


3.4.2. Изпитвателна верига:



3.4.3. Резултати


осцилограма №	13
Ток rms на късо съединение (kA)	32.07
Пикова стойност на ток на късо съединение I_{dyn} (kA)	82.42
Продължителност (s)	3.015
Джаул интеграл I^2t (AAs. 10^9)	$3.15 \cdot 10^9$
Честота (Hz)	50
Температура (°C)	25

Резултат: ПРАВИЛНО, съгласно следните проверки:

3.4.4 Проверки

a) Визуална проверка на трансформатора

Резултат: ПРАВИЛНО, трансформаторът не е видимо повреден, нито се вижда влошаване на външната изолация.



b) Диелектрични изпитвания при 90% от изпитвателното напрежение

Изпитване на издръжливост на напрежение с промишлена честота на първичната намотка

Изпитвателното напрежение е приложено между клемите на първичната намотка, свързани заедно и към земя. Рамката и клемите на вторичната намотка са свързани към земя.

Ниво на изпитвателното напрежение: **25.2 kV**

Честота на изпитвателното напрежение **50 Hz**

Продължителност на изпитването **60 s**

Резултат: **ПРАВИЛНО**, няма нито разрушителни разряди, нито повреди в изолацията.

Изпитване на издръжливост на напрежение с промишлена честота на вторичните намотки

Изпитвателното напрежение е приложено последователно между клемите на всяка вторична намотка, свързани заедно и към земя. Рамката, първичната намотка и другата вторична намотка са свързани към земя.

Ниво на изпитвателното напрежение: **2.7 kV**

Честота на изпитвателното напрежение **50 Hz**

Продължителност на изпитването **60 s**

Резултат: **ПРАВИЛНО**, няма нито разрушителни разряди, нито повреди в изолацията


Измерване на частични разряди

Изпитвателните напрежения за частичните разряди са достигнати при намаляване на напрежението след изпитването за издръжливост на промишлена честота (25.2 kV, 60s).

Изпитвателно напрежение (rms) (kV)	t (s)	Измерено (pC)	Границно (pC)
1.2·Um	14.4	30	2
1.2Um/√3	8.47	30	20

Фонов шум: 1.3 pC

Резултат: **ПРАВИЛНО**, измерените нива на частични разряди не превишават границите, определени в стандарта.



Изпитване с пренапрежение между намотките

Изпитването е проведено съгласно процедура В: с отворена верига на първичната намотка, описаното изпитно напрежение (с подходяща честота) е приложено последователно към клемите на всяка вторична намотка за 60 сек., което показва, че стойността rms на вторичния ток не превишава номиналният продължителен ток.


Стойността на изпитвателната честота не трябва да бъде по-голяма от 400 Hz. Втози случай, изпитните стойности бяха:

Изпитна честота 400 Hz

Времетраене 15 s


При тази честота, ако стойността на напрежение, достигната при номинален продължителен ток (5.4 A) е по-малка от пик 4.05 kV (90% от 4.5 kV). Полученото напрежение да се разглежда като изпитвателно напрежение.

Резултат: **ПРАВИЛНО**, няма нито разрушителни разряди, нито повреди в изолацията




c) определяне на токови грешки и изместване на фазата

Товар (VA)	% Vn	Напреженова грешка (%)		Отместване (минути)	
		Измерена	Границна	Измерена	Границна
3.75 (25%)	120	преди	+0.29	±0.25	+7
		след	+0.29		+3
		разлика	+0		-4
	100	преди	+0.29	±0.25	+6
		след	+0.29		+3
		разлика	+0		-3
	20	преди	+0.29	±0.375	+5
		след	+0.29		+5
		разлика	+0		+0
15 (100%)	5	преди	+0.3	±0.75	+7
		след	+0.32		+7
		разлика	+0.02		+0
	120	преди	+0.03	±0.1	+6
		след	+0.07		+6
		разлика	+0.04		+0
	100	преди	+0.09	±0.1	+4
		след	+0.12		+3
		разлика	+0.03		-1
	20	преди	+0.04	±0.1	+2
		след	+0.04		+3
		разлика	+0		+1
	5	преди	-0.09	±0.75	+9
		след	-0.07		+9
		разлика	-0.02		+0

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Вторична (защитна)	Товар (VA)	IN (%)	Съотношение 300/5-5 A-120% - Клас 10P10			
			Токова грешка (%)		Отместване (минути)	
			Измерена	Границна	Измерена	Границна
2S1-2S2	15 (100%)	100	преди	+0.45	± 1.5	+4
			след	+0.45		+4
			разлика	+0		+0

Резултат: **ПРАВИЛНО**, грешките след демагнитизация не се различават от тези, регистрирани преди изпитването с повече от половината от границите на грешката в неговия клас на точност.



4. РУТИННИ ИЗПИТВАНИЯ

4.1. Проверка на маркировката на клемите

Проверено е, че маркировката на клемите е правилна.

Маркировката на клемите обозначава:


- а) Първичната и вторичните намотки
- б) относителните полярности на намотките

Метод на маркировка


Клемите са маркирани ясно и незаличимо в непосредствена близост до самите тях.
Маркировката се състои от букви, следвани от цифри. Буквите са изписани печатно.

Използвани маркировки

Клемите са маркирани съгласно стандарта за трансформатори с първична намотка с две разделения, предназначени за свързване както последователно, така и паралелно.



Резултат: ПРАВИЛНО.



4.2. Изпитване на издръжливост на напрежение с промишлена честота на първична намотка

Изпитвателното напрежение е приложено между клемите на първичната намотка, свързани заедно и към земя. Клемите на вторичните намотки са съединени на късо и заедно с рамката са свързани към земя.

Изпитвателно напрежение: **28 kV**

Продължителност на изпитването **60 s**

Честота на изпитвателното напрежение: **50 Hz**

Резултат: **ПРАВИЛНО**, няма нито разрушителни разряди, нито повреди в изолацията.

4.3. Изпитване на издръжливост на напрежение с промишлена честота на вторични намотки

Изпитвателното напрежение е приложено последователно между клемите на всяка вторична намотка свързани заедно и към земя. Рамката, първичната намотка и другата вторична намотка са свързани към земя.

Изпитвателно напрежение: **3 kV**

Продължителност на изпитването **60 s**

Честота на изпитвателното напрежение: **50 Hz**

Резултат: **ПРАВИЛНО**, няма нито разрушителни разряди, нито повреди в изолацията.

4.4. Измерване на частични разряди


Установката измерва появилите се заряди q , изразени в pC. Калибрирането ѝ е направено в тестовата схема на свързване.

Чувствителността позволява откриването на частичен разряд на ниво 5 pC.

Тестът се извършва съгласно процедура A: изпитвателните напрежения за частични разряди се достигат при намаляване на напрежението след изпитване за издръжливост на промишлена честота (28 kV, 60s).

След предварително подаване на напрежение се достига определеното напрежение за изпитване на частични разряди и съответните нива на частични разряди се измерват в продължение на 30 s.

Изпитвателното напрежение е избрано за най-високото напрежение за оборудването: $Um = 12 \text{ kV}$



Изпитвателно напрежение (rms) (kV)	t (s)	Измерено (pC)	Границично (pC)
1.2·Um 14.4	30	шум	50
1.2Um/ $\sqrt{3}$ 8.47	30	шум	20

Фонов шум: 1 pC

Резултат: **Правилно.** Измерените нива на частични разряди не превишават границите, посочени в стандарта.

4.5 Изпитване с пренапрежение между намотките.

Изпитването е проведено съгласно процедура В: с отворена верига на първичните намотки, описаното изпитвателно напрежение (с подходяща честота) е приложено последователно за 60 s на клемите на всяка вторична намотка, което показва, че стойността rms на вторичния ток не превишава номиналния продължителен ток.

Стойността на изпитвателната честота не трябва да бъде по-голяма от 400 Hz. Когато честотата превиши номиналната честота двойно, времетраенето на изпитването може да се намали от 60 s, както е показано долу, на минимума от 15 s.

Времетраене на изпитването (в s) = (удвоено номинално напрежение/изпитвателна честота) x 60

В този случай:

Изпитвателна честота 400 Hz

Времетраене 15 s

При тази честота, ако стойността на напрежението, достигната при номинален вторичен продължителен ток (6 A), е по-малка от пик 4.5 kV. Полученото напрежение да се разглежда като изпитвателно напрежение.

Резултат **ПРАВИЛНО**, няма нито разрушителни разряди, нито повреди в изолацията.




5. ОБОЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


ИЗПИТВАНЕ	РЕЗУЛТАТ
ТИПОВИ ИЗПИТВАНИЯ	
Определяне на грешки	ПРАВИЛНО
Изпитване с мълниев импулс на първична намотка	ПРАВИЛНО
Изпитване на повишаваща се температура	ПРАВИЛНО
Способност за издържане на късо съединение	ПРАВИЛНО
РУТИННИ ИЗПИТВАНИЯ	
Проверка на маркировка на клемите	ПРАВИЛНО
Изпитване на издръжливост на напрежение с промишлена честота на първична намотка	ПРАВИЛНО
Изпитване на издръжливост на напрежение с промишлена честота на вторична намотка	ПРАВИЛНО
Изпитване на издръжливост на напрежение с промишлена честота между частите на първичната намотка	ПРАВИЛНО
Измерване на частични разряди	ПРАВИЛНО
Пренапрежение между намотките	ПРАВИЛНО



6. ДОПЪЛНЕНИЕ (АНЕКС)



Табелка с номинални данни




Изпитван обект

ПРОТОКОЛ N. B26-14-BI-07E




Стр 22 от 26

87



Изпитване с мълниев импулс




Измерване на промишлена честота и частични разряди


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Стр 23 от 26




Определяне на грешки



Изпитване с късо съединение

ВЯРНОС
ОРИГИНАЛА




V (eficaz/RMS)	403.18 V
I (eficaz/RMS)	32.07 kA
I (cresta/peak)	82.42 kA
Z,t	3.15E+09 AAs
t ₀	0.050 s
t ₀	3.065 s
t _{total} (t _{e-t})	3.015 s


Fecha / Date: 09/06/14

Nº EXPEDIENTE: B26-14-BI

Nº OSCILOGRAMA: 13






ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Стр 25 от 26

REV 1	M8 earthing terminal has been revised.	01/07/2011
REV 2	300mm has been revised as 299mm	31/05/2012
REV 3		



NOTE: All dimensions are in mm.
Secondary terminals are at P1 (at P2 according to request).
Small deviations in dimensions and construction possible.

	TIGHTENING TORQUE (Nm)	Min.	Max.
M5 (Secondary Terminals)	2.5	3.5	
M8 (Ground Terminal)	15	20	
M12 (Primary Terminal)	60	70	


UNIT	PARTNAME		ITEM	MTRLDINEN.	MTRL COD.	DRAWING NO.	CAST RESIN
	DATE	NAME	SIGNATURE				MTRL TYPE
REV.	DRW.BY	31/05/2012	M.JAKSU				
TOLERANCE	CONTROL	ST/05/2012	T.DEMIROAN				
DIN 7188-9	PREPARED BY		CHECK BY		RAW.MTRL.CODE	ALT SAC 3713	
SCALE		ATB 10-BS CURRENT TRANSFORMER			SEMI FINISHED MTRL		
—						5150.00	

Form No: UG-3-04/F.08 (E-134)

Rev.00

01-05-2010

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Test Report

Nº B26-14-BI-07E



Type and routine tests

TEST OBJECT	Current transformer
DESIGNATION	ATB 10-BS
MANUFACTURER	ESITAS INSTRUMENT TRANSFORMERS
CUSTOMER	ESITAS INSTRUMENT TRANSFORMERS Hilal Mah. Paşaköy Cad. No:31.34791 Sancaktepe/Istanbul, Turkey
STANDARD	IEC 61869-2:2012
RECEPTION DATE	June 4 th , 2014
TEST DATE	June 4 th – 17 th , 2014
ISSUE DATE	July 22 nd , 2014

Test chief	Head of Electrical Equipment Laboratory
Estibaliz Montes	Luis Martínez <i>ОГРН 1025010000000</i>

* The present report refers only and exclusively to the sample tested and at the moment and conditions in which the measures were made.


*The partial reproduction of the present document is categorically forbidden without the permission in writing of TECNALIA Research & Innovation

1. IDENTIFICATION OF THE TEST OBJECT**CURRENT TRANSFORMER.**

The characteristics of the test object, provided by the manufacturer, are the following:

Manufacturer:	ESITAS	
Type	ATB 10-BS	
Serial No.:	2014/6304	
Ratio:	300/ 5 A – 5 A	
Primary terminal markings:	P1-P2	
Rated primary current, Ipn:	300 A	
Secondary terminal markings:	1S1-1S2	2S1-2S2
Rated secondary current, Isn:	5 A	5 A
Rated output:	15 VA	15 VA
Accuracy class:	0.5	10 P
Security factor:	5	10
Rated insulation level:	12/28/75 kV	
Rated short-time thermal current, Ith:	31.5 kA - 3 s	
Rated dynamic current, Idyn:	2.5xIth kA	
Rated frequency:	50 Hz	

See photographs of the test object and its rating plate in the annex.



3. TYPE TESTS

3.1. Determination of errors


3.1.1. Current error and phase displacement of measuring and protective current transformers

For class 0.5 the current error and phase displacement of current transformers at rated frequency shall not exceed the values given in table 201 of the standard when the secondary burden is any value from 25% to 100% of the rated burden.

For class 10P transformers at rated burden and at rated frequency, current error and displacement shall not exceed values given in Table 205.

The secondary burden used for test purposes shall have a power-factor of 0.8 lagging except that when the burden is less than 5 VA, in this case a power-factor of 1 shall be used. In no case shall the test burden be less than 1 VA.

Test scheme:



ВЯРНОС
ОРИГИНАЛА



Secondary 2S1-2S2

$R(75^{\circ}\text{C}) = 0.1081 \Omega$ $I_{sn} = 5 \text{ A}$, Class 10P10, Burden = 15 VA $I_{exc} \leq 5 \text{ A}$

Secondary (Protection)	e.m.f. limit (V)	I excitation limit (A)	I_{exc} measured (I) for e.m.f.= e.m.f. limit (A)
2S1-2S2	34.476	5	0.195

Result: CORRECT. The exciting current does not exceed the limit of composite error.

3.1.3. Security factor

With the primary winding open-circuited, the secondary winding is energized at rated frequency by a substantially sinusoidal voltage. The voltage is increased until the exciting current I_e reaches $I_{sr}xFS_x \times 10\%$. The rms value of the obtained terminal voltage shall be less than the secondary limiting e.m.f.


Secondary 1s1-1s2

$R(75^{\circ}\text{C}) = 0.0759 \Omega$ $I_{sn} = 5 \text{ A}$, Class 0.5, Burden = 15 VA $I_{exc} \leq 5 \text{ A}$

Secondary (Measurement)	e.m.f. limit (V)	I excitation (A)	e.m.f. measured
1s1-1s2	16.557	2.5	13

Result: CORRECT. The measured voltage value is under the e.m.f limit.





- CR: Charging rectifier
 IVG: Impulse voltage generator
 TO: Test object
 IVD: Impulse voltage divider
 RS: Recording system


3.2.2. Result

Result: CORRECT. For each polarity:

- no disruptive discharge occurs in the non-self-restoring internal insulation;
- no flashovers occur along the non-self-restoring external insulation;
- no flashovers occur along the self-restoring external insulation;
- no other evidence of insulation failure is detected (e.g. variations in the waveshape of the recorded quantities).



Test scheme:





3.3.2. Result

The obtained results are the following:


Test I	Measurements	Temperature-rise (K)	Limit (K)
360 A (120 % In)	Primary winding	8	75
	Secondary winding 1S1-1S2	9	
	Secondary winding 2S1-2S2	9	

The temperature rise at the top of the housing is 27°C.

Result: **CORRECT**. The measured temperature-rise values do not exceed the limits specified in the standard for insulation class E declared by manufacturer.



3.4.2. Test circuit



3.4.3. Results

Registered values


Oscillogram No.	13
Short-time r.m.s. current I_{th} (kA)	32.07
Short-time peak value current. I_{dyn} (kA)	82.42
Duration (s)	3.015
Joule integral I^2t (AAs. 10^9)	$3.15 \cdot 10^9$
Frequency (Hz)	50
Temperature (°C)	25

Result: CORRECT. According to the following verifications:

3.4.4. Verifications

a) Visual check of the transformer

Result: CORRECT. The transformer is not visibly damaged and the insulation next to the surface of the conductor does not show significant deterioration.



Inter-turn overvoltage test


The test is performed according to procedure B: with the primary winding open-circuited, the prescribed test voltage (at some suitable frequency) is applied successively to the terminals of each secondary windings for 60 s, providing that the r.m.s. value of the secondary current does not exceed the rated extended current.

The value of the test frequency shall not be greater than 400 Hz. In this case test values have been:

Test frequency	400 Hz
Test duration	15 s

At this frequency, if the voltage value achieved at the rated extended secondary current (5.4 A) is lower than 4.05 kV peak (90% of 4.5 kV). The obtained voltage is to be regarded as the test voltage.

Result: **CORRECT**. There are neither disruptive discharges nor damage in the insulation.



Secondary (Protective)	Burden (VA)	In (%)	RATIO 300/5-5 A - 120%- Class (0P10)				
			Current error (%)		Displacement (min)		
			Measured	Limit	Measured	Limit	
2S1-2S2	15 (100%)	100	before	+0.45	± 1.5	+4	-
			after	+0.45		+4	
			difference	+0		+0	

Result: CORRECT. The errors after demagnetization do not differ from those recorded before the tests by more than half the limits of error appropriate to its accuracy class.

БЯРНО С
Одобрено



4.2. Power-frequency withstand test on the primary winding

The test voltage is applied between the terminals of the primary winding, connected together, and earth. The terminals of the secondary windings, short-circuited, and the frame are connected to earth.

Test voltage value:	28 kV
Test duration:	60 s
Test voltage frequency:	50 Hz

Result: CORRECT. There are neither disruptive discharges nor damage in the insulation.

4.3. Power-frequency withstand test on secondary windings

The test voltage is applied successively between the terminals of each secondary winding connected together and earth. The frame, the primary winding and the other secondary winding are connected to earth.


Test voltage value:	3 kV
Test duration:	60 s
Test voltage frequency:	50 Hz

Result: CORRECT. There are neither disruptive discharges nor damage in the insulation.

4.4. Partial discharges measurement

The instrument used measures the apparent charge q expressed in pC. Its calibration is performed in the test circuit.


The sensibility allows detecting a partial discharge level of 5 pC.



The prestress is performed according to procedure A: the partial discharge test voltages are reached while decreasing the voltage after the power-frequency withstand test (28 kV, 60 s).

After prestressing, the partial discharge test voltages are reached, and the corresponding partial discharge levels are measured in a time within 30 s.

Test voltages have been selected for a highest voltage for equipment ($U_m = 12 \text{ kV}$).




PAGE 19 / 26

5. SUMMARY OF RESULTS


TEST	RESULT
TYPE TESTS	
Determination of errors	CORRECT
Lightning impulse test on primary winding	CORRECT
Temperature-rise test	CORRECT
Short-circuit withstand capability test	CORRECT
ROUTINE TESTS	
Verification of terminal markings	CORRECT
Power-frequency withstand test on primary winding	CORRECT
Power-frequency withstand test on secondary windings	CORRECT
Power frequency withstand tests between sections of the primary	CORRECT
Partial discharge measurement	CORRECT
Inter-turn overvoltage	CORRECT

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Lightning impulse test



Power frequency and partial discharges measurement




V (eficaz/RMS)	403.18 V
(eficaz/RMS)	32.07 kA
(crest/peak)	82.42 kA
I ₁	3.16E+09 AAs
	0.050 s
I ₂	3.066 s
Total (I ₁ -I ₂)	3.016 s

Fecha / Date: 09/06/14

Nº EXPEDIENTE: B26-14-BI

Nº OSCILOGRAMA: 13



Приложение № 4
1 d от 46



превод от Английски език

Este documento es una versión bilingüe español-inglés, realizada por TECNALIA, del anexo técnico original emitido en español (Rev. 22, 24/04/2015) de la acreditación 4/LE148.

Този документ е Английско – Испанска версия, изготвена от TECNALIA, на оригиналния технически анекс, издаден на Испански (Рев.. 22, 2015/04/24) към акредитация 4/LE148.

ANEXO TÉCNICO
ТЕХНИЧЕСКИ АНЕКС

ACREDITACIÓN Nº 4/LE148
АКРЕДИТАЦИЯ № 4/LE 148

Entidad / Организация: FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Sede / Адрес: Derio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, C/ Geldo, Edificio 700;
48160 Derio (Vizcaya) Sede / Address Zamudio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida
Bidea, Edificio 413; 48170 Zamudio (Vizcaya)

Norma de referencia / Редферентен стандарт: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC)


Ensayos en las siguientes áreas / Тестове в следните области:

Ensayos ambientales / Климатични тестове	1
Ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC) y evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos / Електромагнитно съответствие	6
Equipos de generación, transporte, distribución y uso de la energía eléctrica, en media y alta tensión / Оборудване за генериране, пренос, разпространение и използване на електрическа енергия, високо и средно напрежение	13

Sede / Адрес: Derio


Ensayos ambientales / Климатични тестове

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) / Категория 0 (Тестове в лаборатория)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Ensayos ambientales en equipos eléctricos y electrónicos / Климатично тестване на електрично и електронно оборудване		
Equipos y componentes eléctrico-electrónicos / Компоненти на електрично и електронно оборудване	Frío: Ensayos Ab, Ad y Ae. Temperatura mínima: -40°C Volumen máximo del espécimen: 0,6 m ³ Студ: Тестове Ab, Ad и Ae. Минимална температура: -40°C Максимален обем на мостратата: 0.6 m ³	UNE-EN 60068-2-1:2007  


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
	<p>Vibración aleatoria de banda ancha. Ensayo Fh</p> <p>Dimensiones del espécimen inferiores a: 0,6x0,6x0,3 m.</p> <p>Peso inferior a 25 kg</p> <p>Aceleraciones RMS hasta 10 m/s²</p> <p>Frecuencias de 1 a 2000 Hz</p> <p><i>Вибрация, случайна, широколентова. Тест Fh</i></p> <p><i>Размери на mostрата по-малко от 0.6x0.6x0.3 m</i></p> <p><i>Тегло по-малко от 25 kg</i></p> <p><i>RMS ускорение до 10 m/s²</i></p> <p><i>Честота от 1 до 2000 Hz</i></p>	<p>UNE-EN 60068-2-64:2009</p> <p>ETSI EN 300 019-2-2:2013, случайна вибрация</p>
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p>Оборудване за измерване на електричество (а.с.) измерващо оборудване за активна енергия предназначено за жилищна, търговска и лека индустрия за използване в електрически мрежи 50 Hz</p>	<p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Климатичен тест:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Относителна влажност - Тест със суха топлина - Тест със студ - Цикличен тест с влажна топлина - Тест със синусодиална вибрация - Тест с удар <p><i>Освен теста за защита от слънчева радиация(6.3.5)</i></p>	UNE-EN 50470-1:2007

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2) <i>Оборудване за измерване на електричество (а.с.) Статични измервателни уряди за активна енергия (класове 1 и 2)</i>	<p>Ensayos climáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Климатичен тест:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Относителна влажност - Тест със суха топлина - Тест със студ - Цикличен тест с влажна топлина - Тест със синусодиална вibrация - Тест с удар <p><i>Освен теста за защита от слънчева радиация (6.3.5)</i></p>	UNE-EN 62053-21:2003
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3) <i>Оборудване за измерване на електричество (а.с.) Статични измервателни уряди за реактивна енергия (класове 2 и 3)</i>	<p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Климатичен тест:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Относителна влажност - Тест със суха топлина - Тест със студ - Цикличен тест с влажна топлина - Тест със синусодиална вibrация - Тест с удар <p><i>Освен теста за защита от слънчева радиация (6.3.5)</i></p>	UNE-EN 62053-23:2003

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAZO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Equipos eléctricos y electrónicos de entorno residencial, comercial e industria ligera	Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas	UNE-EN 61000-6-3:2007 UNE-EN 61000-6-3/A1: 2012
Equipos eléctricos y electrónicos de entorno industrial Електронни продукти за жилищна, търговска среда и леката промишленост	Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas Емисия: Измерване на радиоелектрични смущения	UNE-EN 61000-6-4:2007 UNE-EN 61000-6-4/A1 : 2011 UNE-EN 61000-6-4:ERRATUM:2008
Equipos eléctricos y electrónicos Електрически и електронни продукти за индустрията	Inmunidad a descargas electrostáticas Устойчивост към електростатични разряди	UNE-EN 61000-4-2:2010
	Inmunidad a campos electromagnéticos radiados Frecuencias entre 80 MHz y 3 GHz Intensidad de campo hasta 10 V/m Устойчивост към излъчени електромагнитни полета. Честота между 80 MHz и 3 GHz Наситеност на полето до 10 V/m	UNE-EN 61000-4-3:2007 UNE-EN 61000-4-3/A1:2008 UNE-EN 61000-4-3/A2:2011
	Inmunidad a ráfagas de transitorios rápidos Устойчивост към бързи електрически преходни процеси	UNE-EN 61000-4-4:2013
	Inmunidad a ondas de choque (surges) Устойчивост към вълна	UNE-EN 61000-4-5:2007 UNE-EN 61000-4-5:CORR:2010
	Inmunidad a las perturbaciones conducidas inducidas por los campos de radiofrecuencia Устойчивост към проводящи смущения предизвикани от радиочестотни полета	UNE-EN 61000-4-6:2009
	Inmunidad a campos magnéticos amortiguados Volumen efectivo 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m Устойчивост към заглушени магнитни полета Ефективен обем: 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m	UNE-EN 61000-4-10:1996 UNE-EN 61000-4-10/A1:2001

СЕРТИФИКАТ



~ 108 ~


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА TECTA
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz <i>Сигнализация електрически инсталации НН с частотен диапазон 3 kHz до 148,5 kHz</i>	Requisitos generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagnéticas <i>Основни изисквания, честотни ленти и електромагнитни смущения</i>	UNE-EN 50065-1:2012 Capítulo 6 Tensión de salida del transmisor
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz destinados para uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera <i>Сигнализация електрически инсталации НН с частотен диапазон 3 kHz до 148,5 kHz и предназначение жилищна и търговска среда, лека промишленост</i>	Requisitos de inmunidad <i>Необходима устойчивость</i>	UNE-EN 50065-2-1:2004 UNE-EN 50065-2-1:2004+AI:2006
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz destinados para uso en entornos industriales <i>Сигнализация за електрически инсталации НН с частотен диапазон 3 kHz до 148,5 kHz предназначени за индустрията</i>	Requisitos de inmunidad <i>Необходима устойчивость</i>	UNE-EN 50065-2-2:2004 UNE-EN 50065-2-2:2004+AI:2006 UNE-EN 50065-2- 2:2004/A1:2006/CORR A1:2007



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
	<p>Ensayos de Inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huecos e interrupciones - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducida - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas <p>Inmunidad Campo Magnético continuo y externo</p> <p>Тест за устойчивост:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Спадове и прекъсвания - Електростатични разряди - Устойчивост на излъчвания - Бърз преход - Устойчивост на провеждания - Вълна - Заглушенена колеблива вълна <p>Устойчивост на постоянно и външно магнитно поле</p>	
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.).</p> <p>Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p>Апаратура за измерване на електричество (а.с.)</p> <p>Измерваща апаратура за активна енергия предназначена за жилищна и търговска среда и лека промишленост за използване в ел. мрежи 50 Hz (класови индекси A, B C)</p>	<p>Emisión:</p> <p>Emisión radiada</p> <p>Emisión conducida</p> <p>Емисия:</p> <p>Емисия на излъчвания</p> <p>Емисия на провеждане</p> <p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huecos e interrupciones - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducida - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas <p>Inmunidad Campo Magnético continuo y externo</p> <p>Тест за устойчивост:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Спадове и прекъсвания - Електростатични разряди - Устойчивост на излъчвания - Бърз преход - Устойчивост на провеждания - Вълна - Заглушенена колеблива вълна <p>Устойчивост на постоянно и външно магнитно поле</p>	<p>UNE-EN 50470-3:2007</p>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3) <i>Апаратура за измерване на електричество (а.с.) Статични измервателни уреди за реактивна енергия (класове 2 и 3)</i>	Emisión: Emisión radiada Emisión conducida <i>Емисия: Емисия на излъчвания Емисия на провеждане</i>	UNE-EN 62053-23:2003


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



[Signature]
-111-

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Transformadores autoprotegidos sumergidos en líquido <i>Маслонапълнени трансформатори с вградена защита</i>	- Todos los de la norma realizados por referencia a la serie de normas 60076 - Ensayo de descargas parciales (cap. 12) - Всички тестове от стандарта отнасящи се към серийте 60076 - Тест на частични разряди (т. 12)	UNE-EN 60076-13:2008 IEC 60076-13:2006
Transformadores de medida y protección <i>Измервателни трансформатори</i>	Todos los de la norma Límites: - Precisión: hasta 5 kA hasta 10 kV; 40 kV desde 10 VA - Dieléctricos: hasta $Um < 145$ kV Всички тествове от стандарта Параметри: - Точност: до 5 kA до 10 kV; 40 kV от 10 VA - Диелектрични тестове: до $Um < 145$ kV	UNE-EN 60044-1:2000 UNE-EN 60044-1/A1:2001 UNE-EN 60044-1/A2:2004 UNE-EN 60044-2:1999 UNE-EN 60044-2/A1:2001 UNE-EN 60044-2/A2:2004 UNE-EN 60044-3:2004 IEC 60044-3:2002
Transformadores de tensión electrónicos <i>Електронни напреженови трансформатори</i>	Ensayos de tipo: - Dieléctricos: hasta $Um < 145$ kV - Ensayo de impulso tipo rayo - Ensayo bajo lluvia para tipo exterior - Ensayo de resistencia a la tensión de impulso para componentes de baja tensión - Precisión: hasta 10 kV; 40 kV; 50 Hz desde 10 VA Ensayos individuales y ensayos especiales Типове тестове: - Диелектрични тестове: до $Um \leq 145$ kV - Тест с мълниев импулс - Мокър тест за външни типове - Тест за издържано импульсно напрежение за компоненти НН. - Точност: до 10 kV, 40 kV, 50 Hz от 10 VA Рутинни и специални тестове	UNE-EN 60044-7: 2001 IEC 60044-7:1999

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА TECTA
Aisladores pasantes (pasatapas) Проходен изолатор	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de presión interna - Ensayo de estanquedad en pasatapas con gas o sumergidos en gas <p>Límites: $Um < 145 \text{ kV}$</p> <p><i>Всички тестове от стандарта, освен:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Тест за вътрешно налягане - Тест за плътност на газонаполнени и газоизолирани втулки <p><i>Параметри: $Um \leq 145 \text{ kV}$</i></p>	<p>UNE-EN 50180:1997</p> <p>UNE-EN 50180:1999 CORRIGENDUM</p> <p>UNE-EN 50180:2011</p> <p>UNE-EN 50181:1997</p> <p>UNE-EN 50181:2011</p> <p>UNE EN 60137:2011</p> <p>IEC 60137:2008</p>
Aisladores de apoyo de interior de materia orgánica para Instalaciones de tensión nominal superiores a 1 kV e inferiores a 300 kV Вътрешни подпорни изолатори от ограничен материал за системи с номинално напрежение по-голямо от 1kV и под 300 kV	<p>Todos los de la norma.</p> <p>Límites: $Um < 145 \text{ kV}$</p> <p><i>Всички тестове от стандарта</i></p> <p><i>Параметри: $Um \leq 145 \text{ kV}$</i></p>	<p>UNE-EN 60660:2001</p> <p>IEC 60660:1999</p>
Centros de transformación prefabricados Сглобяеми подстанции ВН/НН	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <p>Apdo 6.9, Ensayos CEM</p> <p>Límites:</p> <p>Arco Interno: 1000 V</p> <p><i>Всички тестове от стандарта, освен:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC тестове (6.9) <p><i>Параметри:</i></p> <p><i>Дъга поради вътрешно късо съединение:</i></p> <p>1000V</p>	<p>UNE-EN 62271-202:2007</p> <p>IEC 62271-202:2006</p>

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Materiales aislantes sólidos plásticos <i>Електро изолиращи пластмасови материали</i>	Ensayo del hilo incandescente <i>Тест с нагежена жица</i>	UNE-EN 60695-2-10:2002 UNE-EN 60695-2-11:2001 UNE-EN 60695-2-12:2001 UNE-EN 60695-2-12 :2011 UNE-EN 60695-2-13:2002 UNE-EN 60695-2-13 :2011 IEC 60695-2-10:2000 IEC 60695-2-11:2000 IEC60695-2-II:2001 CORRIGENDUM 1 IEC 60695-2-12:2010 IEC 60695-2-13:2010 IEC 60695-2-13:2012 CORRIGENDUM 1
Alfombras de material aislante para trabajos eléctricos <i>Електро изолиращи килимчета за работа под напрежение</i>	Todos los ensayos de la norma, excepto <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos mecánicos (apdos. 5.5, 5.9 y 5.10) - Ensayo de envejecimiento (Aptdo. 5.7) - Ensayo de llama (apdo. 5.8.1) - Resistencia al ácido (apdo. 5.9) - Resistencia al aceite (apdo. 5.10) <i>Всички тестове от стандартта, освен:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Механични тестове (5.5, 5.9 у 5.10) - Тест за износване (5.7) - Тест за поведение при горене (5.8.1) - Киселинна устойчивост (5.9) - Маслена устойчивост (5.10) 	UNE-EN 61111 :2010 IEC 61111:2009
Mantas eléctricas aislantes <i>Електро изолиращи килимчета за работа под напрежение</i>	- Inspección visual y mediciones (apdo. 5.2) <ul style="list-style-type: none"> - Marcado (apdo. 5.3) - Embalaje e instrucciones de uso (apdo. 5.4) - Ensayos dielectricos (apdo 5.6) - Ensayo de plegado a baja temperatura (apdo. 5.8.2) - Categoría A. Resistencia al ácido. Parte eléctrica (apdo. 6.2) - Categoría C: Ensayo de doblado a temperaturas extremadamente bajas (apdo. 6.6) - Визуална проверка и измервания (5.2) - Маркировка (5.3) - Олаковка и инструкции за ползване (5.4) - Диелектрични тестове (5.6) - Тест за свиване при ниска температура (5.8.2) - Категория А: Киселинна устойчивост. Електрическа част (6.2) - Категория С: Тест за свиване при екстремално ниска температура (6.6) 	UNE-EN 61112:2010 IEC 61112:2009



114

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAZO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА TECTA
Aparamenta de alta tensión Комутиационна и контролна апаратура ВН	<p><i>Ensayos de tipo:</i></p> <p><i>Todos los de la norma excepto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ensayos CEM sobre circuitos auxiliares y de mando (Apdos. 6.9.1.2 , 6.9.2 y 6.9.3)</i> - <i>Aparamenta en gas: estanquidad (Apdo. 6.8)</i> - <i>Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares (Apdo. 6.10.5.6)</i> - <i>Ensayo de rayos X para botellas de vacío (Apdo. 6.11)</i> - <i>Aparamenta de $Um > 245 \text{ kV}$: impulso tipo maniobra</i> - <i>- Aparamenta exterior: contaminación artificial</i> <p><i>Límites:</i></p> <p><i>Ensayos dieléctricos:</i></p> <p><i>Frecuencia industrial hasta 550 kV Impulso tipo rayo hasta 750 kV Tensión de perturbaciones radioeléctricas hasta 300 kV</i></p> <p><i>Ensayos individuales:</i></p> <p><i>Todos los de la norma excepto estanquidad de aparamenta en gas (Apdo. 7.4)</i></p> <p><i>Типови тестове:</i></p> <p><i>Всички тестове от стандарта, освен:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC тестове на допълнителни и контролни вериги (6.9.1.2, 6.9.2 and 6.9.3)</i> - <i>Тест за плътност на газоизолирана комутационна и контролна апаратура: (6.8)</i> - <i>Сейзмичен тест на допълнителни вериги (6.10.5.6)</i> - <i>X-радиационна тестова процедура за вакуумни прекъсвачи (6.11)</i> - <i>Комутиационна и контролна апаратура $Um > 245 \text{ kV}$: Тест с напрежение със. прееключващ импулс</i> - <i>Външна комутационна и контролна апаратура:</i> <p><i>Тест с изкуствено замърсяване</i></p> <p><i>Параметри:</i></p> <p><i>Диелектрични тестове:</i></p> <p><i>Промишлена честота до 550 kV</i></p> <p><i>Мълние импулс до 750 kV</i></p> <p><i>Радио-интерферентно напрежение до 300 kV</i></p> <p><i>Рутинни тестове:</i></p> <p><i>Всички тестове от стандарта, освен:</i></p> <p><i>Тест за плътност на газоизолирана комутационна и контролна апаратура (7.4)</i></p>	<p>UNE-EN 62271-1:2009</p> <p>UNE-EN 62271-1/A1:2011</p> <p>IEC 62271-1:2007 IEC 62271-1/A1:2011</p>

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Aparamenta bajo envolvente aislante para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV Комутиационна и контролна апаратура за AC с изолирана камера с номинално напрежение над 1 kV и над 52 kV включително	<p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma excepto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (Apdo.6.9.) - Aparamenta en gas: estanquidad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares <p>Límites:</p> <p>Ensayos de establecimiento y corte: 200 MVA, 36 kV Arco interno: 1000 V</p> <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma excepto estanquidad de aparamenta en gas</p> <p>Типове тестове:</p> <p>Всички тестове от стандарта, освен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC тестове (6.9) - Тест за плътност на газоизолирана комутационна и контролна апаратура (6.8) - Сейзмичен тест на допълнителни вериги (6.10.5.6) <p>Параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тестове с включване и изключване: 200 MVA, 36 kV - Дъга поради вътрешно късо съединение: 1000V <p>Рутинни тестове:</p> <p>Всички тестове от стандарта, освен Тест за плътност на газоизолирана комутационна и контролна апаратура</p>	<p>UNE-EN 62271-201:2007 IEC 62271-201:2006</p>
Aparamenta de interior bajo envolvente de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV para ser utilizada en condiciones climáticas severas Комутиационна и контролна апаратура за закрит монтаж за номинално напрежение над 1 kV до 52 kV включително за ползване в тежки климатични условия	<p>Todos los de la norma</p> <p>Всички тестове от стандарта</p>	<p>IEC/TS 62271-304:2008 IEC/TS 62271-304:2010 CORRIGENDUM 1</p>
Aparamenta bajo envolvente metálica aislada en SF6 hasta 36 kV SF6 Комутиационна и контролна апаратура за AC с изолирана метална камера до 36 kV	<p>Ensayo de Inmersión</p> <p>Test с потопяне</p>	<p>Procedimiento interno PE/EE-27-E Apdo. E.I. Internal procedure PE/EE-27-E Section E.1.</p>


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА TECTA
Interruptores automáticos de corriente alterna para alta tensión AC прекъсвач ВН	<p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM sobre circuitos auxiliares y de mando - (Apdos. 6.9.1.2, 6.9.2 y 6.9.3) - Aparamenta en gas: estanquidad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares - Ensayos de corte - Aparamenta de $Um > 245 \text{ kV}$: impulso tipo maniobra - Aparamenta exterior: contaminación artificial y operación bajo condiciones severas de hielo <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos: - Frecuencia industrial hasta 550 kV - Impulso tipo rayo hasta 750 kV - Tensión de perturbaciones radioeléctricas hasta 300 kV - Ensayos de conexión: 200 MVA, 36 kV <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estanquidad de aparamenta en gas <p><i>Типови тестове:</i></p> <p><i>Всички тестове от стандарта, освен:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC тестове на спомагателни и контролни вериги (6.9.1.2, 6.9.2 and 6.9.3) - Газоизолирана комутационна и контролна апаратура: тест за пътност: - Сеизмични тестове на спомагателни вериги - Тестове за изключване - Комутационна и контролна апаратура $Um > 245 \text{ kV}$: <p><i>Напреженов тест с превключващ импулс - Комутационна и контролна апаратура за външен монтаж: Тест с изкуствено замърсяване и работа в тежки заледени условия</i></p> <p><i>Параметри:</i></p> <p><i>Диелектрични тестове:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Промишлена честота до 550 kV - Мълниев импулс до 750 kV - Радио интерферентно напрежение до 300 kV - Тест за включване: 200 MVA, 36 kV <p><i>Рутинни тестове:</i></p> <p><i>Всички тестове от стандарта, освен:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Газоизолирана комутационна и контролна апаратура: тест за пътност 	<p>UNE-EN 62271-100:2011</p> <p>IEC 62271-100:2008 IEC 62271-100/A1:2012 IEC 62271-100/A1:2012 CORRIGENDUM 1</p>

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Equipos y materiales de alta tensión <i>Оборудване и материали ВН</i>	<p>Ensayos de alta tensión:</p> <p>Ensayos en seco y bajo lluvia Ensayos con tensión alterna Ensayos con tensión continua Ensayos con impulsos tipo rayo</p> <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensión alterna hasta 550 kV - Tensión continua hasta 100 Kv - Impulsos tipo rayo hasta 750 kV <p><i>Тестове ВН:</i></p> <p><i>Сухи и мокри тестове</i></p> <p><i>Тестове с променливо напрежение</i></p> <p><i>Тестове с постоянно напрежение</i></p> <p><i>Напрежени тестове с мълниев импулс</i></p> <p><i>Параметри:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Променливо напрежение до 550 kV - Постоянно напрежение до 100 KV - Напрежение с мълниев импулс до 750 KV 	UNE 21308-1:1994 UNE-EN 60060-1:2012 IEC 60060-1:2010
Pértigas aislantes de maniobra para alta tensión <i>Изолиращи щанги (изолиращи пръчки) за електрични цели в инсталации ВН</i>	<p>Ensayos eléctricos: corriente de fugas (Apdo. 8.2.2)</p> <p>Ensayos mecánicos: ensayo de flexión (Adpo. 8.4.1)</p> <p><i>Диелектрични тестове: токова утечка (8.2.2)</i></p> <p><i>Механични тестове : тест с огъване (8.4.1)</i></p>	UNE-EN 60270:2002 IEC 60270:2000 IEC 60270:2001 CORRIGENDUM 1
Detectores de tipo capacitivo para utilización con tensiones superiores a 1 kV en corriente alterna <i>Детектори капацитивен тип за употреба при напрежение над 1 kV а.с.</i>	<p>Ensayos funcionales (apdo. 6.2)</p> <p>Ensayos dieléctricos (apdo. 6.3)</p> <p>Ensayos mecánicos (apdo. 6.4)</p> <p>Ensayos específicos (cap. 7)</p> <p>Límites: Vdc < 100 kV Vac < 550 kV</p> <p><i>Функционални тестове (6.2)</i></p> <p><i>Диелектрични тестове (6.3)</i></p> <p><i>Механични тестове (6.4)</i></p> <p><i>Специфични тестове (7)</i></p> <p><i>Параметри: Vdc ≤ 100 kV</i></p> <p><i>Vac ≤ 550 kV</i></p>	UNE-EN 61243-1:2006 UNE-EN 61243-1/A1:2011 IEC 61243-1:2003 IEC 61243-1:2005 CORRIGENDUM 1 IEC 61243-1/A1:2009

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА TECTA
Interruptores automáticos de baja tensión <i>Прекъсвачи НН</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. - 8.2.1.1.2) - Ensayos del anexo B - Anexo J: CEM <p>Всички тестове от стандарта, освен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Запалимост: запалване на гореща жица и запалване на дъга (8.2.1.1.2) - Тестове от Анекс B - Анекс J: EMC 	UNE-EN 60947-2:2007 UNE-EN 60947-2/AI:2011 IEC 60947-2:2006 IEC 60947-2/AI:2009 IEC 60947-2/A2 :2013
Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles de baja tensión <i>Прекъсвачи НН, разединители и предпазни комбинирани устройства</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. - 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 8.4) <p>Всички тестове от стандарта, освен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Запалимост: запалване на гореща жица и запалване на дъга (8.2.1.1.2) - EMC тестове (8.4) 	UNE-EN 60947-3:2000 UNE-EN 60947-3/A1:2002 UNE-EN 60947-3/A2:2006 UNE-EN 60947-3:2009 UNE-EN 60947-3:2010 ERRATUM IEC 60947-3:2008 IEC 60947-3/AI:2012 IEC 60947-3/Corrl:2012
Contactores y arrancadores electromecánicos de baja tensión <i>Електромеханични контактори НН и моторни стартери</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. - 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 9.4) <p>Всички тестове от стандарта, освен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Запалимост: запалване на гореща жица и запалване на дъга (8.2.1.1.2) - EMC тестове (9.4) 	UNE-EN 60947-4-1:2002 UNE-EN 60947-4-1:2002 ERRATUM UNE-EN 60947-4-1/A1:2003 UNE-EN 60947-4-1/A2:2006 IEC 60947-4-1:2009 IEC 61947-4-1/A1:2012
Controladores y arrancadores semiconductores de motores de corriente alterna de baja tensión <i>Контактори НН и моторни стартери – AC, контролери и стартери за полупроводникови мотори</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. - 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 9.3.5) <p>Всички тестове от стандарта, освен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Запалимост: запалване на гореща жица и запалване на дъга (8.2.1.1.2) - EMC тестове (9.3.5) 	UNE-EN 60947-4-2:2002 UNE-EN 60947-4-2:2008 ERRATUM UNE-EN 60947-4-2/A1:2003 UNE-EN 60947-4-2/A2:2007 IEC 60947-4-2:2011 IEC 60947-4-2/CORRI:2012

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА TECTA
Conjuntos de apertura de baja tensión destinados a ser utilizados por personas comunes Разпределителни табла НН предназначени за използване от необучени хора	Todos los de la norma, excepto: - Ensayo de radiación ultravioleta (Apdo. - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J) Всички тестове от стандарта, освен: - Устойчивост на ултра-виолетова (UV) радиация (10.2.4) - EMC тестове (10.6.2. и анекс J)	UNE-EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012
Conjuntos de apertura de baja tensión: conjuntos para obras (CO). КРУ НН: устройства за строителни обекти(ACS)	Todos los de la norma, excepto: - Ensayos de choque (Apdo. 8.2.101.3) - Ensayos de verificación de la resistencia a la corrosión en atmósferas fuertemente contaminadas (Apdo. 8.2.102.2.) - Ensayos CEM (Apdo. 8.2.8) Всички тестове от стандарта, освен: - Шокови тестове (8.2.101.3) - Проверка на устойчивост към корозия в силно замърсена атмосфера (8.2.102.2) - EMC тестове (8.2.8)	UNE-EN 60439-4:2005 UNE 201008 IN:2012
Conjuntos de apertura de baja tensión destinados a ser instalados al exterior en lugares públicos. Conjuntos de apertura para redes de distribución (CRD) КРУ НН предназначени за монтаж на открити публични места. Кабелни разпределителни шкафове (CDCS) за ел. разпределителни мрежи	Todos los de la norma, excepto: - Verificación de la resistencia a la corrosión y al envejecimiento (Apdos. 8.2.103.2 y 8.2.103.3) - Ensayos CEM (Apdo. 8.2.8) Всички тестове от стандарта, освен: - Проверка на устойчивост към корозия и стареене (8.2.103.2 и 8.2.103.3) - EMC тестове (8.2.8)	UNE-EN 60439-5:2007



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Conjuntos de aparamenta de baja tensión bajo envolvente Закрити КРУ НН	Ensayo en condiciones de arco debidas a un fallo interno <i>Тест при дъга поради вътрешно късо съединение</i>	UNE-IEC/TR 61641 IN:2011 IEC/TR3 61641:2008
Fusibles de baja tensión destinados a ser utilizados por personas autorizadas (usos principalmente industriales) Предоазители НН за употреба от упълномощени лица (предоазители предимно за индустриално приложение)	Todos los de las normas para las secciones A, B, C, D y F, excepto para la sección A: - Ensayo de corrosión del Apdo. 8.11.2.3 - Ensayo de resistencia a la formación de caminos conductores del Apdo. 8.2.5 Всички тестове от стандарта за предпазителни системи A,B, C, D и F, освен за предпазителна система A: - Проверка на устойчивост към ръжда (8.11.2.3) - Устойчивост на надраскване (8.2.5)	UNE-EN 60269-1:2008 UNE-EN 60269-1/A1:2010 HD 60269-2:2007 UNE-HD 60269-2:2011 IEC 60269-1:2006 IEC 60269-1/A1:2009 IEC 60269-2:2010
	Todos los de la norma para las Secciones I y III, excepto los ensayos de resistencia a la formación de caminos conductores (Apdo. 8.2.6.), de corrosión (Apdo. 8.11.2.3), para la sección I Всички тестове от стандарта за секциите I до III, освен устойчивост на надраскване (8.2.6) и устойчивост към ръжда (8.11.2.3) за секция I	UNE-EN 60269-2:1996 UNE-EN 60269-2/AI:1999 UNE-EN 60269-2/A2:2002 UNE-EN 60269-2:2005 CORRIGENDUM
Inversores Solares (Monofásicos y Trifásicos) y Sistemas Compensadores de Huecos (FACTS) de potencia asignada máxima de 300 kW Соларни инвертори (еднофазни и трифазни) и компенсаторни устройства за спадове в напрежението (FACTS) с номинална мощност до 300 kW	Medida y evaluación de la respuesta de los Sistemas de Conversión Fotovoltaicos (SCFV) ante huecos de tensión, conforme a las condiciones establecidas en el apdo. 5 Anexo III del documento "Procedimientos de Verificación, Validación y Certificación de los requisitos del PO 12.3. sobre la respuesta de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ante huecos de tensión" versión 10 de 26 de enero de 2012 de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) Измерване и оценка на реакцията на фотоволтаична система за преобразуване (PVCS) при спадове на напрежението, съгласно условията в т.5 Анекс III от документа "Процедура за проверка, утвърждаване и сертифициране на изискванията на Р.О. 12.3 за реакция на вятърни и соларни паркове при спадове в напрежението" версия 10 от 26-ти януари 2012 на Испанска Вятърноенергийна Асоциация (AEE)	Procedimiento interno PE.EE-88-E Internal procedure PE.EE-88-E



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Equipos de tratamiento de la información, incluyendo los equipos eléctricos de oficina y equipos conectables a la red de telecomunicación (excluyendo Destructoras personales hogar/oficina de documentos multimedia)	Seguridad eléctrica	UNE-EN 60950-1:2007 UNE-EN 60950-1:2007 CORRIGENDUM UNE-EN 60950-1/A11:2009 UNE-EN 60950-1/A1:2011 UNE-EN 60950-1/A12:2011 Apdos 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.2.3, 1.7.2.4, 1.7.2.5, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.7.11, 1.7.12, 1.7.13, 1.7.14, 2.1.1.1, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.3, 2.3.4, 2.6.3.4, 2.6.3.5, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 5.1, 5.2 y 6.2.
Generadores de potencia conectados a redes de BT, sistemas de protección de interfaz e inversores	Todos los de la norma salvo ensayos CEM	CEI 0-21:2012 (Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e posivi alle nelli BT delle imprese distributrici di energia elettrica)
Ел. генератори сързани към мрежи НН, системи за защита на интерфейса и инвертори	Всички тестове от стандартите освен EMC тестове	




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAZO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА TECTA
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (Indices de clase A, B y C)</p> <p>Оборудване за измерване на електричество (а.с.) Измерващо оборудване за активна енергия предназначено за жилищна, търговска и лека индустрия за употреба в ел. мрежи 50 Hz (класови индекси A, B и C)</p>	<p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - - Ensayos con tensión alterna - - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precisión</p> <p>Електрическа, Механична и функционална безопасност</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тест с импулсно напрежение - Тест с напрежение AC - Погълнатата мощност - Топлина - Прозорец - Покритие на клема - Разстояния на хлабина и утечка - Капсулован уред за измерване на клас на защита II - Чук тестове (Eh) - Устойчивост на топлина и огън - Защита срещу проникване на прах и вода - Тестове за прецизност 	<p>UNE-EN 50470-3:2007</p> <p>Excepto apdo. 5.4</p>

СЕДИЩО С
БЪРНО САД
БЪЛГАРИЯ



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2) Оборудование за измерение на электричество (a.c.) Статични измервателни уреди за активна енергия (класове 1 и 2)	Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego Ensayos de precision Електрическа, механична и функционална безопасност - Тест с импульсно напрежение - Тест с напрежение AC - Погълната мощност - Топлина - Прозорец - Покритие на клема - Разстояния на хлабина и утечка - Капсулован уред за измерване на клас на защита II - Чук тестове (Eh) - Устойчивост на топлина и огън - Защита срещу проникване на прах и вода Тестове за прецизност	UNE-EN 62053-21:2003 Excepto apdo. 5.4




Categoría I (Ensayos "in situ") / Категория I (тестове на място)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА TECTA
<p>Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV ($U_{rn} = 170 \text{ kV}$) hasta 500 kV ($U_m = 550 \text{ kV}$)</p> <p><i>Силови кабели с екструдирана изолация и аксесоари за тях за номинално напрежение над 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) до 500 kV($U_m = 550 \text{ kV}$)</i></p>	<p>Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión continua de la cubierta exterior (Apdo. 16.2) - Ensayo de tensión en corriente alterna del aislamiento (Apdo. 16.3) <p><i>Електрични тестове след монтажа (т. 16):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Тестване на обвивката с напрежение DC (16.2) - Тестване на изолацията с напрежение AC (16.3) 	IEC 62067:2011
<p>Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) hasta 400 kV ($U_m = 420 \text{ kV}$)</p> <p><i>Силови кабели с екструдирана изолация и аксесоари за тях за номинално напрежение над 150 kV($U_m = 170 \text{ kV}$) до 400 kV ($U_m = 420 \text{ kV}$)</i></p>	<p>Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de comprobación del aislamiento principal: Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. - Ensayo de comprobación de la cubierta - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores - Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable <p><i>Електрични тестове след монтажа (т. 16):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Тестване за проверка на основната изолация: Метод 1: - Тест за издръжано напрежение с промишлена честота. - Тест за проверка на обвивката - Тестове за измерване на непрекъснатост и устойчивост на экраните - Тестове за измерване на непрекъснатост и устойчивост на проводниците - Измерване на частични разряди на новата кабелна система 	UNE 211067-1:2012



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV ($U_m = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) Силови кабели с екструдирана изолация и аксесоари за тях за номинално напрежение над 36 kV ($U_m=42 \text{ kV}$) до 150 kV($U_m=170 \text{ kV}$)	Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayo de tensión continua de la cubierta exterior (Apdo. 16.2) - Ensayo de tensión en corriente alterna del aislamiento (Apdo. 16.3) Електрични тестове след монтажа (т. 16): - Тестване на обвивката с напрежение DC (16.2) - Тестване на изолацията с напрежение AC (16.3)	IEC 60840:2011
Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV ($U_m = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) Силови кабели с екструдирана изолация и аксесоари за тях за номинално напрежение над 36 kV ($U_m=42 \text{ kV}$) до 150 kV($U_m=170 \text{ kV}$)	Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayos de comprobación del aislamiento principal. Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. Método 4: Medida de descargas parciales - Ensayo de comprobación de la cubierta - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores - Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable Електрични тестове след монтажа (т. 16) - Тестове за проверка на основната изолация: Метод 1: Тест за издръжано напрежение с промишлена честота. Метод 4: Измерване на частични разряди. - Тестове за проверка на обвивката - Тестове за измерване на непрекъснатост и устойчивост на екраните - Тестове за измерване на непрекъснатост и устойчивост на проводниците - Измерване на частични разряди на новата кабелна система	UNE 211632-1:2012



106-

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / ПРОДУКТ/МАТЕРИАЛ ЗА ТЕСТВАНЕ	ENSAYO TECT	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAZO СТАНДАРТ/ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Sistemas de cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna AC кабели системи ВН	<p>Sistemas nuevos de cables de tensión asignada superior a 87/150 (170 kV) hasta 220/400 (420 kV) (Apdo. 4.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de comprobación del aislamiento principal (Apdo. 4.2.1): Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. - Ensayo de comprobación de la cubierta (Apdo. 4.2.2) - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas (Apdo. 4.2.3) - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores (Apdo. 4.2.4) <p>Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable (cap. 5)</p> <p>Ensayo de continuidad y resistencia eléctrica de la pantalla y los conductores de los sistemas nuevos de cable (cap. 6):</p> <p><i>Нови кабелни системи с номинално напрежение над 87/150 (170 kV) до 220/400 (420 kV) (4.2):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Тестове на изолацията (4.2.1): Метод 1: Power frequency withstand voltage test - Тестове на обвивката (4.2.2) - Тестове за измерване на непрекъснатост и устойчивост на екраните (4.2.3) - Тестове за измерване на непрекъснатост и устойчивост на проводниците (4.2.4). <p><i>Измерване на частични разряди на новата кабелна система (т. 5)</i></p> <p><i>Тестове за измерване на непрекъснатост и устойчивост на екраните и проводниците на новата кабелна система (т. 6)</i></p>	UNE 211006:2010
Líneas eléctricas de alta tensión Електропроводи ВН	<p>Medida de impedancia de línea</p> <p>Измерване на пълно съпротивление</p>	<p>Procedimiento interno</p> <p>PE.EE-90-E</p> <p><i>Internal procedure</i></p> <p><i>PE.EE-90-E</i></p>
Equipos y materiales de alta tensión Оборудване и материали ВН	<p>Ensayos de alta tensión con tensión alterna</p> <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 kV, 20 Hz a 300 Hz <p><i>Тест с променливо жисоко напрежение</i></p> <p><i>Параметри:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 kV, 20 Hz до 300 Hz 	<p>UNE-EN 60060-3:2006</p> <p>UNE-EN 60060-3:2007</p> <p>CORRIGENDUM</p> <p>IEC 60060-3:2006</p> 



Este documento es una versión bilingüe español-inglés, realizada por TECNALIA, del anexo técnico original emitido en español (Rev. 22, 24/04/2015) de la acreditación 4/LE148.

This document is an English-Spanish version, prepared by TECNALIA, of the original technical annex issued in Spanish (Rev. 22, 2015/04/24) of the accreditation 4/LE148.

**ANEXO TÉCNICO
TECHNICAL ANNEX**

**ACREDITACIÓN Nº 4/LE148
ACCREDITATION No. 4/LE 148**

Entidad / Organization: FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Sede / Address Derio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, C/ Geldo, Edificio 700;
48160 Derio (Vizcaya)

Sede / Address Zamudio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea, Edificio 413;
48170 Zamudio (Vizcaya)

Norma de referencia / Standard Reference: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC)

Ensayos en las siguientes áreas / Tests in the following areas:

Ensayos ambientales / Environmental testing	1
Ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC) y evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos / Electromagnetic Compatibility.....	6
Equipos de generación, transporte, distribución y uso de la energía eléctrica, en media y alta tensión / Equipment for Generation, Transmission, Distribution and use of Electric Power, high and medium voltage	13

Sede / Address Derio

Ensayos ambientales / Environmental testing

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) / Category 0 (Tests in the permanent laboratory)


PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Ensayos ambientales en equipos eléctricos y electrónicos / Environmental testing in electric and electronic equipment		
Equipos y componentes eléctrico-electrónicos / Electrical and electronic equipment and components	Frío: Ensayos Ab, Ad y Ae. Temperatura mínima: -40°C Volumen máximo del espécimen: 0,6 m ³ Cold: Tests Ab, Ad and Ae Minimum temperature: -40°C Maximum volume of the specimen: 0.6 m ³	UNE-EN 60068-2-1:2007

ISSUING
OPINION


CELESTE ALVAREZ
SANTOS

426

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
	<p>Vibración aleatoria de banda ancha. Ensayo Fh Dimensiones del espécimen inferiores a: 0,6x0,6x0,3 m. Peso Inferior a 25 kg Aceleraciones RMS hasta 10 m/s² Frecuencias de 1 a 2000 Hz</p> <p><i>Vibration, broadband random. Test Fh Dimensions of the specimen less than 0.6x0.6x0.3 m Weight less than 25 kg RMS accelerations up to 10 m/s² Frequencies from 1 to 2000 Hz</i></p>	UNE-EN 60068-2-64:2009 ETSI EN 300 019-2-2:2013, random vibration
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de Industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p>	<p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.5)</i></p>	UNE-EN 50470-1:2007



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for active energy (classes 1 and 2)</i>	Ensayos climáticos <ul style="list-style-type: none">- Humedad relativa- Ensayo de calor seco- Ensayo de frío- Ensayo cíclico de calor húmedo- Ensayo de vibración sinusoidal- Ensayo de choque Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5) <i>Climatic testing:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Relative humidity</i>- <i>Dry heat test</i>- <i>Cold test</i>- <i>Damp heat cyclic test</i>- <i>Sinusoidal vibration test</i>- <i>Impact test</i> <i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.5)</i>	UNE-EN 62053-21:2003
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)</i>	Ensayos climáticos: <ul style="list-style-type: none">- Humedad relativa- Ensayo de calor seco- Ensayo de frío- Ensayo cíclico de calor húmedo- Ensayo de vibración sinusoidal- Ensayo de choque Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5) <i>Climatic testing:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Relative humidity</i>- <i>Dry heat test</i>- <i>Cold test</i>- <i>Damp heat cyclic test</i>- <i>Sinusoidal vibration test</i>- <i>Impact test</i> <i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.5)</i>	UNE-EN 62053-23:2003





PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAZO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i>
Equipos eléctricos y electrónicos de entorno residencial, comercial e industria ligera	Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas	UNE-EN 61000-6-3:2007 UNE-EN 61000-6-3/A1 : 2012
Equipos eléctricos y electrónicos de entorno Industrial <i>Residential, commercial and light industry environments electric and electronic products</i>	Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas <i>Emission:</i> <i>Measurements of the radioelectric disturbances</i>	UNE-EN 61000-6-4:2007 UNE-EN 61000-6-4/A1 : 2011 UNE-EN 61000-6-4:ERRATUM:2008
Equipos eléctricos y electrónicos <i>Industrial environments electric and electronic products</i>	Inmunidad a descargas electrostáticas <i>Immunity to electrostatic discharges</i>	UNE-EN 61000-4-2:2010
	Inmunidad a campos electromagnéticos radiados <i>Frecuencias entre 80 MHz y 3 GHz</i> <i>Intensidad de campo hasta 10 V/m</i> <i>Immunity to radiated electromagnetic fields</i> <i>Frequencies between 80 MHz and 3 GHz</i> <i>Field intensity up to 10 V/m</i>	UNE-EN 61000-4-3:2007 UNE-EN 61000-4-3/A1:2008 UNE-EN 61000-4-3/A2:2011
	Inmunidad a ráfagas de transitorios rápidos <i>Immunity to electrical fast transients</i>	UNE-EN 61000-4-4:2013
	Inmunidad a ondas de choque (surges) <i>Immunity to surge</i>	UNE-EN 61000-4-5:2007 UNE-EN 61000-4-5:CORR:2010
	Inmunidad a las perturbaciones conducidas inducidas por los campos de radiofrecuencia <i>Immunity to conducted disturbances induced by radiofrequency fields</i>	UNE-EN 61000-4-6:2009
	Inmunidad a campos magnéticos amortiguados <i>Volumen efectivo 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m</i> <i>Immunity to damped magnetic fields</i> <i>Effective volume: 0.6 m x 0.6 m x 0.5 m</i>	UNE-EN 61000-4-10:1996 UNE-EN 61000-4-10/A1:2001


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




Алексей
131

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz <i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz</i>	Requisitos generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagnéticas <i>General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances</i>	UNE-EN 50065-1:2012 Capítulo 6 Tensión de salida del transmisor
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz destinados para uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera <i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and intended to residential, commercial and light industry</i>	Requisitos de Inmunidad <i>Immunity requisites</i>	UNE-EN 50065-2-1:2004 UNE-EN 50065-2-1:2004+A1:2006
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz destinados para uso en entornos industriales <i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz destined to Industry</i>	Requisitos de Inmunidad <i>Immunity requisites</i>	UNE-EN 50065-2-2:2004 UNE-EN 50065-2-2:2004+A1:2006 UNE-EN 50065-2-2:2004/A1:2006/CORR A1:2007




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO / STANDARD/TEST PROCEDURE
	<p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huecos e interrupciones - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducta - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas <p>Inmunidad Campo Magnético continuo y externo</p> <p><i>Immunity test:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dips and Interruptions</i> - <i>Electrostatic Discharge</i> - <i>Radiated immunity</i> - <i>Fast transient</i> - <i>Conducted immunity</i> - <i>Surge</i> - <i>Damped Oscillatory Wave</i> <p><i>Constant and external Magnetic-Field Immunity</i></p>	
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy Intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p>	<p>Emisión:</p> <p>Emisión radiada</p> <p>Emisión conducida</p> <p><i>Emission:</i></p> <p><i>Radiated emission</i></p> <p><i>Conducted emission</i></p> <p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huecos e interrupciones - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducta - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas <p>Inmunidad Campo Magnético continuo y externo</p> <p><i>Immunity test:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dips and Interruptions</i> - <i>Electrostatic Discharge</i> - <i>Radiated immunity</i> - <i>Fast transient</i> - <i>Conducted immunity</i> - <i>Surge</i> - <i>Damped Oscillatory Wave</i> <p><i>Constant and external Magnetic-Field Immunity</i></p>	<p>UNE-EN 50470-3:2007</p>  

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i>
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3) <i>Electricity metering equipment (a.c.) Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)</i>	Emisión: Emisión radiada Emisión conducida <i>Emission: Radiated emission Conducted emission</i>	UNE-EN 62053-23:2003




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Transformadores autoprotegidos sumergidos en líquido <i>Self-protected liquid-filled transformers</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los de la norma realizados por referencia a la serie de normas 60076 - Ensayo de descargas parciales (cap. 12) - <i>All the tests of the standard performed by reference to 60076 series</i> - <i>Partial discharges test (chap. 12)</i> 	UNE-EN 60076-13:2008 IEC 60076-13:2006
Transformadores de medida y protección <i>Instrument transformers</i>	<p>Todos los de la norma Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Precisión: hasta 5 kA hasta 10 kV; 40 kV desde 10 VA - Dieléctricos: hasta $U_m \leq 145$ kV <p><i>All the tests of the standard</i></p> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Accuracy: up to 5 kA</i> <i>up to 10 kV; 40 kV</i> <i>from 10 VA</i> - <i>Dielectric tests: up to $U_m \leq 145$ kV</i> 	UNE-EN 60044-1:2000 UNE-EN 60044-1/A1:2001 UNE-EN 60044-1/A2:2004 UNE-EN 60044-2:1999 UNE-EN 60044-2/A1:2001 UNE-EN 60044-2/A2:2004 UNE-EN 60044-3:2004 IEC 60044-3:2002
Transformadores de tensión electrónicos <i>Electronic voltage transformers</i>	<p>Ensayos de tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dieléctricos: hasta $U_m \leq 145$ kV - Ensayo de impulso tipo rayo - Ensayo bajo lluvia para tipo exterior - Ensayo de resistencia a la tensión de impulso para componentes de baja tensión - Precisión: hasta 10 kV; 40 kV; 50 Hz desde 10 VA <p>Ensayos individuales y ensayos especiales</p> <p><i>Type tests:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dielectric tests: up to $U_m \leq 145$ kV</i> - <i>Lightning impulse test</i> - <i>Wet test for outdoor type</i> - <i>Impulse voltage withstand test for low-voltage components.</i> - <i>Accuracy: up to 10 kV, 40 kV, 50 Hz from 10 VA</i> <p><i>Routine tests and special tests</i></p>	UNE-EN 60044-7: 2001 IEC 60044-7:1999

ВЯРНОСТЬ
ОРИГИНАЛА




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Aisladores pasantes (pasatapas) <i>Insulated bushings</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de presión interna - Ensayo de estanquidad en pasatapas con gas o sumergidos en gas <p>Límites: $Um \leq 145 \text{ kV}$</p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Internal pressure test</i> - <i>Tightness test on gas-filled and gas-insulated bushings</i> <p><i>Limits: Um ≤ 145 kV</i></p>	UNE-EN 50180:1997 UNE-EN 50180:1999 CORRIGENDUM UNE-EN 50180:2011 UNE-EN 50181:1997 UNE-EN 50181:2011 UNE EN 60137:2011 IEC 60137:2008
Aisladores de apoyo de interior de materia orgánica para instalaciones de tensión nominal superiores a 1 kV e inferiores a 300 kV <i>Indoor post insulators of organic material for systems with nominal voltages greater than 1kV and below 300 kV</i>	<p>Todos los de la norma</p> <p>Límites: $Um \leq 145 \text{ kV}$</p> <p><i>All the tests of the standard</i></p> <p><i>Limits: Um ≤ 145 kV</i></p>	UNE-EN 60660:2001 IEC 60660:1999
Centros de transformación prefabricados <i>High voltage/low voltage prefabricated substations</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <p>Apdo 6.9. Ensayos CEM</p> <p>Límites:</p> <p>Arco interno: 1000 V</p> <p><i>All the tests of the standard,</i> <i>except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests (6.9) <p><i>Limits:</i></p> <p><i>Arching due to an internal fault: 1000V</i></p>	UNE-EN 62271-202:2007 IEC 62271-202:2006

ВАРИО С
ОРГИНАЛА



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i>
Materiales aislantes sólidos plásticos <i>Electrical insulating plastic materials</i>	Ensayo del hilo incandescente <i>Glow wire test</i>	UNE-EN 60695-2-10:2002 UNE-EN 60695-2-11:2001 UNE-EN 60695-2-12:2001 UNE-EN 60695-2-12:2011 UNE-EN 60695-2-13:2002 UNE-EN 60695-2-13:2011 IEC 60695-2-10:2000 IEC 60695-2-11:2000 IEC 60695-2-11:2001 CORRIGENDUM 1 IEC 60695-2-12:2010 IEC 60695-2-13:2010 IEC 60695-2-13:2012 CORRIGENDUM 1
Alfombras de material aislante para trabajos eléctricos <i>Electrical insulating matting for live working</i>	Todos los ensayos de la norma, excepto <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos mecánicos (apdos. 5.5, 5.9 y 5.10) - Ensayo de envejecimiento (Aptdo. 5.7) - Ensayo de llama (apdo. 5.8.1) - Resistencia al ácido (apdo. 5.9) - Resistencia al aceite (apdo. 5.10) <i>All the tests of the standard, except:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Mechanical tests (5.5, 5.9 y 5.10) - Aging test (5.7) - Flame retardance test (5.8.1) - Acid resistance (5.9) - Oil resistance (5.10) 	UNE-EN 61111:2010 IEC 61111:2009
Mantas eléctricas aislantes <i>Electrical insulating matting for live working</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Inspección visual y mediciones (apdo. 5.2) - Marcado (apdo. 5.3) - Embalaje e instrucciones de uso (apdo. 5.4) - Ensayos dieléctricos (apdo 5.6) - Ensayo de plegado a baja temperatura (apdo. 5.8.2) - Categoría A. Resistencia al ácido. Parte eléctrica (apdo. 6.2) - Categoría C: Ensayo de doblado a temperaturas extremadamente bajas (apdo. 6.6) <ul style="list-style-type: none"> - Visual inspection and measurements (5.2) - Marking (5.3) - Packaging and instructions for use (5.4) - Dielectric tests (5.6) - Low temperature folding test (5.8.2) - Category A: Acid resistance. Electrical part (6.2) - Category C: Extremely low temperature folding test (6.6) 	UNE-EN 61112:2010 IEC 61112:2009


БАРИО С
ОРИГИНАЛА




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO / STANDARD/TEST PROCEDURE
Aparamenta de alta tension <i>High-voltage switchgear and controlgear</i>	<p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM sobre circuitos auxiliares y de mando (Apdos. 6.9.1.2 , 6.9.2 y 6.9.3) - Aparamenta en gas: estanquidad (Apdo. 6.8) - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares (Apdo. 6.10.5.6) - Ensayo de rayos X para botellas de vacío (Apdo. 6.11) - Aparamenta de $Um > 245$ kV: impulso tipo maniobra - - Aparamenta exterior: contaminación artificial <p>Límites:</p> <p>Ensayos dieléctricos:</p> <p>Frecuencia industrial hasta 550 kV</p> <p>Impulso tipo rayo hasta 750 kV</p> <p>Tensión de perturbaciones radioeléctricas hasta 300 kV</p> <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma excepto estanquidad de aparamenta en gas (Apdo. 7.4)</p> <p><i>Type tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests on auxiliary and control circuits (6.9.1.2, 6.9.2 and 6.9.3)</i> - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test (6.8)</i> - <i>Selsmic tests on auxiliary circuits (6.10.5.6)</i> - <i>X-radiation test procedure for vacuum interrupters (6.11)</i> - <i>Switchgear and controlgear of $Um>245$ kV: switching impulse voltage test</i> - <i>Outdoor switchgear and controlgear: Artificial pollution test</i> <p><i>Limits:</i></p> <p><i>Dielectric tests:</i></p> <p><i>Power frequency up to 550 kV</i></p> <p><i>Lightning impulse up to 750 kV</i></p> <p><i>Radio Interference voltage up to 300 kV</i></p> <p><i>Routine tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except tightness test in gas insulated switchgear and controlgear (7.4)</i></p>	<p>UNE-EN 62271-1:2009</p> <p>UNE-EN 62271-1/A1:2011</p> <p>IEC 62271-1:2007</p> <p>IEC 62271-1/A1:2011</p>

**ВЯРНОС
С
ОРИГИНАЛА**



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Aparamenta bajo envolvente aislante para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52kV <i>AC insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV</i>	<p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma excepto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (Apdo.6.9.) - Aparamenta en gas: estanquidad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares <p>Límites:</p> <p>Ensayos de establecimiento y corte: 200 MVA, 36 kV</p> <p>Arco interno: 1000 V</p> <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma excepto estanquidad de aparamenta en gas</p> <p><i>Type tests:</i> <i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests (6.9) - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test</i> - <i>Seismic tests on auxiliary circuits</i> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Making and breaking tests: 200 MVA, 36 kV</i> - <i>Arclng due to an Internal fault: 1000V</i> <p><i>Routine tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except tightness test on gas insulated switchgear and controlgear</i></p>	UNE-EN 62271-201:2007 IEC 62271-201:2006
Aparamenta de interior bajo envolvente de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV para ser utilizada en condiciones climáticas severas <i>Indoor enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV to be used in severe climatic conditions</i>	<p>Todos los de la norma</p> <p><i>All the tests of the standard</i></p>	IEC/TS 62271-304:2008 IEC/TS 62271-304:2010 CORRIGENDUM 1
Aparamenta bajo envolvente metálica aislada en SF6 hasta 36 Kv <i>SF6 insulated metal-enclosed switchgear and controlgear up to 36 kV</i>	<p>Ensayo de inmersión</p> <p><i>Immersion test</i></p>	<p>Procedimiento Interno PE.EE-27-E Apdo. E.1.</p> <p><i>Internal procedure PE.EE-27-E Section E.1</i></p> 

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Interruptores automáticos de corriente alterna para alta tensión <i>High-voltage alternating-current circuit-breakers</i>	<p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM sobre circuitos auxiliares y de mando <ul style="list-style-type: none"> - (Apdos. 6.9.1.2, 6.9.2 y 6.9.3) - Aparamenta en gas: estanquidad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares - Ensayos de corte - Aparamenta de $U_m > 245 \text{ kV}$: impulso tipo maniobra - Aparamenta exterior: contaminación artificial y operación bajo condiciones severas de hielo <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos: - Frecuencia Industrial hasta 550 kV - Impulso tipo rayo hasta 750 kV - Tensión de perturbaciones radioeléctricas hasta 300 kV - Ensayos de conexión: 200 MVA, 36 kV <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estanquedad de apertura en gas <p><i>Type tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests on auxiliary and control circuits (6.9.1.2, 6.9.2 and 6.9.3)</i> - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: Tightness test</i> - <i>Seismic tests on auxiliary circuits</i> - <i>Breaking tests</i> - <i>Switchgear and controlgear of $U_m > 245 \text{ kV}$: Switching impulse voltage test</i> - <i>Outdoor switchgear and controlgear: Artificial pollution test and operation under severe ice conditions</i> <p><i>Limits:</i></p> <p><i>Dielectric tests:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Power frequency up to 550 kV</i> - <i>Lightning impulse up to 750 kV</i> - <i>Radio interference voltage up to 300 kV</i> - <i>Making tests: 200 MVA, 36 kV</i> <p><i>Routine tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test</i> 	<p>UNE-EN 62271-100:2011 IEC 62271-100:2008 IEC 62271-100/A1:2012 IEC 62271-100/A1:2012 CORRIGENDUM 1</p>




PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i>
Equipos y materiales de alta tensión <i>High voltage equipment and materials</i>	<p>Ensayos de alta tensión: Ensayos en seco y bajo lluvia Ensayos con tensión alterna Ensayos con tensión continua Ensayos con impulsos tipo rayo</p> <p>Límites: - Tensión alterna hasta 550 kV - Tensión continua hasta 100 kV - Impulsos tipo rayo hasta 750 kV</p> <p><i>High voltage tests:</i> <i>Dry and Wet tests</i> <i>Tests with Alternating Voltage</i> <i>Tests with Direct Voltage</i> <i>Lightning impulse voltage tests</i></p> <p><i>Limits:</i> - <i>Alternating voltage up to 550 kV</i> - <i>Direct voltage up to 100 kV</i> - <i>Lightning impulse voltage up to 750 kV</i></p>	UNE 21308-1:1994 UNE-EN 60060-1:2012 IEC 60060-1:2010
Pértigas aislantes de maniobra para alta tensión <i>Insulating poles (insulating sticks) for electrical purposes on high-voltage installations</i>	<p>Medida de las descargas parciales Límite : Tensión de ensayo ≤ 550 kV</p> <p><i>Partial discharges measurement</i> <i>Limit: Test voltage ≤ 550 kV</i></p>	UNE-EN 60270:2002 IEC 60270:2000 IEC 60270:2001 CORRIGENDUM 1
Detectores de tipo capacitivo para utilización con tensiones superiores a 1 kV en corriente alterna <i>Capacitive type detectors to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.</i>	<p>Ensayos eléctricos: corriente de fugas (Apdo. 8.2.2) Ensayos mecánicos: ensayo de flexión (Adpo. 8.4.1)</p> <p><i>Dielectric tests: leakage current (8.2.2)</i> <i>Mechanical tests : bending test (8.4.1)</i></p> <p>Límites: Vdc ≤ 100 kV Vac ≤ 550 kV</p> <p><i>Function tests (6.2)</i> <i>Dielectric tests (6.3)</i> <i>Mechanical tests (6.4)</i> <i>Specific tests (7)</i></p> <p><i>Limits:</i> Vdc ≤ 100 kV Vac ≤ 550 kV</p>	UNE-EN 61243-1:2006 UNE-EN 61243-1/A1:2011 IEC 61243-1:2003 IEC 61243-1:2005 CORRIGENDUM 1 IEC 61243-1/A1:2009



- 111

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAZO STANDARD/TEST PROCEDURE
Interruptores automáticos de baja tensión <i>Low voltage circuit-breakers</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos del anexo B - Anexo J: CEM <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2) - Tests of annex B - Annex J: EMC 	UNE-EN 60947-2:2007 UNE-EN 60947-2/A1:2011 IEC 60947-2:2006 IEC 60947-2/A1:2009 IEC 60947-2/A2 :2013
Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles de baja tensión <i>Low voltage switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 8.4) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2) - EMC tests (8.4) 	UNE-EN 60947-3:2000 UNE-EN 60947-3/A1:2002 UNE-EN 60947-3/A2:2006 UNE-EN 60947-3:2009 UNE-EN 60947-3:2010 ERRATUM IEC 60947-3:2008 IEC 60947-3/A1:2012 IEC 60947-3/Corr1:2012
Contactores y arrancadores electromecánicos de baja tensión <i>Low voltage electromechanical contactors and motor starters</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 9.4) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2) - EMC tests (9.4) 	UNE-EN 60947-4-1:2002 UNE-EN 60947-4-1:2002 ERRATUM UNE-EN 60947-4-1/A1:2003 UNE-EN 60947-4-1/A2:2006 IEC 60947-4-1:2009. IEC 61947-4-1/A1:2012
Controladores y arrancadores semiconductores de motores de corriente alterna de baja tensión <i>Low voltage contactors and motor starters – AC semiconductor motor controllers and starters</i>	<p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 9.3.5) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2) - EMC tests (9.3.5) 	UNE-EN 60947-4-2:2002 UNE-EN 60947-4-2:2008 ERRATUM UNE-EN 60947-4-2/A1:2003 UNE-EN 60947-4-2/A2:2007 IEC 60947-4-2:2011 IEC 60947-4-2/CORR1:2012




- 142 -

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a ser utilizados por personas comunes <i>Low-voltage distribution boards intended to be operated by ordinary persons</i>	Todos los de la norma, excepto: <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de radiación ultravioleta (Apdo. 10.2.4) - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J) <i>All the tests of the standard, except:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Resistance to ultra-violet (UV) radiation (10.2.4)</i> - <i>EMC tests (10.6.2. and Annex J)</i> 	UNE-EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012
Conjuntos de aparamenta de baja tensión: conjuntos para obras (CO). <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies: assemblies for construction sites (ACS)</i>	Todos los de la norma, excepto: <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de choque (Apdo. 8.2.101.3) - Ensayos de verificación de la resistencia a la corrosión en atmósferas fuertemente contaminadas (Apdo. 8.2.102.2.) - Ensayos CEM (Apdo. 8.2.8) <i>All the tests of the standard, except:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Shock test (8.2.101.3)</i> - <i>Verification of resistance to corrosion in heavily polluted atmosphere (8.2.102.2)</i> - <i>EMC tests (8.2.8)</i> 	UNE-EN 60439-4:2005 UNE 201008 IN:2012
Conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a ser instalados al exterior en lugares públicos. Conjuntos de aparamenta para redes de distribución (CRD) <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed outdoors in public places. Cable distribution cabinets (CDCS) for power distribution networks</i>	Todos los de la norma, excepto: <ul style="list-style-type: none"> - Verificación de la resistencia a la corrosión y al envejecimiento (Apdos. 8.2.103.2 y 8.2.103.3) - Ensayos CEM (Apdo. 8.2.8) <i>All the tests of the standard, except:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verification of corrosion and ageing resistance (8.2.103.2 and 8.2.103.3)</i> - <i>EMC tests (8.2.8)</i> 	UNE-EN 60439-5:2007




- 1463 -

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO / STANDARD/TEST PROCEDURE
Conjuntos de apertura de baja tensión bajo envolvente <i>Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies</i>	Ensayo en condiciones de arco debidas a un fallo interno <i>Test under conditions of arcing due to internal fault</i>	UNE-IEC/TR 61641 IN:2011 IEC/TR3 61641:2008
Fusibles de baja tensión destinados a ser utilizados por personas autorizadas (usos principalmente industriales) <i>Low-voltage fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial applications)</i>	<p>Todos los de las normas para las secciones A, B, C, D y F, excepto para la sección A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de corrosión del Apdo. 8.11.2.3 - Ensayo de resistencia a la formación de caminos conductores del Apdo. 8.2.5 <p><i>All the tests of the standards for fuse systems A, B, C, D and F, except for fuse system A:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verification of resistance to rusting (8.11.2.3)</i> - <i>Resistance to tracking (8.2.5)</i> <p>Todos los de la norma para las Secciones I y III, excepto los ensayos de resistencia a la formación de caminos conductores (Apdo. 8.2.6.), de corrosión (Apdo. 8.11.2.3), para la sección I</p> <p><i>All the tests of the standards for the sections I to III, except resistance to tracking (8.2.6) and resistance to rusting (8.11.2.3) for section I</i></p>	UNE-EN 60269-1:2008 UNE-EN 60269-1/A1:2010 HD 60269-2:2007 UNE-HD 60269-2:2011 IEC 60269-1:2006 IEC 60269-1/A1:2009 IEC 60269-2:2010
Inversores Solares (Monofásicos y Trifásicos) y Sistemas Compensadores de Huecos (FACTS) de potencia asignada máxima de 300 kW <i>Solar inverters (single-phase and three-phase) and voltage dips compensation systems (FACTS) of rated power up to 300 kW</i>	Medida y evaluación de la respuesta de los Sistemas de Conversión Fotovoltaicos (SCPV) ante huecos de tensión, conforme a las condiciones establecidas en el apdo. 5 Anexo III del documento "Procedimientos de Verificación, Validación y Certificación de los requisitos del PO 12.3. sobre la respuesta de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ante huecos de tensión" versión 10 de 26 de enero de 2012 de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) <p><i>Measurement and assessment of the response of photovoltaic conversion systems (PVCS) in the event of voltage dips, according to conditions of subclause 5 Annex III of document "Procedure for verification, validation and certification of the requirements of the P.O. 12.3 on the response of wind and solar farms in the event of voltage dips" version 10 of 26th January 2012 of the Spanish Wind Energy Association (AEE)</i></p>	Procedimiento interno PE.EE-88-E <i>Internal procedure</i> PE.EE-88-E




444

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Equipos de tratamiento de la información, incluyendo los equipos eléctricos de oficina y equipos conectables a la red de telecomunicación (excluyendo Destructoras personales hogar/oficina de documentos multimedia)	Seguridad eléctrica <i>Electrical safety</i>	UNE-EN 60950-1:2007 UNE-EN 60950-1:2007 CORRIGENDUM UNE-EN 60950-1/A11:2009 UNE-EN 60950-1/A1:2011 UNE-EN 60950-1/A12:2011 Apdos 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.2.2, 1.7.2.3, 1.7.2.4, 1.7.2.5, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.7.11, 1.7.12, 1.7.13, 1.7.14, 2.1.1.1, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.6.3.4, 2.6.3.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 5.1, 5.2 y 6.2.
Generadores de potencia conectados a redes dé BT, sistemas de protección de interfaz e inversores <i>Power generators connected to low voltage grids, interface protection systems and inverters</i>	Todos los de la norma salvo ensayos CEM <i>All the tests of the standard except EMC tests</i>	CEI 0-21:2012 (Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica)




- 145

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i>	ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i>
<p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light Industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p>	<p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martilló de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precision</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> - <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> - <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests</i></p>	<p>UNE-EN 50470-3:2007 Excepto apdo. 5.4</p>




- 146 -

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for active energy (classes 1 and 2)</i>	<p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensajos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precision</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> - <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> - <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests</i></p>	UNE-EN 62053-21:2003 Excepto apdo. 5.4



Categoría I (Ensayos "in situ") / Category I (on-site tests)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO / STANDARD/TEST PROCEDURE
Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) hasta 500 kV ($U_m = 550 \text{ kV}$) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) up to 500 kV ($U_m = 550 \text{ kV}$)</i>	Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayo de tensión continua de la cubierta exterior (Apdo. 16.2) - Ensayo de tensión en corriente alterna del aislamiento (Apdo. 16.3) <i>Electrical tests after installation (chap. 16):</i> - DC voltage test of the oversheath (16.2) - AC voltage test of the insulation (16.3)	IEC 62067:2011
Cables de potencia con aislamiento extrulado y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) hasta 400 kV ($U_m = 420 \text{ kV}$) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) up to 400 kV ($U_m = 420 \text{ kV}$)</i>	Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayos de comprobación del aislamiento principal: Método 1; Ensayo de tensión soportada a frecuencia Industrial. - Ensayo de comprobación de la cubierta - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores - Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable <i>Electrical tests after Installation (clause 16):</i> - Tests to verify the main insulation: Method 1: Power frequency withstand test. - Test to verify the oversheath - Continuity and resistance measurement test of screens - Continuity and resistance measurement test of conductors - Partial discharges measurement on the new cable system	UNE 211067-1:2012




148

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO / TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO / STANDARD/TEST PROCEDURE
Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV ($Um = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($Um = 170 \text{ kV}$) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 36 kV ($Um=42 \text{ kV}$) up to 150 kV ($Um=170 \text{ kV}$)</i>	Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayo de tensión continua de la cubierta exterior (Apdo. 16.2) - Ensayo de tensión en corriente alterna del aislamiento (Apdo. 16.3) <i>Electrical tests after installation (chap. 16):</i> - DC voltage test of the oversheath (16.2) - AC voltage test of the insulation (16.3)	IEC 60840:2011
Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV ($Um = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($Um = 170 \text{ kV}$) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 36 kV ($Um=42 \text{ kV}$) up to 150 kV ($Um=170 \text{ kV}$)</i>	Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayos de comprobación del aislamiento principal. Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. Método 4: Medida de descargas parciales - Ensayo de comprobación de la cubierta - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores - Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable <i>Electrical tests after installation (chap. 16):</i> - Tests to verify the main insulation: Method 1: Power frequency withstand test. Method 4: Partial discharges measurement. - Test to verify the oversheath - Continuity and resistance measurement test of screens - Continuity and resistance measurement test of conductors - Partial discharges measurement on the new cable system	UNE 211632-1:2012

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST	ENSAYO TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE
Sistemas de cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna High voltage AC cable systems	<p>Sistemas nuevos de cables de tensión asignada superior a 87/150 (170 kV) hasta 220/400 (420 kV) (Apdo. 4.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de comprobación del aislamiento principal (Apdo. 4.2.1): Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. - Ensayo de comprobación de la cubierta (Apdo. 4.2.2) - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas (Apdo. 4.2.3) - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores (Apdo. 4.2.4) <p>Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable (cap. 5)</p> <p>Ensayo de continuidad y resistencia eléctrica de la pantalla y los conductores de los sistemas nuevos de cable (cap. 6):</p> <p><i>New cable systems of rated voltages above 87/150 (170 kV) up to 220/400 (420 kV) (4.2):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tests of the insulation (4.2.1): Method 1: Power frequency withstand voltage test</i> - <i>Test of the oversheath (4.2.2)</i> - <i>Continuity and resistance measurement test of screens (4.2.3)</i> - <i>Continuity and resistance measurement test of conductors (4.2.4).</i> <p><i>Partial discharge measurement of a new cable system (chap. 5)</i></p> <p><i>Continuity and resistance measurement test of screens and conductors of new cable systems (chap. 6)</i></p>	UNE 211006:2010
Líneas eléctricas de alta tensión High voltage power lines	Medida de impedancia de línea Line impedance measurement	Procedimiento interno PE.EE-90-E <i>Internal procedure PE.EE-90-E</i>
Equipos y materiales de alta tensión High voltage equipment and materials	<p>Ensayos de alta tensión con tensión alterna</p> <p>Límites: 260 kV, 20 Hz a 300 Hz</p> <p>OPVIVIHARA</p> <p><i>High voltage test with alternating voltage</i></p> <p><i>Limits:</i></p> <p><i>- 260 kV, 20 Hz to 300 Hz</i></p>	UNE-EN 60060-3:2006 UNE-EN 60060-3:2007 CORRIGENDUM IEC 60060-3:2006



НАПРЕЖЕНОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ 61869-3 © IEC:201

Рутинен тест		7.3
Тест за издържано напрежение с промишлена честота на първичните клеми		7.3.1
Измерване на частични разряди		7.3.2
Тест за издържано напрежение с промишлена честота между секциите		7.3.3
Тест за издържано напрежение с промишлена честота на вторичните клеми		7.3.4
Тест за клас на точност		7.3.5
Проверка на маркировките		7.3.6

ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ 61869-2 © IEC:2012

Рутинен тест		7.3
Тест за издържано напрежение с промишлена честота на първичните клеми		7.3.1
Измерване на частични разряди		7.3.2
Тест за издържано напрежение с промишлена честота между секциите		7.3.3
Тест за издържано напрежение с промишлена честота на вторичните клеми		7.3.4
Тест за клас на точност		7.3.5
Проверка на маркировките		7.3.6
Определяне на съпротивлението на вторичната намотка		7.3.201
Определяне на времеконстантата на вторичната верига		7.3.202
Тест за точка на насищане e.m.f и възбудителен ток в точката на възбуждане e.m.f		7.3.203
Тест на междунавивково пренапрежение		7.3.204



ESITAS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

 Tel: +90 216 304 32 70 (pbx) • Fax: +90 216 304 32 82 • Web: www.esitas.com • E-Mail: info@esitas.com
 Adres : Hilal Mh. Paşaköy Cd. No:31 34791 Sancaktepe / İstanbul TURKEY

- 15 -




VOLTAGE TRANSFORMERS 61869-3 © IEC:2011

Routine test	7.3
Power-frequency voltage withstand test on primary terminals	7.3.1
Partial discharge measurement	7.3.2
Power-frequency voltage withstand test between sections	7.3.3
Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals	7.3.4
Test for accuracy	7.3.5
Verification of markings	7.3.6

CURRENT TRANSFORMERS 61869-2 © IEC:2012

Routine test	7.3
Power-frequency voltage withstand test on primary terminals	7.3.1
Partial discharge measurement	7.3.2
Power-frequency voltage withstand test between sections	7.3.3
Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals	7.3.4
Test for accuracy	7.3.5
Verification of markings	7.3.6
Determination of the secondary winding resistance	7.3.201
Determination of the secondary loop time constant	7.3.202
Test for rated knee point e.m.f and exciting current at rated knee point e.m.f	7.3.203
Inter-turn overvoltage test	7.3.204



ESİTAŞ ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Tel: +90 216 304 32 70 (pbx) • Fax: +90 216 304 32 82 • Web: www.esitas.com • E-Mail: info@esitas.com
Adres : Hilal Mh. Paşaköy Cd. No:31 34791 Sancaktepe / İstanbul TURKEY

152

Превод от английски

ЗАВОДСКИ ПРОТОКОЛ НА ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР

КЛИЕНТ:	Поръчка №:	616-067-1	Сер. номер ЕСИТАС: 2016/4581-1
ТИП: ATB 10 -BS	Изолационни нива:	7.2/20/60 kV	Клиентски номер 9264
Номер на проекта:	I dyn.:	2,5xIth.	Честота: 50 Hz
Кл.Код:	Съгласно стандарт:	IES 61869-2-2012	Изолационен клас: E
Термичен тс 25kA/1s.	Коефициент на трансформация: 150/5-5A		

Обяснение: Вторични клеми поставени Р1.1.2 .In/Продълж.

Визуален и Механичен контрол	OK	Тест с пренапрежение между намотките	OK
Проверка на маркировката на клемите	OK	Съставна грешка	OK

Изолационен тест(IEC 61869-2 параграф 7.3.1 ,7.3.3/7.3.4)

Напрежение с промишл.честота на първичната намотка	Между първичната намотка	Напрежение с промишл.честота на първичната намотка	Между вторич. намотка
20kV	3kV	3kV
OK	OK	OK

Тест за частични разряди (IEC 61869-2 Параграф 7.3.2)

Напрежение	1.2 Um	1.2 Um/V ³	Капацитет	Напрежение (kV)	tan & (%)
Ниво	2(pC)	1(pC)			


Капацитивни стойности		C1	PF	Тест за поляритет: +O.K. (IEC 61869-2 Пар.7.3.6)		
		C2	PF			
Ядро	Първичен (A)	Вторичен (A)	Мощност (VA)	Клас на точност	Свръх токов фактор	
1	150	5	10	0.5	FS10	
2	150	5	15	10P	10	

Тест за класа на точност: (IEC 61869-2 Параграф 7.3.5)

Ядро	Търв./Вторич Rct (@ 75oC)	%	Мощност	Токова грешка	Фазова грешка	Мощност	Токова грешка	Фазова грешка
1S1-1S2	150	5	0.0795		2.5		10	
				5	0.103	21.54		-0.686
				20	0.281	9.7		-0.185
				100	0.39	5.48		0.045
				120	0.398	5.19		0.064
2S1-2S2	150	5	0.1146		7.5		30	
				100			0.829	1.7

Дата: 10.03.2016 Тест Оператор
Олкхан Акдениз Одобрено
Това е електронно генериран документ
и не се изисква подпись

Страница 1/1



- 453 -



CURRENT TRANSFORMER METROLOGICAL TEST REPORT
AKIM TRANSFORMATÖRÜ TEST RAPORU

Customer/Müsteri		Order No Sipariş No	616-067-1	Serial No Seri No	2016/4581-1
Type / Tip	ATB 10-BS	Insulation Level Yalıtım Seviyesi	7,2/20/60 KV	Customer P.O. No Müşteri Sip.No	9264
Project Number		IDYN Dinamik Anma Akım	2.6 x Ith	FREQUENCY Frekans	50Hz
Cust. Item Code		Standard APP. Uygulanan Standart	IEC 61869-2-2012	Insulation Classe İzolasyon Sınıfı	E
Shorttime TH.CUR. KI.SÜ.TER.AN. A.(Ith)	25kA/1sec				
Ratio / Çevirme Oranı :	150/5-5A				
EXPLANATION / Açıklama : SECONDARY TERMINAL PUT ON P1.1.2In/Cont					

Visual and Mechanical Control (Görsel ve Mekanik Kontrol)	<input type="checkbox"/> OK	Inter-Turn Over Voltage Test - Proc. B (Seriimlar Arası Aşın Gerilim Testi - Pros. B) (IEC 61869-2 CLAUSE 7.3.204)	<input type="checkbox"/> OK
Verification of Terminal Markings (Terminal İşarelemeleri Doğrulaması)	<input type="checkbox"/> OK	Composite Error (Bileşik Hata)	<input type="checkbox"/> OK

İZOLASYON TESTLERİ / Insulation Test (IEC 61869-2 CLAUSE 7.3.1 ve 7.3.3 / 7.3.4)

Primer Yalıtım Testi Power Freq. On Pri. Winding	Primerler Arası Yalıtım Testi Between Primer Wndg.	Sekonder Yalıtım Testi Pwr. Freq. On Sec. Wndg.	Sekonderler Arası Yalıtım Testi Between Secondary Wndg.		
20 kV		3 kV	3 kV		
OK	---	OK	OK		
KISMI DEŞARJ TESTİ / Partial Discharge Test (IEC 61869-2 CLAUSE 7.3.2)			DIELECTRIC'S CAPACITANCE and POWER FACTOR TEST		
Gerilim / Voltage	1.2 Um	1.2 Um/V3	Kapasitans / Capacitance (pF) Gerilim / Voltage (kV) tan & (%)		
Seviye/Level	2 (pC)	1 (pC)			
Kapasitif Değerler Values Capacitive	C1 : C2 :	PF PF	POLARİTE TESTİ/Polarity Test +O.K. (IEC 61869-2 CLAUSE 7.3.6)		
Core / Nüve	Primary / Primer (A)	Secondary/Sekonder (A)	Burden / Yük (VA)	Class / Klas	Aşırı Akım Faktörü Over Current Faktör
1	150	5	10	0,5	FS10
2	150	5	15	10P	10

SINIF TESTLERİ / Accuracy Class Tests (IEC 61869-2 CLAUSE 7.3.5)

Nüve Core	Primer Primary	Sekonder Second.	Rct (@ 75°C) (Ohm)	Ie (A)	Ek (V)	%	Yük Burden (VA)	Akım Hatası Current Err. (%F)	Faz Hatası Phase Err. (min/dk)	Yük Burden (VA)	Akım Hatası Current Err. (%F)	Faz Hatası Phase Err. (min/dk)
1S1-1S2	150	5	0.0795			2,5				10		
						5		0.103	21.54		-0.686	10.74
						20		0.281	9.70		-0.185	4.96
						100		0.390	5.48		0.048	2.10
						120		0.398	5.19		0.064	1.63
2S1-2S2	160	5	0.1146			3,75				15		
											0.829	1.70

Date 10.03.2016
Tarih

Test Operator
OLCAYHAN AKDENİZ

Approved


This is an electronically generated document and requires no signature.
Elektronik olarak Onaylanmışdır. İslak imza gereklmez.



107

Supervision No 6

REV 1	M8 earthing terminal has been revised.	01/07/2011
REV 2	300mm has been revised as 299mm	31/05/2012
REV 3		



COPYRIGHT © ESITAS A.S.
Esitas reserves the right to change the
specifications and the dimensions of the goods.

ESİTAŞ

Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Утвърдение № 7

HILAL MAH.PAŞAKÖY CAD.NO:31

SANCAKTEPE / İSTANBUL

34791 İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 304 32 70 Pbx

Faks: +90 216 304 32 82

E-mail:info@esitas.com

Sultanbeyli V.D. 380 034 3395

Превод от английски език

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ

Инсталиране:

- Следвайте инструкциите на Esitas доставени с Вашия трансформатор;
- Инсталацията трябва да се извърши само от обучен персонал;
- За монтажа не са необходими никакви специални инструменти;
- Винаги заземявайте стоманената основна плоча;
- Винаги заземявайте края на вторичните клеми;
- Никога не оставяйте вторичните намотки отворени.

Поддръжка:

- Животът на продукта се удължава, ако се използва при нормални условия на системата без проблеми;
- Почиствайте всяка година, ако съществува натрупване на прах върху изолираните части на трансформатора. (Не забравяйте да изключите захранването преди почистване).



ESİTAŞ

Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

HİLAL MAH.PAŞAKÖY CAD.NO:31
SANCAKTEPE / İSTANBUL
34791 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 216 304 32 70 Pbx
Faks: +90 216 304 32 82
E-mail: info@esitas.com
Sultanbeyli V.D. 380 034 3395

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND EXPLOITATION FOR CURRENT TRANSFORMERS INDOOR

Installation:

- Follow the Esitas Instructions sheet delivered with your CT
- Installation should be made by skilled personnel;
- For the installation no need necessary any special tools;
- Always ground the steel base plate
- Always ground one end of the secondary terminals
- Never leave the secondary terminals open circuited

Maintenance:

- Longer product life if used under normal system conditions without problems.
- Please clean if exists the dust accumulating on the insulated parts of the CT in every 1 year (Please do not forget to cut the system energy before cleaning)



Превод от английски език**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ НА
ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ****Съхранение:**

- Тип за закрит монтаж, трябва да се съхранява в затворени помещения;
- Съхранявайте при температурни нива, отбелязани на етикета на дървената опаковка.

Транспорт:

- Транспортна опаковка съгласно международните стандарти и практики;
- За по следващ транспорт не изваждайте от оригиналната опаковка или обезопасете внимателно;
- Следвайте инструкциите за товарене върху етикетите на дървените каси.

Товарене:

- Тежки обекти- използвайте транспалетни колички или мотокар за товарене;
- Не поставяйте върху по-крехки обекти;
- Не поставяйте повече от два сандъка един върху друг;
- Следвайте инструкциите за товарене, върху етикетите на дървените каси



ESİTAŞ

Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

HİLAL MAH.PAŞAKÖY CAD.NO:31
SANCaktepe / İSTANBUL
34791 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 216 304 32 70 Pbx
Faks: +90 216 304 32 82
E-mail: info@esitas.com
Sultanbeyli V.D. 380 034 3395

INSTRUCTIONS FOR TRANSPORT AND STORAGE FOR CURRENT TRANSFORMERS INDOOR

Storage:

- Indoor type, should be stored in closed area
- Keep in the temperature level mentioned on the wooden case labels

Transport:

- Export packaging according to international standards and practices
- For following shipments, please do not remove from the wooden box, or secure carefully
 - Please follow the handling instructions on the wooden case labels

Handling:

- Heavy object, please use transpalet or forklift to carry
 - Do not place over weaker items
 - Do not place more than 2 boxes on top of one another
- Please follow the handling instructions on the wooden case labels



Приложение № 9

**LAPORAN PENGUJIAN
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ**

№ : 1440.BTND.791A.2010

ТИПОВО ИЗПИТВАНЕ

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР

400-800/5-5A; 30-15 VA; Клас 0,5sFS10-5P20

24/50/125 kV, 50 Hz, 31,5 kA-1s

ТИП: АТВ-20-В-ВЪТРЕШЕН, ТЪРГ> МАРКА: ESITAS

КЛИЕНТ: PT. SYMPAC ИНДОНЕЗИЯ



PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PENELITIAN SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
JL. DUREN TIGA NO. 102, JAKARTA 12760, PO BOX 6701, JKSRB, Jakarta 12067
Tel : 7973774, 7980190, 7982035 (Hunting), факс: (021) 7991762, 7975414



- 160 -

СЪДЪРЖАНИЕ

	СТР.
ОБОБЩЕНИЕ	1
СЪДЪРЖАНИЕ	2
ОПИСАНИЕ НА ТЕСТА	
1. ОБХВАТ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (възложени от клиента)	3
3. ТЕСТ СЪГЛАСНО	3
4. ИЗПЪЛНЕНИЕ	3
5. РЕЗУЛТАТИ	3
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	4
7. ЗАБЕЛЕЖКИ	4
АПЕНДИКС I : ДАННИ ОТ ТЕСТА	5
АПЕНДИКС II : ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ	27



-16-

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатът от типовият тест на токовият трансформатор, тип ATB 20-B-вътрешен, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; клас 0,5sFS10-5P20, 24/50/125kV, 50 Hz. 31,5 kA-Is Търговска марка : ESITAS, отговаря на изискванията на Стандарта.

7. ЗАБЕЛЕЖКИ

Техническият доклад не служи за оценяване на качеството на продуктовите партиди и е валиден само за тестваните мостри.

За оценяване на продуктова партида, трябва да се проведе тест на мостра при доставка, с цел сверяване на качеството на доставения продукт с това на тестваната мостра.


ОТДЕЛ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА
ЕЛ.ПРЕНОС И ЕЛ.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Лаборатория за проучване на ел.пренос и
ел.разпределение

Заместник управител

подпись: не се чете

Satyagraha A. Kadir, ST




-162-

ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; КЛАС 0,5sFS10-5P20, 24/60/125 KV, 50 Hz, 31,5 kA-Is
ТИП : ATB 20-B-ВЪТРЕШЕН, ТЪРГОВСКА МАРКА: ESITAS

ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА

No.	Проверка	Резултати
1.	Състояние на мострата (ите)	Ново
2	Маркировка на изводи <ul style="list-style-type: none"> - Начин за маркиране Трябва да е ясно и неизтриваемо - Да се ползва маркировка Първични изводи 	Добре P1 – P2
	Вторични изводи	I SI - IS2 - IS3 2S1 - 2S2 - 2S3
	Индикация за свързани полярности <i>Всички маркирани изводи трябва да имат еднаква полярност по едно и също време</i>	Добре
	- Маркировки на изводите	
	Заземление на изводите	1 (една) точка
	Табелка	
	Трябва да съдържа следната информация :	
	<ul style="list-style-type: none"> - Търговска марка - Име на производителя - Предназначение - Тип - Серийен номер - Номинален първичен и вторичен ток - Номинална честота - Вторичен товар: подходящ клас на точност 	ESITAS PT. SYMPAC INDONESIA Вътрешино ATB 20-B 010/3250 400-800/5-5A 50 Hz
	Измерване	30VA:0.5sFS10
	Зашита	15 VA:5P20
	<ul style="list-style-type: none"> - Макс. напрежение за оборудването - Номинално издържано напрежение с мълниев импулс - Изолационен клас - Номинален краткотраен термичен ток - Номинално динамично напрежение 	24 kV 125 kV E 31,5 kA-Is 2,5 Ith
Тествано от: подпись - не се чете РУРИНГА		Проверено от: подпись - не се чете
Дата: 10.11.2010		Дата: 10.11.2010



ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; клас 0,5sFSIO-SP20, 24/50/125 kV, 50 Hz, 31,5 kA-IS
ТИП : ATB 20-8-ВЪТРЕШЕН, ТЪРГОВСКА МАРКА: ESTTAS

ИМПУЛСНИ ТЕСТОВЕ НА ПЪРВИЧНАТА НАМОТКА

Импулсна вълна

Полярност	Форма на вълната			Осцилограма
	главно време [μs]	остатъчно време [μs]	отскок	
Позитивна	0,99	49.25		IM10-791101 & 791102
Негативна	1.01	48.40		IM10-791103 & 791104
Стандартна	0.84-1.56	40 - 60	≤5	

Test result

Полярност	Стандартно тестово напрежение [kV]	Брой импулси	Резултат	Осцилограма
Позитивна	125	15	издържано	IM10-791105 - 791120
	125	15	издържано	IM10-791121 - 791136




Тествано от: подпись - не се чете	Проверено от: подпись - не се чете
Дата: 02.11.2010	Дата: 10.11.2010




164

ПОЗИТИВНА ПОЛЯРНОСТ


IM10-791105 : 62,5 KV




IM10-791106 : 125 KV




IM10-791107 : 125 KV




IM10-791108 : 125 KV




IM10-791109 : 125 KV




IM10-791110 : 125 KV



IM10-791111 : 125 KV




IM10-791112 : 125 KV




НЕГАТИВНА ПОЛЯРНОСТ


IM10-791121 : 62,5 kV




IM10-791122 : 125 kV




IM10-791123 : 125 kV




IM10-791124 : 125 kV




IM10-791125 : 125 kV




IM10-791126 : 125 kV



IM10-791127 : 125 kV



IM10-791128 : 125 kV

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; клас 0,5sFSIO-SP20, 24/50/125 kV, 50 Hz, 31,5 kA-IS
ТИП : ATB 20-8-ВЪТРЕШЕН, ТЪРГОВСКА МАРКА: ESTTAS

ТЕСТ ЗА ИЗДЪРЖАНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРОМИШЛЕНА ЧЕСТОТА

Намотка	Тестово напрежение [kV]	Времетраене [s]	Ток на утечка [m.A]	Резултат
Първична намотка (PI+P2)- (IS1 +1S2+1S3+2S1 +2S2+2S3+GND) Състояние на теста :Сух Състояние на въздуха Td [°C] 30 Tw [°C] 27 b [mmHg] J017 p [ohm.m] Корекция на въздуха 0,9708 Тестова честота [Hz] 50	50	60	-	Издържан
Вторична намотка (ISMS2+IS3+2SI+2S2+2S3)- (PI+P2+GND)	3	60	-	Издържан
Междунамотъчен участък (IS1+1S2+IS3)-<2SI+2S2+2S3+Gind) (2SI+2S2+2S3)-(ISMS2+1S3+Gind)	3 3	60 60	- -	Издържан Издържан



Тествано от: подпись - не се чете Дата: 10.11.2010	Проверено от : подпись - не се чете Дата: 10.11.2010
---	---



ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; клас 0,5sFSIO-5P20, 24/50/125 kV, 50 Hz, 31,5 kA-IS
ТИП : ATB 20-8-ВЪТРЕШЕН, ТЪРГОВСКА МАРКА: ESTTAS

ИМЕРВАНЕ НА ЧАСТИЧНИ РАЗРЯДИ

Метод: В


Тестово напрежение [kV]		Фонов шум [pC]	Резултат [pC]	Стандарт [pC]
1,2 Um	28,8	0.1	1.0	< 50
1.2 Um / √3	16.6	0.1	1.0	< 20

()

()




Тествано от: подпись - не се чете Дата: 08.11.2010	Проверено от: подпись - не се чете Дата: 10.11.2010
---	--



- 188 -

ТЕСТ С КРАТКОТРАЕН ТОК Продължение


Тестова верига




Забележки

- I(150)1/2 : Прекъсвач 150 kV
T1 : Силов трансформатор 3 x 100 MVA
X(30)1 : Реактор 30kV
I(30)1 : Прекъсвач 30 kV
T2 : Силов трансформатор 189 MVA
CS 160 : Щунт 50 $\mu\Omega$ 160 kA
RD(1)2 : Резистор разединител 1 kV
M(1)1 : Превключвател


ВАРНО С
ОРИГИНАЛА



10791101



Tegangan suplai [V] Захранващо напряжение V_{RT}	Arus uji [kA] Тестое ток I_R	Durasi [ms] Времетраене 1020	I^2t [(MA) ² .S] 1059,12	Faktor daya Токов фактор
427	80,36	32,22		



ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; клас 0,5sPSIO-5P20, 24/50/125 kV, 50 Hz, 31,5 kA-IS
ТИП : АТВ 20-8-ВЪТРЕШЕН, ТЪРГОВСКА МАРКА: ESTTAS

УСТАНОВЯВАНЕ НА ГРЕШКИ

ТЕСТ ЗА ИЗМЕРВАЩА СЪРЦЕВИНА

Текуща грешка и изместване на фаза

Съотношение : 800/5 A

Вторичен товар	Текуща грешка [%]				Изместване на фаза [минути]		
	% In	Грешка	Стандартно изискване	Съмнение	Грешка	Стандартно изискване	Съмнение
1 VA	1	-	± -	-	-	± -	-
	5	-	± -	-	-	± -	-
	20	-	± -	-	-	± -	-
	100	-	± -	-	-	± -	-
	120	-	± -	-	-	± -	-
7.5 VA	1	0.23	± 1.5	-	1.6	±90	-
	5	0.23	± 0.75	-	1.7	±45	-
	20	0.22	±0.5	-	1.3	±30	-
	100	0.24	± 0.5	-	1.1	±30	-
	120	0.25	± 0.5	-	1.1	±30	-
30 VA	1	0.11	± 1.5	-	2.6	±90	-
	5	0.13	± 0.75	-	2.0	±45	-
	20	0.16	± 0.5	-	1.2	±30	-
	100	0.22	± 0.5	-	1.0	±30	-
	120	0.22	± 0.5	-	1.4	±30	-

Фактор на безопасност (FS)

FS фактор: 10

Номинален вторичен ток (Isn) *■ 5.0 A

Съпротивление на вторична намотка при 75°C 0.210 Ohm

Номинален вторичен товар 30.0 VA

Пълно съпротивление на вторичния товар 1.2 Ohm

- Резистентен вторичен товар 1.0 Ohm

- Индуктивен вторичен товар 0.7 Ohm

Общо пълно съпротивление 14 Ohm

Вторични ограничаващи ед.магнитни полета

Възбуден вторичен ток (Isx) **14.2 A**
ОРИГИНАЛ

измерен
изискване



68.7 V

14.2 A

ОРИГИНАЛ

>5.0 A

Тествано от: подпись – не се чете

Дата: 8-11-2010


Проверено от: подпись – не се чете

Дата: 10.11.2010

~171~

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРЕШКИ

Тестова ерига за тестване на композитна грешка



Информация



I(150)1/2	: Прекъсвач 150 kV
T1	: Силов трансформатор 3 x 100 MVA, 1 s
X(30)1	: Реактор 30 kV
I(30)1	: Прекъсвач 30 kV
T2	: Силов трансформатор 189 MVA, 1 s
CS 160	: Шунт 50 μ H, 160 kA
RD(1)2	: Резистор Разединител 1 kV
M(1)1	: Превключвател
N	: Токов трансформатор с незначителна композитна грешка
X	: Тестван токов трансформатор
Rb	: Вторичен товар
Ai,A2	: Замерване на тока





— (Signature)


ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР, 400-800/5-5А ; 30-15 VA ; клас 0,5sFSIO-5P20, 24/50/125 kV, 50 Hz, 31,5 kA-IS
ТИП : ATB 20-8-ВЪТРЕШЕН, ТЪРГОВСКА МАРКА: ESTTAS

ТОЧКА НА НАСИЩАНЕ ЕЛ.МАГНИТНИ ПОЛЕТА И ВЪЗБУДЕН ТОК




REV 1	Tolerances have been removed.DIN 7166-M has been revised as DIN 7166-g. Some dimensions have been removed.	28/29/2009
REV 2	The height of transformer has been revised as 280mm.	02/07/2009
REV 3		








M12 - 32 - 120 - 32 -



M12 - 32 - 120 - 32 -



M12 - 32 - 120 - 32 -



* On request, 40 mm

A-DETAIL

Note 1)-All dimensions are in mm.
2)-Secondary terminals are at P1 (at P2 according to request)
3)-Small deviations in dimensions and construction possible.

UNIT	PARTNAME	ITEM	MTRL.DIMEN	MTRL.CODE	DRAWING NO.	CAST RIGID
REV.	DRW.BY	DATE	NAME	SIGNATURE	ESITAS	
TOLERANCE DIN 7166-g	CONTROL	04072009	B.CEPIKEN			
SCALE	PREPARED BY	04072009	T.DEMIRCAN			
ATB 20-B CURRENT TRANSFORMER					RAW.MTRL.CODE	ALT.SAC.1403
					GEM FINISHED MTRL.	
					2160-02	

BAPHO C
SPVITINATA

COPYRIGHT © ESITAS AS
All rights reserved. No part of this document may be reproduced without written permission.

**LAPORAN PENGUJIAN
TEST REPORT**

No : 1440.BTND.791A.2010

TYPE TEST

CURRENT TRANSFORMER

400-800/5-5A; 30-15 VA; Class 0,5sFS10-5P20



24/50/125 KV, 50 Hz, 31,5 KA-1s

TYPE : ATB-20-B-INDOOR, TRADEMARK : ESITAS

CLIENT : PT. SYMPAC INDONESIA


PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PENELITIAN SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

JL. DUREN TIGA NO. 102, JAKARTA 12760, PO BOX 6701, JKSRB, Jakarta 12067
Telephone : 7973774, 7980190, 7982035 (Hunting), Facs. (021) 7991762, 7975414



CONTENTS

	Page
SUMMARY	1
CONTENTS	2
TEST DESCRIPTION	
1. SCOPE	3
2. TECHNICAL DATA (assigned by the client)	3
3. TEST REFERENCE	3
4. TEST PERFORMANCE	3
5. TEST RESULTS	3
6. CONCLUSION	4
7. REMARKS	4
APPENDIX I : TESTS DATA	5
APPENDIX II : TECHNICAL DOCUMENTS	27



6. CONCLUSION

The result of type test on Current Transformer, type ATB 20-B-Indoor, 400-800/5-5A ; 30-15 VA : Class 0,5sFS10-5P20, 24/50/125 kV, 50 Hz. 31,5 kA-Is Trade mark : ESITAS, conformed to the Standard requirements.

7. REMARKS



This technical report is not to certify for judging the quality of product lots and valid for the tested sample only.

To judge a lot of products in the delivery procedure it shall perform a sample test, in order to verify whether the product delivered have the same quality with this type of this sample.

T&D RESEARCH DIVISION
Transmission & Distribution Research Laboratory
Deputy Manager.



Satyagraha A. Kadir, ST



CURRENT TRANSFORMER, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; Class 0,5sFS10-SP20, 24/50/125 KV, 50 Hz, 31,5 kA-Is
TYPE : ATB 20-B-INDOOR, TRADE MARK: ESITAS

VISUAL INSPECTION

No.	Item Inspection	results
1.	Condition of sample(s)	New
2.	Terminal marking - Method of marking Shall be marked clearly and indelibly - Marking to be used Primary terminals	Good P1 - P2
	Secondary terminals	1S1 - 1S2 - 1S3 2S1 - 2S2 - 2S3
	Indication of relative polarities <i>All the terminal marked shall have the same polarity at the same instant</i> - Markings of terminals	Good
3.	Grounding terminal	1 (one) point
4.	Rating plate markings Shall carry at least the following markings : - Trade mark - Manufacturer's name - Designation - Type - Serial number - Rated primary & secondary current - Rated frequency - Burden: corresponding accuracy class Measuring Protection	ESITAS PT. SYMPAC INDONESIA Indoor ATB 20-B 010/3250 400-800/5-5A 50 Hz 30 VA: 0,5sFS10 15 VA: SP20
	- Highest voltage for equipment - Rated lightning impuls withstand voltage - Class of insulation - Rated short-time thermal current - Rated dynamic current	24 kV 125 kV E 31,5 kA-Is 2,5 Ith




Tested by :

Date : 10-11-2010

Checked by :

Date : 10-11-2010

AIGBLO1



CURRENT TRANSFORMER, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; Class 0,5sFS10-SP20, 24/50/125 KV, 50 Hz, 31,5 kA-1s
TYPE : ATB 20-8 INDOOR, TRADE MARK: ESTIAS

IMPULSE TESTS ON PRIMARY WINDING

Impulse wave

Polarity	Wave form			Oscillograph
	front time [μs]	tail time [μs]	over-shoot [%]	
Positive	0.99	49.25	-	IM10-791101 & 791102
Negative	1.01	48.40	-	IM10-791103 & 791104
Standard	0,84 - 1,56	40 - 60	≤ 5	


Test result

Polarity	Standard test voltage [kV]	Number of impulse	Test result	Oscillograph
Positive	125	15	Withstood	IM10-791105 ~ 791120
Negative	125	15	Withstood	IM10-791121 ~ 791136

Tested by : 
Date : 02-11-2010

Checked by : 
Date : 10-11-2010

A103BL07.01




СЕРНО С
ОРИГИНАЛА


129

POSITIVE POLARITY


IM10-791105 : 62,5 kV




IM10-791106 : 125 kV




IM10-791107 : 125 kV




IM10-791108 : 125 kV




IM10-791109 : 125 kV




IM10-791110 : 125 kV



IM10-791111 : 125 kV



IM10-791112 : 125 kV



A10381.07.03


REV0

10/29/2010


- 180 -

NEGATIVE POLARITY


IM10-791121 : 62,5 KV




IM10-791122 : 125 KV




IM10-791123 : 125 KV




IM10-791124 : 125 KV




IM10-791125 : 125 KV




IM10-791126 : 125 KV





IM10-791127 : 125 KV



IM10-791128 : 125 KV



A103BL07.01



-18-

CURRENT TRANSFORMER, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; Class 0,5sFS10-SP20, 24/50/125 KV, 50 Hz, 31,5 KA·IS
TYPE : ATB 20-B-INDOOR, TRADE MARK: ESITAS

POWER-FREQUENCY WITHSTAND TEST

Winding	Test voltage [kV]	Duration [s]	Leakage current mA	Test result
Primary winding (P1+P2) - (1S1+1S2+1S3+2S1+2S2+2S3+GND)	50	60	-	Withstood
Condition of test : Dry Air condition Td [°C] : 30 Tw [°C] : 27 b [mmHg] : 1017 ρ [ohm.m] : Air correction : 0,9708 Frequency test [Hz] : 50				
Secondary winding (1S1+1S2+1S3+2S1+2S2+2S3) - (P1+P2+GND)	3	60	-	Withstood
Between winding sections (1S1+1S2+1S3) - (2S1+2S2+2S3+Gnd) (2S1+2S2+2S3) - (1S1+1S2+1S3+Gnd)	3	60	-	Withstood
	3	60	-	Withstood



Tested by :


Date : 10-11-2010

Checked by :

Date : 10-11-2010

M04BL07

Rev.0



CURRENT TRANSFORMER, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; Class 0,5sFS10-SP20, 24/50/125 KV, 50 Hz, 31,5 KA-Is
TYPE : ATB 20-B-INDOOR, TRADE MARK: ESITAS



PARTIAL DISCHARGE MEASUREMENT

Test method : B

Test voltage [kV]		Background noise [pC]	Test result [pC]	Standard [pC]
1.2 Um	28.8	0.1	1.0	≤ 50
$\frac{1.2Um}{\sqrt{3}}$	16.6	0.1	1.0	≤ 20

Tested by : 	Checked by : 
Date : 08-11-2010	Date : 10-11-2010


A103BL08



- 183 -

SHORT-TIME CURRENT TEST Continued


Test circuit



Remarks

- I(150)1/2 : Circuit breaker 150 kV
- T1 : Power transformer 3 x 100 MVA
- X(30)I : Reaktor 30 kV
- I(30)I : Circuit breaker 30 kV
- T2 : Power transformer 189 MVA
- CS 160 : Shunt 50 $\mu\Omega$, 160 kA
- RD(1)2 : Resistor Divider 1 kV
- M(1)I : Making switch


BAPERO C
SPUTNIKASA



Rev.0



11/24

10791101



Tegangan suplai [V] Supply voltage	Arus uji [kA] Test current		Durasi [ms] Duration	I^2t [(MA) ² .s]	Faktor daya Power factor
	I_{pk}	I_{rms}			
V_{RT} 427	I_R 80,36	32,22	1020	1059,12	

A109BL002



- 100 -

CURRENT TRANSFORMER, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; Class 0,5sFS10-SP20, 29/50/125 KV, 50 Hz, 31,5 KA-Is
TYPE : ATB 20-B-INDOOR, TRADE MARK: ESITAS

DETERMINATION OF ERRORS

TEST FOR MEASURING CORE

Current error and phase displacement

Ratio : 800/5 A

Burden	% In	Current error [%]			Phase displacement [minutes]		
		error	standard requirement	Uncertainty	error	standard requirement	Uncertainty
1 VA	1	-	± 1	-	-	± 1	-
	5	-	± 0.75	-	-	± 0.75	-
	20	-	± 0.5	-	-	± 0.5	-
	100	-	± 0.5	-	-	± 0.5	-
	120	-	± 0.5	-	-	± 0.5	-
7.5 VA	1	0.23	± 1.5	-	1.6	± 90	-
	5	0.23	± 0.75	-	1.7	± 45	-
	20	0.22	± 0.5	-	1.3	± 30	-
	100	0.34	± 0.5	-	1.1	± 30	-
	120	0.25	± 0.5	-	1.1	± 30	-
30 VA	1	0.11	± 1.5	-	2.6	± 90	-
	5	0.13	± 0.75	-	2.0	± 45	-
	20	0.16	± 0.5	-	1.2	± 30	-
	100	0.22	± 0.5	-	1.0	± 30	-
	120	0.22	± 0.5	-	1.4	± 30	-

Instrument Security Factor (FS)

FS factor : 10

Rated secondary current (Isn)

Secondary winding resistance at 75°C

Rated burden

Impedance of secondary burden

- Resistive burden

- Reactive burden

Total impedance

Secondary limiting e.m.f

Exciting secondary current (Iexc)

5.0 A

0,210 Ohm

30.0 VA

1.2 Ohm

1.0 Ohm

0.7 Ohm

1.4 Ohm

68.7 V

measured 14.2 A

requirement ≥ 5.0 A

Tested by : 


Date : 08-11-2010

Checked by : 

Date : 10-11-2010


A103BL04

Rev-0




DETERMINATION OF ERRORS

Test circuit for composite error test



Information


- $I(150)1/2$: Circuit breaker 150 kV
- T_1 : Power transformator 3 x 100 MVA, 1 s.
- $X(30)$: Reaktor 30 kV
- $I(30)$: Circuit breaker 30 kV
- T_2 : Power transformator 189 MVA, 1 s
- $CS\ 160$: Shunt $50 \mu\Omega$, 160 kA
- $RD(1)2$: Resistor Divider 1 kV
- $M(1)1$: Making switch
- N : Current transformer with negligible composite error
- X : Current transformer under test
- R_B : Burden
- A_1, A_2 : Current measurement



182

CURRENT TRANSFORMER, 400-800/5-5A ; 30-15 VA ; Class 0,5sFS10-SP20, 24/50/125 KV, 50 Hz, 31,5 KA-1s
TYPE : ATB 20-B-INDOOR, TRADE MARK: ESITAS

KNEE POINT e.m.f AND EXCITING CURRENT



— 1S1-1S3

— 2S1-2S3

A103BL05

BAPPHOC
OPSIYUMARIA



Rev-0

1182

REV 1	Tolerances have been removed.DIN 7168-M has been revised as DIN 7168-g.Some dimensions have been removed.	200908009
REV 2	The height of transformer has been revised as 280mm.	03/07/2009
REV 3		

M12

Secondary Terminal M2

A-DETAIL


Note 1-)All dimensions are in mm.
2-)Secondary terminals are at P1 (at P2 according to request)
3-)Small deviations in dimensions and construction possible.

UNIT	PARTNAME	ITEM	MTRL DIMEN	MTRL COD	DRAWING NO.	CAST RESIN
REV.	DRW BY	DATE	NAME	SIGNATURE	ESİTAS	
TOLERANCE DIN 7168-g	CONTROL	03/07/2009	B.CEPKEN	T.DEMIRCAN		
SCALE	PREPARED BY	CHECK BY			RAW.MTRL.CODE	ALT.BAC.1469
	ATB 20-B CURRENT TRANSFORMER			SGM FINISHED MTRL		2160-02

Copyright Esitas A.S.
Kopyasi dan distribusi dilarang.
Esitas A.S. - Ankara - Turkey

1889

REPRODUCED
BY PHOTOCOPYRIGHT



Превод от английски език



KAN

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

LP-095-IDN

Дата на издаване : 22 Октомври 2014

издаден №:

BIDANG SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI PT. PLN (Persero) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN

Jl. Duran Tiga No. 102, Jakarta 12760

които е доказала своята компетентност като

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

чрез непрекъснато прилагане на

ISO/IEC 17025:2005

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

С обхват на акредитациите, както е посочено в приложението


НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

Prof. Dr. BAMBANG PRASETYA

CHAIRMAN

Този сертификат дава право на лабораторията да използва маркировката изобразена тук при издаване на сертификати / доклади, глаенни писма, реклами и други определени в съответствие с Наредбите.

Този Сертификат не може да бъде използван частично, освен в пълен размер, без писмено разрешение от Националния комитет по акредитация (Национален орган по акредитация Индонезия).



KAN

LEMBAGA AKREDITASI NASIONAL

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

LP-005-IDN

Date of issue : 22 October 2014

Date of expiry : 21 October 2018

Granted to

BIDANG SISTEM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI PT. PLN (Persero) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN

Jl. Duren Tiga No. 102, Jakarta 12760

Which has shown its competence as

TESTING LABORATORY


by implementing consistently

ISO/IEC 17025:2005

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

for the scope of accreditation as specified in the annex


KOMITE AKREDITASI NASIONAL



Prof. Dr. BAMBANG PRASETYA

CHAIRMAN

This certificate entitles the laboratory to use the logo illustrated herein or issued certificates/records, letter heads, advertisement, and other promotion purposes in accordance with determined regulation.
This Certificate may not be reproduced in part, except in full, without written permission from Komite Akreditasi Nasional (National Accreditation Body of Indonesia).



181

НАПРЕЖЕНОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ 61869-3 © IEC:2011

Рутинен тест	7.3
Тест за издръжано напрежение с промишлена честота на първичните клеми	7.3.1
Измерване на частични разряди	7.3.2
Тест за издръжано напрежение с промишлена честота между секциите	7.3.3
Тест за издръжано напрежение с промишлена честота на вторичните клеми	7.3.4
Тест за клас на точност	7.3.5
Проверка на маркировките	7.3.6

ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ 61869-2 © IEC:2012

Рутинен тест	7.3
Тест за издръжано напрежение с промишлена честота на първичните клеми	7.3.1
Измерване на частични разряди	7.3.2
Тест за издръжано напрежение с промишлена честота между секциите	7.3.3
Тест за издръжано напрежение с промишлена честота на вторичните клеми	7.3.4
Тест за клас на точност	7.3.5
Проверка на маркировките	7.3.6
Определяне на съпротивлението на вторичната намотка	7.3.201
Определяне на времеконстантата на вторичната верига	7.3.202
Тест за точка на насищане e.m.f и възбудителен ток в точката на възбуждане e.m.f	7.3.203
Тест на междунавивково пренапрежение	7.3.204

 ВЯРНО С
 ОРИГИНАЛА


ESITAS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

 Tel: +90 216 304 32 70 (pbx) • Fax: +90 216 304 32 82 • Web: www.esitas.com • E-Mail: info@esitas.com
 Adres: Hilal Mh. Poşoköy Cd. No:31 34791 Sancaktepe / İstanbul TURKEY



VOLTAGE TRANSFORMERS 61869-3 © IEC:2011

Routine test	7.3
Power-frequency voltage withstand test on primary terminals	7.3.1
Partial discharge measurement	7.3.2
Power-frequency voltage withstand test between sections	7.3.3
Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals	7.3.4
Test for accuracy	7.3.5
Verification of markings	7.3.6

CURRENT TRANSFORMERS 61869-2 © IEC:2012

Routine test	7.3
Power-frequency voltage withstand test on primary terminals	7.3.1
Partial discharge measurement	7.3.2
Power-frequency voltage withstand test between sections	7.3.3
Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals	7.3.4
Test for accuracy	7.3.5
Verification of markings	7.3.6
Determination of the secondary winding resistance	7.3.201
Determination of the secondary loop time constant	7.3.202
Test for rated knee point e.m.f and exciting current at rated knee point e.m.f	7.3.203
Inter-turn overvoltage test	7.3.204

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ESITAS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Tel: +90 216 304 32.70 (pbx) • Fax: +90 216 304 32 82 • Web: www.esitas.com • E-Mail: info@esitas.com
Adres : Hilal Mh. Paşaköy Cd. No:31 34791 Sancaktepe / İstanbul TURKEY


-183-




ЗАВОДСКИ ПРОТОКОЛ НА ТОКОВ ТРАНСФОРМАТОР

Превод от английски

КЛИЕНТ: ТИП: Номер на проекта: Кл.Код: Термичен тс	Поръчка №: Изолационни нива: I dyn.: Съгласно стандарт:	615-358-7 24/50/125 kV 2,5xIth. IES 61869-2-2012	Сер. номер ЕСИТАС: 2015/18245-1 Клиентски номер Енерго Про 1 Честота: 50 Hz Изолационен клас: E						
Коефициент на трансформация: 20/5-5A									
Обяснение: Icth.: 1.2 .ln									
Визуален и Механичен контрол	OK	Тест с пренапрежение между намотките	OK						
Проверка на маркировката на клемите	OK	Съставна грешка	OK						
Изолационен тест(IEC 61869-2 параграф 7.3.1 ,7.3.3/7.3.4)									
Напрежение с промишл.честота на първичната намотка	Между първичната намотка	Напрежение с промишл.честота на първичната намотка	Между вторич. намотка						
50kV	3kV	3kV						
OK	OK	OK						
Тест за частични разряди (IEC 61869-2Параграф 7.3.2)		Диелектричен капацитет и тест коефициент на мощност							
Напрежение	1.2 Um	1.2 Um/v3	Напрежение (kV) tan & (%)						
Ниво	2(pC)	1(pC)							
Капацитивни стойности		C1 PF	Тест за поляритет: +O.K. (IEC 61869-2 Пар.7.3.6)						
C2 PF									
Ядро	Първичен (A)	Вторичен (A)	Мощност (VA)	Клас на точност	Свръх токов фактор				
1	20	5	10	0.2	FS5				
2	20	5	30	5P	10				
Тест за класа на точност: (IEC 61869-2Параграф 7.3.5)									
Ядро	Първ./Вторич.	Rct (@ 75oC) Ie (A) Ek (V)	%	Мощност (VA)	Токова грешка (%F)	Фазова грешка (min/dk)	Мощност (VA)	Токова грешка (%F)	Фазова грешка (min/dk)
1S1-1S2	20	5	0.065		2.5			10	
				5		0.156	6.53		-0.178
				20		0.118	4.27		-0.089
				100		0.121	1.61		0.027
				120		0.123	1.37		0.029
2S1-2S2	20	5	0.1232		7.5		30		
				100				0.078	3.63
Дата:	01.10.2015г.	Test Operator	Одобрено						
		Олхан Акдениз	Това е електронно генериран документ						
			и не се изиска подпись						
Страница	1/1								



-198-



**CURRENT TRANSFORMER TEST REPORT
AKIM TRANSFORMATÖRÜ TEST RAPORU**

Customer/Müşteri		Order No Sipariş No	615-358-7	Serial No Seri No	2015/10245-1
Type / Tip	ATB 20-BS	Insulation Level Yalıtım Seviyesi	24/50/125 kV	Customer P.O. No Müşteri Sip.No	ENERGO PRO 1
Project Number		IDYN Dinamik Alıma Akımı	2.5 x Ith	FREQUENCY Frekans	50Hz
Cust. Item Code		Standard APP. Uygulanan Standart	IEC 61869-2-2012	Insulation Classe İzolasyon Sınıfı	E
Shorttime TH.CUR. Kısaltma A.I.(Ith)	5kA/1sec				
Ratio / Çevirme Oranı	20/5-5A				
EXPLANATION / Açıklama :	Ith:1.2In				

Visual and Mechanical Control
(Görsel ve Mekanik Kontrol)

 OK

Inter-Turn Over Voltage Test - Proc. B
(Satırlar Arası Aşırı Gerilim Testi - Pros. B)
(IEC 61869-2 CLAUSE 7.3.204)

 OK

Verification of Terminal Markings
(Terminal Isareti Doğrulaması)

 OKComposite Error
(Birleşik Hata) OK

IZOLASYON TESTLERİ / Insulation Test (IEC 61869-2 CLAUSE 7.3.1 ve 7.3.3 / 7.3.4)

Primer Yalıtım Testi Power Frq. On Pri.Winding	Primerler Arası Yalıtım Testi Between Primer Wndg.	Sekonder Yalıtım Testi Pwr. Frq. On Sec. Wndg.	Sekonderler Arası Yalıtım Testi Between Secondary Wndg.
50 kV		3 kV	3 kV
OK	...	OK	OK

KISMİ DEŞARJ TESTİ / Partial Discharge Test (IEC 61869-2 CLAUSE 7.3.2)

DIELECTRIC'S CAPACITANCE AND POWER-FACTOR TEST

Gerilim / Voltage	1.2 Um	1.2 Um/V3	Kapasitans / Capacitance (pF)	Gerilim / Voltage (kV)	Tan & (%)
Sayısal Seviye Level	2 (pC)	1 (pC)			
Kapasitif Değerler Values Capacitiva	C1 : C2 :	PF PF	POLARİTE TESTİ/Polarity Test	+Ö.K. (IEC 61869-2 CLAUSE 7.3.6)	
Core / Nüve	Primary / Primer (A)	Secondary/Sekonder (A)	Burden / Yük (VA)	Class / Klas	Aşın Akımı Faktörü Over Current Faktör
1	20	5	10	0.2	FS5
2	20	5	30	6P	10

SINIF TESTLERİ / Accuracy Class Tests (IEC 61869-2 CLAUSE 7.3.5)


Nüve Core	Primer Primary	Sekonder Second.	Rot (@ 75°C) (Ohm)	Ie (A)	EK (V)	%	Yük Burden: (VA)	Akım Hatası Current Err. (%/F)	Faz Hatası Phase Err. (min/dk)	Yük Burden (VA)	Akım Hatası Current Err. (%/F)	Faz Hatası Phase Err. (min/dk)
1S1-1S2	20	5	0.0650				2,5			10		
							6	0.166	6,53		-0,178	9,06
							20	0.118	4,27		-0,089	2,07
							100	0.121	1,61		0,027	0,14
							120	0.123	1,37		0,029	0,45
2S1-2S2	20	5	0.1232				7,5			30		
							100				0,078	3,63

Date
Tarih 01.10.2015

Test Operator
OLÇAYHAN AKDENİZ


Approved

This is an electronically generated document and requires no signature.
Elektronik olarak Onaylanmıştır. İslak imza gereklidir.



Upgraded design NO 16

REV 1	M8 earthing terminal has been revised.	01/07/2011
REV 2		
REV 3		



UNIT	PARTNAME		ITEM	MTRL.DIMEN.	MTRL.COD.	DRAWING NO.	MTRL.TYPE
REV.	DRW.BY	DATE	NAME	SIGNATURE			CAST RESIN
TOLERANCE DIN 7168-g	CONTROL	01/07/2011	M.AKSU				
	PREPARED BY		CHECK BY		RAW.MTRL.CODE	AET SAC 3935	
SCALE -----	ATB 20-BS CURRENT TRANSFORMER				SEMI FINISHED MTRL		

ESITAS
Instrument Transformers

5383-00

Form No: UG-S-04/F.08 (E-134) Rev.00 01-08-2010

C

C