

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ .....

за изменение на Договор № 20-433/ 12.11.2020 г.

Днес, 28.06.2022....., в България, гр. София, между страните:

**(1) „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ АД (предишно наименование „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД), като ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор № 20-433/ 12.11.2020 г. и настоящото допълнително споразумение, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, ИН по ДДС: BG 130277958, представлявано от Радослав Цветков и Виктор Станчев – членове на Управителния съвет на дружеството, от една страна,

и

**(2) „ТИЛКОМ“ АД, като ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор № 20-433/ 12.11.2020 г. и настоящото допълнително споразумение със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1528, район „Искър“, ул. „Неделчо Бончев“ № 1, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 121871118, представлявано от Панайот Божилов - Управител на дружеството, от друга страна,

след като отчетоха следните обстоятелства:

1. Между страните е сключен Договор № 20-433/12.11.2020 г. (по-нататък накратко „Договора“), след проведена „открита“ по вид процедура с предмет: „Доставка на разединители“ по обособена позиция № 2 „Триполюсни товари прекъсвач-разединители НН с лят корпус“. На основание т. 3.1 от Договора, срокът му е 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от влизането му в сила, т.е. към момента на сключване на настоящото допълнително споразумение, Договорът е в сила, което прави изменението му валидно;
2. В т.1.1. от предмета на Договора е посочено, че съгласно условията на Договора и приложенията към него, Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят приема и купува стоки, представляващи триполюсни товари прекъсвач-разединители НН с лят корпус, които са описани по вид в Приложение 1 и които отговарят на техническите изисквания (характеристики) от Приложение 2 на договора;
3. Съгласно Приложение № 1 „Стока и цени“, т. 4 „Триполюсни товари прекъсвач-разединители НН с лят корпус от 100 А до 1250 А“, т. 4.1. „Триполюсен товаров прекъсвач-разединител НН с лят корпус от 100 А“ от Договора, Изпълнителят се задължава да доставя триполюсен товаров прекъсвач-разединител НН с лят корпус и обявен ток (Ie)“ от 100 А;
4. В изпълнение на Договора, Изпълнителят е доставил на Възложителя, в склад „Враца“, склад „Левски“ и в склад „Дупница“, по 1 бр. триполюсен товаров прекъсвач-разединители НН с лят корпус от 100 А. След извършен входящ контрол на основание т. 5.2.(1) от Договора, Възложителят изпраща писмено уведомление № ERMZ-DOC-1026/23.05.2022 г. до Изпълнителя за констатирани недостатъци (дефекти) в триполюсни товари прекъсвач-разединители НН с лят корпус 100 А с искане за замяна на неотговарящата на техническите изисквания стока с нова за сметка на Изпълнителя. В отговор, Изпълнителят с писмо с вх. № ERMZ-DOC-1026(1)/11.05.2022 г., уведомява, че

производителят на триполюсни товари прекъсвач-разединители НН с лят корпус от 100 А – фирма „АББ България“ ЕООД спира производството на посочения прекъсвач 100 А и заявява, че прекъсвач с ниво 160 А покрива изцяло електрически и механично изискванията на размер 100 А. Като доказателство е представил и писмо от „АББ България“ ЕООД, с което фирмата удостоверява, че не произвежда товаров разединител с лят корпус 100 А, а товаров разединител с лят корпус от серията XT1D покрива всички електрически и механични характеристики и параметри за прекъсване на електрически ток в диапазон 0 - 160 А. Съгласно представено становище с вх. № ERMZ-IND-135/20.06.2022 г. от ръководител на отдел „Техническа политика и стандарти“ в „ЕРМ Запад“ АД, доставеният от Изпълнителя товаров разединител с лят корпус 160 А с означение 1SDA068208R1/XT1D 160 3p F F може да бъде прието поради пълна еквивалентност между неговите характеристики и тези на товаров разединител с лят корпус 100 А, с означение 1SDA068208R1/XT1D 160 3p F F, като дори товаров разединител с лят корпус 160 А с означение 1SDA068208R1/XT1D 160 3p F F е с по-добра характеристика поради по-доброто предложение за по-голям номинален ток от 160 А;

5. Като взеха предвид обстоятелството, че в случая се касае за непредвидимо обстоятелство, а именно – спиране на производството на товаров разединител с лят корпус 100 А, а товаров разединител с лят корпус 160 А напълно съответства и покрива техническите характеристики от техническото предложение на изпълнителя, видно от представените документи и като взеха предвид разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, а именно че се касае за обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, като е възникнала необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета, както и разпоредбата на чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП, а именно, че се касае за изменение на договора, което не е съществено, във връзка с чл. 116, ал. 5 от ЗОП,

основание чл.116, ал.1, т. 3 и т. 7 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение:

#### **РАЗДЕЛ I.**

##### **ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА ДОГОВОР № 20-433/ 12.11.2020 г.**

**Чл. 1.** Страните се споразумяват да се измени Приложение 1 „Стока и цени“, т. 4 „Триполюсни товари прекъсвач-разединители НН с лят корпус от 100 А до 1250 А“, т. 4.1. „Триполюсен товаров прекъсвач-разединител НН с лят корпус от 100 А“, т. 4.1.1. „Обявен ток (Ie)“, „Гарантирано предложение“ от Договора да се измени от 100 А на 160 А.

#### **РАЗДЕЛ II.**

##### **ДОПЪЛНИТЕЛНИ УГОВОРКИ**

**Чл. 2. (1)** Всички останали условия и уговорки в Договор № 20-433/12.11.2020 г., които не се изменят и/или допълват с настоящото допълнително споразумение остават непроменени и в сила за страните, така, както са уговорени от тях при подписване на Договора.

**(2)** При противоречия на уговореното с настоящото допълнително споразумение от една страна и уговореното в Договора, от друга страна, с предимство ще се прилага уговореното в настоящото допълнително споразумение.

**(3)** Незабавно след влизането му в сила, настоящото допълнително споразумение представлява неделима част от Договор № 20-433/12.11.2020 г., като се тълкува и прилага в единство с него.

#### **РАЗДЕЛ III.**

##### **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УГОВОРКИ**

Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на подписването му от страните по него.

Приложения, неделима част от настоящото допълнително споразумение:

Приложение 1 – становище от ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“ на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД с вх.№ ERMZ-IND-135/20.06.2022 г.;

Приложение 2 – писмо № ERMZ-DOC-1026(1)/11.05.2022 г.;

Приложение 3 – декларация за експлоатационни характеристики от „АББ България“ ЕООД.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Подпис/Печат: .....  
Радослав Цветков  
Член на УС

Подпис .....  
Виктор Станчев  
Член на УС

на основание чл. 37 от  
ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Подпис/Печат: .....  
Панайот Божилов  
Управител

на основание чл. 37 от  
ЗОП

на основание чл. 37 от  
ЗОП

ПК Ц. Перванова





До:  
г-н **Стефан Иванов**  
Ръководител на отдел ПКОП  
„ЕРМ Запад“ АД  
гр.София, бул."Цариградско шосе" 159

Относно: Писмо-предложение на ТИЛКОМ с изх.№22-07-2784/31.05.2022 г.

Уважаеми г-н Иванов,

Във връзка с направеното предложение от фирма „ТИЛКОМ“ ООД - Изпълнител по Договор № 20-433/12.11.2020 г. за доставка на „Триполюсни товари прекъсвачи- разединители НН с лят корпус", считаме че посочената възможност за доставка на товаров прекъсвач с типово означение 1SDA068208R1/XT1D 160 3p F F с цел издължаване на заявеното количество на товаров прекъсвач с типово означение 1SDA068207R1/XT1D 100 3p F F може да бъде прието, поради пълна еквивалентност на обявените характеристики на двата типа товари прекъсвачи и по-доброто предложение за по-голям номинален ток от 160 А на предлагания заместител тип 1SDA068208R1/XT1D 160 3p F F.

Приложение: Писмо от „ТИЛКОМ“ ООД

С уважение,

Славчо Иванов

/Ръководител отдел „ТПС“/

на основание чл. 37 от  
ЗОП



Изх. № 22-07-2784  
Всичко страници: 1

До: ЕРМ ЗАПАД АД  
гр. София  
На вниманието на г-жа Светлана Господинова

Уважаема г-жо Господинова,

В отговор на Ваше писмо ERMZ-DOC-1026 от 25.05.2022 г., касаещо изпълнението на договор 20-433/12.11.2022г. за „Доставка на триполюсни товарни прекъсвач-разединители НН с лят корпус“ Ви уведомяваме за следното:

Следвайки тенденцията за унифициране на електро-апаратурата и изхождайки от факта на предназначението на продукта, а именно „товарен прекъсвач“, фирма АББ, както и други производители спират производството на посочения прекъсвач в размер 100А. Счита се, че нивото 160А покрива изцяло електрически и механично изискванията на размер 100А.

Практиката показва, че използването на прекъсвач 160А вместо 100А, който вече не се произвежда е абсолютно безпроблемно.

Ние считаме, че при тези обстоятелства няма нарушение на договора.

Още веднъж Ви уверяваме, че това не би трябвало да представлява за Вас проблем при експлоатация.

Независимо от това сме готови да обсъдим допълнително проблема, тъй като и в бъдеще ние няма да можем да Ви доставяме Товарен прекъсвач 100А, поради горепосочените причини.

Прилагаме Ви и писмо на производителя в подкрепа на горекананото.

С Уважение,

31.5.2022 г.  
гр.София

Панайот Божилов  
/Управител/

на основание чл. 37 от  
ЗОП







## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ние, АББ България ЕООД

удостоверяваме, че следното изделие:

Order code	Description EN
1SDA068208R1	XT1D 160 3p FF

Товаров разединител с лят корпус от серията XT1D, произвеждан и доставян от АББ, покрива всички електротехнически и механични характеристики и параметри за прекъсване на електрически ток в диапазона 0 – 160 А. Поради тази причина, АББ не произвежда и предлага допълнителна серия товаров разединител ограничен само до 100 А.

В работния интервал 0 - 160 А, „АББ България“ предлага само цитирания по-горе товаров разединител с лят корпус.

Товаров разединител 1SDA068208R1 XT1D 160 3p FF има следните експлоатационни характеристики съгласно продуктовата си страница „<https://new.abb.com/products/1SDA068208R1/xt1d-160-3p-f-f>“:

АББ България ЕООД  
Централен офис  
бул. „Витоша“ № 09Б  
Милениум център, сграда А, ет.17  
София 1408, България  
Тел.: +359 (0) 2 807 55 00  
Факс: +359 (0) 2 807 55 99  
Web: [www.abb.bg](http://www.abb.bg)  
E-mail: [office@bg.abb.com](mailto:office@bg.abb.com)  
08.2017

ЕИК: 831133152  
ДДС номер: BG 831133152  
Банкови данни:  
ИНГ Банк, клон София  
IBAN: BG13INGB91451000027317 (BGN)  
IBAN: BG60INGB91451400027311 (EUR)  
BIC: INGB8GSF





## Additional Information

Electrical Durability:	120 cycles per hour 8000 cycle
Mechanical Durability:	Nr. Operations 240 cycles per hour Nr. Operations 25000 cycle
Number of Poles:	3
Opening Time:	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Order Multiple:	1 piece
Product Main Type:	SACE Tmax XT
Product Name:	Lasttrennschalter
Product Type:	SD
Rated Frequency (f):	50 / 60 Hz
Rated Impulse Withstand Voltage ( $U_{imp}$ ):	8 kV
Rated Insulation Voltage ( $U_i$ ):	800 V
Rated Operational Voltage:	690 V AC 500 V DC
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage ( $I_{cw}$ ):	for 1 s 2 kA
Rated Uninterrupted Current ( $I_u$ ):	160 A
Short-Circuit Performance Level:	D
Standards:	IEC
Sub-type:	XT1
Terminal Connection Type:	Fixed Circuit-Breakers
Version:	F

инж. Деян Йорданов  
Продуктов специалист

DEYAN  
YORDANOV

Digitally signed by  
DEYAN YORDANOV  
Date: 2022.05.30  
11:16:03 +03'00'

София  
30.05.2022

Радослава Радева  
Мениджър продажби

Digitally signed by  
RADOSLAVA  
RADEVA  
Date: May 30, 2022

На основание чл. 37 от  
ЗОП