

## КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Възстановяване на метални заграждения и елементи на ТП на територията на „ЧЕЗ  
Разпределение България“ АД за гр. София – райони „Изток и Север“”

№	ВИД СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА РАБОТА	Ед. мярка	К-во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща стойност /лв. без ДДС/
1	Направа и монтаж на метална врата с каса за трафопост	м <sup>2</sup>	260	125	32500
	1. Направа на врата с каса за трафопост.				
	2. Боядисване на врата с каса за трафопост.				
	3. Монтаж на врата с каса за трафопост.				
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.				
	5. Направа на варова мазилка около врати на ТП				
2	Демонтаж на метална врата на ТП	бр.	10	30	300
	1. Демонтаж на метална врата на ТП.				
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад.				
3	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м <sup>2</sup>	100	90	9000
	1. Направа на вентилационна решетка.				
	2. Боядисване на вентилационна решетка.				
	3. Монтаж на вентилационна решетка.				
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.				
	5. Направа на варова мазилка около вентилационна решетка на ТП				
4	Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост	бр.	30	5	150
	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост.				
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад.				
5	Направа и монтаж на рамки и капаци от рифелова ламарина на шахтов трафопост	м <sup>2</sup>	150	40	6000
	1. Направа на рамки и капаци на шахтов трафопост.				
	2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост.				

	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителен контур с черна боя.				
	4. Монтаж на брава за трафопост.				
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит.				
	6. Възстановяване с бетон около рамка на шахтов трафопост.				
6	<b>Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост</b>	м <sup>2</sup>	50	5	250
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост.				
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад.				
7	<b>Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали</b>	кг.	2500	1,50	3750
	1. Доставка и монтаж на винкели, ламаринени листове и предпазна мрежа.				
8	<b>Демонтаж на стоманена метална конструкция</b>	кг.	650	0,50	325
	1. Демонтиране на конструкциите.				
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад.				
9	<b>Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа в ТП пред трансформатор (ориентиrowъчно количество около 25 бр.)</b>	м <sup>2</sup>	150	60	9000
10	<b>Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа в ТП пред килии СрН</b>	м <sup>2</sup>	450	60	27000
	1. Направа на предпазна мрежа в рамка.				
	2. Монтаж на предпазна мрежа в рамка пред килия.				
	3. Двукратно боядисване и минимизиране на стоманена конструкция и мрежа.				
	4. Доставка и монтаж на ОЖ табелка.				
11	<b>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на място на РМ, РМз, РМзК</b>	бр.	40	40	1600
	1. Направа на метална конструкция.				
	2. Боядисване на метална конструкция.				
	3. Монтаж на метална конструкция.				
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.				
12	<b>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМзК и РОС</b>	бр.	10	20	200

	1. Направа на метална конструкция.				
	2. Боядисване на метална конструкция.				
	3. Монтаж на метална конструкция.				
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.				
13	<b>Направа на метална врата от ламарина 2,0 мм около маломаслен прекъсвач или мощностен разединител</b>	м <sup>2</sup>	50	25	1250
	1. Направа на метална врата от ламарина.				
	2. Грундиране на метална врата.				
	3. Боядисване на метална врата.				
	4. Монтаж на метална врата.				
14	<b>Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, РТ и ЕТ.</b>	кг.	150	1,50	225
	1. Направа на метална конструкция.				
	2. Боядисване на метална конструкция.				
	3. Монтаж на метална конструкция.				
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.				
15	<b>Направа и монтаж на капак за кабелни канали в трафопост от рифелова ламарина</b>	кг.	540	1,50	810
	1. Доставка на рифелова ламарина.				
	2. Изработка на метална конструкция.				
	3. Монтаж на метална конструкция.				
	4. Боядисване на металната конструкция със сребърен феролит.				
16	<b>Доставка и монтаж на рифелова ламарина под табла НН в ТП</b>	м <sup>2</sup>	15	50	750
	1. Доставка на рифелова ламарина.				
	2. Изработка на метална конструкция.				
	3. Монтаж на метална конструкция.				
	4. Боядисване на металната конструкция със сребърен феролит.				
17	<b>Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ</b>	м <sup>2</sup>	100	20	2000
	1. Направа на метална конструкция.				
	2. Боядисване на метална конструкция.				
	3. Монтаж на метална конструкция.				

	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.				
18	Направа на дребни стоманени конструкции в ЗРУ	кг.	180	1	180
19	Доставка и монтаж на метални тръби ф133мм. / за пасарелка /	м.	260	5	1300
20	Доставка и монтаж на метална конструкция за направа на пасарелка	кг.	1500	1,50	2250
21	Доставка и монтаж на ламарина за врати и метални предпазни решетки по табла НН в ТП	м <sup>2</sup>	50	40	2000
22	Направа на метално ограждение около мачтов трафопост	м <sup>2</sup>	60	15	900
23	Направа на метални решетки около трансформатор на МТП	м <sup>2</sup>	40	20	800
24	Направа на метална конструкция пред табло НН на МТП	м <sup>2</sup>	20	20	400
25	Направа и монтаж на метална конструкция на мост над, който пресичат ВЕЛ СрН	м <sup>2</sup>	35	20	700
26	Напасване на метални врати	бр.	30	20	600
	1.Прогонка на вратите, ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнили метални части.				
27	Доставка и монтаж на панти на метални изделия	бр.	300	8	2400
28	Монтаж на брава	бр.	35	25	875
29	Монтаж на секретна ключалка и заключващ механизъм на метално табло	бр.	20	30	600
30	Монтаж на ОЖ табелки на метални решетки и ограждения	бр.	330	3	990
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, на метални решетки и ограждения				
31	Доставка и монтаж на ригли по метални решетки и ограждения	бр.	250	3	750
32	Стъргане на блажна боя от метални повърхности	м <sup>2</sup>	300	2	600
33	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	300	3	900
	1. Почиставане и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.				
34	Боядисване с блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	300	3	900
	1. Почисване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
35	Доставка и монтаж на метална покривна конструкция	м <sup>2</sup>	150	20	3000
36	Демонтаж на метална покривна конструкция	м <sup>2</sup>	70	5	350


37	Доставка и монтаж на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ламарина ЛТ - ламарина с дебелина 0,8 мм.	м <sup>2</sup>	80	20	1600
38	Доставка и монтаж на алуминиеви врати за КТП - та	м <sup>2</sup>	45	60	2700
39	Изкърпване на обрушена мазилка с вароциментов разтвор и боядисване с фасаген	м <sup>2</sup>	120	5	600
	1.Сваляне на обрушената мазилка.				
	2.Подготовка на основата-грундиране.				
	3.Направа вароциментова мазилка.				
40	Доставка и монтаж на метална стълба за шахтов трафопост	бр.	50	30	1500
	1. Изработка на метална стълба за шахтов трафопост.				
	2. Боядисване на метална стълба.				
	3. Монтаж на метална стълба за стена на шахтов трафопост.				
41	Доставка и монтаж на въздуховод за шахтов трафопост при принудителна вентилация	м	25	20	500
1. Обща стойност за изпълнение на видовете и количествата СМР от КСС /лв. без ДДС/:					122 505,00
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност за изпълнение на видовете и количествата СМР от КСС /лв. без ДДС/:					128 630,25
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					6 125.25

Обща стойност словом: Сто двадесет и осем хиляди шестстотин и тридесет лева и двадесет и пет стотинки без ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



**Забележка:**

1. Предложените единични цени включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, всички материали необходими за изпълнение на видовете работи, които не са упоменати като доставка на Възложителя, транспортни разходи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др.
2. Изброените видове работи под някои позиции от КСС са само част от основните дейности за изпълнението ѝ, като за същите не се предлагат единични цени. Същите са включени при формирането на цената на позицията.
3. Цената на всички материали за извършване на видовете СМР от КСС, които не са упоменати като доставка на Възложителя е включена в единичната цена на видовете СМР и няма да се заплаща отделно.

**ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ**

**За непредвидени видове работи**

**за**

**„Възстановяване на метални заграждения и елементи на ТП на територията на „ЧЕЗ  
Разпределение България“ АД за гр. София – райони „Изток и Север“”**

- средна часова ставка – 2,80 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 100 %;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 40 %;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 10 %;
- печалба – 10 %;
- коефициенти за специфични условия на работа: 1 %

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН/78.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**СПИСЪК**  
на  
машины, оборудване и ценоразпис на машиносмените  
за непредвидени видове работи

**„Възстановяване на метални заграждения и елементи на ТП на територията на „ЧЕЗ  
Разпределение България“ АД за гр. София – райони „Изток и Север“”**

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автокран	270,00
2	Товарен автомобил	240,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София

ОТ: „ИВКОМ - 63“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Костенец 2030, ул. „Кирил и Методий“ № 52 и адрес за кореспонденция: гр. Костенец, ул. „Боровец“ №14, тел: 07142 / 4266, факс: 07142 / 8408, e-mail: [iv.kom@abv.bg](mailto:iv.kom@abv.bg)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Предоставяме на вашето внимание техническото ни предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на метални заграждения и елементи на ТП на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за гр. София“, РРС 15-039, за обособена позиция 1 - Възстановяване на метални заграждения и елементи на ТП на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за гр. София – райони „Изток и Север“

Декларирам, че:

1. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него, Правилника за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закон за управление на отпадъците (ЗУО), Наредба за управление на строителните отпадъци и всички други нормативни документи, имащи връзка с изпълнение предмета на настоящата поръчка.
2. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на предмета на поръчката и са наше задължение за доставки и монтаж ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“. При поискване от страна на Възложителя към материалите и елементите за изпълнение на съответен обект ще представям заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания, сертификати на фирмите-производители по система за качество, проспектни и други материали, доказващи добра производствена практика и позиция на пазара.
3. Потвърждаваме, че доставяните от нас материали, описани в Приложението към Предложението ни за изпълнение на поръчката ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалент. В случай, че предложен от нас материал отговаря на стандарт, еквивалент на посочения се задължаваме да отразим това обстоятелство в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта като неразделна част от настоящото техническо предложение.
4. Съгласни сме да доставяме всички материали, които са необходими за извършване на СМР, но не са описани в Приложението към Предложението ни за изпълнение на поръчката и се задължаваме същите да бъдат с необходимото качество и да отговарят на действащите в Република България стандарти.
5. Ще спазвам специфичните изисквания към материалите описани в Техническите изисквания за изпълнение на поръчката.
6. Съгласни сме гаранционните срокове на извършените видове строителни и монтажни работи да бъде 5 (пет) години.

Приложение: Технически характеристики на основните материалите, доставка от Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

за

„Възстановяване на метални заграждения и елементи на ТП на територията на „ЧЕЗ  
Разпределение България“ АД за гр. София – райони „Изток и Север““

№	Наименование на материала	Ед. мярка	Стандарт
1	Анкери (дюбели)	бр.	БДС EN 845-1:2013
2	Ламарина рифелова - лещовидна - 4мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10056-1:1999
3	Ламарина рифелова – лещовидна - 5мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10056-1:1999
4	Винкел 25x25x3	м	БДС EN 10056-2:1999
5	Винкел 30x30x3	м	БДС EN 10056-2:1999
6	Винкел 40x40x4	м	БДС EN 10056-2:1999
7	Винкел 50x50x4	м	БДС EN 10056-2:1999
8	Винкел 60x60x5	м	БДС EN 10056-2:1999
9	Квадратен кух профил 50x50 - 2мм.	м	БДС EN 10219-2:2006
10	П – образен профил 40x80x40 - 4мм.	м	БДС EN 10162:2003
11	П – образен профил 30x60x30 – 3мм.	м	БДС EN 10162:2003
12	Т – образен профил 20x20 – 3мм.	м	БДС EN 10055:2001
13	Т – образен профил 30x30 – 3мм.	м	БДС EN 10055:2001
14	Т – образен профил 40x40 – 4мм.	м	БДС EN 10055:2001
15	Т – образен профил 50x50 – 5мм.	м	БДС EN 10055:2001
16	Ламарина студено валцована – 0,5 + 2,0 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10131:2006
17	Ламарина горещо валцована - 2,0 + 5,0 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10051:2011
18	Ламарина поцинкована – 0,5 + 2,0 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10143:2006
19	Арматурно желязо с дебелина Ø6 + Ø20	м	БДС EN 10080:2005
20	Стоманена - поцинкована ЛТ ламарина с дебелина – 8мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10204:2005
21	Тръба стоманена Ø 133/4мм.	м	БДС EN 10220:2004
22	Безшевна стоманена тръба дебелистенна	м	БДС EN 10217-1:2003
23	Тръба неръждаема стомана размер 1/2"+3/4"	м	БДС EN 10296-2:2006
24	Стомана плоска (шина) – 20мм. + 50 мм. – 0,5 дебелина	м	БДС EN 10204:2005
25	Заварена мрежа Ø 6 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN ISO 15630-2:2010
26	Мрежеста ограда 20/20 мм., дебелина на арматурата 2 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10223-4:2002
27	Мрежеста ограда 50/50 мм., дебелина на арматурата 2 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10223-4:2002
28	Въздуховод	м	БДС EN 15780:2011
29	Алуминиеви врати за КТП-та	м <sup>2</sup>	БДС EN 14351-1:2006/NA:2010
30	Панта Ø 8 + Ø 20	бр.	БДС EN 1935:2004/AC:2004
31	Пясък	м <sup>3</sup>	Фин, дребнозърнест БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
32	Варова мазилка	кг	БДС EN 1015-12:2003

№	Наименование на материала	Ед. мярка	Стандарт
33	Боя алкидна	кг	БДС EN ISO 4618:2006
34	Боя RAL 6021	кг	БДС EN ISO 2409:2013
35	Фасаген	кг	БДС EN 1062-3:2008
36	Сребърен феролит	кг	БДС EN ISO 2811-1:2011
37	Минимум /грунд/	кг	БДС EN 81-1:1998+A3:2010

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**Забележка:**

1. Доставка на Изпълнителя са и всички материали, които не са изрично посочени, че са доставка на Изпълнител, но са необходими за изпълнение предмета на поръчката.
2. Стойността на материалите, посочени като доставка на Изпълнителя е включена в единичните цени на съответните позиции от КСС. Материалите няма да бъдат заплащани допълнително.

**ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ****А) ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ****1. Технически изисквания при монтаж на врати и метални заграждения**

Вратите използвани при металните заграждения на трафопостовете биват два вида: единични и двойни.

- единичните врати се използват при уредба СрН и НН ;
- двойни се използват при килии, трансформатор;

Ориентировъчното количество за направа и монтаж на метална врата с каса за трафопост е около 80-85 бр. врати. Касите на вратите за трафопостове се изработват от метален L – профил с размери 50/50/5 мм., а вратите трябва да бъдат изработени от ламарина с дебелина 2,00 мм.

Бравите монтирани на вратите, трябва да бъдат тип "Енерго". Вратите се грундира с грунд, отговарящ на съответният стандарт: БДС EN 81-1:1998+A3:2010 и задължително се боядисват двукратно.

**2. Технически изисквания за вентилационните решетки на трафопостовете**

Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2мм., отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа, трябва да бъде с размери на отворите 20/20 - и дебелина на арматурата 2,00 мм. Ориентировъчното количество е около 90 броя вентилационни решетки.

**3. Технически изисквания за рамките и капаците на шахтовите трафопостове**

Рамките и капаците да са изработени от рифелова ламарина за шахтов трафопост – капаците се изработват от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни – като задължително се грундира и боядисват двукратно. Ориентировъчното количество е около 40 броя рамки и капаци на шахтови трафопостове.

**4. Технически изисквания за направата и монтажа на рамките с предпазна мрежа в ТП пред трансформатора**

Рамката с предпазната мрежа в ТП пред трансформатор – рамката трябва да бъде изработена от винкел с размери 30/30 и дебелина 3мм. Предпазната мрежа трябва да бъде с отвори 20/20/2 и височината и пред съоръжението да не е по малко от 2м., на мрежите се поставят ОЖ табелка и указателна табелка.

**5. Технически изисквания за металната конструкция при мощностните разединители**

Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П – образен профил с размери 40x80x40 – с дебелина 4мм. За задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълнява с метална тръба с дебелина 3мм. и размери 1/2" или 3/4". Тръбите за задвижващите механизми се боядисват:

- за линейният нож с цвят черен
- за заземителният нож бяло и червено

Металната конструкция при разединител монтиран на ЖР стълб се изработва от П – образен профил с размери 40x80x40 – и дебелина 4мм., отговарящ на стандарт БДС EN 10162:2003.

Металните тръби, трябва да бъдат с размери 1/2" или 3/4", при РОМзК трябва да бъде боядисана с два цвята червен и бял.

Вратата около маломаслен прекъсвач или мощностен разединител, трябва да бъде изработена от ламарина с дебелина най-малко 2мм. – двойна врата, като се прорязва на мястото, където ще бъде прекъсвача /съобразно с изискванията/, вратата се заземява с шина, грундира се и двукратно се боядисва.

**6. Технически изисквания за металната конструкция за основа на ГТТ, РТ и ЕТ**

Металната конструкция използваща се за основа на ГТТ, РТ и ЕТ се изпълнява с П – образен профил отговарящ на стандарт БДС EN 10162:2003 и с размери П – образен профил 40x80x40 – дебелина 4мм. изпълняват се стойки, които се обличат с тънък слой поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм., която се захваща със самонарязващи се винтове и задължително се заземява.

**7. Технически изисквания за направа и монтаж на капаци за кабелни канали в трафопостове**

Капаците на кабелните канали в трафопостовете се изработват от рифелова ламарина с дебелина 5мм., грундира се и двукратно се боядисват.

Рифеловата ламарина за монтаж на под табла НН в трафопостове, е необходимо да бъде с дебелина 5мм, грундира се и се боядисва с сребърен феролит.

**8. Технически изисквания за монтаж на ламарина за врати и метални предпазни решетки по табла НН в ТП**

Ламарината за врати и метални предпазни решетки по табла НН в ТП е необходимо да бъде с дебелина 2мм. студено валцована. При необходимост се изрязват отворите за прекъсвачи с нужните размери.

**9. Технически изисквания към металните тръби и елементи за направа на пасарелка**

Металните тръби за направа на пасарелка, трябва да бъдат размер ф 133 и дебелина 4мм., тръбите се заземяват в двата края, грундира се и се боядисват. Металните конструкции за полагането на тръбите за пасарелката е необходимо да бъдат изработени от винкел с размери 50x50x4 и отговарящ на стандарт БДС EN 10162:2003., след което се грундира и боядисват.

**10. Технически изисквания към металните ограждения и елементи на МТП**

Загражденията около мачтовите трафопостове е необходимо да бъде изпълнено с мрежа с размери 50/50/2мм., тръби – с диаметър ф80, изисквания да бъдат поцинкована и дебелина 4мм. Мрежата е необходимо да се постави на височина минимум 2м около мачтовия трафопост, на нея се поставя ОЖ табелка. Рамката за вратата да се изпълни с винкел с размери 40/40/4мм. Металните решетки около трансформатора се изпълняват с 5мм. - арматурно желязо. Рамките на която се изпълняват се с винкел с размери 30/30/3мм. Металните части се грундира и двукратно се боядисват. Металната конструкция пред табло НН на мачтов трафопост изработва се от П – образен профил с размери 40x80x40мм и дебелина 4мм. и отговаряща на стандарт БДС EN 10162:2003. Пода се изпълнява с рифелова ламарина 5мм., грундира се, двукратно се боядисват и заземяват металните части.

**11. Технически изисквания за монтаж на алуминиеви врати за КТП**

Алуминиевите врати за КТП-тата се изработват с алуминиева рамка и плоскости устойчиви на атмосферни въздействия, водонепропускваеми, пожароустойчиви и подходящи за открит монтаж.

**12. Технически изисквания за металната стълба за шахтовите трафопостове**

Рамката на стълбата се изпълнява с винкел с размери 50/50/5мм, разстоянието между стъпалата трябва да бъде от 300+330мм. Стъпалата се изработват от двойно арматурно желязо Ø18, двете жезла се заваряват едно до друго. Следва грундиране, двукратно боядисване и заземяване.

**13. Други**

Ориентировъчно количество за направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа в ТП пред килии СрН - над 200 бр.;

Ориентировъчно количество за направа на метална врата от ламарина 2,0 мм около маломаслен прекъсвач или мощностен разединител - около 20 бр.

Всички демонтирани метални елементи и материали се връщат в склад на ЧЕЗ Разпределение България, след подписването на двустранен приемно – предавателен протокол.

***Забележка:** Всички метални конструкции да са самостоятелно заземени, както и всички проводими конструкции.*

**ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:**

- РМз – разединител мощностен за закрит монтаж;
- РМзК – триполюсен разединител със заземителни ножове за монтиране на закрито, свързване кабелно;
- РОМзК – триполюсен разединител със заземителни ножове за монтиране на открито;
- ГТТ – главно трансформаторно табло
- МТП – мачтов трансформаторен пост
- ЗРУ – закрыта разпределителна уредба
- РТ – разпределително табло
- ЕТ – електромерно табло
- РОС – разединител открит секционен
- РОМ – разединител открит монтаж

14. Използваните материали да са със сертификат за качество и да отговарят на актуални стандартизационни норми (БДС, БДС EN, ОН, ТС или други Международни стандарти одобрени от ДАСМ).

15. Строително-монтажните работи трябва да се извършат в съответствие с изискванията на документацията, спазвайки Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата нормативна

уредба към него, правилниците по Техническа безопасност /ТБ/, Охрана на труда /ОТ/, Правила за изпълнение и приемане на строително монтажни работи /ПИПСМР/, Наредба №9 от 9 юни 2004 г. за техническа експлоатация на електрически мрежи и централи; Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; Наредба №3 от 09 юни 2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали; Наредба №13-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Материалите, доставка на изпълнителя, трябва да отговарят на посочените стандарти или еквивалентни на тях.

16. Възложителят няма да носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които са възникнали в следствие на изпълнение предмета на поръчката:

- злополука на което и да е физическо лице;
- загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

#### **Б) СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

№	Наименование на материала	Мярка
1	Брава едноходова	бр
2	Патрон „Халф“	бр
3	Секрет	бр
4	Ключ дубликат	бр
5	Табелка „ОЖ“	бр

**Забележка:** Изпълнителят получава гореописаните материали срещу приемо-предавателен протокол от складовете на Възложителя, като видовете материали се отнасят за всяка една от обособените позиции.

#### **В) СПИСЪК И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**



Изпълнителят е длъжен да осигури всички материали, необходими за изпълнение на видовете строително-монтажни работи, с изключение на тези, посочени в предходната т. Б) като доставка на Възложителя.

Основните материали, доставка на Изпълнителя се отнася се за всички обособени позиции и трябва да отговарят на посочените стандарти или еквиваленти на тях, както следва:


№	Наименование на материала	Ед. мярка	Стандарт
1	Анкери (дюбели)	бр.	БДС EN 845-1:2013
2	Ламарина рифелова - лещовидна - 4мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10056-1:1999
3	Ламарина рифелова – лещовидна - 5мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10056-1:1999
4	Винкел 25x25x3	м	БДС EN 10056-2:1999
5	Винкел 30x30x3	м	БДС EN 10056-2:1999
6	Винкел 40x40x4	м	БДС EN 10056-2:1999
7	Винкел 50x50x4	м	БДС EN 10056-2:1999
8	Винкел 60x60x5	м	БДС EN 10056-2:1999
9	Квадратен кух профил 50x50 - 2мм.	м	БДС EN 10219-2:2006
10	П – образен профил 40x80x40 - 4мм.	м	БДС EN 10162:2003
11	П – образен профил 30x60x30 – 3мм.	м	БДС EN 10162:2003

№	Наименование на материала	Ед. мярка	Стандарт
12	T – образен профил 20x20 – 3мм.	м	БДС EN 10055:2001
13	T – образен профил 30x30 – 3мм.	м	БДС EN 10055:2001
14	T – образен профил 40x40 – 4мм.	м	БДС EN 10055:2001
15	T – образен профил 50x50 – 5мм.	м	БДС EN 10055:2001
16	Ламарина студено валцована – 0,5 + 2,0 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10131:2006
17	Ламарина горещо валцована - 2,0 + 5,0 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10051:2011
18	Ламарина поцинкована – 0,5 + 2,0 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10143:2006
19	Арматурно желязо с дебелина Ø6 ÷ Ø20	м	БДС EN 10080:2005
20	Стоманена - поцинкована ЛТ ламарина с дебелина – 8мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10204:2005
21	Тръба стоманена Ø 133/4мм.	м	БДС EN 10220:2004
22	Безшевна стоманена тръба дебелостенна	м	БДС EN 10217-1:2003
23	Тръба неръждаема стомана размер 1/2"+3/4"	м	БДС EN 10296-2:2006
24	Стомана плоска (шина) – 20мм. ÷ 50 мм. – 0,5 дебелина	м	БДС EN 10204:2005
25	Заварена мрежа Ø 6 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN ISO 15630-2:2010
26	Мрежеста ограда 20/20 мм., дебелина на арматурата 2 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10223-4:2002
27	Мрежеста ограда 50/50 мм., дебелина на арматурата 2 мм.	м <sup>2</sup>	БДС EN 10223-4:2002
28	Въздуховод	м	БДС EN 15780:2011
29	Алуминиеви врати за КТП-та	м <sup>2</sup>	БДС EN 14351-1:2006/NA:2010
30	Панта Ø 8 ÷ Ø 20	бр.	БДС EN 1935:2004/AC:2004
31	Пясък	м <sup>3</sup>	Фин, дребнозърнест БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008
32	Варова мазилка	кг	БДС EN 1015-12:2003
33	Боя алкидна	кг	БДС EN ISO 4618:2006
34	Боя RAL 6021	кг	БДС EN ISO 2409:2013
35	Фасаген	кг	БДС EN 1062-3:2008
36	Сребърен феролит	кг	БДС EN ISO 2811-1:2011
37	Минимум /грунд/	кг	БДС EN 81-1:1998+A3:2010

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



## СПОРАЗУМЕНИЕ

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

по договор № 15-180, 21.08.2015г.

Днес 21.08.2015 год. се подписа настоящото споразумение, неразделна част от договор № 15-180, 21.08.2015 год., сключен след проведен избор на изпълнител чрез публична покана с реф. № РРС 15-039 и предмет: „Възстановяване на метални заграждения и елементи на ТП на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за гр. София”, между:

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, представлявано от Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост "Възложител"

и

„ИВКОМ - 63“ ЕООД, представлявано от Борислав Велков – Управител, чрез пълномощника си Даринка Василева Велкова (пълномощно №2744 / 18.08.2015г. заверено от нотариус Румен Генев с рег.№ 485 на НК на РБ), наричано за краткост "Изпълнител", за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при изпълнение на строително-монтажни работи за: „Възстановяване на метални заграждения и елементи на ТП на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за гр. София – райони „Изток и Север“"

**I. Общи положения:**

1. Настоящото споразумение се подписва на основание:

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд" (обн. Д.в. бр.124/1997г.; с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ЗЗБУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн. Д.В. бр.34/2004г., с последващите изменения и допълнения), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.Д.В. бр. 37/29004г., с последващите изменения и допълнения)

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на договора.

**II. Права и задължения на страните:**

3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.

7. Отдел „Управление на качеството“ на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпоредения са задължителни за персонала на Изпълнителя.

8. Изпълнителят се задължава, при провеждането на началният инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба №5/11.05.1999 г.

9. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

9.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на Възложителя.

9.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

9.3. Персоналът на изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

9.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.9.1, 9.2 и 9.3 не се прилагат.

10. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

11. При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналот на Възложителя, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя.

12. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството“ на Възложителя за възникналата ситуация.

13. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагриване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

14. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството“ на Възложителя.

### III. Други условия:

15. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

16. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

17. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

18. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е Анатолий Маринов. Тел. 07142 / 4277; GSM 0886 618 182.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Днес 11.08 2015 год., се подписаха настоящите Етични правила между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост „Възложител“

и

„ИВКОМ - 63“ ЕООД, представлявано от Борислав Велков – Управител, чрез пълномощника си Даринка Василева Велкова (пълномощно №2744 / 18.08.2015г. заверено от нотариус Румен Генев с рег.№ 485 на НК на РБ), наричано за краткост „Изпълнител“, които са неразделна част от договор № 15-180 / 21.08.2015 с предмет: „Възстановяване на метални заграждения и елементи на ТП на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за гр. София – райони „Изток и Север“

### Глава първа Общи положения

**Чл. 1. (1)** Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-подизпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ наричано за краткост Дружество-възложител.

(2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-подизпълнители, в техния професионализъм и морал.

**Чл. 2. (1)** Дейността на служителите на подизпълнителите на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – подизпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

### Глава втора Взаимоотношения с клиентите и трети лица

**Чл.3. (1)** Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. - Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни;
2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

**Чл. 4. (1)** Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да се произнасят по исканията на клиентите / или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

### **Глава трета** **Професионално поведение и квалификация**

**Чл. 5.** При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

**Чл. 6.** Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-подизпълнител, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – подизпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

**Чл. 7. (1)** Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

**Чл. 8.** Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

**Чл. 9.** При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

**Чл. 10. (1)** При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

**Чл. 11.** Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

### **Глава четвърта** **Конфликт на интереси**

**Чл. 12. (1)** Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-подизпълнител нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

## Глава пета Лично поведение

**Чл. 13. (1)** При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

**(2)** Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

**Чл.14.** Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител или от настоящите правила.

**Чл.15.** Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства.

**Чл.16.** Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

**Чл.17.** Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

**Чл.18. (1)** Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

**(2)** Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

**Чл.19.** Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

**Чл.20.** Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството -възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полова, расова нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

**Чл. 21.** Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена,отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

**Чл.22.** Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

## Глава шеста Допълнителни разпоредби

**Чл. 23.** При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството – подизпълнител. Дружеството-подизпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

**Чл. 24. (1)** При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-подизпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

**(2)** Всеки служител в Дружеството-подизпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.



**Чл. 25.** Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-подизпълнител и от Дружеството-възложител.

**Чл. 26.** Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-подизпълнител“ се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с „ЧЕЗ Разпределение България АД“ за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

**Чл. 28.** Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

**Чл. 29.** Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества подизпълнители на „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

