

СВ - DOC - 6369
02.12.2015

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕФ. № PPD 15-079

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на елементи за заключващи системи“, реф. № PPD 15-079

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че при подготовка на офертата за „Доставка на елементи за заключващи системи“, реф. № PPD 15-079, трябва да вземете предвид следните пояснения - отговори на получени въпроси, от потенциални участници:

Въпрос 1:

Задължително ли е патроните халф цилиндър предмет на текущата процедура да се отключват със съществуващите вече в ЧЕЗ ключове със секрети отключващи намиращите се в експлоатация съоръжения? Възможно ли е новите мастер ключове, патроните халф цилиндър и всички ключалки за брави, предмет на текущата процедура да са с различен профил на ключа и секретност от съществуващата вече в експлоатация система, което означава да са в нова мастер-ключ система некореспондираща със старата?

Отговор на въпрос 1:

Няма изрично условие предлаганите патрони тип халф цилиндър да се отключват с мастер ключове със секрети отключващи намиращите се в експлоатация съоръжения. Ще бъде прието всяко предложение от участниците за което патроните халф цилиндър са съвместими като размери и конструкция с намиращите се в експлоатация съоръжения оборудвани с въртяща се ръкохватка.

Въпрос 2:

В таблицата на обособена позиция 1 при втора, трета и четвърта позиция е зададено „Патрон халф цилиндър“ съответно с 2, 4 и 6 ключа. Тези ключове с какво ниво на достъп са? Първо или второ? Аналогичен е въпросът и относно таблицата за обособена позиция 2 - втора позиция - „Ключалка еднострранна със секрет, с 2 бр. ключ дубликат“. На кой съществуващ ключ е въпросният дубликат? Моля да се посочат нивата на достъп на отделните заключващи устройства по цялата процедура и общият брой ключове от първо и второ ниво.

Отговор на въпрос 2:


Относно обособена позиция 1, по втора, трета и четвърта точка, посочените бройки ключове: „2 ключа; 4 ключа; и 6 ключа“ трябва да бъдат кодирани за първо ниво (за външни врати на електромерни табла с 2 бр., 4 бр. или 6 бр. електромери), т.е. ключовете са предназначени за потребителите на електрическа енергия.

Относно втора обособена позиция и ключовете дубликати от т. 2, същите трябва да бъдат дубликати на предлагания от участника мастер ключ от второ ниво, като еднострранната секретна ключалка ще се използва за заключване на вътрешните врати на електромерни табла в комплект с едноходова брава или брава за четиристранно заключване.

В заключение ключовете за патрон халф цилиндър са от първо ниво, а ключовете за еднострранната секретна ключалка са от второ ниво. Броят на ключовете е посочен за всяка една позиция, където е приложимо.

Въпрос 3:

В таблицата на обособена позиция 2, при позиция 3 и 4, бравите самостоятелно изделие ли са, или позициите са за брави окомплектовани с ключалки като едно изделие? Ако са самостоятелно изделие и ще се окомплектоват с ключалките от първа и втора позиция на същата таблица, защо общият брой на



бравите от трета и четвърта позиция се разминава с общия брой на ключалките от първа и втора позиция?

Отговор на въпрос 3:

Едностраницата секретна ключалка и едноходовата брава или четиристранната брава се използват в комплект за заключване на електромерни табла. Комплектите ще се използват за ремонтната програма на възложителя от където идва и разминаването в посочените бройки. Ще бъдат приети изпълнения с вградена едностраница ключалка в едноходова брава или четиристранна брава, ако предложеното изделие е напълно съвместимо и отговаря изцяло на поставените условия за габаритни и присъединителни размери.

С УВАЖЕНИЕ,

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

