



СВ - ДОС - 1606

24.03.2018

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
В „ОТКРИТА“ ПО ВИД ПРОЦЕДУРА
С РЕФ. № PPD17-001

Относно: Постъпили запитвания по документация за участие по „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на трифазни маслонапълнени понижаващи силови трансформатори 110kV/Средно напрежение (СрН) и цялото необходимо помощно оборудване“, реф. № PPD 17-001

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по „открита“ по вид процедура с горепосочения предмет, отговаряме, както следва:

Въпрос:

В „Обособена позиция 6 /ОП 6/“, в „Таблица № 2“ са представени всички минимални параметри, изисквани от Възложителя, на които трябва да отговарят предложените от Изпълнителя сухи проходни токови измервателни трансформатори 10 kV, които са предназначени за захранване на токовите вериги на електромерите за търговско/контролно измерване на използваните от потребителите количества електрическа енергия, на релейните защиты и на контролно измервателните апарати и сигнализацията в закрити разпределителни уредби.

Може ли предложените от Изпълнителя токови измервателни трансформатори 10 kV да бъдат от **стоящ тип** с адекватно закрепване и изпълнение на всички останали изисквания от „Таблица № 2“?

Отговор:

Възложителят изисква доставеното оборудване по Обособена позиция № 6, Таблица № 2 (Токови трансформатори 10 kV, 3000/5/5 проходен тип), изцяло да отговаря на посочените технически изисквания в документацията за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, демонтаж и монтаж на трифазни маслонапълнени понижаващи силови трансформатори 110kV/Средно напрежение (СрН) и цялото необходимо помощно оборудване“, реф. № PPD 17-001.

Възложителят **не допуска** токови трансформатори 10 kV, 3000/5/5 да бъдат от **стоящ тип**, тъй като към настоящия момент токовите трансформатори са от проходен тип и от конструктивна гледна точка технически не е възможно да бъдат постигнати минимални светли разстояния при подмяната им (съгласно изискванията на Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии).

С УВАЖЕНИЕ:
РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

