



СВ Дос - 4364
29.10.2018

**На вниманието на потенциалните участници в
процедура реф.№ PPD18 – 028**

ОТНОСНО: Провеждане на "открита" по вид процедура с предмет: „Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада“, референтен № PPD 18-028

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовка на офертата за "открита" по вид процедура с предмет: „Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада“, референтен № PPD 18-028, трябва да вземете в предвид следното пояснение и отговор на получен въпрос от потенциален участник, както следва:

Въпрос : По процедура за „Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада“ е описано в „Изисквания към документацията и изпитванията“ – „Протоколи от типови изпитвания на оферираниите или подобни разновидности на обвивки на електромерни табла, проведени от независима изпитвателна лаборатория, с приложени резултати от изпитванията, съгласно серията БДС EN 60439 или еквивалентно/и – заверени копия“.

Възможно ли е да се предоставят в документацията протоколи от типови изпитвания на полиестерни електромерни табла, НН, изпитани по стандарти: БДС EN 61439-1:2011 и БДС EN 61439-5:2011, тъй като в протоколите е описано подробно изпитванията на обвивката на таблата?

Отговор: Да, допустимо е да се представят протоколи от типови изпитвания съгласно БДС EN 61439 първа и пета част.

С УВАЖЕНИЕ,
РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН
„ЧЕЗ РАЗПРЕД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

