



НИКДИМ ЕООД

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОПАРАТУРА

Казанлък

бул. "23 Шипченски прлк" 80

Управител: 0431/63011 тел./факс: 0431/65028
Централа: 0431/65016, Мобилен: 0888 233244
Търговия тел./факс: 0431/62584, 0887 800533
e-mail: info@nikdim.bg Web site: www.nikdim.bg

ИНСТРУКЦИЯ за монтаж, съхранение и експлоатация на ВЛДК – лостов товаров прекъсвач за ниско напрежение

Инструкцията е предназначена за монтаж, съхранение и експлоатация на Лостов товаров прекъсвач за ниско напрежение тип ВЛДК, производство на „НИКДИМ“ ЕООД – гр. Казанлък.

Лостовият товаров прекъсвач за ниско напрежение тип ВЛДК отговаря на изискванията на БДС EN 60947 и има следните технически данни:

- Номинално напрежение - Ue	230/400 V AC
- Номинална честота	50 Hz;
- Номинален ток Ie	250, 400, 630 и 1000 A
- Номинално напрежение на изолацията - Ui	500 V
- Номинален режим на работа	непрекъснат
- Категория на приложение	AC - 22A
- Степен на защита	IP 00
- Вид на монтажа	закрит монтаж
- Температура на околната среда	-10 до +40°C
- Брой полюси	3

1. Да се съхраняват в закрити, проветриви помещения без влага.

2. Предназначени са за стационарен режим на закрито и служат за комутация в три-фазни вериги с напрежение и ток най-много равни на напрежението и тока, за които са маркирани.

3. Електрическите табла, в които се монтират, трябва да са закрити и в сухи помещения и да отговарят на Наредба №3 от 09.06.2004г – „Устройство на електрическите уредби“.

4. Монтажът и демонтажът да се извършва от квалифициран електро-технически персонал, като се спазват мерките за безопасност при работа и се следи за правилното електрическо свързване съобразно означенията на контактната система. Клемовите съединения да се затягат с въртящ момент както следва:

- за ВЛДК 250А	10 Nm
- за ВЛДК 400А	14 Nm
- за ВЛДК 630А	25 Nm
- за ВЛДК 1000А	25 Nm

5. Лостовите товарови прекъсвачи за ниско напрежение тип ВЛДК са необслужваеми и не подлежат на ремонт или пренастройване. Допуска се ремонт само и единствено от производителя.

Дата: 19.05.2011г.

ВАРНО С ОТПИСИ
ПОДПИС: _____



3.1. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

№	Наименование	Мярк а	Мин. размер на партида, бр.	Количества със срок на доставка до 7 (седем) календарни дни, бр.	Количества със срок на доставка в рамките на 1 (един) календарен месец, бр.
1	2	3	4	5	6
1	Триполиусен лостов прекъсвач 250А, тип ВЛДК; товаров	Бр.	1	21	82
2	Триполиусен лостов прекъсвач 400А, тип ВЛДК; товаров	Бр.	1	17	68
3	Триполиусен лостов прекъсвач 630А, тип ВЛДК; товаров	Бр.	1	9	34
4	Триполиусен лостов прекъсвач 1000А, тип ВЛДК; товаров	Бр.	1	4	14

Забележки:

1/ Срокът на доставка започва да тече от датата на изпращане на поръчката.

2/

2/ Количествата в колона 5, със срок на доставка до 7 /седем/ календарни дни, се доставят след SAP поръчка до посочените в обявлението складове на Възложителя за покриване на спешни нужди на Възложителя. Възложителят може да поръчва посоченото спешно количество веднъж месечно.

3/ В случай, че крайният срок на доставката съвпада с празничен или неработен ден, то доставката се извършва не по-късно от първия работен ден след изтичането на срока.

4/ При поръчки на Възложителя на количества в рамките на потвърдените от Участника и недоставени в посочените срокове, ще бъдат налагани неустойки, съгласно условията на договора.

5/ Възложителят може да поръчва количества по-малки от посочените в колони 5 и 6.

6/ Възложителят може да поръчва количества по-високи от посочените в колони 5 и 6, като това обстоятелство ще бъде посочено текстово в съответната поръчка изпратена към Изпълнителя. С потвърждението на поръчката, Изпълнителят вписва в същата очаквана дата за доставка на количествата, надвишаващи посочените в колони 5 и 6.

7/ Количествата за доставка в колони 5 и 6 са отделни и независими едно от друго.

8/ Количествата за доставка в колона 6 не включват в себе си количествата за доставка в колона 5.

9/ Възложителят има право да направи едновременно поръчки за доставка на количества от колони 5 и 6.

Дата 28.01.2016-г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Иск. Мария Георгиева
(име и фамилия)
Управител
(отъжност на представляващия участника)

3.2. ОПАКОВКА

SAP № на стоката	Наименование на материал	Възложител	Участник		
			Вид опаковка	Брутно тегло на опаковка със стоката, кг.	Размери на опаковката /В/Ш/Г, см.
*****	Трилолюсен лостов прекъсвач 250А, тип ВЛДК; товаров	Минимален размер на партида, бр.	картонена кутия	3.10	28/19/27
*****	Трилолюсен лостов прекъсвач 400А, тип ВЛДК; товаров	1	картонена кутия	5.10	31/25/31
*****	Трилолюсен лостов прекъсвач 630А, тип ВЛДК; товаров	1	картонена кутия	6.6	31/25/31
*****	Трилолюсен лостов прекъсвач 1000А, тип ВЛДК; товаров	1	картонена кутия	11.9	38/29/34

Всички изисквания, свързани с опаковка, маркировка, съхранение и транспортиране, които не са посочени в таблицата по-горе или в отделен текст под нея, следва да бъдат изпълнени съгласно техническите спецификации.

Дата 28.01.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

 Инж. Мария Георгиева
 (име и фамилия)
 — Управител

 (Олжност на прѳбсталяващя участника)

