



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕФ. № PPD 17-025

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД	
Мех. №	СВ-DOC-2495
Сотфия	12.05.2017 г.
П.К. 1784 Булевард "Царigradsko шосе" 158	

Относно: Разяснения на възложителя по обществена поръчка с реф. № PPD 17-025 и предмет: Проектиране, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 20 kV от модулен тип и цифрови защити във възлова разпределителна станция „Кокаляне“ 20/20 kV

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение с вх. № СВ-DOC-2374/09.05.2017 г. по обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPD 17-025 и предмет: Проектиране, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 20 kV от модулен тип и цифрови защити във възлова разпределителна станция „Кокаляне“ 20/20 kV, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП Ви предоставяме разяснения по поставените в искането въпроси.

Въпрос № 1: Вашето изискване е уредбата за 24 kV, 1250A, да е с ширина не по-голяма от 600 мм. /Уредба вторична дистрибуция на ел. енергия с прекъсвачи на 1250A, с ширина 600 мм и с разединители/.

Ще се допуска ли панелите с прекъсвачи да са на 750 мм широчина?

Отговор на Въпрос № 1: Възложителят **не** допуска предложените панели да бъдат с ширина по-голяма от 600 мм, тъй като конструктивно не е възможно да бъдат монтирани на съществуващата работна площадка.

Въпрос № 2: Вашето изискване е участника да декларира, че софтуера ще е на български език в потребителската си част.

Може ли софтуера да е на английски език?

Отговор на Въпрос № 2: Под израза „на български език в потребителската си част“ следва да се разбира, че софтуерът към потребителската си част трябва да има най-малко инструкция за работа на български език. Основната част на софтуера може да е на английски език.

Въпрос № 3: Вашето изискване е КРУ-то да е с прекъсвач 25 kA – *дали това важи и за параметрите на КРУ-то или само за прекъсвача? Може ли КРУ-то да е с параметри 21 kA/1s и съответно прекъсвача?*

Отговор на Въпрос № 3: Възложителят изисква, съгласно техническите спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие, КРУ-то и прекъсвача да бъдат с номинален изключвателен ток на късо съединение ≥ 25 kA. Възложителят **не** приема КРУ-то и прекъсвача да бъдат с параметри 21 kA/1s.

С УВАЖЕНИЕ:

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

