

СВ - Дос - 7219
23.12.2016



ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме отговори на въпроси за участие в "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Токови и напреженови измервателни трансформатори за открит монтаж“, реф. № PPD 16-099

Приложение: съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,
РАЛИ МАНЧЕВ,
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД



Въпрос:

В документацията за участие в горесцитираната процедура за всяка обособена позиция в Изисквания към документацията и изпитванията, т.1.2 е записано, че следва да се представи удостоверение за одобрение на типа на НИТ, издадено по реда и при условията на Закона за измерванията.

Бихте ли допуснали за участие измервателни трансформатори, производство на реномиран европейски производител в случай, че тези трансформатори няма да се използват за търговско мерене.

Отговор:

В глава II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, за първа, втора и трета обособени позиции в техническите спецификации към настоящата „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Токови и напреженови измервателни трансформатори за открит монтаж“, с реф. № PPD 16-099, Възложителят еднозначно е посочил своите изисквания към документацията и изпитванията, където се изисква представяне на Удостоверение за одобряване на типа на съответното изделие, издадено по реда и при условията на Закона за измерванията.

В частта „Използване“ от техническите спецификации, касаеща използването на измервателните средства - напреженовите и токови измервателни трансформатори е записано, че същите са предназначени за захранване на „...вериги на електромерите за търговско измерване на електрическа енергия“..., което не кореспондира с предположението в зададения въпрос, относно приложението на средствата за измерване.