

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ул. "Екзарх Йосиф" № 46

Рег. №:

Дата:

764001-2561
20.12.2018г.

Вх. №: 764001-2530/17.12.2018 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото удостоверение се издава на ЧЕЗ "Разпределение България" АД в уверение на това, че на 14.12.2018 г. в 01:00 ч. е получено съобщение за пожар, ликвидиран от СДПБЗН в кабелен колектор, на адрес: гр.София, ул.753, кв."Модерно предградие", зад магазин "Зона", ет. 0

ПРЕДПОЛАГАЕМА ПРИЧИНА: Запалени с открит огън горими материали в проходим кабелен тунел.Случаят се разследва от 03 РУ-СДВР.

ДА ПОСЛУЖИ ПРЕД КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ.

Дата: 19.12.2018 г.

ДИРЕКТОР:

инж. Веселин Иванов Петов



Приложение 2

СТОЙНОСТНА СМЕТКА		
№	Дейности	Обща цена за изпълнение в лв. без ДДС
1.	Доставка на оборудване и материали	24 131.20
2.	Изпълнение на строително-монтажни и електро-монтажни работи	65 507.40
ВСИЧКО: $\sum(1\div 2)$		89 638.60

Начин на плащане: 100% след 72ч. проби на кабела, ППП и фактура от ЕИК Драгалевци.

Приложение 3

ЛИНЕЕН ГРАФИК

за доставка на необходимото оборудване и извършване на необходимите ремонтно-възстановителни дейности за възстановяване на нормалната експлоатационна годност на увредения, вследствие умишлен палеж, кабел 110kV „Захарна фабрика“

Дейност	Срок
Доставка на основно оборудване, необходимо за ремонта	25.12.2018
Извършване на съответните ремонтно-възстановителни дейности	25.12.2018
Прожеждане на 72-часови проби	28.12.2018
Пускане на кабела в работен режим	28.12.2018
Доставка на резервно оборудване	28.02.2019