



ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД	
Doc. №	СВ-DOC-1264
Собств.	18.03.2019
П.М. 1794 Бул. "Царя Иван Александър" 169	

На вниманието на потенциалните участници в обществена поръчка с реф.№ PPD 19-005

ОТНОСНО: "Открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на автоматични и товари прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус“, реф.№ PPD 19-005

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовка на офертата за "открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на автоматични и товари прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус“, реф.№ PPD 19-005, трябва да вземете предвид следното пояснение и отговор на получен въпрос – Приложение 1, от потенциален участник.

Приложение 1: Съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ:

Информацията е
заличена, на основание
чл. 2 от ЗЗЛД.

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Въпрос:

„В техническите изисквания на възложителя е заложено, че прекъсвачите трябва да принадлежат към категория на използване „А“. Съгласно стандарта IEC 60947-2, който е идентичен на стандарта БДС EN 60947-2:2003, един прекъсвач принадлежи към категория на използване „А“, когато към същият няма поставени изисквания за създаване на селективност в условията на късосъединение, чрез настойваемо времезакъснение. В допълнение един прекъсвач принадлежи към категория на използване „В“, когато той е предназначен за създаване на селективност при условията на късосъединение, чрез въвеждане на настройваемо времезакъснение. Впредвид изложеното прекъсвачите от категория „В“ напълно покриват изискванията на прекъсвачите от категория „А“. В тази връзка бихте ли приели предложение за прекъсвачи с лят корпус и категория на използване „В“?“

Отговор на въпрос:

За гарантиране на надеждна и безаварийна експлоатация на автоматичните прекъсвачи с лят корпус, с термична или електронна защита, в техническите спецификации са посочени конкретни, минимални или максимални изисквания относно параметри и характеристики на апаратите, които са обект на настоящата процедура за доставка. Селективност в уредбите ниско напрежение на възложителя се постига, чрез настройване на защитите от претоварване и от къси съединения, чрез подбиране на подходящи коефициенти на съотношения в йерархичната структура на защитните апарати на мрежата.

Предложения за автоматични прекъсвачи в лят корпус, предназначени за категория на приложение „В“, по-висока от изискваната в документацията на тръжната процедура категория на приложение „А“, както и защитна характеристика, различна от посочената в документацията би довело до невъзможност за унифициране на предложените апарати с наличните в мрежата, както и по-голяма сложност и вероятност за допускане на грешки при настройване защитните функции на предлаганите апарати.

Оферираните прекъсвачи следва да съответстват на изискванията заложени в техническите спецификации на тръжната документация, с изключение на тези, предхождани от изразите „min“ или „max“, за които може да се оферираат същите или по-добри стойности на съответните параметри.