


ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
РЕФ. № PPD 15-096



ОТНОСНО: Отговори на въпроси в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на предпазители и основи за средно напрежение“ и реф. № PPD 15-096

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отговаряме на въпрос на потенциален участник в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на предпазители и основи за средно напрежение“, реф. № PPD 15-096, както следва:

Въпрос №: „„ Приложено изпращаме една от страниците на тръжна процедура PPD 15-096 от 21.10.2015.

От приложението е видно, че диаметърът на контактната площ на Високоволтовите предпазители, независимо от техният ампераж е един и същ 45 мм.

Моля да ни уведомите, дали това е грешка, или изрично изискване.“

Отговор: Поддържаме изискването заложено в документацията, така както е и в техническите спецификации - диаметърът на контактната площ на предпазителите за високо напрежение, независимо от номиналната стойност на обявения ток, да бъде 45 мм.

С УВАЖЕНИЕ:

РАЛИ МАНЧЕВ,
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

