

ПРОТОКОЛ

РАЗДЕЛ I

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-7634/ 18.12.2015 г. на г-н Душан Рибан, член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 15-101-1 от 21.10.2015 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за откриване, обявяване и провеждане на открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/“, реф. № PPD 15-101.

Предметът на обществената поръчка е разделен на **3 обособени позиции**, както следва:

Обособена позиция 1 – „Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло“, която включва доставката на следния вид табло:

1. Главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение до 1250 А / 8x400 за трансформаторни постове в сгради;

Обособена позиция 2 – „Доставка на главни трансформаторни табла“, която включва доставката на следните видове табла:

1. Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 630 А за трансформаторни постове в сгради;

2. Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 1250 А за трансформаторни постове в сгради;

Обособена позиция 3 – „Доставка на разпределителни табла“, която включва доставката на следните видове табла:

1. Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x250 А;

2. Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А;

3. Разпределително табло за ниско напрежение с вертикални предпазител-разединители за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А;

4. Табло разпределително за ниско напрежение до 630 А за мачтови трансформаторни постове;

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 5, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), решението на Възложителя и обявлението са изпратени на 23.10.2015 г. до Агенцията по обществени поръчки (АОП) и са заведени в Регистъра на обществените поръчки под преписка № 01467-2015-0056. Едновременно преди това, на основание чл. 45в, ал. 1, т. 3 от ЗОП обявлението за откриване на обществената поръчка е изпратено на 23.10.2015 г. и публикувано на страницата на „Официален вестник“ на Европейски съюз под № 2015/S 209-380374 на 28.10.2015 г. На 26.10.2015 г., на основание чл.22б, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП, решението за откриване на процедурата, обявлението и документацията за участие са публикувани в профила на купувача. На 26.10.2015 г., на основание чл. 27, ал. 2 от ЗОП, след публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки е изпратено съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-7634/18.12.2015 г. на г-н Душан Рибан, член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисия в състав:

Председател:

1. Светлана Илиева – старши експерт Оборудване/Търговия в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Ангел Захов – юриконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Анета Димитрова - ръководител отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Славчо Иванов – р-л отдел „ТПС“, при дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Михаил Тодоров Чиплаков – Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция „Експлоатация и Поддържане“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Резервни членове:

1. Атанас Танев – главен юрисконсулт Сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Марияна Бецинска – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Илиана Хинкова – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
5. Цветина Димитрова – юрисконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
6. Евгени Станчев – старши експерт Материали/Търговия в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
7. Благовеста Георгиева – инж. РЕЕ, при дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
8. Георги Сотиров Георгиев – Зам. Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция „Експлоатация и Поддържане“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

състави и подписа този протокол на 18.03.2016 г., който отразява работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в откритата процедура за сключване на рамкови споразумения.

РАЗДЕЛ II

На основание чл. 68 от ЗОП комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, след получаване на списъка с участниците и офертите им от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП от лицата, включени в състава ѝ, започна работа в 10:00 часа на 18.12.2015 г.

В предварително указания в обявлението срок, в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (Възложител), съгласно представения списък са получени **5 /пет/ броя оферти**, които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. **Вх. № CD DOC-12643/16.12.2015 г. в 09:00 часа – ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“** (съдружници „ФИЛКАБ“ АД и „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД), със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция 4004 гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 92, тел. 032/277182, факс: 032/608138, e-mail: engeneering@eng.bg. Участникът участва за обособена позиция 1;
2. **Вх. № CD DOC-12732/17.12.2015 г. в 13:10 часа – „ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД**, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Добрич, бул. „Добруджа“ № 2 тел: 058/683897, факс:058/683873 e-mail: elprom@elprombg.com. Участникът участва за обособена позиция 3;
3. **Вх. № CD DOC-12734/17.12.2015 г. в 13:17 часа – „МЕТИКС“ ООД**, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Петрич, ул. „Свобода“ № 49: тел: 0745/60744, факс:0745/60742, e-mail: metix@metix.bg. Участникът участва за обособени позиции 1, 2 и 3;
4. **Вх. № CD DOC-12735/17.12.2015 г. в 14:53 часа – „ЕЛЕКТРОГЕЦ“ ООД**, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Майор Горталов“ № 9А и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Джерман“ № 10А, тел: 02/8381220, факс:02/8130871 e-mail: office@electrogetz.com. Участникът участва за обособена позиция 1;
5. **Вх. № CD DOC-12759/17.12.2015 г. в 15:56 часа – „ПС електрик“ ООД**, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 12, тел: 0886995040, факс:054/874500, e-mail: igeorgiev@pselectric.bg. Участникът участва за обособени позиции 1, 2 и 3.

В съответствие с изискванията, посочени в чл. 57 от ЗОП и документацията за участие, всяка оферта следва да съдържа следните запечатани, с ненарушена цялост и непрозрачни пликове:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“;

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“;

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.

На заседанието на комисията при отварянето на офертите присъстваха следните представители на участници в откритата процедура, а именно:

Йордан Йорданов – упълномощен представител на участника **“ПС електрик“ ООД**, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната ѝ представителна власт

Мирослав Йорданов – упълномощен представител на участника “ПС електрик” ООД, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната му представителна власт
Женя Джамбазова – упълномощен представител на участника „Метикс“ ООД, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната му представителна власт
Виктор Лазаров – упълномощен представител на участника “Електрогец” ООД, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната му представителна власт

При отварянето на плика с офертата на всеки от участниците в процедурата, комисията извърши последователно следните действия:

- На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, комисията провери за наличие на три отделни непрозрачни запечатани плика, след което трима от членовете ѝ подписаха плик № 3. На присъстващите представители на участници в процедурата (посочени по-горе в протокола) бе предложено да подпишат плик № 3 на останалите участници, но те не се възползваха от предоставената им възможност;
- На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2, след което трима от членовете ѝ подписаха всички документи, приложени в него. На присъстващите представители на участници в процедурата (посочени по-горе в протокола) бе предложено да подпишат съдържанието в плик № 2 на останалите участници, но те не се възползваха от предоставената им възможност;
- На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 и оповести документите, които се съдържат в него, както и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След като установи, че в пликите с офертите на всички участници се съдържат по три непрозрачни, запечатани плика с ненарушена цялост, надписани в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, и след като оповести в присъствието на присъстващия представител на участник съдържащите се документи в плик № 1 от регистрираните оферти, комисията обяви края на публичната част от своето заседание. В съответствие с изискванията на ЗОП, комисията продължи своята работа с подробно разглеждане и оценка за наличие и валидност на представените от участниците в плик 1 документи за подбор на свое закрито заседание.

РАЗДЕЛ III

В резултат на извършената проверка за наличие и редовност на съдържащите се в плик 1 документи за подбор на всеки от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, комисията направи конкретни констатации относно наличието и редовността им, като ги отрази в протокол от 20.01.2016 г., изготвен на основание чл. 68, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, протоколът от 20.01.2016 г., който отразява констатациите относно наличието и редовността на представените документи и информация в плик 1 е изпратен с писмо изх.№ СВ--ДОС 482/20.01.2016 г. до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл. 68, ал. (9) от ЗОП и поставения в протокола срок 5 работни дни, участниците, от които се изискват допълнителни документи, следва да ги представят в запечатан плик в деловодството на Възложителя в срок до 16:00 часа на 27.01.2016 г.

На свое заседание, състояло се на 28.01.2016 г., комисията разгледа представените на основание чл. 68, ал. (9) от ЗОП допълнителни документи от определените в протокола от 20.01.2016 г. участници.

От полученият от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД списък е видно, че в определения срок (до 16:00 часа на 27.01.2016 г.) са получени пликове с допълнително представени документи за открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/“ и реф. № PPD 15-101, от участниците, както следва:

1. Вх. № CD DOC-607/ 21.01.2016 г. в 15:55 часа – ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“
2. Вх. № CD DOC-755/ 27.01.2016 г. в 11:23 часа – „ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД

След като се увери, че пликовете са непрозрачни, запечатани и с ненарушена цялост, на основание чл.68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното получаване в деловодството на Възложителя. Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в пликовете.

Комисията установи, че участниците **ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“** и **„ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД** са представили изискваните с протокола с констатациите от 20.01.2016 г. документи и информация, които са редовни и отговарящи на изискванията на Възложителя.

РАЗДЕЛ III.

Комисията продължи работата си, като извърши подробна проверка на документите, представени в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участниците **ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“**, **„ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД**, **„ПС електрик“ ООД**, **„Метикс“ ООД** и **„Електрогец“ ООД**, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата, чиито документи отговарят на предварително поставените от Възложителя изисквания за подбор. Комисията се запозна със съдържанието на представените от участниците документи в плик № 2, провери ги за съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. На основание чл. 68, ал. 11 комисията изиска разяснения на представените технически предложения на данни от документите, съдържащи се в плик № 2 на участниците **ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“**, **„Метикс“ ООД** и **„Електрогец“ ООД** с писма с изх. №№ СВ-ДОС-1089, СВ-ДОС-1090 и , СВ-ДОС-1091 от 11.02.2016 г. В указания срок до 16:00 часа на 19.02.2016 г. в деловодството на Възложителя са постъпили документи, както следва:

1. Вх. № CD DOC-1483/ 12.02.2016 г. в 14:53 часа – „Електрогец“ ООД;
2. Вх. № CD DOC-1571/ 16.02.2016 г. в 09:57 часа – „МЕТИКС“ ООД;
3. Вх. № CD DOC-1609/ 16.02.2016 г. в 15:43 часа – ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“.

На свое закрито заседание на 22.02.2016 г. комисията разгледа постъпилите разяснения и на основание проведен детайлен преглед на представените технически предложения на участниците комисията констатира следното:

А) По отношение на участника **ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“**, е представил необходимите документи в плик № 2 и представеното техническо предложение отговаря на посочените от Възложителя изисквания за обособена позиция 1.

Б) По отношение на участника **„Метикс“ ООД**, е представил необходимите документи в плик № 2 и представените технически предложения отговарят на посочените от Възложителя изисквания за обособена позиция 1, обособена позиция 2 и обособена позиция 3.

В) По отношение на участника **„Електрогец“ ООД**, е представил необходимите документи в плик № 2 и представеното техническо предложение отговаря на посочените от Възложителя изисквания за обособена позиция 1.

Г) По отношение документите, представени в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника **„ПС електрик“ ООД**, за обособените позиции, за които участва, комисията констатира:

- По отношение документите, представени в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника **„ПС електрик“ ООД за Обособена позиция 1 – „Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло“:**

1/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение до 1250 А / 8x400 за трансформаторни постове в сгради, Възложителят изисква представяне на Протоколи от типови изпитвания на главното трансформаторно табло съгл. БДС EN 61439-1 или еквивалент, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език. В Приложение 1.7 от офертата на участника не са приложени Протоколи от типови изпитвания и списък с тях, единствено е приложен сертификат от ЦИЕС на база протокол 2e-15-009/30.01.2015, като не е ясно какво е таблото (РТ, ГТТ или ГТРТ);

2/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение до 1250 А / 8x400 за трансформаторни постове в сгради, Възложителят изисква представяне на Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, проведла типовите изпитвания по т. 7 – заверено копие. В офертата на участника няма приложен Сертификат на ЦИЕС;

3/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение до 1250 А / 8x400 за трансформаторни постове в сгради, Възложителят изисква представяне на Декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали при производството на главното трансформаторно-разпределително табло или за начина на тяхното ликвидиране. В офертата на участника липсва приложение 1.9;

4/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение до 1250 А / 8x400 за трансформаторни постове в сгради, Възложителят изисква представяне на Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. В офертата на участника липсва цитираното описание.

- По отношение документите, представени в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника **“ПС електрик“ ООД за Обособена позиция 2 – „Доставка на главни трансформаторни табла“:**

1/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно табло (ГТТ) за ниско напрежение до 630 А за трансформаторни постове в сгради Възложителят изисква представяне на Инструкции за съхранение, транспортиране, монтиране и експлоатация. Участникът е представил инструкции за ГТРТ 1250 А;

2/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 630 А за трансформаторни постове в сгради Възложителят изисква представяне на Протоколи от типови изпитвания на главното трансформаторно табло съгл. БДС EN 61439-1 или еквивалент, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език. Участникът е представил протоколи от ИЛЕП;

3/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 630 А за трансформаторни постове в сгради Възложителят изисква представяне на Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 7 – заверено копие. В офертата на участника липсва приложение 2,1-7;

4/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 630 А за трансформаторни постове в сгради Възложителят изисква представяне на Декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали при производството на главното трансформаторно-разпределително табло или за начина на тяхното ликвидиране. В офертата на участника липсва приложение 2,1-9;

5/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 630 А за трансформаторни постове в сгради Възложителят изисква представяне на Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. В офертата на участника липсва цитираното описание;

6/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 1250 А за трансформаторни постове в сгради Възложителят изисква представяне на Протоколи от типови изпитвания на главното трансформаторно табло съгл. БДС EN 61439-1 или еквивалент, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език. Участникът е представил протоколи от ИЛЕП.

7/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 1250 А за трансформаторни постове в сгради Възложителят изисква представяне на Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 7 – заверено копие. В офертата на участника липсва приложението 2,2-7;

8/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 1250 А за трансформаторни постове в сгради Възложителят изисква представяне на Декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали при производството на главното трансформаторно-разпределително табло или за начина на тяхното ликвидиране. В офертата на участника липсва приложение 2,2-9;

9/ в техническата спецификация на стандарт - Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 1250 А за трансформаторни постове в сгради Възложителят изисква представяне на Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. В офертата на участника липсва цитираното описание.

- По отношение документите, представени в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника **“ПС електрик“ ООД за Обособена позиция 3 – „Доставка на разпределителни табла“**:

1/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x250 А Възложителят изисква представяне на Протокол от типови изпитвания на разпределителното табло съгл. БДС EN 61439-1, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език. В техническото предложение на участника посоченото Приложение 3,1-6 се отнася за РТ 4Х400 с ВПР;

2/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x250 А Възложителят изисква представяне на Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 6 – заверено копие. В техническото предложение на участника липсва приложен сертификат към Приложение 3,1-6;

3/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x250 А Възложителят изисква представяне на Декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали при производството на разпределителното табло или за начина на тяхното ликвидиране. В техническото предложение на участника липсва приложение 3,1-9;

4/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x250 А Възложителят изисква представяне на Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. В техническото предложение на участника липсва цитираното описание.

5/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А Възложителят изисква представяне на Протокол от типови изпитвания на разпределителното табло съгл. БДС EN 61439-1, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език. В техническото предложение на участника посоченото Приложение 3,2-7 се отнася за РТ 4Х400 с ВПР;

6/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А Възложителят изисква представяне на Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 7 – заверено копие. В техническото предложение на участника липсва приложен сертификат към Приложение 3,2-7;

7/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А Възложителят изисква представяне на Декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали при производството на разпределителното табло или за начина на тяхното ликвидиране. В техническото предложение на участника липсва приложение 3,2-9;

8/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А Възложителят изисква представяне на Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. В техническото предложение на участника липсва цитираното описание.

9/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с вертикални предпазител-разединители за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А Възложителят изисква представяне на Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 7 – заверено копие. В техническото предложение на участника липсва приложен сертификат към Приложение 3,3-7;

10/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с вертикални предпазител-разединители за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А Възложителят изисква представяне на Декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали при производството на разпределителното табло или за начина на тяхното ликвидиране. В техническото предложение на участника липсва приложение 3,3-9;

11/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с вертикални предпазител-разединители за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А Възложителят изисква представяне на Описание на потенциалната заплаха за увеличаване

опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. В техническото предложение на участника липсва цитираното описание;

12/ в техническата спецификация на стандарт- Табло разпределително за ниско напрежение до 630 А за мачтови трансформаторни постове Възложителят изисква представяне на Протокол от типови изпитвания на разпределителното табло съгл. БДС EN 61439-1, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език. В техническото предложение на участника липсва приложение 3,4-6;

13/ в техническата спецификация на стандарт- Табло разпределително за ниско напрежение до 630 А за мачтови трансформаторни постове Възложителят изисква представяне на Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 6 – заверено копие. В техническото предложение на участника липсва цитираният сертификат;

14/ в Свързан документ - Триполюсни автоматични прекъсвачи НН с лят корпус, от 160 А до 1250 А, с електронна защита, категория А, в таблицата с Изисквания към документацията и изпитванията, участникът не е попълнил нито едно от седемте полета, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя;

15/ в Свързан документ - Триполюсни автоматични прекъсвачи НН с лят корпус, от 100 А до 400 А, с термомагнитна защита, категория А, в таблицата с Изисквания към документацията и изпитванията, участникът не е попълнил нито едно от седемте полета, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя;

16/ в Свързан документ - Триполюсни автоматични прекъсвачи НН с лят корпус, от 100 А до 400 А, с термомагнитна защита, категория А Възложителят изисква представяне на Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език. В техническото предложение на участника липсват такива протоколи;

17/ в Свързан документ - Триполюсни автоматични прекъсвачи НН с лят корпус, от 100 А до 400 А, с термомагнитна защита, категория А Възложителят изисква представяне на Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4 – заверено копие. В техническото предложение на участника не е приложен сертификат;

18/ в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II в таблицата с Изисквания към документацията и изпитванията, участникът не е попълнил нито едно от дванадесетте полета, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя;

19/ в техническото предложение на участника липсва Декларация за съответствие на предлаганото изпълнение с изискванията на техническата спецификация на материала, вкл. на параграфи „Характеристика на материала” и „Съответствие на предложеното изпълнение със стандартизационните документи”, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;

20/ в техническото предложение на участника липсват Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;

21/ в техническото предложение на участника липсва Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 5 – заверено копие, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;

22/ в техническото предложение на участника липсва Информация за провежданите рутинни изпитвания, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;

23/ в техническото предложение на участника липсват Изисквания за транспортиране, складиране и манипулиране, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;

24/ в техническото предложение на участника липсват Инструкции за монтиране и за експлоатация и обслужване, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;

25/ в техническото предложение на участника липсва информация за Експлоатационна дълготрайност, год., съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;

26/ в техническото предложение на участника липсва приложено Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;

27/ в техническото предложение на участника липсва приложена Декларация за възможността за рециклиране на използваните материали или за начина на тяхното ликвидиране, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;

28/ в Свързан документ - Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m, в таблицата с Изисквания към документацията и изпитванията, участникът не е попълнил нито едно от четирите полета, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя;

29/ в Свързан документ - ТИТ НН X/5 A, проходни, в таблицата с Изисквания към документацията и изпитванията, участникът не е попълнил нито едно от единадесетте полета, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя.

30/ в техническото предложение на участника липсват Инструкции за транспортиране, складиране, монтиране, поддържане и експлоатация, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вертикален предпазител-разединител НН 400 A, с триполюсно управление;

31/ в техническото предложение на участника липсва Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вертикален предпазител-разединител НН 400 A, с триполюсно управление;

32/ в техническото предложение на участника липсва приложено Декларация за възможността за рециклиране на използваните материали или за начина на ликвидацията им, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вертикален предпазител-разединител НН 400 A, с триполюсно управление;

33/ в Свързан документ - Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, в таблицата с Изисквания към документацията и изпитванията, участникът не е попълнил нито едно осемте полета, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя;

34/ в техническото предложение на участника липсва Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm;

35/ в техническото предложение на участника липсва приложено Декларация за възможността за рециклиране на използваните материали или за начина на ликвидацията им, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm;

Тези липси в техническото предложение от Плик 2 от офертата на участника и за трите обособени позиции не могат да бъдат отстранени чрез искане на допълнителна информация или разяснения от страна на комисията, доколкото би била нарушена забраната на чл. 68, ал. 11, т. 2, б. б) ЗОП, а именно тази възможност да не се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. Тази норма е императивна, а установената съдебна практика в този смисъл константна, поради което допуснатото несъответствие в офертата на участника следва да доведе до неговото отстраняване на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **“ПС електрик“ООД за първа обособена позиция, за втора обособена позиция и за трета обособена позиция** поради това, че офертата на участника страда от несъответствия / липси, които не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП на този етап на процедурата и в тази връзка се явява оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Комисията реши на основание чл. 69а, ал. 1 от ЗОП да не отваря плик № 3 „Предлагана цена“ от офертата на участника **“ПС електрик“ООД и за трите обособени позиции.**

Д) По отношение документите, представени в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника „ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД за Обособена позиция 3 – „Доставка на разпределителни табла“, комисията констатира следното:

1/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А Възложителят изисква представяне на Протоколи от типови изпитвания на разпределителното табло съгл. БДС EN 61439-1, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език, с приложен списък на отделните изпитвания на български език. В техническото предложение на участника посоченото Приложение 11 се отнася за РТ 4Х400 с ВПР и ГТТ630/ ГТТ1250А;

2/ в Свързан документ - Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m участникът не е попълнил двете полета, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя за Протоколи от типови изпитвания и за Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания;

3/ в техническото предложение на участника липсва Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверено копие, с приложен списък на отделните изпитвания на български език, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m;

4/ в техническото предложение на участника липсва Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 3 – заверено копие, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m;

5/ в Свързан документ - Предпазители със стопяема вложка NH, размер 2 XXX A за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система), участникът не е попълнил полета от три до седем, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя;

6/ в техническото предложение на участника липсва ЕО декларация за съответствие, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Предпазители със стопяема вложка NH, размер 2 XXX A за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система);

7/ в техническото предложение на участника липсват Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Предпазители със стопяема вложка NH, размер 2 XXX A за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система);

8/ в техническото предложение на участника липсва Списък на провежданите рутинни (контролни) изпитвания, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Предпазители със стопяема вложка NH, размер 2 XXX A за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система);

9/ в техническото предложение на участника липсват Инструкции за, поставяне в основата, обслужване и поддържане, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Предпазители със стопяема вложка NH, размер 2 XXX A за 400 (500) V, високомощни, ножови, характеристика gG, система A (NH система);

10/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x250 А Възложителят изисква представяне на Протокол от типови изпитвания на разпределителното табло съгл. БДС EN 61439-1, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език. В техническото предложение на участника посоченото Приложение 11 се отнася за РТ 4Х400 с ВПР и ГТТ630/ ГТТ1250А;

11/ в техническото предложение на участника липсват Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m;

12/ в техническото предложение на участника липсва Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 5 – заверено копие, съгласно

- изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m;
- 13/ в техническата спецификация на стандарт- Табло разпределително за ниско напрежение до 630 А за мачтови трансформаторни постове, Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II, участникът не е попълнил полета от шест до осем и от десет до дванадесет, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя;
- 14/ в техническото предложение на участника липсват Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 5 – заверено копие, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;
- 15/ в техническото предложение на участника липсва Информация за провежданите рутинни изпитвания, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;
- 16/ в техническото предложение на участника липсват Изисквания за транспортиране, складиране и манипулиране, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;
- 17/ в техническото предложение на участника липсва информация за Експлоатационна дълготрайност, год., съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;
- 18/ в техническото предложение на участника липсва Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;
- 19/ в техническото предложение на участника липсва Декларация за възможността за рециклиране на използваните материали или за начина на тяхното ликвидиране, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Вентилни отводи НН, метало-оксиден тип, без искрови разрядници, 10 kA, клас II;
- 20/ в техническото предложение на участника липсват Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверено копие, с приложен списък на отделните изпитвания на български език, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m;
- 21/ в техническото предложение на участника липсва Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 3 – заверено копие, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m;
- 22/ в Свързан документ - Токови измервателни трансформатори НН X/5 А, проходен тип, участникът не е попълнил полета от осем до единадесет, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя;
- 23/ в техническото предложение на участника липсва Инструкция за монтиране, въвеждане в експлоатация, изисквания за поддържане, включително изисквания за периодичност на необходимите контролни изпитвания по време на експлоатация и др., съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Токови измервателни трансформатори НН X/5 А, проходен тип;
- 24/ в техническото предложение на участника липсват Изисквания за съхранение и транспортиране, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Токови измервателни трансформатори НН X/5 А, проходен тип;
- 25/ в техническото предложение на участника липсва Декларация за възможностите за рециклиране на използваните материали при производството на ТИТ или за начина на тяхното ликвидиране, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Токови измервателни трансформатори НН X/5 А, проходен тип;
- 26/ в техническото предложение на участника липсва Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Токови измервателни трансформатори НН X/5 А, проходен тип;

- 27/ в Свързан документ - Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, участникът не е попълнил полета от четири до осем, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя
- 28/ в техническото предложение на участника липсват Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm;
- 29/ в техническото предложение на участника липсват Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провели типовите изпитвания по т. 4 – заверено копие, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm;
- 30/ в техническото предложение на участника липсва Инструкции за транспортиране, складиране, монтиране, вкл. въртящия момент на затягане на клемовите съединения, обслужване и поддържане, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ - Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm;
- 31/ в техническото предложение на участника липсва Описание на потенциалната заплаха за увеличаване опасността и рисковете от замърсяване на околната среда и класификация на отпадъците съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г., съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm;
- 32/ в техническото предложение на участника липсва Декларация за възможността за рециклиране на използваните материали или за начина на ликвидацията им, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm;
- 33/ в техническата спецификация на стандарт Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А Възложителят изисква представяне на Протоколи от типови изпитвания на разпределителното табло съгл. БДС EN 61439-1, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език, с приложен списък на отделните изпитвания на български език. В техническото предложение на участника посоченото Приложение 11 се отнася за РТ 4X400 с ВПР и ГТТ630/ ГТТ1250А;
- 34/ в Свързан документ - Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m, участникът не е попълнил полета от три и четири, които следва да бъдат попълнени като Приложение № (или текст), съгласно изискванията на Възложителя;
- 35/ в техническото предложение на участника липсват Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверено копие, с приложен списък на отделните изпитвания на български език, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m;
- 36/ в техническото предложение на участника липсва Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 3 – заверено копие, съгласно изискванията на възложителя определени в Свързан документ Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав EAl – 99,5 %, дължина 6 m;

Тези липси в техническото предложение от Плик 2 от офертата на участника не могат да бъдат отстранени чрез искане на допълнителна информация или разяснения от страна на комисията, доколкото би била нарушена забраната на чл. 68, ал. 11, т. 2, б. б) ЗОП, а именно тази възможност да не се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. Тази норма е императивна, а установената съдебна практика в този смисъл константна, поради което допуснатото несъответствие в офертата на участника следва да доведе до неговото отстраняване на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД, поради това, че офертата на участника страда от несъответствия / липси, които не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП на този етап на процедурата и в тази връзка се явява оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Комисията реши на основание чл. 69а, ал. 1 от ЗОП да не отваря плик № 3 „Предлагана цена“ от офертата на участника „ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД.

РАЗДЕЛ IV

В резултат на извършената проверка и констатациите за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, обявлението и изискванията на Закона за обществените поръчки, комисията реши да отвори плик № 3 „Предлагана цена“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, а именно:

- 1) ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“ - за обособена позиция 1;
- 2) „Метикс“ ООД - за обособена позиция 1, 2, 3;
- 3) „ЕЛЕКТРОГЕЦ“ ООД - за обособена позиция 1;

Предвид горното и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, председателят на комисията публикува съобщение в профила на купувача на 29.02.2016 г. с уведомление за деня, часа и мястото на отваряне на плик № 3 „Предлагана цена“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на възложителя.

Поради допуснатата техническа грешка в мястото на отваряне на цените на 02.03.2016 г. председателят на комисията публикува ново съобщение в профила на купувача, което отменя съобщението от 29.02.2016 г. с уведомление за деня, часа и мястото на отваряне на плик № 3 „Предлагана цена“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на възложителя.

На 10.03.2016 г. от 14:00 часа, така както е указано в съобщението посочено по-горе, комисията пристъпи към отваряне на плик № 3 „Предлагана цена“ на участниците.

На заседанието на комисията при отварянето на плик № 3 присъства Виктор Лазаров –упълномощен представител на участника „ЕЛЕКТРОГЕЦ“ ООД, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната ѝ представителна власт.

Председателят на комисията отвори пликите с „Предлагана цена“ на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите в деловодството на Възложителя. Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, приложени в плика с предлагана цена на всеки от участниците.

Цените в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/“ и реф. № PPD 15-101, са както следва:

- 1) ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“
За обособена позиция 1 – 551 100, 00 лева, без ДДС;
- 2) „Метикс“ ООД
За обособена позиция 1 – 597 000, 00 лева, без ДДС;
За обособена позиция 2 – 368 900, 00 лева, без ДДС;
За обособена позиция 3 – 749 360, 00 лева, без ДДС;
- 3) „ЕЛЕКТРОГЕЦ“ ООД
За обособена позиция 1 – 528 000, 00 лева, без ДДС;

След обстойно направените проверки на ценовите предложения на участниците, комисията пристъпи към проверка на всяко от ценовите предложения на допуснатите участници за обособена позиция 1 за приложимостта на член 70, ал. (1) от ЗОП и констатира, че няма ценово предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

След като разгледа и оцени подадените оферти, комисията извърши класиране на офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, съгласно предварително избрания и посочен в обявлението критерий „най-ниска цена“, както следва:

За обособена позиция 1 - "Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло":

Първо място: „ЕЛЕКТРОГЕЦ“ ООД с предложена обща стойност – 528 000, 00 лева без ДДС;

Второ място: ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“ с предложена обща стойност – 551 100, 00 лева без ДДС;

Трето място: „Метикс“ ООД с предложена обща стойност – 597 000, 00 лева без ДДС;

За обособена позиция 2 – „Доставка на главни трансформаторни табла“:

Първо място: „Метикс“ ООД с предложена обща стойност – 368 900, 00 лева без ДДС.

За обособена позиция 3 – „Доставка на разпределителни табла“:

Първо място: „Метикс“ ООД с предложена обща стойност – 749 360,00 лева без ДДС.

Комисията предлага на Възложителя да бъдат сключени рамкови споразумения с класираните по-горе участници по съответните обособени позиции, съгласно условията и изискванията на документацията за участие в обществената поръчка.

След приключване на работата си, комисията състави и подписа настоящия протокол, който предава на Възложителя за вземане на решение съобразно неговата компетентност и предвиданията на ЗОП.

Приложение, неразделна част от настоящия протокол е:

1. Приложение 1: Протокол по чл. 68, ал. (7) от ЗОП от 20.01.2016 г.

Комисия:

Председател:

Светлана Илиева

Членове:

1.

Ангел Захов

3.

Славчо Иванов

2.

Анета Димитрова

4.

Михайл Чиплаков

ПРОТОКОЛ

с констатации, относно наличието и редовността на представените документи и информация в плик № 1 "Документи за подбор" от офертите на участниците в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/" и реф. № PPD 15-101

РАЗДЕЛ I

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-7634/ 18.12.2015 г. на г-н Душан Рибан, член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България" АД, издадена на основание Решение №15-101-1 от 21.10.2015 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България" АД, за откриване, обявяване и провеждане на открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/" и реф. № PPD 15-101.

Предметът на обществената поръчка е разделен на **3 обособени позиции, както следва:**

Обособена позиция 1 – „Доставка на главно трансформаторно-разпределително табло", която включва доставката на следния вид табло:

1. Главно трансформаторно-разпределително табло за ниско напрежение до 1250 А / 8x400 за трансформаторни постове в сгради;

Обособена позиция 2 – „Доставка на главни трансформаторни табла", която включва доставката на следните видове табла:

1. Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 630 А за трансформаторни постове в сгради;

2. Главно трансформаторно табло за ниско напрежение до 1250 А за трансформаторни постове в сгради;

Обособена позиция 3 – „Доставка на разпределителни табла", която включва доставката на следните видове табла:

1. Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x250 А;

2. Разпределително табло за ниско напрежение с автоматични прекъсвачи за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А;

3. Разпределително табло за ниско напрежение с вертикални предпазител-разединители за трансформаторни постове в сгради, 4x400 А;

4. Табло разпределително за ниско напрежение до 630 А за мачтови трансформаторни постове;

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 5, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), решението на Възложителя и обявлението са изпратени на 23.10.2015 г. до Агенцията по обществени поръчки (АОП) и са заведени в Регистъра на обществените поръчки под преписка № 01467-2015-0056. Едновременно преди това, на основание чл. 45в, ал. 1, т. 3 от ЗОП обявлението за откриване на обществената поръчка е изпратено на 23.10.2015 г. и публикувано на страницата на „Официален вестник" на Европейски съюз под № 2015/S 209-380374 на 28.10.2015 г. На 26.10.2015 г., на основание ~~чл. 22б, ал. 4~~ във връзка с ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП, решението за откриване на процедурата, обявлението и документацията за участие са публикувани в профила на купувача. На 26.10.2015 г., на основание чл. 27, ал. 2 от ЗОП, след публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки е изпратено съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-7634/ 18.12.2015 г. на г-н Душан Рибан, член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България" АД, и на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, комисия в състав:

Председател:

1. Светлана Илиева – старши експерт Оборудване/Търговия в отдел "Стратегически материали", „ЧЕЗ България" ЕАД;

Членове:

2. Ангел Захов – юристконсулт в Сектор „Договори и поръчки" към Направление „Правно" на „ЧЕЗ България" ЕАД;

3. Анета Димитрова – ръководител отдел "Стратегически материали", „ЧЕЗ България" ЕАД;

4. Славчо Иванов – р-л отдел „ТПС", при дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата", „ЧЕЗ Разпределение България" АД;

5. Михаил Тодоров Чиплаков – Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция „Експлоатация и Поддържане“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Резервни членове:

1. Атанас Танев – главен юрисконсулт Сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Марияна Бецинска – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Илиана Хинкова – експерт „Търговия“ в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
5. Цветина Димитрова – юрисконсулт в Сектор „Договори и поръчки“ към Направление „Правно“ на „ЧЕЗ България“ ЕАД;
6. Евгени Станчев – старши експерт Материали/Търговия в отдел „Стратегически материали“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
7. Благовеста Георгиева – инж. РЕЕ, при дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
8. Георги Сотиров Георгиев – Зам. Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция „Експлоатация и Поддържане“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

състави и подписа този протокол на 20.01.2016 г., който отразява констатациите относно наличието и редовността на представените документи и информация в плик 1 „Документи за подбор“ от офертите на участниците в откритата процедура.

РАЗДЕЛ II

На основание чл. 68 от ЗОП комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, след получаване на списъка с участниците и офертите им от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП от лицата, включени в състава ѝ, започна работа в 10:00 часа на 18.12.2015 г.

В предварително указания в обявлението срок, в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (Възложител), съгласно представения списък са получени **5 /пет/ броя оферти**, които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Вх. № CD DOC-12643/ 16.12.2015 г. в 09:00 часа – ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“ (съдружници „ФИЛКАБ“ АД и „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД), със седалище и адрес за кореспонденция 4004 гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 92, тел. 032/277182, факс: 032/608138, e-mail: engeneering@eng.bg. Участникът участва за обособена позиция 1;
2. Вх. № CD DOC-12732/ 17.12.2015 г. в 13:10 часа – „ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Добрич, бул. „Добруджа“ №2 тел: 058/683897, факс:058/683873 e-mail: elprom@elprombg.com. Участникът участва за обособена позиция 3;
3. Вх. № CD DOC-12734/ 17.12.2015 г. в 13:17 часа – „Метикс“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Петрич, ул. „Свобода“ № 49: тел: 0745/60744, факс:0745/60742, e-mail: metix@metix.bg. Участникът участва за обособени позиции 1, 2, 3;
4. Вх. № CD DOC-12735/ 17.12.2015 г. в 14:53 часа – „ЕЛЕКТРОГЕЦ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Майор Горталов“ № 9А и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Джерман“ № 10А, тел: 02/8381220, факс:02/8130871 e-mail: office@electrogetz.com. Участникът участва за обособена позиция 1;
5. Вх. № CD DOC-12759/ 17.12.2015 г. в 15:56 часа – „ПС електрик“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 12, тел: 0886995040, факс:054/874500, e-mail: igeorgiev@pselectric.bg. Участникът участва за обособени позиции 1, 2, 3.

В съответствие с изискванията, посочени в чл. 57 от ЗОП и документацията за участие, всяка оферта следва да съдържа следните запечатани, с ненарушена цялост и непрозрачни пликкове:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“;

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“;

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.

На заседанието на комисията при отварянето на офертите присъстваха следните представители на участници в откритата процедура, а именно:

Йордан Йорданов – упълномощен представител на участника „ПС електрик“ ООД, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната ѝ представителна власт

Мирислав Йорданов – упълномощен представител на участника „ПС електрик“ ООД, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната му представителна власт

Женя Джамбазова – упълномощен представител на участника „Метикс“ ООД, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната ѝ представителна власт

Виктор Лазаров – упълномощен представител на участника „Електрогец“ ООД, с пълномощно представено на комисията в уверение на делегираната му представителна власт

При отварянето на плика с офертата на всеки от участниците в процедурата, комисията извърши последователно следните действия:

- На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, комисията провери за наличие на три отделни непрозрачни запечатани плика, след което трима от членовете ѝ подписаха плик № 3. На присъстващите представители на участници в процедурата (посочени по-горе в протокола) бе предложено да подпишат плик № 3 на останалите участници, но те не се възползваха от предоставената им възможност;
- На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2, след което трима от членовете ѝ подписаха всички документи, приложени в него. На присъстващите представители на участници в процедурата (посочени по-горе в протокола) бе предложено да подпишат съдържанието в плик № 2 на останалите участници, но те не се възползваха от предоставената им възможност;
- На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 и оповести документите, които се съдържат в него, както и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След като установи, че в пликите с офертите на всички участници се съдържат по три непрозрачни, запечатани плика с ненарушена цялост, надписани в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, и след като оповести в присъствието на присъстващите представители на участници съдържаните се документи в плик № 1 от регистрираните оферти, комисията обяви края на публичната част от своето заседание. В съответствие с изискванията на ЗОП, комисията продължи своята работа с подробно разглеждане и оценка за наличие и валидност на представените от участниците в плик 1 документи за подбор на свое закрито заседание.

РАЗДЕЛ III.

Съгласно документацията за участие, **Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“** следва да съдържа:

1. Оферта по образец

2. Юридически статус

2.1. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Ако не е посочен ЕИК по чл. 23 от ЗТР, участниците юридически лица или еднолични търговци, представят копие на актуално състояние, документ за регистрация или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите по настоящата т. 2.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или в отделен документ, подписан от лицата в обединението, задължително се посочва представляващият обединението.

2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП (съгласно образеца в документацията за участие)

3. Финансово и икономическо състояние – за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не се изисква представянето на документи относно финансово и икономическо състояние на участника.

4. Технически възможности и/или квалификация

4.1. Декларация от представляващия участника (съгласно образеца в документацията за участие), съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружени от доказателства за извършените доставки, както следва:

1. Удостоверение/я, издадено/и от получателя/и, посочен/и в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо/и извършването на доставката/ите и/или

2. Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка.

Дефиниция: Стоки, предмет на поръчката, са разпределителни табла ниско напрежение /НН/, като за предмет, сходен с предмета на поръчката, се счита доставка на ГПРТ, ГТТ, РТ ниско напрежение /НН/. *Като минимални изисквания е необходимо участникът да е изпълнил през последните три години /в зависимост от обособената позиция/:*

За обособена позиция 1 - доставка на ГПРТ, ГТТ, РТ ниско напрежение /НН/ на стойност не по-малко от 225 000.00 лева без ДДС

За обособена позиция 2 - доставка на ГПРТ, ГТТ, РТ ниско напрежение /НН/ на стойност не по-малко от 148 000.00 лева без ДДС

За обособена позиция 3 - доставка на ГПРТ, ГТТ, РТ ниско напрежение /НН/на стойност не по-малко от **300 000.00** лева без ДДС

Доказателството/ата за извършената/ите доставки/и се предоставя под формата на удостоверение/я издадени от получателя/и, които са оригинали или нотариално заверени копия.

Може да не се представят доказателства (удостоверения) за всички извършени доставки от Декларацията - списък, но задължително трябва да има доказателства за доставките, участващи в покриването на минималното изискване за минимална стойност на изпълнените доставки.

Издадените от получателите удостоверения, следва задължително да съдържат следната информация:

- еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката доставка/и;
- датата на извършената доставка/и, еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката
- стойността на доставката/ите, еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката.

Забележка: Доставката/ите (еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката), датите на извършените доставки/и; стойността на доставката/ите, посочени в Декларацията-списък от представляващия участник, следва задължително да съвпадат с доставката/ите (еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката), датите на извършената/ите доставка/и и стойността на доставката/ите в представените удостоверения от получатели.

В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, то той следва да докаже, че покрива посоченото минимално изискване за всяка една от тях поотделно – т.е. да докаже, че е изпълнил доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, на обща минимална стойност, формирана като сума (сбор) от посочените по-горе общи минимални стойности за всяка от обособените позиции, за които е заявил участие.

4.2. Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 и чл. 53 от ЗОП, а именно валиден сертификат (ксерокопие с частна заверка) по стандарт ISO 9001 или еквивалент и да е с обхват (сфера на дейност) относим към предмета на поръчката.

Забележка: Сертификатът по тази точка трябва да е на български или да се предостави в превод на български език. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2. (съгласно образеца в документацията за участие)

6. Подизпълнители

6.1. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнители (съгласно образеца в документацията за участие). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

6.2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (представя се от лицето/лицата, посочено/и като подизпълнител/и, съгласно образеца в документацията за участие).

6.3. Декларация от всеки подизпълнител за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. (съгласно образеца в документацията за участие)

6.4. Декларация за предоставен ресурс от подизпълнител за изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с чл. 51а от ЗОП.

7. Други документи

7.1. Декларация за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и проекта на конкретен договор, неразделна част от рамковото споразумение (съгласно образеца в документацията за участие)

7.2. Документ за гаранция за участие.

В зависимост от избрания от участника вид на гаранцията за участие, към офертата следва да се приложи:

- банков документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка; или
- оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с обявените от Възложителя в образеца от документацията.

В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, то той представя гаранция за участие за всяка една от тях.

7.3. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника

8. Други документи или информация, представени по желание на участника.

РАЗДЕЛ IV

В резултат на извършената проверка на съдържащите се в плик № 1 от офертата на всеки участник документи за подбор, комисията направи конкретни констатации и в зависимост от тях изисква от част от участниците да представят допълнително документи, както следва:

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация в плик № 1 от офертата на участника за обособена позиция 1, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът **ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“** е представил в офертата си декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП, съгласно образеца в документацията за участие, от Нонка Димитрова Черпокова, в качеството си на представляващ ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“, от Нонка Димитрова Черпокова, в качеството си на представляващ „ФИЛКАБ“ АД (съдружник в ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“) и от Нонка Димитрова Черпокова и Петър Иванов Данчев, в качеството си на представляващи „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД (съдружник в ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“).

Участникът **НЕ Е** представил декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП, съгласно образеца в документацията за участие, от Атанас Иванов Танчев представляващ „ФИЛКАБ“ АД (съдружник в ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“).

С оглед гореизложеното, комисията счита, че на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“ следва да представи:

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП, съгласно образеца в документацията за участие, от **Атанас Иванов Танчев** представляващ „ФИЛКАБ“ АД (съдружник в ДЗЗД „Обединение ФИЛКАБ ИНЖЕНЕРИНГ“).

2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация в плик № 1 от офертата на участника за обособена позиция 3, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

В съответствие с изискването по т. 3.2 от III.2.3. от обявлението за участие в процедурата Участникът е представил (съгласно образеца в документацията за участие), **Декларация** съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, съгласно образеца от документацията, съдържаща 18 позиции на обща стойност 386 360,40 лева (*Като минимални изисквания за обособена позиция 3, за която участва, е необходимо участникът да е изпълнил през последните три години доставка на ГТРТ, ГТТ, РТ ниско напрежение /НН/ на стойност не по-малко от 300 000,00 (триста хиляди) лева без ДДС*). Списъкът е придружен от 9 броя **цветни копия** на удостоверения за изпълнение на стойност 386 360,40 лева, които не са в изискуемата форма – оригинали или нотариално заверени копия.

Участникът е представил банкова гаранция за участие в процедурата, в изискуемата форма и размер, съгласно документацията за участие, със срок на валидност 15.06.2016 г. В съответствие с изискването по т. III.1.1. от обявлението за участие в процедурата минималният срок на валидност на банковата гаранция за участие е един месец, след изтичане срока на офертата. Следователно минималният срок на валидност на банковата гаранция, следва да е поне до 14.07.2016 г.

С оглед изложеното по-горе в тази точка, комисията счита, че на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът „ЕЛПРОМ-ЕТ“ АД следва да представи:

1/ **Оригинали или нотариално заверени копия** на удостоверения за доставки с предмет сходен с предмета на поръчката, **включени** в декларацията - списък, представен в офертата на участника от посочените в офертата ползватели **и**

2/ документ към представената банкова гаранция, издаден от банка SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК, за удължаване на срока на валидност на представената банкова гаранция, който срок следва да е минимум до 14.07.2016 г.

или

Участникът, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

3. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „Метикс“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация в плик № 1 от офертата на участника за обособените позиции, за които участва, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното: не

Участникът „Метикс“ ООД е представил необходимите документи и информация за обособените позиции, за които участва и от него не следва да се изискват допълнителни документи и информация на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

4. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „ЕЛЕКТРОГЕЦ“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация в плик № 1 от офертата на участника за обособена позиция 1, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът „ЕЛЕКТРОГЕЦ“ ООД е представил необходимите документи и информация и от него не следва да се изискват допълнителни документи и информация на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

5. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „ПС електрик“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация в плик № 1 от офертата на участника за обособените позиции, за които участва, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът „ПС електрик“ ООД е представил необходимите документи и информация и от него не следва да се изискват допълнителни документи на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП.

РАЗДЕЛ V

Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

Участниците представят съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол. Срокът е определен в работни дни и се брои считано от деня, следващ датата на получаване на настоящия протокол. Документите се предоставят в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Документи по чл. 68, ал. 9 от ЗОП за открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение /НН/“, реф. № РРД 15-101, в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 159, не по-късно от 16:00 ч. на деня, в който изтича последния ден от 5 дневния срок. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен (работен) ден.

Комисия:

Председател:

Светлана Илиева

Членове:

1.

Ангел Захов

2.

Анета Димитрова

3.

Славио Иванов

4.

Михаил Чиплаков