



СВ - ДОС - 3927
31.07.2017

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕФ. № РРС 17-062

Относно: Разяснения на възложителя по обществена поръчка с реф. № РРС 17 - 062 и предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезащитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, на територията на регион София"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане с вх. № СВ-ДОС-3857/27.07.2017 г. за разяснение по обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 17 - 062 и предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезащитна инсталация на покриви на подстанции, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, на територията на регион София", на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП Ви предоставяме разяснения по поставените в искането въпроси.

1. Въпрос 1: Възможно ли е да се участва за една от позициите в процедурата?

Отговор на въпрос 1: Участниците могат да участват само за една обособена позиция, както е посочено в Раздел II Предмет, т. II 1.6) Разделяне на обособени позиции от обявлението и Раздел I. Описание на предмета на поръчката от документацията за участие.

2. Въпроси към обособена позиция № 1:

Въпрос 2.1: Ламаринената обшивка по бордове, козирки и поли е предвидена да е прахово боядисана, възможно ли е ламарината да бъде с полиестерно покритие или както е известна пластифицирана ламарина или само поцинкована?

Отговор на въпрос 2.1: Ламаринената обшивка ще се изпълнява от прахово боядисана ламарина, както е записано в документацията за участие.

Въпрос 2.2: От какъв материал са водосточните тръби $\varnothing 110$ мм?

Отговор на въпрос 2.2: Водосточните тръби $\varnothing 110$ мм следва да са изработени от ламарина с дебелина 0,5 мм - 0,7 мм.

3. Въпроси към обособена позиция № 2:

Въпрос 3.1: От какъв материал са водосточните тръби $\varnothing 160$ мм?

Отговор на въпрос 3.1: Водосточните тръби $\varnothing 160$ мм следва да са изработени от ламарина с дебелина 0,5 мм - 0,7 мм.

Въпрос 3.2: Предвижда ли се щорцовете, водосточните казанчета и водосточните тръби, да имат прахово боядисване на ламарината?

Отговор на въпрос 3.2: Всички метални елементи е предвидено да бъдат прахово боядисани.

4. Въпрос към обособена позиция № 3:

Въпрос 4.1: В тази позиция водосточните тръби са PVC $\varnothing 110$ мм? Такива не се предлагат на пазара за монтаж на открито. Предлагат се други диаметри например $\varnothing 100$ мм. Какъв да бъде диаметъра или ще се промени вида на материала на уллиците и водосточните тръби?"

Отговор на въпрос 4.1: Допусната е техническа грешка при подготовка на документацията за участие. Записът „Доставка и монтаж на водосточни тръби PVC $\varnothing 110$ “ следва да се чете „Доставка и монтаж на водосточни тръби PVC $\varnothing 100$ “.

С УВАЖЕНИЕ:

ДИАНА АНЧЕВА
УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ УС НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЛИЦЕ

