



СВ - ВОС - 4363

29.10.2018

На вниманието на потенциалните участници в
процедура реф.№ PPD18 – 108

ОТНОСНО: Провеждане на "процедура на договаряне с предварителна покана за участие" за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на полимерни електромерни табла и обивки за електромерни табла“, реф. № PPD 18-108

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовката на офертата за "процедура на договаряне с предварителна покана за участие" за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на полимерни електромерни табла и обивки за електромерни табла“, реф. № PPD 18-108, трябва да вземете в предвид следното пояснение и отговор на получен въпрос от потенциален участник, както следва:

Въпрос: По процедура за „Доставка на полимерни електромерни табла и обивки за електромерни табла“ – обособена позиция №1 за електромерни табла НН, за директно измерване с поликарбонатна врата в т.4.2.4 „Конструкция“, е описано: Конструкцията на обивките представлява единичен шкаф съставен от основа и поликарбонатна врата.

Възможно ли е конструкцията на основата на таблото да бъде изградена посредством свързване на отделни плоскости в обща конструкция, каквото е свързването при останалите електромерни табла, НН от Обособена позиция 1?

Отговор: Няма изискване основата да бъде монолитна, така че е допустимо същата да бъде съставена от отделни плоскости (елементи), като се спазва изискването за проникване на прах и вода, указано в спецификацията

С УВАЖЕНИЕ	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
РАЛИ МАНЧЕ	УПЪЛНОМОЩЕНТОСТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД	

