

ПРОТОКОЛ

относно действията на комисията по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 17 – 169 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Зенит“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Хаджи Димитър“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Подуяне“

Днес, 10.05.2018г., в изпълнение на заповед № CD-ORD-3054 / 03.04.2018г. на Виктор Станчев – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, комисия в състав Диана Анчева, Анна Икономова, Красимир Димитров, Костас Кукулис, Иван Гюровски, Виолета Гунчева и Атанас Танев се събра на закрито заседание, за да обсъди получената от ЧЕЗ Разпределение България АД информация по отношение на опита, деклариран от Рудин ООД в представения от него в опаковката с офертата ЕЕДОП.

В изпълнение на решението на комисията, отразено в протокола от 24.04.2018г., председателят на комисията изпрати писмо изх. № СВ-DOC-1795/27.04.2018г. с въпроси към „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, възложител на единия от посочените от „Рудин“ ООД в ЕЕДОП изпълнени обекти, а именно „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Енос“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Димитър Димитров“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Хиподрума“ – елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110 kV на град София“.

На 09.05.2018г. с писмо вх. № СВ-DOC-1795(1)/09.05.2018г. е получен отговор на поставените в писмото от комисията въпроси, като са приложени и копия на документи – акт обр. 15 от 27.11.2017г. за установяване годността за приемане на строежа и протокол от 04.12.2017г. за успешно проведени 72 часови проби. С писмо вх. № СВ-DOC-1795(1)/ 09.05.2018 г. възложителят „ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява комисията за параметрите на изпълнението на цитирания по-горе обект. В писмото е посочено, че дължината на трасето на новоположения КЕЛ „Енос“ 110 kV е 3 800 метра, при подмяната на кабел „Енос“ 110 kV са доставени и монтирани 24 бр. съединителни муфи с напрежение 110 kV, подмяната на кабел „Енос“ 110 kV е изпълнена, акт обр. 15 е подписан на 27.11.2017 г., а на 27.04.2018 г. е преминала успешно процедура по подписване на акт обр.16.

От приложения акт обр. 15 става ясно, че подписалите го лица от страна на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, строителя „Рудин“ ООД, проектантите и строителния надзор са установили и приели, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, сключения договор и ексективната документация, а в заключението на приложения протокол за проведените 72 проби е посочено, че новата КЕЛ 110 kV „Енос“ е преминала успешно 72 часовите функционални проби.

Съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, констативният акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (обр. № 15) се съставя на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; **с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя.** Съгласно същата наредба, Протокол за установяване годността за ползване на строежа (обр. 16) се съставя от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна. Протоколът за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (обр. № 17) се съставя от комисия, назначена със заповед на възложителя; протоколът се съставя в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.

След като се запозна и обсъди представената информация, и като взе предвид разпоредбите на ЗУТ и цитираните по-горе наредби, комисията счита, че участникът Рудин ООД отговаря на изискването на възложителя за наличие на опит, посочено в документацията за участие, тъй като е положил кабел 110 kV по трасе от 3 800 метра и е доставил и монтирал 24 бр. съединителни муфи с напрежение 110 kV.

Във връзка с гореизложеното участникът Рудин ООД не следва да представя допълнителна информация по отношение критерия за подбор по отношение на притежавания от него опит.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 103, ал.3 от ЗОП, като същият е подписан на 10.05.2018г. от всички членове на комисията без особени мнения.

Комисия:	Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД	Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД	Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
1.	Диана Анчева	2. Анна Икономова	3. Красимир Димитров
	Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД	Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД	Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
4.	Костас Кукулис	5. Иван Гюровски	6. Виолета Гунчева
		Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД	
		7. Атанас Танев	