

Приложение № 1 – Пълно описание на предмета на поръчката и изискванията, към Договор с предмет: „Използване на услугите на акредитирани химически лаборатории за независим анализ и контрол на трансформаторни масла“, за **Обособена позиция 2:** „Извършване на качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория“

Пълно описание на предмета на поръчката и изискванията

1. Предмет на поръчката.

Обособена позиция 2 – Извършване на качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория.

2. Обхват на поръчката.

В изпълнение на предмета на поръчката за Обособена позиция 2 трябва да бъде извършен независим качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория, съгласно действащите норми в конкретната област, по следните показатели:

- Кинематичен вискозитет, 40°C, Cst
- Киселинно число, mgKON/ g
- Съдържание на водоразтворими киселини
- Съдържание на механични примеси, вода %
- Пламна температура, 0°C
- Коефициент на диелектрични загуби tgδ, при 90°C, %
- Пробивно напрежение на трансформаторното масло, Упр., kV

Площадките, на територията на които ще бъде извършен качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло, количеството доставено свежо трансформаторно масло в цистерни по площадки, като и броя доставки и броя проби, които трябва да бъдат направени, са както следва:

№	Площадка -населено място	Адрес	Количество доставено свежо трансформаторно масло наливно в цистерни	Брой проби
Първа доставка				
1	Плевен	ул. „Витска долина“ № 61	4,5 тона	1 бр.
2	Враца	ж.к. „Сениче“, складова база на ЧЕЗ	4 тона	1 бр.
3	Радомир	ул. „Широки дол“ № 1	4 тона	1 бр.
4	София	ул. „Гинци“ № 32	14,5 тона	1 бр.
Втора доставка				

1	Плевен	ул. „Витска долина“ № 61	4,5 тона	1 бр.
2	Враца	ж.к. „Сениче“, складова база на ЧЕЗ	4 тона	1 бр.
3	Радомир	ул. „Широки дол“ № 1	4 тона	1 бр.
4	София	ул. „Гинци“ № 32	13,5 тона	1 бр.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. Душан Рибан

2. Стефан Апостолов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. Димитър Марикин

Юрисконсулт Б
11. Полковника 6/

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към Договор с предмет: „Използване на услугите на акредитирани химически лаборатории за независим анализ и контрол на трансформаторни масла“, за Обособена позиция 2: „Извършване на качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория“

Техническо предложение на “СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Ще бъде извършен независим качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло, съгласно действащите норми в конкретната област, по следните показатели:

- Кинематичен вискозитет, 40°C, Cst
- Киселинно число, mgKON/ g
- Съдържание на водоразтворими киселини
- Съдържание на механични примеси, вода %
- Пламна температура, °C
- Коефициент на диелектрични загуби tgδ, при 90°C, %
- Пробивно напрежение на трансформаторното масло, Упр., kV

Качествен анализ на доставено свежо трансформаторно масло, съответно на посоченото по-долу доставено количество свежо трансформаторно масло в цистерни по площадки, брой доставки и брой проби, ще бъде извършен както следва:

№	Площадка -населено място	Адрес	Количество доставено свежо трансформаторно масло наливно в цистерни	Брой проби
Първа доставка				
1	Плевен	ул. „Витска долина“ № 61	4,5 тона	1 бр.
2	Враца	ж.к. „Сениче“, складова база на ЧЕЗ	4 тона	1 бр.
3	Радомир	ул. „Широки дол“ № 1	4 тона	1 бр.
4	София	ул. „Гинци“ № 32	14,5 тона	1 бр.
Втора доставка				
1	Плевен	ул. „Витска долина“ № 61	4,5 тона	1 бр.
2	Враца	ж.к. „Сениче“, складова база на ЧЕЗ	4 тона	1 бр.
3	Радомир	ул. „Широки дол“ № 1	4 тона	1 бр.
4	София	ул. „Гинци“ № 32	13,5 тона	1 бр.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. Душан Рибан

2. Стефан Апостолов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. Димитър Марикин



Юрисционна група СЖС
Д-р. Панайотов

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към Договор с предмет: „Използване на услугите на акредитирани химически лаборатории за независим анализ и контрол на трансформаторни масла“, за Обособена позиция 2: „Извършване на качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло от акредитирана химическа лаборатория“

Ценово предложение на “СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

1. Цена за услугата по подстанции:

№	Площадка - населено място и адрес	Количество доставено свежо трансформаторно масло наливно в цистерни	Брой проби от доставеното свежо трансформаторно масло	Цена в лева (без ДДС) за:					Обща цена на разходите за площадката, за 1 брой проба
				вземане на една проба	анализ на една проба	Транспортни разходи	други разходи	Издаване на протокол с интерпретация на резултатите от анализа	
Първа доставка									
1	Плевен – ул. „Витска долина“ № 61	4,5 тона	1 бр.	40,00	339,00	133,00	0,00	Безплатно	512,00
2	Враца - ж.к. „Сениче“, складова база на ЧЕЗ	4 тона	1 бр.	40,00	339,00	89,00	0,00	Безплатно	468,00
3	Радомир – ул. „Широки дол“ № 1	4 тона	1 бр.	40,00	339,00	32,00	0,00	Безплатно	411,00
4	София - ул. „Гинци“ № 32	14,5 тона	1 бр.	40,00	339,00	0,00	0,00	Безплатно	379,00
Втора доставка									
1	Плевен – ул. „Витска долина“ № 61	4,5 тона	1 бр.	40,00	339,00	133,00	0,00	Безплатно	512,00
2	Враца - ж.к. „Сениче“, складова база на ЧЕЗ	4 тона	1 бр.	40,00	339,00	89,00	0,00	Безплатно	468,00
3	Радомир – ул. „Широки дол“ № 1	4 тона	1 бр.	40,00	339,00	32,00	0,00	Безплатно	411,00
4	София - ул. „Гинци“ № 32	13,5 тона	1 бр.	40,00	339,00	0,00	0,00	Безплатно	379,00
Обща цена за вземане на 8 броя проби и извършване на качествен анализ на доставеното свежо трансформаторно масло:									3540,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. Душан Рибан

2. Стефан Апостолов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. Димитър Марикин



Юрицион улт: Бул.
11. Марежов