



СВ - ДСС - 1535
13.04.2020

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С РЕФ. № РРС 20-023

Относно: Разяснения по документацията за открита процедура с реф. № РРС 20-023 и предмет: „Комплексно изпълнение на проектиране, доставка и монтаж на машини и съоръжения, и въвеждане в експлоатация на уредба 20 kV и реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция „Младост“ 110/21/10,5 kV“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане с вх. № СВ-ДОС-1508/10.04.2020 г. за разяснение по условията в документацията за открита процедура с реф. № РРС 20-023 и предмет: „Комплексно изпълнение на проектиране, доставка и монтаж на машини и съоръжения, и въвеждане в експлоатация на уредба 20 kV и реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция „Младост“ 110/21/10,5 kV“, на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП Ви предоставяме разяснение по поставените въпроси, както следва:

Въпрос: В документацията е записано, че трябва да се изгради СОТ и пожароизвестителна система за ЗРУ 10 kV, командна зала, акумулаторна батерия, но липсват технически изисквания за тези системи. Моля да ни бъдат предоставени техническите изисквания за СОТ и пожароизвестителна система за ЗРУ 10 kV, командна зала, акумулаторна батерия, ако има такива!

Отговор: Видно от предмета на обявената обществена поръчка - „КОМПЛЕКСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДБА 20 kV И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОРУ 110 kV В ПОДСТАНЦИЯ „МЛАДОСТ“ 110/21/10,5 kV“, в него се включва и проектиране. Техническите изисквания, които не са изрично посочени в документацията за участие, са предмет на проектантско решение, което следва да е съобразено със спецификата на уредбите и действащата нормативна база. Изпълнението на предмета на поръчката следва да отговаря на действащата нормативна база, подробно цитирана в документацията за участие. Както е посочено в раздел II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, точка 3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ КР УРЕДБА 20 kV – ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ, от документацията за участие в настоящата обществена поръчка, съществуващите проекти за изградената уредба 20 kV и оборудването в нея ще бъдат предоставени на избрания Изпълнител след подписване на договора. Съгласно документацията за участие, всеки един участник следва да направи оглед на обекта и да се запознае с неговите специфики, които да вземе предвид при подготовка на офертата си за участие в настоящата обществена поръчка.

С УВАЖЕНИЕ,

Информацията е заличена
съгласно чл. 5 и чл. 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД