

ПРОТОКОЛ

От проведено заседание на комисията, назначена със заповед № CD-ORD-3054 / 03.04.2018 г., за разглеждане и оценка на техническите предложения от офертите за участие в открит процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Зенит“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Хаджи Димитър“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Подуяне“, с реф. № РРС 17 – 169

Днес, 19.06.2018 г., в изпълнение на заповед № CD-ORD-3054 / 03.04.2018 г. на Виктор Станчев – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, комисия в състав: Диана Анчева, Анна Икономова, Красимир Димитров, Костас Кукулис, Иван Гюровски, Виолета Гунчева и Атанас Танев, се събра на закрито заседание, за да разгледа техническите предложения на допуснатите участници ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“ и „РУДИН“ ООД и да обсъди констатациите относно техните технически предложения и съответствието им с предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и нормативните изисквания, предвидени в ЗОП и ППЗОП. Компетентните технически лица от състава на комисията, извършили преглед и анализ на съдържанието и съответствието на техническите предложения на посочените по-горе участници с изискванията за изпълнение на поръчката и нормативните изисквания, са изготвили свое експертно техническо становище, което е представено на комисията. Комисията се запозна с констатациите и заключенията от изготвеното от компетентните технически лица, членове на комисията, техническо становище, като единодушно реши да приеме същото. Вследствие прегледа и анализа на техническите предложения на допуснатите участници, комисията направи следните изводи и заключения, относно тяхното съответствие с условията за изпълнение на поръчката, предварително обявени от Възложителя, както и с нормативните изисквания за подготовка и съдържание на техническото предложение, както следва:

I. По отношение на Техническото предложение на участника ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“:

Техническото предложение на участника ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“ съдържа изискуемите съгласно документацията за участие документи, представени на хартия в съответствие с изискванията на Раздел V „Подаване на заявление за участие и оферта на хартиен носител“ от ППЗОП, а именно: Предложение за изпълнение на поръчката, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата и Декларация за извършен оглед на обекта, предмет на поръчката. Документите, посочени в предходното изречение, са представени в оригинал и са изготвени по приложения в документацията образец. Приложено е и нотариално заверено пълномощно на М. Терзиев, въпреки че техническото предложение е подписано реално от лицето, което е посочено в Договора за създаване на обединение като представляващ обединението - участник. След извършената от комисията проверка на цитираните по-горе документи се установи, че така представените документи и съдържащата се в тях информация отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката.

Освен посочените по-горе документи, като доказателство, че предложените от участника материали, апаратура, оборудване и съоръжения са с технически характеристики, покриващи посочените от възложителя в раздел II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие, участникът е приложил на хартия като част от Предложението си за изпълнение на поръчката изискуемите съгласно документацията за участие копия на каталози или части от каталози, заверени копия от протоколи от типови изпитания и заверени копия от Сертификат/акредитация на независимите изпитвателни лаборатории, провели типовите изпитвания и др. по отношение на **Ограничител на пренапрежение (вентилен отвод) за нова КЕЛ 110 kV, Оптичен кабел, Сух силов кабел 110 kV - Al 1600 mm², Цифрови защити за въводно поле „ЗЕНИТ“ 110 kV, Цифров локален контролер за въводно поле 110 kV, Цифров локален контролер за трансформаторно присъединение 110 kV, Цифров локален контролер за поле „Секционирание“ 110 kV и Специализираните инструменти (описани в Таблица № 9 от Техническите спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие).** Комисията провери съответствието на наличните в представените доказателства данни с изисканите от възложителя в раздел II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие, и установи, че те отговарят на изискванията на възложителя.

След като подробно провери всички документи, съдържащи се в техническото предложение на участника, комисията счита, че техническото предложение на участника ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“ отговаря на изискванията на възложителя и на основание чл. 57, ал.2 от ППЗОП може да бъде извършена оценка на параметрите от техническото му предложение, включени като показатели за оценка в методиката от документацията за участие, а впоследствие, при съблюдаване на разпоредбите на същия член, може да бъде отворено ценовото му предложение.

II. По отношение на Техническото предложение на участника „РУДИН“ ООД:

Техническото предложение на участника „РУДИН“ ООД съдържа следните документи, представени на хартия в съответствие с изискванията на Раздел V „Подаване на заявление за участие и оферта на хартиен носител“ от ППЗОП, представляващи част от изискуемите съгласно документацията за участие документи, а именно: Предложение за изпълнение на поръчката (от стр. 3 до стр. 8 на офертата), Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на валидност на офертата и Декларация за извършен оглед на обекта, предмет на поръчката. След извършената от комисията проверка на цитираните по-горе документи се установи, че Декларацията за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларацията за срока на валидност на офертата и Декларацията за извършен оглед на обекта, предмет на поръчката са представени в оригинал, изготвени са по приложения в документацията образец и отговарят на изискванията на възложителя. По отношение на самото Предложение за изпълнение на поръчката (от стр. 3 до стр. 8 на офертата – т.е. без изискуемите приложения към него), комисията установи, че то е представено в оригинал, изготвено е в съответствие с образца от документацията за участие и съдържащата се в него информация отговаря на изискванията на възложителя.

По отношение на приложенията към Предложението му за изпълнение на поръчката, с които участникът следва да докаже, че предложените материали, апаратура, оборудване и съоръжения отговарят на посочените от възложителя изисквания в раздел II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие, комисията установи следното:

Като доказателство, че предложените от участника материали, апаратура, оборудване и съоръжения са с технически характеристики, покриващи посочените от възложителя в раздел II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие, участникът е приложил (на хартия, в съответствие с изискванията на Раздел V „Подаване на заявление за участие и оферта на хартиен носител“ от ППЗОП, според които е обявена и се провежда процедурата за възлагане на обществената поръчка) като част от Предложението си за изпълнение на поръчката изискуемите съгласно документацията за участие копия на каталози или части от каталози, заверени копия от протоколи от типови изпитания и заверени копия от Сертификат/акредитация на независимите изпитвателни лаборатории, провели типовите изпитвания и др. по отношение само на следното оборудване, чиято доставка е предмет на поръчката: **Ограничител на пренапрежение (вентилен отвод) за нова КЕЛ 110 kV, Оптичен кабел, Сух силов кабел 110 kV - Al 1600 mm² и Специализираните инструменти (описани в Таблица № 9 от Техническите спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие).**

Комисията констатира, че по отношение на останалата част от оборудването, необходимо за изпълнение на поръчката, а именно: **Цифрови защити за въводно поле „ЗЕНИТ“ 110 kV, Цифров локален контролер за въводно поле 110 kV, Цифров локален контролер за трансформаторно присъединение 110 kV и Цифров локален контролер за поле „Секционирание“ 110 kV**, участникът „РУДИН“ ООД не е представил на хартия в съответствие с изискванията на Раздел V „Подаване на заявление за участие и оферта на хартиен носител“ от ППЗОП изискуемите доказателства, че цитираните апаратура и оборудване са с технически характеристики, покриващи посочените от възложителя в раздел II. Технически спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие. Вместо това, участникът е приложил по един оптичен носител (CD) към съответното приложение от Предложението му за изпълнение на поръчката (общо 4 броя оптични носители), които съгласно посоченото от участника в придружителните листа към тях (стр. 313, 318, 323 и 328 от офертата му), съдържат информация от съответните каталози за описаното по-горе оборудване. Приложени са и заверени копия на декларации за съответствие от производителя им.

Подробно бяха проверени представените доказателства за тези материали, апаратура, оборудване и съоръжения, за които това беше възможно. По отношение на представените в Предложението за изпълнение на поръчката информация и доказателства относно **Ограничител на пренапрежение (вентилен отвод) за нова КЕЛ 110 kV, Оптичен кабел, Сух силов кабел 110 kV - Al 1600 mm² и Специализираните инструменти (описани в Таблица № 9 от Техническите спецификации и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие)**, комисията няма забележки и счита, че те отговарят на изискванията на възложителя. От наименованието и номерацията на приложенията към Предложението за изпълнение на поръчката е видно, че участникът „РУДИН“ ООД правилно е разбрал какви доказателства следва да представи, но не всички доказателства са представени в изискуемата съгласно документацията за участие форма, а именно на хартиен носител. Видно от документацията за участие, Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него, като част от Техническото предложение, съответно от офертата на участника, следва да са представени на хартиен носител, доколкото настоящата обществена поръчка се провежда при условията на Раздел V „Подаване на заявление за участие и оферта на хартиен носител“ от ППЗОП. Действията на комисията при разглеждане на офертите за участие, подадени на хартиен носител, са подробно описани в Раздел VIII на Глава пета от ППЗОП. Съгласно посоченото в чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от същия правилник, поне трима членове на комисията следва да подпишат техническите предложения на всички участници още при отварянето на опаковките с офертите им на първото открито заседание на комисията. ППЗОП

дава възможност и на представителите на другите участници да подпишат техническите предложения на останалите участници, от която възможност се възползва присъстващият на първото открито заседание представител на ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“. Действията по чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП са своевременно извършени и отразени в протокола на комисията, съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от ППЗОП. Разглеждане от страна на комисията на съдържащата се в оптичните носители информация би нарушило както цитираните по-горе разпоредби, така и основните принципи на ЗОП за публичност, прозрачност и равнопоставеност. А от друга страна, комисията не може да отстрани тази липса в техническото предложение на участника нито по реда на чл. 54, ал. 7 – ал. 9 от ППЗОП, нито по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, тъй като от една страна допълнителни документи могат да се изискват само в частта документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, които се отнасят до личното състояние и критериите за подбор, като този етап на процедурата е минал и комисията не може да върне процедурата към него, а от друга страна, представянето на липсващи документи към техническото предложение би означавало допълване на техническото предложение на участника, което е изрично забранено от императивната норма на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

От приложените по преценка на участника „РУДИН“ ООД към т. 15 от Предложението му за изпълнение на поръчката копия на документи – декларации за съответствие, комисията не може да установи дали предлаганите от участника **Цифрови защити за въводно поле „ЗЕНИТ“ 110 kV, Цифров локален контролер за въводно поле 110 kV, Цифров локален контролер за трансформаторно присъединение 110 kV и цифров локален контролер за поле „Секционирание“ 110 kV** действително отговарят на техническите изисквания и на всички необходими и предварително определени от възложителя работни характеристики, посочени в раздел II. от документацията за участие, защото декларациите за съответствие не съдържат конкретни данни за изискваните от възложителя и посочени в цитирания раздел на документацията за участие характеристики и параметри.

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че представеното от „РУДИН“ ООД Предложение за изпълнение на поръчката е непълно и неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, както и на изискванията на Раздел V „**Подаване на заявление за участие и оферта на хартиен носител**“ от ППЗОП, поради което не следва да бъде извършена оценка на предложените от „РУДИН“ ООД срокове, представляващи параметри от техническото предложение на участника, подлежащи на оценка съгласно методиката, посочена в документацията за участие. Ценовото предложение на участника на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП не следва да се отваря и той следва да бъде предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП.

III. Оценка на параметрите от техническото предложение, съгласно методиката, посочена в документацията за участие.

Предвид изложеното в раздел I и II на настоящия протокол, до оценка на параметрите от техническото предложение съгласно методиката, посочена в документацията за участие, се допуска единствено участникът ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“.

Параметрите от техническото предложение, които подлежат на оценяване съгласно методиката от документацията за участие, са както следва:

№	Наименование	Коефициенти на тежест (к.т)
Показател 2	Гаранционен срок за сух силов кабел 110 kV (П ₂)	10
Показател 3	Срок за доставка на сух силов кабел 110 kV (П ₃)	20

Оценката на предложението от *i* –тия участник Гаранционен срок за сух силов кабел 110 kV (ОП_{2,i}) се определя чрез формулата:

ОП_{2,i} = (П_{2,i} / П_{2,max}) × 10, където:

- П_{2,max} - най-дългият гаранционен срок за сух силов кабел 110 kV, предложен от участниците;
- П_{2,i} - гаранционен срок за сух силов кабел 110 kV, предложен от *i*-тия участник.

Предлаганият от участниците гаранционен срок за сух силов кабел 110 kV следва да е по-голям или равен на 36 месеца и по-малък или равен на 120 месеца. В случай че участник предложи гаранционен срок, който не попада в посочения обхват, определен от Възложителя, то той няма да бъде класиран и ще бъде отстранен от участие.

Оценката на предложения от i –тия участник срок за доставка на сух силов кабел 110 kV (ОП_{3,i}) се определя чрез формулата:

$ОП_{3,i} = (П_{3,min} / П_{3,i}) \times 20$, където:

- $П_{3,min}$ - най-краткият срок за доставка на сух силов кабел 110 kV, предложен от участниците;
- $П_{3,i}$ - срок за доставка на сух силов кабел 110 kV, предложен от i-тия участник.

Предлаганият от участниците срок за доставка на сух силов кабел 110 kV следва да е по-голям или равен на 70 дни и по-малък или равен на 100 дни. В случай че участник предложи срок за доставка, който не попада в посочения обхват, определен от Възложителя, то той няма да бъде класиран и ще бъде отстранен от участие.

Отделните оценки и комплексната оценка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Предвид обстоятелството, че участникът ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“ е единственият участник, допуснат до оценка на параметрите от техническото му предложение съгласно методиката, посочена в документацията за участие, резултатите от оценката са следните:

- Предложеният от участника ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“ гаранционен срок за сух силов кабел 110 kV AL 1600 mm², описан в т. 12.3. от предложението за изпълнение на поръчката е **120 месеца**, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

При прилагане на посочения по-горе начин на оценяване съгласно методиката от документацията за участие, за този параметър се получава следната оценка: $ОП_{2,i} = (120 / 120) \times 10$, следователно $ОП_{2,i} = 10$.

Видно от горните изчисления, за предложения от участника ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“ гаранционен срок за сух силов кабел 110 kV AL 1600 mm², описан в т. 12.3. от предложението за изпълнение на поръчката - **120 месеца**, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, участникът получава **10 точки**.

- Предложеният от участника ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“ срок за доставка на сух кабел 110 kV е **70 дни**, считано от датата на писменото одобрение от Възложителя на изготвената от Изпълнителя до съответния доставчик заявка.

При прилагане на посочения по-горе начин на оценяване съгласно методиката от документацията за участие, за този параметър се получава следната оценка: $ОП_{3,i} = (70 / 70) \times 20$, следователно $ОП_{3,i} = 20$.

Видно от горните изчисления, за предложения от участника ДЗЗД „ЕИК ЗЕНИТ“ срок за доставка на сух кабел 110 kV - **70 дни**, считано от датата на писменото одобрение от Възложителя на изготвената от Изпълнителя до съответния доставчик заявка, участникът получава **20 точки**.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 56 и чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, като същият е подписан на 19.06.2018 г. от всички членове на комисията без особени мнения.

Комисия:

1.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД</div> <hr/> <p>Диана Анчева</p>	2.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД</div> <hr/> <p>Анна Икономова</p>	3.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД</div> <hr/> <p>Красимир Димитров</p>
4.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД</div> <hr/> <p>Костас Кукулис</p>	5.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД</div> <hr/> <p>Иван Гюровски</p>	6.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД</div> <hr/> <p>Виолета Гунчева</p>
		7.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД</div> <hr/> <p>Атанас Танев</p>		