



СВ-ДОС - 1152
14.03.2018

**ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
В „ОТКРИТА“ ПО ВИД ПРОЦЕДУРА
С РЕФ. № PPD18-005**

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, демонтаж и монтаж на трифазни маслонапълнени понижаващи силови трансформатори 110kV/Средно напрежение (СрН) и цялото необходимо помощно оборудване с реф № PPD 18-005

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, демонтаж и монтаж на трифазни маслонапълнени понижаващи силови трансформатори 110kV/Средно напрежение (СрН) и цялото необходимо помощно оборудване с реф № PPD 18-005“, както и доставка на цялото необходимо помощно оборудване, отговаряме, както следва:

Въпрос № 1 към писмо с входящ № СВ-ДОС-1102/ 12.03.2018 г.:

В таблиците за технически параметри за обособени позиции 1, 2 и 3, напрежението на късо съединение между намотки ВН-НН (съответно загубите при късо съединение) за коя мощност ONAN или ONAF да се посочат в графа „Гарантирано предложение“.

Отговор Въпрос № 1:

В графа „Гарантирано предложение“, за всички обособени позиции, да бъдат посочени напрежението на късо съединение между намотки ВН-НН (съответно загубите при късо съединение) при режим на работа **ONAF**.

Въпрос № 2 към писмо с входящ № СВ-ДОС-1103/ 12.03.2018 г.:

В техническите спецификации за трите обособени позиции и в таблица Технически параметри липсва корелация между максимално ниво на звуково налягане 66 dB(A) и максимално ниво на звукова мощност 74 dB(A) ONAN и 78 dB(A) ONAF. Моля за уточнение?

Отговор Въпрос № 2:

В техническите спецификации са посочени максимални гранични стойности на звуковото налягане и звуковата мощност, които следва да бъдат взети в предвид при проектирането на трансформаторите и свързаните изчисления в съответствие с БДС EN 60076-10:2003 или еквивалентно/и.

**С УВАЖЕНИЕ:
РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД**

