



СВ - 000 - 3345

01.08.2019

ДО  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА  
ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
ПО РЕДА „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА“  
С РЕФЕРЕНТЕН № PPS19-078

*Относно: Отговори на постъпило запитване по документация за обществена поръчка съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП по реда „събиране на оферти с обява“ с предмет: „Доставка на уреди за проверка качеството на доставяната електроенергия в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, идентификационен номер: PPD19-078*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по обществена поръчка съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП по реда „събиране на оферти с обява“ с горепосочения предмет, правим следните разяснения:

**Въпрос 1:**

„За мултифункционалния уред са предвидени гъвкави датчици за ток (30А, 100А, 300А, 1000А)“

- Никъде не пише колко броя на гъвкавите датчици Ви трябва – 3 или 4?
- Какъв диаметър на датчиците Ви трябва?

**Отговор на въпрос 1:**

- Токовете датчици на ток (30А, 100А, 300А, 1000А) трябва да бъдат четири броя три за тока в отделните фази и един за токов в нулевият проводник.
- Токовете датчици да бъдат с диаметър не по-малък от 120 мм.

**С УВАЖЕНИЕ:**  
РАЛИ МАНЧЕВ

Информацията е заличена  
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

