



СВ-ДОС-6634

10.12.2014

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С РЕФ. № РРС 14-054

Относно: Разяснения от възложителя по документацията за участие в открита процедура с реф. № РРС 14-054 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ № СВ- ДОС 6211/08.12.2014г. с което е отправено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура с реф. № РРС 14-054 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел. оборудване на ТП” и на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), приложено Ви изпращаме разяснение по документацията за участие от възложителя:

Въпрос №1:

Молим да потвърдите, чия доставка ще бъдат следните материали по позиции, както следва:

1. По позиция 40 – Конзоли за изолатори ИНК.
2. По позиция 41 – Стоящ изолятор ИНК-20.
3. По позиция 50 – Заземителна плоча.
4. По позиция 113 – Кабелна муфа НН до 185мм².
5. По позиция 137 – Сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази).
6. По позиция 178 – Осветително тяло.
7. По позиция 179 – Ключ /контакт.

Отговор на Въпрос №1:

Доставка на **Изпълнителя** ще бъдат следните материали по позиции:

1. По позиция 50 – Заземителна плоча.
2. По позиция 113 – Кабелна муфа НН до 185 мм².
3. По позиция 178 – Осветително тяло.
4. По позиция 179 – Ключ/контакт.

Доставка на **Възложителя** ще бъдат следните материали по позиции:

1. По позиция 40 – Конзоли за изолатори ИНК.
2. По позиция 41 – Стоящ изолятор ИНК-20.
3. По позиция 137 – Сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази).

Въпрос №2:

По позиция 96 – включена ли е доставка и полагане на сигнална лента?

Отговор на Въпрос №2:

В позиция 96 – „Полагане на PVC тръби в изкоп Ø110 мм” следва да се включи доставка и полагане на сигнална лента.

С УВАЖЕНИЕ:

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

