



Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Утвърждавам:


Член на Управителния съвет на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Дата: 19.12.2018 г.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Утвърждавам:


Член на Управителния съвет на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Дата: 19.12.2018 г.

ДОКЛАД

за резултатите от дейността на комисията по провеждане на процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063, по описа на възложителя

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА:

Настоящият Доклад е съставен и подписан от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА:

Докладът отразява резултатите от работата на комисията, свързана с отварянето, разглеждането, оценяването и класирането на офертите, във връзка с провеждането на процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063, открита от Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с Решение № PPD 18-063-1 от 18.07.2018г.

Предметът на поръчката е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън“.

Обособена позиция 2 – „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

На основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП е открита процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 18.07.2017 г. и заведено под преписка № 01467-2018-0065. Решението за откриване на обществената поръчка, както и поканата за участие са публикувани на основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП в профила на купувача на Възложителя на 18.07.2018 г. в самостоятелен раздел с № 96581.

III. КОМИСИЯ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС:

Процедурата е проведена от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-6008/ 15.08.2018 г. на Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юрисконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева-Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Евгени Станчев - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Теодора Ангелова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Атанас Танев - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
6. Славчо Иванов – Ръководител отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Виолета Гунчева - Ръководител район/Зам. ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
8. Марияна Видинова – Експерт ФСА/ Планиране, отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
9. Вангел Найденов – Главен инженер/Превантивна поддръжка, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

В състава на комисията, по време на провеждане на процедурата не са настъпили промени.

Преди да започнат своята работа по отваряне, разглеждане и оценка на офертите на участниците, всички членове на комисията декларираха липсата на основанията за отвод (липса на конфликт на интереси), като подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП в деня на включването им в работата на комисията. Декларациите са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:

Да подадат оферти за участие в настоящата обществена поръчка от възложителя са поканени следните лица (потенциални участници):

1. **„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, ЕИК 020918914**, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Шумен - 9700, бул. „Мадара“ № 12, тел.: + 359 54 87 44 99, факс: +359 54 87 45 00, e-mail: office@pselectric.bg;

2. **„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, ЕИК 115031764**, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив - 4004, район „Южен“, ул. "Коматевско шосе" № 92, тел.: 032/608123, факс: 032/678018, e-mail: engineering@eng.bg;

3. **„МЕТИКС“ ООД, ЕИК 101041079**, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Петрич - 2850, област Благоевград, ул. „Свобода“ № 49, тел.: +359 7456074, факс: +359 74560742, e-mail: metix@metix.bg;

4. **„МИГ 23“ ЕООД, ЕИК 131490350**, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1612, район „Красно село“, ул. "Костенец" № 12, тел. 02/952 69 25, факс: 02/9526925, e-mail: mv@mig23-bg.com;

Поканата за подаване на оферти до посочените по-горе лица е изпратена от възложителя на 18.07.2018 г., като видно от автоматично генерираните от устройството на изпращане (факс апарат) съобщения, поканата е получена от „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, „МЕТИКС“ ООД и „МИГ 23“ ЕООД, на същата дата.

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно до 16:30 часа на 13.08.2018 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 3 (три) броя запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-9662/ 13.08.2018 г. от 14:58 часа – „МИГ 23“ ЕООД, ЕИК 131490350, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1612, район „Красно село“, ул. "Костенец" No 12, тел. 02/952 69 25, факс: 02/9526925, e-mail: mv@mig23-bg.com. Участникът участва за **обособени позиции: № 1 и № 2;**

2. Вх. № CD-DOC-9667/ 13.08.2018 г. от 15:14 часа – „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, 115031764, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив - 4004, район „Южен“, ул. "Коматевско шосе" No 92, тел.: 032/608123, факс: 032/678018, e-mail: engineering@eng.bg. Участникът участва за **обособени позиции: № 1 и № 2;**

3. Вх. № CD-DOC-9676/ 13.08.2018 г. от 16:06 часа – „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, ЕИК 020918914, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Шумен - 9700, бул. „Мадара“ № 12, тел.: +

359 54 87 44 99, факс: +359 54 87 45 00, e-mail: office@pselectric.bg. Участникът участва за *обособени позиции: № 1 и № 2.*

V. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, в състав: Анета Димитрова (председател), Юлия Добрева, Цветина Димитрова, Найден Бонджев, Анна Букарева - Бойчева, Стефан Иванов и Владимир Вълчев, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в **09:00 часа на 15.08.2018 г.**

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти присъстваха представители на участници в процедурата, които попълниха списък на присъстващите, както следва:

- Мирослав Йорданов - упълномощен представител на „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД и
- Борислав Лазаров - упълномощен представител на „МИГ 23“ ЕООД.

Упълномощените представители на участниците в процедурата за сключване на рамкови споразумения представиха на комисията пълномощни в удостоверение на делегираната им представителна власт. На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване

Публичното заседание на комисията по отваряне на опаковките с офертите на участниците и оповестяването на съдържанието им се проведе в административната сграда на възложителя в гр. София, на адрес: район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, ет. 2, заседателна зала.

След като се увери, че опаковките с офертите на всички участници са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в обявлението, комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Възложителя.

При отварянето на всяка запечатана, непрозрачна опаковка за участие, комисията извърши следните действия:

- на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на опаковката и провери и установи наличието на отделен/ни запечатан/и плик/ове с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете ѝ подписаха техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците;
- на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващите представители на участниците „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД и „МИГ 23“ ЕООД да подпишат техническото/ите предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на останалите участници. От направеното предложение присъстващите представители на „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД и „МИГ 23“ ЕООД не се възползваха.

След отварянето на опаковките с офертите и оповестяване на съдържанието им и след извършване на всички действия, предвидени в чл. 54, ал. 3 – ал. 5 от ППЗОП, в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, Председателят на комисията обяви края на публичната част от заседанието на комисията. За заседанието на комисията, описано по-горе, е изготвен протокол (Приложение 1 от настоящия доклад).

На свое закрито (за участниците) заседание, проведено на **10.09.2018 г.**, комисията разгледа представените от участниците документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Констатациите от направената проверка относно наличието и редовността на представените в офертите на участниците документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП са подробно описани от комисията в протокола от **10.09.2018 г.**, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, представляващ Приложение 2, неразделна част от настоящия доклад. Съгласно същия, на участника: „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД е указано, че има възможност да представи нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, за отстраняване на констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията и/или документите за личното състояние и критериите за подбор.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, протоколът по чл. 57, ал. 7 от ППЗОП от **10.09.2018 г.**, който отразява съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,

поставени от възложителя за участие в процедурата, в деня на публикуването му в профила на купувача - **10.09.2018 г.** - е изпратен и до участниците в процедурата. Видно от автоматично генерирани факс известия, всички участници: „МИГ 23“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД са получили документа в деня на изпращането му - на **10.09.2018 г.**

От получения на **19.09.2018 г.** от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД протокол е видно, че пликове с надпис „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с реф. № PPD 18-063 и предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“, е получен в определения срок (до 16.30 ч. на 17.09.2018 г.) от участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - вх.№ CD-DOC – 10763/12.09.2018г. в 08.59ч.

След като се увери, че пликът на участника е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към отварянето му, като констатира следното:

След като на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията провери допълнително представените от участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, установи, че участникът е представил нов ЕЕДОП в съответствие с изискванията на ЗОП и тези на възложителя.

Във връзка с констатираното в протокола от **10.09.2018 г.** съответствие на документите, представени от участниците в процедурата, а именно: „МИГ 23“ ЕООД, и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с изискванията на ЗОП и тези на възложителя, и с оглед констатациите, направени в Протокол № 3, представляващ Приложение 3 към този доклад, комисията е допуснала „МИГ 23“ ЕООД, „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД и „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД до етап разглеждане на техническите им предложения.

Резултатите от работата на комисията съгласно чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, извършена на **19.09.2018 г.**, са обективирани в изготвения протокол от същата дата, представляващ Приложение 3, неразделна част от настоящия доклад.

На свое закрито заседание, проведено на **08.10.2018 г.** съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, допуснати до разглеждане на техническо предложение, провери ги за съответствие с изискванията на възложителя, предварително определени в обявлението и документацията за участие.

Резултатите от работата на комисията съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, извършена на **08.10.2018 г.**, са обективирани в изготвения протокол от същата дата, представляващ Приложение 4, неразделна част от настоящия доклад.

В резултат на извършената проверка на техническите предложения на участниците по обособени позиции №№ 1 и 2 и във връзка с констатациите, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши да проведе технически преговори с участниците: „МИГ 23“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, за което следва да бъдат писмено уведомени с покани, за деня, часа и мястото на провеждане на преговорите.

На **08.10.2018г.** на участниците в процедурата са изпратени покани за провеждане на технически преговори. Видно от автоматично генерирани факс известия, всички участници: „МИГ 23“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД са получили поканите в деня на изпращането им - на **08.10.2018 г.**

На **16.10.2018г.** предвид вида на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП, провеждана на основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на основание чл. 64, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, комисията проведе договаряне с участниците: „МИГ 23“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД. Мястото, датата и часът на проведените преговори са съгласно поканите за участие вх. №№ СВ – DOC 4043 от 08.10.2018г.; СВ – DOC 4045 от 08.10.2018г. и СВ – DOC 4044 от 08.10.2018г.

В началото на заседанието на комисията, в присъствието на представители на участниците беше изтеглен жребий, на основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП, въз основа на който се определи редът за водене на преговори с участниците (протокол № 5, Приложение № 5 към настоящия доклад).

Постигнатите договорености от проведените технически преговори между комисията и представителите на участниците са отразени в протоколи №№ 6, 7 и 8 - неразделна част от настоящия доклад, подписани от всички членове на комисията, (без изразено особено мнение) от една страна и от представители на участниците от друга страна. На участниците, за които е било относимо, бе предоставена възможност да

предоставят допълнителни документи, свързани с техническите им предложения и за двете обособени позиции.

От получения на **06.11.2018 г.** от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД протокол е видно, че пликове с надпис „Допълнителни документи по процедура на договаряне без предварителна покана за участие, за сключване на рамково споразумение с реф. № PPD 18-063 и предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“, са получени в определения срок (до 16.30ч. на 05.11.2018г.) от участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - вх.№ CD-DOC – 13004/05.11.2018г. в 13.01ч. и участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД - вх.№ CD-DOC – 13005/05.11.2018г. в 13.08ч.

Резултатите от работата на комисията съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, извършена на **06.11.2018 г.**, са обективирани в изготвения протокол от същата дата, представляващ Приложение 9, неразделна част от настоящия доклад.

В резултат на извършената проверка на допълнително представените документи от участниците „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД по обособени позиции №№ 1 и 2 и във връзка с констатациите, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши да проведе следващ кръг технически преговори с участниците: „МИГ 23“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, за което следва да им се изпрати писмена покана, в която да са указани денят, часът и мястото на преговорите.

На **22.11.2018г.**, на участниците в процедурата са изпратени покани за провеждане на технически преговори. Видно от автоматично генерираните факс известия, участниците: „МИГ 23“ ЕООД, и „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД са получили поканите в деня на изпращането им - на **22.11.2018 г.**, а на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, поканата е изпратена чрез електронно подписано съобщение по електронната поща, като изрично потвърждение за получаването ѝ е получено на електронен адрес.

На **29.11.2018г.** предвид вида на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП, провеждана на основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на основание чл. 64, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, комисията проведе договаряне с участниците „МИГ 23“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД. Денят, часът и мястото на проведените преговори са съгласно поканите за участие вх. №№ СВ – DOC 4795 от 22.11.2018г.; СВ – DOC 4793 от 22.11.2018г. и СВ – DOC 4794 от 22.11.2018г.

Постигнатите договорености от проведените технически преговори между комисията и представителите на участниците са отразени в протоколи №№ 10, 11 и 12 - неразделна част от настоящия доклад, подписани от всички членове на комисията, (без изразено особено мнение) от една страна и от представителя на участниците от друга страна. На участниците, за които е било относимо, бе предоставена възможност да предоставят допълнителни документи, свързани с техническите им предложения и за двете обособени позиции.

От получения на **06.12.2018 г.** от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД протокол е видно, че пликове с надпис „Допълнителни документи по процедура на договаряне без предварителна покана за участие, за сключване на рамково споразумение с реф. № PPD 18-063 и предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“, са получени в определения срок (до 16.30ч. на 05.12.2018г.) от участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - вх.№ CD-DOC – 14415/04.12.2018г. в 13.17ч. и участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД - вх.№ CD-DOC – 14441/05.12.2018г. в 10.28ч.

След като се увери, че пликовете на участниците са непрозрачени, запечатани и с ненарушена цялост, комисията пристъпи към отварянето им, като констатира следното:

За обособена позиция № 1, с наименование: **„Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън“**:

1. По отношение на техническото предложение на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД:

Комисията се запозна детайлно с допълнително представените документи и информация, въз основа на извършеното договаряне на **29.11.2018г.** с участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение за обособена позиция 1 отговаря на изискванията на Възложителя.

За Обособена позиция 2, с наименование: **Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре”**.

1. По отношение на техническото предложение на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД:

Комисията се запозна детайлно с допълнително представените документи и информация, въз основа на извършеното договаряне на **29.11.2018г.** с участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение за обособена позиция 2 отговаря на изискванията на Възложителя.

2. По отношение на техническото предложение на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с допълнително представените документи и информация, въз основа на извършеното договаряне на **29.11.2018г.** с участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

Участникът „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение за обособена позиция 2 отговаря на изискванията на Възложителя.

Резултатите от работата на комисията съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, извършена на **06.12.2018 г.**, са обективирани в изготвения протокол от същата дата, представляващ Приложение 13, неразделна част от настоящия доклад.

В резултат на извършената проверка на техническите предложения на участниците по обособени позиции и във връзка с констатациите по-горе, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши:

1/ да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито документи за подбор и предложения за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, които по обособени позиции, са както следва:

Обособена позиция 1 – "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

„МИГ 23“ ЕООД;
„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД;
„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД

Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре".

„МИГ 23“ ЕООД;
„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД;
„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД.

Комисията взе решение отварянето на цените да се извърши на **11.12.2018 г. в 13:00 ч.** в залата, находяща се в сградата на Възложителя. За целта председателят на комисията в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, следва да обяви чрез съобщение, публикувано в профила на купувача деня, часа и мястото на отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

Съобщението за деня, часа и мястото на отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, е публикувано в профила на купувача на **06.12.2018 г.**

Комисията взе решение ценовите преговори да се извършат на **11.12.2018 г. от 13.20ч.**, за което участниците следва да бъдат писмено уведомени с покани, за деня, часа и мястото на провеждане на ценовите преговори.

В предварително обявените чрез съобщението в профила на купувача дата и час - **11.12.2018 г. в 13:00 часа** - комисията пристъпи към отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, по реда на постъпване на офертите им в деловодството на Възложителя (заседанието на комисията е обективирано в протокол – Приложение 17 - неразделна част от настоящия доклад).

На публичното заседание на комисията при отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ присъстваха следните представители на участници в процедурата:

Борислав Лазаров - Упълномощен представител на участника „МИГ 23“ ЕООД;

Борислав Братоев - Упълномощен представител на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД;
Ивайло Георгиев - Упълномощен представител на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД.

Председателят на комисията отвори пликете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, по реда на постъпване на офертите в деловодството на възложителя и оповести предложените от участниците цени за съответните обособени позиции, за които участват. Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, приложени в пликете с предлагана цена.

Първоначалните ценови предложения за изпълнение на поръчката на участниците, са както следва:

А.) За обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

„МИГ 23“ ЕООД, с предложена обща стойност от **4 533 400.00 лв. без вкл. ДДС;**

„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от **1 837 461.00 лв. без вкл. ДДС;**

„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от **2 458 100.00 лв. без вкл. ДДС;**

Б) За обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

„МИГ 23“ ЕООД, с предложена обща стойност от **6 072 150.00 лв. без вкл. ДДС;**

„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от **2 617 797.00 лв. без вкл. ДДС;**

„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от **3 772 500.00 лв. без вкл. ДДС;**

След отварянето и оповестяването на описаните по-горе първоначални ценови предложения, приключи публичната част от заседанието на комисията.

При прегледа на ценовото предложение на „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД за всяка от обособените позиции бяха установени аритметични грешки, които оказват влияние върху общата стойност и по двете обособени позиции. Поради тази причина на основание даденото в т. 2.7. от първоначалното ценово предложение на участника съгласие, неговите общи стойности по двете обособени позиции бяха преизчислени спрямо единичните цени, заложили в първоначалното предложение на участника, съгласно реда, предвиден в Раздел IV., т. 1.6. от Приложение № 1 към поканата за участие в настоящата процедура.

След извършеното преизчисление на цените, същите са както следва:

А.) За обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от **1 837 480.00 лв. без вкл. ДДС.**

Б) За обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от **2 617 785.00 без вкл. ДДС.**

Ценовите преговори с участниците се проведеха по реда, съгласно определения жребий. Договорянето се проведе на мястото, на което бяха отворени опаковките с офертите на участниците и оповестени техните съдържания, а именно – административната сграда на възложителя, на адрес: България, гр. София - 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, ет. 2, заседателна зала.

Постигнатите договорености между комисията и представителите на всеки един от участниците поотделно са отразени в отделни протоколи за всеки от тях (съставляващи Приложения №№ 14, 15 и 16 – неделима част от настоящия доклад), които са подписани от всички членове на комисията (без изразено особено мнение), от една страна, и от представителя на всеки един участник, от друга страна. Вследствие проведените преговори, комисията и представителите на всеки един от участниците се споразумяха за следните крайни общи цени за изпълнение на поръчката, както следва:

А.) За обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

„МИГ 23“ ЕООД, с предложена обща стойност от **4 522 500.00 лв. без вкл. ДДС;**

„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от **1 819 059.00 лв. без вкл. ДДС;**

„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от **2 359 480.00 лв. без вкл. ДДС;**

Б) За обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

„МИГ 23“ ЕООД, с предложена обща стойност от **6 057 000.00 лв. без вкл. ДДС;**

„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от **2 595 120.00 лв. без вкл. ДДС;**

„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от **3 554 700.00 лв. без вкл. ДДС.**

Непосредствено след това комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което извърши подробен преглед за съответствие на ценовите предложения на участниците с нормативните изисквания и предварително определените условия, след което същата пристъпи и към проверка на всяко от ценовите предложения на участниците за приложимостта на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, вследствие на което установи, следното:

- Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД е предложил ценови предложения за изпълнение на поръчката, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни за възложителя от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за **обособена позиция 1 и обособена позиция 2.**
- Участникът „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД е предложил ценови предложения за изпълнение на поръчката, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни за възложителя от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за **обособена позиция 1.**

Комисията реши и упълномощи председателя на комисията в изпълнение на чл. 72, ал. 1 от ЗОП да изиска от участниците „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД да представят подробни писмени обосновки за предложените от тях ценови предложения за изброените по-горе в протокола обособени позиции.

Предвид горните констатации и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, с писмо с изх. № СВ-ДОС-5082 от 12.12.2018 г., изпратено на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, комисията изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от него цени за изпълнение на поръчката съответно за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2. В цитираното по-горе писмо, комисията е определила на участника 5-дневен срок за представяне на писмена обосновка, съответстващ на определения срок по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

С писмо с изх. № СВ-ДОС-5083 от 12.12.2018 г., изпратено на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, комисията изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от него цени за изпълнение на поръчката съответно за обособена позиция 1. В цитираното по-горе писмо, комисията е определила на участника 5-дневен срок за представяне на писмена обосновка, съответстващ на определения срок по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

В указаните по-горе срокове, са представени писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участниците „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, които са били регистрирани в деловодството на възложителя, както следва:

1. „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - Вх. № CD - ДОС - 14908/ 14.12.2018 г. в 10:21 часа; за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2;
2. „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД - Вх. № CD - ДОС -15048/ 18.12.2018 г. в 10.22 часа, за обособена позиция 1.

Комисията се събра на 18.12.2018г. в 16.35ч. оцени писмените обосновки от участниците „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, в резултат на което взе решения, подробно описани в протокол № 18 (съставляващо приложение № 18, неразделна част от доклада).

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

В съответствие с предварително определения и обявен критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена“, комисията извърши класиране на участниците по обособени позиции, както следва:

А) За Обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

- 1-во място – „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от **1 819 059.00 лв. без вкл. ДДС;**
- 2-ро място – „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от **2 359 480.00 лв. без вкл. ДДС;**
- 3-то място – „МИГ 23“ ЕООД, с предложена обща стойност от **4 522 500.00 лв. без вкл. ДДС;**

Б) За обособена позиция 2: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре".

- 1-во място – „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от **2 595 120.00 лв. без вкл. ДДС;**
- 2-ро място – „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от **3 554 700.00 лв. без вкл. ДДС;**
- 3-то място – „МИГ 23“ ЕООД, с предложена обща стойност от **6 057 000.00 лв. без вкл. ДДС.**

VII. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Комисията реши да допусне до класиране участниците: „МИГ 23“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД за първа и втора обособена позиция, поради обстоятелството, че офертите и на тримата участниците за всяка от обособените позиции отговарят на изискванията на приложимия закон и тези, поставени от Възложителя.

2. В настоящата обществена поръчка няма отстранени участници.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Предвид извършеното класиране, описано в Част VI по-горе, комисията предлага на възложителя в съответствие с чл. 60, ал. 1, т. 9, предложение първо от ППЗОП и съгласно условията и изискванията на документацията за участие в обществената поръчка, да постанови решение по чл. 108, т. 2 от ЗОП за определяне на изпълнители по рамково споразумение на класираните от първо до трето място участници за всяка от обособените позиции и да сключи рамкови споразумения с предложените от тях цени.

ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА:

Приложение № 1 – Протокол от 15.08.2018 г.;

Приложение № 2 – Протокол от 10.09.2018 г. (по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП);

Приложение № 3 – Протокол от 19.09.2018 г.;

Приложение № 4 – Протокол от 08.10.2018 г.;

Приложение № 5 – Протокол от проведен жребий на 16.10.2018 г.;

Приложение № 6 – Протокол от проведени технически преговори с „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД от 16.10.2018 г.;

Приложение № 7 – Протокол от проведени технически преговори с „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД от 16.10.2018 г.;

Приложение № 8 - Протокол от проведени технически преговори с „МИГ 23“ ЕООД от 16.10.2018 г.;

Приложение № 9 - Протокол от заседание на комисията от 06.11.2018г.

Приложение № 10 – Протокол от проведени технически преговори с „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД от 29.11.2018 г.

Приложение № 11 – Протокол от проведени технически преговори с „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД от 29.11.2018 г.;

Приложение № 12 – Протокол от проведени технически преговори с „МИГ 23“ ЕООД от 29.11.2018 г.;

Приложение № 13 – Протокол от заседание на комисията от 06.12.2018г.;

Приложение № 14 - Протокол от проведени ценови преговори с „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД от 11.12.2018 г.

Приложение № 15 - Протокол от проведени ценови преговори с „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД от 11.12.2018 г.

Приложение № 16 - Протокол от проведени ценови преговори с „МИГ 23“ ЕООД от 11.12.2018 г.

Приложение № 17 - Протокол от 11.12.2018 г.

Приложение № 18 - Протокол от 18.12.2018 г.

Настоящият доклад е съставен на 19.12.2018 г. от назначената комисия за провеждане на поръчката и се подписва от всичките ѝ членове на същата дата, както следва:

Комисия:

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Председател:

Анета Димитрова

Основни членове:

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

1.

Цветина Димитрова

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

3.

Найден Бонджев

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

5.

Стефан Иванов

2.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Юлия Добрева

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

4.

Анна Букарева-Боичева

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

6.

Владимир Вълчев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ
№1/15.08.2018г.

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, относно провеждане на процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от ППЗОП, които са извършени по време на публичното заседание на комисията по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол, са извършени на **15.08.2018 г.** и касаят провеждането на процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063 по описа на възложителя.

Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция 1 – "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън";
- Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре".

На основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП е открита процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 18.07.2017 г. и заведено под преписка № 01467-2018-0065. Решението за откриване на обществената поръчка, както и поканата за участие са публикувани на основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП в профила на купувача на Възложителя на 18.07.2018 г. в самостоятелен раздел с № 96581.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № 6008/15.08.2018 г. на г-н Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Анна Букарева-Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Евгени Станчев - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Теодора Ангелова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Атанас Танев - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
6. Славчо Иванов – Ръководител отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Виолета Гунчева - Ръководител район/Зам. ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
8. Марияна Видинова – Експерт ФСА/ Планиране, отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
9. Вангел Найденов – Главен инженер/Превантивна поддръжка, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

Преди да започнат своята работа по отваряне, разглеждане и оценка на офертите на участниците, всички членове на комисията декларираха липсата на основанията за отвод (липса на конфликт на интереси), като подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП в деня на включването им в работата на комисията. Декларациите са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, в състав: Анета Димитрова (председател), Юлия Добрева, Цветина Димитрова, Найден Бонджев, Анна Букарева-Бойчева, Стефан Иванов и Владимир Вълчев, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 09:00 часа на 15.08.2018 г.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване, но присъстваха представители на участниците в процедурата, както следва:

1. Мирослав Йорданов – упълномощен представител на участника „ПС Електрик“ ООД.
2. Борислав Лазаров - упълномощен представител на участника „МИГ 23“ ЕООД.

Упълномощените представители на участниците в процедурата, посочени по-горе, представиха пълномощни на комисията, в удостоверение на предоставената им представителна власт. Представените пълномощни са приложени към досието на поръчката, заедно с попълнения и подписан списък на присъстващите.

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно до 16:30 часа на 13.08.2018 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 3 (три) броя запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-9662/ 13.08.2018 г. от 14:58 часа – „МИГ 23“ ЕООД, ЕИК 131490350, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1612, район „Красно село“, ул. „Костенец“ No 12, тел. 02/952 69 25, факс: 02/9526925, e-mail: mv@mig23-bg.com. Участникът участва за обособени позиции: № 1 и № 2;
2. Вх. № CD-DOC-9667/ 13.08.2018 г. от 15:14 часа – „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, 115031764, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив - 4004, район „Южен“, ул. "Коматевско шосе" No 92, тел.: 032/608123, факс: 032/678018, e-mail: engineering@eng.bg. Участникът участва за обособени позиции: № 1 и № 2;
3. Вх. № CD-DOC-9676/ 13.08.2018 г. от 16:06 часа – „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, ЕИК 020918914, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Шумен - 9700, бул. „Мадара“ № 12, тел.: + 359 54 87 44 99, факс: +359 54 87 45 00, e-mail: office@pselectric.bg. Участникът участва за обособени позиции: № 1 и № 2.

След като се увери, че опаковките с офертите на всички участници са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в обявлението, комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Възложителя.

При отварянето на всяка запечатана, непрозрачна опаковка (оферта за участие), комисията извърши следните действия:

- на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на опаковката и провери и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“;

- на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете ѝ подписаха техническото/ите предложение/я и плик/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“.
- на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, председателят на комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише техническото предложение и плик/овете с надпис «Предлагани ценови параметри» от офертите на другите участници, но те не се възползваха от така направеното предложение.

След извършването на гореописаните действия на комисията по отношение на последната запечатана непрозрачна опаковка (съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП) приключи публичната част на заседанието на комисията.

Настоящият протокол е изготвен на 15.08.2018 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия:

Председател:

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Анета Димитрова

Членове:

1.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Цветина Димитрова

3.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Найден Бонджев

4.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Стефан Иванов

2.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Юлия Добрева

4.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Анна Букарева-Бойчева

5.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Владимир Вълчев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ
№2/10.09.2018г.

с констатации относено съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063

РАЗДЕЛ I

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-6008/15.08.2018 г. на г-н Петър Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 18-063-1 от 18.07.2018 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за обявяване и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с реф. № PPD 18-063 и предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“.

Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън";

Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре".

Всеки участник може да подава оферта за максималния брой обособени позиции (за една или за всички) при условие, че отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя.

На основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е открита процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 18.07.2017 г. и заведено под преписка № 01467-2018-0065. Решението за откриване на обществената поръчка, както и поканата за участие са публикувани на основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП в профила на купувача на Възложителя на 18.07.2018 г. в самостоятелен раздел с № 96581.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-6008/15.08.2018 г. на г-н Петър Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева-Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Евгени Станчев - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

2. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Теодора Ангелова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Атанас Танев - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Славчо Иванов – Ръководител отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Виолета Гунчева - Ръководител район/Зам. ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

8. Марияна Видинова – Експерт ФСА/ Планиране, отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

9. Вангел Найденов – Главен инженер/Превантивна поддръжка, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

състави и подписа на **10.09.2018 г.** този протокол, който отразява констатациите на комисията относно съответствието на документите от офертата на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, за участие в настоящата процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ за възлагане на обществена поръчка.

РАЗДЕЛ II

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 09:00 часа на 15.08.2018 г.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване, но присъстваха представители на участниците в процедурата, както следва:

1. Мирослав Йорданов – упълномощен представител на участника „ПС Електрик“ ООД.
2. Борислав Лазаров - упълномощен представител на участника „МИГ 23“ ЕООД.

Упълномощените представители на участниците в процедурата, посочени по-горе, представиха пълномощни на комисията, в удостоверение на предоставената им представителна власт. Представените пълномощни са приложени към досието на поръчката, заедно с попълнения и подписан списък на присъстващите.

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно до 16:30 часа на 13.08.2018 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 3 (три) броя запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-9662/ 13.08.2018 г. от 14:58 часа – „МИГ 23“ ЕООД, ЕИК 131490350, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1612, район „Красно село“, ул. „Костенец“ No 12, тел. 02/952 69 25, факс: 02/9526925, e-mail: mv@mig23-bg.com. Участникът участва за обособени позиции: № 1 и № 2;
2. Вх. № CD-DOC-9667/ 13.08.2018 г. от 15:14 часа – „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, 115031764, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив - 4004, район „Южен“, ул. „Коматевско шосе“ No 92, тел.: 032/608123, факс: 032/678018, e-mail: engineering@eng.bg. Участникът участва за обособени позиции: № 1 и № 2;
3. Вх. № CD-DOC-9676/ 13.08.2018 г. от 16:06 часа – „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, ЕИК 020918914, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Шумен - 9700, бул. „Мадара“ № 12, тел.: + 359 54 87 44 99, факс: +359 54 87 45 00, e-mail: office@pselectric.bg. Участникът участва за обособени позиции: № 1 и № 2.

След като се увери, че опаковките с офертите на всички участници са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в обявлението, комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Възложителя.

При отварянето на всяка запечатана, непрозрачна опаковка (оферта за участие), комисията извърши следните действия:

- на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на опаковката и провери и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете ѝ подписаха техническото/ите предложение/я и плик/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“.
- на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, председателят на комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише техническото предложение и пликовете с надпис «Предлагани ценови параметри» от офертите на другите участници, но те не се възползваха от така направеното предложение.

След извършването на гореписаните действия на комисията по отношение на последната запечатана непрозрачна опаковка (съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП) приключи публичната част на заседанието на комисията.

РАЗДЕЛ III

Комисията продължи работата си като разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В резултат на извършената проверка за наличие и редовност на съдържащите се в офертата на всеки участник документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира следното:

1. По отношение на документите и информацията по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника **„МИГ 23“ ЕООД**:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът **„МИГ 23“ ЕООД** е представил необходимите документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, които отговарят на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя по отношение на личното състояние и критериите за подбор, поради което от него не следва да се изисква нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронна форма (еЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

2. По отношение на документите и информацията по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника **„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД**:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП и поканата за участие в процедурата и констатира следното:

2.1. Представен е еЕЕДОП в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., както и съобразно указанията, дадени в МУ-4/ 02.03.2018 г. на АОП и в поканата за участие, но същият **не е подписан с електронен подпис** от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

2.2. При попълване на Част III, раздел В от еЕЕДОП след отговорите на всеки от въпросите, а именно: „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?“, „Икономическият оператор предмет ли е на производство по несъстоятелност или ликвидация?“, „Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?“, „Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконовни актове?“, „Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или от съда?“ и „Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?“, участникът е отбелязал, че тази информация **НЕ** е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на Европейския Съюз (ЕС). Съгласно разпоредбите на Част II, глава 17 и Част IV от Търговския закон посочената по-горе информация се съдържа в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, който е публичен и безплатен и по своето естество представлява база данни, поддържана в Република България, която е държава-членка на ЕС, във връзка с което посочената по-горе информация е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС.

Във връзка с посочените по-горе констатации за несъответствия в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, комисията счита, че участникът **„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД** следва да ги отстрани при условията и по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и в съответствие с указанията, дадени в настоящия протокол.

3. По отношение на документите и информацията по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника **„ПС електрик“ ООД**:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът „ПС електрик“ ООД е представил необходимите документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, които отговарят на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя по отношение на личното състояние и критериите за подбор, поради което от него не следва да се изисква нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ IV

Всички участници, за които в РАЗДЕЛ III от настоящия протокол е посочено, че на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следва да представят нов еЕЕДОП и/или допълнителни документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, е необходимо да ги представят в срок до 5 работни дни в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“, реф. № РРД 18-063“. Пликите с допълнителни документи следва да се представят в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център не по-късно от 16:30 часа на деня, в който изтича 5-дневният срок.

Срокът е определен в работни дни и се брои от първия работен ден, следващ деня на получаване на настоящия протокол.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол се изпраща до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Настоящият протокол е съставен на 10.09.2018 г. от назначената комисия за провеждане на поръчката и се подписва от всичките ѝ членове на същата дата, както следва:

Комисия: Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Председател: **Анета Димитрова**

Членове:

1. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Цветина Димитрова
2. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Юлия Добрева
3. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Найден Бонджев
4. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Владимир Вълчев
4. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Анна Букарева-Бойчева
5. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Владимир Вълчев

ПРОТОКОЛ № 3

с констатации относено допълнително представените документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-6008/15.08.2018 г. и на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисия в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева-Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

се събра на **19.09.2018 г. от 09:00 часа**, за да разгледа представените на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи от определените в протокола от 10.09.2018 г. участници в процедурата.

I. Констатациите от направената проверка относно наличието и редовността на представените на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи са подробно описани от комисията в протокола от 10.09.2018г. Съгласно същия:

1. На участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД е указано че:

1.1. Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.04.2018 г., както и съобразно указанията, дадени в МУ-4/ 02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки и в поканата за участие, но същият **не е подписан с електронен подпис** от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

1.2. При попълване на Част III, раздел В от еЕЕДОП след отговорите на всеки от въпросите, а именно: „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?“, „Икономическият оператор предмет ли е на производство по несъстоятелност или ликвидация?“, „Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?“, „Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове?“, „Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или от съда?“ и „Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?“, участникът е отбелязал, че тази информация **НЕ** е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на Европейския Съюз (ЕС). Съгласно разпоредбите на Част II, глава 17 и Част IV от Търговския закон посочената по-горе информация се съдържа в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, който е публичен и безплатен и по своето естество представлява база данни, поддържана в Република България, която е държава-членка на ЕС, във връзка с което посочената по-горе информация е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС.

Предвид горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, на участника се предостави възможност да представи нов еЕЕДОП, попълнен в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие и нормативните изисквания (включително попълнен с посочената по-горе, като непопълнена, информация).

II. От получения на **19.09.2018 г.** от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД протокол е видно, че пликове с надпис „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с реф. № PPD 18-063 и предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“, е получен в определения срок (до 16.30 ч. на 17.09.2018 г.) от участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - вх.№ CD-DOC – 10763/12.09.2018г. в 08.59ч.

След като се увери, че пликът на участника е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към отварянето му, като констатира следното:

След като на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията провери допълнително представените от участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, установи, че участникът е представил нов еЕЕДОП в съответствие с изискванията на ЗОП и тези на възложителя.

Във връзка с констатираното в протокола от 10.09.2018 г. съответствие на документите, представени от останалите участници в процедурата, а именно: „МИГ 23“ ЕООД, и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с изискванията на ЗОП и тези на възложителя, и с оглед констатациите, направени в настоящия протокол, комисията е допусна „МИГ 23“ ЕООД, „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД и „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД до етап разглеждане на техническите им предложения.

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 19.09.2018 г. на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

Комисия:

Председател:

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Анета Димитрова

Основни членове:

1.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Цветина Димитрова

3.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Найден Брайджев

5.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Стефан Иванов

2.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Юлия Добрева

4.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Анна Букарева-Бойчева

6.

Информацията е
заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Владимир Вълчев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ № 4

относно съответствието на техническите предложения на участниците в процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, които са извършени по време на закрито заседание на комисията, проведено на **08.10.2018** г. от 09.00ч., и касаят провеждането на процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед CD-ORD-6008/15.08.2018 г. на Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева-Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, допуснати до разглеждане на техническото предложение, провери ги за съответствие с изискванията на възложителя, предварително определени в обявлението и документацията за участие, и установи следното:

IV.1. За първа обособена позиция: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън“.

1.1. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „МИГ 23“ ЕООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация в техническото предложение (включително приложенията към него) за обособена позиция 1 от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

Участникът „МИГ 23“ ЕООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение за обособена позиция 1 отговаря на изискванията на Възложителя.

1.2. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД:

1.2.1. Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация в техническото предложение (включително приложенията към него) за обособена позиция 1 от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

1.2.1.1. На стр. 225 от офертата на участника: при изискване на Възложителя в т.3.8 от техническата спецификация за БКТП тип TS9 – „Помещението трябва да позволява монтаж на трансформатор 800kVA с размери: дължина x ширина x височина **(1800x1060x1800) mm**“, участникът е декларирал размери на помещението 1800x1200x2700 mm, което от своя страна не позволява спазването на изискванията на чл.1197 (1) от Наредба 3 от 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, където са посочени най-малките светли разстояния,

1.2.1.2. На стр. 277 от офертата на участника: при изискване на Възложителя в т.3.3 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Обявено напрежение на изолацията U_i AC“ е посочена минимална стойност 750V, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел DF10 производство на Schneider Electric, където е видно, че стойността на параметъра по т.3.3 реално е 690V и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

1.2.1.3. На стр. 277 от офертата на участника: при изискване на Възложителя в т.3.7 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Категория на приложение (при 400V AC)“ е посочено „AC 21 В или по висока“, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел DF10 производство на Schneider Electric, където е видно, че категорията на приложение реално е AC 20 В и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

1.2.1.4. Свързани документи:

1.2.1.4.1. На стр. 268 от офертата на участника относно Вертикален предпазител-разединител НН 400 А, с триполюсно управление: Участникът не е приложил изискуемият в техническата спецификация **списък** на отделните изпитвания на български език към т.3 от „Изисквания към документацията и изпитванията“.

1.2.1.4.2. На стр. 265 от офертата на участника: относно Триполюсен автоматичен прекъсвач НН, с ел. защита, 160-1250 А, кат. А: Участникът не е приложил изискуемият в техническата спецификация **списък** на отделните изпитвания на български език към т.4 от „Изисквания към документацията и изпитванията“.

1.3. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД:

1.3.1. Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация в техническото предложение (включително приложенията към него) за обособена позиция 1 от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

1.3.1.1. На стр. 5 от папка №2, част от офертата на участника: при изискване на Възложителя в т.3.8 от техническата спецификация за БКТП тип TS1 – „Помещението трябва да позволява монтаж на трансформатор 800kVA с размери: дължина x ширина x височина **(1800x1060x1800) mm**“, от приложения към т.2 от „Изисквания към документацията и изпитванията“ чертеж на БКТП тип TS-1 става видно, че помещението за трансформатора е с дължина 1800 mm, което от своя страна не позволява спазването на изискванията на чл.1197, (1) от Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, където са посочени най-малките светли разстояния.

1.3.1.2. Свързани документи:

1.3.1.2.1. На стр. 171 от папка № 2, част от офертата на участника: вертикален предпазител-разединител НН 400 А, с триполюсно управление: Участникът не е приложил изискуемата в т.7 от „Изисквания към документацията и изпитванията“ инструкция за транспортиране, складиране, монтиране, поддържане и експлоатация на български език.

1.3.1.2.2. На стр. 176 от папка № 2, част от офертата на участника: относно токови измервателни трансформатори НН X/5 А, клас на точност 0.5, проходен тип: Участникът не е приложил изискуемите в т.4 и т.5 от параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация - Протоколи от типови изпитвания на ТИТ на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория с приложени резултати от изпитванията и кореспондиращият им сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4.

1.3.1.2.2.1. На стр. 177 от папка № 2, част от офертата на участника: участникът некоректно е попълнил гарантираното предложение по отношение на т.3.1б от техническата спецификация, като е посочил, че корпусът на токов измервателен трансформатор (ТИТ) е неразглобяем, изграден от синтетична твърда изолация, а реално за тип СТ-4, който е предложен от участника, корпусът е разглобяем, надеждно осигурен против разглобяване в процеса на експлоатация и защитен с два противоположно разположени холограмни, саморазрушаващи се при разлепване стикери, съдържащи фабричния номер на трансформатора.

1.3.1.3. На стр. 183-186 от папка № 2, част от офертата на участника: триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm: Участникът не попълнил графа „Гарантирано предложение“ за т.3.13 и т.3.14 от техническата спецификация.

При изискване на Възложителя в т.3.3 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Обявено напрежение на изолацията U_i AC“ е посочена минимална стойност 750V, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел Modulostar CMS10 производство на Mersen, където е видно, че стойността на параметъра по т.3.3 реално е 690V и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

При изискване на Възложителя в т.3.7 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Категория на приложение (при 400V AC)“ е посочено „АС 21 В или по висока“, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел Modulostar CMS10 производство на Mersen, където е видно, че категорията на приложение реално е АС 20 В и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

1.3.1.4. На стр. 164-169 от папка № 2, част от офертата на участника: триполюсен автоматичен прекъсвач НН, с ел. защита, 160-1250 А, кат. А: По отношение на т.4.1.2 от техническата спецификация за параметър „Обявена максимална изключвателна възможност при к.с. (I_{cu})“, Възложителят е посочил изискване $\min 45 \text{ kA} / 500 \text{ V}$, Участникът е декларирал, че предлага АП НН тип Compact NS 1250 N, производство на Schneider Electric, като за параметъра по т.4.1.2 е посочил $50 \text{ kA} / 440 \text{ V}$ и в приложената от него като допълнително доказателство каталожна информация е видно, че стойността на параметъра I_{cu} е $40 \text{ kA} / 500 \text{ V}$, което от своя страна представлява несъответствие със заложеното изискване в техническата спецификация на Възложителя.

2. За втора обособена позиция: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

2.1. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „МИГ 23“ ЕООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация в техническото предложение (включително приложенията към него) за обособена позиция 2 от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

Участникът „МИГ 23“ ЕООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение за обособена позиция 2 отговаря на изискванията на Възложителя.

2.2. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ЕАД:

2.1.1. На стр. 937 от офертата на участника: При изискване на Възложителя в т.3.6.4 от техническата спецификация за БКТП тип Т53 – „Помещението трябва да позволява монтаж на комплектна разпределителна уредба с SF₆ товари прекъсвачи – три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение (КККТ) с максимални габаритни размери: дълбочина x ширина x височина (1100x2000x1800) mm“, участникът е посочил в т.3.6.1 и т.3.6.3 стойности съответно на размерите ширина и дълбочина на помещението за комплектно разпределително устройство (КРУ), които не позволяват последваща подмяна на КРУ с максимални габаритни размери посочени по-горе при аварийни ситуации:

2.1.1.1. Декларирана ширина на разпределително табло ниско напрежение (РТНН) - 1400 mm, необходима дълбочина за КРУ 1100 mm, а декларираният размер за дълбочина на помещението РУ СрН и НН е 2200 mm.

2.1.1.2. Декларирана дълбочина на РТНН - 400 mm, необходима ширина за КРУ 2000 mm, а декларираният размер за ширина на помещението РУ СрН и НН е 2300 mm.

2.1.2. Свързани документи:

2.1.2.1. На стр. 1025 от офертата на участника: Вертикален предпазител-разединител НН 400 А, с триполюсно управление: Участникът не е приложил изискуемият в техническата спецификация **списък** на отделните изпитвания на български език към т.3 от „Изисквания към документацията и изпитванията“.

2.1.2.2. На стр. 1029 от офертата на участника: Вертикален разединител НН 1000 А, с триполюсно управление: Участникът не е приложил изискуемият в техническата спецификация **списък** на отделните изпитвания на български език към т.3 от „Изисквания към документацията и изпитванията“.

2.1.2.3. На стр. 1022 от офертата на участника: Триполюсен автоматичен прекъсвач НН, с ел. защита, 160-1250 А, кат. А: Участникът не е приложил изискуемият в техническата спецификация **списък** на отделните изпитвания на български език към т.4 от „Изисквания към документацията и изпитванията“.

2.1.3. На стр. 1037 от офертата на участника: при изискване на Възложителя в т.3.7 от техническата спецификация за Триполюсни

и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Категория на приложение (при 400V AC)“ е посочено „АС 21 В или по висока“, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-

прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел DF10 производство на Schneider Electric, където е видно, че категорията на приложение реално е AC 20 В и от своя не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

2.1.4. На стр. 1037 от офертата на участника: при изискване на Възложителя в т.3.3 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Обявено напрежение на изолацията U_i AC“ е посочена минимална стойност 750V, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел DF10 производство на Schneider Electric, където е видно, че стойността на параметъра по т.3.3 реално е 690V и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

2.3. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД:

2.3.1. На стр. 57 от папка № 3, част от офертата на участника: за БКТП тип Т53 при аварийна подмяна на КРУ от страна на Възложителя с максимални габаритни размери, посочени в т.3.6.4 от техническата спецификация, при декларираните от участника вътрешни геометрични размери на отделението за РУ СрН и НН и същевременно декларираните от участника геометрични размери на РТНН, не остават отстояния позволяващи експлоатацията на КРУ в БКТП, т.к. размерите на дълбочината на отделението за РУ СрН/НН е 2474 mm, на дълбочината на КРУ за аварийна подмяна е 1100 mm, а на РТНН е 1300 mm.

2.3.2. На стр. 110 от папка № 3, част от офертата на участника: за БКТП тип Т55 при аварийна подмяна на КРУ от страна на Възложителя с максимални габаритни размери, посочени в т.3.6.4 от техническата спецификация, при декларираните от участника вътрешни геометрични размери на отделението за РУ СрН и НН и същевременно декларираните от участника геометрични размери на РТНН, няма физическа възможност за монтаж на КРУ при аварийна подмяна, т.к. размерите на дълбочината на отделението за РУ СрН/НН е 2474 mm, на дълбочината на КРУ за аварийна подмяна е 1100 mm, а на РТНН е 1500 mm.

2.3.3. На стр. 116 от папка № 3, част от офертата на участника: по отношение на т.4.7.3 от техническата спецификация за БКТП тип Т55, участникът не е попълнил графа „Гарантирано предложение“.

2.3.4. Свързани документи:

2.3.4.1. На стр. 181 от папка № 3, част от офертата на участника: вертикален предпазител-разединител НН 400 А, с триполюсно управление: Участникът не е приложил изискуемата в т.7 от „Изисквания към документацията и изпитванията“ инструкция за транспортиране, складиране, монтиране, поддържане и експлоатация на български език.

2.3.4.2. На стр. 191 от папка № 3, част от офертата на участника: токови измервателни трансформатори НН X/5 А, клас на точност 0.5, проходен тип: Участникът не е приложил изискуемите в т.4 и т.5 от параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация - Протоколи от типови изпитвания на ТИТ на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория с приложени резултати от изпитванията и кореспондиращият им сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4.

2.3.4.2.1. На стр. 192 от папка № 3, част от офертата на участника: участникът некоректно е попълнил гарантираното предложение по отношение на т.3.16 от техническата спецификация, като е посочил, че корпусът на ТИТ е неразглобяем, изграден от синтетична твърда изолация, а в действителност за тип СТ-4, който е предложен от участника, корпусът е разглобяем, надеждно осигурен против разглобяване в процеса на експлоатация и защитен с два противоположно разположени холограмни, саморазрушаващи се при разлепване стикери, съдържащи фабричния номер на трансформатора.

2.3.4.3. На стр. 200 от папка № 3, част от офертата на участника: триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm: Участникът не попълнил графа „Гарантирано предложение“ за т.3.13 и т.3.14 от техническата спецификация.

2.3.4.3.1. На стр. 200 от папка № 3, част от офертата на участника: при изискване на Възложителя в т.3.3 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Обявено напрежение на изолацията U_i AC“ е посочена минимална стойност 750V, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел Modulostar CMS10 производство на Mersen, където е видно, че стойността на параметъра по т.3.3 реално е 690V и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

2.3.4.3.2. На стр. 200 от папка № 3, част от офертата на участника: при изискване на Възложителя в т.3.7 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Категория на приложение (при 400V AC)“ е посочено „AC 21 В или по висока“, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел Modulostar CMS10 производство на Mersen, където е видно, че категорията на приложение реално е AC 20 В и от своя не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

2.3.4.4. На стр. 179 от папка № 3, част от офертата на участника: триполюсен автоматичен прекъсвач НН, с ел. защита, 160-1250 А, кат. А: По отношение на т.4.1.2 от техническата спецификация за параметър „Обявена максимална изключвателна възможност при к.с. (I_{cu})“, Възложителят е посочил изискване min 45 kA / 500 V, Участникът е декларирал, че предлага АП НН тип Compact NS 1250 N, производство на Schneider Electric, като за параметъра по т.4.1.2 е посочил 50kA / 440V и в приложената от него като допълнително доказателство каталожна информация е видно, че стойността на параметъра I_{cu} е 40kA / 500V, което от своя страна представлява несъответствие със заложеното изискване в техническата спецификация на Възложителя.

В резултат на извършената проверка на техническите предложения на участниците по обособени позиции №№ 1 и 2 и във връзка с констатациите по-горе, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши да проведе технически преговори с участниците: „МИГ 23“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, за което **упълномощи председателя на комисията на 08.10.2018г. да изпрати писмени покани, за деня, часа и мястото на провеждане на преговорите.**

Настоящият протокол е изготвен на 08.10.2018 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия:
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Председател: Анета Димитрова

Основни член
1. Цветина Димитрова
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

3. Найден Бонджев
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

5. Стефан Иванов
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

2. Юлия Добрева
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

4. Анна Букарева-Боичева
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

6. Владимир Вълчев
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ

за определяне на реда за водене на преговори чрез жребий в процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063.

Днес, 16.10.2018 г., в 13:00 ч. се проведе жребий за определяне реда за водене на преговорите по процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063.

На публичното заседание на комисията присъстваха:

От страна на комисията:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юрисконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева-Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От страна на участниците:

1. Борислав Братоев – упълномощен представител на „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД;

2. Божидар Маринов - управител на „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, Николай Николов и Ивайло Георгиев - Упълномощени представители на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД;

3. Божил Рангелов - Упълномощен представител на участника „МИГ 23“ ЕООД.

Жребият се провежда в съответствие с разпоредбата на чл. 67 от Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Същият бе теглен от Найден Бонджев – определен от председателя на комисията.

След проведения жребий се установи следният ред за водене на преговори с поканените участници, съгласно поредния номер, който комисията изтегли за всеки от тях:

1. „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - първи по ред;

2. „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД - втори по ред;

3. „МИГ 23“ ЕООД - трети по ред.

Преговорите започват с участника, за когото при жребия е изтеглен № 1 - „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и ще завършат с участника с пореден № 3 - „МИГ 23“ ЕООД.

Копие от настоящия протокол ще бъде неразделно от

	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
За Комисията:	1. А. Димитрова	2. Ц. Димитрова	3. Ю. Добрева
	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
	Н. Бонджев	5. А. Букарева-Бойчева	6. С. Иванов
	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
За Участниците:	7. Борислав Братоев	2. Божидар Маринов	3. Николай Николов
	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	
	Ивайло Георгиев	5. Божил Рангелов	

ПРОТОКОЛ

от проведени технически преговори с „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – участник процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № РРД 18-063.

Днес, 16.10.2018 г., в 13:30 часа започнаха преговори с участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева - Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За Участника:

1. Борислав Братоев - Упълномощен представител на „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД,

В присъствие на представители на участниците беше проведен жребий за определяне реда, по който ще се водят преговорите в процедурата на договаряне без предварителна покана за участие, за сключване на рамково споразумение.

Копие от протокола за определяне на реда за водене на преговори чрез жребий в процедурата е Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

След приключване на публичната част от заседанието на комисията се пристъпи към технически преговори с всеки един от участниците поотделно, за определяне на техническите параметри на бетоновите трансформаторни постове, предмет на поръчката. С участника, за когото при жребия е изтеглен билет № 1, комисията се договори за следното:

I. По обособена позиция № 1, с наименование: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън" комисията и участникът постигнаха следните договорености:

1. На стр. 225: при изискване на Възложителя в т.3.8 от техническата спецификация за БКТП тип TS9 – „Помещението трябва да позволява монтаж на трансформатор 800kVA с размери: дължина x широчина x височина (1800x1060x1800) mm“, участникът е декларирал размери на помещението 1800x1200x2700 mm, което от своя страна не позволява спазването на изискванията на чл.1197 (1) от Наредба 3 от 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, където са посочени най-малките светли разстояния,
Участникът ще представи ново предложение и чертеж с размери, съгласно изискванията на Възложителя.

2. На стр. 277: при изискване на Възложителя в т.3.3 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Обявено напрежение на изолацията А1-АС“ е посочена минимална стойност 750V,

За Комисията:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

2. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

5. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

7. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

За Участника:

1. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел DF10 производство на Schneider Electric, където е видно, че стойността на параметъра по т.3.3 реално е 690V и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

Участникът ще представи ново предложение, съгласно изискванията на Възложителя.

3. На стр. 277: при изискване на Възложителя в т.3.7 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Категория на приложение (при 400V AC)“ е посочено „АС 21 В или по висока“, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел DF10 производство на Schneider Electric, където е видно, че категорията на приложение реално е АС 20 В и от своя не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

Участникът ще представи ново предложение, съгласно изискванията на Възложителя.

4. Свързани документи:

4.1. На стр. 268 относно Вертикален предпазител-разединител НН 400 А, с триполюсно управление: Участникът не е приложил изискуемият в техническата спецификация списък на отделните изпитвания на български език към т.3 от „Изисквания към документацията и изпитванията“.

Участникът ще представи такъв.

4.2. На стр. 265: относно Триполюсен автоматичен прекъсвач НН, с ел. защита, 160-1250 А, кат. А: Участникът не е приложил изискуемият в техническата спецификация списък на отделните изпитвания на български език към т.4 от „Изисквания към документацията и изпитванията“.

Участникът ще представи такъв.

II. По обособена позиция № 2, с наименование: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре", комисията и участникът постигнаха следните договорености:

1. На стр. 937: При изискване на Възложителя в т.3.6.4 от техническата спецификация за БКТП тип Т53 – „Помещението трябва да позволява монтаж на комплектна разпределителна уредба с SF₆ товари прекъсвачи – три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение (КККТ) с максимални габаритни размери: дълбочина x ширина x височина (1100x2000x1800) mm“, участникът е посочил в т.3.6.1 и т.3.6.3 стойности съответно на размерите ширина и дълбочина на помещението за комплектно разпределително устройство (КРУ), които не позволяват последваща подмяна на КРУ с максимални габаритни размери посочени по-горе при аварийни ситуации:

1.1. Декларирана ширина на разпределително табло ниско напрежение (РТНН) - 1400 mm, необходима дълбочина за КРУ 1100 mm, а декларираният размер за дълбочина на помещението РУ СрН и НН е 2200 mm.

1.2. Декларирана дълбочина на РТНН - 400 mm, необходима ширина за КРУ 2000 mm, а декларирания размер за ширина на помещението РУ СрН и НН е 2300 mm.

Участникът ще представи ново предложение, съгласно изискванията на Възложителя.

2. Свързани документи:

2.1. На стр. 1025: Вертикален предпазител-разединител НН 400 А, с триполюсно управление: Участникът не е приложил изискуемият в техническата спецификация списък на отделните изпитвания на български език към т.3 от „Изисквания към документацията и изпитванията“.

Участникът ще представи такъв.

2.2. На стр. 1029: Вертикален разединител НН 1000 А, с триполюсно управление: Участникът не е приложил изискуемият в техническата спецификация списък на отделните изпитвания на български език към т.3 от „Изисквания към документацията и изпитванията“.

Участникът ще представи такъв

За Комисията:

1.	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
4.	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
7.	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД		

За Участника:

1.	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
----	---

2.3. На стр. 1022: Триполюсен автоматичен прекъсвач НН, с ел. защита, 160-1250 А, кат. А: Участникът не е приложил изискуемият в техническата спецификация списък на отделните изпитвания на български език към т.4 от „Изисквания към документацията и изпитванията“.

Участникът ще представи такъв.

2.4. На стр. 1037: при изискване на Възложителя в т.3.7 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Категория на приложение (при 400V AC)“ е посочено „АС 21 В или по висока“, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел DF10 производство на Schneider Electric, където е видно, че категорията на приложение реално е АС 20 В и от своя не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

Участникът ще представи такъв.

2.5. На стр. 1037: при изискване на Възложителя в т.3.3 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Обявено напрежение на изолацията U_i AC“ е посочена минимална стойност 750V, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел DF10 производство на Schneider Electric, където е видно, че стойността на параметъра по т.3.3 реално е 690V и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

Участникът ще представи такъв.

III. С оглед постигнатите по-горе договорености участникът ще представи:

1. По първа обособена позиция: страници 225, 277, 268 и 265 от техническото си предложение, в които са отразени договореностите на днешните преговори;
2. По втора обособена позиция: страници 937, 1025, 1029, 1022 и 1037 от техническото си предложение, в които са отразени договореностите на днешните преговори.

Изисканите документи следва да бъдат представени на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Деловодство в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи по процедура на „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063“, в срок до 16:30 часа на 05.11.2018 г.

Комисията и участникът се споразумяха следващите преговори по процедурата за възлагане на обществената поръчка да продължи, след получаване на писмена покана.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 13:50 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

Приложение, неделима част от протокола:

Приложение 1: Копие от протокол с резултати от проведения жребий.

За Комисията:

1	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
4	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
7	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД		

За Участника:

1	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
---	--

ПРОТОКОЛ

от проведени технически преговори с „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД – участник процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № РРД 18-063.

Днес, 16.10.2018г., в 14:00 часа започнаха преговори с участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева - Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За Участника:

1. Божидар Маринов - управител на „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД,

2. Николай Николов и Ивайло Георгиев - Упълномощени представители на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД.

В присъствие на представители на участниците беше проведен жребий за определяне реда, по който ще се водят преговорите в процедурата на договаряне без предварителна покана за участие, за сключване на рамково споразумение.

Копие от протокола за определяне на реда за водене на преговори чрез жребий в процедурата е Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

След приключване на публичната част от заседанието на комисията се пристъпи към технически преговори с всеки един от участниците поотделно, за определяне на техническите параметри на бетоновите трансформаторни постове, предмет на поръчката. С участника, за когото при жребия е изтеглен билет № 2, комисията се договори за следното:

1. По обособена позиция № 1, с наименование: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън“, комисията и участникът постигнаха следните договорености:

1. На стр. 5 от папка №2: при изискване на Възложителя в т.3.8 от техническата спецификация за БКТП тип TS1 – „Помещението трябва да позволява монтаж на трансформатор 800kVA с размери: дължина x широчина x височина (1800x1060x1800) mm“, от приложения към т.2 от „Изисквания към документацията и изпитванията“ чертеж на БКТП тип TS-1 става видно, че помещението за трансформатора е с дължина 1800 mm, което от своя страна не позволява спазването на

За Комисията:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

2. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

5. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

7. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

За Участника:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Божидар Маринов

Николай Николов

Ивайло Георгиев

изискванията на чл.1197, (1) от Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, където са посочени най-малките светли разстояния.
Участникът ще представи ново предложение и чертеж съгласно изискванията на Възложителя.

2. Свързани документи:

2.1. На стр. 171 от папка № 2: вертикален предпазител-разединител НН 400 А, с триполюсно управление: Участникът не е приложил изискуемата в т.7 от „Изисквания към документацията и изпитванията“ инструкция за транспортиране, складиране, монтиране, поддържане и експлоатация на български език.
Участникът ще представи такава.

2.2. На стр. 176 от папка № 2: относно токови измервателни трансформатори НН X/5 А, клас на точност 0.5, проходен тип: Участникът не е приложил изискуемите в т.4 и т.5 от параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация - Протоколи от типови изпитвания на ТИТ на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория с приложени резултати от изпитванията и кореспондиращият им сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4.
Участникът ще представи такива.

2.2.1. На стр. 177 от папка № 2: участникът некоректно е попълнил гарантираното предложение по отношение на т.3.16 от техническата спецификация, като е посочил, че корпусът на токов измервателен трансформатор (ТИТ) е неразглобяем, изграден от синтетична твърда изолация, а реално за тип СТ-4, който е предложен от участника, корпусът е разглобяем, надеждно осигурен против разглобяване в процеса на експлоатация и защитен с два противоположно разположени холограмни, саморазрушаващи се при разлепване стикери, съдържащи фабричния номер на трансформатора.
Участникът ще представи ново предложение съгласно изискванията на Възложителя.

2.3. На стр. 183-186 от папка № 2: триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm: Участникът не попълнил графа „Гарантирано предложение“ за т.3.13 и т.3.14 от техническата спецификация.

При изискване на Възложителя в т.3.3 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Обявено напрежение на изолацията U_i AC“ е посочена минимална стойност 750V, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел Modulostar CMS10 производство на Mersen, където е видно, че стойността на параметъра по т.3.3 реално е 690V и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

При изискване на Възложителя в т.3.7 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Категория на приложение (при 400V AC)“ е посочено „AC 21 В или по висока“, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел Modulostar CMS10 производство на Mersen, където е видно, че категорията на приложение реално е AC 20 В и от своя не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
7. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД		

За Участника:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Божидар Маринов	Николай Николов	Ивайло Георгиев

Участникът ще представи нова спецификация и свързани документи съгласно изискванията на Възложителя.

2.4. На стр. 164-169 от папка № 2: триполюсен автоматичен прекъсвач НН, с ел. защита, 160-1250 А, кат. А: По отношение на т.4.1.2 от техническата спецификация за параметър „Обявена максимална изключвателна възможност при к.с. (I_{cu})“, Възложителят е посочил изискване min 45 kA / 500 V, Участникът е декларирал, че предлага АП НН тип Compact NS 1250 N, производство на Schneider Electric, като за параметъра по т.4.1.2 е посочил 50kA / 440V и в приложената от него като допълнително доказателство каталожна информация е видно, че стойността на параметъра I_{cu} е 40kA / 500V, което от своя страна представлява несъответствие със заложеното изискване в техническата спецификация на Възложителя.

Участникът ще коригира предложението си съгласно изискванията на Възложителя.

II. По обособена позиция № 2, с наименование: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“, комисията и участникът постигнаха следните договорености:

1. На стр. 57 от папка № 3: за БКТП тип Т53 при аварийна подмяна на КРУ от страна на Възложителя с максимални габаритни размери, посочени в т.3.6.4 от техническата спецификация, при декларираните от участника вътрешни геометрични размери на отделението за РУ СрН и НН и същевременно декларираните от участника геометрични размери на РТНН, не остават отстояния позволяващи експлоатацията на КРУ в БКТП, т.к. размерите на дълбочината на отделението за РУ СрН/НН е 2474 mm, на дълбочината на КРУ за аварийна подмяна е 1100 mm, а на РТНН е 1300 mm. Участникът ще представи ново предложение и чертежи съгласно изискванията на Възложителя.

2. На стр. 110 от папка № 3: за БКТП тип Т55 при аварийна подмяна на КРУ от страна на Възложителя с максимални габаритни размери, посочени в т.3.6.4 от техническата спецификация, при декларираните от участника вътрешни геометрични размери на отделението за РУ СрН и НН и същевременно декларираните от участника геометрични размери на РТНН, няма физическа възможност за монтаж на КРУ при аварийна подмяна, т.к. размерите на дълбочината на отделението за РУ СрН/НН е 2474 mm, на дълбочината на КРУ за аварийна подмяна е 1100 mm, а на РТНН е 1500 mm.

Участникът ще представи ново предложение и чертежи съгласно изискванията на Възложителя.

3. На стр. 116 от папка № 3: по отношение на т.4.7.3 от техническата спецификация за БКТП тип Т55, участникът не е попълнил графа „Гарантирано предложение“.

Участникът ще представи необходимите данни.

4. Свързани документи:

4.1. На стр. 181 от папка № 3: вертикален предпазител-разединител НН 400 А, с триполюсно управление: Участникът не е приложил изискуемата в т.7 от „Изисквания към документацията и изпитванията“ инструкция за транспортиране, складиране, монтиране, поддържане и експлоатация на български език.

Участникът ще представи такава.

4.2. На стр. 191 от папка № 3: токови измервателни трансформатори НН X/5 А, клас на точност 0.5, проходен тип: Участникът не е приложил изискуемите в т.4 и т.5 от параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация - Протоколи от типови изпитвания на ТИТ на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория с приложени резултати от изпитванията и кореспондиращият им сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4.

Участникът ще представи такива.

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
2.	3.	3.
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
7.	7.	7.

За Участника:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Бойдари Христова	Николади Николов	Ивайло Георгиев

4.2.1. На стр. 192 от папка № 3: участникът некоректно е попълнил гарантираното предложение по отношение на т.3.16 от техническата спецификация, като е посочил, че корпусът на ТИТ е неразглобяем, изграден от синтетична твърда изолация, а в действителност за тип СТ-4, който е предложен от участника, корпусът е разглобяем, надеждно осигурен против разглобяване в процеса на експлоатация и защитен с два противоположно разположени холограмни, саморазрушаващи се при разлепване стикери, съдържащи фабричния номер на трансформатора.
Участникът ще коригира предложението си съгласно изискванията на Възложителя.

4.3. На стр. 200 от папка № 3: триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm: Участникът не попълнил графа „Гарантирано предложение“ за т.3.13 и т.3.14 от техническата спецификация.
Участникът ще представи необходимите данни.

4.3.1. На стр. 200 от папка № 3: при изискване на Възложителя в т.3.3 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Обявено напрежение на изолацията U_i AC“ е посочена минимална стойност 750V, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел Modulostar CMS10 производство на Mersen, където е видно, че стойността на параметъра по т.3.3 реално е 690V и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.
Участникът ще представи ново предложение и всички свързани документи съгласно изискванията на Възложителя.

4.3.2. На стр. 200 от папка № 3: при изискване на Възложителя в т.3.7 от техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, където за параметъра „Категория на приложение (при 400V AC)“ е посочено „AC 21 В или по висока“, участникът е приложил каталожна информация за триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел Modulostar CMS10 производство на Mersen, където е видно, че категорията на приложение реално е AC 20 В и от своя страна не съответства на горепосочените изисквания на Възложителя.
Участникът ще представи ново предложение и всички свързани документи съгласно изискванията на Възложителя.

4.5. На стр. 179 от папка № 3: триполюсен автоматичен прекъсвач НН, с ел. защита, 160-1250 А, кат. А: По отношение на т.4.1.2 от техническата спецификация за параметър „Обявена максимална изключвателна възможност при к.с. (I_{cu})“, Възложителят е посочил изискване min 45 kA / 500 V, Участникът е декларирал, че предлага АП НН тип Compact NS 1250 N, производство на Schneider Electric, като за параметъра по т.4.1.2 е посочил 50kA / 440V и в приложената от него като допълнително доказателство каталожна информация е видно, че стойността на параметъра I_{cu} е 40kA / 500V, което от своя страна представлява несъответствие със заложеното изискване в техническата спецификация на Възложителя.
Участникът ще представи ново предложение и всички свързани документи съгласно изискванията на Възложителя.

III. С оглед постигнатите по-горе договорености участникът ще представи:

1. По първа обособена позиция, папка № 2: страници 5, 164-169, 171, 176, 177 и 183-186 от техническото си предложение, в които са отразени договореностите на днешните преговори;
2. По втора обособена позиция, папка № 3: страници 57, 110, 116, 179, 181, 191, 192 и 200 от техническото си предложение, в които са отразени договореностите на днешните преговори.

Изискваните документи следва да бъдат представени на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Деловодство в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи по процедура

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	3. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	6. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
7. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД		

За Участника:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Бождар Маринов	Николай Николов	Ивайло Георгиев

на „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063“, в срок до 16:30 часа на 05.11.2018 г.

Комисията и участникът се споразумяха следващите преговори по процедурата за възлагане на обществената поръчка да продължат, след получаване на писмена покана.

Обсъжданията между комисията и представителите на Участника приключиха в 15:05 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

Приложение, неделима част от протокола:
Приложение 1: Копие от протокол с резултати от проведения жребий.

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	2. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	3. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД		

За Участника:

1. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Божида̀р Маринов	Николай Николов	Ивайло Георгиев

ПРОТОКОЛ

от проведени технически преговори с „МИГ 23“ ЕООД – участник процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № РРД 18-063.

Днес, 16.10.2018 г., в 15:15 часа започнаха преговори с участника „МИГ 23“ ЕООД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева - Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За Участника:

1. Божил Рангелов - Упълномощен представител на участника „МИГ 23“ ЕООД.

В присъствие на представители на участниците беше проведен жребий за определяне реда, по който ще се водят преговорите в процедурата на договаряне без предварителна покана за участие, за сключване на рамково споразумение.

Копие от протокола за определяне на реда за водене на преговори чрез жребий в процедурата е Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

След приключване на публичната част от заседанието на комисията се пристъпи към технически преговори с всеки един от участниците поотделно, за определяне на техническите параметри на бетоновите трансформаторни постове, предмет на поръчката. С участника, за когото при жребия е изтеглен билет № 3, комисията се договори за следното:

Според комисията характеристиките на предложените от участника стоки по обособена позиция № 1, с наименование: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън“ и по обособена позиция № 2, с наименование: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“, отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка.

Участникът потвърждава техническите си предложения и за двете обособени позиции от предмета на поръчката.

Комисията и участникът се споразумяха следващите преговори по процедурата за възлагане на обществената поръчка да продължат след получаване на писмена покана.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 15:20 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

Приложение, неделима част от протокола:

Приложение 1: Копие от протокол с резултати от проведения жребий.

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
7. ...	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	

За Участника:

1. ...
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ № 9

относно съответствието на техническите предложения на участниците в процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, които са извършени по време на закрито заседание на комисията, проведено на **06.11.2018 г.** от 09.00ч. и касаят провеждането на процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед CD-ORD-6008/15.08.2018 г. на Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Анна Букарева-Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

От получения на **06.11.2018 г.** от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД протокол е видно, че пликове с надпис „Допълнителни документи по процедура на договаряне без предварителна покана за участие, за сключване на рамково споразумение с реф. № PPD 18-063 и предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“, са получени в определения срок (до 16.30ч. на 05.11.2018г.) от участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - вх.№ CD-DOC – 13004/05.11.2018г. в 13.01ч. и участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД - вх.№ CD-DOC – 13005/05.11.2018г. в 13.08ч.

След като се увери, че пликовете на участниците са непрозрачни, запечатани и с ненарушена цялост, комисията пристъпи към отварянето им, като констатира следното:

За обособена позиция № 1, с наименование: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

1. По отношение на техническото предложение на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД: В техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел AES 10x38, производство на Wöhner GmbH, в точки 3.16, 4.1 и 4.2 липсват попълнени гарантирани предложения към изискванията на Възложителя.

2. По отношение на техническото предложение на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с допълнително представените документи и информация, въз основа на извършеното договаряне на **16.10.2018г.** с участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

Участникът „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение за обособена позиция 1 отговаря на изискванията на Възложителя.

За Обособена позиция 2, с наименование: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

1. По отношение на техническото предложение на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД: В техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел AES 10x38, производство на Wöhner GmbH, в която за изискванията в т.4.1 и т.4.2 участникът не е посочил тип/референтен номер съгласно каталога на производителя. Участникът е попълнил абривиатури на триполюсните и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, които не съответстват на декларирания производител в гарантираното предложение.

2. По отношение на техническото предложение на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД:

2.1. За БКТП тип Т55 при аварийна подмяна на КРУ от страна на Възложителя с максимални габаритни размери, посочени в т.3.6.4 от техническата спецификация (дълбочина x широчина x височина (1100x2500x1800) mm), при декларираните от участника вътрешни геометрични размери на отделението за РУ СрН и НН в т. 3.6. от техническата спецификация и същевременно декларираните от участника геометрични размери на РТНН, остава светло разстояние между двата крайни модула на КРУ СрН и разпределителните табла НН от по 74 mm, което от своя страна е недостатъчно за експлоатацията и поддръжката на РУ СрН.

2.1. По т.4.7.3 от изискванията на Възложителя за БКТП тип Т55, участникът не е попълнил графа: „Гарантирано предложение“.

В резултат на извършената проверка на допълнително представените документи от участниците „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД по обособени позиции №№ 1 и 2 и във връзка с констатациите по-горе, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши да проведе следващ кръг технически преговори с участниците: „МИГ 23“ ЕООД, „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, за което упълномощи председателя на комисията на 22.11.2018г. да изпрати писмени покани, за деня, часа и мястото на провеждане на преговорите.

Настоящият протокол е изготвен на 06.11.2018 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документирани по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия:

Председател: Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Анета Димитрова

Основни членове:

1. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Цветина Димитрова

3. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Найден Бонджев

5. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Стефан Иванов

2. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Юлия Добрева

4. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Анна Букарева-Бойчева

6. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Владимир Вълчев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ

от проведени технически преговори с „ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД – участник процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие” за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)” реф. № РРД 18-063.

Днес, 29.11.2018 г., в 13:30 часа започнаха преговори с участника „ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юрисконсулт „ЧЕЗ Разпределение България” АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС”, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

5. Анна Букарева - Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки”, Дирекция „Управление на дружеството”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

За Участника:

1. Борислав Братоев - Упълномощен представител на „ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД,

С участника, за когото при жребия е изтеглен билет № 1, комисията се договори за следното:

I. По обособена позиция № 1, с наименование: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън" комисията и участникът постигнаха следните договорености:

1. В техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел AES 10x38, производство на Wöhner GmbH, в точки 3.16, 4.1 и 4.2 липсват попълнени гарантирани предложения към изискванията на Възложителя.

Участникът ще представи допълнена спецификация, съгласно изискванията на Възложителя.

II. По обособена позиция № 2, с наименование: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре”, комисията и участникът постигнаха следните договорености:

В техническата спецификация за Триполюсни и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, модел AES 10x38, производство на Wöhner GmbH, в която за изискванията в т.4.1 и т.4.2 участникът не е посочил тип/референтен номер съгласно каталога на производителя. Участникът е попълнил абривиатури на триполюсните и еднополюсни стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, размер 10x38 mm, които не съответстват на декларирания производител в гарантираното предложение.

Участникът ще представи допълнена спецификация, съгласно изискванията на Възложителя.

За Комисията:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

7. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

За Участника:

1. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Изисканите документи следва да бъдат представени на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Деловодство в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи по процедура на „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063”, в срок до 16:30 часа на 05.12.2018 г.

Комисията и участникът се споразумяха следващите преговори по процедурата за възлагане на обществената поръчка да продължи, след получаване на писмена покана.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 13:45 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

Приложение, неделима част от протокола:

Приложение 1: Копие от протокол с резултати от проведения жребий.

За Комисията:

1.	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
4.	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
7.	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД		

За Участника:

1.	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
----	--

ПРОТОКОЛ

от проведени технически преговори с „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД – участник процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № РРД 18-063.

Днес, 29.11.2018г., в 14:15 часа започнаха преговори с участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева - Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За Участника:

1. Ивайло Георгиев - Упълномощен представител на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД.

С участника, за когото при жребия бе изтеглен билет № 2, се постигнаха следните договорености:

I. По обособена позиция № 2, с наименование: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“:

1. За БКТП тип Т55 при аварийна подмяна на КРУ от страна на Възложителя с максимални габаритни размери, посочени в т.3.6.4 от техническата спецификация (дълбочина x широчина x височина (1100x2500x1800) mm), при декларираните от участника вътрешни геометрични размери на отделението за РУ СрН и НН в т. 3.6. от техническата спецификация и същевременно декларираните от участника геометрични размери на РТНН, остава светло разстояние между двата крайни модула на КРУ СрН и разпределителните табла НН от по 74 mm, което от своя страна е недостатъчно за експлоатацията и поддръжката на РУ СрН.

Комисията се споразумя с участника да коригира предложението си съгласно изискванията на Възложителя.

2. По т.4.7.3 от изискванията на Възложителя за БКТП тип Т55, участникът не е попълнил графа: „Гарантирано предложение“.

Комисията се споразумя с участника да представи исканата страница с попълнени данни.

Изисканите документи следва да бъдат представени на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Деловодство в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи по процедура на „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № РРД 18-063“, в срок до 16:30 часа на 05.12:2018 г.

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
4.	2.	3.
Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД	6. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
7. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД		

За Участника:

1. Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Ивайло Георгиев

ПРОТОКОЛ

от проведени технически преговори с „МИГ 23“ ЕООД – участник процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063.

Днес, 29.11.2018 г., в 15:00 часа започнаха преговори с участника „МИГ 23“ ЕООД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юрисконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева - Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За Участника:

1. Владо Нусторов - Упълномощен представител на участника „МИГ 23“ ЕООД.

Участникът потвърждава техническите си предложения и за двете обособени позиции от предмета на поръчката.

Комисията и участникът се споразумяха следващите преговори по процедурата за възлагане на обществената поръчка да продължат след получаване на писмена покана.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 15:05 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

За Комисията:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

7. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

За Участника:

1. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Владо Нусторов

ПРОТОКОЛ № 13

относно съответствието на техническите предложения на участниците в процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, които са извършени по време на закрито заседание на комисията, проведено на 06.12.2018 г. от 09.00ч., и касаят провеждането на процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“, реф. № PPD 18-063.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед CD-ORD-6008/15.08.2018 г. на Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Анна Букарева-Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

От получения на 06.12.2018 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД протокол е видно, че пликове с надпис „Допълнителни документи по процедура на договаряне без предварителна покана за участие, за сключване на рамково споразумение с реф. № PPD 18-063 и предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“, са получени в определения срок (до 16.30ч. на 05.12.2018г.) от участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - вх.№ CD-DOC – 14415/04.12.2018г. в 13.17ч. и участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД - вх.№ CD-DOC – 14441/05.12.2018г. в 10.28ч.

След като се увери, че пликовете на участниците са непрозрачни, запечатани и с ненарушена цялост, комисията пристъпи към отварянето им, като констатира следното:

За обособена позиция № 1, с наименование: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

1. По отношение на техническото предложение на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД:

Процедура от вида: договаряне без предварителна покана, за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Доставка и монтаж на БКТП“, реф. № PPD 18-063

Комисията се запознава детайлно с допълнително представените документи и информация, въз основа на извършеното договаряне на **29.11.2018г.** с участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение за обособена позиция 1 отговаря на изискванията на Възложителя.

За Обособена позиция 2, с наименование: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

1. По отношение на техническото предложение на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД:

Комисията се запознава детайлно с допълнително представените документи и информация, въз основа на извършеното договаряне на **29.11.2018г.** с участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение за обособена позиция 2 отговаря на изискванията на Възложителя.

2. По отношение на техническото предложение на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД:

Комисията се запознава детайлно с допълнително представените документи и информация, въз основа на извършеното договаряне на **29.11.2018г.** с участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, отразени в документацията за участие в процедурата, и констатира следното:

Участникът „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение за обособена позиция 2 отговаря на изискванията на Възложителя.

В резултат на извършената проверка на техническите предложения на участниците по обособени позиции и във връзка с констатациите по-горе, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши:

1/ да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито документи за подбор и предложения за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, които по обособени позиции, са както следва:

Обособена позиция 1 – "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

„МИГ 23“ ЕООД;
„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД;
„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД

Обособена позиция 2 – „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

„МИГ 23“ ЕООД;
„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД;
„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД.

Комисията взе решение отварянето на цените да се извърши на **11.12.2018 г. в 13:00 ч.** в зала, находяща се в сградата на Възложителя. За целта председателят на комисията в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, следва да обяви чрез съобщение, публикувано в профила на купувача деня, часа и мястото на отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията взе решение ценовите преговори да се извършат на **11.12.2018 г. от 13.20ч.**, за което упълномощи председателя на комисията на **06.12.2018г.** да изпрати писмени покани, за деня, часа и мястото на провеждане на преговорите.

Процедура от вида: договаряне без предварителна покана, за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Доставка и монтаж на БКТП“, реф. № PPD 18-063

Настоящият протокол е изготвен на 06.12.2018 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия:

Председател:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Анета Димитрова

Основни членове:

1.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Цветина Димитрова

3.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Найден Бонджев

5.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Стефан Иванов

2.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Юлия Добрева

4.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Анна Букарева-Бойчева

6.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Владимир Вълчев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ

от проведени преговори с „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – участник в процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № РРД 18-063.

Днес, 11.12.2018г., в 13:20 часа започнаха преговори с участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева - Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За Участника:

1. Борислав Братоев - Упълномощен представител на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД

В присъствие на представители на участниците бяха отворени ценовите предложения, по реда на постъпване на офертите в деловодството на възложителя, съгласно чл. 54, ал. 3 от Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и обявени първоначалните цени на участниците във вътрешния конкурентен избор.

След приключване на публичната част от заседанието на комисията се пристъпи към договаряне с всеки един от участниците поотделно. С участника, за когото при жребия е изтеглен билет № 1, комисията се договори за следното:

Първоначално предложени цени

При прегледа на ценовото предложение на участника за всяка от обособените позиции бяха установени аритметични грешки, които оказват влияние върху общата стойност и по двете обособени позиции. Поради тази причина на основание даденото в т. 2.7. от първоначалното ценово предложение на участника съгласие, неговите общи стойности по двете обособени позиции бяха преизчислени спрямо единичните цени, заложили в първоначалното предложение на участника, съгласно реда, предвиден в Раздел IV., т. 1.6. от Приложение № 1 към поканата за участие в настоящата процедура.

Участникът предложи намаление на първоначално предложените цени, като постигнатите договорености са отразени в Приложение 1 и Приложение 2 - Ценово предложение, неразделна част от настоящия протокол.

В случай на необходимост от продължаване на преговорите (провеждане на следващ кръг преговори) по предмета на поръчката, участникът ще бъде писмено уведомен от комисията за датата, часа и мястото на провеждането им.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 13:39 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящия протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

Приложение, неделима част от протокола:

Приложение 1: Предложени цени по обособена позиция № 1

Приложение 2: Предложени цени по обособена позиция № 2

За Комисията:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

2 Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

3 Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

5 Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

За Участника:

1. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

РРД 18 - 063

11.12.2018

Обособена позиция 1

Приложение 1

№	Наименование	Мярка	Ориент. Кол-во	Предложена първоначална ед. цена за БКТП, лева, без ДДС		Предложена обща цена за БКТП, лева, без ДДС		Догов. 11.12.18г. ед. цена за БКТП, лева, без ДДС		Догов. на 11.12.18г. Обща цена за БКТП, лева, без ДДС	
				5	6	7	8	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8
1	БКТП(К)-20/800/2, Д – отпр. и отстр., TS1 (ККТ)	бр.	4	21 183.00	84 732.00	20 971.00	83 884.00	20 971.00	83 884.00	20 971.00	83 884.00
2	БКТП(К)-20/800/3, Д – отпр. и отстр., TS1 (КККТ)	бр.	4	22 457.00	89 828.00	22 232.00	88 928.00	22 232.00	88 928.00	22 232.00	88 928.00
3	БКТП(К)-20/800/2, Д – отпред и отстрани, тесен, TS9 (ККТ)	бр.	2	21 518.00	43 036.00	21 302.00	42 604.00	21 302.00	42 604.00	21 302.00	42 604.00
4	БКТП(К)-20/800/3, Д – отпред и отстрани, тесен, TS9 (КККТ)	бр.	2	22 792.00	45 584.00	22 564.00	45 128.00	22 564.00	45 128.00	22 564.00	45 128.00
5	БКТП (К)-20/800/2, Д-отпр., TS2 (ККТ)	бр.	35	21 853.00	764 855.00	21 634.00	757 190.00	21 634.00	757 190.00	21 634.00	757 190.00
6	БКТП (К)-20/800/3, Д-отпр., TS2 (КККТ)	бр.	35	23 127.00	809 445.00	22 895.00	801 325.00	22 895.00	801 325.00	22 895.00	801 325.00
					1 837 480.00		1 819 059.00		1 819 059.00		1 819 059.00

Комисия

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
Участник: 1 съгласно чл.2 от ЗЗЛД

"ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД

RPD 18 - 063

11.12.2018

Обособена позиция 2

Приложение 2

№	Наименование	Мярка	Ориент. Кол-во	Предложена първоначална ед. цена за БКТП, лева, без ДДС	Предложена обща цена за БКТП, лева, без ДДС	Догов. 11.12.18г. ед. цена за БКТП, лева, без ДДС	Догов. на 11.12.18г. Обща цена за БКТП, лева, без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	БКТП(П)-20/800/2, Д – отпред, малък, Т51 (ККТ)	бр.	15	22 484.00	337 260.00	22 259.00	333 885.00
2	БКТП(П)-20/800/3, Д – отпред, малък, Т51 (ККТ)	бр.	15	23 636.00	354 540.00	23 636.00	354 540.00
3	БКТП(П)-20/800/2, Д – отпред, голям, Т53 (ККТ)	бр.	15	23 647.00	354 705.00	23 410.00	351 150.00
4	БКТП(П)-20/800/3, Д – отпред, голям, Т53 (ККТ)	бр.	15	24 773.00	371 595.00	24 525.00	367 875.00
5	БКТП(П)-20/2x800/2 настрани, среден, Т55 (ККТ)	бр.	15	38 923.00	583 845.00	38 533.00	577 995.00
6	БКТП(П)-20/2x800/3 настрани, среден, Т55 (ККТ)	бр.	15	41 056.00	615 840.00	40 645.00	609 675.00
					2 617 785.00		2 595 120.00

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
Участник: 1.. съгласно чл.2 от ЗЗЛД
"ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД

ПРОТОКОЛ

от проведени преговори с „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД – участник в процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063.

Днес, 11.12.2018г., в 13:40 часа започнаха преговори с участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева - Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За Участника:

1. Ивайло Георгиев - Упълномощен представител на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД

В присъствие на представители на участниците бяха отворени ценовите предложения, по реда на постъпване на офертите в деловодството на възложителя, съгласно чл. 54, ал. 3 от Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и обявени първоначалните цени на участниците във вътрешния конкурентен избор.

След приключване на публичната част от заседанието на комисията се пристъпи към договаряне с всеки един от участниците поотделно. С участника, за когото при жребия е изтеглен билет № 2, комисията се договори за следното:

Първоначално предложени цени

Участникът предложи намаление на първоначално предложените цени, като постигнатите договорености са отразени в Приложение 1 и Приложение 2 - Ценово предложение, неразделна част от настоящия протокол.

В случай на необходимост от продължаване на преговорите (провеждане на следващ кръг преговори) по предмета на поръчката, участникът ще бъде писмено уведомен от комисията за датата, часа и мястото на провеждането им.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 13:59 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

Приложение, неделима част от протокола:

Приложение 1: Предложени цени по обособена позиция № 1;

Приложение 2: Предложени цени по обособена позиция № 2.

За Комисията:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

За Участника:

1. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

№	Наименование	Марка	Ориент. Кол-во	Предложена първоначална ед. цена за БКТП, лева, без ДДС	Предложена обща цена за БКТП, лева, без ДДС	Догов. 11.12.18г. ед. цена за БКТП, лева, без ДДС	Догов. на 11.12.18г. Обща цена за БКТП, лева, без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	БКТП(К)-20/800/2, Д – отпр. и отстр., TS1 (КККТ)	бр.	4	29 000.00	116 000.00	27 870.00	111 480.00
2	БКТП(К)-20/800/3, Д – отпр. и отстр., TS1 (КККТ)	бр.	4	31 900.00	127 600.00	30 660.00	122 640.00
3	БКТП(К)-20/800/2, Д – отпред и отстрани, тесен, TS9 (КККТ)	бр.	2	31 500.00	63 000.00	30 270.00	60 540.00
4	БКТП(К)-20/800/3, Д – отпред и отстрани, тесен, TS9 (КККТ)	бр.	2	34 500.00	69 000.00	33 160.00	66 320.00
5	БКТП (К)-20/800/2, Д-отпр., TS2 (ККТ)	бр.	35	28 300.00	990 500.00	27 200.00	952 000.00
6	БКТП (К)-20/800/3, Д-отпр., TS2 (КККТ)	бр.	35	31 200.00	1 092 000.00	29 900.00	1 046 500.00
					2 458 100.00		2 359 480.00

Комиси

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Участник: 1

"ПС ЕЛЕКТРИК" ООД

№	Наименование	Мярка	Ориент. Кол-во	Предложена първоначална ед. цена за БКТП, лева, без ДДС	Предложена обща цена за БКТП, лева, без ДДС	Догов. 11.12.18г. ед. цена за БКТП, лева, без ДДС	Догов. на 11.12.18г. Обща цена за БКТП, лева, без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	БКТП(П)-20/800/2, Д – отпред, малък, Т51 (ККТ)	бр.	15	33 100.00	496 500.00	31 800.00	477 000.00
2	БКТП(П)-20/800/3, Д – отпред, малък, Т51 (КККТ)	бр.	15	36 200.00	543 000.00	34 780.00	521 700.00
3	БКТП(П)-20/800/2, Д – отпред, голям, Т53 (ККТ)	бр.	15	33 800.00	507 000.00	32 480.00	487 200.00
4	БКТП(П)-20/800/3, Д – отпред, голям, Т53 (КККТ)	бр.	15	36 900.00	553 500.00	35 460.00	531 900.00
5	БКТП(П)-20/2x800/2 настрани, среден, Т55 (ККТ)	бр.	15	53 300.00	799 500.00	48 980.00	734 700.00
6	БКТП(П)-20/2x800/3 настрани, среден, Т55 (КККТ)	бр.	15	58 200.00	873 000.00	53 480.00	802 200.00
					3 772 500.00		3 554 700.00

Комп

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Участник: 1...

"ПС ЕЛЕКТРИК" ООД

ПРОТОКОЛ

от проведени преговори с „МИГ 23“ ЕООД – участник в процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № РРД 18-063.

Днес, 11.12.2018г., в 14:00 часа започнаха преговори с участника „МИГ 23“ ЕООД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева - Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За Участника:

1. Борислав Лазаров - Упълномощен представител на участника „МИГ 23“ ЕООД

В присъствие на представители на участниците бяха отворени ценовите предложения, по реда на постъпване на офертите в деловодството на възложителя, съгласно чл. 54, ал. 3 от Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и обявени първоначалните цени на участниците във вътрешния конкурентен избор.

След приключване на публичната част от заседанието на комисията се пристъпи към договаряне с всеки един от участниците поотделно. С участника, за когото при жребия е изтеглен билет № 3, комисията се договори за следното:

Първоначално предложени цени

Участникът предложи намаление на първоначално предложените цени, като постигнатите договорености са отразени в Приложение 1 и Приложение 2 - Ценово предложение, неразделна част от настоящия протокол.

В случай на необходимост от продължаване на преговорите (провеждане на следващ кръг преговори) по предмета на поръчката, участникът ще бъде писмено уведомен от комисията за датата, часа и мястото на провеждането им.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 14:15 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

Приложение, неделима част от протокола:

Приложение 1: Предложени цени по обособена позиция № 1;

Приложение 2: Предложени цени по обособена позиция № 2.

За Комисията:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

3. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

За Участника:

1. Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Обособена позиция 1

№	Наименование	Мярка	Ориент. Кол-во	Предложена първоначална ед. цена за БКТП, лева, без ДДС	Предложена обща цена за БКТП, лева, без ДДС	Догов. 11.12.18г. ед. цена за БКТП, лева, без ДДС	Догов. на 11.12.18г. Обща цена за БКТП, лева, без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	БКТП(К)-20/800/2, Д – отпр. и отстр., TS1 (ККТ)	бр.	4	52 540.00	210 160.00	52 400.00	209 600.00
2	БКТП(К)-20/800/3, Д – отпр. и отстр., TS1 (КККТ)	бр.	4	57 060.00	228 240.00	56 900.00	227 600.00
3	БКТП(К)-20/800/2, Д – отпред и отстриани, тесен, TS9 (ККТ)	бр.	2	54 070.00	108 140.00	53 900.00	107 800.00
4	БКТП(К)-20/800/3, Д – отпред и отстриани, тесен, TS9 (КККТ)	бр.	2	58 630.00	117 260.00	58 500.00	117 000.00
5	БКТП (К)-20/800/2, Д-отпр., TS2 (ККТ)	бр.	35	52 340.00	1 831 900.00	52 200.00	1 827 000.00
6	БКТП (К)-20/800/3, Д-отпр., TS2 (КККТ)	бр.	35	58 220.00	2 037 700.00	58 100.00	2 033 500.00
					4 533 400.00		4 522 500.00

Комисия:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Участник 1....

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

"МИГ 23" ЕООД

№	Наименование	Марка	Ориент. Кол-во	Предложена първоначална ед. цена за БКТП, лева, без ДДС	Предложена обща цена за БКТП, лева, без ДДС	Догов. 11.12.18г. ед. цена за БКТП, лева, без ДДС	Догов. на 11.12.18г. Обща цена за БКТП, лева, без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	БКТП(П)-20/800/2, Д – отпред, малък, Т51 (ККТ)	бр.	15	54 220.00	813 300.00	54 000.00	810 000.00
2	БКТП(П)-20/800/3, Д – отпред, малък, Т51 (КККТ)	бр.	15	59 170.00	887 550.00	59 000.00	885 000.00
3	БКТП(П)-20/800/2, Д – отпред, голям, Т53 (ККТ)	бр.	15	54 160.00	812 400.00	54 000.00	810 000.00
4	БКТП(П)-20/800/3, Д – отпред, голям, Т53 (КККТ)	бр.	15	61 160.00	917 400.00	61 000.00	915 000.00
5	БКТП(П)-20/2x800/2 настрани, среден, Т55 (ККТТ)	бр.	15	85 120.00	1 276 800.00	85 000.00	1 275 000.00
6	БКТП(П)-20/2x800/3 настрани, среден, Т55 (КККТТ)	бр.	15	90 980.00	1 364 700.00	90 800.00	1 362 000.00
					6 072 150.00		6 057 000.00

Комисия:

Информацията е заличена съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Участник: 1.

"МИГ 23" ЕООД

ПРОТОКОЛ № 17

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, относно провеждане на „**договаряне без предварителна покана за участие**“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „**Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)**“, реф. № PPD 18-063

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, които са извършени по време на публично и на закрито заседание на комисията. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол, са извършени на 11.12.2018 г. и касаят провеждането на „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-6008/ 15.08.2018 г. на Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева-Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

В предварително обявените чрез съобщението в профила на купувача дата и час - 11.12.2018 г. в 13:00 часа - комисията пристъпи към отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, по реда на постъпване на офертите им в деловодството му.

На публичното заседание на комисията при отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ присъстваха следните представители на участници в процедурата:

Борислав Лазаров - Упълномощен представител на участника „МИГ 23“ ЕООД;

Борислав Братоев - Упълномощен представител на участника „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД;

Ивайло Георгиев - Упълномощен представител на участника „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД.

Председателят на комисията отвори пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, по реда на постъпване на офертите в деловодството на възложителя и оповести предложените от участниците цени за съответните обособени позиции, за които участват. Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, приложени в пликите с предлагана цена.

Първоначалните ценови предложения за изпълнение на поръчката на участниците, са както следва:

A.) За обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

Процедура от вида: договаряне без предварителна покана, за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Доставка и монтаж на БКТП“, реф. № PPD 18-063

„МИГ 23“ ЕООД, с предложена обща стойност от 4 533 400.00 лв. без вкл. ДДС;
„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от 1 837 461.00 лв. без вкл. ДДС;
„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от 2 458 100.00 лв. без вкл. ДДС;

Б) За обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

„МИГ 23“ ЕООД, с предложена обща стойност от 6 072 150.00 лв. без вкл. ДДС;
„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от 2 617 797.00 лв. без вкл. ДДС;
„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от 3 772 500.00 лв. без вкл. ДДС.

След отварянето и оповестяването на описаните по-горе първоначални ценови предложения, приключи публичната част от заседанието на комисията.

При прегледа на ценовото предложение на „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД за всяка от обособените позиции бяха установени аритметични грешки, които оказват влияние върху общата стойност и по двете обособени позиции. Поради тази причина на основание даденото в т. 2.7. от първоначалното ценово предложение на участника съгласие, неговите общи стойности по двете обособени позиции бяха преизчислени спрямо единичните цени, заложили в първоначалното предложение на участника, съгласно реда, предвиден в Раздел IV., т. 1.6. от Приложение № 1 към поканата за участие в настоящата процедура.

След извършеното преизчисление на цените, същите са както следва:

А.) За обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от 1 837 480.00 лв. без вкл. ДДС.

Б) За обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от 2 617 785.00 без вкл. ДДС.

Ценовите преговори с участниците се проведеха по реда, определен с проведения на 16.10.2018 г. жребий. Договорянето се проведе на мястото, на което бяха отворени опаковките с офертите на участниците и оповестени техните съдържания, а именно – административната сграда на възложителя, на адрес: България, гр. София - 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, ет. 2, заседателна зала.

Постигнатите договорености между комисията и представителите на всеки един от участниците поотделно са отразени в отделни протоколи за всеки от тях, които са подписани от всички членове на комисията (без изразено особено мнение), от една страна, и от представителя на всеки един участник, от друга страна. Вследствие проведените преговори, комисията и представителите на всеки един от участниците се споразумяха за следните крайни общи цени за изпълнение на поръчката, както следва:

А.) За обособена позиция 1: "Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) - обслужвани отвън":

„МИГ 23“ ЕООД, с предложена обща стойност от 4 522 500.00 лв. без вкл. ДДС;

„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от 1 819 059.00 лв. без вкл. ДДС;

„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от 2 359 480.00 лв. без вкл. ДДС;

Б) За обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове - (БКТП) - обслужвани отвътре“.

„МИГ 23“ ЕООД, с предложена обща стойност от 6 057 000.00 лв. без вкл. ДДС;

„ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с предложена обща стойност от 2 595 120.00 лв. без вкл. ДДС;

„ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от 3 554 700.00 лв. без вкл. ДДС.

Непосредствено след това комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което извърши подробен преглед за съответствие на ценовите предложения на участниците с нормативните изисквания и предварително определените условия, след което същата пристъпи и към проверка на всяко от ценовите предложения на участниците за приложимостта на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, вследствие на което установи, следното:

- Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД е предложил ценови предложения за изпълнение на поръчката, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни за възложителя от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за обособена позиция 1 и обособена позиция 2.
- Участникът „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД е предложил ценови предложения за изпълнение на поръчката, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни за възложителя от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за обособена позиция 1.

Процедура от вида: договаряне без предварителна покана, за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Доставка и монтаж на БКТП“, реф. № PPD 18-063

Комисията реши и упълномощи председателя на комисията в изпълнение на чл. 72, ал. 1 от ЗОП да изиска от участниците „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД да представят подробни писмени обосновки за предложените от тях ценови предложения за изброените в протокола обособени позиции.

Настоящият протокол е изготвен на 11.12.2018 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Председател:

Анета Димитрова

Основни членове:

1.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Цветина Димитрова

3.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Найден Бонджев

5.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Стефан Иванов

2.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Юлия Добрева

4.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Ания Букарева - Бойчева

6.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Владимир Вълчев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

Процедура от вида: договаряне без предварителна покана, за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Доставка и монтаж на БКТП“, реф. № PPD 18-063

ПРОТОКОЛ

по чл. 103 от ЗОП във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, относно провеждане на процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063, по описа на възложителя

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 72 от ЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, свързани с получаването, разглеждането, оценката и приемането на писмените обосновки по чл. 72 от ЗОП, които са извършени по време на закрито заседание на комисията. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол, са извършени на 18.12.2018 г. от 16.35 ч. и се отнасят до провеждането на процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка и монтаж на бетонови трансформаторни постове (БКТП)“ реф. № PPD 18-063.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият проткол е изготвен и подписан от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD- 6008/ 15.08.2018 г. на Петър Холаковски – на член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юриконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/ Старши, отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева-Бойчева – Ръководител район/Зам. ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Стефан Иванов – Ръководител отдел „Планиране и контрол на обществените поръчки“, Дирекция „Управление на дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

7. Владимир Вълчев – Главен инженер/ Материални запаси, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

На 12.12.2018г. комисията изпрати писма изх. №№ СВ-DOC-5082 от 12.12.2018 г. и СВ-DOC-5082 от 12.12.2018 г. на „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, съдържащи искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от тях цени за изпълнение на поръчката. В цитираните по-горе писма, комисията е определила на участниците 5-дневен срок за представяне на писмени обосновки, съответстващ на определения срок по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

След изтичане на указания срок за представяне на писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП (а именно: 18.12.2018 г. до 16.30ч.) на 18.12.2018 г. от 16.35 ч., на свое закрито заседание комисията отвори, разгледа и анализира предоставените писмени обосновки от участниците, от които такива са били изискани, а именно: „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД.

В указаните по-горе срокове са представени писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участниците „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, които са били регистрирани в деловодството на възложителя, както следва:

1. „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - Вх. № CD - DOC - 14908/ 14.12.2018 г. в 10:21 часа; за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2;

2. „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД - Вх. № CD -DOC -15048/ 18.12.2018 г. в 10:22 часа, за обособена позиция 1.

Комисията оцени писмените обосновки от участниците „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД, в резултат на което взе следните решения:

По отношение на обосновката на участника: „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, след като отвори получения плик с обосновките за обособена позиция 1 и за обособена позиция 2 на участника и разгледа същите, комисията установи, че последният е аргументирал своите ценови предложения за изпълнение на поръчката със следните обстоятелства:

- наличие на многогодишен производствен опит при изпълнение на БКТП, натрупан в резултат на изпълнени и изпълнявани договори с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „ЕСО“ ЕАД и др.;
- ползване на специализирани софтуерни продукти;
- добро познаване на техническата документация, спецификации, условия и изисквания на Възложителя;
- наличие на добра производствена и материална база;
- наличие на квалифициран персонал;
- наличие на собствени бази в 6 големи града в България, включително София;
- наличие на развита логистична мрежа, регламентирани групжни курсове, със собствени превозни средства, които значително оптимизират транспортните разходи;
- наличие на собствен автокран, с който могат да се изпълняват разтоварителните дейности в близост до София.

С последователността си участникът е развил система за оптимизиране на разходите по време на изпълнение на отделните дейности, позоваваща се на добро структуриране и управление на ресурсите и персонала.

Участникът е постигнал оптимизация на цените на материалите, влягани в БКТП, въз основа на иновативни и успешни логистични решения като:

- развитие на добри партньорски отношения с доставчиците: коректността към тях се явява предпоставка те да предлагат максимално добри търговски отстъпки при доставката на материалите, влягани в изпълнението на БКТП;
- наличие на ведомствена бензиностанция, което е предпоставка за намаляване на основния разход за механизацията. Ползват добри отстъпки на горива на база договорени отношения, като дружеството участник е дългогодишен клиент на верига бензиностанции.

Предвид дългогодишните партньорски отношения с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и пазарната обстановка в страната, в крайната цена на оферирания изделия се калкулира минимална норма на печалба.

Разгледани по същество, описаните от участника обстоятелства, с които той обосновава своето ценово предложение, са обективни и напълно кореспондират с предмета на поръчката и благоприятстват цената за нейното изпълнение.

- Ползването на специализирани софтуерни продукти при работа, позволява предвидимост и прогнозируемост на разходите, съответно води до максимална прецизност и точност при формиране на фирмените цени и тяхната стойност. Прилагането на специализирани софтуерни продукти влияе значително за оптимизирането на технологичния процес и работната заетост, позволява гъвкавост на разчетите и съкращаване сроковете за изпълнение, което намалява и крайната цена;
- Ползването на опитен и квалифициран персонал води до увеличаване на производителността на труда за единица време за даден вид операция и създава условия за намаляването на разходната норма на труда, съответно до намаляване на себестойността на доставките, а оттам и крайната цена за изпълнение. Ползването на опитен персонал намалява допускането на технологични грешки при изпълнението, съответно редуцира риска от изпълнение с недостатъци, което пряко рефлектира върху разходите, включително за периода на гаранционна отговорност в посока на тяхното минимизиране;
- Продължителното изпълнение на сходни дейности, доброто познаване на изискванията, отнасящи се до предмета на настоящата поръчка, водят като обективно следствие до оптимизиране на разходите при доставката и представляват благоприятно условие, свързано с добра организация на работата, намаляване вляганото време и средства за изпълнение, осигурява ефективното използване на персонала, по-добро планиране и намаляване себестойността на изделията, както и за оптимизиране на допълнителни разходи като транспортни, организационни, логистични, а оттам и до по-ниската обща предложена цена;
- Оптималното ползване на производствените ресурси, чрез утвърдена структура на работа и опита на участника позволява общото съкращаване на разходите чрез минимизиране на непроизводствените постоянни разходи - разходи по управление на процесите и дейностите по изпълнение на поръчка (приемане и обработване на заявки, възлагателни документи, изготвяне на документи за приемане на дейности, документи по предявени рекламации, кореспонденция и

- др.под), както и чрез оптимизиране на променливите разходи (нает персонал и осигуряване на суровини);
- Собствената производствена и материална база пести средства от наеми и др. производствени разходи, свързани с изнасянето на дейности, необходими за изпълнение на поръчката или превъзлагането им на трето лице. Собствената механизация и оборудване на свой ред гарантират висока производителност при ниски амортизационни разходи, а собствените транспортни средства и ползването на „групажни“ превози – оптимизация и реализиране на икономии от транспорт и логистично осигуряване, още повече че те се намират в близост до територията на изпълнение на доставките. Оптимизирането на разходите и реализираните в тази връзка икономии също се отразяват на цената за изпълнение, като ценообразуващи показатели;
 - Участникът посочва, че при формирането на цената е включил минимална печалба, което допълнително благоприятства крайната цена на изпълнението. Това е логично, доколкото печалбата е основен ценообразуващ показател и следователно, колкото по-ниска е тя, толкова по-ниска е и цената на изпълнението;
 - Установените трайни взаимоотношения на участника с производители на основните материали определят по-ниски покупни цени (чрез предоставяне на търговски отстъпки, съответно включването на минимални надценки), а оттам и по-ниски разходи при производство на оферираните изделия. Наличието на собствена бензиностанция позволява максимален контрол и оптимизация при определяне стойността на допълнителните производствени разходи, както и тяхното своевременно планиране;
 - Допълнително участникът е отчел, предвид дълготрайните отношения с възложителя, нисък финансов риск при изпълнение на поръчката, като комисията счита, че същият има пряко отражение върху оферираната цена, предвид неначисляване на провизии при формирането ѝ;
 - Формирането на цената за изпълнение на обществената поръчка посредством опита на производителя на изделията (въведените технологии и иновации), извършването на директни доставки, без посредници и развита логистична мрежа със собствен транспорт обосновава икономически особености на производствения процес и предоставянето на услугите, както и изключително благоприятни условия за участника при предоставяне на продуктите. Оптимизирането на технологичния процес чрез внедрени нови технологии и иновации предполага намаляване на производствените разходи, съответно себестойността на крайните продукти. Извършването на директни доставки от производителя предполага оптимизация на разходите, поради неналичие на комисионни и/или други допълнителни възнаграждения, респ. позволява ползването на търговска отстъпка, което е и в пряка причинна връзка с оферирането на по-ниска доставна цена, а оттам и на по-ниска комплексна цена. Наличието на собствени транспорт и складова база позволява прецизното изчисляване на логистичните разходи, обуславя тяхната максимална оптимизация (без ползване на чужд ресурс), което се отразява пряко на крайната цена за изпълнение на поръчката.
- Изложените по-горе обстоятелства доказват възможността на обединението за изпълнение на обществената поръчка при стабилна икономическа и финансова среда, при пазарно ориентирани цени на труда и материалите, което води до оптимизиране на разходите по изпълнение на поръчката и възможност за гъвкава ценова политика, при договаряне на крайната обща цена.

Комисията приема представената от участника писмена обосновка за пълна, доколкото всестранно разглежда особености на ценообразуването при изпълнението на дейностите по предмета на поръчката и засяга основни фактори, които са свързани с оптимизиране и общо намаление на разходите, които имат пряко отношение към определянето на крайната цена. Комисията счита, че поотделно и в своята съвкупност, всички посочени по-горе обстоятелства отразяват обективно процеса на изпълнение и формирането на неговата себестойност и обосновават обща икономичност при изпълнение на поръчката, доколкото всички тези обстоятелства участват в ценообразуването, водят до максимална прецизност при изчисление на разходите, предполагат оптимизация на разходите, съответно реализиране на икономии от страна на участника, което логично се отразяват благоприятно върху крайната цена за изпълнение на поръчката.

Във връзка с горното, и на основание чл. 72, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и т. 2, пр. второ от ЗОП, комисията приема писмената обосновка на „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД за начина на образуване на цените на предложените от него изделия, тъй като изложените от участника обстоятелства са свързани с икономическите особености на производствения процес и изключително благоприятни условия за представянето на стоките, предмет на поръчката. Комисията допуска участника до класиране.

По отношение на обосновката на участника: „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД след като отвори получения плик с обосновката на участника и разгледа същата, комисията установи, че последният е аргументирал своето ценово предложение за изпълнение на поръчката със следните обстоятелства:

- В резултат на дългогодишни отношения между участника и доставчици на основни съставни елементи за БКТП, а именно: комплектни разпределителни устройства (КРУ) (Ср.Н), корпуси от

бетон, вертикални разединители, главни прекъсвачи, херметични кабелни преходи, „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД е постигнал благоприятни условия за доставки по търговските си споразумения. Освен това, клиенти на участника са не само възложителя, но и други електроразпределителни дружества на територията на България и Македония, в резултат на което обемът на доставяните компоненти, влагани в БКТП, нараства значително;

- Участникът пояснява, че в резултат на сътрудничеството си с европейски производители на апаратура средно и ниско напрежение е постигнал по-добри цени за комплектните разпределителни уредби 20kV, и главни прекъсвачи на страна ниско напрежение на БКТП, както и на триполюсните вертикални разединители;
- Освен това, съоръженията /кофражните елементи/ за леене на бетонните корпуси са собственост на дружеството, което е определящо за конкурентните условия при изработката на БКТП;
- Технологичното оборудване на дружеството се състои от нови машини висок клас и позволява снижение на себестойността на съоръженията, свеждайки до минимум ниско производствения ръчен труд на персонала. Освен това компановката/разположението на производствената линия за съоръженията за производство на БКТП позволява методичност, ефективност и бързина при производството;
- В резултат на осъществяването на финансиран с европейски средства проект, е доставено и въведено в експлоатация високотехнологично оборудване за производство на БКТП, което допринася за облекчаване на технологичния процес, а също влияе и на разходите при производството;
- Превозът на готовите изделия се планира по начин, по който да се припокрива с посоката на движение на автомобилите и географското положение на областите, където следва да се извършат доставките им, т.е. ако има доставка за Република Македония, тя се съчетава с доставка за област Благоевград например, което оптимизира транспортните разходи. Освен това участникът използва и външна транспортна услуга, тип „групаж“, което също води до намаляване на разходите;
- За снижаване на транспортните разходи, значение има и местоположението на дружеството, тъй като то може да закупува горива на конкурентни цени от верига бензиностанции;
- Проектирането, изграждането и монтажа на БКТП се извършва със собствени средства и ресурси, което също предпоставя намаляване на разходите. Дружеството няма банкови кредити, което също способства да не се оскъпява допълнително производственият процес;
- Дружеството притежава патент за промишлен дизайн на БКТП, което също снижава производствените разходи;
- Дружеството поддържа големи обеми складови наличности, което също води до оптимизиране на разходите;
- Участникът ползва собствен камион-кран за превоз и разтоварване на стоката;
- Закупуването на голямо количество материали за производство и формираните от това обстоятелство търговски отстъпки;
- Във фирмата действат документирани правила и методики, които спомагат за финансовия контрол на разходите.

Разгледани по същество, описаните от участника обстоятелства, с които той обосновава своето ценово предложение, са обективни и напълно кореспондират с предмета на поръчката и благоприятстват цената за нейното изпълнение.

- Разходите за материали са в основата на калкулиране на разходите при изпълнение на поръчката и приоритетно включват цена на производител, цена за транспорт, цена за обслужване на доставката и складови разходи. В конкретният случай, предвид обстоятелството, че основните материали за производство се осигуряват на преференциални цени, ниската покупна цена води до логичния извод, че отстъпките от закупуването им се отразяват пряко и благоприятно върху крайната цена за изпълнение на поръчката;
- Наличието на развита производствена база и прецизното планиране на транспортните разходи, съответно ползването на „групажни“ превози, предполага ниска цена както за основен превоз, така и за складови разходи, поради спестяване на ресурси необходими за наемане на индивидуален транспорт и производствени площи;
- Производственият опит предполага оптимизиране технологичните разходи, води до повишаване на производителността за единица време, както и намалява загубите от грешки и дефекти при изработване на изделията, а оттам намаляване и на разходите за периода на гаранционна отговорност;
- Ползването на значителни търговски отстъпки на горива, както и на споделени фирмени ресурси (основно транспорт, осигуряване на материали, труд) по други договори за изпълнение на сходни дейности на съпадаща територия, безспорно е свързано с икономии по отношение разходите – производствени, организационните и логистични, пряко свързани с изпълнението на поръчката;
- Осигурените високотехнологични средства за производство оптимизират технологичния процес и работната заетост, и повишават производителността за единица време, което логично позволява намалява и крайната цена. Собственото технологично оборудване е предпоставка за

минимизиране на постоянните разходите за осигуряване на ресурси (чрез редуциране на разходите за наемане, лизингови вноски, кредитни лихви, такси и др.) и способства постигането на изключителна икономичност при изпълнение на поръчката. Осигуряването на значителните складовите наличности на материали предполага ниски вътрешнофирмени разходи за осигуряване на ресурси, предвид на това, че е възможно тяхното закупуване на преференциални цени, както и че не е необходимо тяхното закупуване за конкретна поръчка;

- Прилагането на утвърдените вътрешнофирмени правила за контрол позволява да се организират в кратки срокове персонал и материално-техническа база и да се намали времето за администриране на работата, а оттам - и разходите. Съвкупността от тези обстоятелства позволява съкращаване на разходите, като се намалява до минимум възможностите за грешки при администриране на процесите по изпълнение на поръчката, намаляване времето и разходите по обработка и реализиране на постъпили заявки за доставка, съответно на рекламации,

Изложените по-горе обстоятелства доказват възможността на участника за изпълнение на обществената поръчка при стабилна икономическа и финансова среда, при пазарно ориентирани цени на труда и материалите, което води до оптимизиране на разходите по изпълнение на поръчката и възможност за гъвкава ценова политика, при договаряне на крайната обща цена.

Комисията приема представената от участника писмена обосновка за пълна, доколкото всестранно разглежда особености на ценообразуването при изпълнението на дейностите по предмета на поръчката и засяга основни фактори, които са свързани с оптимизиране и общо намаление на разходите, които имат пряко отношение към определянето на крайната цена. Комисията счита, че поотделно и в своята съвкупност, всички посочени по-горе обстоятелства отразяват обективно процеса на изпълнение и формирането на неговата себестойност и обосновават обща икономичност при изпълнение на поръчката, доколкото всички тези обстоятелства участват в ценообразуването, водят до максимална прецизност при изчисление на разходите, предполагат оптимизация на разходите, съответно реализиране на икономии от страна на участника, което логично се отразява благоприятно върху крайната цена за изпълнение на поръчката.

Във връзка с горното, и на основание чл. 72, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и т. 2, пр. второ от ЗОП, комисията приема писмената обосновка на „ПС ЕЛЕКТРИК“ ООД за начина на образуване на цените на предложените от него изделия, тъй като изложените от участника обстоятелства са свързани с икономическите особености на производствения процес и изключително благоприятни условия за представянето на стоките, предмет на поръчката. Комисията допуска участника до класиране.

След като разгледа и прие представените писмени обосновки от участниците, от които такива са били изискани от комисията приключи заседанието си.

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 18.12.2018 г. на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

Комисия:

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Председател:

Анѐта Димитрова

Основни членове:

1.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Цветина Димитрова

2.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Юлия Добрева

3.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Найден Бонджев

4.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Анна Букарева-Бойчева

5.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Стефан Иванов

6.

Информацията е заличена
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Владимир Вълчев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.