


СВ - DOC - 3008

09.06.2017



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С РЕФ.№ PPC 17-041

Относно: Разяснения на възложителя по обществена поръчка с реф. № PPC 17-041 и предмет:
„Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци“ - елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110 kV на град София“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили искания за разяснения с вх. №№ СВ-DOC-2881/ 05.06.2017 г., СВ-DOC-2895/ 05.06.2017 г. и СВ-DOC-2938/ 07.06.2017 г. по обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPC 17-041 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци“ - елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110 kV на град София“, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП Ви предоставяме разяснения на поставените в искането въпроси.

Въпрос № 1:

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът по т. 8.1 трябва да оferира "гаранционен срок за сух силов кабел 110 KV AL 1600 mm² по т. 10.3. от настоящото предложение за изпълнение на поръчката, гаранционният срок е месеца /по-голям или равен на 36 месеца и по-малък или равен на 120 месеца, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация".

В същото време не е предвидено какви доказателства да представи участникът за предлагания гаранционен срок.

На стр. 24-25 от Документацията за участие е посочено, че "на работната площадка (ПС „Витоша“, трасе на КЕЛ 110 kV „Драгалевци“, въздушен участък от ЖР № 13 до ПС „София юг“) ще бъде извършена проверка преди монтаж, от страна на Възложителя, на предадените от склада и транспортирани материали, оборудване, апаратура, съоръжения, както следва:

1. Количествоен контрол - извършва се от представител на Възложителя в присъствието на Изпълнителя, чрез пребояване, измерване или претегляне;
2. Качествоен контрол - извършва се от представител на Възложителя в присъствието на Изпълнителя за състояние на опаковки, барабани и др.

Резултатите от извършената проверка се отразяват в протокол, който се подписва от представителите на страните по договора".

В приложения в Документацията проект на Контролен (Checklist), който се съставя е предвидена позиция 7 - Обща гаранционна карта.

В проекта на договор, в т. 6.16 е посочено като задължение на Изпълнителя, че „при доставка на необходимите материали и оборудване (апарати, релейни защити, софтуер и др.), необходими за изпълнение предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи документ, издаден от производителя, относно определения от него гаранционен срок (гаранционна карта)“.

При така изложената фактическа обстановка, Възложителят по никакъв начин не би се гарантирал за предложения от участниците гаранционен срок, чието доказване ще може да се извърши едва при сключен договор и осъществена доставка.

Предвид изложеното, бихте ли посочили какво доказателство по време на процеса на оферiranе, представено от участниците за доказване на предлагания от тях гаранционен срок, ще приеме Възложителя?

Отговор на въпрос № 1:

При представяне на офертите Възложителят не изиска доказателства за предлагания гаранционен срок. Съгласно документацията за участие, гаранционният срок се декларира в Техническо предложение. Декларирани (заявените) в офертата (Техническо предложение и Ценоо предложение) на участника обстоятелства стават неразделна част от Договора за възлагане на обществената поръчка. Изпълнителят е длъжен да изпълни договора, спазвайки всички негови разпоредби, включително и тези относно гаранционния срок.

Въпрос № 2:

Възложителят е поставил изискване за технически и професионални способности, като е предвидил, че Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни* с предмета на поръчката, като „** Под дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира изграждане и/или подмяна и/или реконструкция на кабелни линии с ниво на напрежение 110 kV или по-високо или комбинация от изграждане и/или реконструкция на площадкови енергийни обекти с ниво на напрежение 110 kV или по-високо и кабелни линии с ниво на напрежение 110 kV или по-високо.*“

„*За посочения период участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни* с предмета на поръчката, включващи най-малко:*

- изграждане и/или подмяна и/или реконструкция на кабелна линия с напрежение 110 kV или по-високо с дължина на трасето минимум 1000 метра и доставка и монтаж на поне една съединителна муфа за кабел с ниво на напрежение 110 kV или по-високо; или - изграждане и/или реконструкция на минимум едно линейно присъединение с напрежение 110 kV или по-високо в площадков енергийен обект и кабелна/и линия/и с напрежение 110 kV или по-високо с обща дължина на трасето/трасетата минимум 500 метра и доставка и монтаж на съединителни муфи за кабел с ниво на напрежение 110 kV или по-високо.“

„Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 1а на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: Посочване на дейностите, идентични и/или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с отбеляване на стойностите, датите и получателите, изпълнени от участника през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.“

Договорите за строително-монтажни работи освен посочен срок за изпълнение на тези работи, покриващ се с графика на строително-монтажните работи, включват и срок за получаване на разрешение за ползване (което въсъщност доказва изпълнението на дейностите съгласно действащата нормативна уредба), както и гаранционни срокове, които са след датата на съответното приключване на строително-монтажните работи и след датата на разрешението за ползване, но са неразрывна част от договора и неговото изпълнение.

Предвид изложеното, бихте ли посочили, коя дата Възложителят счита за дата на изпълнение: датата на изпълнение на строително-монтажните работи, датата на получаване на разрешение за ползване или датата на приключване на гаранционния срок? Също така бихте ли посочили дали изисквате цитиране в ЕЕДОП на разрешението за ползване и посочване на линк към публичния регистър на разрешенията за ползване?

Отговор на въпрос № 2:

В документацията за участие, като критерий за подбор Възложителят е поставил изискване всеки участник да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни* с предмета на поръчката. За дата на изпълнение на цитираните по-горе дейности следва да се счита датата, на която е приключило изпълнението им в зависимост от вида им и от документите, с които се доказва приключването им съгласно законовите и нормативните изисквания.

Датата следва да може да се удостовери и от удостоверенията за добро изпълнение, които се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Съгласно документацията за участие, при предоставяне на информацията в ЕЕДОП относно критериите за подбор, свързани с опита на участника за изпълнение на поръчката, се изиска да се посочат дейностите, идентични и/или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с отбеляване на стойностите, датите и получателите, изпълнени от участника през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Съгласно образца на Единния европейски

документ за обществени поръчки, в случай, че съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, те се посочват, като се предоставя уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. Всеки участник по своя преценка може да предостави и друга информация подкрепяща декларирани обстоятелства.

Въпрос № 3:

Във връзка с предстоящо представяне на оферта за обществена поръчка с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци“ - елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110 kV на град София“, реф. № PPC 17-041, моля да ни предоставите:

- информация за техническата характеристика на масления кабел, на който ще се слага хибридна муфа.

Въпрос № 4:

Предоставените в документацията към откритата процедура и в публикуваните разяснения от 26.05.2017 г. технически данни за маслонапълнен кабел 110 kV, производство на „AEG“ Германия, тип „oil-cable Cu/Al 1x630 8h 123 kV, са недостатъчни за производителите на тези материали за изгответянето на необходимата оферта. Молим да ни предоставите допълнителна информация за размерите на кабела, включваща диаметри на:

- проводника,
- над основната изолация,
- над алюминиевата обвивка,
- общ на кабела.

Отговор на въпроси № 3 и № 4:

Маслонапълненият кабел 110 kV, производство на „AEG“ Германия, тип „oil-cable Cu/Al 1x630 8h 123 kV“ е произведен през 1980 година. Същият е с хартиено-маслена изолация с масло под налягане. Във вътрешността на кабела е оформен канал, който служи за циркулиране на маслото. Допустим номинален ток 893 A.

Възложителят не разполага със заводска техническа спецификация на посочения кабел. Не е възможно да бъдат посочени точните диаметри на кабела и съставните му елементите, тъй като е в експлоатация и няма как да бъде направен разрез. Посочените по-долу размери са приблизителни и са снети без калибриран уред от демонтиран маслен кабел от същия тип. Да се има предвид, че кабелът е бил в експлоатация повече от 30 години и е възможно в процеса на работа да са настъпили механични изменения на конструкцията и диаметъра му.

- Диаметър на канал за циркулация на масло : 10 mm ± 3 mm;
- Диаметър на проводник (тоководещо жило 630 mm²) : 32 mm ± 5 mm;
- Диаметър на основна изолация (хартиено-маслена) : 48 mm ± 7 mm;
- Диаметър на алюминиева обвивка : 50 mm ± 7 mm;
- Диаметър на целия кабел : 58 ± 7 mm.

С УВАЖЕНИЕ:

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЧЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД