



СВ - Рос - 324

21.01.2020

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРА
РЕФ. № PPD 19-100

ОТНОСНО: Отговори на въпроси в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус “, реф. № PPD 19-100

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отговаряме на въпроси на потенциален участник в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус “, реф. № PPD 19-100, както следва:

Въпрос №:1

Възможно ли е да предложим триполюсен товаров прекъсвач-разединител НН с лят корпус от 160А, който покрива изцяло търсените от Вас технически характеристики на 100А. С оглед на търсените от Вас триполюсни товарови прекъсвач-разединители и предназначението им за разделяне на веригата, 160А триполюсен товаров прекъсвач-разединител може да бъде използван на мястото на 100А.

Отговор:

Участниците следва да спазят всички определени в документацията на Възложителя, изисквания към техническите характеристики на стоката, представляваща обект на конкретната обществена поръчка. В тази връзка не се допускат несъответствия на техническите предложения с изискванията на възложителя.

С УВАЖЕНИЕ:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД