



СВ - ДОС - 134
12.01.2015

На вниманието на потенциалните участници в

процедура реф.№ PPD14- 059

ОТНОСНО: Подготовка на оферта за открита процедура с предмет: „Доставка на предпазни преносими заземители за въздушни линии Ср.Н и НН, за уредби за 110kV, за разпределителни шкафове НН, оперативни щанги 20kV, детектор за напрежение до 35kV, детектор за напрежение за 110kV, указатели за сфазирание 20kV” и реф.№ PPD 14-059

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовка на офертата за „Доставка на предпазни преносими заземители за въздушни линии Ср.Н и НН, за уредби за 110kV, за разпределителни шкафове НН, оперативни щанги 20kV, детектор за напрежение до 35kV, детектор за напрежение за 110kV, указатели за сфазирание 20kV” и реф.№ PPD 14-059, трябва да вземете в предвид следното пояснение и отговор на получен въпрос от потенциални участници, както следва:

Въпрос на участник:

Какви са конкретните сечения на гъвкавите медни въжета от които да са изработени фазните и заземителните полюси на преносимите заземители за позиции 1,2,3,4 и 5?

Отговор:

Сечението на гъвкавите медни въжета от които да са изработени фазните и заземителните полюси на преносимите заземители за позиции 1,2,3,4 и 5 трябва да бъде 50мм².

С уважение:

Рали Манчев,
Упълномощен юриконсулт
„ЧЕЗ Разпределение България” АД

