

СБ - ДОО - 1538

01.04.2019



На вниманието на потенциалните участници в обществена поръчка с реф. № PPD 19-005

**ОТНОСНО:** "Открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на автоматични и товари прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус“, реф. № PPD 19-005

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовка на офертата за "открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на автоматични и товари прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус“, реф.№ PPD 19-005, трябва да вземете предвид следното пояснение и отговор на получен въпрос – Приложение 1, от потенциален участник.

Приложение 1: Съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ:

Информацията е  
заличена, на основание  
чл. 5 и 6 от Регламент (ЕС)  
2016/679 на Европейския  
парламент и на Съвета от  
27 април 2016 година

РАЛИ МАНЧЕВ  
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

**Въпрос:**

„Във връзка с обществена поръчка с предмет „Доставка на автоматични прекъсвачи и товари прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус“ и референтен № PPD 19-005, относно обособена позиция №2 „Доставка на триполюсни товари прекъсвач-разединители НН с лят корпус“, бихме желали да зададем следният въпрос:

В техническите изисквания на възложителя има заложени максимални размери на устройствата. По - специално за прекъсвач-разединителите НН с номинален ток 1000 А и 1250 А са заложени максимални размери 375x210x160 (В x Ш x Д). Възложителя би ли приел предложение при, което всички останали размери са по-малки от изискваните максимални такива, а за упоменатите по-горе номинални токове размерите са: 406x210x141 (В x Ш x Д) ?“

**Отговор:**

Оферираните прекъсвачи следва да съответстват на изискванията заложени в техническите спецификации на тръжната документация, с изключение на тези, предхождани от изразите „min“ или „max“, за които може да се оферират същите или по-добри стойности на съответните параметри и характеристики.