

УТВЪРДИЛ: информацията заличена на
основание чл.2 от ЗЗЛД

Рали Манчев:
Упълномощен юристконсулт
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Дата: 12.10.2018 г.

ПРОТОКОЛ

от разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и отразява работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на участниците и техните оферти в обществена поръчка чрез реда за възлагане на „събиране на оферти с обява“ по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет **„Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V“**, референтен № PPD18-047. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции.

На 26.09.2018 г. от 11:00 часа комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-7063/ 26.09.2018 г. на г-н Рали Манчев – Упълномощен юристконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (*Приложение № 1 към настоящия протокол*), се събра, за да започне изпълнението на възложената ѝ работа за разглеждане и оценка на офертите, постъпили за обществена поръчка по реда „събиране на оферти с обява“ по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Назначената от Възложителя комисия е в състав:

Председател:

1. Димитринка Василева Василева – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

и

Членове:

2. Теодора Иванова Ангелова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Николай Събчев Николов – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владимир Владимиров Вълков – експерт ЗБУР, сектор „Безопасни условия на труд“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Кръстан Константинов Кръстанов – ръководител сектор „Безопасни условия на труд“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Резервни членове:

1. Силвия Стефанова Стоянова – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2. Атанас Ангелов Танев – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Цветина Росенова Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Бисер Богомилов Шкумбов – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Станислав Георгиев Любомирски – експерт ЗБУР, сектор „Безопасни условия на труд“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

На основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП е открита обществена поръчка по ред за възлагане чрез „събиране на оферти с обява“ с предмет **„Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V“**, референтен № PPD18-047, като на 03.09.2018 г. е публикувана обява с изх. № 18-047-1 за събиране на оферти в профила на купувача на интернет адрес: <https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=101408&companyId=20808>. На същата дата на Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки (АОП) е публикувана „Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП“ под ID № 9080377. В първоначално определения срок за получаване на оферти, а именно до 16:30 часа на 17.09.2018 година, в деловодството на възложителя са получени и регистрирани 2 (две) оферти.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за събиране на оферти е удължен до 16:30 часа на 25.09.2018 година. В тази връзка на 17.09.2018 година в профила на купувача на интернет адрес: <https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=101408&companyId=20808> е публикувано решение на възложителя за променения срок за получаване на оферти. На същата

дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана "Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП", относно удължения срок под ID № 9080879.

- I. На основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, на 26.09.2017 г., председателят на назначената комисия взе получените оферти с приемо-предавателен протокол от деловодството на възложителя (*Приложение № 2 към настоящия протокол*). Видно от последния, дори и след удължения на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срок, в деловодството на възложителя са постъпили общо 2 оферти.
- II. След запознаване с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, съдържащ списък с подадените оферти, и подписване на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП включените в състава на комисията лица започнаха работа.
- III. До определения краен срок в обява под ID № 9080879 (а именно до 16:30 ч. на 25.09.2018 г.) в деловодството на възложителя са получени и регистрирани по реда на тяхното постъпване следните оферти:
 1. С вх. CD-DOC-10911/ 17.09.2018 г. → 10:35 часа от „**КОНТРАГЕНТ 35**“ ЕООД, ЕИК 833055130, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индуриален“, ул. "Войвода Стойно ЧерногоРСки" № 23, тел.: +359 42 600 131, факс: +359 42 600 129, електронна поща: office@contragent.com .
Съгласно разпоредбите на чл. 47, ал. 8 от ППЗОП, участникът „**КОНТРАГЕНТ 35**“ ЕООД е представил отделна опаковка с надпис „*Мостри към оферта за участие в обществена поръчка чрез реда за възлагане на „събиране на оферти с обява“ по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет „Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V“, референтен № PPD18-047“, входирана в деловодството на възложителя с вх. № CD-DOC-10911/ 17.09.2018 г.*
 2. С вх. CD-DOC-11196/ 25.09.2018 г. → 15:15 часа от „**ОЛИМП – предпазни екипировки**“ ЕООД, ЕИК 812238031, със седалище, адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. „Фердинадова“ № 98, вх. Б, ет. 5 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Полк. Христо Арнаудов" № 11, тел.: +359 02 8793390, факс: +359 02 978 15 11, електронна поща: officeop@olimpsafety.com .
Съгласно разпоредбите на чл. 47, ал. 8 от ППЗОП, участникът „**ОЛИМП – предпазни екипировки**“ ЕООД е представил отделна опаковка с надпис „*Мостри към оферта за участие в обществена поръчка чрез реда за възлагане на „събиране на оферти с обява“ по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет „Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V“, референтен № PPD18-047“, входирана в деловодството на възложителя с вх. № CD-DOC-11196/ 25.09.2018 г.*
- IV. На публичното заседание на комисията, при отваряне на получените оферти и мостри на 26.09.2018 г. от 11:00 ч. присъства г-н Йордан Ташев, упълномощен представител на участника „ОЛИМП – предпазни екипировки“ ЕООД, който се вписа в списък на присъстващи лица, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП .
На заседанието на комисията не присъстваха други участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, въпреки предоставената за това възможност.
- V. При спазване на изискванията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори получените оферти и мостри по реда на тяхното постъпване, оповести съдържанието им и обяви ценовите предложения на участниците, които са както следва:
 - Участник „**КОНТРАГЕНТ 35**“ ЕООД:
 - 1) цена за 1 (един) брой Диелектрични ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20kV, клас 3 (изолиращи ръкавици) → **78,50 лева без ДДС**;
 - 2) цена за 1 (един) брой Диелектрични ръкавици с пръсти, прав маншет, максимално работно напрежение 0,5kV, клас 00 (изолиращи ръкавици) → **22,00 лева без ДДС**;
 - 3) цена за 1 (един) брой Диелектрични боти над 1000V → **38,00 лева без ДДС**;Общата стойност за доставка на прогнозните количества стоки за срока на договора е → **85150,00 лева без ДДС**.
 - Участник „**ОЛИМП – предпазни екипировки**“ ЕООД: .

- 4) цена за 1 (един) брой Диелектрични ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20kV, клас 3 (изолиращи ръкавици) → 52,92 лева без ДДС;
 - 5) цена за 1 (един) брой Диелектрични ръкавици с пръсти, прав маншет, максимално работно напрежение 0,5kV, клас 00 (изолиращи ръкавици) → 21,96 лева без ДДС;
 - 6) цена за 1 (един) брой Диелектрични боти над 1000V → 29,50 лева без ДДС;
- Общата стойност за доставка на прогнозните количества стоки за срока на договора е → 63591,50 лева без ДДС.

След оповестяване на ценовите предложения на участниците, трима от членовете на комисията на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха ценовите предложения на двамата участника.

В опаковката с мострите, представени от участника „**КОНТРАГЕНТ 35**“ ЕООД, комисията установи наличието на:

- 1) Диелектрични (изолиращи) ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20kV, клас 3 – 1 брой (чифт):
 - Марка: „ELEKTROVOLT“;
 - Модел: „GLE36-3/11“;
 - с № 101 и № 102;
- 2) Диелектрични (изолиращи) ръкавици с пръсти, прав маншет, максимално работно напрежение 0,5kV, клас 00 - 1 брой (чифт):
 - Марка: „ELSEC“;
 - Модел: „ELSEC 2,5“;
 - с № 365500 и № 365468;
- 3) Диелектрични боти над 1000V - 1 брой (чифт):
 - Марка: „Эв 4101-ФТ_“;
 - Модел: „Эв 4101-ФТ“;
 - с № 203 и № 204;

В опаковката с мострите, представени от участника „**ОЛИМП – предпазни екипировки**“ ЕООД, комисията установи наличието на:

- 1) Диелектрични (изолиращи) ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20kV, клас 3 - 1 брой (чифт):
 - Марка: „SECURA“;
 - Модел: „ELSEC 30“;
 - с № 364104 и № 364099;
- 2) Диелектрични (изолиращи) ръкавици с пръсти, прав маншет, максимално работно напрежение 0,5kV, клас 00 - 1 брой (чифт):
 - Марка: „ELSEC“;
 - Модел: „ELSEC 2,5“;
 - с № 184398 и № 184395;
- 3) Диелектрични боти над 1000V - 1 брой (чифт):
 - Марка: „Лично предпазно средство за диелектрична защита“;
 - Модел: „Боти диелектрични над 1 kV“;
 - с № 201 и № 202;

Съгласно документацията за обществената поръчка, представените мостри по преценка на оценителната комисията ще се ползват за доказване (изпитване) съответствието на оферираните стоки с показателите, включени в техническата спецификация.

След извършване на гореописаните действия по отваряне на постъпилите оферти и мостри на участниците „**КОНТРАГЕНТ 35**“ ЕООД и „**ОЛИМП – предпазни екипировки**“ ЕООД приключи публичната част на заседанието на комисията.

- VI. Заседанието на комисията продължи с подробно разглеждане на представените оферти в обществената поръчка относно съответствието на документите с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в Обявата за участие и документацията в настоящата обществена поръчка. Въз основа на прегледа на документите комисията установи, че:

1. Участникът „КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД е представил оферта, съдържаща всички изискуеми документи и същите отговарят на предварително обявените и определени изисквания на Възложителя.
2. Участникът „ОЛИМП – предпазни екипировки“ ЕООД е представил оферта, съдържаща всички изискуеми документи и същите отговарят на предварително обявените и определени изисквания на Възложителя.

VII. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на участниците, като констатира:

1. „КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД – техническото предложение е изготвено в съответствие с образците от документацията за обществената поръчка и отговаря на изискванията на Възложителя; Съдържанието на опаковката с мострите отговаря на изискванията на възложителя. Комисията взе решение да бъдат направени лабораторни изпитания на представените мостри от участника за проверка на техническите им данни и установяване на съответствието им с техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
2. „ОЛИМП – предпазни екипировки“ ЕООД – техническото предложение е изготвено в съответствие с образците от документацията за обществената поръчка и отговаря на изискванията на Възложителя. Съдържанието на опаковката с мострите отговаря на изискванията на възложителя. Комисията взе решение да бъдат направени лабораторни изпитания на представените мостри от участника за проверка на техническите им данни и установяване на съответствието им с техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.

След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията предаде за извършване на лабораторни изпитания мострите на участниците „КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД и „ОЛИМП – предпазни екипировки“ ЕООД на членовете на комисията г-н Владимир Вълв и г-н Кръстан Кръстанов.

В качеството си на квалифицирани експерти в състава на оценителната комисия г-н Вълв и г-н Кръстанов, представители на отдел „Управление на качеството“, сектор „Безопасни условия на труд“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се ангажираха с изготвяне на становище след приключване на лабораторните изпитвания на офериранияте артикули.

VIII. Комисията на 02.10.2018 г. от 11:00 часа се събра на свое закрито работно заседание. Квалифицираните експерти от състава на оценителната комисия г-н Вълв и г-н Кръстанов представиха Становище (Приложение № 3 към настоящия протокол), относно резултатите от извършените лабораторни изпитания на мострите на участниците „КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД и „ОЛИМП – предпазни екипировки“ ЕООД.

Изпитанията на мострите са извършени в АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА „С“ „ЕС и РЗА“, с адрес: 1303 гр. София, ул. „Охридско шосе“ № 1, притежаващ сертификат за акредитация № 294 ОКС, издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012.

Протоколите от направените лабораторни изпитания на всички предоставени мостри от участниците са неделима част от Становището на квалифицираните експерти от състава на комисията г-н Вълв и г-н Кръстанов.

Като взе предвид представеното Становище и протоколите към него, членовете на комисията направиха следните изводи, относно предоставените мостри:

➤ за участника „**КОНТРАГЕНТ 35**“ ЕООД:

- 1) Диелектрични ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20kV, клас 3 (изолиращи ръкавици) → със серийни № 101 и № 102 **съответстват** на изискванията на възложителя;
- 2) Диелектрични ръкавици с пръсти, прав маншет, максимално работно напрежение 0,5kV, клас 00 (изолиращи ръкавици) → със серийни № 365500 и № 365468 **не съответстват** на изискванията на възложителя;
- 3) Диелектрични боти над 1000V → със серийни № 203 и № 204 **не съответстват** на изискванията на възложителя;

Заклучение: В резултат на работата си и направените лабораторни изпитания, комисията предлага на възложителя в съответствие с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП участникът „КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД да бъде отстранен.

➤ за участника „**ОЛИМП – предпазни екипировки**“ ЕООД: .

- 1) Диелектрични ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20кV, клас 3 (изолиращи ръкавици) → със серийни № 364104 и № 364099 **не съответстват** на изискванията на възложителя;
- 2) Диелектрични ръкавици с пръсти, прав маншет, максимално работно напрежение 0,5кV, клас 00 (изолиращи ръкавици) → със серийни № 184398 и № 184395 **съответстват** на изискванията на възложителя;
- 3) Диелектрични боти над 1000V → със серийни № 201 и № 202 **съответстват** на изискванията на възложителя;

Заклучение: В резултат на работата си и направените лабораторни изпитания, комисията предлага на възложителя в съответствие с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП участникът „ОЛИМП – предпазни екипировки“ ЕООД да бъде отстранен.

IX. Предложение към възложителя въз основа на резултатите от процедурата.

Предвид извършената работа, комисията предлага на възложителя да прекрати избора на изпълнител на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки, поради обстоятелството, че подадените оферти са неподходящи, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки.

Представената оферта с вх. CD-DOC-10911/17.09.2018 г. от „**КОНТРАГЕНТ 35**“ ЕООД не отговаря на предварително обявените в техническата спецификация условия на поръчката, предвид наличие на несъответствие на описаните в техническото предложение параметри на артикулите и характеристиките на представените мостри.

Представената оферта с вх. CD-DOC-11196/ 25.09.2018 г. от „**ОЛИМП – предпазни екипировки**“ ЕООД не отговаря на предварително обявените в техническата спецификация условия на поръчката, предвид наличие на несъответствие на описаните в техническото предложение параметри на артикулите и характеристиките на представените мостри.

След приключване на работата си, комисията състави настоящия протокол на 12.10.2018 година и го предава на Възложителя за утвърждаване в съответствие с чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

Действията на комисията са материализирани в настоящия протокол, който след подписването му от всички членове на комисията, се приобщава като неделима част по преписката за обществената поръчка.

Приложения:

1. Заповед CD-ORD-7063/ 26.09.2018 г.
2. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от 26.09.2018 г. за получаване на офертите от деловодството на възложителя.
3. Становище относно резултатите от извършените лабораторни изпитания на мострите на участниците.

Председател:

информацията заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

1.
Димитринка Василева

Членове:

2.
Теодора Ангелова

3.
Николай С. Николов

4.
Вл

5.
Кр

ЗАПОВЕД

26-09-2018

№ СО.ОР.О. 1063 / 2018 г.

На основание чл. 103 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и с оглед изпълнението на функционалните задължения на Дирекция „Тържни процедури и регистриране“ за целесъобразно провеждане на обществени поръчки,

О П Р Е Д Е Л Я М:

Комисия за разглеждане и оценка на оферти в обществена поръчка по реда „събиране на оферти с обява“ с предмет: „**Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V**“, референтен № **PPD18-047** в състав:

Председател:

1. Димитринка Василева Василева – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

и

Членове:

2. Теодора Иванова Ангелова – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Николай Събчев Николов – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владимир Владимиров Вълв – експерт ЗБУР, сектор „Безопасни условия на труд“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Кръстан Константинов Кръстанов – ръководител сектор „Безопасни условия на труд“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Резервни членове:

1. Силвия Стефанова Стоянова – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2. Атанас Ангелов Танев – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Цветина Росенова Димитрова – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Бисер Богомилов Шкумбов – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Станислав Георгиев Любомирски – експерт ЗБУР, сектор „Безопасни условия на труд“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

със следните задачи:


1. На **26.09.2018 година от 11:00 часа**, на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, ет. 2 в зала „Самара“, след получаване на списъка с участниците членовете на комисията да представят декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
2. Комисията да отвори получените оферти за участие в обществена поръчка по реда „събиране на оферти с обява“ с предмет: „**Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V**“, референтен № **PPD18-047** и да обяви ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците, за което да бъде изготвен списък и същият да бъде приложение към протокола на комисията по т. 4 по-долу.
3. Комисията да разгледа офертите и да провери съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП и документацията за участие към нея.
4. Комисията да състави протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците.
5. Протоколът по т. 4 да ми се представи за утвърждаване **в срок до 31.10.2018 година**, след което председателят на комисията в един и същ ден да го изпрати на участниците и го публикува в профила на купувача.
6. Цялата кореспонденция по време на работата на комисията да е в писмен вид и да се осъществява от председателя на комисията, а в негово отсъствие от Николай Събчев Николов – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за изпълнение.

информацията заличена на
основание чл.2 от ЗЗЛД

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД





СПИСЪК

на присъстващите лица /съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП/ на публично заседание при отваряне на офертите за участие в обществена поръчка по реда „събиране на оферти с обява“ с предмет: „Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V“, референтен № PPD18-047.

Място на провеждане: Заседателна зала „Черни връх“, етаж 2 на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Дата и час на провеждане: 26 Септември 2018 г. / 11:00 часа

Участник: Делив - ТЕ ЕООД
 1. Йордан Йорданов Томев
(име, презиме и фамилия)
 Длъжност: Консултент Подпис: _____
 2. _____
(име, презиме и фамилия)
 Длъжност: _____ Подпис: _____

Информацията заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

Участник: _____
 1. _____
(име, презиме и фамилия)
 Длъжност: _____ Подпис: _____
 2. _____
(име, презиме и фамилия)
 Длъжност: _____ Подпис: _____

Участник: _____
 1. _____
(име, презиме и фамилия)
 Длъжност: _____ Подпис: _____
 2. _____
(име, презиме и фамилия)
 Длъжност: _____ Подпис: _____

Участник:

1. _____
(име, презиме и фамилия)

Длъжност: _____ ПОДПИС: _____

2. _____
(име, презиме и фамилия)

Длъжност: _____ ПОДПИС: _____

Представители на средствата за масово осведомяване:

1. _____
(име, презиме и фамилия)

Представител на: _____

Длъжност: _____ ПОДПИС: _____

2. _____
(име, презиме и фамилия)

Представител на: _____

Длъжност: _____ ПОДПИС: _____

До

Димитринка Василева
Председател на комисия за
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява
с идентификационен № PPD 18-047

СТАНОВИЩЕ

От

Кръстан Кръстанов
Ръководител сектор „Безопасни условия на труд“

Владимир Вълв
Експерт „ЗБУР“ отдел „УК“

Уважаема г-жо Василева,

Във връзка със Заповед № CD-ORD-7063/26.09.2018г. по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с идентификационен № PPD 18-047 за „Доставка на диелектрични ръкавици до и над 1000V и диелектрични боти над 1000V“ и като назначени членове на комисията, съгласно цитираната заповед, даваме следното становище:

В обществената поръчка, чрез събиране на оферти са получени две оферти от фирми, както следва:

- ❖ Контрагент-35
- ❖ Олимп – Предпазни екипировки

След направените лабораторни изпитания за съответствие на предоставените мостри от участниците, даваме следното становище:

1. Фирма „Контрагент – 35“ ЕООД, съгласно предоставените мостри и направените лабораторни изпитания, правим следните констатации:
 - 1.1. Диелектрични ръкавици 20 kV, клас „3“, с №101, №102 – диелектричните ръкавици „**Съответстват**“ на изискванията на Възложителя от направените лабораторни изпитания, съгласно протокол за контрол №1005-013-1 от 28.09.2018г.;
 - 1.2. Диелектрични ръкавици 0,5 kV, клас „00“, с №365500, №365468 – диелектричните ръкавици „**Не съответстват**“ на изискванията на Възложителя от направените лабораторни изпитания, съгласно протокол за контрол №1005-015-1 от 28.09.2018г.;
 - 1.3. Диелектрични боти над 1 kV, с №203, №204 – диелектричните боти „**Не съответстват**“ на изискванията на Възложителя от направените лабораторни изпитания, съгласно протокол за контрол №1005-016-1 от 28.09.2018г.;
2. Фирма „Олимп – Предпазни екипировки“ ЕООД, съгласно предоставените мостри и направените лабораторни изпитания, правим следните констатации:
 - 2.1. Диелектрични ръкавици 20 kV, клас „3“, с №364104, №364099 – диелектричните ръкавици „**Не съответстват**“ на изискванията на Възложителя от направените лабораторни изпитания, съгласно протокол за контрол №1005-012-1 от 28.09.2018г.;
 - 2.2. Диелектрични ръкавици 0,5 kV, клас „00“, с №184398, №184395 – диелектричните ръкавици „**Съответстват**“ на изискванията на Възложителя от направените лабораторни изпитания, съгласно протокол за контрол №1005-014-1 от 28.09.2018г.;
 - 2.3. Диелектрични боти над 1 kV, с №201, №202 – диелектричните боти „**Съответстват**“ на изискванията на Възложителя от направените лабораторни изпитания, съгласно протокол за контрол №1005-017-1 от 28.09.2018г.;

Забележка: Неизменна част от направеното становище са протоколите от направените лабораторни изпитания на предоставените мостри от участниците.


Кръстан Кръстанов:.....

информацията заличена на
основание чл.2 от ЗЗЛД

Владимир Вълков:.....

информацията заличена
на основание чл.2 от
ЗЗЛД

Дата: 02.10.2018г.

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012	ФК 7 02 13 Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 1 от 2
---	--	---

ПРОТОКОЛ
№ 1005-013 -1/ 28.09.2018 г.
за контрол на електрическа якост на изолацията чрез ток на утечка
на електрозащитни средства (диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши,

КОНТРАГЕНТ
 35

Заявитель: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

Основание за контрол: Заявка № 1005-013/ 28.09.2018

(номер на заявка)

Обект на контрола: Електрозащитни средства тип диелектрични ръкавици клас 3, №101; №102, Сектор Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

Вид на обекта: Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши;

Контролирани параметри: Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка

Метод на контрол: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.), ПК 7 11;

Нормативен акт: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).


(подчертаното е приложимо)

Резултати от контрол:

Електро защитни средства	Клас	Условия на контрол	Електрозащитното средство (№ ;)	Токова утечка	Електро защитното средство	Срок за годност до следващ контрол
Чифт	00, 0, 1, 2, 3, 4	кV/1 мин		mA	mA (≤)	
диелектрична ръкавица	3	30	№101;	5.5	14	28.03.2019
диелектрична ръкавица	3	30	№102;	5.5	14	28.03.2019

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.

Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-013/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012	ФК 7 02 13 Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 2 от 2
---	--	---

Контролът е извършен в обособено помещение при :

- температура на околна среда 22 °С;
- относителна влажност на въздуха 55 %.

(Контролът се извършва в обособено помещение при температура на околна среда в диапазон от 15 до 35 °С и относителна влажност на въздуха от 45 до 75 %.)

Контролът се извършва с променливо напрежение с честота 50 Hz, с продължителност една минута, в края на която се измерва токът на утечка.

1.Диелектрични ръкавици:

Клас на ръкавицата; Контролирано напрежение, kV; Допустим максимален ток на утечка, mA

		за дължина на ръкавица-270 ,360, 410 ,460 mm		
00	2,5	12	12	- -
0	5	12	14	16 18
1	10	-	14	16 18
2	20	-	14	16 18
3	30	-	14	16 18
4	40	-	-	16 18

2. Диелектрични боти, ботуши и галоши:

Нормираните изпитвателни напрежения и допустимият ток на утечка са:

- за диелектрични галоши и ботуши - 5 kV и 2 mA;
- за диелектрични боти и ботуши (за високо напрежение) - 20 kV и 5 mA.

Забележка:

Технически средства			
№	Наименование	Тип	Фабр. №
1.	Високоволтова уредба	HSW 3-2	1512709009
2.	Цифров Мултимер	Metra Hit 29S	MA 8249
3.	Електронен секундомер	HS46	12708
4.	Ролетка	topmaster	26052
5	Термохидрометър	TH 200	00087682

Дата на контрол: 28.09.2018

Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност

Декларирам с подписа си, че не съм участвал по проектирането, производството, доставката, инсталирането, обслужването, поддръжката, както и че не съм собственик, купувач или конкурент на контролираният обект.

Извършили контрола:

1. Асен Асенов /

2. Николай Гълъбов

информацията заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД


Технически ръководител:

Валентин Кръстев /

/име и фамилия, подпис/

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.

Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-013/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p>АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 01 Версия: 04 Дата: 31.01.2013 Стр. 1 от 1</p>
---	---	--

**СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№ 1005-013/ 28.09.2018**

1. Заявител:

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

2. Обект на контрола:

Електрозащитни средства тип диелектрични ръкавици клас 3, №101; №102, Сектор Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

3. Контролирани параметри:

Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка

4. Заключение /оценка на съответствието/ от извършения контрол:

Електрическата якост на изолацията чрез ток на утечка на диелектрична ръкавица №101; диелектрична ръкавица №102;

съответстват на изискванията на Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).

Приложение:


Протокол за контрол с № 1005-013-1/28.09.2018 е неразделна част от
Сертификата за контрол – общо 3 стр.

информацията заличена на
основание чл.2 от ЗЗЛД

Ръководител на органа за контрол:

Костас Кукулис

Дата: 28.09.2018

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p>АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 13 Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 1 от 2</p>
--	---	--

ПРОТОКОЛ

№ 1005-015 -1/ 28.09.2018 г.

**за контрол на електрическа якост на изолацията чрез ток на утечка
на електрозащитни средства (диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши)**

Заявител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

Основание за контрол: Заявка № 1005-015/ 28.09.2018

(номер на заявка)

Обект на контрола: Електрозащитни средства тип диелектрични ръкавици клас 00, № 365500; №365468, Сектор Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

Вид на обекта: Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши;

Контролирани параметри: Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка

Метод на контрол: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.), ПК 7 11;

Нормативен акт: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).


(подчертаното е приложимо)

Резултати от контрол:

Електро защитни средства	Клас	Условия на контрол	Електрозащитното средство (№ ;)	Токова утечка	Електро защитното средство	Срок за годност до следващ контрол
Чифт	00, 0, 1, 2, 3, 4	кV/1 мин		mA	mA (≤)	
диелектрична ръкавица	00	2.5	№ 365500	50	12	НЕГОДНА
диелектрична ръкавица	00	2.5	№ 365468	50	12	НЕГОДНА

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.

Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-015/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012	ФК 7 02 13 Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 2 от 2

Контролът е извършен в обособено помещение при :

- температура на околна среда 22 °С;
- относителна влажност на въздуха 55 %.

(Контролът се извършва в обособено помещение при температура на околна среда в диапазон от 15 до 35 °С и относителна влажност на въздуха от 45 до 75 %.)

Контролът се извършва с променливо напрежение с честота 50 Hz, с продължителност една минута, в края на която се измерва токът на утечка.

1. Диелектрични ръкавици:

Клас на ръкавицата; Контролирано напрежение, kV; Допустим максимален ток на утечка, mA
за дължина на ръкавица-270 ,360, 410 ,460 mm

00	2,5	12	12	-	-
0	5	12	14	16	18
1	10	-	14	16	18
2	20	-	14	16	18
3	30	-	14	16	18
4	40	-	-	16	18

2. Диелектрични боти, ботуши и галоши:

Нормираните изпитвателни напрежения и допустимият ток на утечка са:

- за диелектрични галоши и ботуши - 5 kV и 2 mA;
- за диелектрични боти и ботуши (за високо напрежение) - 20 kV и 5 mA.

Забележка: При изпитването се получи дефект (пробив) на диелектричните ръкавици.

Технически средства			
№	Наименование	Тип	Фабр. №
1.	Високоволтова уредба	HSW 3-2	1512709009
2.	Цифров Мултимер	Metra Hit 29S	MA 8249
3.	Електронен секундомер	HS46	12708
4.	Ролетка	topmaster	26052
5	Термохидрометър	TH 200	00087682

Дата на контрол: 28.09.2018

Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност

Декларирам с подписа си, че не съм участвал по проектирането, производството, доставката, инсталирането, обслужването, поддръжката, както и че не съм собственик, купувач или конкурент на контролираният обект.

Извършили контрола:


1. Асен Асенов /
2. Николай Гълъбов

информацията
заличена на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Технически ръководител:

Валентин Кръстев /
/име и фамилия, подпис/

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.
Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-015/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p>АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 01 Версия: 04 Дата: 31.01.2013 Стр. 1 от 1</p>
---	---	--

**СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№ 1005-015/ 28.09.2018**

1. Заявител:

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

2. Обект на контрола:

Електрозащитни средства тип диелектрични ръкавици клас 00, № 365500; №365468 , Сектор
Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

3. Контролирани параметри:

Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка

4. Заключение /оценка на съответствието/ от извършения контрол:

Електрическата якост на изолацията чрез ток на утечка на диелектрична ръкавица № 365500 диелектрична
ръкавица № 365468

не съответстват на изискванията на Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).

Приложение:


Протокол за контрол с № 1005-015-1/28.09.2018 е неразделна част от
Сертификата за контрол – общо 3 стр.

информацията заличена на основание чл.2
от ЗЗЛД

Ръководител на органа за контрол:

Костас Кукулис

Дата: 28.09.2018

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p align="center">АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА"</p> <p align="center">1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg</p> <p align="center">Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 13</p> <p>Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 1 от 2</p>
---	--	--

ПРОТОКОЛ

№ 1005-016 -1/ 28.09.2018 г.

**за контрол на електрическа якост на изолацията чрез ток на утечка
на електрозащитни средства (диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши)**

Заявител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

Основание за контрол: Заявка № 1005-016/ 28.09.2018

(номер на заявка)

Обект на контрола: Електрозащитни средства тип диелектрични боти № 203; №204 , Сектор Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

Вид на обекта: Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши;

Контролирани параметри: Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка.

Метод на контрол: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.), ПК 7 11;


Нормативен акт: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).

(подчертаното е приложимо)

Резултати от контрол:

Електро защитни средства	Клас	Условия на контрол	Електрозащитното средство (№ ;)	Токова утечка	Електро защитното средство	Срок за годност до следващ контрол
Чифт	00, 0, 1, 2, 3, 4	kV/1 мин		mA	mA (≤)	
диелектрична бота	-	20	№ 203	50	5	НЕГОДНА
диелектрична бота	-	20	№ 204	4	5	28.09.2021

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.
Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-016/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012	ФК 7 02 13 Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 2 от 2
---	--	---

Контролът е извършен в обособено помещение при :

- температура на околна среда 22 °C;
- относителна влажност на въздуха 55 %.

(Контролът се извършва в обособено помещение при температура на околна среда в диапазон от 15 до 35 °C и относителна влажност на въздуха от 45 до 75 %.)

Контролът се извършва с променливо напрежение с честота 50 Hz, с продължителност една минута, в края на която се измерва токът на утечка.

1. Диелектрични ръкавици:

Клас на ръкавицата; Контролирано напрежение, kV; Допустим максимален ток на утечка, mA
за дължина на ръкавица-270 ,360, 410 ,460 mm

00	2,5	12	12	-	-
0	5	12	14	16	18
1	10	-	14	16	18
2	20	-	14	16	18
3	30	-	14	16	18
4	40	-	-	16	18

2. Диелектрични боти, ботуши и галоши:

Нормираните изпитвателни напрежения и допустимият ток на утечка са:

- за диелектрични галоши и ботуши - 5 kV и 2 mA;
- за диелектрични боти и ботуши (за високо напрежение) - 20 kV и 5 mA.

Забележка: При изпитването се получи дефект (пробив) на диелектричните ръкавици.

Технически средства			
№	Наименование	Тип	Фабр. №
1.	Високоволтова уредба	HSW 3-2	1512709009
2.	Цифров Мултимер	Metra Hit 29S	MA 8249
3.	Електронен секундомер	HS46	12708
4.	Ролетка	topmaster	26052
5	Термохидрометър	TH 200	00087682

Дата на контрол: 28.09.2018

Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност

Декларирам с подписа си, че не съм участвал по проектирането, производството, доставката, инсталирането, обслужването, поддръжката, както и че не съм собственик, купувач или конкурент на контролираният обект.

Извършили контрола:

1. Асен Асенов /
2. Николай Гълъбов


информацията
заличена на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Технически ръководител:

Валентин Кръстев /
/име и фамилия, подпис/

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.

Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-016/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p>АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 01 Версия: 04 Дата: 31.01.2013 Стр. 1 от 1</p>
---	---	--

**СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№ 1005-016/ 28.09.2018**

1. Заявител:

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

2. Обект на контрола:

Електрозащитни средства тип диелектрични боти № 203; №204 , Сектор Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

3. Контролирани параметри:

Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка.

4. Заключение /оценка на съответствието/ от извършения контрол:

Електрическата якост на изолацията чрез ток на утечка на диелектрична бота № 204
съответства на изискванията на Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).

Електрическата якост на изолацията чрез ток на утечка на диелектрична бота № 203
не съответства на изискванията на Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).


Приложение: Протокол за контрол с № 1005-016-1/28.09.2018 е неразделна част от
Сертификата за контрол – общо 3 стр.

информацията заличена на
основание чл.2 от ЗЗЛД

Ръководител на органа за контрол:

Костас Кукулис

Дата: 28.09.2018

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p align="center">АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА"</p> <p align="center">1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg</p> <p align="center">Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 13</p> <p>Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 1 от 2</p>
---	--	--

ПРОТОКОЛ
№ 1005-012 -1/ 28.09.2018 г.
за контрол на електрическа якост на изолацията чрез ток на утечка
на електрозащитни средства (диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши)

*ОАЦМП -
Предизпити
Експертски*

Заявител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

Основание за контрол: Заявка № 1005-012/ 28.09.2018
(номер на заявка)

Обект на контрола: Електрозащитни средства тип диелектрични ръкавици клас 3, №364104; №364099, Сектор
Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

Вид на обекта: Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши;

Контролирани параметри: Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка


Метод на контрол: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.), ПК 7 11;

Нормативен акт: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).
(подчертаното е приложимо)

Резултати от контрол:

Електро защитни средства	Клас	Условия на контрол	Електрозащитното средство (№ ;)	Токова утечка	Електро защитното средство	Срок за годност до следващ контрол
Чифт	00, 0, 1, 2, 3, 4	кV/1 мин		mA	mA (≤)	
диелектрична ръкавица	3	30	№364104;	50	14	НЕГОДНА
диелектрична ръкавица	3	30	№364099;	50	14	НЕГОДНА

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.
Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-012/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p align="center">АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА"</p> <p align="center">1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg</p> <p align="center">Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 13</p> <p>Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 2 от 2</p>
---	--	--

Контролът е извършен в обособено помещение при :

- температура на околна среда 22 °С;
- относителна влажност на въздуха 55 %.

(Контролът се извършва в обособено помещение при температура на околна среда в диапазон от 15 до 35 °С и относителна влажност на въздуха от 45 до 75 %.)

Контролът се извършва с променливо напрежение с честота 50 Hz, с продължителност една минута, в края на която се измерва токът на утечка.

1. Диелектрични ръкавици:

Клас на ръкавицата; Контролирано напрежение, kV; Допустим максимален ток на утечка, mA
за дължина на ръкавица-270 ,360, 410 ,460 mm

00	2,5	12	12	-	-
0	5	12	14	16	18
1	10	-	14	16	18
2	20	-	14	16	18
3	30	-	14	16	18
4	40	-	-	16	18

2. Диелектрични боти, ботуши и галоши:

Нормираните изпитвателни напрежения и допустимият ток на утечка са:

- за диелектрични галоши и ботуши - 5 kV и 2 mA;
- за диелектрични боти и ботуши (за високо напрежение) - 20 kV и 5 mA.

Забележка: При изпитването се получи дефект (пробив) на диелектричните ръкавици.

Технически средства			
№	Наименование	Тип	Фабр. №
1.	Високоволтова уредба	HSW 3-2	1512709009
2.	Цифров Мултимер	Metra Hit 29S	MA 8249
3.	Електронен секундомер	HS46	12708
4.	Ролетка	topmaster	26052
5	Термохидрометър	TH 200	00087682

Дата на контрол: 28.09.2018

Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност

Декларирам с подписа си, че не съм участвал по проектирането, производството, доставката, инсталирането, обслужването, поддръжката, както и че не съм собственик, купувач или конкурент на контролирания обект.

Извършили контрола:

1. Асен Асенов /
2. Николай Гълъбов


информацията
заличена на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Технически ръководител:

Валентин Кръстев /

/име и фамилия, подпис/

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.
Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-012/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p align="center">АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА"</p> <p align="center">1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg</p> <p align="center">Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 01</p> <p>Версия: 04 Дата: 31.01.2013 Стр. 1 от 1</p>
---	--	--

СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№ 1005-012/ 28.09.2018

1. Заявител:

"ЧЕЗ Разпределение България"АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

2. Обект на контрола:

Електрозащитни средства тип диелектрични ръкавици клас 3, №364104; №364099 , Сектор
Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

3. Контролирани параметри:

Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка

4. Заключение /оценка на съответствието/ от извършения контрол:

Електрическата якост на изолацията чрез ток на утечка на диелектрична ръкавица №364104; диелектрична
ръкавица №364099;

не съответстват на изискванията на Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).

Приложение:

Протокол за контрол с № 1005-012-1/28.09.2018 е неразделна част от


Сертификата за контрол – общо 3 стр.

информацията заличена на
основание чл.2 от ЗЗЛД

Ръководител на органа за контрол:

Костас Кукулис

Дата: 28.09.2018

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p align="center">АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА"</p> <p align="center">1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 13 Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 1 от 2</p>
---	---	--

ПРОТОКОЛ

№ 1005-014 -1/ 28.09.2018 г.

**за контрол на електрическа якост на изолацията чрез ток на утечка
на електрозащитни средства (диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши)**

Заявител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

Основание за контрол: Заявка № 1005-014/ 28.09.2018

(номер на заявка)

Обект на контрола: Електрозащитни средства тип диелектрични ръкавици клас 00, №184398; №184395, Сектор Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

Вид на обекта: Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши;

Контролирани параметри: Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка

Метод на контрол: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.), ПК 7 11;


Нормативен акт: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).

(подчертаното е приложимо)

Резултати от контрол:

Електро защитни средства	Клас	Условия на контрол	Електрозащитното средство (№ ;)	Токова утечка	Електро защитното средство	Срок за годност до следващ контрол
Чифт	00, 0, 1, 2, 3, 4	кV/1 мин		mA	mA (≤)	
диелектрична ръкавица	00	2.5	№184398	2	12	ГОДНА /до ремонт/
диелектрична ръкавица	00	2.5	№184395	2	12	ГОДНА /до ремонт/

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.
Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-014/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012	ФК 7 02 13 Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 2 от 2

Контролът е извършен в обособено помещение при :

- температура на околна среда 22 °С;
- относителна влажност на въздуха 55 %.

(Контролът се извършва в обособено помещение при температура на околна среда в диапазон от 15 до 35 °С и относителна влажност на въздуха от 45 до 75 %.)

Контролът се извършва с променливо напрежение с честота 50 Hz, с продължителност една минута, в края на която се измерва токът на утечка.

1. Диелектрични ръкавици:

Клас на ръкавицата;	Контролирано напрежение, kV;	Допустим максимален ток на утечка, mA
		за дължина на ръкавица-270 ,360, 410 ,460 mm
00	2,5	12 12 - -
0	5	12 14 16 18
1	10	- 14 16 18
2	20	- 14 16 18
3	30	- 14 16 18
4	40	- - 16 18

2. Диелектрични боти, ботуши и галоши:

Нормираните изпитвателни напрежения и допустимият ток на утечка са:

- за диелектрични галоши и ботуши - 5 kV и 2 mA;
- за диелектрични боти и ботуши (за високо напрежение) - 20 kV и 5 mA.

Забележка:

Технически средства			
№	Наименование	Тип	Фабр. №
1.	Високоволтова уредба	HSW 3-2	1512709009
2.	Цифров Мултимер	Metra Hit 29S	MA 8249
3.	Електронен секундомер	HS46	12708
4.	Ролетка	topmaster	26052
5	Термохидрометър	ТН 200	00087682

Дата на контрол: **28.09.2018**

Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност

Декларирам с подписа си, че не съм участвал по проектирането, производството, доставката, инсталирането, обслужването, поддръжката, както и че не съм собственик, купувач или конкурент на контролирания обект.

Извършили контрола:

1. Асен Асенов /

2. Николай Гълъбов /


информацията
заличена на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Технически ръководител:

Валентин Кръстев /

/име и фамилия, подпис/

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.
Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-014/28.09.2018(попълва се номер на Сертификата)

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p align="center">АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА"</p> <p align="center">1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 01 Версия: 04 Дата: 31.01.2013 Стр. 1 от 1</p>
---	---	--

**СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№ 1005-014/ 28.09.2018**

1. Заявител:

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

2. Обект на контрола:

Електрозащитни средства тип диелектрични ръкавици клас 00, №184398; №184395, Сектор Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

3. Контролирани параметри:

Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка

4. Заключение /оценка на съответствието/ от извършения контрол:

Електрическата якост на изолацията чрез ток на утечка на диелектрична ръкавица №184398 диелектрична ръкавица №184395

съответстват на изискванията на Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).

Приложение:


Протокол за контрол с № 1005-014-1/28.09.2018 е неразделна част от
Сертификата за контрол – общо 3 стр.

информацията заличена на
основание чл.2 от ЗЗЛД

Ръководител на органа за контрол:

Костас Кукулис

Дата: 28.09.2018

 <p>РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</p>	<p align="center">АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА"</p> <p align="center">1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg</p> <p align="center">Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012</p>	<p>ФК 7 02 13 Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 1 от 2</p>
---	--	--

ПРОТОКОЛ

№ 1005-017 -1/ 28.09.2018 г.

**за контрол на електрическа якост на изолацията чрез ток на утечка
на електрозащитни средства (диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши)**

Заявител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

Основание за контрол: Заявка № 1005-017/ 28.09.2018

(номер на заявка)

Обект на контрола: Електрозащитни средства тип диелектрични боти № 201; №202 , Сектор Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

Вид на обекта: Електрозащитни средства: диелектрични ръкавици/боти/ботуши/галоши;

Контролирани параметри: Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка.

Метод на контрол: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.), ПК 7 11;

Нормативен акт: Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).


(подчертаното е приложимо)

Резултати от контрол:

Електро защитни средства	Клас	Условия на контрол	Електрозащитното средство (№ ;)	Токова утечка	Електро защитното средство	Срок за годност до следващ контрол
Чифт	00, 0, 1, 2, 3, 4	кV/1 мин		mA	mA (≤)	
диелектрична бота	-	20	№ 201	4	5	28.09.2021
диелектрична бота	-	20	№ 202	4	5	28.09.2021

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.

Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-017/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012	ФК 7 02 13 Версия: 04 Ревизия 02 Дата: 18.10.2017 Стр. 2 от 2
---	--	---

Контролът е извършен в обособено помещение при :

- температура на околна среда 22 °С;
- относителна влажност на въздуха 55 %.

(Контролът се извършва в обособено помещение при температура на околна среда в диапазон от 15 до 35 °С и относителна влажност на въздуха от 45 до 75 %.)

Контролът се извършва с променливо напрежение с честота 50 Hz, с продължителност една минута, в края на която се измерва токът на утечка.

1. Диелектрични ръкавици:

Клас на ръкавицата; Контролирано напрежение, kV; Допустим максимален ток на утечка, mA

		за дължина на ръкавица-270 ,360, 410 ,460 mm			
00	2,5	12	12	-	-
0	5	12	14	16	18
1	10	-	14	16	18
2	20	-	14	16	18
3	30	-	14	16	18
4	40	-	-	16	18

2. Диелектрични боти, ботуши и галоши:

Нормираните изпитвателни напрежения и допустимият ток на утечка са:

- за диелектрични галоши и ботуши - 5 kV и 2 mA;
- за диелектрични боти и ботуши (за високо напрежение) - 20 kV и 5 mA.

Забележка:

Технически средства			
№	Наименование	Тип	Фабр. №
1.	Високоволтова уредба	HSW 3-2	1512709009
2.	Цифров Мултимер	Metra Hit 29S	MA 8249
3.	Електронен секундомер	HS46	12708
4.	Ролетка	topmaster	26052
5	Термохидрометър	TH 200	00087682

Дата на контрол: 28.09.2018

Декларация за независимост, безпристрастност и неподкупност

Декларирам с подписа си, че не съм участвал по проектирането, производството, доставката, инсталирането, обслужването, поддръжката, както и че не съм собственик, купувач или конкурент на контролираният обект.

Извършили контрола:


1. Асен Асенов /
2. Николай Гълъбов /

информацията
заличена на основание
чл.2 от ЗЗЛД

Технически ръководител:

Валентин Кръстев /
/име и фамилия, подпис/

Забележка: Резултатите от контрола се отнасят само за идентифицирания в протокола обект. Извлечения от протокола за контрол не могат да се размножават без писмено съгласие на органа за контрол и възложителя.
Протоколът е неразделна част от Сертификат № 1005-017/28.09.2018(попълва се номера на Сертификата)

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С" "ЕС и РЗА" 1303 гр. София, ул. "Охридско езеро" № 1 тел. 02/895 95 07, факс: 02/954 28 52, e-mail: kostas.kukulis@cez.bg Сертификат за акредитация №294 ОКС, Издаден от ИА „БСА“ на 31.01.2018 г., валиден до 31.01.2022 г., съгласно изискванията на стандарт БДС-EN ISO/IEC 17020:2012	ФК 7 02 01 Версия: 04 Дата: 31.01.2013 Стр. 1 от 1
---	--	---

**СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№ 1005-017/ 28.09.2018**

1. Заявител:

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, бул. "Цариградско шосе" №159, гр. София

2. Обект на контрола:

Електрозащитни средства тип диелектрични боти № 201; №202 , Сектор Безопасни условия на труд, бул. Цариградско шосе 159, гр. София

3. Контролирани параметри:

Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка.

4. Заключение /оценка на съответствието/ от извършения контрол:

Електрическата якост на изолацията чрез ток на утечка на диелектрична бота № 201 диелектрична бота № 202 **съответстват** на изискванията на Наредба № 22 (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.).

Приложение:

Протокол за контрол с № 1005-017-1/28.09.2018 е неразделна част от Сертификата за контрол – общо 3 стр.

информацията заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

Ръководител на органа за контрол:

Костас Кукулис

Дата: 28.09.2018