



СВ - ДОС - 1388
30.03.2020

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С РЕФ. № РРС 20-003

Относно: Разяснение по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 20 – 003 и предмет: „Изготвяне на работен проект, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 10 kV от модулен тип и цифрови защиты за възел „Сердика“ 10/10 kV“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане с вх № СВ-ДОС-1360/25.03.2020 г. за разяснение по обявената от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 20 –003 и предмет: „Изготвяне на работен проект, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 10 kV от модулен тип и цифрови защиты за възел „Сердика“ 10/10 kV“, на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, Ви предоставяме разяснение по поставения въпрос, а именно:

Въпрос: В РУ 10 kV има ли входящи или изходящи маслени кабели 10 kV?

Отговор на въпроса: Всички кабели, които влизат или излизат от съоръженията на възел „Сердика“ 10/10 kV, са сухи.

С УВАЖЕНИЕ:

Заличено на основание чл. 5 и
чл. 6 от Регламент (ЕС)
2016/679

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД