



ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД	
Изх. №	СВ - ДООС - 5415
София	23.10.2015 г.
П.К.1784 Бул. "Царска радска шосе" 159	

ДО  
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ  
ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕФ.№ PPD 15-092

**ОТНОСНО:** Отговор на получен въпрос в обществена поръчка с предмет: "Доставка на трифазни реактори за ниско и средно напрежение", реф. № PPD 15-092.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото отговаряме на въпрос на потенциален участник в обществена поръчка с предмет: "Доставка на трифазни реактори за ниско и средно напрежение", реф. № PPD 15-092, както следва:

**Въпрос:** В техническите изисквания за доставка на трифазен реактор НН с мощност 150 kVAг и за доставка на трифазен реактор НН с мощност 200 kVAг са посочени максимално допустими размери, а именно:

- 1.1. за трифазен реактор НН с мощност 150 kVAг - Макс. (500/650/450) mm
- 1.2. за трифазен реактор НН с мощност 200 kVAг - Макс. (550/850/500) mm

Моля за уточнение дали се допускат до участие предложения с габаритни размери, надхвърлящи и разминаващи се със заложения максимум?

**Отговор:** Всяко предложение относно габаритните размери на реактори НН, надвишаващи указаните размери в техническите спецификации ще бъдат считани за несъответствие с техническите изисквания на документацията.

С УВАЖЕНИЕ:

БИСЕР ДИХОНОВ  
УПЪЛНОМОЩЕН ОТ УС  
НА "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД

