



ПРОМИШЛЕНО И СГРАДНО СТРОИТЕЛСТВО
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ, ВЪК, ОБ И МАШИНЕН МОНТАЖ

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



Варна, ПЗ МЕТРО, бул. Цар Освободител 269А, ет.5, тел/факс: 052/ 727 200, GSM 0898 660016, www.ekip.bg

Изх.№3334 / 17.10.2016г.

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,
Г-н Евгени Станчев – Председател на комисия
по открита процедура с реф.№ 16-049

Относно: Процедура за „Доставка на комплектни комутационни
устройства“, реф.№ 16-049”,

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От участник: „ЕКИП“ ЕООД – Варна
представяван от Станислав Димитров Борисов
гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ 269 А, ет. 5
тел./факс: 052 / 727200, ekipvarna@yahoo.com


Уважаеми Господа,

Във връзка с Ваше запитване с писмо с изх. №СВ –ДОС-5851 по чл.68,
ал.11, т.2 от ЗОП от 11.10. 2016г., относно горепосочената процедура, приложено
Ви изпращаме разяснения по заявените технически данни.

гр. Варна
17.10.2016г.

Управител:

/ инж. Станислав Борисов /





ПРОМИШЛЕНО И СГРАДНО СТРОИТЕЛСТВО
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ, ВМК, ОВ И МАШИНЕН МОНТАЖ

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



Варна, ПЗ МЕТРО, бул. Цар Освободител 269А, ет.5, тел./факс: 052/ 727 200, GSM 0898 660016, www.ekip.bg

ДО „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ

ОТ

”ЕКИП” ЕООД – Варна

гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 269А ет.5
тел./факс: 052 / 727200; ekipvarna@yahoo.com

Относно: „ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТНИ КОМУТАЦИОННИ
УСТРОЙСТВА“

РЕФ. № PPD 16-049



ПРОМИШЛЕНО И СГРАДНО СТРОИТЕЛСТВО
МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ, ВЪК, ОВ И МАШИНЕН МОНТАЖ

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



Варна, ПЗ МЕТРО, бул. Цар Освободител 269А, ет.5, тел/факс: 052/ 727 200, GSM 0898 660016, www.ekip.bg

Изм.№ 3334 от 17.10.2016

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,
Г-н Евгени Станчев – Председател на комисия
по открита процедура с реф.№ 16-049

ОТ: „ЕКИП“ООД
Г-н Станислав Борисов - Управител

Относно: Отговор на Ваше писмо с изх.№СВ –DOC-5851 по чл.68, ал.11, т.2 от ЗОП от 11.10. 2016г.

Разяснения по заявени технически данни

Уважаеми Господин Станчев,

С настоящото писмо прилагаме разяснения на основание чл.68, ал.11, т.2 от ЗОП,относно заявени от нас технически данни към нашето предложение за изпълнение на поръчката по процедура „Доставка на комплектни комутационни устройства“, реф.№ 16-049, както следва:

Отговор 1 - относно т. 3.1:

В документацията е посочено, че предлаганото от нас изделие се произвежда с IP2X и IP3X. Ние декларираме, че нашето гарантираното предложение по настоящата процедура е IP3X.

Отговор 2:

Относно Ваш въпрос за техническите характеристики на модул с товаров прекъсвач за шино съединител /1 x ШС /шиносъединител//, поясняваме: моля точка 4.6 от техническото предложение да се чете и за точка 4.5. от същото.

Едновременно с горното потвърждаваме информацията от приложения към техническото предложение каталог на производителя и предположенията на Възложителя – на горното описание съответства модул IMB+GBM.

Отговор 3 :

Относно Ваш въпрос за техническите характеристики на модул с две кабелни и едно трансформаторно присъединение /2 x К /кабел/ + 1 x Т /Графол//, поясняваме: моля точка 4.8 от техническото предложение да се чете и за точка 4.7 от същото.

Едновременно с горното потвърждаваме информацията от приложения към техническото предложение каталог на производителя и предположенията на Възложителя – на горното описание съответства модул 2 x IM+QM.

Отговор 4 :

Относно Ваш въпрос за техническите характеристики на модул с три кабелни и едно трансформаторно присъединение /3 x К /кабел/ + 1 x Т /Графол//, , поясняваме: моля точка 4.10 от техническото предложение да се чете и за точка 4.9. от същото.

Едновременно с горното потвърждаваме информацията от приложения към техническото предложение каталог на производителя и предположенията на Възложителя – на горното описание съответства модул 3 x IM+QM.

Отговор 5 – относно т. 4.11.1 :

Относно Ваш въпрос за техническите характеристики модул с две кабелни и две трансформаторни присъединения /2 x K /кабел/ + 2 x T /трафо///, поясняваме: моля точка 4.12 от техническото предложение да се чете и за точка 4.11 от същото.

Едновременно с горното потвърждаваме информацията от приложения към техническото предложение каталог на производителя и предположенията на Възложителя – на горното описание съответства модул 2 x IM+ 2 x QM.

Отговор 6 :

Относно Ваш въпрос за декларирана дълбочина ние потвърждаваме гарантираното си предложение в таблици 4.1 до 4.5 и от 4.8 до 4.12 от техническото предложение. В подкрепа на Нашето твърдение в раздел 12/24kV в предоставеният от нас вече каталог с техническа информация от производителя, Възложителят може да направи съответната справка.

Отговор 7 – относно декларирано тегло :

Относно Ваш въпрос за декларирано тегло за всички описани модули в таблици 4.1 до 4.12 , с настоящето потвърждаваме посочените от нас данни в направеното гарантирано техническо приложение. В подкрепа на Нашето твърдение в раздел 12/24kV в предоставеният от нас вече каталог с техническа информация от производителя, Възложителят може да направи съответната справка.

Разбира се оставаме на Ваше разположение за допълнителни разяснения при необходимост!

С Уважение,

Инж. Станислав Борисов

Управител „Екип“ЕООД

