

СВ - DOC - 4656

17.09.2015

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
Реф. № PPD15-060

ОТНОСНО: Искане на разяснения по открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет „Доставка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип за монтиране на открито“ и реф. № PPD 15-060

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отговаряме на зададени въпроси по открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет „Доставка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип за монтиране на открито“ и реф. № PPD 15-060, както следва:

Въпрос:

Трябва ли сигнализаторът на телеуправляемия триполюсен товаров прекъсвач да комуникира независимо и в паралел с повече от една централни станции?

Отговор:

Сигнализаторът трябва да комуникира независимо и в паралел с минимум две централни станции.

С УВАЖЕНИЕ:

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

