



ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА**

С ПРЕДМЕТ:

**„ДОСТАВКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА ЗА ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛ НА ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕНЕРГЕТИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ“,**

референтен № PPD17-046

София, 2017 година

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.....	4
II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.....	6
Раздел-1. Техническа спецификация	6
1) Техническа спецификация за обособена позиция № 1: Доставка на мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби	6
2) Техническа спецификация за обособена позиция № 2: Доставка на трифазни мрежови анализатори за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти	8
3) Техническа спецификация за обособена позиция № 3: Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения	10
4) Техническа спецификация за обособена позиция № 4: Доставка на апарати за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор.....	11
5) Техническа спецификация за обособена позиция № 5: Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты.....	12
6) Техническа спецификация за обособена позиция № 6: Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти	14
7) Техническа спецификация за обособена позиция № 7: Доставка на термовизионни камери с детектор (инфрачервен сензор) $\geq 320 \times 240$ пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти.....	15
8) Техническа спецификация за обособена позиция № 8: Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) $\geq 1024 \times 768$ пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти и битови сгради.....	16
Раздел-2. Изисквания и условия на Възложителя при изпълнение на предмета на поръчката	18
III.КРИТЕРИИ. ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	20
Раздел-1. Критерии за възлагане на поръчката	20
Раздел-2. Показатели и относителната им тежест	20
Раздел-3. Методика за оценка	20
Раздел-4. Класиране на офертите.....	20
Раздел-5. Процедура при еднакви ценови предложения	20
IV.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА	21
Раздел-1. Изисквания към участниците	21
Раздел-2. Изисквания към личното състояние на участниците	21
Раздел-3. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство	22
Раздел-4. Други основания за отстраняване от участие	23
Раздел-5. Критерии за подбор. Минимални изисквания за допустимост	23
Раздел-6. Съдържание на офертата	24
Раздел-7. Изисквания към документите и опаковката	26
V.УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА	28
Раздел-1. Комуникация между възложителя и участниците	28
Раздел-2. Предоставяне на разяснения по документацията за обществена поръчка	28
Раздел-3. Подаване на оферта.....	29
Раздел-4. Провеждане на процедурата. Отваряне и разглеждане на офертата.....	29
Раздел-5. Класиране на участниците и определяне на Изпълнител	31
Раздел-6. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка. Сключване на договор за подизпълнение (когато е приложимо).....	31
Раздел-7. Изменение на договора	33
Раздел-8. Гаранция за изпълнение на договора	33
Раздел-9. Други указания.....	34
VI.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА	35
VII.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ В ОФЕРТАТА	43
Приложение № 1. Опис на документите, съдържащи се в офертата.....	43
Приложение № 2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).44	
Приложение № 3. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП (поставя се в опаковката към ЕЕДОП).	62
Приложение № 4.1. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1	63
Приложение № 4.2. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2.....	68
Приложение № 4.3. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3.....	72
Приложение № 4.4. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 4.....	75
Приложение № 4.5. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5.....	78
Приложение № 4.6. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 6.....	82
Приложение № 4.7. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 7.....	85
Приложение № 4.8. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 8.....	88
Приложение № 5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения в документацията проект на договор (прилага се към техническото предложение,поотделно за всяка обособена позиция)	92
Приложение № 6. Декларация за срока на валидност на офертата	93

Приложение № 7.1. Ценово предложение за обособена позиция № 1	94
Приложение № 7.2. Ценово предложение за обособена позиция № 2	96
Приложение № 7.3. Ценово предложение за обособена позиция № 3	98
Приложение № 7.4. Ценово предложение за обособена позиция № 4	100
Приложение № 7.5. Ценово предложение за обособена позиция № 5	102
Приложение № 7.6. Ценово предложение за обособена позиция № 6	104
Приложение № 7.7. Ценово предложение за обособена позиция № 7	105
Приложение № 7.8. Ценово предложение за обособена позиция № 8	107
VIII.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 67, АЛ. 5 И АЛ. 6 ОТ ЗОП	109
Приложение № 8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/	109
Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор	110

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложител:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – търговско дружество, извършващо секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 и § 2, т. 60 от ДР на Закона за обществените поръчки (ЗОП), въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, като представителен орган на дружеството, а от там и като секторен възложител по чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, открива, обявява и провежда „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“**, референтен № PPD17-046.

Адрес на възложителя: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, <http://www.cez-rp.bg>.

Правно основание за откриване на процедурата: Възложителят открива и провежда настоящата „открита“ по вид процедура на основание чл. 132 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 19, ал. 2 и чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП.

За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение (ППЗОП), както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

Обект на поръчката: Обект на настоящата поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 38500000 - наименование: „Уреди за контрол и изпитания“

Предмет на поръчката: Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД открива и провежда „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“**, референтен № PPD17-046.

Настоящата поръчка е разделена на 8 (осем) обособени позиции, както следва:

- 1) Обособена позиция № 1:** „Доставка на мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби“
 1. прогнозно количество/обем: 1 брой;
 2. прогнозна стойност, без ДДС: 70 000.00 лева
- 2) Обособена позиция № 2:** „Доставка на трифазни мрежови анализатори за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти“.
 1. прогнозно количество/обем: 4 броя;
 2. прогнозна стойност, без ДДС: 35 000.00 лева
- 3) Обособена позиция № 3:** „Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения“
 1. прогнозно количество/обем: 1 брой;
 2. прогнозна стойност, без ДДС: 15 000.00 лева
- 4) Обособена позиция № 4:** „Доставка на апарати за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор“
 1. прогнозно количество/обем: 3 броя;
 2. прогнозна стойност, без ДДС: 60 000.00 лева
- 5) Обособена позиция № 5:** „Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защити“
 1. прогнозно количество/обем: 1 брой;
 2. прогнозна стойност, без ДДС: 60 000.00 лева
- 6) Обособена позиция № 6:** „Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти“
 1. прогнозно количество/обем: 4 броя;
 2. прогнозна стойност, без ДДС: 16 000.00 лева
- 7) Обособена позиция № 7:** „Доставка на термовизионни камери с детектор (инфрарчервен сензор) ≥ 320 x 240 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти“

1. прогнозно количество/обем: 6 броя;
2. прогнозна стойност, без ДДС: 60 000.00 лева

8) Обособена позиция № 8: „Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 1024 x 768 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти и битови сгради“

1. прогнозно количество/обем: 1 брой;
2. прогнозна стойност, без ДДС: 80 000.00 лева

Оферти могат да бъдат подавани за: една, за няколко или за всички обособени позиции.

Възможност за представяне на варианти:

Възложителят не допуска представянето на варианти на офертата за всяка от обособените позиции.

Прогнозна обща стойност и източник на финансиране:

Прогнозната обща стойност е 396 000.00 лева, без ДДС.

Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.

Срок за изпълнение на поръчката (срок на договора):

Договорът се сключва със срок на действие 12 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максималната стойност, заложена в него – в зависимост кое от двете обстоятелства настъпи първо по време.

Място на изпълнение на поръчката:

Мястото за доставка на стоките по предмета на поръчката: град София, ул. „Охридско езеро“ № 1.

Цена и начин на плащане:

Плащането се извършва в български лева, по банков път, в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на получаване на оригиналната фактура, съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството (ЗС), двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за извършената и приета без забележки доставка/обучение по предмета на договора за всяка обособена позиция.

Срок на валидност на офертите: минимум 6 (шест) месеца, считано от крайната дата за получаване на офертите, която е посочена в обявлението за обществена поръчка.

Срок за подаване и място за получаване на офертите:

Крайният срок за подаване на оферти е посочен в обявлението за поръчка – комунални услуги, т.IV.2.2).

Офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на Възложителя на адрес: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, преди изтичане на часа и датата, посочени като краен срок за получаване на оферти.

Дата, час и място на отваряне на офертите:

Условията за отваряне на офертите са посочени в обявлението за поръчка – комунални услуги, т.IV.2.7).

Мястото на отваряне на офертите е на адрес: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, заседателна зала „Левски“, ет. 2

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима на достъп в сградата.

Публичност и прозрачност: Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата документация в Профила на купувача на интернет адрес: <https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=64468&companyId=20808>, считано от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник (ОВ) на Европейския съюз (ЕС)“, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Раздел-1. Техническа спецификация

1) Техническа спецификация за обособена позиция № 1: Доставка на мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби

1. Изисквания, принадлежности:

№	Изисквания на възложителя
1.	Мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби, който се предлага, трябва да бъде нов и с гарантирано качество
2.	Мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби трябва да бъде произведен съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката
3.	Специализиран софтуер, съвместим с Windows 7 или по-нов
4.	Специализираният софтуер да бъде стандартен, последна версия към момента на подаване на оферта
5.	Място на експлоатация – вътрешен и външен

2. Технически параметри и други данни за мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби:

№	Мултифункционален уред за тестване на първично оборудване	Изисквания на Възложителя
I	Общи данни:	
1.	Гаранционен срок в месеци	≥ 24 месеца
II	Обхват на измерване	
1	Токови трансформатори	Да
1.1.	Коефициент на трансформация	≥ 800 A
1.2.	Крива на намагнитване	≥ 2 kV
1.3.	Поляритет на намотки	≥ 800 A
1.4.	Активно съпротивление на намотки	Да
1.5.	Изпитване по установен стандарт IEC 61850 или еквивалент	Да
2.	Напреженови трансформатори	Да
2.1.	Коефициент на трансформация	≥ 2 kV
2.2.	Изпитване по установен стандарт IEC 61850 или еквивалент	Да
2.3.	Поляритет на намотки	≥ 2 kV
3.	Силови трансформатори	Да
3.1.	Активно съпротивление на намотки	≥ 100 A/dc
3.2.	Коефициент на трансформация	≥ 2 kV
3.4.	Определяне загуби на празен ход	Да
3.5.	Определяне загуби на късо съединение	Да
III	Технически данни:	
1.	Входно изходни терминали	-
1.1.	Напреженов изход ≥ 130 V/6 A	≥ 1
1.2.	Напреженов изход ≥ 2 kV AC	≥ 1
1.3.	Токов изход ≥ 400 A DC	≥ 1
1.4.	Токов изход ≥ 6 A DC	≥ 1
1.5.	Токов изход ≥ 800 A AC	≥ 1
1.6.	Напреженов измервателен вход ≥ 300 V AC	≥ 1
1.7.	Напреженов измервателен вход - 3 V AC	≥ 1
1.8.	Напреженов измервателен вход – 10 V DC	≥ 1
1.9.	Токов измервателен вход - 10 A AC/DC	≥ 1
1.10.	Цифров вход - ≥ 300 V DC	≥ 1
2.	Мощност на токови изходи	-
2.1.	Обхват	≥ 800 A
2.2.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 800 A/AC	≥ 25 сек
2.3.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 800 A/AC	≥ 6 V
2.4.	Честота при максимално натоварване ≥ 800 A/AC	≤ 15 ÷ ≥ 400 Hz
2.5.	Мощност при максимално натоварване ≥ 800 A/AC	≥ 4 800 VA
2.6.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 400 A/AC	≥ 8 мин
2.7.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 400 A/AC	≥ 6.4 V
2.8.	Честота при максимално натоварване ≥ 400 A/AC	≤ 15 ÷ ≥ 400 Hz
2.9.	Мощност при максимално натоварване ≥ 400 A/AC	≥ 2 560 VA
2.10.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 200 A/AC	≥ 2 часа

№	Мултифункционален уред за тестване на първично оборудване	Изисквания на Възложителя
2.11.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 200 A/AC	$\geq 6,5$ V
2.12.	Честота при максимално натоварване ≥ 200 A/AC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
2.13.	Мощност при максимално натоварване ≥ 200 A/AC	$\geq 1\ 300$ VA
2.14.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 400 A/DC	≥ 2 мин
2.15.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 400 A/DC	$\geq 6,5$ V
2.16.	Честота при максимално натоварване ≥ 400 A/DC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
2.17.	Мощност при максимално натоварване ≥ 400 A/DC	$\geq 2\ 600$ VA
3.	Мощност на напреженови изходи	-
3.1.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 2 kV/AC	≥ 1 мин
3.2.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 2 kV/AC	$\geq 1,25$ A
3.3.	Честота при максимално натоварване ≥ 2 kV/AC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
3.4.	Мощност при максимално натоварване ≥ 2 kV/AC	$\geq 2\ 500$ VA
3.5.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 1 kV/AC	≥ 1 мин
3.6.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 1 kV/AC	$\geq 2,5$ A
3.7.	Честота при максимално натоварване ≥ 1 kV/AC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
3.8.	Мощност при максимално натоварване ≥ 1 kV/AC	$\geq 2\ 500$ VA
3.9.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 500 V/AC	≥ 1 мин
3.10.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 500 V/AC	≥ 5 A
3.11.	Честота при максимално натоварване ≥ 500 V/AC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
3.12.	Мощност при максимално натоварване ≥ 500 V/AC	$\geq 2\ 500$ VA
4.	Точност при вътрешно мерене на изходите	-
4.1.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 800 A/AC	$\leq 0,10$ %
4.2.	Фазова грешка в обхват 800A/AC	$\leq 0,10^\circ$
4.3.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 400 A/AC	$\leq 0,20$ %
4.4.	Фазова грешка в обхват 400A/AC	$\leq 0,10^\circ$
4.5.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 2000 V/AC	$\leq 0,05$ %
4.6.	Фазова грешка в обхват 2000V/AC	$\leq 0,10^\circ$
4.7.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 1000 V/AC	$\leq 0,05$ %
4.8.	Фазова грешка в обхват 1000V/AC	$\leq 0,15^\circ$
4.9.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 500 V/AC	$\leq 0,05$ %
4.10.	Фазова грешка в обхват 500V/AC	$\leq 0,2^\circ$
4.11.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 5 A/AC	$\leq 0,2$ %
4.12.	Фазова грешка в обхват 5 A/AC	$\leq 0,1^\circ$
4.13.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 500 mA/AC	$\leq 0,05$ %
4.14.	Фазова грешка в обхват 500 A/AC	$\leq 0,1^\circ$
5.	Точност на измервателни входове	-
5.1.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 10 A/AC	$\leq 0,05$ %
5.2.	Фазова грешка в обхват 10 A/AC	$\leq 0,10^\circ$
5.3.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 1 A/AC	$\leq 0,05$ %
5.4.	Фазова грешка в обхват 1 A/AC	$\leq 0,15^\circ$
5.5.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 10 A/DC	$\leq 0,08$ %
5.7.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 1 A/DC	$\leq 0,08$ %
5.8.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 300 V/AC	$\leq 0,05$ %
5.9.	Фазова грешка в обхват 300 V/AC	$\leq 0,10^\circ$
5.10.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 30 V/AC	$\leq 0,05$ %
5.11.	Фазова грешка в обхват 30 V/AC	$\leq 0,10^\circ$
5.12.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 3 V/AC	$\leq 0,05$ %
5.13.	Фазова грешка в обхват 3 V/AC	$\leq 0,10^\circ$
5.14.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 300 mV/AC	$\leq 0,08$ %
5.15.	Фазова грешка в обхват 300 mV/AC	$\leq 0,10^\circ$
5.14.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 30 mV/AC	$\leq 0,25$ %
5.15.	Фазова грешка в обхват 30 mV/AC	$\leq 0,15^\circ$
5.16.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 10 V/DC	$\leq 0,08$ %
5.17.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 1 V/DC	$\leq 0,08$ %
5.18.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 100 mV/DC	$\leq 0,10$ %
5.19.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 10 mV/DC	$\leq 0,15$ %
6.	Точност при измерване на активно съпротивление	-
6.1.	Четири проводно свързване при ток 400 A/DC	$\leq 0,7$ %
6.2.	Четири проводно свързване при ток 6 A/DC	$\leq 0,35$ %
6.3.	Дву проводно свързване при ток 10V/DC вход	$\leq 0,6$ %
7.	Визуализация	

№	Мултифункционален уред за тестване на първично оборудване	Изисквания на Възложителя
7.1.	Дисплей на преден панел	Да
7.2.	Софтуерна обработка на РС на данните от измерванията	Да
8.	Окомплектовка	-
8.1.	Комплект 2 бр. кабели за ток ≥ 800 А	всеки кабел с минална дължина 6 м.
8.2.	Комплект 2 бр. кабели за напрежение ≥ 2000 V	всеки кабел с минална дължина 6 м.
8.3.	Комплект 6 бр. стандартни измервателни кабели	всеки кабел с минална дължина 6 м.
8.4.	Комплект 1 бр. стандартни кабели за заземяване	всеки кабел с минална дължина 6 м.
8.5.	Комплект 4 бр. високоволтови щипки	минимум 1 комплект
8.6.	Комплект 4 бр. стандартни щипки	минимум 1 комплект
8.7.	Комплект 1 бр. транспортен куфар	минимум 1 брой
8.8.	Комплект 1 бр. чанта за съхранение	минимум 1 брой
8.9.	Стандартен софтуер за обработка на измерени данни	Да
8.10	Стандартен софтуер за измерване на токови трансформатори	Да
8.11	Стандартен софтуер за измерване на напреженови трансформатори	Да
8.12	Стандартен софтуер за измерване на силови трансформатори	Да
8.13	Стандартен кабел за връзка между мултифункционалния уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби и РС	Да
9	Преносим компютър	-
9.1	Диагонал на дисплей	$\leq 15,4$ "
9.2	RAM памет	≥ 8 GB
9.3	Процесор	≥ 8 ядра
9.4	SSD хард диск	≥ 150 GB
9.5	Операционна система, съвместима с Windows 7 или по-нов,	Да се посочи
10.	Захранване, механична устойчивост и експлоатационни условия	-
10.1.	Номинално захранващо напрежение	$\leq 100 - \geq 240$ V AC
10.2.	Честота на захранващо напрежение	50 Hz
10.3.	Удароустойчивост	IEC / EN 60068-2-27 или еквивалент
10.4.	Виброустойчивост	IEC / EN 60068-2-6 или еквивалент
10.5.	Температурен диапазон на работа	$\leq -10... \geq 55$ °C
10.6.	Температурен диапазон на съхранение	$\leq -20... \geq 55$ °C

3. Обхват на доставката:

№	Технически данни	Прогнозно количество
1.	Доставка на мултифункционален уред за тестване на първично оборудване в разпределителни уредби, окомплектовка, преносим компютър и аксесоари, съгласно техническата спецификация на Възложителя	1 брой
2.	Обучение на специалисти на Възложителя за работа с мултифункционален уред за тестване на първично оборудване в разпределителни уредби от персонал на Изпълнителя по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	2 специалисти

2) Техническа спецификация за обособена позиция № 2: Доставка на трифазни мрежови анализатори за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти.

1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя
1.	Трифазните мрежови анализатори, които се предлагат, трябва да бъдат нови и с гарантирано качество
2.	Трифазните мрежови анализатори трябва да бъдат произведени съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката
3.	Цветен LC дисплей за визуализация на наблюдавания обект

№	Изискване на възложителя
4.	Специализиран софтуер за настройка и обработка на данните, съвместим с Windows 7 или по-нов.
5.	Специализираният софтуер да бъде стандартен, последна версия
6.	Място на експлоатация – вътрешен и външен

2. Технически параметри и други данни:

№	Трифазен мрежови анализатор	Изисквания на Възложителя
1	Гаранционен срок в месеци	≥ 24 месеца
II	Обхват на измерване	
1.	Напрежение	Да
1.1.	TRMS (средноквадратично)	Да
1.2.	PEAK (върхова стойност)	Да
1.3.	CREST FACTOR (гребеновидност)	Да
2.	Ток	Да
2.1.	TRMS (средноквадратично)	Да
2.2.	PEAK (върхова стойност)	Да
2.3.	CREST FACTOR (гребеновидност)	Да
3.	Мощност (активна, реактивна и пълна)	Да
3.1.	Измерване съгласно IEEE 1459 или еквивалент	Да
4.	Енергия (консумирана и генерирана)	Да
5.	Хармоничен анализ (до 50 хармоник)	Да
6.	Небаланс	Да
7.	Заснемане и запис на събития	Да
7.1.	Изключвания	Да
7.2.	Прекъсвания	Да
7.3.	Пропадане	Да
7.4.	Пикове	Да
7.5.	Напорен ток	Да
7.6.	Форма на вълната	Да
7.7.	Преходни събития	Да
7.8.	Векторна диаграма на ток и напрежение	Да
8.	Анализ качество на енергия съгласно EN 50160 или еквивалент	Да
9.	Фактор на мощността	Да
10.	Запис на избираеми аларми	Да
11.	Софтуер	Да
11.1.	Сваляне на информация и записи	Да
11.2.	Предварителен анализ на качество на енергия съгласно EN 50160 или еквивалент	Да
11.3.	Трансфер на данните в други приложения (MS Excel, MS Word, etc)	Да
II	Технически данни:	
1.	Входно изходни терминали	-
1.1.	Напреженови входове ≥ 1000 V RMS	≥ 4
1.2.	Токови измервателни входове	≥ 4
2.	Точност на измервателни входове	-
2.1.	Напрежение DC ≤ 5 V - ≥ 1000 V	± (1 % + 0.2 V)
2.2.	Напрежение RMS ≤ 5 V - ≥ 1000V	±(0.5 % + 0.2 V)
2.3.	Резолюция на измерена стойност	≤ 0,10 V
2.4.	Ток RMS 0 A - ≥ 6 A	±(0.5%+0.002A)
2.5.	Ток RMS 0.1 A - ≥ 120 A	±(0.5%+0.002A)
2.6.	Резолюция на измерена стойност	≤ 0,001 A
2.7.	Активна мощност 5 mW..7800 kW	±(1 %)cosF≥0.8
2.8.	Реактивна мощност 5 mW..7800 kvar	±(1.5%)sinF≥0.5
2.9.	Фазова грешка в обхват -179 ° ... 180 °	≤ ± 2°
2.10.	Резолюция на измерена стойност -179 ° - + 180 °	≤ 1°
2.11.	cos F (DPF) -1- +1	≤ ±1°
3.	Визуализация	-
3.1.	Цветен дисплей на преден панел с подсветка	≥ 4,3"
3.1.	Софтуерна обработка на PC	Да
4.	Окомплектовка	
4.1.	Комплект 5 бр. кабели за напрежение ≥ 1000 V	всеки кабел с минимална дължина 2 м.
4.2.	Комплект 5 бр. стандартни щипки	минимум 1 комплект

№	Трифазен мрежови анализатор	Изисквания на Възложителя
4.3.	Комплект 1 бр. чанта за съхранение	минимум 1 брой
4.4.	Комплект с минимум 4 бр. токови клещи според обхват от т.2.4 и 2.5	минимум 1 комплект
4.5.	Стандартен софтуер за обработка на измерени данни	Да
4.6.	Стандартен кабел за връзка с РС	Да
4.7.	Захранващ кабел	Да
4.8.	Батерия/и според предложението на участника	Да
5.	Захранване, механична устойчивост и експлоатационни условия.	
5.1.	Номинално захранващо напрежение	≤100...≥240 V AC
5.2.	Честота на захранващо напрежение	50Hz
5.3.	Продължителност на работа на батерии	≥4 часа
5.4.	Влажност при работа	≥45 % RH
5.5.	Температурен диапазон на работа	≤0...≥50 °C
5.6.	Температурен диапазон на съхранение	≤-20...≥50 °C

3. Обхват на доставката:

№	Технически данни	Прогнозно количество
1.	Доставка на трифазен мрежови анализатор за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти и аксесоари, съгласно техническата спецификация	4 броя
2.	Обучение на специалисти на Възложителя за работа с трифазен мрежови анализатор за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти, от персонал на Изпълнителя по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	2 специалисти

3) Техническа спецификация за обособена позиция № 3: Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения

1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя
1.	Апаратът за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло, който се предлага, трябва да бъде нов и с гарантирано качество
2.	Апаратът за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло трябва да бъде произведен съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката
3.	Специализиран софтуер, съвместим с Windows 7 или по-нов
4.	Специализираният софтуер да бъде стандартен, последна версия
5.	Стандартен кабел за връзка между апарата за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло и РС
6.	Място на експлоатация – вътрешен и външен

2. Технически параметри и други данни:

№	Преносим апарат за анализ на изолационно масло	Изисквания на Възложителя
I	Общи данни:	
1	Гаранционен срок в месеци	≥ 24 месеца
II	Обхват на измерване	
1.	Пробивно напрежение на масло	Да
2.	Изпитване по установен стандарт	Да
2.1.	CEI EN 60156 или еквивалент	Да
2.2.	BS EN 60156 или еквивалент	Да
2.3.	IEC 60156:1995 или еквивалент	Да
2.4.	UNE EN 60156 или еквивалент	Да
2.5.	SABS EN 60156 или еквивалент	Да
2.6.	NF EN 60156 или еквивалент	Да
3.	Температура на пробата	Да
II	Технически данни:	
1.	Напрежение на изпитване	≥ 75000 V
1.1.	Резолюция	0.1 kV

№	Преносим апарат за анализ на изолационно масло	Изисквания на Възложителя
1.2.	Точност	$\leq \pm 1 \text{ kV}$
1.3.	Време на прекъсване	$\leq 10 \mu\text{s}$
2.	Вътрешна температура на пробата	$0 \text{ }^\circ\text{C} \dots 99 \text{ }^\circ\text{C}$
2.1.	Резолуция на измерена стойност	$\leq 1 \text{ }^\circ\text{C}$
2.4	Магнитна бъркалка	$\pm(0.5\%+0.002\text{A})$
3.	Визуализация	-
3.1.	Цветен дисплей на преден панел	Да
3.2.	Вграден принтер	Да
4.	Окомплектовка	-
4.1.	Захранващ кабел	Да
4.2.	Вана с електроди според стандарт IEC 60156 или еквивалент	Да
4.3.	Магнитна бъркалка	Да
5.	Захранване, механична устойчивост и експлоатационни условия.	-
5.1.	Номинално захранващо напрежение	$\leq 100 - \geq 240 \text{ V AC}$
5.2.	Честота на захранващо напрежение	50 Hz
5.3.	Продължителност на работа на батерии	$\geq 4 \text{ часа}$
5.4.	Влажност при работа	$\geq 45 \% \text{ RH}$
5.5.	Температурен диапазон на работа	$\leq 0 \dots \geq 50 \text{ }^\circ\text{C}$
5.6.	Температурен диапазон на съхранение	$\leq -20 \dots \geq 50 \text{ }^\circ\text{C}$

3. Обхват на доставката:

№	Технически данни	Прогнозно количество
1.	Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения и аксесоари, съгласно техническата спецификация	1 брой
2.	Обучение на специалисти на Възложителя за работа с апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения, от персонал на Изпълнителя по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	2 специалисти

4) Техническа спецификация за обособена позиция № 4: Доставка на апарати за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор

1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя
1.	Апаратите за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор, които се предлагат, трябва да бъдат нови и с гарантирано качество
2.	Апаратите за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор да бъдат произведени съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката
3.	LC дисплей за визуализация на данните
4.	Място на експлоатация – вътрешен и външен

2. Технически параметри и други данни:

№	Апарат за измерване активно съпротивление на намотки на трансформатор	Изисквания на Възложителя
I	Общи данни:	
1.	Гаранционен срок в месеци	$\geq 24 \text{ месеца}$
2.	Измерване на активно съпротивление с ток	$\geq 10 \text{ A DC}$
3.	Вградено размагнетизиране (demagnetization)	Да
4.	Автоматично разреждане	Да
II	Технически данни:	
1.	Входно изходни терминали	-
1.1	Измервателни канали	≥ 2
1.2	Ток на измервателен канал	$\geq 10 \text{ A DC}$
2.	Мощност на токови изходи	-
2.1.	Обхват	$\geq 10 \text{ A DC}$
2.2.	Максимална продължителна мощност	$\geq 200 \text{ VA}$
3.	Обхват на измерване	-
3.1.	Ток $\geq 10 \text{ A DC}$	$\leq 10 \mu\Omega \pm \geq 0,2\Omega$

№	Апарат за измерване активно съпротивление на намотки на трансформатор	Изисквания на Възложителя
3.2.	Резолюция при Ток ≥ 10 A DC	0.000001 Ω
3.3.	Ток ≥ 1 A DC	$\leq 100\mu\Omega \div \geq 2\Omega$
3.4.	Резолюция при Ток ≥ 10 A DC	0.00001 Ω
3.5.	Ток ≥ 100 mA DC	$\leq 1m\Omega \div \geq 20\Omega$
3.6.	Резолюция при Ток ≥ 10 A DC	0.0001 Ω
3.7.	Ток ≥ 10 mA DC	$\leq 10m\Omega \div \geq 200\Omega$
3.8.	Резолюция при Ток ≥ 10 A DC	0.001 Ω
4.	Точност на измерване в целия обхват	$\leq \pm 0,25\%$
5.	Визуализация	-
5.1.	Дисплей на преден панел	Да
6.	Окомплектовка	-
6.1.	Комплект токови кабели ≥ 10 A	Всеки кабел с минимална дължина 6 м.
6.2.	Комплект стандартни измервателни кабели	Всеки кабел с минимална дължина 6 м.
6.3.	Комплект стандартни кабели за заземяване	Да
6.4.	Комплект стандартни щипки	минимум 1 комплект
6.5.	Транспортен куфар	минимум 1 бр.
7.	Захранване и експлоатационни условия	-
7.1.	Номинално захранващо напрежение	$\leq 100... \geq 240V$ AC
7.2.	Честота на захранващо напрежение	50 Hz
7.3.	Температурен диапазон на работа	$\leq -10... \geq 50$ °C
7.4.	Температурен диапазон на съхранение	$\leq -20... \geq 50$ °C

3. Обхват на доставката:

№	Наименование	Прогнозно количество
1.	Доставка на апарат за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатори, и аксесоари, съгласно техническата спецификация	3 броя
2.	Обучение на специалисти на Възложителя за работа с апарат за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатори, от персонал на Изпълнителя по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо-предавателен протокол за доставка	2 специалисти

5) Техническа спецификация за обособена позиция № 5: Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты - 1 брой

1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя
1.	Товарното устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты, който се предлага, трябва да бъде нов и с гарантирано качество
2.	Товарното устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты трябва да бъде произведен съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката
3.	Специализиран софтуер, съвместим с Windows 7 или по-нов
4.	Специализираният софтуер да бъде стандартен, последна версия
5.	Кабел за връзка между товарното устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты и РС
6.	Място на експлоатация – вътрешен и външен

2. Технически параметри и други данни:

№	Товарно устройство за проверка на релейни защиты	Изисквания на Възложителя
Общи данни:		
1.	Гаранционен срок в месеци	≥ 24 месеца
Изисквания към захранването на устройство		
2.	Номинално захранващо напрежение (еднофазно)	230 ± 10 % VAC
3.	Номинална честота на захранващото напрежение	50 Hz
4.	Допустим диапазон на околната температура	0 – 40 °C
5.	Допустима относителна влажност на работната среда (без конденз)	5 \div 90 %
6.	IP клас на защита	\geq IP 20
Изисквания към източниците на ток и напрежение		

№	Товарно устройство за проверка на релейни защиты	Изисквания на Възложителя
7.	Минимален обхват на честотата на генерираните сигнали	10 - 1000 Hz
8.	Допустима грешка в честотата на генерираните сигнали	$\leq \pm 0.5$ mHz
9.	Стъпка на настройка на честотата на генерираните сигнали	≤ 1 mHz
10.	Фаза на генерираните сигнали	от 0° до +360°
11.	Допустима грешка в генерираната фаза	$\pm 0,10^0$
12.	Стъпка на настройка на фазата на генерираните сигнали	$\leq 0,10^0$
13.	Автоматична възстановяваща се защита от претоварване	Да
Изисквания към изходите за ток		
14.	Брой на токовите изходи	≥ 6
15.	Индивидуално параметризиране на токовите изходи	Да
16.	Минимален диапазон на изходния ток	0 ÷ 32 A
17.	Допустима грешка в големината на изходния ток	$\leq 0,1$ %
18.	Стъпка на настройка на големината на изходния ток	0,01 A
19.	Мощност за 6-фази АС (L-N):	$\geq 6 \times 100$ VA
20.	Коефициент на нелинейно изкривяване + шум (THD+N)	≤ 0.1 %
21.	Режим на работа	Постоянен
Изисквания към изходите за напрежение		
22.	Брой на напрежените изходи	≥ 4
23.	Индивидуално параметризиране на напрежените изходи	Да
24.	Минимален диапазон на изходното напрежение	0 ÷ 230 V AC
25.	Допустима грешка в големината на изходното напрежение	$\leq 0,1$ %
26.	Стъпка на настройка на големината на изходното напрежение	≤ 0.1 V
27.	Мощност за 4-фази АС (L-N):	$\geq 4 \times 75$ VA
28.	Коефициент на нелинейно изкривяване + шум (THD+N)	≤ 0.1 %
29.	Режим на работа	Постоянен
Изисквания към двоичните изходи		
30.	Брой	≥ 2
31.	Тип - релейни, сух контакт	Да
32.	Допустимо приложено напрежение	≥ 300 V DC
33.	Допустим ток през изходите	≥ 8 A
34.	Комутационна способност при променлив ток	≥ 2000 VA
35.	Комутационна способност при постоянен ток	≥ 50 W
Изисквания към двоичните входове		
36.	Брой	≥ 8
37.	Критерий за заработване на входовете:	-
a.	Затваряне на външен контакт без потенциал	Да
b.	С подаване на външно напрежение	Да
38.	Максимално работно напрежение	300 V DC
39.	Възможност за задаване на различни работни напрежения	Да
40.	Стандартни стойности на работните напрежения на двоичните входове:	
a.	24 V DC	Да
b.	48 V DC	Да
c.	60 V DC	Да
d.	110 V DC	Да
e.	220 V DC	Да
41.	Галванично разделяне - Брой групи	≥ 2
42.	Честота на сканиране на входовете	≥ 8 kHz
43.	Разделителна способност на измерването на времена	≤ 150 μ s
44.	Максимална продължителност на измервания времеви интервал	≥ 10 min
Изисквания към допълнителен източник на постоянно напрежение		
45.	Обхват по напрежение	0 ÷ 220 V DC
46.	Мощност	≥ 50 W
Интерфейс за връзка с компютър		
47.	Интерфейс за връзка с компютър – Ethernet (RJ45) и/или USB	Да
Изисквания към софтуерния пакет		
48.	Задаване фаза, амплитуда и честота на генерираните величини I, U, P, Q	Да
49.	Задаване на динамично променящи се величини	Да
50.	Наличие на модул за генериране на последователност от състояния	Да
51.	Наличие на модул за възпроизвеждане на записани смущения	Да
52.	Модул за автоматизирана проверка на максималнотокови защиты	Да
53.	Модул за автоматизирано тестване на дистанционни защиты	Да

№	Товарно устройство за проверка на релейни защиты	Изисквания на Възложителя
54.	Модул за автоматизирано тестване на диференциални защиты	Да
55.	Модул за автоматизирано тестване на АПВ	Да
56.	Автоматично тестване на функциите по синхронно включване	Да
57.	Създаване на тестови планове в off-line режим	Да
58.	Наличие на библиотеки с описания на различни типове защиты от различни производители	Да
59.	Импортиране на настройки на релейните защиты чрез файлове	Да
60.	Възможност за използване на конвертори за създаване на файлове с описание на характеристиките на защитите	Да
61.	Поддръжка на библиотеки с резултати от проверки на защиты	Да
62.	Възможност за ръчно описание на вида на характеристиките на защитите	Да
63.	Възможност за настройка на хардуера на устройството за целите на конкретните тестове (две трифазни системи токове, една трифазна система токове, три или четири напрежения, използване на двоични входове и изходи за конкретни цели и т.н.)	Да
64.	Възможност за временно прекъсване на процедурата по проверка във всеки един момент от изпълнението и следващо продължаване на работата	Да
65.	Възможност за графично и таблично изобразяване на настройките на проверяваната защита и на величините за проверка подавани от тестовото устройство	Да
66.	Автоматично създаване на тестов рапорт	Да
67.	Възможност за създаване и съхранение на различни шаблони за резултатите от проверките	Да
Преносим компютър		-
68.	Размери на дисплей	≤ 15,4"
69.	RAM памет	≥ 8 GB
70.	Процесор	≥ 8 ядра
71.	SSD хард диск	≥ 150 GB
72.	Операционна система, съвместима с Windows 7 или по-нов	Да се посочи

3. Обхват на доставката:

№	Технически данни	Прогнозно количество
1.	Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты и аксесоари, съгласно техническата спецификация	1 брой
2.	Обучение на специалисти на Възложителя за работа с товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты, от персонал на Изпълнителя по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	2 специалисти

6) Техническа спецификация за обособена позиция № 6: Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти

1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя
1.	Цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител, които се предлагат, трябва да бъдат нови и с гарантирано качество
2.	Цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител трябва да бъдат произведени съгласно последните действащи международни и български стандарти за приложение в енергетиката
3.	Наличие на LCD дисплей за визуализация на стойността на измерената величина
4.	Място на експлоатация – вътрешен и външен

2. Технически параметри и други данни:

№	Технически данни	Изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.	Гаранционен срок	≥ 24 месеца
2.	Температурен диапазон на работа на околна среда	- 10÷+40 С°
3.	Обхват на работни стойности на съпротивление	0.05 – 100 Ω
4.	Разделителна способност по съпротивление	0.01 – 0,1 Ω
5.	Обхват на работни стойности на ток	Да се посочи

№	Технически данни	Изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6.	Наличие на напрежена бобина за индуктиране на тестово напрежение в обследвания заземителен контур	Да
7.	Наличие на чувствителна токова бобина за измерване на резултатния ток в обследвания заземителен контур	Да
8.	Вградена функция за наличие на вреден/паразитен шум при извършване на измерването	Да
9.	Наличие на автоматична функция за филтриране на паразитни шумове при измерване	Да
10.	Автоматично калибриране на цифровия уред	Да
11.	Автоматичен избор на обхват на измерваната стойност	Да
12.	Наличие на дисплей за отчитане на измерени стойности и визуализация на активирани функции	Да
13.	Вградена светлинна индикация за минимална и максимална стойност при измерването	Да
14.	Форма на челюстите на клещите на уреда	За свободно захващане на заземителна шина 40/4 mm
15.	Акумулаторна батерия със зарядно устройство	Да
16.	Капацитет на батерия при непрекъсната работа	минимум 8 часа непрекъсната работа
17.	Компактен куфар или калъф за съхранение и транспорт на уреда	Да
18.	Електромагнитна съвместимост	IEC 61326 или еквивалент
19.	Електрическа безопасност	IEC 61557-5 или еквивалент
		IEC 61557-13 или еквивалент
		IEC 61010-2 или еквивалент
20.	Защита на уреда	IP 30

3. Обхват на доставката:

№	Технически данни	Прогнозно количество
1.	Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител, съгласно техническата спецификация	4 броя

7) Техническа спецификация за обособена позиция № 7: Доставка на термовизионни камери с детектор (инфрочервен сензор) $\geq 320 \times 240$ пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти

1. Изисквания, принадлежност:

№	Изискване на възложителя
1.	Термовизионните камери, които се предлагат, трябва да бъдат нови и с гарантирано качество
2.	Термовизионните камери трябва да бъдат произведени съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката
3.	Цветен широкоекранен LCD дисплей за визуализация на наблюдавания обект
4.	Специализиран софтуер за настройка и обработка на картината, съвместим с майкрософт офис
5.	Софтуерът да бъде стандартен, последна версия
6.	Стандартен кабел за връзка между камерата и РС
7.	АС адаптер 220 V AC 50 Hz
8.	Зарядно устройство за автомобил 12 V
9.	Два комплекта батерии
10.	Място на експлоатация – вътрешен и външен

2. Технически параметри и други данни за термовизионната камера:

№	Технически данни	Минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.	Гаранционен срок	≥ 24 месеца
2.	Гаранционни условия	Да се посочат
3.	Температурен диапазон на работа на околна среда	$\leq -15 \div \geq +50 \text{ C}^\circ$
4.	Температурен обхват на измерване	$\leq -20 \div \geq +600 \text{ C}^\circ$

№	Технически данни	Минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.	Температурна чувствителност	≤ 0.1 °C
6.	Точност на измерване при околна температура 30 °C	± 2 °C или 2 % от показанияето
7.	Инфрачервен сензор (IR резолюция)	≥ 320 x 240 пиксела
8.	Ъгъл на заснемане	≥ 25° x 19°
9.	Честота на изображение	≤ 60 Hz
10.	Фокусиране на наблюдавания енергиен обект	Да се посочи
11.	Тип на детектор, неохладяем	≥ 320 x 240 пиксела
12.	Режим на изображение	IR изображение, визуален образ, термално преливане, картина в картина
13.	Автоматично откриване на минимална/максимална температура	Да
14.	Бърза (фотографска) памет за архивиране на картините от измерванията	Да
15.	Начин на архивиране	≤ Flash Memory 1GB
16.	Акумулаторни Li-Ion презареждащи се батерии	2 броя
17.	Капацитет на акумулаторна батерия при непрекъсната работа	≥ 3 часа непрекъсната работа
18.	Възможност за зареждане на акумулаторните батерии	да
19.	Зарядно за 2 броя батерии и кабел за зареждане	220 V AC 50 Hz
20.	Зарядно от акумулатор на автомобил	12V DC
21.	Софтуер за прехвърляне на данни и картини към PC	Windows - съвместим
22.	Формат на архивираните файлове	Стандартен JPEG формат включващ термографските данни
23.	Софтуер за PC за архивиране и визуализиране на картините, последна версия	Да
24.	Компактен куфар за съхранение и транспорт на термовизионната камера и прилежащата апаратура към нея	Да
25.	Достъп от PC и от собствената клавиатура за промяна на конфигурацията	Да
26.	Специален интерфейсен кабел за трансфер на данни с PC	Да
27.	Тестове и стандарти:	-
27.1	Електромагнитна съвместимост	-
•	Устойчивост от смущения от пренапрежения (Surge immunity)	EN 61000-6-2 или еквивалент
•	Излъчване на високочестотни смущения	EN 61000-6-3 или еквивалент
27.2	Климатични условия	
•	Влажност	IEC 60068-2-30 или еквивалент
27.3	Механични условия	
•	Вибрации	IEC 60068 2 6 или еквивалент
•	Удар	IEC 60068 2-29 или еквивалент
27.4	Външна среда	
•	Защита IP 54	IEC 60529 или еквивалент

3. Обхват на доставката:

№	Технически данни	Прогнозно количество
1.	Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 320 x 240 и аксесоари, съгласно техническа спецификация	6 броя
2.	Специализиран софтуер, последна версия	Възможност за 6 лиценза (отделни PC)
3.	Обучение на специалисти на Възложителя за термовизионна диагностика от персонал на Изпълнителя, за работа и поддръжка на термовизионната камера и обработка на заснети термограми със софтуерните програми по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	6 специалисти

8) Техническа спецификация за обособена позиция № 8: Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 1024 x 768 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти и битови сгради

1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя
1.	Термовизионната камера, която се предлага, трябва да бъде нова и с гарантирано качество
2.	Термовизионната камера трябва да бъде произведена съгласно последните действащи

№	Изискване на възложителя
	международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката
3.	Цветен LC дисплей за визуализация на наблюдавания обект
4.	Специализиран софтуер за настройка и обработка на картината, съвместим с майкрософт офис.
5.	Софтуерът да бъде стандартен, последна версия и изцяло на български език в потребителската си част.
6.	Дистанционно управление на термовизионните камери в реално време.
7.	Акcesoари:
7.1	Стандартен кабел за връзка между термовизионната камера и РС
7.2	Компактна чанта за съхранение и транспорт на термовизионната камера и прилежащата апаратура към нея
7.3	АС адаптер
7.4	Комплект батерии и зарядно устройство
8.	Място на експлоатация – вътрешен и външен

2. Технически параметри и други данни:

№	Технически данни	Минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.	Гаранционен срок	≥ 24 месеца
2.	Гаранционни условия	Да се посочат
3.	Температурен диапазон на работа	≤ - 15 ÷ ≥ +50 °С
4.	Температурен обхват на измерване	≤ - 20 ÷ ≥ +600 °С
5.	Температурна чувствителност	≤ 0.02 при 30 °С
6.	Точност на измерване при околна температура 30 °С	± 2 °С или 2 % от отчетеното
7.	Фокусиране на наблюдавания енергиен обект	Ръчно и Автоматично моторизирано
8.	Лазерен показалец	Интегриран лазер
9.	Корекция спрямо идеално черно тяло	≤ от 0.01 до 1 стъпка 0,01
10.	Автоматична температурна корекция	Разстояние до обекта, околна и отразена температура, коефициент на емисия
11.	Инфрочервен сензор (IR резолюция)	≥ 1024 x 768 пиксела
12.	Обектив	12°
13.	Честота на изображение	≤ 30 Hz
14.	Фокусиране на наблюдавания енергиен обект	Да
15.	Дисплей	≥ 800 x 480 пиксела
16.	Спектрален обхват	от ≤ 8 до ≥ 14 μm
17.	Цветен окуляр	Да
18.	Вградена LED лампа	Да
19.	Touch screen на дисплея	Да
20.	Вградена цветна видео камера	≥ 3 M pix
21.	Възможност за отчитане на температурите върху картината	В реално време и през софтуера за обработка
22.	Запис на гласови анотации	≥10 s запис асоцииран с всяка картина
23.	Фокусно разстояние на обектива	Да се посочи
24.	Памет за архивиране на картините от измерванията	Да
25.	Начин на съхранение на изображението	сменяема и преносима фотографска карта ≥ 3 GB
26.	Акумулаторни Li-Ion презареждащи батерии	минимум 2 броя
27.	Капацитет на акумулаторна батерия при непрекъсната работа	≥ 2 часа непрекъсната работа
28.	Възможност за зареждане на акумулаторните батерии:	
28.1	Зарядно за 2 батерии и кабел за зареждане	220 V AC 50 Hz
28.2	Зарядно от акумулатор на автомобил	12 V DC
29.	Софтуер за прехвърляне на данни и картини към РС	Windows - съвместим
30.	Интерфейс за комуникация с РС	Стандартен
31.	Формат на архивирани файлове	Стандартен JPEG формат включващ термографските данни
32.	Специализиран софтуер за РС за архивиране и визуализиране на картините, последна версия към момента на подаване на офертата	Да
33.	Достъп от РС и от собствената клавиатура до промяна	Да

№	Технически данни	Минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
	на настройките и на вградените функции	
34.	Достъп от РС и от собствената клавиатура до промяна на конфигурацията	Да
35.	Наличие на стандартен интерфейс на лицевия панел за връзка с преносим РС	Да
36.	Околна среда за работа на софтуера за РС за обработка на картините и създаване на отчет Windows	Измерване на температура в точка, в линия, в област, изотерма, хистограма
37.	Стандартен кабел за трансфер на данни с РС	Да
38.	Автоматично сигнализиране при гранични стойности	При зададени min/max температурни стойности
39.	Преглед на архивираните картини	Преглед без допълнителен софтуер Стандартен JPEG формат на картините
40.	Тестове и стандарти:	-
40.1.	Електромагнитна съвместимост	-
-	Устойчивост от смущения от пренапрежения (Surge immunity)	IEC 61000-6-2 или еквивалент
-	Излъчване на високочестотни смущения	EN 50081-2/ IEC-CISPR22 или еквивалент
40.2.	Климатични условия	
-	Температурни влияния	IEC60068 2-29 или еквивалент
-	Влажност	IEC 60068-2-3 или еквивалент
40.3.	Механични условия	
-	Вибрации	IEC 60068 2 6 или еквивалент
-	Удар	IEC 60068 2 27 или еквивалент
40.4.	Външна среда	
-	Защита IP 54	IEC 60529 или еквивалент

3. Обхват на доставката:

№	Технически данни	Прогнозно количество
1.	Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) $\geq 1024 \times 768$ и аксесоари, съгласно техническата спецификация	1 брой
2.	Специализиран софтуер на магнитен носител, последна версия	Възможност за 1 лиценз (за РС)
3.	Обучение на специалисти на Възложителя за термовизионна диагностика от персонал на Изпълнителя, за работа и поддръжка на термовизионната камера и обработка на заснети термограми със софтуерните програми по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	2 специалисти

Раздел-2. Изисквания и условия на Възложителя при изпълнение на предмета на поръчката

- За всяка обособена позиция, за възлагане изпълнението на предмета на поръчката Възложителят съставя възлагателен/и протокол/и, съдържащ/и най-малко следната информация: видовете оборудване и количеството им, срокът за доставка, цената на база единични цени от договора и друга информация, необходима за изпълнение на доставката. Възлагателният протокол се подписва от Възложителя и избрания изпълнител на съответната обособена позиция.
- Срок на доставка не по-голям от 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на Възлагателния протокол по т. 1, по-горе.
- Приемането на доставеното оборудване по възлагателен протокол се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по договора, по ред и начин, описани в него.
- За всяка обособена позиция предлаганото оборудване трябва да бъде доставено и съхранено в оригиналните опаковки с етикетите на производителя. На всяка опаковка трябва да има надпис с партидният номер, годината и месеца на производство, създаващи възможност за проследимост на продуктите. Всяко оборудване трябва да има стандартна производствена гаранция, покриваща минималните гаранционни условия посочени в спецификацията.
- За всяка обособена позиция, при доставка оборудването трябва да бъде придружено с всички технически документи и инструкции на производителя за начина на неговата експлоатация на български език.
- За всяка обособена позиция, при констатиране на недостатъци на доставеното оборудване или при доставка на оборудване, несъответстващо на изискванията на договора, или при липси на елементи от предмета на доставката, Изпълнителят е задължен да отстрани недостатъците и/или дефектите (чрез поправка или замяна) и/или да достави липсващите елементи за своя сметка в срок до 15 дни

от датата на получаване на известие от Възложителя. Под недостатъци на оборудването се разбира:

- a. Наличие на видими дефекти и/или счупвания;
 - b. Несъответствие на техническите параметри на оборудването спрямо спецификациите и изискванията на договора и/или спрямо придружаващата документация;
 - c. Лошокачествено или некачествено изпълнение.
7. За всяка обособена позиция, при възникване на рекламация на оборудването по време на гаранционния срок, Изпълнителят е длъжен да извърши ремонта в оторизиран от производителя сервис.
 8. За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8, избраните за изпълнители лица са длъжни да извършат обучение на специалисти на Възложителя за работа с предлаганото оборудване по предварително одобрена от Възложителя учебна програма, в срок до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка.
 9. За всяка обособена позиция, при доставка на оборудването избраният за изпълнител предоставя следните документи:
 - 9.1. Сертификат за първоначално калибриране от акредитирана лаборатория на предлаганото оборудване;
 - 9.2. Указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;
 - 9.3. Ръководство за работа с предлаганото оборудване;
 - 9.4. Ръководство за работа със стандартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго.

III. КРИТЕРИИ. ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оценката на офертите ще се извърши за всяка обособена позиция поотделно, съгласно критерия, показателите и методиката за оценка посочени по-долу.

Раздел-1. Критерии за възлагане на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критерия: „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Раздел-2. Показатели и относителната им тежест

Показателят, по който ще се оценяват офертите на участниците по обособени позиции, е „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“, предмет на настоящата обществена поръчка.

Раздел-3. Методика за оценка

Показателят за оценка на офертите „Обща цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“, се формира за всяка обособена позиция съгласно образците на ценово предложение от *Приложение № 7 .1-7.8* към настоящата документация.

Раздел-4. Класиране на офертите

Класирането на офертите се извършва по отделно за всяка обособена позиция, по възходящ ред на „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка предлаганото оборудване“.

На първо място за всяка обособена позиция се класира участникът, предложил най-ниска „Обща цена за комплексното изпълнение на всички посочени дейности по доставка предлаганото оборудване“, предмет на настоящата обществена поръчка.

Раздел-5. Процедура при еднакви ценови предложения

В случай че цените в две или повече оферти, класирани на първо място, са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между участниците представили еднакви ценови предложения по реда на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Раздел-1. Изисквания към участниците

1. В „откритата“ по вид процедура могат да участват всички заинтересовани лица – български и чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, които имат право да изпълняват предмета на тази обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

2. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединение участник в процедурата да има определена правна форма, за да участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

3. Възложителят няма да отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник на основание на неговия статут или на правната му форма, когато участникът или участниците в обединението имат право да предоставят обекта на поръчката в държавата членка, в която са установени.

4. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени лица. За извършване на съответните действия от името и за сметка на участника от страна на представител по пълномощие, във връзка с провеждането на процедурата, се представя задължително надлежно издадено пълномощно, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат), като нотариална заверка не се изисква.

5. Физическите лица, когато се представляват от друго лице, представят пълномощно за извършване на съответните действия от името и за сметка на физическото лице от страна на представител по пълномощие, във връзка с провеждането на процедурата, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат), като нотариална заверка не се изисква.

6. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7. За целите на настоящата процедура, към момента на подаване на офертата, документът, с който е създадено обединението, трябва да съдържа минимум следните клаузи, отнасящи се до:

- правното основание за създаване на обединение;
- определяне на лице, което ще представлява обединението за целите на конкретната обществена поръчка;
- разпределение на дейностите от предмета на конкретна обществена поръчка, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- правата и задълженията на участниците в обединението, във връзка с конкретна обществена поръчка;
- разпределение на отговорностите между членовете на обединението във връзка с конкретната обществена поръчка.

8. В случай че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и/или в основния документ за създаване на обединението не се съдържат посочените по-горе клаузи, участникът трябва да представи сключено към договора допълнително споразумение, в което тези изисквания да са отразени.

9. Когато не е приложен документ за създаване на обединение или в приложения такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и след прилагане разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, или съставът на обединението се е променил след изтичане на срока за получаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на тази обществена поръчка.

10. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта.

11. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Раздел-2. Изисквания към личното състояние на участниците

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо един или повече членове на обединение, участник в процедурата. Възложителят, няма да отстранява участник по отношение на който е налице основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни

поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен (съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 4 от ЗОП). Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В тази връзка участникът може да докаже, че:

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, по отношение на който е доказано (присъства в списъка на АОП, съгласно чл. 57, ал. 4 от ЗОП), че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

2. Възложителят ще прилага посочените основания за отстраняване до изтичане на следните срокове:

а) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП освен ако в присъдата е посочен друг срок;

б) три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и т. 6 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 2-5, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

3. Когато по преценка на възложителя предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, участникът няма да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

4. От възможността да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, не може да се ползва участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки, за времето, определено с присъдата или акта и възложителят ще отстрани такъв участник.

5. В зависимост от установеното основание по чл. 54, ал. 1 и посочените в обявлението за обществена поръчка основания по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, участникът избран за изпълнител, представя един или няколко от документите съгласно чл. 58 от ЗОП, за да докаже липсата на основания за отстраняване.

6. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. Такива други лица са лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

7. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира информацията, като представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), както следва:

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП се попълва част III, буква „А“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП се попълва част III, буква „Б“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП в срок, съгласно чл. 46, ал.1 от ППЗОП.

Раздел-3. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство

1. Участник в процедурата, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или се контролира от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), се отстранява от участие, освен ако не попада в изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮДРКЛТДС, посочените изрази имат следното значение:

- ✓ "Дружество" е всяко юридическо лице, непсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
- ✓ "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

2. Участник в процедурата, за когото са налице осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс.

3. В случай че се установи наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в процедурата, същите се отстраняват от участие.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване, свързани с националното законодателство, участникът **представя попълнена Част III, буква „Г“ Други основания за изключване на ЕЕДОП.**

Раздел-4. Други основания за отстраняване от участие

Други основания за отстраняване от участие са посочените в чл. 107 от ЗОП и при тяхното наличие Възложителят ще отстранява участник в процедурата.

Раздел-5. Критерии за подбор. Минимални изисквания за допустимост

А. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участника:

Не се изискват доказателства за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участника, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

Б. Икономическо и финансово състояние на участника:

В настоящата обществена поръчка **няма изисквания** за икономическото и финансово състояние на участника.

В. Технически и професионални способности на участника:

В настоящата обществена поръчка **има изисквания** за технически и професионални способности на участника.

Таблица В Технически и професионални способности

1.	Участниците по всички обособени позиции да удостоверят, че прилагат система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент с обхват една или повече от следните дейности: производство; търговия; доставка; или дистрибуция на: електроапаратура или електрооборудване или измервателна техника или оборудване за енергетиката (съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).	При подаване на оферта за участие участниците следва да предоставят информация за сертификата в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП, като декларират/посочват публичен регистър , в който е публикувана информацията и е видно, че притежават валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен.
----	---	--

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, както и съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. В тези случаи, доказването на съответствието с изискванията на възложителя се удостоверява с представянето на следните документи:

Документи за доказване на съответствието с изискванията на възложителя от Таблица В.	
По т. 1	Валиден Сертификат за въведена и сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент с обхват една или повече от следните дейности: производство; търговия; доставка; или дистрибуция на: електроапаратура или електрооборудване или измервателна техника или на оборудване за енергетиката съгласно изискванията на чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП (заверено от участника копие)

Г. Изисквания към участници-обединения:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на

участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Д. Използване на капацитета на трети лица и подизпълнители:

1. Участниците могат за целите на настоящата поръчка да се позоват на капацитета на *трети лица*, независимо от правната връзка между тях, по отношение на посочените критерии от Възложителя, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
2. Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, свързани с икономическото и финансово състояние, технически способности и професионална компетентност, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В случай на използване на капацитета на трети лица, участниците попълват част II, буква "В" на ЕЕДОП, и приложимите полета от Част IV от ЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП.

4. Участниците в настоящата процедура посочват в офертата си *подизпълнителите* и дела от поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай участниците трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
5. Подизпълнителите трябва да отговарят на определените критерии за подбор, посочени от възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6. Възложителят ще изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията.
7. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

В случай на използване на подизпълнители, участниците попълват част II, буква "В" на ЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП. Важно: Делът на подизпълнителя се посочва от участника, чрез попълване на Част IV, буква „В“, т. 10 от ЕЕДОП на участника

Раздел-6. Съдържание на офертата

Офертата трябва да съдържа документите, посочени в тази документация, съответстващи на чл. 47, ал. 3 във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, включително и друга информация, посочена от възложителя в тази документацията като препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в описа:

1. **Опис на представените документи**, на основание чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан от представляващия по закон участника или упълномощено за това лице (*оригинал, изготвен по образец от Приложение № 1 към настоящата документация*).
2. **ЕЕДОП***; в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП и съдържащ изискваната от възложителя информация, а когато е приложимо: ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (*оригинал, изготвен по образец от Приложение № 2 към настоящата документация*).

*Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В тези случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Важно: В *част II, Раздел А от ЕЕДОП*, участниците посочват единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай че обединението не е регистрирано, участникът следва да извърши

регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В *част II, Раздел Б от ЕЕДОП* се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата.

3. **Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.** В ЕЕДОП участникът описва предприетите от него мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато за него са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаване на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност. Участникът доказва надеждността си, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, с представянето на следните документи:
 - (1) по отношение на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение (*оригинал или нотариално заверено копие*);
 - (2) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП: документ от съответния компетентен орган за потвърждаване на описаните обстоятелства (*оригинал или нотариално заверено копие*).Възложителят преценява предприетите от участника мерки за надеждност, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.
4. **Заверено от участника копие на договор за обединение** или еквивалентен документ съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, т.е. когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Документът, с който е създадено обединението, трябва да отговаря на изискванията посочени по-горе в *Раздел-1. Изисквания към участниците*.
5. **Доказателства за поетите от подизпълнител задължения, когато е приложимо (оригинал).** Допустими доказателства за тези обстоятелства са следните примерно, но неизчерпателно, изброени документи: декларация; предварителен договор; договор под условие или друг документ, гарантиращ поетите от **подизпълнител задължения**, на основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП. Участникът не е обвързан с примерно изброените документи по-горе, като той, по свое собствено усмотрение и преценка може да предостави и всякакви други доказателства, които са годни да установят по безспорен начин, че посоченият подизпълнител е поел задълженията във връзка с изпълнението на поръчката, заявени от участника. Участниците в настоящата процедура посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговорят на определените критерии за подбор, посочени от Възложителя в раздел 5, по горе, „Критерии за подбор. Минимални изисквания за допустимост“, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Представя се отделен ЕЕДОП от подизпълнителя, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП.
6. **Документи за поетите от третите лица задължения, когато е приложимо (оригинал).** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Представя се отделен ЕЕДОП от всяко от посочените от участника трети лица, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП.
7. **Декларация за липса на свързаност с друг участник, (оригинал)** изготвена по образец от **Приложение № 3**, на основание чл. 101, ал. 11 и чл. 107, т. 4 от ЗОП.
8. **Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката (оригинал, изготвено по образец от Приложение № 4.1-4.8)** в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, посочени в *глава II. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на поръчката* от настоящата документация. Приложения към техническото предложение са:
 - a. **Документ за упълномощаване (пълномощно)**, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и да представлява участника в процедурата (*представя се в оригинал, или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощното*).

- b. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (оригинал, изготвена по образец от Приложение № 5).
- c. Декларация за срока на валидност на офертата на участника (оригинал, изготвена по образец от Приложение № 6).
- d. Декларация за съответствие, в която да е отразено, че офертираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни, в оригинал;
- e. Каталог на предлаганото оборудване по поръчката, на хартиен или електронен носител.

Бележки към техническото предложение: Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция поотделно се представя Техническо предложение с комплектувани документи и посочена обособената позиция.

9. **Ценово предложение (оригинал)**, съдържащо предложението на участника относно цената за изпълнение на предмета на поръчката, изготвено по образец от **Приложение № 7.1-7.8**. Ценово предложение. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция поотделно се представя Ценово предложение с комплектувани документи поставени в отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, № и наименование на обособената позиция.

Бележки към ценовото предложение:

- a. Определените от участника цени в ценовото му предложение, следва да включват всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката, тъй като цените остават непроменени за срока на договора, а допълнителни претенции за разходи във връзка с изпълнението на поръчката няма да бъдат разглеждани, приемани и заплащани от възложителя. По време на действие на договора, изменения в предложените цени за изпълнение на поръчката, при които е сключен договора, ще бъдат извършвани единствено при наличието на предвидените основания в приложимият ЗОП към момента на изменението и след обосноваването на необходимостта и размера на изменението от заинтересованата от това изменение страна по договора.
- b. Предложеният начин на плащане трябва да бъде съобразен с изискванията, посочени в документацията и проекта на договор към нея.
- c. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно предлаганата от участник в процедурата цена за изпълнение на поръчката/договора.
- d. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция поотделно се представя ценово предложение с посочена обособената позиция и наименование на участника.
- e. Участници, които и по какъвто и да е начин са включили елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за настоящата поръчка ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Ще бъдат отстранявани от участие в процедурата и участници, чиито плик „Предлагани ценови параметри“ е прозрачен, не е запечатан или е с нарушена цялост, което позволява цената да бъде видяна.

Раздел-7. Изисквания към документите и опаковката

1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в писмен вид на хартиен носител и се подават в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която участникът посочва: наименование на участника, включително на участниците в обединението (когато е приложимо), адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес (по възможност), наименование на предмета на поръчката за която участва и референтният ѝ номер от възложителя, както следва:

<p>..... <small>(наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)</small> </p>
<p>..... <small>(адрес за кореспонденция)</small> </p>
<p>..... <small>(лице за контакт, телефон)</small> </p>
<p>..... <small>(по възможност - факс и електронен адрес)</small> </p>
<p>ОФЕРТА</p> <p>за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046</p> <p>Обособената/ните позиция/и:</p>

До
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
бул. „Цариградско шосе“ № 159,
БенчМарк Бизнес Център
град София 1784

2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи оригинал или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощно за изпълнението на такива функции.
3. Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език. Ако в предложението са включени документи на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

V. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел-1. Комуникация между възложителя и участниците

1. Всички комуникации и действия на възложителя, от една страна, и заинтересованите лица, участниците от друга страна, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.
Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни и законосъобразни.
2. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП, възложителят изпраща на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка в тридневен срок от издаването им, чрез използването на следните способи:
 - а) на адрес, посочен от участника;
 - (1) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписват с електронен подпис, или
 - (2) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на административен адрес/ адрес за кореспонденция;
 - б) по факс.
3. Когато решението не е получено от участника по някой от изброените способи в т. 2 по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача в деня, в който възложителят е узнал, че решението не е получено от участника и в този случай, решението се счита за връчено от датата на публикуването на съобщението в профила на купувача.
4. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.
5. Участниците изпращат кореспонденцията си до възложителя или неговия консултативен орган – оценителната комисия по провеждане на поръчката на езика, определен в обявлението като език, на който може да се представя офертата, а именно – български език.
6. Възложителят изготвя и изпраща своята кореспонденция (писма, уведомления, отговори, допълнителна информация и други) също на български език. Когато документацията се предлага освен на български език и в превод на друг език, кореспонденцията може да се изпраща и в превод на този език. При несъответствие на текста в записите на различните езици, за валидни се считат записите на български език.
7. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.
8. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.
9. При предоставяне на техническата спецификация на участниците в процедурата и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация на други лица.
10. Участниците могат да представят някои от документите в офертите си освен в писмен вид и на електронен носител.
11. При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.
12. Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Раздел-2. Предоставяне на разяснения по документацията за обществена поръчка

1. При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения, съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП.
2. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до 4 дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. Искания за разяснения, постъпили след изтичане на срока по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, няма да бъдат разглеждани от възложителя и публикувани в профила на купувача.

3. Всички участници са длъжни да се съобразят с отговорите и разясненията. Устни разяснения и указания, дадени от служители на Възложителя, няма да бъдат обвързващи за Възложителя, съответно за назначената от него оценителна комисия.

Раздел-3. Подаване на оферта

1. Документите, свързани с участие в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден от 8:00 часа до 16:30 часа до изтичане на срока, посочен в обявлението, в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на адреса, посочен от Възложителя в обявлението за поръчката.
2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват: поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или опаковка с нарушена цялост.
3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър на възложителя. В този случай не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
4. В случай, че участникът изпраща офертата си чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД преди изтичане на срока, в който могат да бъдат подадени оферти. Рискът от забава или изгубване на офертата е на участника.
5. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника с тази оферта в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст:

..... (наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)
..... (адрес за кореспонденция)
..... (лице за контакт, телефон)
..... (по възможност - факс и електронен адрес)
„Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“ , референтен № PPD17-046 Обособената/ните позиция/и: (№ и наименование на обособената/ните позиция/и, за която/ито участникът участва)
До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център град София 1784

6. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Раздел-4. Провеждане на процедурата. Отваряне и разглеждане на офертата

1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, спазвайки условията и реда на чл. 103 от ЗОП. Комисията на свое заседание започва работа след получаване на представените оферти в деловодството на Възложителя и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
2. Назначената от Възложителя комисия отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване в деловодството на Възложителя в часа, датата и мястото, указани в обявлението. Отварянето на офертите се извършва публично. На него могат да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
3. Комисията оповестява съдържанието на опаковките и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най-малко трима от членовете подписват

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

4. След приключване на публичната част от заседанието на комисията, същата разглежда всички документи на подадените оферти и проверява дали отговарят на изискванията на ЗОП и тази документация за участие.
5. Комисията разглежда документите на подадените оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
6. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
7. Участниците при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
8. В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. След изтичането на срока за получаване на допълнителните документи и/или информация от участниците, определени в протокола, комисията разглежда допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в Техническото и Ценовото предложение на участниците.
9. Допълнителните документи се представят в писмен вид на хартиен носител и се подават в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която участникът посочва: наименование на участника, включително на участниците в обединението (*когато е приложимо*), адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес (*по възможност*), наименование на предмета на поръчката за която участва и референтният ѝ номер от възложителя, както следва:

..... (наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)
..... (адрес за кореспонденция)
..... (лице за контакт, телефон)
..... (по възможност - факс и електронен адрес)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046 Обособената/ните позиция/и:
(№ и наименование на обособената/ните позиция/и, за която/ито участникът участва)
До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център град София 1784

10. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
11. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

12. На публичното заседание комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, след което отваря ценовите предложения и ги оповестява. След публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, на закрито заседание комисията проверява ценовите предложения за тяхното съответствие с предварително определените условия на Възложителя. В случай на установяване на аритметични грешки комисията ги отстранява. При несъответствие между единични цени и общата цена, валидни ще бъдат единичните цени и общите се привеждат в съответствие.
13. Комисията проверява за наличие на предпоставките на чл. 72 от ЗОП и при наличие на предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
14. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. При необходимост от участника може да бъде изискана разяснителна информация. Обосновката може да не бъде приета от оценителната комисия и участникът да бъде отстранен по причина, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
15. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.
16. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
17. Комисията съставя доклад за резултатите от работата си, който отговаря на изискванията на чл. 60 от ППЗОП, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация.

Раздел-5. Класиране на участниците и определяне на Изпълнител

1. Комисията ще класира участниците по степента на съответствие на представените от тях оферти с предварително обявените от възложителя критерии за възлагане, при спазване на последователността, начина и условията, посочени в *глава III. Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите*, от тази документация.
2. Възложителят обявява с решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.
3. Решението се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача.
4. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Раздел-6. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка. Сключване на договор за подизпълнение (когато е приложимо)

1. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в настоящата документация, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Договорът се сключва по реда на ЗОП, а при липса на изрична и изчерпателна правна регламентация в него при спазване на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите в Република България.
2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител (*на дадена обособена позиция, когато е приложимо*), е длъжен да представи оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган или съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 10, чл. 58, ал. 1 и чл. 67, ал. 6 от ЗОП, а именно:
 - а) *Свидетелство за съдимост* (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Представя се от участника, определен за изпълнител – физическо лице, а за юридическите лица - от управителите

или членовете на управителните органи, а в случаите когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

- b) *Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника* (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП). Участникът няма задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
- c) *Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда* (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).
- d) *Удостоверение от Агенцията по вписвания* (за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
- e) *Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)*, изготвена съгласно образеца към проекта на договора на тази документацията за участие и подписана от представляващия участника. (по образец към настоящата документация).
- f) *Документи, удостоверяващи съответствието на определения за изпълнител с критериите за подбор.*

Бележки:

- *Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от буква b) до буква d) да бъдат издадени не по-рано от датата на получаване на поканата за подписване на договора, а документът по буква а) – до шест месеца.*
 - *Декларацията по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП се подава само от участник, избран за изпълнител - юридическо лице. При участник, избран за изпълнител – непersonифицирано гражданско дружество по ЗЗД, подобна декларация при подписване на договора се предоставя от всяко юридическо лице, включено в състава на обединението. Тази декларация се подписва задължително от представляващия по актуална регистрация (по закон) съответното юридическо лице. Недопустимо е подписването на тази декларация от пълномощник на представляващия по закон. Горепосочените документи не се представят в случаите, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.*
3. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, той представя съответния документ, по т. 2 по-горе, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
 4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител (на дадена обособена позиция, *когато е приложимо*), е длъжен да представи освен документите по т. 2 по-горе и гаранцията за изпълнение (на дадена обособена позиция, *когато е приложимо*), съгласно указанията и изискванията на Раздел-8. *Гаранция за изпълнение на договора* от тази глава на документацията.
 5. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор или в случай че участникът, определен за изпълнител, не изпълни някое от изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или преди сключване на договора не е представил документите по т. 2 по-горе, възложителят може да прекрати процедурата за (обособената позиция, *когато е приложимо*) или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник (за същата обособена позиция).
 6. Всички разлики между договорените цени, отразени в сключения договор с избрания за изпълнител и действително направените разходи за изпълнение на поръчката са за сметка на изпълнителя и възложителят няма да ги заплаща.
 7. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да ползва подизпълнители при изпълнението ѝ, като е длъжен да заяви това обстоятелство със своята оферта и да предостави изискуемите документи за подизпълнителя. След сключване на договора за обществена поръчка, участникът избран за изпълнител, който е заявил, че ще ползва подизпълнител е длъжен да сключи договор за подизпълнение с посочения подизпълнител. По отношение на сключването, уведомяването, регистрирането, публикуването, изпълнението и прекратяването на договора за подизпълнение се прилага съответно Раздел I на Глава шеста от ППЗОП и чл. 66 от ЗОП.

8. Независимо от възможността за използване на подизпълнителите, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
9. Когато определеният изпълнител е непersonифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Раздел-7. Изменение на договора

1. Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска при наличие на основанията, изброени изчерпателно в чл. 116 от ЗОП.

Раздел-8. Гаранция за изпълнение на договора

1. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител за всяка от обособените позиции, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение, в размер на **5%** от стойността на договора (*съгласно чл.111 от ЗОП*).
2. Изпълнителят е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора и в случай на изменение на договора, което представлява извършване на допълнителни дейности.
3. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

3.1 парична сума, преведена по сметка на Възложителя, както следва:

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
SWIFT (BIC): UNCRBGSF

БАНКОВА СМЕТКА (IBAN) В ЛЕВА: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL.

В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, обособена позиция № „...“;

3.2 банкова гаранция (оригинал) – банковата гаранция може да бъде изготвена по образец към настоящата документация, или по образец, утвърден от съответната банка, но задължително следва да има поне следното минимално съдържание: размерът на гаранцията да е този, определен в настоящата документация; същата да е безусловна и неотменима и да дава възможност за упражняване при неизпълнение/забава за изпълнение на задължения на изпълнителя, в съответствие с договорените условия; да е издадена в полза на възложителя – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД; да е описано че гарантира изпълнението по следната процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, обособена позиция № ... (*наименование на обособената позиция*), със срок на валидност, най-малко 15 месеца, считано от датата на поканата за сключване на договора за обществена поръчка. Банковата гаранция за изпълнение на договора се издава най-рано в деня на получаване на поканата за сключване на договора за обществена поръчка. Ако текстът на представената от определения за изпълнител гаранция не съдържа поне минималното съдържание от предходното изречение, то Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да изиска нейната корекция. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция за изпълнение, във връзка с което възложителят може да приложи т. 5 от *Раздел-6* по-горе.

3.3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, същата следва да отговаря на следните условия:

- a) Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
- b) Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициер) в застрахователната полица по тази застраховка;
- c) Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на **5 %** от стойността на договора;

- d) По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;
- e) Изпълнителят предава на Възложителя един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;
- f) В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка, референтния ѝ номер и обособената позиция, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;
- g) Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;
- h) Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена доставка/услуга по договора, заявена преди изтичане на срока/прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока/прекратяване на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – до 60 дни след изтичане валидността на полицата;
- i) При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;
- j) За доказване валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала“. Застрахователната премия следва да бъде платима еднократно при сключване на застраховката.

- 4. Всички разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя.
- 5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
- 6. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
- 7. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор от настоящата документация.

Раздел-9. Други указания

- 1. За въпроси, във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в настоящите указания (документация за обществената поръчка), се прилага съответно Законът за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му (ППЗОП).
- 2. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:
 - а) Решението за откриване на процедурата.
 - б) Обявлението за обществена поръчка.
 - в) Пълното описание на предмета на поръчката.
 - г) Техническата спецификация.
 - д) Указанията за подготовка на офертата.
 - е) Условията и информацията по провеждането на процедурата.
 - ж) Образци на документи към офертата за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. Във всички случаи, най-висок приоритет има ЗОП, а след него ППЗОП.

VI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОГОВОР

№.....

Днес,2017 г. (дата на сключване), в град София, България, между страните:

(1) **„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД**, със седалище и адрес на управление: Република България, 1784 София, Столична община, район “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130277958, тел.: 02/ 8958372, 8958423, факс: 02/ 9871862, Разплащателна сметка: Банка: Уникредит Булбанк АД; IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCRBGSF, представлявано от – член на УС, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

(2), със седалище и адрес на управление:, тел. / факс: +....., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК, Разплащателна сметка: Банка:, BIC:, представлявано от –, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет *„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери”, референтен № PPD17-046, в обхвата на обособена позиция № ... с предмет:* се сключи настоящият Договор, в който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Съгласно условията на настоящия договор и приложенията към него, при последваща поръчка за доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и продаде, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приеме и купи (съгласно предмета на обособената позиция), описана по вид в Приложение № 1 и отговаряща на техническите изисквания (характеристики) от Приложение № 2, представляващи неразделна част от Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор. За целите на договора и за краткост (съгласно предмета на обособената позиция) ще бъде наричана по-долу "СТОКА".

1.2. Стоката, предмет на настоящия договор, се доставя и купува след еднократна поръчка генерирана през SAP и отправена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В поръчката се включват данни за стоката, цена, срок и място за доставка. Мястото за доставка на стоката по предмета на договора е на адрес на Възложителя: гр. София, ул. „Охридско езеро” № 1.

1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена поръчка за доставка на броя стока/ки (в съответствие с общия брой за обособената позиция) по предмета на договора, чрез факс или e-mail. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати потвърждение, че приема поръчката. Срокът за изпълнението й започва да тече от деня следващ датата на поръчката.

1.4. Предаването на стоката се извършва в посочения в поръчката адрес с приемо - предавателен протокол, подписан от страните по този договор или от техни надлежно упълномощени представители. Приемо-предавателният протокол се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра, като един остава за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с документите, описани в т. 4.3 от настоящия договор.

1.5. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на приемо - предавателния протокол по т. 1.4 от настоящия договор.

1.6. Съгласно условията на настоящия договор и приложенията към него, с последваща поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и проведе обучение на (в съответствие с броя за обособената позиция) представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - експерти за работа с (съгласно предмета на обособената позиция). След приключване на обучението страните съставят и подписват двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното обучение.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. (1) Цените на стоката и обучението, предмет на договора, са описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

(2) При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поръчаните по реда на т. 1.2 и т. 1.3 и приети по реда на т. 1.4 стока, и поръчаното и прието по реда на т. 1.6. обучение, по цени от Приложение № 1. При фактурирането се начислява дължимия в момента ДДС според законодателството на Република България. Цените от Приложение № 1 са определени франко място /адрес/ на Възложителя, посочен в т.1.2., като включват всички разходи: транспорт, обучение, такси, застраховки, опаковка, софтуер, документация и всички други съпътстващи изпълнението на договора разходи.

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати поръчаната по реда на т. 1.2. и т. 1.3, и приета по реда на т. 1.4. стока чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на оригинална фактура за стойността на конкретната доставка и документите, посочени в т. 4.3 от договора, които придружават стоката. Във фактурата трябва да са посочени: № и дата на договора, № и дата на приемо-предавателния протокол по т. 1.4 и № на поръчката за доставка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издадената фактура и документите, които придружават стоката най-късно в срок до 5 дни, считано от датата на издаването на фактурата, като при забава за представяне на фактура и придружаващите стоката документи, срокът за плащане се удължава съответно със срока на забавата.

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати проведеното обучение по реда на т. 1.6. чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на оригинална фактура за стойността на обучението и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършеното обучение. Във фактурата трябва да са посочени: № и дата на договора, № и дата на приемо-предавателния протокол по т. 1.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издадената фактура и двустранен приемо-предавателен протокол за извършеното обучение най-късно в срок до 5 дни, считано от датата на издаването на фактурата, като при забава за представяне на фактура и придружаващите стоката документи, срокът за плащане се удължава съответно със срока на забавата.

2.4. Стойността на договора е в размер на /...../ лева без ДДС (в зависимост от стойността на обособената позиция). Независимо от това дали срокът на договора по т. 3.1 е изтекъл, при достигане на стойността по тази точка, Договорът се прекратява автоматично, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна

III. СРОКОВЕ

3.1. Срокът на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването му или до достигане на стойността по т. 2.4 по-горе, в зависимост от това, кое събитие настъпи първо по време.

3.2. Срокът за доставка на стоката е /в зависимост от предложението на участника/ (до 90 /деветдесет/ календарни дни), считано от датата на поръчката по т. 1.2 и 1.3.

3.3. Срокът за провеждане на обучението по т. 1.6 е 10 /десет/ дни, считано от датата на поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена на поръчаната, доставена и приета стока и обучения по реда и при условията на този договор.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде договорената и поръчана стока във вид, качество и с технически показатели, отговарящи на изискванията от Приложение № 2 и в съответствие с реда, посочен в т. 1.2 и т. 1.3 от Договора.

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоката, комплектована със следните документи:

- a. Сертификат за първоначално калибриране от акредитирана лаборатория на предлаганото оборудване;
- b. Указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;
- c. Ръководство за работа с предлаганото оборудване;
- d. Ръководство за работа със стандартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго.

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко два дни преди изпращането на стоката за очакваната дата на пристигането ѝ в местоизпълнението /местоназначението/, посочено в съответната поръчка, чрез факс съобщение или съобщение на електронна поща. Неизпълнението на това задължение освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава за приемането на стоката.

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако трети лица предявят правото си на собственост или други права по отношение на стоката, които могат да бъдат противопоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената цена заедно с лихвите, както и да заплати разноските по договора в случаите, когато се докаже, че продадената стока принадлежи изцяло или отчасти на трето лице, като в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора по т. 9.1., т. 1.

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за предаване на стоката по протокола по т. 1.4.

- 4.8.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени дефектната или неотговаряща на изискванията стока, констатирана в съответствие с т. 5.2. или т. 6.7. на договора, в сроковете, определени в договора.
- 4.9.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свои представители за изпълнението на договора (приемане на поръчките, доставка и предаване на стоките с предавателно -приемателни протоколи) и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък с имената и координатите им в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора. При промяна упълномощените по предходното изречение лица, в срок до три дни от настъпване на промяната, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нов списък на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с дата на промяната и положени подпис и печат.
- 4.10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проведе обучение за работа съгласно Приложение № 2 в срока по т.3.3.
- 4.11.** За извършване на работите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ ще използва следните подизпълнител/и*(попълва се при сключване на договора, ако участникът е декларирал в офертата си, че ще използва подизпълнител/и),* за изпълнение на *(посочват се видовете работи от предмета).*
- 4.12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/-и за подизпълнение с посочения/-те в офертата му подизпълнител/-и в **14-дневен** срок от сключване на настоящия договор и да предостави екземпляр/-и от договора/-те за подизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в **3-дневен** срок, считано от датата на сключването му/-им, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.
- 4.13.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета, на лица, които не са подизпълнители.
- 4.14.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени подизпълнителя/ите по т. 4.11 когато:
- а. За подизпълнителя/ите е налице или възникне обстоятелство чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
 - б. Подизпълнителят/ите не отговарят на нормативно изискване за изпълнение на работите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
 - в. Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя/ите, включително ако подизпълнителя/ите превъзлагат една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.
- 4.15.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и ако подизпълнителят превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.
- 4.16.** В случаите по т. 4.14 и т. 4.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща оригинален екземпляр на възложителя в срок до **3 (три) дни** от датата на сключване заедно с доказателства за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителя.
- 4.17.** Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия.
- 4.18.** Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.
- 4.19.** Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора, за подизпълнение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- 5.1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за приемане на стоката по т. 1.1. с приемо-предавателния протокол по т. 1.4. и на обучението с протокола по т. 1.6.
- 5.2.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда входящ контрол за качество на доставената стока с цел установяване на съответствието ѝ с изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него. За проведения входящ контрол ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя протокол.
- (2) При установяване на недостатъци по време на входящия контрол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 /десет/ дни от датата на протокола по ал. 1. В писменото уведомление по предходното изречение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ описва недостатъците (дефектите) на доставената стока и начинът за отстраняването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа уведомлението с констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за недостатъци (дефекти) на стоката и да го уведоми писмено (по факс или на електронна поща) за това дали приема констатациите - съответно предложеният начин за отстраняване на недостатъците (дефектите) или не ги приема. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни задължението си за уведомяване по предходното изречение в срок до 1 /един/ работен ден от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от входящия контрол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за решението си относно констатациите от входящия контрол в срока по предходното изречение, се счита, че не ги приема, вследствие на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към съставянето на протокола по ал. 3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приеме констатациите и предложенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, протокол по ал. 3 не се съставя, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните недостатъци (дефекти) в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на писменото им приемане. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не приеме констатациите и предложенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният го уведомява писмено за дата, час и място за съставяне на констативен протокол по ал. 3. Писменото уведомление за съставянето на констативен протокол по следващата алинея се изпраща на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от три дни преди посочената в уведомлението дата за съставяне на протокола.

(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приеме констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците (дефектите) на стоката и начинът на тяхното отстраняване по предходната алинея, страните по договора съставят и подписват констативен протокол, в който се описват установените недостатъци, начинът и срокът за тяхното отстраняване. Срокът за отстраняване на недостатъците (дефектите) на стоката не може да бъде по-дълъг от 15 /петнадесет/ календарни дни.

(4) Неявявяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне и подписване на констативния протокол по предходната алинея не го освобождава от отговорност. В този случай констативният протокол се съставя само от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс или електронна поща за изпълнение. В този случай срокът за отстраняване на недостатъците, посочен в констативния протокол започва да тече от датата на изпращането на протокола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При съставянето на констативния протокол по ал. 3, респективно по ал. 4, страните отчитат уговореното в т. 5.3. от договора.

5.3. При установяване на недостатъци (дефекти) на стоката по реда на т. 5.2. или т. 6.7. от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните алтернативни права:

1. да иска замяна на дефектната или неотговаряща на изискванията стока с нова за сметка на Изпълнителя; или

2. да задържи стоката и да иска отбив от цената; или

3. да откаже да приеме стоката или да върне приетата, но дефектна или неотговаряща на изискванията стока, съответно да не я заплати или ако вече е заплатена, да иска връщането на платената за нея цена.

5.4. При некачествено проведено обучение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изпълнението на услугата и да даде подходящ срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който последният да организира и проведе обучение, съответстващо на уговореното между страните. Тези обстоятелства се отбелязват в двустранен протокол между страните, а последващото проведено обучение се приема отново по реда на т. 1.6.

5.5. При доставка на дефектна стока или стока, която не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирано в съответствие с т. 5.2. или т. 6.7. и в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците, респективно не замени дефектната стока с качествена в уговорените срокове, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме действия за отстраняване на недостатъците от трета страна или да ги отстрани сам, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по т. 7.2.

5.6. В случаите на т. 5.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме неотговарящата на изискванията или дефектна стока на отговорно пазене, като вземе всички възможни мерки за безопасното ѝ съхранение за максимален срок от един месец.

5.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, съгласно условията на този договор, да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за поръчаната, доставена и приета стока и за поръчаното, проведено и прието обучение.

5.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свои представители за приемане и извършване на входящ контрол за качество на доставената стока. Списък с имената и координатите им се представят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора.

5.9. При откриване на несъответствия, недостатъци и/или дефекти при приемане на стоката по предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с правата, предвидени в чл. 265 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

VI. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на (.....) лева, представляващи 5 % от максималната стойност на договора (*съответно за всяка от обособените позиции*), определена в т. 2.5, под формата на депозит по сметка на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, както следва: „Уникредит Булбанк“ АД, BIC: UNCRBG SF, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPV UL, или под формата на безусловна, неотменяема банкова гаранция издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да е издадена най-рано на датата на получаване на поканата за сключване на настоящия договор, със срок на валидност 15 /петнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, с възможност да се усвоява изцяло или на части или гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да е издадена най-рано на датата на получаване на поканата за сключване на настоящия договор.

6.2. Гаранцията за изпълнение ще служи за общо обезпечение по договора и ще компенсира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всякакви вреди и загуби, причинени вследствие виновно неизпълнение/забава на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай че претърпените вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да потърси обезщетение за разликата до действителния размер на вредите по общия съдебен ред пред компетентния български съд със седалище в гр. София.

6.3. В случай на удовлетворяване за неустойки или обезщетения от внесената/учредена гаранция за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като последният е длъжен да

попълни гаранцията за изпълнение до размера ѝ определен в т. 6.1 по-горе. Допълването на гаранцията за изпълнение се извършва в срок до 14 (четинадесет) дни от датата на получаването на уведомлението за това. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не попълни гаранцията за изпълнение до размерът ѝ, уговорен в т. 6.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати (развали) договора поради неизпълнение с 15-дневно предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на т. 9.1, т. 6 по-долу.

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок до 60 дни след изтичане срока на договора или прекратяването му на друго правно основание без вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако неговото изпълнение е надлежно и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го е приел при условията на този договор.

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето през което гаранцията за изпълнение законно е престояла у него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на разноски и такси, свързани с учредяването и поддържането на банковата гаранция или застраховката, за срока през който гаранцията законно е в държане и разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.6. Гаранционният срок на закупената стока е /...../ месеца, считано от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането ѝ от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване на указанията за съхранение, монтаж и експлоатация на производителя.

6.7. (1) По всяко време от действието на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява доставената стока, която не е в режим на експлоатация, за наличие на скрити недостатъци. Проверката по предходното изречение се извършва от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, притежаващи съответната техническа компетентност и се удостоверява със съставянето на констативен протокол. При откриване на скрити недостатъци на доставената стока по реда на настоящата точка, същите се считат за гаранционни дефекти и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани в съответствие с гаранционните условия, при условие, че са спазени условията за съхранение на стоката.

(2) За гаранционни дефекти на стоката, освен скритите недостатъци по ал. 1 се считат и всички дефекти на стоката, които са се проявили по време на експлоатацията ѝ и не са резултат от неправилни действия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негови служители и са в рамките на гаранционния срок по т. 6.6.

(3) При констатиране на дефекти (неизправности) на стоката в рамките на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 /десет/ дневен срок от откриването им. В писменото уведомление по предходното изречение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ описва недостатъците (дефектите) на стоката и начинът за отстраняването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа уведомлението с констатациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за недостатъци (дефекти) на стоката и да го уведоми писмено (по факс или на електронна поща) за това дали приема констатациите - съответно предложеният начин за отстраняване на недостатъците (дефектите) или не ги приема. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни задължението си за уведомяване по предходното изречение в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатирания дефект на стоката в рамките на гаранционния срок. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за решението си по отношение на предявената reklamacija в срока по предходното изречение, се счита, че не я приема, вследствие на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към съставянето на констативен протокол. За, съставянето и съдържанието на констативния протокол се прилага съответно т. 5.2, ал. 2, 3, 4 и 5. При съставянето на констативния протокол страните отчитат уговореното в т. 6.8.

6.8. В рамките на гаранционния срок по т. 6.6, всички разходи по отстраняване на дефекти и/или замяна на стоката с нова, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.9. Ако в рамките на гаранционния срок се констатират фабрични дефекти, които не могат да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни от датата, на която неизправната стока му е предадена за ремонт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени дефектната стока с нова в срок до 1 месец, считано от изтичането на 15-дневния срок за ремонт на стоката.

VII. ОТГОВОРНОСТИ

7.1. (1) При забава на изпълнение на задължение по този Договор, с изключение на случаите по т. 8.1 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер равен на 0,2 % за всеки пълен ден забава, но не повече от 10 % общо върху стойността на неизпълненото задължение. Ако стойността на неизпълненото задължение не може да се определи, размера на тази неустойка се изчислява върху стойността на максималната обща стойност на Договора, определена в т. 2.4 по-горе.

(2) При неизпълнение на задължения по този договор, с изключение на случаите по т. 8.1 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% върху стойността на неизпълненото задължение.

7.2. За всеки отделен случай на неизпълнение на задълженията в рамките на гаранционния срок (с изключение на случаите по т. 8.1), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, равна на **10%** от стойността на реално доставена, но дефектна (неизправна) стока, по отношение на която е възникнало неизпълненото гаранционно задължение.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира неустойка в размер на 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение на договора, посочена в т. 6.1, при прекратяване или разваляне на договора по т. 9.1, т. 1-5.

7.4. При забава за плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ, плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от **10 %** от стойността на забавеното плащане.

7.5. Неустойките по настоящия Договор се заплащат в срок до **10 (десет) календарни дни, считано** от датата на писмената претенция за тях от изправната до неизправната страна. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако в определения срок за плащане на дължимата неустойка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си, да се удовлетвори за сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение на Договора в съответствие с т. 6.2. по-горе или да я прихване от следващо дължимо плащане по Договора.

7.6. В случай, че не е уговорено друго, неустойките се начисляват върху стойността на закъснялото/неизпълнено задължение по Договора, без ДДС. В случай че стойността на това задължение не може да бъде определена, неустойката се изчислява върху размера на максималната обща стойност на Договора, определена в т. 2.5.

7.7. В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, той може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и пропуснатите ползи.

7.8. При нарушаване на задължение по раздел 11 по-долу, виновната страна дължи на изправната страна неустойка за всеки конкретен случай на нарушение в размер на **50%** от гаранцията за изпълнение, заедно с обезщетяване на всички вреди над сумата на неустойката, настъпили вследствие нарушаване на задълженията по раздел 11 от Договора.

7.9. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по т. 4.12 от настоящия договор да сключи договор/-и за подизпълнение с посоченият/-те в офертата му подизпълнител/-и в **14-дневен срок** от сключване на настоящия договор, то той дължи неустойка в размер на **2 000 лева**.

7.10. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален/-и екземпляр/-и от договора или анекса с подизпълнителя в срок до **3 (три) дни** от датата на сключване на договор/-и за подизпълнение/допълнително споразумение към договор за подизпълнение по т. 4.12 и т. 4.16 от настоящия договор, то той дължи неустойка в размер на **2 000.00 лева** за всеки конкретен случай на нарушение.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ

8.1. В случай на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която и да е от страните.

8.2. Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

8.2.1. за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило, и да бъде изпратено на другата страна до **14 (четирнадесет) дни** след започването му.

8.2.2. за непредвидимите събития – в **14-дневен срок** от издаването или изменението на нормативен или ненормативен акт на държавен или общински орган.

8.3. В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на някоя от страните за повече от **1 (един) месец**, всяка от страните има право да прекрати договора по т. 9.3.

IX. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да развали договора в случаите на т. 4.5. или при неизпълнението на т. 4.6. от договора, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по т. 7.3.;

2. да прекрати договора с **10-дневно писмено** предизвестие отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от **30 (тридесет) дни**, без да са налице обстоятелствата по т. 8.1, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по т. 7.3.;

3. да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчка за доставка при условията на този договор, без да са налице обстоятелствата по т. 8.1, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойката по т. 7.3.;

4. да прекрати договора с **30-дневно** писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при повторна доставка на дефектна стока или на стока, неотговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора и в приложенията към него, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката по т. 7.3.; Настоящата клауза се прилага и в случаите, когато:

а) двете доставени партиди дефектна стока и/или стока, неотговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не са поредни;

б) в рамките на срока на договора е установено един или повече пъти по реда на т. 6.5. и един или повече пъти по реда на т. 5.2. (кумулятивно), че доставена стока е дефектна и/или не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора и в приложенията към него.

5. да прекрати договора без предизвестие, в случай, че са отправяни три или повече претенции (които не е задължително да са последователни) за гаранционни дефекти на доставената стока, дори същите да са били отстранени. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката по т. 7.3.;

6. да развали договора без предизвестие, чрез писмено уведомление, в хипотезата на т. 6.3. по-горе.
- 9.2.** Настоящият договор може да се прекратява по взаимно писмено съгласие на страните по всяко време, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването с писмено споразумение.
- 9.3.** В случаите на т. 8.3., всяка от страните има право да прекрати договора с **10-дневно** писмено предизвестие до другата страна.
- 9.4.** Договорът се прекратява и в следните случаи:
1. по т. 2.4; и
 2. по т. 3.1.
- 9.5.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати (развали) едностранно договор в случаите на т. 6.3. по-горе.
- 9.6.** Настоящият Договор може да бъде прекратен:
- 9.6.1. с 1-месечно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 - 9.6.2. с 6-месечно писмено предизвестие, отправено от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 9.7.** Извън хипотезите по предходните точки, настоящият Договор се разваля и на общо основание при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

X. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

- 10.1.** Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.
- 10.2.** Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.
- 10.3.** Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към предмета на спора.
- 10.4.** Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 11.1.** Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на информацията определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по повод сключването или по време на срока на действие на този договор, както и да използват тази информация единствено за целите на изпълнението. Страните ще считат за конфиденциална информацията съдържаща се в договора и информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и всяка информация която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на договора. Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна на някоя от страните по повод изпълнението на договора и която представлява ноу-хау, схеми на складове съответно схеми за достъп и охрана или фирмена тайна на другата страна, или която е определена изрично при предоставянето ѝ от съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със сключването или изпълнението на договора.
- 11.2.** Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от **2 (две) години след** прекратяване на договора.
- 11.3.** Клаузите за конфиденциалност не се прилагат, когато някоя от страните е длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по тази точка, страната която я дава е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 12.1.** Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му от страните.
- 12.2.** Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван по инициатива на всяка една от страните чрез двустранно подписано споразумение, доколкото изменението и допълнението не влизат в противоречие с разпоредбите на ЗОП.

12.3. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат: Търговският закон, ЗЗД и другите действащи в Република България нормативни актове.

12.4. За целите на този договор търговските адреси на страните са както следва:

• на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Република България, гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес Център.

• на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
12.5. Ако някоя от страните промени посочените в предходната точка адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за не получените съобщения, призовки и други подобни.

12.6. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по e-mail или факс, доколкото съществува техническа възможност за установяване на момента на получаване на съобщението/уведомлението чрез генериране на известие за доставяне от техническото средство на изпращане.

12.7. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Гаранция за изпълнение на договора.

Настоящият договор се състои от ... страници, включително приложенията към него, и се състави в два еднакви оригинални екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха с него и приеха съдържанието му го подписаха чрез своите представители, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

VII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ В ОФЕРТАТА

Приложение № 1. Опис на документите, съдържащи се в офертата.

ОБРАЗЕЦ!

Опис на представените документи			
за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046			

№ по ред	Наименование	Страница	Бележки
1.	Опис на представените документи, <i>оригинал</i> (изготвен по образец от Приложение № 1 към документацията)		
2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), <i>оригинал</i> (изготвен по образец от Приложение № 2 към документацията)		
3.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (<i>когато е приложимо</i>)		
4.	Документ (договор) за създаване на обединение, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, <i>заверено от участника копие (когато е приложимо)</i>		
5.	Доказателство за поетите от третото лице/подизпълнител задължения, <i>оригинал (когато е приложимо)</i>		
6.	Декларация за липса на свързаност с друг участник, изготвена на основание чл. 101, ал. 11 и чл. 107, т. 4 от ЗОП, (<i>оригинал</i>) по образец от Приложение № 3		
7.	Техническо предложение, изготвено и окомплектовано за всяка обособена позиция, за която участва, което съдържа:		
7.1	Документ за упълномощаване (пълномощно), когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника		
7.2	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (<i>оригинал, изготвено по образец от Приложение № 4.1-4.8</i>).		
7.3	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор(<i>оригинал, изготвена по образец от Приложение № 5</i>)		
7.4	Декларация за срока на валидност на офертата на участника (<i>оригинал, изготвена по образец от Приложение № 6</i>)		
7.5	Декларация за съответствие, в която да е отразено, че офертираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни, в оригинал		
7.6	Каталог на предлаганото оборудване по поръчката, на хартиен или електронен носител		
8.	Ценово предложение, <i>оригинал (изготвено за всяка обособена позиция, за която участника участва, по образец от Приложение № 7.1-7.8.</i> Ценовото предложение за всяка обособена позиция се поставя в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция).		
9.	Други документи по преценка на участника		

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

Приложение № 2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП е публикуван и достъпен на интернет страницата на АОП, в рубрика Образци и списъци.

ОБРАЗЕЦ!

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП¹. Позоваване на съответното обявление², публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: ОВЕС S брой[137], дата [20.07.2017], стр.[29], Номер на обявлението в ОВ S: [2017/S 137-281712]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [.....]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя³	Отговор:
Име:	Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
За коя обществена поръчка се отнася?	Отговор:
Название или кратко описание на поръчката ⁴ :	„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо) ⁵ :	PPD17-0046

¹ Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

² За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

³ Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

⁴ Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация:	Отговор:
Име:	[]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[] []
Пощенски адрес:	[.....]
Лице или лица за контакт ⁶ : Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Само в случай че поръчката е запазена⁸: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие ⁹ , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]

⁵ Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

⁶ Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

⁷ Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). **Тази информация се изисква само за статистически цели.**

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

⁸ Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

⁹ Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

<p>Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.</p>	<p>[....]</p>
<p>Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не се прилага</p>
<p>Ако „да“:</p> <p><u>Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.</u></p> <p>а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: <i>б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:</i></p> <p>в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък¹⁰:</p> <p>г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?</p> <p>Ако „не“:</p> <p><u>В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:</u></p> <p>д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи</p>	<p>а) [.....]</p> <p><i>б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p> <p>в) [.....]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>д) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>

¹⁰

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	
Форма на участие:	Отговор:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори ¹¹ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.	
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [.....] б): [.....] в): [.....]
Обособени позиции	Отговор:
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такова:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[.....]; [.....]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[.....]
Пощенски адрес:	[.....]

¹¹

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[.....]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

Използване на чужд капацитет:	Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

Ако „да“, моля, представете отделно за **всеки** от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно **раздели А и Б от настоящата част и от част III**.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти¹², доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:	Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако да и доколкото е известно , моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [.....]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

¹² Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

1.	<i>Участие в престъпна организация</i> ¹³ :
2.	<i>Корупция</i> ¹⁴ :
3.	<i>Измама</i> ¹⁵ :
4.	<i>Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности</i> ¹⁶ :
5.	<i>Изпиране на пари или финансиране на тероризъм</i> ¹⁷
6.	<i>Детски труд и други форми на трафик на хора</i> ¹⁸

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	Отговор:
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице , което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....] ¹⁹
Ако „да“ , моля посочете ²⁰ : а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основаниято(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено []; в) доколкото е пряко указано в присъдата:	а) дата:[], буква(и): [], причина(а):[] б) [.....] в) продължителността на срока на изключване [.....] и

¹³ Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

¹⁴ Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

¹⁵ По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

¹⁶ Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

¹⁷ Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

¹⁸ **Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).**

¹⁹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁰ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

	<p>съответната(ите) точка(и) []</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]²¹</p>
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване ²² („реабилитиране по своя инициатива“)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки ²³ :	[.....]

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:	
Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	
<p>Ако „не“, моля посочете:</p> <p>а) съответната страна или държава членка;</p> <p>б) размера на съответната сума;</p> <p>в) как е установено нарушението на задълженията:</p> <p>1) чрез съдебно решение или административен акт:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Решение или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? – Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. – В случай на присъда — срокът 	Данъци	Социалноосигурителни вноски
	<p>а) [.....]</p> <p>б) [.....]</p> <p>в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p>	<p>а) [.....]б) [.....]</p> <p>в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p>

²¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²² В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

²³ Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

<p>на изключване, ако е определен <u>пряко</u> в присъдата:</p> <p>2) по друг начин? Моля, уточнете:</p> <p>г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?</p>	<p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>	<p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>
<p>Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):²⁴</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>	

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ²⁵

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	Отговор:
<p>Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право²⁶?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:</p> <p>а) обявен в несъстоятелност, или</p> <p>б) предмет на производство по</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

²⁴ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁵ Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

²⁶ **Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчка или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС**

<p>несъстоятелност или ликвидация, или</p> <p>в) споразумение с кредиторите, или</p> <p>г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните закони и подзаконни актове²⁷, или</p> <p>д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или</p> <p>е) стопанската му дейност е прекратена?</p> <p>Ако „да“:</p> <p>– Моля представете подробности:</p> <p>– Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства²⁸?</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</i></p>
<p>Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение²⁹?</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не,</p> <p>[.....]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>

²⁷ **Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.**

²⁸ Тази информация **не** трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да е възможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

²⁹ **Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.**

<p>Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси³⁰, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>
<p>Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>
<p>Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Може ли икономическият оператор да потвърди, че:</p> <p>а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;</p> <p>б) не е укрил такава информация;</p> <p>в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и</p> <p>г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?	
---	--

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

Специфични национални основания за изключване	Отговор:
Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване , които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? <i>Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:</i>	[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ³¹
В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване , икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“ , моля опишете предприетите мерки:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздела или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	Отговор:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

³¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Годност	Отговор:
<p>1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен³²:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>[...]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>2) При поръчки за услуги:</p> <p>Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: [...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
<p>1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:</p> <p><u>и/или</u></p> <p>1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва³³():</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p> <p>(брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:</p> <p><u>и/или</u></p> <p>2б) Неговият среден годишен оборот в</p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p>

³² Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; **възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение**

³³ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

<p>областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва³⁴:</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>(брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Що се отнася до финансовите съотношения³⁵, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>(посочване на изискваното съотношение — съотношение между x и y³⁶ — и стойността): [...], [.....]³⁷</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</i></p>
<p>5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:</p> <p><i>Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>[.....],[.....][...]валута</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</i></p>
<p>6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:</p> <p><i>Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:</i></p>	<p>[...]</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>

³⁴ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
³⁵ Например съотношението между активите и пасивите.
³⁶ Например съотношението между активите и пасивите.
³⁷ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	Отговор:								
<p>1а) Само за обществените поръчки за строителство:</p> <p>През референтния период³⁸ икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид:</p> <p><i>Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....]</p> <p>Строителни работи: [.....]</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</i></p>								
<p>1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:</p> <p>През референтния период³⁹ икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти⁴⁰:</p>	<p>Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Описание</th> <th>Суми</th> <th>Дати</th> <th>Получатели</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Описание	Суми	Дати	Получатели				
Описание	Суми	Дати	Получатели						
<p>2) Той може да използва следните технически лица или органи⁴¹, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:</p> <p>При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:</p>	<p>[.....]</p>								

³⁸ Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит отпреди **повече** от пет години.

³⁹ Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години.

⁴⁰ С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

⁴¹ За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка :	[.....]
5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки ⁴² на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване , с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:	а) [.....] б) [.....]
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда :	[.....]
8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Година, брой на ръководните кадри: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[.....]
10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител ⁴³ изпълнението на следната част (процентно	[.....]

⁴² Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

⁴³ Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

<p>изражение) от поръчката:</p>	
<p>11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</i></p>
<p>12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</i></p>

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	Отговор:
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p>

<p>гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарты или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>

Част V: Намалване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намалване на броя	Отговор:
<p>Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми</p>	<p>[.....]</p> <p>[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не⁴⁵</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]⁴⁶</p>

на документални доказателства са на разположение в електронен формат⁴⁴, моля, посочете за **всички** от тях:

Част VI: Заключение положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно⁴⁷; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно⁴⁸, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие **Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД** да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в във всички части, раздели/ точки от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“**, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз под номер: **2017/S -137-281712**, референтен № **PPD17-046**.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

⁴⁵ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

⁴⁶ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

⁴⁴ Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

⁴⁷ При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

⁴⁸ В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП
за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/-ната/ _____, в качеството ми на
представляващ _____, участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „...“, реф. № ...

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Участникът, когото представлявам, не е свързано лице по смисъла на т. 45 от §2 от ДР на ЗОП с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата _____ г.

Декларатор: _____
/име, подпис и печат/

Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически
характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 1 „Доставка на мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване
в разпределителни уредби“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: _____/_____, факс: _____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на
енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена
позиция № 1 – „Доставка на мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в
разпределителни уредби“,

1) Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от глава II. *Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката за Обособена позиция № 1* Доставка на мултифункционален уред за тестване на първично оборудване в разпределителни уредби с изискуемата окомплектовка и аксесоари от документацията, изискванията и условията на възложителя, а именно:

Таблица 1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя	Гарантирано предложение на участника
1.	Мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби, който се предлага, трябва да бъде нов и с гарантирано качество	Да
2.	Мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби трябва да бъде произведен съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката	Да
3.	Специализиран софтуер, съвместим с Windows 7 или по-нов	Да
4.	Специализираният софтуер да бъде стандартен, последна версия към момента на подаване на оферта	Да
5.	Място на експлоатация – вътрешен и външен	Да

Таблица 2. Технически параметри и други данни за мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби:

№	Технически параметри на Мултифункционален уред за тестване на първично оборудване	Гарантирано предложение на участника
I	Общи данни:	
1.	Марка	<i>Да се посочи</i>
2.	Модел	<i>Да се посочи</i>
3.	Производител	<i>Да се посочи</i>
4.	Гаранционен срок в месеци ≥ 24 месеца	<i>Да се посочи</i>
5.	Размери	<i>Да се посочи</i>
6.	Тегло	<i>Да се посочи</i>

№	Технически параметри на Мултифункционален уред за тестване на първично оборудване	Гарантирано предложение на участника
II	Обхват на измерване	
1	Токови трансформатори	Да
1.1.	Коефициент на трансформация	≥ 800 A
1.2.	Крива на намагнитване	≥ 2 kV
1.3.	Поляритет на намотки	≥ 800 A
1.4.	Активно съпротивление на намотки	Да
1.5.	Изпитване по установен стандарт IEC 61850 или еквивалент	Да
2.	Напреженови трансформатори	Да
2.1.	Коефициент на трансформация	≥ 2 kV
2.2.	Изпитване по установен стандарт IEC 61850 или еквивалент	Да
2.3.	Поляритет на намотки	≥ 2 kV
3.	Силови трансформатори	Да
3.1.	Активно съпротивление на намотки	≥ 100 A/dc
3.2.	Коефициент на трансформация	≥ 2 kV
3.4.	Определяне загуби на празен ход	Да
3.5.	Определяне загуби на късо съединение	Да
III	Технически данни:	
1.	Входно изходни терминали	-
1.1.	Напрежен изход ≥ 130 V/6 A	≥ 1
1.2.	Напрежен изход ≥ 2 kV AC	≥ 1
1.3.	Токов изход ≥ 400 A DC	≥ 1
1.4.	Токов изход ≥ 6 A DC	≥ 1
1.5.	Токов изход ≥ 800 A AC	≥ 1
1.6.	Напрежен измервателен вход ≥ 300 V AC	≥ 1
1.7.	Напрежен измервателен вход - 3 V AC	≥ 1
1.8.	Напрежен измервателен вход – 10 V DC	≥ 1
1.9.	Токов измервателен вход - 10 A AC/DC	≥ 1
1.10.	Цифров вход - ≥ 300 V DC	≥ 1
2.	Мощност на токови изходи	-
2.1.	Обхват	≥ 800 A
2.2.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 800 A/AC	≥ 25 сек
2.3.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 800 A/AC	≥ 6 V
2.4.	Честота при максимално натоварване ≥ 800 A/AC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
2.5.	Мощност при максимално натоварване ≥ 800 A/AC	≥ 4 800 VA
2.6.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 400 A/AC	≥ 8 мин
2.7.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 400 A/AC	≥ 6.4 V
2.8.	Честота при максимално натоварване ≥ 400 A/AC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
2.9.	Мощност при максимално натоварване ≥ 400 A/AC	≥ 2 560 VA
2.10.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 200 A/AC	≥ 2 часа
2.11.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 200 A/AC	≥ 6.5 V
2.12.	Честота при максимално натоварване ≥ 200 A/AC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
2.13.	Мощност при максимално натоварване ≥ 200 A/AC	≥ 1 300 VA
2.14.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 400 A/DC	≥ 2 мин
2.15.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 400 A/DC	≥ 6.5 V
2.16.	Честота при максимално натоварване ≥ 400 A/DC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
2.17.	Мощност при максимално натоварване ≥ 400 A/DC	≥ 2 600 VA
3.	Мощност на напреженови изходи	-
3.1.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 2 kV/AC	≥ 1 мин
3.2.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 2 kV/AC	$\geq 1,25$ A
3.3.	Честота при максимално натоварване ≥ 2 kV/AC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
3.4.	Мощност при максимално натоварване ≥ 2 kV/AC	≥ 2 500 VA
3.5.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 1 kV/AC	≥ 1 мин
3.6.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 1 kV/AC	$\geq 2,5$ A
3.7.	Честота при максимално натоварване ≥ 1 kV/AC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
3.8.	Мощност при максимално натоварване ≥ 1 kV/AC	≥ 2 500 VA
3.9.	Продължителност при максимално натоварване ≥ 500 V/AC	≥ 1 мин
3.10.	Напрежение при максимално натоварване ≥ 500 V/AC	≥ 5 A
3.11.	Честота при максимално натоварване ≥ 500 V/AC	$\leq 15 \div \geq 400$ Hz
3.12.	Мощност при максимално натоварване ≥ 500 V/AC	≥ 2 500 VA
4.	Точност при вътрешно мерене на изходите	-
4.1.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 800 A/AC	$\leq 0,10$ %

№	Технически параметри на Мултифункционален уред за тестване на първично оборудване	Гарантирано предложение на участника
4.2.	Фазова грешка в обхват 800A/AC	$\leq 0,10^\circ$
4.3.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 400 A/AC	$\leq 0,20 \%$
4.4.	Фазова грешка в обхват 400A/AC	$\leq 0,10^\circ$
4.5.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 2000 V/AC	$\leq 0,05 \%$
4.6.	Фазова грешка в обхват 2000V/AC	$\leq 0,10^\circ$
4.7.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 1000 V/AC	$\leq 0,05 \%$
4.8.	Фазова грешка в обхват 1000V/AC	$\leq 0,15^\circ$
4.9.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 500 V/AC	$\leq 0,05 \%$
4.10.	Фазова грешка в обхват 500V/AC	$\leq 0,2^\circ$
4.11.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 5 A/AC	$\leq 0,2 \%$
4.12.	Фазова грешка в обхват 5 A/AC	$\leq 0,1^\circ$
4.13.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 500 mA/AC	$\leq 0,05 \%$
4.14.	Фазова грешка в обхват 500 A/AC	$\leq 0,1^\circ$
5.	Точност на измервателни входове	-
5.1.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 10 A/AC	$\leq 0,05 \%$
5.2.	Фазова грешка в обхват 10 A/AC	$\leq 0,10^\circ$
5.3.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 1 A/AC	$\leq 0,05 \%$
5.4.	Фазова грешка в обхват 1 A/AC	$\leq 0,15^\circ$
5.5.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 10 A/DC	$\leq 0,08 \%$
5.7.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 1 A/DC	$\leq 0,08 \%$
5.8.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 300 V/AC	$\leq 0,05 \%$
5.9.	Фазова грешка в обхват 300 V/AC	$\leq 0,10^\circ$
5.10.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 30 V/AC	$\leq 0,05 \%$
5.11.	Фазова грешка в обхват 30 V/AC	$\leq 0,10^\circ$
5.12.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 3 V/AC	$\leq 0,05 \%$
5.13.	Фазова грешка в обхват 3 V/AC	$\leq 0,10^\circ$
5.14.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 300 mV/AC	$\leq 0,08 \%$
5.15.	Фазова грешка в обхват 300 mV/AC	$\leq 0,10^\circ$
5.14.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 30 mV/AC	$\leq 0,25 \%$
5.15.	Фазова грешка в обхват 30 mV/AC	$\leq 0,15^\circ$
5.16.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 10 V/DC	$\leq 0,08 \%$
5.17.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 1 V/DC	$\leq 0,08 \%$
5.18.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 100 mV/DC	$\leq 0,10 \%$
5.19.	Грешка при амплитудна стойност в обхват 10 mV/DC	$\leq 0,15 \%$
6.	Точност при измерване на активно съпротивление	-
6.1.	Четири проводно свързване при ток 400 A/DC	$\leq 0,7 \%$
6.2.	Четири проводно свързване при ток 6 A/DC	$\leq 0,35 \%$
6.3.	Дву проводно свързване при ток 10V/DC вход	$\leq 0,6 \%$
7.	Визуализация	
7.1.	Дисплей на преден панел	Да
7.2.	Софтуерна обработка на РС на данните от измерванията	Да
8.	Окомплектовка	-
8.1.	Комплект 2 бр. кабели за ток ≥ 800 А - всеки кабел с минална дължина 6 м.	Да
8.2.	Комплект 2 бр. кабели за напрежение ≥ 2000 V - всеки кабел с минална дължина 6 м.	Да
8.3.	Комплект 6 бр. стандартни измервателни кабели - всеки кабел с минална дължина 6 м.	Да
8.4.	Комплект 1 бр. стандартни кабели за заземяване - всеки кабел с минална дължина 6 м.	Да
8.5.	Комплект 4 бр. високоволтови щипки - минимум 1 комплект	Да
8.6.	Комплект 4 бр. стандартни щипки- минимум 1 комплект	Да
8.7.	Комплект 1 бр. транспортен куфар- минимум 1 брой	Да
8.8.	Комплект 1 бр. чанта за съхранение- минимум 1 брой	Да
8.9.	Стандартен софтуер за обработка на измерени данни	Да
8.10.	Стандартен софтуер за измерване на токови трансформатори	Да
8.11.	Стандартен софтуер за измерване на напреженови трансформатори	Да
8.12.	Стандартен софтуер за измерване на силови трансформатори	Да

№	Технически параметри на Мултифункционален уред за тестване на първично оборудване	Гарантирано предложение на участника
8.13	Стандартен кабел за връзка между мултифункционалния уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби и РС	Да
9	Преносим компютър	-
9.1	Диагонал на дисплей	≤ 15,4"
9.2	RAM памет	≥ 8 GB
9.3	Процесор	≥ 8 ядра
9.4	SSD хард диск	≥ 150 GB
9.5	Операционна система, съвместима с Windows 7 или по-нов,	Да се посочи
10.	Захранване, механична устойчивост и експлоатационни условия.	-
10.1.	Номинално захранващо напрежение	≤ 100 - ≥ 240 V AC
10.2.	Честота на захранващо напрежение	50 Hz
10.3.	Удароустойчивост IEC / EN 60068-2-27 или еквивалент	Да се посочи
10.4.	Виброустойчивост IEC / EN 60068-2-6 или еквивалент	Да се посочи
10.5.	Температурен диапазон на работа	≤ -10... ≥ 55 °C
10.6.	Температурен диапазон на съхранение	≤ -20... ≥ 55 °C
11.	Функции на уреда, които не са посочени като изискване от възложителя	-
11.1.

Бележки:

1. Участникът трябва да попълни техническите данни във всички позиции от техническата спецификация, в които е записано „**Да се посочи**“;
2. Предложения от участника уред трябва да отговаря на техническите параметри записани в колона „Гарантирано предложение на участника“;
3. Участникът трябва да разполага с необходимите документи, за доказване на съответствието на уреда с гарантираните технически параметри, които да представи при необходимост;
4. Всички функции, които се предлагат от Участника, но не са посочени като изискване от възложителя трябва да бъдат добавени и представени на Възложителя в т. 11 на Таблица 2 по-горе.

2) Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на поръчката:

1. Ще доставим стоките по предмета на поръчката на адрес: град София, ул. „Охридско езеро“ № 1, в срок до календарни дни (**да се посочи от участника - не по-голям от 90 /деветдесет/ дни**), считано от датата Възлагателния протокол на Възложителя.
2. Предлаганото оборудване ще бъде доставено и съхранено в оригиналните опаковки с етикетите на производителя. На всяка опаковка ще има надпис с партидният номер, годината и месеца на производство, създаващи възможност за проследимост на продуктите.
3. При констатиране на недостатъци на доставеното оборудване или при доставка на оборудване, несъответстващо на изискванията на договора или липси, ще отстраняваме недостатъците и/или дефектите (чрез поправка или замяна) и/или ще доставим липсващите елементи за своя сметка в срок от 15 дни от датата на получаване на известие от Възложителя. Под недостатъци на оборудването се разбира:
 - a. Наличие на видими дефекти и/или счупвания;
 - b. Несъответствие на техническите параметри на оборудването спрямо спецификациите и изискванията на договора и/или спрямо придружаващата документация;
 - c. Лошокачествено или некачествено изпълнение.
4. При възникване на рекламация по време на гаранционния срок на оборудването, се задължаваме ремонтът да бъде извършен в оторизиран от производителя сервиз.
5. Ще извършим обучение на 2 (двама) специалисти на Възложителя за работа с мултифункционален уред за тестване на първично оборудване в разпределителни уредби, по предварително одобрена от Възложителя учебна програма, до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка.
6. Документи, които ще предоставим при доставка на оборудването, в случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка:
 - 6.1. Сертификат за първоначално калибриране от акредитирана лаборатория на предлаганото оборудване;
 - 6.2. Указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;
 - 6.3. Ръководство за работа с предлаганото оборудване;
 - 6.4. Ръководство за работа със стандартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

_____ (Опишете кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

Приложения:

- 1) **Документ за упълномощаване (пълномощно)**, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (*оригинал, или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощното*).
- 2) **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор** (*оригинал*).
- 3) **Декларация за срока на валидност на офертата на участника** (*оригинал*).
- 4) **Декларация за съответствие**, в която да е отразено, че офертираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни, в оригинал.
- 5) **Каталог на предлаганото оборудване** по поръчката, на хартиен или електронен носител.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически
характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 2 „Доставка на трифазни мрежови анализатори за заснемане на електрически
характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни
обекти “

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: _____ / _____, факс: _____ / _____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на
енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена
позиция № 2 – „Доставка на трифазни мрежови анализатори за заснемане на електрически
характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в
енергийни обекти“

1) Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от глава II. *Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката за Обособена позиция № 2 „Доставка на трифазни мрежови анализатори за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти“* от документацията, изискванията и условията на възложителя, а именно:

Таблица 1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя	Гарантирано предложение на участника
1.	Трифазните мрежови анализатори, които се предлагат, трябва да бъдат нови и с гарантирано качество	Да
2.	Трифазните мрежови анализатори трябва да бъдат произведени съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката	Да
3.	Цветен LC дисплей за визуализация на наблюдавания обект	Да
4.	Специализиран софтуер за настройка и обработка на данните, съвместим с Windows 7 или по-нов	Да
5.	Специализираният софтуер да бъде стандартен, последна версия	Да
6.	Място на експлоатация – вътрешен и външен	Да

Таблица 2. Технически параметри и други данни:

№	Технически параметри на Трифазен мрежови анализатор	Гарантирано предложение на участника
1	Общи данни:	
1	Марка	Да се посочи
2	Модел	Да се посочи
3	Производител	Да се посочи
4	Гаранционен срок в месеци ≥ 24 месеца	Да се посочи
5	Размери	Да се посочи
6	Тегло	Да се посочи

№	Технически параметри на Трифазен мрежови анализатор	Гарантирано предложение на участника
II	Обхват на измерване	
1.	Напрежение	Да
1.1.	TRMS (средноквадратично)	Да
1.2.	PEAK (върхова стойност)	Да
1.3.	CREST FACTOR (гребеновидност)	Да
2.	Ток	Да
2.1.	TRMS (средноквадратично)	Да
2.2.	PEAK (върхова стойност)	Да
2.3.	CREST FACTOR (гребеновидност)	Да
3.	Мощност (активна, реактивна и пълна)	Да
3.1.	Измерване съгласно IEEE 1459 или еквивалент	Да
4.	Енергия (консумирана и генерирана)	Да
5.	Хармоничен анализ (до 50 хармоник)	Да
6.	Небаланс	Да
7.	Заснемане и запис на събития	Да
7.1.	Изключвания	Да
7.2.	Прекъсвания	Да
7.3.	Пропадане	Да
7.4.	Пикове	Да
7.5.	Напорен ток	Да
7.6.	Форма на вълната	Да
7.7.	Преходни събития	Да
7.8.	Векторна диаграма на ток и напрежение	Да
8.	Анализ качество на енергия съгласно EN 50160 или еквивалент	Да
9.	Фактор на мощността	Да
10.	Запис на избираеми аларми	Да
11.	Софтуер	Да
11.1.	Сваляне на информация и записи	Да
11.2.	Предварителен анализ на качество на енергия съгласно EN 50160 или еквивалент	Да
11.3.	Трансфер на данните в други приложения (MS Excel, MS Word, etc)	Да
II	Технически данни:	
1.	Входно изходни терминали	-
1.1.	Напреженови входове ≥ 1000 V RMS	≥ 4
1.2.	Токови измервателни входове	≥ 4
2.	Точност на измервателни входове	-
2.1.	Напрежение DC ≤ 5 V - ≥ 1000 V	$\pm (1\% + 0.2$ V)
2.2.	Напрежение RMS ≤ 5 V - ≥ 1000 V	$\pm(0.5\% + 0.2$ V)
2.3.	Резолюция на измерена стойност	$\leq 0,10$ V
2.4.	Ток RMS 0 A - ≥ 6 A	$\pm(0.5\%+0.002$ A)
2.5.	Ток RMS 0.1 A - ≥ 120 A	$\pm(0.5\%+0.002$ A)
2.6.	Резолюция на измерена стойност	$\leq 0,001$ A
2.7.	Активна мощност 5 mW..7800 kW	$\pm(1\%)\cos F \geq 0.8$
2.8.	Реактивна мощност 5 mW..7800 kvar	$\pm(1.5\%)\sin F \geq 0.5$
2.9.	Фазова грешка в обхват $-179^\circ \dots 180^\circ$	$\leq \pm 2^\circ$
2.10.	Резолюция на измерена стойност $-179^\circ - + 180^\circ$	$\leq 1^\circ$
2.11.	cos F (DPF) -1- +1	$\leq \pm 1^\circ$
3.	Визуализация	-
3.1.	Цветен дисплей на преден панел с подсветка	$\geq 4,3''$
3.1.	Софтуерна обработка на PC	Да
4.	Окомплектовка	-
4.1.	Комплект 5 бр. кабели за напрежение ≥ 1000 V - всеки кабел с минимална дължина 2 м	Да
4.2.	Комплект 5 бр. стандартни щипки-минимум 1 комплект	Да
4.3.	Комплект 1 бр. чанта за съхранение- минимум 1 брой	Да
4.4.	Комплект с минимум 4 бр. токови клещи според обхват от т.2.4 и 2.5- минимум 1 комплект	Да
4.5.	Стандартен софтуер за обработка на измерени данни	Да
4.6.	Стандартен кабел за връзка с PC	Да
4.7.	Захранващ кабел	Да

№	Технически параметри на Трифазен мрежови анализатор	Гарантирано предложение на участника
4.8.	Батерия/и според предложението на участника	Да
5.	Захранване, механична устойчивост и експлоатационни условия	
5.1.	Номинално захранващо напрежение	≤100...≥240 V AC
5.2.	Честота на захранващо напрежение	50Hz
5.3.	Продължителност на работа на батерии	≥4 часа
5.4.	Влажност при работа	≥45 % RH
5.5.	Температурен диапазон на работа	≤0...≥50 °C
5.6.	Температурен диапазон на съхранение	≤-20...≥50 °C
6.	Функции на уреда, които не са посочени като изискване от възложителя	-
6.1.

Бележки:

1. Участникът трябва да попълни техническите данни във всички позиции от техническата спецификация, в които е записано „**Да се посочи**“;
2. Предложеният от участника уред трябва да отговаря на техническите параметри записани в колона „Гарантирано предложение на участника“;
3. Участникът трябва да разполага с необходимите документи, за доказване на съответствието на уреда с гарантираните технически параметри, които да представи при необходимост;
4. Всички функции, които се предлагат от Участника, но не са посочени като изискване от възложителя трябва да бъдат добавени и представени на Възложителя в т. 6 на Таблица 2 по-горе.

2) Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на поръчката:

1. Ще доставим стоките по предмета на поръчката на адрес: град София, ул. „Охридско езеро“ № 1, в срок до календарни дни **(да се посочи от участника - не по-голям от 90 /деветдесет/ дни)**, считано от датата Възлагателния протокол на Възложителя.
2. Предлаганото оборудване ще бъде доставено и съхранено в оригиналните опаковки с етикетите на производителя. На всяка опаковка ще има надпис с партидният номер, годината и месеца на производство, създаващи възможност за проследимост на продуктите.
3. При констатиране на недостатъци на доставеното оборудване или при доставка на оборудване, несъответстващо на изискванията на договора или липси, ще отстраняваме недостатъците и/или дефектите (чрез поправка или замяна) и/или ще доставим липсващите елементи за своя сметка в срок от 15 дни от датата на получаване на известие от Възложителя. Под недостатъци на оборудването се разбира:
 - a. Наличие на видими дефекти и/или счупвания;
 - b. Несъответствие на техническите параметри на оборудването спрямо спецификациите и изискванията на договора и/или спрямо придружаващата документация;
 - c. Лошокачествено или некачествено изпълнение.
4. При възникване на рекламация по време на гаранционния срок на оборудването, се задължаваме ремонтът да бъде извършен в оторизиран от производителя сервиз.
5. Ще извършим обучение на 2 (двама) специалисти на Възложителя за работа с трифазен мрежови анализатор за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти, по предварително одобрена от Възложителя учебна програма, до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка.
6. Документи, които ще предоставим при доставка на оборудването, в случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка:
 - 6.1. Сертификат за първоначално калибриране от акредитирана лаборатория на предлаганото оборудване;
 - 6.2. Указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;
 - 6.3. Ръководство за работа с предлаганото оборудване;
 - 6.4. Ръководство за работа със стандартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

(Опишете

кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са

предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

Приложения:

- 1) **Документ за упълномощаване (пълномощно)**, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (*оригинал, или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощното*).
- 2) **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор** (*оригинал*).
- 3) **Декларация за срока на валидност на офертата на участника** (*оригинал*).
- 4) **Декларация за съответствие**, в която да е отразено, че офертираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни, в оригинал.
- 5) **Каталог на предлаганото оборудване** по поръчката, на хартиен или електронен носител.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически
характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 3 „Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на
трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: _____/_____, факс: _____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на
енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена
позиция № 3 – „Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на
трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения“,

Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от глава II. *Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката за Обособена позиция № 3* „Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения“ от документацията, изискванията и условията на възложителя, а именно:

Таблица 1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя	Тарантирано предложение на участника
1.	Апаратът за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло, който се предлага, трябва да бъде нов и с гарантирано качество	Да
2.	Апаратът за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло трябва да бъде произведен съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката	Да
3.	Специализиран софтуер, съвместим с Windows 7 или по-нов	Да
4.	Софтуерът да бъде стандартен, последна версия	Да
5.	Стандартен кабел за връзка между апарата за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло и РС	Да
6.	Място на експлоатация – вътрешен и външен	Да

Таблица 2. Технически параметри и други данни:

№	Технически параметри на Преносим апарат за анализ на изолационно масло	Гарантирано предложение на участника
I	Общи данни:	
1	Марка	Да се посочи
2	Модел	Да се посочи
3	Производител	Да се посочи
4	Гаранционен срок в месеци ≥ 24 месеца	Да се посочи
5	Размери	Да се посочи
6	Тегло	Да се посочи
II	Обхват на измерване	
1.	Пробивно напрежение на масло	Да
2.	Изпитване по установен стандарт	Да

№	Технически параметри на Преносим апарат за анализ на изолационно масло	Гарантирано предложение на участника
2.1.	CEI EN 60156 или еквивалент	Да
2.2.	BS EN 60156 или еквивалент	Да
2.3.	IEC 60156:1995 или еквивалент	Да
2.4.	UNE EN 60156 или еквивалент	Да
2.5.	SABS EN 60156 или еквивалент	Да
2.6.	NF EN 60156 или еквивалент	Да
3.	Температура на пробата	Да
II	Технически данни:	
1.	Напрежение на изпитване	≥ 75000 V
1.1.	Резолуция	0.1 kV
1.2.	Точност	≤ ±1 kV
1.3.	Време на прекъсване	≤ 10 μs
2.	Вътрешна температура на пробата	0 °C ...99 °C
2.1.	Резолуция на измерена стойност	≤ 1 °C
2.4	Магнитна бъркалка	±(0.5%+0.002A)
3.	Визуализация	-
3.1.	Цветен дисплей на преден панел	Да
3.2.	Вграден принтер	Да
4.	Окомплектовка	-
4.1.	Захранващ кабел	Да
4.2.	Вана с електроди според стандарт IEC 60156 или еквивалент	Да
4.3.	Магнитна бъркалка	Да
5.	Захранване, механична устойчивост и експлоатационни условия.	-
5.1.	Номинално захранващо напрежение	≤ 100 - ≥ 240 V AC
5.2.	Честота на захранващо напрежение	50 Hz
5.3.	Продължителност на работа на батерии	≥ 4 часа
5.4.	Влажност при работа	≥ 45 % RH
5.5.	Температурен диапазон на работа	≤ 0...≥50 °C
5.6.	Температурен диапазон на съхранение	≤-20...≥50 °C
6.	Функции на уреда, които не са посочени като изискване от възложителя	-
6.1.

Бележки:

1. Участникът трябва да попълни техническите данни във всички позиции от техническата спецификация, в които е записано „**Да се посочи**“;
2. Предложеният от участника уред трябва да отговаря на техническите параметри записани в колоната „Гарантирано предложение на участника“;
3. Участникът трябва да разполага с необходимите документи, за доказване на съответствието на уреда с гарантираните технически параметри, които да представи при необходимост;
4. Всички функции, които се предлагат от Участника, но не са посочени като изискване от възложителя трябва да бъдат добавени и представени на Възложителя в т. 6 на Таблица 2 по-горе.

2) Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на поръчката:

1. Ще доставим стоките по предмета на поръчката на адрес: град София, ул. „Охридско езеро“ № 1, в срок до календарни дни, **(да се посочи от участника - не по-голям от 90 /деветдесет/ дни)**, считано от датата Възлагателния протокол на Възложителя.
2. Предлаганото оборудване ще бъде доставено и съхранено в оригиналните опаковки с етикетите на производителя. На всяка опаковка ще има надпис с партидният номер, годината и месеца на производство, създаващи възможност за проследимост на продуктите.
3. При констатиране на недостатъци на доставеното оборудване или при доставка на оборудване, несъответстващо на изискванията на договора или липси, ще отстраняваме недостатъците и/или дефектите (чрез поправка или замяна) и/или ще доставим липсващите елементи за своя сметка в срок от 15 дни от датата на получаване на известие от Възложителя. Под недостатъци на оборудването се разбира:
 - a. Наличие на видими дефекти и/или счупвания;
 - b. Несъответствие на техническите параметри на оборудването спрямо спецификациите и изискванията на договора и/или спрямо придружаващата документация;
 - c. Лошокачествено или некачествено изпълнение.

4. При възникване на рекламация по време на гаранционния срок на оборудването, се задължаваме ремонтът да бъде извършен в оторизиран от производителя сервиз.
5. Ще извършим обучение на 2 (двама) специалисти на Възложителя за работа с апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения, по предварително одобрена от Възложителя учебна програма, до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка.
6. Документи, които ще предоставим при доставка на оборудването, в случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка:
 - 6.1. Сертификат за първоначално калибриране от акредитирана лаборатория на предлаганото оборудване;
 - 6.2. Указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;
 - 6.3. Ръководство за работа с предлаганото оборудване;
 - 6.4. Ръководство за работа със стандартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

_____ (Опишете кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

Приложения:

- 1) **Документ за упълномощаване (пълномощно)**, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (*оригинал, или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощното*).
- 2) **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор** (*оригинал*).
- 3) **Декларация за срока на валидност на офертата на участника** (*оригинал*).
- 4) **Декларация за съответствие**, в която да е отразено, че офертираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни, в оригинал.
- 5) **Каталог на предлаганото оборудване** по поръчката, на хартиен или електронен носител.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически
характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 4 „Доставка на апарати за контрол на активно съпротивление на намотки на
силови трансформатор“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: _____ / _____, факс: _____ / _____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на
енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена
позиция № 4 – „Доставка на апарати за контрол на активно съпротивление на намотки на силови
трансформатор“

Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от глава II. *Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката за Обособена позиция № 4* „Доставка на апарати за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор“ от документацията, изискванията и условията на възложителя, а именно:

Таблица 1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя	Гарантирано предложение на участника
1.	Апаратите за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор, които се предлагат, трябва да бъдат нови и с гарантирано качество	Да
2.	Апаратите за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор да бъдат произведени съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката	Да
3.	LC дисплей за визуализация на данните	Да
4.	Място на експлоатация – вътрешен и външен	Да

Таблица 2. Технически параметри и други данни:

№	Технически параметри за Апарат за измерване активно съпротивление на намотки на трансформатор	Гарантирано предложение на участника
I	Общи данни:	
1	Марка	Да се посочи
2	Модел	Да се посочи
3.	Производител	Да се посочи
4.	Гаранционен срок в месеци ≥ 24 месеца	Да се посочи
5.	Размери	Да се посочи
6.	Тегло	Да се посочи
7.	Измерване на активно съпротивление с ток	≥ 10 A DC
8.	Вградено размагнетизиране (demagnetization)	Да
9.	Автоматично разреждане	Да
II	Технически данни:	

№	Технически параметри за Апарат за измерване активно съпротивление на намотки на трансформатор	Гарантирано предложение на участника
1.	Входно изходни терминали	-
1.1	Измервателни канали	≥ 2
1.2	Ток на измервателен канал	≥ 10 A DC
2.	Мощност на токови изходи	-
2.1.	Обхват	≥ 10 A DC
2.2.	Максимална продължителна мощност	≥ 200 VA
3.	Обхват на измерване	-
3.1.	Ток ≥ 10 A DC	≤10μΩ ÷ ≥0,2Ω
3.2.	Резолюция при Ток ≥10 A DC	0.000001 Ω
3.3.	Ток ≥ 1 A DC	≤100μΩ ÷ ≥2Ω
3.4.	Резолюция при Ток ≥10 A DC	0.00001 Ω
3.5.	Ток ≥ 100 mA DC	≤1mΩ ÷ ≥20Ω
3.6.	Резолюция при Ток ≥10 A DC	0.0001 Ω
3.7.	Ток ≥ 10 mA DC	≤10mΩ ÷ ≥200Ω
3.8.	Резолюция при Ток ≥10 A DC	0.001 Ω
4.	Точност на измерване в целия обхват	≤ ±0,25%
5.	Визуализация	-
5.1.	Дисплей на преден панел	Да
6.	Окомплектовка	-
6.1.	Комплект токови кабели ≥ 10 А- всеки кабел с минимална дължина 6 м.	Да
6.2.	Комплект стандартни измервателни кабели-всеки кабел с минимална дължина 6 м.	Да
6.3.	Комплект стандартни кабели за заземяване	Да
6.4.	Комплект стандартни щипки-минимум 1 комплект	Да
6.5.	Комплект 1 бр. транспортен куфар-минимум 1 брой	Да
7.	Захранване и експлоатационни условия	-
7.1.	Номинално захранващо напрежение	≤100...≥ 240V AC
7.2.	Честота на захранващо напрежение	50 Hz
7.3.	Температурен диапазон на работа	≤-10...≥ 50 °C
7.4.	Температурен диапазон на съхранение	≤-20...≥ 50 °C
8.	Функции на уреда, които не са посочени като изискване от възложителя	-
8.1.

Бележки:

- Участникът трябва да попълни техническите данни във всички позиции от техническата спецификация, в които е записано „**Да се посочи**“;
- Предложеният от участника уред трябва да отговаря на техническите параметри записани в колона „Гарантирано предложение на участника“;
- Участникът трябва да разполага с необходимите документи, за доказване на съответствието на уреда с гарантираните технически параметри, които да представи при необходимост;
- Всички функции, които се предлагат от Участника, но не са посочени като изискване от възложителя трябва да бъдат добавени и представени на Възложителя в т. 8 на Таблица 2 по-горе.

2) Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на поръчката:

- Ще доставим стоките по предмета на поръчката на адрес: град София, ул. „Охридско езеро“ № 1, в срок до календарни дни, **(да се посочи от участника - не по-голям от 90 /деветдесет/ дни)**, считано от датата Възлагателния протокол на Възложителя.
- Предлаганото оборудване ще бъде доставено и съхранено в оригиналните опаковки с етикетите на производителя. На всяка опаковка ще има надпис с партидният номер, годината и месеца на производство, създаващи възможност за проследимост на продуктите.
- При констатиране на недостатъци на доставеното оборудване или при доставка на оборудване, несъответстващо на изискванията на договора или липси, ще отстраняваме недостатъците и/или дефектите (чрез поправка или замяна) и/или ще доставим липсващите елементи за своя сметка в срок от 15 дни от датата на получаване на известие от Възложителя. Под недостатъци на оборудването се разбира:
 - Наличие на видими дефекти и/или счупвания;
 - Несъответствие на техническите параметри на оборудването спрямо спецификациите и изискванията на договора и/или спрямо придружаващата документация;
 - Лошокачествено или некачествено изпълнение.

4. При възникване на рекламация по време на гаранционния срок на оборудването, се задължаваме ремонтът да бъде извършен в оторизиран от производителя сервис.
5. Ще извършим обучение на 2 (двама) специалисти на Възложителя за работа с апарат за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатори, по предварително одобрена от Възложителя учебна програма, до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка.
6. Документи, които ще предоставим при доставка на оборудването, в случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка:
 - 6.1. Сертификат за първоначално калибриране от акредитирана лаборатория на предлаганото оборудване;
 - 6.2. Указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;
 - 6.3. Ръководство за работа с предлаганото оборудване;
 - 6.4. Ръководство за работа със стандартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

_____ (Опишете кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

Приложения:

- 1) **Документ за упълномощаване (пълномощно)**, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (*оригинал, или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощното*).
- 2) **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор** (*оригинал*).
- 3) **Декларация за срока на валидност на офертата на участника** (*оригинал*).
- 4) **Декларация за съответствие**, в която да е отразено, че офертираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни, в оригинал.
- 5) **Каталог на предлаганото оборудване** по поръчката, на хартиен или електронен носител.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически
характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 5 „Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на
релейни и цифрови защиты“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: ____/_____, факс: ____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на
енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена
позиция № 5 – „Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на
релейни и цифрови защиты“

Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от глава II. *Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката за Обособена позиция № 5* „Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты“ от документацията, изискванията и условията на възложителя, а именно:

Таблица 1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя	Гарантирано предложение на участника
1.	Товарното устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты, което се предлага, трябва да бъде ново и с гарантирано качество	Да
2.	Товарното устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты трябва да бъде произведено съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката	Да
3.	Специализиран софтуер, съвместим с Windows 7 или по-нов	Да
4.	Специализираният софтуер да бъде стандартен, последна версия	Да
5.	Кабел за връзка между товарното устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты и РС	Да
6.	Място на експлоатация – вътрешен и външен	Да

Таблица 2. Технически параметри и други данни:

№	Технически параметри на Товарно устройство за проверка на релейни защиты	Гарантирано предложение на участника
1.	Марка	Да се посочи
2.	Модел	Да се посочи
3.	Производител	Да се посочи
4.	Гаранционен срок в месеци ≥ 24 месеца	Да се посочи
5.	Размери	Да се посочи
6.	Тегло	Да се посочи
Изисквания към захранването на устройство		
7.	Номинално захранващо напрежение (еднофазно)	230 \pm 10 % VAC
8.	Номинална честота на захранващото напрежение	50 Hz

№	Технически параметри на Товарно устройство за проверка на релейни защиты	Гарантирано предложение на участника
9.	Допустим диапазон на околната температура	0 – 40 °C
10.	Допустима относителна влажност на работната среда (без конденз)	5 ÷ 90 %
11.	IP клас на защита	≥ IP 20
Изисквания към източниците на ток и напрежение		
12.	Минимален обхват на честотата на генерираните сигнали	10 - 1000 Hz
13.	Допустима грешка в честотата на генерираните сигнали	≤ ± 0.5 mHz
14.	Стъпка на настройка на честотата на генерираните сигнали	≤ 1 mHz
15.	Фаза на генерираните сигнали	от 0 ⁰ до +360 ⁰
16.	Допустима грешка в генерираната фаза	± 0,10 ⁰
17.	Стъпка на настройка на фазата на генерираните сигнали	≤ 0,10 ⁰
18.	Автоматична възстановяваща се защита от претоварване	Да
Изисквания към изходите за ток		
19.	Брой на токовите изходи	≥ 6
20.	Индивидуално параметризиране на токовите изходи	Да
21.	Минимален диапазон на изходния ток	0÷32 A
22.	Допустима грешка в големината на изходния ток	≤ 0,1 %
23.	Стъпка на настройка на големината на изходния ток	0,01 A
24.	Мощност за 6-фази AC (L-N):	≥ 6 x 100 VA
25.	Коефициент на нелинейно изкривяване + шум (THD+N)	≤ 0.1 %
26.	Режим на работа	Постоянен
Изисквания към изходите за напрежение		
27.	Брой на напрежените изходи	≥ 4
28.	Индивидуално параметризиране на напрежените изходи	Да
29.	Минимален диапазон на изходното напрежение	0 ÷ 230 V AC
30.	Допустима грешка в големината на изходното напрежение	≤ 0,1 %
31.	Стъпка на настройка на големината на изходното напрежение	≤ 0.1 V
32.	Мощност за 4-фази AC (L-N):	≥ 4x75VA
33.	Коефициент на нелинейно изкривяване + шум(THD+N)	≤ 0.1%
34.	Режим на работа	Постоянен
Изисквания към двоичните изходи		
35.	Брой	≥ 2
36.	Тип - релейни, сух контакт	Да
37.	Допустимо приложено напрежение	≥ 300 V DC
38.	Допустим ток през изходите	≥ 8 A
39.	Комутационна способност при променлив ток	≥ 2000 VA
40.	Комутационна способност при постоянен ток	≥ 50 W
Изисквания към двоичните входове		
41.	Брой	≥ 8
42.	Критерий за заработване на входовете:	-
a.	Затваряне на външен контакт без потенциал	Да
b.	С подаване на външно напрежение	Да
43.	Максимално работно напрежение	300 V DC
44.	Възможност за задаване на различни работни напрежения	Да
45.	Стандартни стойности на работните напрежения на двоичните входове:	-
a.	24 V DC	Да
b.	48 V DC	Да
c.	60 V DC	Да
d.	110 V DC	Да
e.	220 V DC	Да
46.	Галванично разделяне - Брой групи	≥ 2
47.	Честота на сканиране на входовете	≥ 8 kHz
48.	Разделителна способност на измерването на времена	≤ 150 μs
49.	Максимална продължителност на измервания времеви интервал	≥ 10 min
Изисквания към допълнителен източник на постоянно напрежение		
50.	Обхват по напрежение	0 ÷ 220 V DC
51.	Мощност	≥ 50 W
Интерфейс за връзка с компютър		
52.	Интерфейс за връзка с компютър – Ethernet (RJ45) и/или USB	Да
Изисквания към софтуерния пакет		

№	Технически параметри на Товарно устройство за проверка на релейни защиты	Гарантирано предложение на участника
53.	Задаване фаза, амплитуда и честота на генерираните величини I, U, P, Q	Да
54.	Задаване на динамично променящи се величини	Да
55.	Наличие на модул за генериране на последователност от състояния	Да
56.	Наличие на модул за възпроизвеждане на записани смущения	Да
57.	Модул за автоматизирана проверка на максималнотокови защиты	Да
58.	Модул за автоматизирано тестване на дистанционни защиты	Да
59.	Модул за автоматизирано тестване на диференциални защиты	Да
60.	Модул за автоматизирано тестване на АПВ	Да
61.	Автоматично тестване на функциите по синхронно включване	Да
62.	Създаване на тестови планове в off-line режим	Да
63.	Наличие на библиотеки с описания на различни типове защиты от различни производители	Да
64.	Импортиране на настройки на релейните защиты чрез файлове	Да
65.	Възможност за използване на конвертори за създаване на файлове с описание на характеристиките на защитите	Да
66.	Поддръжка на библиотеки с резултати от проверки на защиты	Да
67.	Възможност за ръчно описание на вида на характеристиките на защитите	Да
68.	Възможност за настройка на хардуера на устройството за целите на конкретните тестове (две трифазни системи токове, една трифазна система токове, три или четири напрежения, използване на двоични входове и изходи за конкретни цели и т.н.)	Да
69.	Възможност за временно прекъсване на процедурата по проверка във всеки един момент от изпълнението и следващо продължаване на работата	Да
70.	Възможност за графично и таблично изобразяване на настройките на проверяваната защита и на величините за проверка подавани от тестовото устройство	Да
71.	Автоматично създаване на тестов рапорт	Да
72.	Възможност за създаване и съхранение на различни шаблони за резултатите от проверките	Да
Преносим компютър		-
73.	Размери на дисплей	≤ 15,4"
74.	RAM памет	≥ 8 GB
75.	Процесор	≥ 8 ядра
76.	SSD хард диск	≥ 150 GB
77.	Операционна система, съвместима с Windows 7 или по-нов	Да се посочи
78.	Функции на уреда, които не са посочени като изискване от възложителя	-
78.1

Бележки:

- Участникът трябва да попълни техническите данни във всички позиции от техническата спецификация, в които е записано „**Да се посочи**“;
- Предложеният от участника уред трябва да отговаря на техническите параметри записани в колона „Гарантирано предложение на участника“;
- Участникът трябва да разполага с необходимите документи, за доказване на съответствието на уреда с гарантираните технически параметри, които да представи при необходимост;
- Всички функции, които се предлагат от Участника, но не са посочени като изискване от възложителя трябва да бъдат добавени и представени на Възложителя в т. 78 на Таблица 2 по-горе.

2) Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на поръчката:

- Ще доставим стоките по предмета на поръчката на адрес: град София, ул. „Охридско езеро“ № 1, в срок до календарни дни, (**да се посочи от участника - не по-голям от 90 /деветдесет/ дни**), считано от датата Възлагателния протокол на Възложителя..
- Предлаганото оборудване ще бъде доставено и съхранено в оригиналните опаковки с етикетите на производителя. На всяка опаковка ще има надпис с партидният номер, годината и месеца на производство, създаващи възможност за проследимост на продуктите.
- При констатиране на недостатъци на доставеното оборудване или при доставка на оборудване, несъответстващо на изискванията на договора или липси, ще отстраняваме недостатъците и/или

дефектите (чрез поправка или замяна) и/или ще доставим липсващите елементи за своя сметка в срок от 15 дни от датата на получаване на известие от Възложителя. Под недостатъци на оборудването се разбира:

- a. Наличие на видими дефекти и/или счупвания;
 - b. Несъответствие на техническите параметри на оборудването спрямо спецификациите и изискванията на договора и/или спрямо придружаващата документация;
 - c. Лошокачествено или некачествено изпълнение.
4. При възникване на рекламация по време на гаранционния срок на оборудването, се задължаваме ремонтът да бъде извършен в оторизиран от производителя сервис.
 5. Ще извършим обучение на 2 (двама) специалисти на Възложителя за работа с товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защиты, по предварително одобрена от Възложителя учебна програма, до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка.
 6. Документи, които ще предоставим при доставка на оборудването, в случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка:
 - 6.1. Сертификат за първоначално калибриране от акредитирана лаборатория на предлаганото оборудване;
 - 6.2. Указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;
 - 6.3. Ръководство за работа с предлаганото оборудване;
 - 6.4. Ръководство за работа със стандартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

_____ (Опишете кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

Приложения:

- 1) **Документ за упълномощаване (пълномощно)**, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (*оригинал, или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощното*).
- 2) **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор** (*оригинал*).
- 3) **Декларация за срока на валидност на офертата на участника** (*оригинал*).
- 4) **Декларация за съответствие**, в която да е отразено, че офертираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни, в оригинал.
- 5) **Каталог на предлаганото оборудване** по поръчката, на хартиен или електронен носител.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

До „ЧЕЗ Разпределение България” АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери”, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 6 „Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: _____ / _____, факс: _____ / _____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господи,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери”, референтен № PPD17-046, Обособена позиция № 6 – „Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти“

Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от глава II. *Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката за Обособена позиция № 6* „Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти“ от документацията, изискванията и условията на възложителя, а именно:

1. Таблица 1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя	Гарантирано предложение на участника
1.	Цифровите уреди за измерване на съпротивление на заземител, които се предлагат, трябва да бъдат нови и с гарантирано качество	Да
2.	Цифровите уреди за измерване на съпротивление на заземител трябва да бъдат произведени съгласно последните действащи международни и български стандарти за приложение в енергетиката	Да
3.	Наличие на LCD дисплей за визуализация на стойността на измерената величина	Да
4.	Място на експлоатация – вътрешен и външен	Да

Таблица 2. Технически параметри и други данни:

№	Технически параметри на Цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти	Гарантирано предложение на участника
1.	Марка	Да се посочи
2.	Модел	Да се посочи
3.	Производител	Да се посочи
4.	Гаранционен срок ≥ 24 месеца	Да се посочи
5.	Температурен диапазон на работа на околна среда	- 10 \div +40 С°
6.	Обхват на работни стойности на съпротивление	0.05 – 100 Ω
7.	Разделителна способност по съпротивление	0.01 – 0,1 Ω
8.	Обхват на работни стойности на ток	Да се посочи
9.	Наличие на напреженова бобина за индуктиране на тестово напрежение в обследвания заземителен контур	Да
10.	Наличие на чувствителна токова бобина за измерване на резултатния ток в обследвания заземителен контур	Да

№	Технически параметри на Цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти	Гарантирано предложение на участника
11.	Вградена функция за наличие на вреден/паразитен шум при извършване на измерването	Да
12.	Наличие на автоматична функция за филтриране на паразитни шумове при измерване	Да
13.	Автоматично калибриране на цифровия уред	Да
14.	Автоматичен избор на обхват на измерваната стойност	Да
15.	Наличие на дисплей за отчитане на измерени стойности и визуализация на активирани функции	Да
16.	Вградена светлинна индикация за минимална и максимална стойност при измерването	Да
17.	Форма на челюстите на клещите на уреда	За свободно захващане на заземителна шина 40/4 mm
18.	Акумулаторна батерия със зарядно устройство	Да
19.	Капацитет на батерия при непрекъсната работа	минимум 8 часа непрекъсната работа
20.	Компактен куфар или калъф за съхранение и транспорт на уреда	Да
21.	Електромагнитна съвместимост- IEC 61326 или еквивалент	Да се посочи
22.	Електрическа безопасност- IEC 61557-5 или еквивалент; -IEC 61557-13 или еквивалент; -IEC 61010-2 или еквивалент	Да се посочи
		Да се посочи
		Да се посочи
23.	Защита на уреда	IP 30
24.	Функции на уреда, които не са посочени като изискване от възложителя	-
24.1

Бележки:

- Участникът трябва да попълни техническите данни във всички позиции от техническата спецификация, в които е записано „**Да се посочи**“;
 - Предложеният от участника уред трябва да отговаря на техническите параметри записани в колона „Гарантирано предложение на участника“;
 - Участникът трябва да разполага с необходимите документи, за доказване на съответствието на уреда с гарантираните технически параметри, които да представи при необходимост;
 - Всички функции, които се предлагат от Участника, но не са посочени като изискване от възложителя трябва да бъдат добавени и представени на Възложителя в т. 24 на Таблица 2 по-горе.
- 2) Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на поръчката:
- Ще доставим стоките по предмета на поръчката на адрес: град София, ул. „Охридско езеро“ № 1, в срок до календарни дни, **(да се посочи от участника - не по-голям от 90 /деветдесет/ дни)**, считано от датата Възлагателния протокол на Възложителя..
 - Предлаганото оборудване ще бъде доставено и съхранено в оригиналните опаковки с етикетите на производителя. На всяка опаковка ще има надпис с партидният номер, годината и месеца на производство, създаващи възможност за проследимост на продуктите.
 - При констатиране на недостатъци на доставеното оборудване или при доставка на оборудване, несъответстващо на изискванията на договора или липси, ще отстраняваме недостатъците и/или дефектите (чрез поправка или замяна) и/или ще доставим липсващите елементи за своя сметка в срок от 15 дни от датата на получаване на известие от Възложителя. Под недостатъци на оборудването се разбира:
 - Наличие на видими дефекти и/или счупвания;
 - Несъответствие на техническите параметри на оборудването спрямо спецификациите и изискванията на договора и/или спрямо придружаващата документация;
 - Лошокачествено или некачествено изпълнение.
 - При възникване на рекламация по време на гаранционния срок на оборудването, се задължаваме ремонтът да бъде извършен в оторизиран от производителя сервиз.
 - Документи, които ще предоставим при доставка на оборудването, в случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка:
 - Сертификат за първоначално калибриране от акредитирана лаборатория на предлаганото оборудване;
 - Указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;
 - Ръководство за работа с предлаганото оборудване;
 - Ръководство за работа със стандартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

_____ (Опишете кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

Приложения:

- 1) **Документ за упълномощаване (пълномощно)**, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (*оригинал, или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощното*).
- 2) **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор**(*оригинал*).
- 3) **Декларация за срока на валидност на офертата на участника**(*оригинал*).
- 4) **Декларация за съответствие**, в която да е отразено, че офертираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни, в оригинал.
- 5) **Каталог на предлаганото оборудване** по поръчката, на хартиен или електронен носител.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

До „ЧЕЗ Разпределение България” АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически
характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери”, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 7 „Доставка на термовизионни камери с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 320 x
240 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в
енергийни обекти“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: ____/_____, факс: ____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на
енергетично оборудване и термовизионни камери”, референтен № PPD17-046, Обособена
позиция № 7 – „Доставка на термовизионни камери с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 320 x 240
пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически
съоръжения в енергийни обекти“

Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от глава II. *Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката за Обособена позиция № 7* „Доставка на термовизионни камери с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 320 x 240 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти“ от документацията, изискванията и условията на възложителя, а именно:

Таблица 1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя	Гарантирано предложение на участника
1.	Термовизионните камери, които се предлагат, трябва да бъдат нови и с гарантирано качество	Да
2.	Термовизионните камери трябва да бъдат произведени съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката	Да
3.	Цветен широкоекранен LCD дисплей за визуализация на наблюдавания обект	Да
4.	Специализиран софтуер за настройка и обработка на картината, съвместим с майкрософт офис	Да
5.	Софтуерът да бъде стандартен, последна версия	Да
6.	Стандартен кабел за връзка между камерата и РС	Да
7.	АС адаптер 220 V AC 50 Hz	Да
8.	Зарядно устройство за автомобил 12 V	Да
9.	Два комплекта батерии	Да
10.	Място на експлоатация – вътрешен и външен	Да

Таблица 2. Технически параметри и други данни за термовизионната камера:

№	Технически параметри на Термовизионни камери с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 320 x 240 пиксела	Гарантирано предложение на участника
1.	Марка	Да се посочи
2.	Модел	Да се посочи
3.	Производител	Да се посочи
4.	Гаранционен срок ≥ 24 месеца	Да се посочи
5.	Гаранционни условия	Да се посочат

№	Технически параметри на Термовизионни камери с детектор (инфрачервен сензор) $\geq 320 \times 240$ пиксела	Гарантирано предложение на участника
6.	Температурен диапазон на работа на околна среда	$\leq -15 \div \geq +50 \text{ }^\circ\text{C}$
7.	Температурен обхват на измерване	$\leq -20 \div \geq +600 \text{ }^\circ\text{C}$
8.	Температурна чувствителност	$\leq 0.1 \text{ }^\circ\text{C}$
9.	Точност на измерване при околна температура $30 \text{ }^\circ\text{C}$	$\pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ или 2% от показанияето
10.	Инфрачервен сензор (IR резолюция)	$\geq 320 \times 240$ пиксела
11.	Ъгъл на заснемане	$\geq 25^\circ \times 19^\circ$
12.	Честота на изображение	$\leq 60 \text{ Hz}$
13.	Фокусиране на наблюдавания енергиен обект	Да се посочи
14.	Тип на детектор, неохладяем	$\geq 320 \times 240$ пиксела
15.	Режим на изображение	IR изображение, визуален образ, термално преливане, картина в картина
16.	Автоматично откриване на минимална/максимална температура	Да
17.	Бърза (фотографска) памет за архивиране на картините от измерванията	Да
18.	Начин на архивиране	$\leq \text{Flash Memory 1GB}$
19.	Акумулаторни Li-Ion презареждащи се батерии	2 броя
20.	Капацитет на акумулаторна батерия при непрекъснатата работа	≥ 3 часа непрекъснатата работа
21.	Възможност за зареждане на акумулаторните батерии	Да
22.	Зарядно за 2 броя батерии и кабел за зареждане	220 V AC 50 Hz
23.	Зарядно от акумулатор на автомобил	12V DC
24.	Софтуер за прехвърляне на данни и картини към PC	Windows - съвместим
25.	Формат на архивирани файлове	Стандартен JPEG формат включващ термографските данни
26.	Софтуер за PC за архивиране и визуализиране на картините, последна версия	Да
27.	Компактен куфар за съхранение и транспорт на термовизионната камера и прилежащата апаратура към нея	Да
28.	Достъп от PC и от собствената клавиатура за промяна на конфигурацията	Да
29.	Специален интерфейсен кабел за трансфер на данни с PC	Да
30.	Тестове и стандарти:	-
30.1	Електромагнитна съвместимост	-
	• Устойчивост от смущения от пренапрежения (Surge immunity) - EN 61000-6-2 или еквивалент	Да се посочи
	• Излъчване на високочестотни смущения - EN 61000-6-3 или еквивалент	Да се посочи
30.2	Климатични условия	-
	• Влажност- IEC 60068-2-30 или еквивалент	Да се посочи
30.3	Механични условия	-
	• Вибрации- IEC 60068 2 6 или еквивалент	Да се посочи
	• Удар - IEC 60068 2-29 или еквивалент	Да се посочи
30.4	Външна среда	-
	• Защита IP 54 - IEC 60529 или еквивалент	Да се посочи
31.	Функции на уреда, които не са посочени като изискване от възложителя	-
31.1

Бележки:

- Участникът трябва да попълни техническите данни във всички позиции от техническата спецификация, в които е записано „**Да се посочи**“;
- Предложеният от участника уред трябва да отговаря на техническите параметри записани в колона „Гарантирано предложение на участника“;
- Участникът трябва да разполага с необходимите документи, за доказване на съответствието на уреда с гарантираните технически параметри, които да представи при необходимост;
- Всички функции, които се предлагат от Участника, но не са посочени като изискване от възложителя трябва да бъдат добавени и представени на Възложителя в т. 31 на Таблица 2 по-горе.

- 2) Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на поръчката:
1. Ще доставим стоките по предмета на поръчката на адрес: град София, ул. „Охридско езеро“ № 1, в срок до календарни дни, (да се посочи от участника - не по-голям от 90 /деветдесет/ дни), считано от датата Възлагателния протокол на Възложителя..
 2. Всяка една термовизионна камера ще бъде доставена със специализиран софтуер (последна версия) на технически носител и лиценз за работа с РС,
 3. Предлаганото оборудване ще бъде доставено и съхранено в оригиналните опаковки с етикетите на производителя. На всяка опаковка ще има надпис с партидният номер, годината и месеца на производство, създаващи възможност за проследимост на продуктите.
 4. При констатиране на недостатъци на доставеното оборудване или при доставка на оборудване, несъответстващо на изискванията на договора или липси, ще отстраняваме недостатъците и/или дефектите (чрез поправка или замяна) и/или ще доставим липсващите елементи за своя сметка в срок от 15 дни от датата на получаване на известие от Възложителя. Под недостатъци на оборудването се разбира:
 - a. Наличие на видими дефекти и/или счупвания;
 - b. Несъответствие на техническите параметри на оборудването спрямо спецификациите и изискванията на договора и/или спрямо придружаващата документация;
 - c. Лошокачествено или некачествено изпълнение.
 5. При възникване на рекламация по време на гаранционния срок на оборудването, се задължаваме ремонтът да бъде извършен в оторизиран от производителя сервиз.
 6. Ще извършим обучение на 6 (шестима) специалисти на Възложителя за работа и поддръжка на термовизионната камера и обработка на заснети термограми със софтуерните програми, по предварително одобрена от Възложителя учебна програма, до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка.
 7. Документи, които ще предоставим при доставка на оборудването, в случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка:
 - 7.1. Сертификат за първоначално калибриране от акредитирана лаборатория на предлаганото оборудване;
 - 7.2. Указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;
 - 7.3. Ръководство за работа с предлаганото оборудване;
 - 7.4. Ръководство за работа със стандартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

_____ (Опишете кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

Приложения:

- 1) **Документ за упълномощаване (пълномощно)**, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (*оригинал, или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощното*).
- 2) **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор** (*оригинал*).
- 3) **Декларация за срока на валидност на офертата на участника** (*оригинал*).
- 4) **Декларация за съответствие**, в която да е отразено, че офертираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни, в оригинал.
- 5) **Каталог на предлаганото оборудване** по поръчката, на хартиен или електронен носител.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046 обособена позиция № 8 „Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 1024 x 768 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти и битови сгради“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: ____/_____, факс: ____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена позиция № 8 – „Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 1024 x 768 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти и битови сгради“

Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от глава II. *Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката за Обособена позиция № 8* „Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 1024 x 768 пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти и битови сгради“ от документацията, изискванията и условията на възложителя, а именно:

Таблица 1. Изисквания, принадлежности:

№	Изискване на възложителя	Гарантирано предложение на участника
1.	Термовизионната камера, която се предлага, трябва да бъде нова и с гарантирано качество	Да
2.	Термовизионната камера трябва да бъде произведена съгласно последните действащи международни и български стандарти или еквиваленти за приложение в енергетиката	Да
3.	Цветен LC дисплей за визуализация на наблюдавания обект	Да
4.	Специализиран софтуер за настройка и обработка на картината, съвместим с микрософт офис.	Да
5.	Софтуерът да бъде стандартен, последна версия и изцяло на български език в потребителската си част.	Да
6.	Дистанционно управление на термовизионните камери в реално време.	Да
7.	Акcesoари:	
7.1	Стандартен кабел за връзка между термовизионната камера и РС	Да
7.2	Компактна чанта за съхранение и транспорт на термовизионната камера и прилежащата апаратура към нея	Да
7.3	АС адаптер	Да
7.4	Комплект батерии и зарядно устройство	Да
8.	Място на експлоатация – вътрешен и външен	Да

Таблица 2. Технически параметри и други данни:

№	Технически параметри на Термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) ≥ 1024 x 768 пиксела	Гарантирано предложение на участника
1.	Марка	Да се посочи
2.	Модел	Да се посочи

№	Технически параметри на Термовизионна камера с детектор (инфрочервен сензор) ≥ 1024 x 768 пиксела	Гарантирано предложение на участника
3.	Производител	<i>Да се посочи</i>
4.	Гаранционен срок, ≥ 24 месеца	<i>Да се посочи</i>
5.	Гаранционни условия	<i>Да се посочат</i>
6.	Температурен диапазон на работа	≤ - 15 ÷ ≥ +50 °С
7.	Температурен обхват на измерване	≤ - 20 ÷ ≥ +600 °С
8.	Температурна чувствителност	≤ 0.02 при 30 °С
9.	Точност на измерване при околна температура 30 °С	± 2 °С или 2 % от отчетеното
10.	Фокусиране на наблюдавания енергиен обект	Ръчно и Автоматично моторизирано
11.	Лазерен показалец	Интегриран лазер
12.	Корекция спрямо идеално черно тяло	≤ от 0.01 до 1 стъпка 0,01
13.	Автоматична температурна корекция	Разстояние до обекта, околна и отразена температура, коефициент на емисия
14.	Инфрочервен сензор (IR резолюция)	≥ 1024 x 768 пиксела
15.	Обектив	12°
16.	Честота на изображение	≤ 30 Hz
17.	Фокусиране на наблюдавания енергиен обект	Да
18.	Дисплей	≥ 800 x 480 пиксела
19.	Спектрален обхват	от ≤ 8 до ≥ 14 μm
20.	Цветен окуляр	Да
21.	Вградена LED лампа	Да
22.	Touch screen на дисплея	Да
23.	Вградена цветна видео камера	≥ 3 M pix
24.	Възможност за отчитане на температурите върху картината	В реално време и през софтуера за обработка
25.	Запис на гласови анотации	≥10 s запис асоцииран с всяка картина
26.	Фокусно разстояние на обектива	<i>Да се посочи</i>
27.	Памет за архивиране на картините от измерванията	Да
28.	Начин на съхранение на изображението	Сменяема и преносима фотографска карта ≥ 3 GB
29.	Акумулаторни Li-Ion презареждащи батерии	минимум 2 броя
30.	Капацитет на акумулаторна батерия при непрекъсната работа	≥ 2 часа непрекъсната работа
31.	Възможност за зареждане на акумулаторните батерии:	
28.1	Зарядно за 2 батерии и кабел за зареждане	220 V AC 50 Hz
28.2	Зарядно от акумулатор на автомобил	12 V DC
32.	Софтуер за прехвърляне на данни и картини към PC	Windows - съвместим
33.	Интерфейс за комуникация с PC	Стандартен
34.	Формат на архивирани файлове	Стандартен JPEG формат включващ термографските данни
35.	Специализиран софтуер за PC за архивиране и визуализиране на картините, последна версия към момента на подаване на офертата	Да
36.	Достъп от PC и от собствената клавиатура до промяна на настройките и на вградените функции	Да
37.	Достъп от PC и от собствената клавиатура до промяна на конфигурацията	Да
38.	Наличие на стандартен интерфейс на лицеви панел за връзка с преносим PC	Да
39.	Околна среда за работа на софтуера за PC за обработка на картините и създаване на отчет Windows	Измерване на температура в точка, в линия, в област, изотерма, хистограма
40.	Стандартен кабел за трансфер на данни с PC	Да
41.	Автоматично сигнализиране при гранични стойности	При зададени min/max температурни стойности
42.	Преглед на архивирани картини	Преглед без допълнителен софтуер Стандартен JPEG формат на картините
43.	Тестове и стандарти:	-
43.1	Електромагнитна съвместимост	-

№	Технически параметри на Термовизионна камера с детектор (инфрочервен сензор) ≥ 1024 x 768 пиксела	Гарантирано предложение на участника
-	Устойчивост от смущения от пренапрежения (Surge immunity) - IEC 61000-6-2 или еквивалент	Да се посочи
-	Излъчване на високочестотни смущения - EN 50081-2/ IEC-CISPR22 или еквивалент	Да се посочи
43.2	Климатични условия	-
-	Температурни влияния - IEC60068 2-29 или еквивалент	Да се посочи
-	Влажност - IEC 60068-2-3 или еквивалент	Да се посочи
43.3	Механични условия	-
-	Вибрации - IEC 60068 2 6 или еквивалент	Да се посочи
-	Удар - IEC 60068 2 27 или еквивалент	Да се посочи
43.4	Външна среда	-
-	Защита IP 54 - IEC 60529 или еквивалент	Да се посочи
44.	Функции на уреда, които не са посочени като изискване от възложителя	-
44.1

Бележки:

- Участникът трябва да попълни техническите данни във всички позиции от техническата спецификация, в които е записано „**Да се посочи**“;
- Предложеният от участника уред трябва да отговаря на техническите параметри записани в колона „Гарантирано предложение на участника“;
- Участникът трябва да разполага с необходимите документи, за доказване на съответствието на уреда с гарантираните технически параметри, които да представи при необходимост;
- Всички функции, които се предлагат от Участника, но не са посочени като изискване от възложителя трябва да бъдат добавени и представени на Възложителя в т. 44 на Таблица 2 по-горе.

2) Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на поръчката:

- Ще доставим стоките по предмета на поръчката на адрес: град София, ул. „Охридско езеро“ № 1, в срок до календарни дни, **(да се посочи от участника - не по-голям от 90 /деветдесет/ дни)**, считано от датата Възлагателния протокол на Възложителя
- Всяка една термовизионна камера ще бъде доставена със специализиран софтуер (последна версия) на технически носител и лиценз за работа с РС,
- Предлаганото оборудване ще бъде доставено и съхранено в оригиналните опаковки с етикетите на производителя. На всяка опаковка ще има надпис с партидният номер, годината и месеца на производство, създаващи възможност за проследимост на продуктите.
- При констатиране на недостатъци на доставеното оборудване или при доставка на оборудване, несъответстващо на изискванията на договора или липси, ще отстраняваме недостатъците и/или дефектите (чрез поправка или замяна) и/или ще доставим липсващите елементи за своя сметка в срок от 15 дни от датата на получаване на известие от Възложителя. Под недостатъци на оборудването се разбира:
 - Наличие на видими дефекти и/или счупвания;
 - Несъответствие на техническите параметри на оборудването спрямо спецификациите и изискванията на договора и/или спрямо придружаващата документация;
 - Лошокачествено или некачествено изпълнение.
- При възникване на рекламация по време на гаранционния срок на оборудването, се задължаваме ремонтът да бъде извършен в оторизиран от производителя сервис.
- Ще извършим** обучение на 2 (двама) специалисти на Възложителя за работа и поддръжка на термовизионната камера и обработка на заснети термограми със софтуерните програми, по предварително одобрена от Възложителя учебна програма, до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка.
- Документи, които ще предоставим при доставка на оборудването, в случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка:
 - Сертификат за първоначално калибриране от акредитирана лаборатория на предлаганото оборудване;
 - Указания (изисквания) за правилна експлоатация и поддръжка на предлаганото оборудване;
 - Ръководство за работа с предлаганото оборудване;
 - Ръководство за работа със стандартен софтуер на предлаганото оборудване и начина на обработка на данни, характеристики и друго.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

_____ (Опишете кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

Приложения:

- 1) **Документ за упълномощаване (пълномощно)**, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника (*оригинал, или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощното*).
- 2) **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор**(*оригинал*).
- 3) **Декларация за срока на валидност на офертата на участника**(*оригинал*).
- 4) **Декларация за съответствие**, в която да е отразено, че офертираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни, в оригинал.
- 5) **Каталог на предлаганото оборудване** по поръчката, на хартиен или електронен носител.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

Приложение № 5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения в документацията проект на договор (прилага се към техническото предложение,поотделно за всяка обособена позиция)

ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения в документацията проект на договор

Долуподписаният/-ната/ в качеството ми на представляващ (името на участника) участник в обществена поръчка с предмет: „.....“, **Обособена позиция**, **референтен № ...**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията в проекта на договор, приложен в документацията за участие за възлагане на обществената поръчка.

Дата _____ г.

Декларатор: _____
/име, подпис и печат/

Приложение № 6. Декларация за срока на валидност на офертата

Прилага се към техническото предложение, поотделно за всяка обособена позиция

ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният/ -ата.....,
(*собствено, бащино, фамилно име*)
притежаващ/а лична карта №....., издадена наот –
гр.....,
адрес:.....,
(*постоянен адрес*)
в качеството ми на.....
(*посочва се длъжността*)
на.....,
(*посочете наименованието на участника*)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „.....“, **Обособена позиция, референтен № ...,**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни и обвързващи за нас за срока, посочен в обявлението за откриване на поръчката, като срок на валидност на офертата, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Дата _____ г.

Декларатор: _____
/име, подпис и печат/

Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Приложение № 7.1. Ценово предложение за обособена позиция № 1

Поставя се в отделен, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която участникът участва.

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 1 „Доставка на мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: ____/_____, факс: ____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,
аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена позиция № 1 „Доставка на мултифункционален уред за диагностика на първично оборудване в разпределителни уредби“, предлагам следното ценово предложение:

I. Цената за доставка на оборудване по предмета на поръчката е:

№	Технически данни	Прогноз но количе- ство	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
1	2	3	4	5=3x4
1.	Доставка на мултифункционален уред за тестване на първично оборудване с окомплектовка, преносим компютър и аксесоари Марка:..... Модел:..... Производител:	1 брой	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
2.	Обучение на специалисти на Възложителя за работа с мултифункционален уред за тестване на първично оборудване в разпределителни уредби от персонал на Изпълнителя по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	2 специалисти	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
ОБЩА ЦЕНА за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване $\sum (1+2)$				(попълва се от Участника)

Декларирам, че предлаганата единична цена е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и включва всички разходи по изпълнение на поръчката: аксесоари, окомплектовка, преносим компютър, мита, такси, придружаваща документация, транспортни, технически и всички други съпътстващи доставката разходи, включително вложен труд.

Съгласен съм при несъответствие между „Единичната цена“, „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“, за вярно да се приеме „Единичната цена“ и „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“ да се приведат в съответствие спрямо нея.

II. Начин на плащане.

Приемаме предложения от Вас начин на плащане, а именно: плащането да се извършва по банков път, с платежно нареждане, в български левове, чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни,

считано от датата на представяне на фактура за стойността на доставката в оригинал, изготвена съгласно Закона за счетоводството, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и документите посочени в нашето „Предложението за изпълнение на поръчката“ за тази обособена позиция.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

_____ Длъжност на представляващия участника

Приложение № 7.2. Ценово предложение за обособена позиция № 2

Поставя се в отделен, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която участникът участва.

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 2 „Доставка на трифазни мрежови анализатори за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: ____/_____, факс: ____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,
аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена позиция № 2 „Доставка на трифазни мрежови анализатори за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти“, предлагам следното ценово предложение:

I. Цената за доставка на оборудване по предмета на поръчката е:

№	Технически данни	Прогноз но количе- ство	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
1	2	3	4	5=3x4
1.	Доставка на трифазен мрежови анализатор за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти с окомплектовка и аксесоари Марка:..... Модел:..... Производител:	4 броя	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
2.	Обучение на специалисти на Възложителя за работа с трифазен мрежови анализатор за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти, от персонал на Изпълнителя по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	2 специали сти	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
ОБЩА ЦЕНА за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване $\sum (1+2)$				(попълва се от Участника)

Декларирам, че предлаганата единична цена е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и включва всички разходи по изпълнение на поръчката: аксесоари, окомплектовка, мита, такси, придружаваща документация, транспортни, технически и всички други съпътстващи доставката разходи, включително вложен труд.

Съгласен съм при несъответствие между „Единичната цена“, „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“, за вярно да се приеме „Единичната цена“ и „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на

всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“ да се приведат в съответствие спрямо нея.

II. Начин на плащане.

Приемаме предложения от Вас начин на плащане, а именно: плащането да се извършва по банков път, с платежно нареждане, в български левове, чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на фактура за стойността на доставката в оригинал, изготвена съгласно Закона за счетоводството, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и документите посочени в нашето „Предложението за изпълнение на поръчката“ за тази обособена позиция.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

Приложение № 7.3. Ценово предложение за обособена позиция № 3

Поставя се в отделен, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която участникът участва.

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 3 „Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: _____/_____, факс: _____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,
аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена позиция № 3 „Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения“, предлагам следното ценово предложение:

I. Цената за доставка на оборудването по предмета на поръчката:

№	Технически данни	Прогноз но количе- ство	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
1	2	3	4	5=3x4
1.	Доставка на апарат за анализ на изолационни характеристики на трансформаторно масло за маслонапълнени електрически съоръжения с окомплектовка и аксесоари Марка:..... Модел:..... Производител:	1 брой	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
2.	Обучение на специалисти на Възложителя за работа с трифазен мрежови анализатор за заснемане на електрически характеристики при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти, от персонал на Изпълнителя по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	2 специали сти	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
ОБЩА ЦЕНА за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване $\sum (1+2)$				(попълва се от Участника)

Декларирам, че предлаганата единична цена е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и включва всички разходи по изпълнение на поръчката : аксесоари, окомплектовка, мита, такси, придружаваща документация, транспортни, технически и всички други съпътстващи доставката разходи, включително вложен труд.

Съгласен съм при несъответствие между „Единичната цена“, „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“, за вярно да се приеме „Единичната цена“ и „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“ да се приведат в съответствие спрямо нея.

II. Начин на плащане.

Приемаме предложения от Вас начин на плащане, а именно: плащането да се извършва по банков път, с платежно нареждане, в български левове, чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на фактура за стойността на доставката в оригинал, изготвена съгласно Закона за счетоводството, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и документите посочени в нашето „Предложението за изпълнение на поръчката“ за тази обособена позиция.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

_____ Длъжност на представляващия участника

Приложение № 7.4. Ценово предложение за обособена позиция № 4

Поставя се в отделен, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която участникът участва.

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 4 „Доставка на апарати за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: _____/_____, факс: _____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,
аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена позиция № 4 „Доставка на апарати за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатор“, предлагам следното ценово предложение:

I. Цената за доставка на оборудването по предмета на поръчката:

№	Технически данни	Прогноз но количе- ство	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
1	2	3	4	5=3x4
1.	Доставка на апарат за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатори с окомплектовка и аксесоари Марка:..... Модел:..... Производител:.....	3 броя	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
2.	Обучение на специалисти на Възложителя за работа с апарат за контрол на активно съпротивление на намотки на силови трансформатори, от персонал на Изпълнителя по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо-предавателен протокол за доставка	2 специали- сти	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
ОБЩА ЦЕНА за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване Σ (1+2)				(попълва се от Участника)

Декларирам, че предлаганата единична цена е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и включва всички разходи по изпълнение на поръчката: аксесоари, окомплектовка, мита, такси, придружаваща документация, транспортни, технически и всички други съпътстващи доставката разходи, включително вложен труд.

Съгласен съм при несъответствие между „Единичната цена“, „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“, за вярно да се приеме „Единичната цена“ и „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“ да се приведат в съответствие спрямо нея.

II. Начин на плащане.

Приемаме предложения от Вас начин на плащане, а именно: плащането да се извършва по банков път, с платежно нареждане, в български левове, чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на фактура за стойността на доставката в оригинал, изготвена съгласно Закона за счетоводството, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и документите посочени в нашето „Предложението за изпълнение на поръчката“ за тази обособена позиция..

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

_____ Длъжност на представляващия участника

Приложение № 7.5. Ценово предложение за обособена позиция № 5

Поставя се в отделен, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която участникът участва.

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № **PPD17-046**
обособена позиция № 5 „Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защити“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: _____/_____, факс: _____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,
аз долуподписаният _____
(трите имена),

в качеството си на _____
(длъжност)

на _____
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № **PPD17-046**, Обособена позиция № 5 „Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защити“, предлагам следното ценово предложение:

I. Цената за доставка на оборудването по предмета на поръчката е:

№	Технически данни	Прогноз но количе- ство	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
1	2	3	4	5=3x4
1.	Доставка на товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защити с окомплектовка, преносим компютър и аксесоари Марка:..... Модел:..... Производител:.....	1 брой	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
2.	Обучение на специалисти на Възложителя за работа с товарно устройство за контрол и настройка на характеристики на релейни и цифрови защити, от персонал на Изпълнителя по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	2 специали сти	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
ОБЩА ЦЕНА за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване $\sum (1+2)$				(попълва се от Участника)

Декларирам, че предлаганата единична цена е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и включва всички разходи по изпълнение на поръчката: аксесоари, окомплектовка, преносим компютър, мита, такси, придружаваща документация, транспортни, технически и всички други съпътстващи доставката разходи, включително вложен труд.

Съгласен съм при несъответствие между „Единичната цена“, „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“, за вярно да се приеме „Единичната цена“ и „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“ да се приведат в съответствие спрямо нея.

II. Начин на плащане.

Приемаме предложения от Вас начин на плащане, а именно: плащането да се извършва по банков път, с платежно нареждане, в български левове, чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на фактура за стойността на доставката в оригинал, изготвена съгласно Закона за счетоводството, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и документите посочени в нашето „Предложението за изпълнение на поръчката“ за тази обособена позиция.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

_____ Длъжност на представляващия участника

Приложение № 7.6. Ценово предложение за обособена позиция № 6

Поставя се в отделен, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която участникът участва.

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
обособена позиция № 6 „Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти “

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: ____/_____, факс: ____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена позиция № 6 „Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител на мълниезащитни и заземителни уредби на енергийни обекти “, предлагам следното ценово предложение:

I. Цената за доставка на оборудването по предмета на поръчката е:

№	Технически данни	Прогноз но количе- ство	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
1	2	3	4	5=3x4
1.	Доставка на цифрови уреди за измерване на съпротивление на заземител окомплектовка и аксесоари Марка:..... Модел:..... Производител:.....	4 броя	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
ОБЩА ЦЕНА за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване				(попълва се от Участника)

Декларирам, че предлаганата единична цена е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и включва всички разходи по изпълнение на поръчката: аксесоари, окомплектовка, мита, такси, придружаваща документация, транспортни, технически и всички други съпътстващи доставката разходи, включително вложен труд.

Съгласен съм при несъответствие между „Единичната цена“, „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“, за вярно да се приеме „Единичната цена“ и „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“ да се приведат в съответствие спрямо нея.

II. Начин на плащане.

Приемаме предложения от Вас начин на плащане, а именно: плащането да се извършва по банков път, с платежно нареждане, в български левове, чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на фактура за стойността на доставката в оригинал, изготвена съгласно Закона за счетоводството, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и документите посочени в нашето „Предложението за изпълнение на поръчката“ за тази обособена позиция.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:
Име и Фамилия _____

_____ Длъжност на представляващия участника

Приложение № 7.7. Ценово предложение за обособена позиция № 7
Поставя се в отделен, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която участникът участва.

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046
 обособена позиция № 7 „Доставка на термовизионни камери с детектор (инфрочервен сензор) $\geq 320 \times 240$ пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти“

От: _____, със седалище град _____ и
 адрес за кореспонденция _____,
 тел.: _____ / _____, факс: _____ / _____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,
 аз долуподписаният _____,
 (трите имена)

в качеството си на _____,
 (длъжност)

на _____,
 (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № PPD17-046, Обособена позиция № 7 „Доставка на термовизионни камери с детектор (инфрочервен сензор) $\geq 320 \times 240$ пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти“, предлагам следното ценово предложение:

I. Цената за доставка на оборудването по предмета на поръчката е:

№	Технически данни	Прогнозно количество	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
1	2	3	4	5=3x4
1.	Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрочервен сензор) $\geq 1024 \times 768$ с окомплектовка и аксесоари Марка:..... Модел:..... Производител:.....	6 броя	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
2.	Специализиран софтуер на магнитен носител, последна версия	6 лиценза (отделни РС)	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
3.	Обучение на специалисти на Възложителя за термовизионна диагностика от персонал на Изпълнителя, за работа и поддръжка на термовизионната камера и обработка на заснети термограми със софтуерните програми по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	6 специалисти	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
ОБЩА ЦЕНА за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване $\sum (1+3)$				(попълва се от Участника)

Декларирам, че предлаганата единична цена е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и включва всички разходи по изпълнение на поръчката : аксесоари, окомплектовка, мита, такси, придружаваща документация, транспортни, технически и всички други съпътстващи доставката разходи, включително вложен труд.

Съгласен съм при несъответствие между „Единичната цена“, „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“, за вярно да се приеме „Единичната цена“ и „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“ да се приведат в съответствие спрямо нея.

II. Начин на плащане.

Приемаме предложения от Вас начин на плащане, а именно: плащането да се извършва по банков път, с платежно нареждане, в български левове, чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на фактура за стойността на доставката в оригинал, изготвена съгласно Закона за счетоводството, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и документите посочени в нашето „Предложението за изпълнение на поръчката“ за тази обособена позиция.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

_____ Длъжност на представляващия участника

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № **PPD17-046**
обособена позиция № 8 „Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) $\geq 1024 \times 768$ пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти и битови сгради“

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: _____/_____, факс: _____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,
аз долуподписаният _____
(трите имена),

в качеството си на _____
(длъжност)

на _____
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за диагностика и контрол на технически характеристики на енергетично оборудване и термовизионни камери“, референтен № **PPD17-046**, Обособена позиция № 8 „Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) $\geq 1024 \times 768$ пиксела за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения и инсталации в енергийни обекти и битови сгради“, предлагам следното ценово предложение:

I. Цената за доставка на оборудването по предмета на поръчката е:

№	Технически данни	Прогноз но количе- ство	Ед. цена лв. без ДДС	Обща цена лв. без ДДС
1	2	3	4	5=3x4
1.	Доставка на термовизионна камера с детектор (инфрачервен сензор) $\geq 1024 \times 768$ с окомплектовка и аксесоари Марка:..... Модел:..... Производител:.....	1 брой	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
2.	Специализиран софтуер на магнитен носител, последна версия	1 лиценз (за PC)	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
3.	Обучение на специалисти на Възложителя за термовизионна диагностика от персонал на Изпълнителя, за работа и поддръжка на термовизионната камера и обработка на заснети термограми със софтуерните програми по предварително одобрена от Възложителя учебна програма до десет дни след подписване на съответния приемо – предавателен протокол за доставка	2 специалисти	(попълва се от Участника)	(попълва се от Участника)
ОБЩА ЦЕНА за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване $\sum (1+3)$				(попълва се от Участника)

Декларирам, че предлаганата единична цена е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и включва всички разходи по изпълнение на поръчката: аксесоари, окомплектовка, мита, такси, придружаваща документация, транспортни, технически и всички други съпътстващи доставката разходи, включително вложен труд.

Съгласен съм при несъответствие между „Единичната цена“, „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“, за вярно да се приеме „Единичната цена“ и „Общата цена“ и „Общата цена за комплексно изпълнение на всички посочени дейности по доставка на предлаганото оборудване“ да се приведат в съответствие спрямо нея.

II. Начин на плащане.

Приемаме предложения от Вас начин на плащане, а именно: плащането да се извършва по банков път, с платежно нареждане, в български левове, чрез банков превод, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на фактура за стойността на доставката в оригинал, изготвена съгласно Закона за счетоводството, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и документите посочени в нашето „Предложението за изпълнение на поръчката“ за тази обособена позиция.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

_____ Длъжност на представляващия участника

VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 67, АЛ. 5 И АЛ. 6 ОТ ЗОП

Приложение № 8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/

(представя се преди сключване на договор)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Долуподписаният/ата:,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН:,
постоянен адрес,
гражданство,
документ за самоличност,
в качеството ми на законен представител (пълномощник) на:,
.....,
вписано в регистъра при,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1.,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН:,
постоянен адрес,
гражданство,
документ за самоличност,

2.,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН:,
постоянен адрес,
гражданство,
документ за самоличност,

3.,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН:,
постоянен адрес,
гражданство,
документ за самоличност,

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:/...../.....

Декларатор:
(подпис)

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата
(представя се преди сключване на договор).

**Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор
(представя се преди сключване на договор)**

ОБРАЗЕЦ

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка
ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД**

Известени сме, че нашият Клиент, _____
[име/фирма и адрес на участника]
наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Решение № _____ / _____ г.
[посочва се № и дата на Решението за класиране]
на _____, наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител
[фирма на възложителя]
в процедурата за възлагане на обществена поръчка реф. № _____ с предмет: _____
_____, с което е определен
[описва се обекта, предмета и съответната обособена позиция, ако има такава]
за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ %

[посочва се размера от поканата за процедурата]
от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____),
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]
за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия. Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ [Банка], ЕИК _____, с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____),
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____, до която [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия] дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 10 работни дни от получаване на запитването.

дата: _____ година
град: _____

Банка: _____

Изпълнителен директор/Печат
Име, фамилия: