

СВ - ДОО - 2654
18.06.2019



На вниманието на потенциалните участници в обществена поръчка с реф.№ PPD 19-038

ОТНОСНО: "открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет:
„Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила " реф. № PPD19-038

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовка на офертата за "открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила " реф. № PPD19-038, трябва да вземете предвид следните пояснения и отговори на получени въпроси.

Приложение 1: Съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6
от Регламент(ЕС) 2016/679

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД

Въпрос 1: "Във връзка с обявената от Вас „Открита“ процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038

Обособена позиция 3: „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“

Имаме следния въпрос:

В точка:

I. Описание на предмета на поръчката, както и

II. Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката

За обособена позиция 3: „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“ са записани условията: всички токопроводими (фазни и нулеви) жила да бъдат в изпълнение сектор многожичен.....

Във връзка с това задаваме следния въпрос:

Задължително ли е за всички размери и конструкции жилата да са „сектор многожичен“ (sm), или е допустимо да се предложи друга конструкция: кръгло многожично (gm)?

В случай, че е допустимо, моля да уточните за кои размери остава задължителна конструкцията SM и за кои не."

Въпрос 2: "След като се запознахме с документацията възникнаха следните въпроси:

1. По Обособена позиция 3, за всички сечения се изискват многожични секторни жила.

В БДС 16291-85 „Кабели силови за неподвижно полагане и изолация от поливинилхлорид“, който стандарт е вписан като основно изискване за Обособена позиция 3, секторните жила започват от 50mm² (табл.1 от Базовите таблици към стандарта)

В еквивалентния хармонизиран стандарт БДС HD 603 S1/A3:2007, част 3G за кабели тип NYU/NAU, в точка 6. табл. 2 и 3, където са показани изискванията към геометричните размери за алуминиеви многожични секторни жила, най-малкото сечение също е 50mm².

Моля проверете още веднъж необходимостта сечения 4x16mm² ; 4x25mm² и 4x35mm² от Обособена позиция 3 да бъдат с многожични секторни жила....."

Отговор на Въпроси 1 и 2: В обособена позиция 3 към процедурата за възлагане на обществена поръчка, участниците следва да спазват определените в документацията на Възложителя, изисквания към характеристиките на стоката, представляваща обект на конкретната обществена поръчка.