



СВ - Дос - 5109
14.12.2018

На вниманието на потенциалните участници в

процедура реф.№ PPD18 – 120

ОТНОСНО: Провеждане на "процедура на договаряне с предварителна покана за участие" за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на полимерни електромерни табла и обвивки за електромерни табла“, реф. № PPD 18-120

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовка на Вашата оферта за "процедура на договаряне с предварителна покана за участие" за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на полимерни електромерни табла и обвивки за електромерни табла“, реф. № PPD 18-120, във връзка с получени запитвания от потенциални участник/ници и след преглед на техническите изисквания от документацията за участие и указанията за представяне на мостри, правим следните допълнителни разяснения :

За Обособена позиция 1 – „Доставка на електромерни табла НН, за директно измерване“.

В техническата спецификация за „Електромерни табла НН, за директно измерване, с поликарбонатна врата, за монтиране на стълб/стена“ в т. 4.4.9 а) се изисква възможност за включване и изключване на автоматичните прекъсвачи от механизъм, без отваряне на електромерното табло. Същата функционалност ще бъде проверявана и при прегледите на представените мостри. Механизмът следва да не изнася опасни напрежения извън обвивката на електромерното табло и да превключва надеждно лостовете за управление на автоматичните прекъсвачи независимо дали палците за превключване на комутационните апарати са разположени в горна средна или долната част на лицевия панел на прекъсвачите.

За Обособена позиция 2 – „Доставка на електромерни табла НН за индиректно измерване“

В техническата спецификация за „Електромерно табло за индиректно измерване, за монтиране на фасада“, в т. 4.1. б) е вписано изискването както следва: „Дебелината на отделните плоскости от обвивката не трябва да бъде по-малка от 4 mm (с изключение на оребриването).“.

Всички мостри, при извършване на оглед за съответствие с изискванията на възложителя следва да бъдат с дебелина на отделните плоскости от обвивката и на монтажните плочи от най-малко 4 mm.

За Обособена позиция 3 – „Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада“

В техническата спецификация за:

„Обвивка за индиректно електромерно табло за три броя електромери“; и

„Обвивка за индиректно електромерно табло за пет броя електромери“

в т. 4.1. б) е вписано изискването както следва: „Дебелината на отделните плоскости от обвивката не трябва да бъде по-малка от 4 mm (с изключение на оребриването).“.

Всички мостри, при извършване на оглед за съответствие с изискванията на възложителя следва да бъдат с дебелина на отделните плоскости от обвивката и на монтажните плочи от най-малко 4 mm.

В допълнения към горното Възложителят поддържа изискванията на техническите спецификации от документацията.

Указанията описани в раздел „V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА” не изключват задължителните изисквания заложи в техническите спецификации към съответните обособени позиции на тръжната процедура.

Технически оферти и мостри, които не съответстват изцяло на техническите спецификации, няма да бъдат допускани до класиране и участие в следващи етапи на процедурата.

Информацията е
с УВАЖЕНИЕ, заличена съгласно чл.2
РАЛИ МАНЧЕВ от ЗЗЛД
УПЪЛНОМОЩЕ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД