

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви съобщаваме, че Ценовите предложения (Плик № 3) на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя от документацията за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев/меден екран средно напрежение /СрН/“, реф. № PPD 15-029, ще бъдат отворени на **10.12.2015 г. от 10:30 часа** на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, ет. 2, зала Левски.

Резултатите от оценяването по другите показатели за оценка на офертите са както следва:


Участник / Показател	T1	T2	T3	T4	T5
„ЕЛКАБЕЛ“ АД	5	5	10	10	10
„ФИЛКАБ“ АД	5	5	10	10	10
„ТИЛКОМ“ ООД	5	5	10	10	10

- **T1** - Контрол на конструктивните параметри на трите слоя на изолационната система по цялата дължина на произвежданата изолация непосредствено в процеса на производството посредством ренгенов уред X-RAY. Приложени документи удостоверяващи наличието на подобен уред. Непрекъснат запис на данните и възможност за проследимост на радиални дебелини, диаметри, ексцентричност и елиптичност на трите слоя.
- **T2** - Междуоперационен контрол на всяка производствена дължина относно:
 - конструктивните параметри на трите слоя на изолационната система. Контролът се осъществява с оптична компютърна система с възможност за архивиране и визуализация на данните за диаметри, радиални дебелини, ексцентричност и елиптичност на трите слоя. Приложени документи удостоверяващи това!
 - топлинно удължение, гарантиращо степента на омрежаване на изолационния слой.
 - включвания и неравномерности в обема и граничните повърхности на изолацията и полупроводимите слоеве.
 - отстояване на изолацията, гарантиращо наличие на остатъчни газове под 50 ppm.
- **T3** - Контрол на конструктивните параметри на всяка произведена дължина. Контролът се осъществява с оптична компютърна система с възможност за архивиране и визуализация на данните за диаметър, ексцентритет и радиална дебелина (минимална, максимална и средно измерена).
 - Контрол на непрекъснатостта на покривката, посредством апарат за сухо изпитване, при напрежение – 15 kV. Приложени документи удостоверяващи наличието на подобна апаратура.
- **T4** - Надпис- неизтриваема маркировка с бял цвят.
- **T5** - Наличие на втора линия за екструдирание с цел обезпечаване на безпроблемно изпълнение обема на поръчката.

Отварянето на цените е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

07.12.2015 г.

Председател на комисията:


/Анета Димитрова/