

СВ - ДСС - 2473
06.06.2019



На вниманието на потенциалните участници в обществена поръчка с реф.№ PPD 19-025

ОТНОСНО: "открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/" реф. № PPD19-025

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовка на офертата за "открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/" реф. № PPD19-025, трябва да вземете предвид следните пояснения и отговори на получени въпроси.

Приложение 1: Съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6
от Регламент(ЕС) 2016/679

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД

Въпрос 1: “В обособена позиция 1 за кабели с алуминиев екран и Uo/U 12/20kV при стандартизационните документи не е посочен БДС 2581-86, както е за кабелите 6/10kV. Допуска ли се конструкцията за 12/20kV да бъде по БДС 2581-86, както е за кабелите 6/10kV към същата позиция?”

Отговор 1: Конструкцията на кабелите може да съответства на български или международни стандарти, удовлетворяващи по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации на възложителя за изпълнение на поръчката.

Въпрос 2: “В обособена позиция 1 за кабели с алуминиев екран се допуска екрана да бъде от 1 алуминиева лента и има изискване за разделителна лента над алуминиевия екран. При условие че конструкцията трябва да бъде по БДС HD620S2 – там се изисква алуминиевата лента да има адхезия към ПЕ обвивка и по този начин се гарантира водоустойчивостта в областта на екрана и усилване на външната обвивка.

Допуска ли се предлагане на конструкции с кополимерно покритие (еквивалент на 25mm² Cu), без разделителна лента?”

Отговор 2: По въпрос 2 към обособена позиция № 1 по предмета на поръчката, потвърждаваме изискванията за тип и свойства на разделителната лента, заложи в техническите спецификации за кабелите, за които е посочено в документацията за участие в процедурата в Раздел II. “ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.

Въпрос 3: “В обособена позиция 2 за кабели с меден екран и Uo/U 12/20kV при стандартизационните документи не е посочен БДС 2581-86, както е за кабелите 6/10kV. Допуска ли се конструкцията за 12/20kV да бъде по БДС 2581-86, както е за кабелите 6/10kV към същата позиция?”

Отговор 3: Конструкцията на кабелите може да съответства на български или международни стандарти, удовлетворяващи по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации на възложителя за изпълнение на поръчката.

Въпрос 4: “В обособена позиция 2 за кабели с меден екран и Uo/U 12/20kV се изисква под и над металния екран от медни жици да бъдат положени полупроводими водоблокиращи ленти! По БДС 2581-86 и БДС HD 620 S2, се изисква само лентата под екрана да бъде полупроводима. Допуска ли се разделителната лента над екрана да не бъде полупроводима?”

Отговор 4: Да се спазват изискванията на т. т. 4.5 и 4.7 от техническата спецификация на възложителя, като водоблокиращата лента, положена под металния екран, трябва да бъде полупроводима.