



СВ - DOC - 2765

21.04.2016 г.

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
РЕФ. № PPD 16-051

ОТНОСНО: Отговори на въпроси в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на изолатори“ и реф. № PPD 16-051

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отговаряме на въпрос на потенциален участник в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на изолатори“, реф. № PPD 16-051, както следва:

Въпрос №1: *В техническите изисквания и спецификация за изпълнение на поръчката-стр.42 е записано, че изолаторите са предназначени за напрежение 20KV. На следващата стр 43 са отбелязани две напрежения 10/12KV и 20/24KV. Въпрос: Само за 20KV ли е обособена позиция 2, или е за 10KV и 20KV?*

Отговор: Предметът на обособена позиция 2 е доставка на висящи композитни изолатори, предназначени за използване във въздушни електропроводни линии 20 kV.

С УВАЖЕНИЕ:

РАЛИ МАНЧЕВ,
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

