

До
Потенциалните кандидати
реф. № PPD 15-130

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	
Изх. №	CD-DOC-2757
София	01-03-2016, 201.....г.
П.К.1764 Бул. "Цариградско шосе" 159	

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отговаряме на въпроси на потенциален участник в процедура на договаряне с обявление с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“, реф. № PPD 15-130, както следва:

Въпрос 1: Оценката на участниците е разделена на техническа оценка 20% и търговска част – 80%. Не е ясно какъв брой точки по оценката, било в техническата или в търговската част ще получат участниците от 2-ро до 5-то място?

Отговор 1: Оценката на офертите, класирането на участниците и определянето на Изпълнител се извършва отделно за всяка обособена позиция, съгласно методиката, описана в документацията за участие, която е разделена на техническа оценка 20% и търговска оценка – 80%.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират с комплексна оценка съгласно педложените показатели от офертата им, по методиката, описана в документацията за участие, която е разделена на техническа оценка 20% и търговска оценка – 80%.

В резултат на проведената процедура, Възложителят сключва отделно писмено рамково споразумение за срок от 4 /четири/ години с участниците класирани от първо до пето място включително за всяка обособена позиция поотделно.

За сключването на всеки конкретен договор за доставка, който се възлага по рамковото споразумение, Възложителят ще провежда предвидената в ЗОП процедура, за определяне на изпълнител на всеки конкретен договор измежду лицата, с които има вече сключено рамково споразумение и ще определя изпълнител на съответния договор, на база критерий: „най-ниска цена“.

Въпрос 2: От възлагането не е ясно, в какво съотношение между петте участника ще бъде разделен броя трансформатори в отделните групи?

Отговор 2: За всяка обособена позиция след проведена предвидената в ЗОП процедура, за определяне на изпълнител на всеки конкретен договор измежду лицата, с които има вече сключено рамково споразумение ще бъде определен 1 /един/ изпълнител на съответния договор, на база критерий: „най-ниска цена“.

Въпрос 3: Дали техническите параметри и нивото на трансформаторите в останалите мощности ще бъдат оценени само от мощността 630 kVA?

Отговор 3: Съгласно методиката за оценка за всяка обособена позиция е определено точно, че оценката се извършва на база оценка на един представител в зависимост от типовете трансформатори 630 kVA, в зависимост от обособената позиция. Останалите мощности няма да бъдат оценявани.

Въпрос 4

Необходимите размери и тегло на трансформаторите вероятно се базират на доставяните понастоящем версии на трансформатори с медени намотки. Тъй като възлагането дава възможност да се оферират и трансформатори с алуминиеви намотки, ние имаме въпрос, дали посочените размери и тегло са задължителни и за трансформатори с алуминиеви намотки?

Отговор 4: Посочените размери са валидни за двата типа трансформатори – изработени с алуминиеви намотки и с медни намотки

Въпрос 5: В изискваните референции за Обособена позиция 1 – сухи трансформатори- общо е посочено: Кандидатът през последните 3 години е реализирал доставка на трифазни

разпределителни трансформатори за електрически мрежи средно напрежение. Това означава ли, че като референции могат да се посочат само маслени трансформатори?

Отговор 5: Да, референции могат да се представят доставка на трифазни разпределителни трансформатори за електрически мрежи средно напрежение, следователно или сухи или маслени.

В случай, че кандидатът участва за повече от една обособена позиция, той ги подрежда в заявлението си по приоритет и трябва да представи доказателства, че покрива минималните изисквания за съответния брой обособени позиции. Ако при разглеждане на заявленията се установи, че кандидатът не отговаря на минималните изисквания за посочения от него брой обособени позиции, за които участва, ще бъде допуснат до по-нататъшно участие само за обособената позиция, за която отговаря на изискванията за подбор, съобразявайки се с посочения от него в заявлението приоритет.

Въпрос 6: В ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ за трансформаторите от сух тип са дадени габаритни размери и тегла. Въпроса ни е дали тези стойности са задължителни и без място за никакъв толеранс, защото от нашия опит с проектиране и конструкция на трансформатори от сух тип описаните стойности не е възможно да бъдат постигнати без негативен ефект или влияние спрямо конструкцията на трансформатора или параметрите. Този факт също се потвърждава и от описаните габаритни размери и тегла на сухи трансформатори от друг европейски производители.

Отговор 6: Габаритните размери и масата на сухите разпределителни трансформатори са посочени като индикативни, т.е. не са задължителни и ще бъдат обект на договаряне.

С УВАЖЕНИЕ:

ТОМАШ ПЕЦКА

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

СТЕФАН АПОСТОЛОВ

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД