

Power-frequency withstand test on secondary winding

Test voltage level: **2.7 kV**

Test voltage frequency: **50 Hz**

Test duration: **60 s**

Result: **CORRECT**, there are neither disruptive discharges nor damage in the insulation.

c) Determination of errors after the test

| Burden (VA) | % Vn | Voltage error (%) | | Displacement (minutes) | |
|--------------|------|-------------------|---------|------------------------|---------|
| | | Measured | ± Limit | Measured | ± Limit |
| 20 (100%) | 120 | before | -0.07 | +6 | ±5 |
| | | after | -0.07 | +5 | |
| | | difference | +0 | -1 | |
| | 100 | before | -0.02 | +2 | ±5 |
| | | after | -0.02 | +2 | |
| | | difference | +0 | +0 | |
| | 80 | before | -0.00 | +2 | ±5 |
| | | after | -0.00 | +2 | |
| | | difference | +0 | +0 | |
| 5 (25%) | 120 | before | +0.10 | +5 | ±5 |
| | | after | +0.12 | +5 | |
| | | difference | +0.02 | +0 | |
| | 100 | before | +0.16 | +2 | ±5 |
| | | after | +0.17 | +2 | |
| | | difference | +0.01 | +0 | |
| | 80 | before | +0.17 | +2 | ±5 |
| | | after | +0.19 | +1 | |
| | | difference | +0.02 | -1 | |

Result: **CORRECT**, the errors do not differ from those recorded before the test by more than half the limits of error in its accuracy class.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

5. ROUTINE TESTS

5.1. Verification of terminal markings

It has been verified that terminal marking is correct.

The capital letters denote the primary-winding terminals and the lower-case letters denote the corresponding secondary-winding terminals.

The letters A and B denote fully insulated terminals.

Terminals are identified according to standard, with the following letters:

Primary: A-B

Secondary: a-b

A B



a b

Terminals having corresponding capital and lower-case markings have the same polarity at the same instant.

Result: **CORRECT.**

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

5.2. Power-frequency withstand test on primary winding

Power-frequency withstand test is performed according to IEC 60060-1.

The transformer has been submitted to the following tests:

a) Separate source withstand voltage test


The test voltage is applied between the two primary winding terminals connected together and earth. The frame and the two terminals of the secondary winding are connected together and to earth.

Test voltage level: **28 kV**

Test voltage frequency: **50 Hz**

Test duration: **60 s**

Test scheme:



R: Regulator

VD: Voltage divider

TT: Test transformer

TO: Test Object

Result: **CORRECT**, there are neither disruptive discharges nor damage in the insulation.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

b) Induced voltage withstand test

The test is carried out exciting successively each terminal of the primary winding directly at the specified test voltage. The frame, the other terminal of the primary winding and one terminal of the secondary winding are connected together and to earth. The test voltage is measured at the high voltage side.


The frequency of the test is increased above the rated value to prevent saturation of the core and the duration of the test is reduced from 60 s according to the standard.

Test voltage level: 28 kV

Test voltage frequency: 150 Hz

Test duration: 40 s (20 s for each terminal of the primary winding)

Test scheme:



R: Regulator

VD: Voltage divider

TT: Test transformer

TO: Test object

Result: CORRECT, there are neither disruptive discharges nor damage in the insulation.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

5.3. Partial discharge measurement

The test circuit and the instrumentation used are in accordance with IEC 60270. The instrument measures the apparent charge q expressed in pC and its calibration is performed in the test circuit.


The test is performed according to procedure A: the partial discharge test voltages are reached while decreasing the voltage after the induced voltage withstand test (28 kV, 20 s for each terminal of the primary winding, 150Hz).

After prestressing, the specified partial discharge test voltage is reached and the corresponding partial discharge levels are measured in a time within 30 s.

Test voltage has been selected for the highest voltage of equipment:

$$U_m = 12 \text{ kV}$$

Test scheme:



| Test voltage (kV) | t (s) | Measurement (pC) | | Limit (pC) |
|-------------------|-------|------------------|----|------------|
| | | A | B | |
| 1.2 x U_m | 30 | 2 | 17 | 20 |

Background noise: 1 pC

Result: **CORRECT**, the measured partial discharge levels do not exceed the limits specified in standard.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

5.4. Power-frequency withstand test on secondary winding


The test voltage is applied between the short-circuited terminals of the secondary winding and earth. The frame and the terminals of the primary winding are connected together and to earth.

Test voltage level: **3 kV**

Test voltage frequency: **50 Hz**

Test duration: **60 s**

Test scheme:



Result: **CORRECT**, there are neither disruptive discharges nor damage in the insulation.



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП


6. SUMMARY OF RESULTS

The tests performed on the transformer without the sticker result has follows:


| TEST | RESULT |
|---|---------|
| TYPE TESTS | |
| Short-circuit withstand capability test | CORRECT |
| Temperature-rise test | CORRECT |
| Lightning impulse test | CORRECT |
| Determination of errors | CORRECT |
| ROUTINE TESTS | |
| Verification of terminal markings | CORRECT |
| Power-frequency withstand test on primary winding | CORRECT |
| Partial discharge measurement | CORRECT |
| Power-frequency withstand test on secondary winding | CORRECT |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

7. ANNEX




Test object




Ratings plate

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП




Lightning impulse test

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП




Test layout. Power frequency withstand test on primary winding.




Test layout. Short circuit test.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



Determination of errors test


На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



Fecha / Date: 15/07/14


Nº EXPEDIENTE: B26-14-BI

Nº OSCILOGRAMA: 21



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

COPYRIGHT © ESTAS A.S.
All rights reserved to make changes to
the design and to determine the quality of the goods



| JNT | PART NAME | ITEM | MTR. DIA/N | MTR. CODE | DRAWING | CAST/STEEL | ESTAS | | |
|---------------|------------------|---------------------|------------|-----------|---------|------------|--------------|------|-----------|
| | | | | | | | DATE | NAME | SIGNATURE |
| REV | 26032013 | M. ASSESS | | | | | | | |
| TO SUBSTATION | 26032013 | T. DEM. ORGAN | | | | | | | |
| PREPARED BY | D. JAHANGIR | S. CHECK BY | | | | | | | |
| SCALE | 1:1000 | 2V100 | | | | | | | |
| DATE | 26.03.2013 | VOLTAGE TRANSFORMER | | | | | | | |
| REPORT NO. | 26-3545-03 (124) | Ref. no. | | | | | | | |

01-05-2010

Ref.no

00023

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

REPORT № B26-14-B111E

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

6

6

М

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Управления

Este documento es una versión bilingüe español-inglés, realizada por TECNALIA, del anexo técnico original emitido en español (Rev. 22, 24/04/2015) de la acreditación 4/LE148.

This document is an English-Spanish version, prepared by TECNALIA, of the original technical annex issued in Spanish (Rev. 22, 2015/04/24) of the accreditation 4/LF148.

ANEXO TÉCNICO

TECHNICAL ANNEX

ACREDITACIÓN N° 4/LE148

Entidad / Organization: FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Sede / Address Derio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, C/ Geldo, Edificio 700;
48160 Derio (Vizcaya)

Sede / Address Zamudio: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea, Edificio 413; 48170 Zamudio (Vizcaya)

Norma de referencia / Standard Reference: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC)

Ensayos en las siguientes áreas / Tests in the following areas:

| | |
|--|----|
| Ensayos ambientales / <i>Environmental testing</i> | 1 |
| Ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC) y evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos / <i>Electromagnetic Compatibility</i> | 6 |
| Equipos de generación, transporte, distribución y uso de la energía eléctrica, en media y alta tensión / <i>Equipment for Generation, Transmission, Distribution and use of Electric Power, high and medium voltage</i> | 13 |

Sede / Address Derio


Ensayos ambientales / Environmental testing

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) / Category 0 (Tests in the permanent laboratory)

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|---|---|--|
| Ensayos ambientales en equipos eléctricos y electrónicos / Environmental testing in electric and electronic equipment | | |
| Equipos y componentes eléctrico-electrónicos / <i>Electrical and electronic equipment and components</i> | <p>Frío: Ensayos Ab, Ad y Ae. Temperatura mínima: -40°C Volumen máximo del espécimen: 0,6 m³</p> <p><i>Cold: Tests Ab, Ad and Ae Minimum temperature: -40°C Maximum volume of the specimen</i></p> | UNE-EN 60068-2-1:2007 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|---|---|--|
| | <p>Calor seco: Ensayos Bb, Bd y Be. Temperatura máxima: 85°C Volumen máximo del espécimen: 0,6 m³</p> <p><i>Dry heat: Tests Bb, Bd and Be Maximum temperature: 85°C. Maximum volume of the specimen:0.6 m³</i></p> | UNE-EN 60068-2-2:2008 |
| | <p>Ensayo cíclico de calor húmedo (ciclos de 12+12 h). Ensayo Db. Volumen máximo del espécimen: 0,6 m³</p> <p><i>Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle). Test Db Maximum volume of the specimen:0.6 m³</i></p> | UNE-EN 60068-2-30:2006 |
| | <p>Calor húmedo, ensayo continuo. Ensayo Cab Volumen máximo del espécimen: 0,2 m³</p> <p><i>Damp heat, steady state: Test Cab Maximum volume of the specimen:0.2 m³</i></p> | UNE-EN 60068-2-78:2013 |
| | <p>Variación de temperatura, Ensayo Na. Rango de temperaturas: -40°C a 85°C Volumen máximo del espécimen: 0,2 m³</p> <p><i>Change of temperature Test Na. Temperature range: -40°C a 85°C Maximum volume of the specimen: 0.2 m³</i></p> | UNE-EN 60068-2-14:2011 |
| | <p>Vibración sinusoidal. Ensayo Fc. Dimensiones del espécimen inferiores a: 0,6x0,6x0,3 m. Peso inferior a 25 kg Aceleraciones hasta 30 g Frecuencias de 1 a 2000 Hz</p> <p><i>Vibration (sinusoidal): Test Fc Dimensions of the specimen less than 0.6x0.6x0.3 m Weight less than 25 kg Accelerations up to 30 g Frequencies from 1 to 2000 Hz</i></p> | UNE-EN 60068-2-6:2008 |
| | <p>Choques. Ensayo Ea Dimensiones del espécimen inferiores a: 0,6x0,6x0,3 m. Peso inferior a 25 kg</p> <p><i>Shock: Test Ea Dimensions of the specimen less tan 0.6x0.6x0.3 m Weight less than 25 kg</i></p> | UNE-EN 60068-2-27:2011 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП


| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|---|--|--|
| | <p>Vibración aleatoria de banda ancha. Ensayo Fh Dimensiones del espécimen inferiores a: 0,6x0,6x0,3 m. Peso inferior a 25 kg Aceleraciones RMS hasta 10 m/s² Frecuencias de 1 a 2000 Hz</p> <p><i>Vibration, broadband random. Test Fh Dimensions of the specimen less than 0.6x0.6x0.3 m Weight less than 25 kg RMS accelerations up to 10 m/s² Frequencies from 1 to 2000 Hz</i></p> | UNE-EN 60068-2-64:2009 ETSI EN 300 019-2-2:2013, random vibration |
| <p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p> | <p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frío - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.5)</i></p> | UNE-EN 50470-1:2007 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

00000000000000000000000000000000

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|--|--|
| <p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p> | <p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frio - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.5)</i></p> | UNE-EN 50470-3:2007 |
| <p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos o electromecánicos destinados a la medida de energía eléctrica en sistemas de 50Hz y tensión hasta 600V</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Static or electromechanics meters and intended to the measuring of electrical energy in 50 Hz systems and voltage up to 600 V.</i></p> | <p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frio - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.5)</i></p> | UNE-EN 62052-11:2004 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

130613

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|--|---|
| Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for active energy (classes 1 and 2)</i> | <p>Ensayos climáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frio - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.5)</i></p> | UNE-EN 62053-21:2003 |
| Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)</i> | <p>Ensayos climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad relativa - Ensayo de calor seco - Ensayo de frio - Ensayo cíclico de calor húmedo - Ensayo de vibración sinusoidal - Ensayo de choque <p>Excepto el ensayo de protección contra radiación solar (6.3.5)</p> <p><i>Climatic testing:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Relative humidity - Dry heat test - Cold test - Damp heat cyclic test - Sinusoidal vibration test - Impact test <p><i>Except the test of protection against solar radiation (6.3.5)</i></p> | UNE-EN 62053-23:2003 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

00073

Ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC) y evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos / Electromagnetic Compatibility

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) / Category 0 (Tests in the permanent laboratory)

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|--|--|
| Equipos industriales, científicos y médicos (ICM) <i>Industrial, scientific and medical equipment (ISM)</i> | Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas <i>Equipos del grupo 1</i> <i>Rango de frecuencias hasta 1 GHz</i> <i>Emission:</i> <i>Measurements of the radioelectric disturbances</i> <i>Group 1 equipment</i> <i>Frequency range up to 1 GHz</i> | UNE-EN 55011:2011 UNE-EN 55011/A1:2011 |
| Electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos <i>Household appliances, electric tools and similar apparatus</i> | Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas Rango de frecuencias hasta 1GHz <i>Emission:</i> <i>Measurements of the radioelectric disturbances</i> <i>Frequency range up to 1 GHz</i> | UNE-EN 55014-1:2008 UNE-EN 55014-1/A1:2009 UNE-EN 55014-1/A2:2012 UNE-EN 55014-1:ERRATUM:2009 |
| Equipos de la tecnología de la información <i>Information technology equipment</i> | Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas <i>Rango de frecuencias hasta 1GHz</i> <i>Emission:</i> <i>Measurements of the radioelectric disturbances</i> <i>Frequency range up to 1 GHz</i> | UNE-EN 55022: 2011 UNE-EN 55022:AC:2012 |
| Equipos eléctricos y electrónicos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase <i>Electric and electronic products with current input ≤ 16 A per phase</i> | Emisión: Medida de armónicos de corriente <i>Emission:</i> <i>Measurements of voltage fluctuations and flicker</i> | UNE-EN 61000-3-2: 2006 UNE-EN 61000-3-2/A1: 2010 UNE-EN 61000-3-2/A2: 2010 |
| Equipos eléctricos y electrónicos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase <i>Electric and electronic products with current input ≤ 16 A per phase</i> | Emisión: Medida de flicker y fluctuaciones de tensión <i>Emission:</i> <i>Measurements of voltage fluctuations and flicker</i> | UNE-EN 61000-3-3: 2013 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|---|--|
| Equipos eléctricos y electrónicos de entorno residencial, comercial e industria ligera | Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas | UNE-EN 61000-6-3:2007 UNE-EN 61000-6-3/A1 : 2012 |
| Equipos eléctricos y electrónicos de entorno industrial <i>Residential, commercial and light industry environments electric and electronic products</i> | Emisión: Medida de las perturbaciones radioeléctricas <i>Emission:</i> <i>Measurements of the radioelectric disturbances</i> | UNE-EN 61000-6-4:2007 UNE-EN 61000-6-4/A1 : 2011 UNE-EN 61000-6-4:ERRATUM:2008 |
| Equipos eléctricos y electrónicos <i>Industrial environments electric and electronic products</i> | Inmunidad a descargas electrostáticas <i>Immunity to electrostatic discharges</i> | UNE-EN 61000-4-2:2010 |
| | Inmunidad a campos electromagnéticos radiados <i>Frecuencias entre 80 MHz y 3 GHz</i> <i>Intensidad de campo hasta 10 V/m</i> <i>Immunity to radiated electromagnetic fields</i> <i>Frequencies between 80 MHz and 3 GHz</i> <i>Field intensity up to 10 V/m</i> | UNE-EN 61000-4-3:2007 UNE-EN 61000-4-3/A1:2008 UNE-EN 61000-4-3/A2:2011 |
| | Inmunidad a ráfagas de transitorios rápidos <i>Immunity to electrical fast transients</i> | UNE-EN 61000-4-4:2013 |
| | Inmunidad a ondas de choque (surges) <i>Immunity to surge</i> | UNE-EN 61000-4-5:2007 UNE-EN 61000-4-5:CORR:2010 |
| | Inmunidad a las perturbaciones conducidas inducidas por los campos de radiofrecuencia <i>Immunity to conducted disturbances induced by radiofrequency fields</i> | UNE-EN 61000-4-6:2009 |
| | Inmunidad a campos magnéticos amortiguados <i>Volumen efectivo 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m</i> <i>Immunity to damped magnetic fields</i> <i>Effective volume: 0.6 m x 0.6 m x 0.5 m</i> | UNE-EN 61000-4-10:1996 UNE-EN 61000-4-10/A1:2001 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ВЯРН


Гео

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|---|---|
| | Inmunidad a campos magnéticos de frecuencia industrial <i>Volumen efectivo 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m</i> <i>Immunity to power frequency magnetic fields</i> <i>Effective volume: 0,6 m x 0,6 m x 0,5 m</i> | UNE-EN 61000-4-8:2011 |
| | Inmunidad a huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión DC <i>Immunity to DC voltage dips, short interruptions and voltage variations</i> | UNE-EN 61000-4-29:2002 |
| | Inmunidad a ondas oscilatorias amortiguadas <i>Frecuencias de 100 kHz y 1 MHz</i> <i>Immunity to damped oscillatory waves</i> <i>Frequencies of 100 kHz and 1 MHz</i> | UNE-EN 61000-4-18:2008 UNE-EN 61000-4-18/A1:2011 |
| | Inmunidad a huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión <i>Immunity to voltage dips, short interruptions and voltage variations</i> | UNE-EN 61000-4-11:2005 |
| Dispositivos eléctricos y electrónicos para formar esquemas para la protección destinados a funcionar en sistemas eléctricos <i>Electrical and electronic devices manufactured for configuring schemes for the protection destined to operate in electrical systems</i> | Medidas de resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica e impulso de tensión <i>Measurements of insulation resistance, dielectric test and voltage impulse test</i> | IEC 60255-5:2000 IEC 60255-27:2013 Apto. 10.6.4.2; 10.6.4.3 y 10.6.4.4 |
| Equipos eléctricos y electrónicos de entorno residencial, comercial e industria ligera <i>Residential, commercial and light industry environments electric and electronic products</i> | Inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas <i>Immunity to electromagnetic disturbances</i> | UNE-EN 61000-6-1:2007 |
| Equipos eléctricos y electrónicos de entorno industrial <i>Industrial environments electric and electronic products</i> | Inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas <i>Immunity to electromagnetic disturbances</i> | UNE-EN 61000-6-2:2006 UNE-EN 61000-6-2:ERRATUM:2009 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAZO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|--|--|
| Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz <i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz</i> | Requisitos generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagnéticas <i>General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances</i> | UNE-EN 50065-1:2012 Capítulo 6 Tensión de salida del transmisor |
| Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz destinados para uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera <i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and intended to residential, commercial and light industry</i> | Requisitos de inmunidad <i>Immunity requisites</i> | UNE-EN 50065-2-1:2004 UNE-EN 50065-2-1:2004+A1:2006 |
| Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz destinados para uso en entornos industriales <i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz destined to industry</i> | Requisitos de inmunidad <i>Immunity requisites</i> | UNE-EN 50065-2-2:2004 UNE-EN 50065-2-2:2004+A1:2006 UNE-EN 50065-2-2:2004/A1:2006/CORR A1:2007 |






На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|---|---|
| <p>Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz destinados para uso por los suministradores y distribuidores de electricidad</p> <p><i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and intended for use by electricity suppliers and distributors</i></p> | <p>Requisitos de inmunidad <i>Immunity requisites</i></p> | <p>UNE-EN 50065-2-3:2004 UNE-EN 50065-2-3:2004/A1: 2006</p> |
| <p>Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz</p> <p><i>Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz</i></p> | <p>Medidas de impedancia <i>Immunity requisites</i></p> | <p>UNE-EN 50065-7:2002</p> |
| <p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p> | <p>Emisión: Emisión radiada Emisión conducida Emission: Radiated emission Conducted emission</p> | <p>UNE-EN 50470-1:2007</p> |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|---------------------|--|
|  <p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huecos e interrupciones - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducida - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas <p>Inmunidad Campo Magnético continuo y externo</p> <p><i>Immunity test:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dips and interruptions</i> - <i>Electrostatic Discharge</i> - <i>Radiated immunity</i> - <i>Fast transient</i> - <i>Conducted immunity</i> - <i>Surge</i> - <i>Damped Oscillatory Wave</i> <p><i>Constant and external Magnetic-Field Immunity</i></p> | | |
|  <p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p> <p>Emisión: Emisión radiada Emisión conducida</p> <p><i>Emission:</i> <i>Radiated emission</i> <i>Conducted emission</i></p> <p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huecos e interrupciones - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducida - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas <p>Inmunidad Campo Magnético continuo y externo</p> <p><i>Immunity test:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dips and interruptions</i> - <i>Electrostatic Discharge</i> - <i>Radiated immunity</i> - <i>Fast transient</i> - <i>Conducted immunity</i> - <i>Surge</i> - <i>Damped Oscillatory Wave</i> <p><i>Constant and external Magnetic-Field Immunity</i></p> | UNE-EN 50470-3:2007 |  <p>На основание чл.36а ал.3 от ЗОП</p> |

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|--|--|
| <p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos o electromecánicos destinados a la medida de energía eléctrica en sistemas de 50Hz y tensión hasta 600V</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Static or electromechanics meters and intended to the measuring of electrical energy in 50 Hz systems and voltage up to 600 V.</i></p> | <p>Emisión: Emisión radiada Emisión conducida</p> <p><i>Emission: Radiated emission Conducted emission</i></p> <p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huecos e interrupciones - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducida - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas <p><i>Immunity test:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dips and interruptions - Electrostatic Discharge - Radiated immunity - Fast transient - Conducted immunity - Surge - Damped Oscillatory Wave | UNE-EN 62052-11:2004 |
| <p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Static meters for active energy (classes 1 and 2)</i></p> | <p>Emisión: Emisión radiada Emisión conducida</p> <p><i>Emission: Radiated emission Conducted emission</i></p> <p>Ensayos de inmunidad a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huecos e interrupciones - Descargas Electrostáticas - Inmunidad Radiada - Transitorios rápidos - Inmunidad Conducida - Surge - Ondas oscilatorias amortiguadas <p><i>Immunity test:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dips and interruptions - Electrostatic Discharge - Radiated immunity - Fast transient - Conducted immunity - Surge - Damped Oscillatory Wave | UNE-EN 62053-21:2003 |




На основание чл.36а ап.3 от ЗОП



| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO <i>TEST</i> | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|---|--|
| Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)</i> | Emisión: Emisión radiada Emisión conducida <i>Emission:</i> <i>Radiated emission</i> <i>Conducted emission</i> | UNE-EN 62053-23:2003 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



Sede / Address Zamudio

Equipos de generación, transporte, distribución y uso de la energía eléctrica, en media y alta tensión /

Equipment for Generation, Transmission, Distribution and use of Electric Power, high and medium voltage

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) / Category 0 (Tests in the permanent laboratory)

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAZO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|---|--|---|
| Transformadores de distribución y transformadores de media potencia <i>Distribution transformers and medium power transformers</i> | <p>Ensayos tipo, ensayos individuales y ensayos especiales, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medida de las características de transmisión de tensiones - Medida de gases disueltos - Medida del calentamiento del punto caliente - Verificación del recubrimiento externo <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dieléctricos: hasta 145 kV de tensión más elevada para el material - Determinación del nivel de ruido: método de presión acústica <p><i>Type tests, routine tests and special tests, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Determination of transient voltage transfer characteristics</i> - <i>Measurement of dissolved gases</i> - <i>Winding hot-spot temperature-rise measurements</i> - <i>Check of external coating</i> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dielectric tests: up to 145 kV higher voltage for the material</i> - <i>Determination of sound levels: sound pressure method</i> | UNE-EN 60076-1:1998 UNE-EN 60076-1/A1:2001 UNE-EN 60076-1/A12:2002 IEC 60076-1 :2011 UNE-EN 60076-2:1998 UNE-EN 60076-2:2006 ERRATUM IEC 60076-2 :2011 UNE-EN 60076-3: 2002 UNE-EN 60076-3: 2006 ERRATUM IEC 60076-3:2000 IEC 60076-3:2000 CORRIGENDUM 1 UNE-EN 60076-5:2008 IEC 60076-5:2006 UNE-EN 60076-10:2002 IEC 60076-10:2001 UNE-EN 60076-16:2012 IEC 60076-16:2011 |
| Transformadores de distribución sumergidos en aceite, de 25 kVA a 2500 kVA <i>Oil-immersed distribution transformers, from 25 up to 2500 kVA</i> | Todos los de la norma excepto: <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de fatiga de las cubas de llenado integral - Características de la pintura <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Endurance test on corrugated tanks of completely oil filled and hermetically sealed distribution transformers</i> - <i>Tests of painting characteristics</i> | UNE 21428-1 :2011 UNE 21428-1-1 :2011 UNE 21428-1-2 :2011 UNE-EN 50464-1:2010 UNE-EN 50464-2-1 :2010 UNE-EN 50464-2-2 :2010 UNE-EN 50464-2-3 :2010 UNE-EN 50464-3:2010 |
| Transformadores de potencia tipo seco <i>Dry-type power transformers</i> | Todos los de la norma sobre transformadores de distribución y transformadores de media potencia, excepto: <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de choque térmico, ambientales y de fuego <p><i>All the tests of the standard on distribution and medium power transformers, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Thermal shock, fire behaviour and environmental tests</i> | UNE-EN 60076-11:2005 IEC 60076-11:2004 UNE 21538:1: 2007 UNE-EN 50541-1:2012 UNE-EN IEC 600 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|--|---|
| Transformadores autoprotegidos sumergidos en líquido <i>Self-protected liquid-filled transformers</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Todos los de la norma realizados por referencia a la serie de normas 60076 - Ensayo de descargas parciales (cap. 12) - <i>All the tests of the standard performed by reference to 60076 series</i> - <i>Partial discharges test (chap. 12)</i> | UNE-EN 60076-13:2008 IEC 60076-13:2006 |
| Transformadores de medida y protección <i>Instrument transformers</i> | <p>Todos los de la norma Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Precisión: hasta 5 kA hasta 10 kV; 40 kV desde 10 VA - Dieléctricos: hasta $U_m \leq 145$ kV <p><i>All the tests of the standard</i> <i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Accuracy: up to 5 kA up to 10 kV; 40 kV from 10 VA</i> - <i>Dielectric tests: up to $U_m \leq 145$ kV</i> | UNE-EN 60044-1:2000 UNE-EN 60044-1/A1:2001 UNE-EN 60044-1/A2:2004 UNE-EN 60044-2:1999 UNE-EN 60044-2/A1:2001 UNE-EN 60044-2/A2:2004 UNE-EN 60044-3:2004 IEC 60044-3:2002 |
| Transformadores de tensión electrónicos <i>Electronic voltage transformers</i> | <p>Ensayos de tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dieléctricos: hasta $U_m \leq 145$ kV - Ensayo de impulso tipo rayo - Ensayo bajo lluvia para tipo exterior - Ensayo de resistencia a la tensión de impulso para componentes de baja tensión - Precisión: hasta 10 kV; 40 kV; 50 Hz desde 10 VA <p>Ensayos individuales y ensayos especiales</p> <p><i>Type tests:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dielectric tests: up to $U_m \leq 145$ kV</i> - <i>Lightning impulse test</i> - <i>Wet test for outdoor type</i> - <i>Impulse voltage withstand test for low-voltage components.</i> - <i>Accuracy: up to 10 kV, 40 kV, 50 Hz from 10 VA</i> <p><i>Routine tests and special tests</i></p> | UNE-EN 60044-7: 2001 IEC 60044-7:1999 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|---|---|
| Transformadores de medida y protección <i>Instrument transformers</i> | <p>Todos los de la norma para transformadores de tensión, transformadores de intensidad para medida y transformadores de intensidad para protección de clase P , excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de estanquedad de la envolvente en sistemas de gas, a temperatura ambiente (Apdos. 7.2.8 y 7.3.7) y a alta y baja temperatura (Apdo. 7.4.7) - Ensayo de presión sobre la envolvente (Apdos. 7.2.9 y 7.3.8) - Ensayo de impulsos cortados múltiples (Apdo. 7.4.2) - Ensayos mecánicos (Apdo. 7.4.5) - Ensayo de defecto por arco interno (Apdo. 7.4.6) - Ensayo de punto de rocío del gas (Apdo. 7.4.8) - Ensayo de corrosión (Apdo. 7.4.9) - Ensayo de riesgo de incendio (Apdo. 7.4.10) <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos: hasta: $Um \leq 145 \text{ kV}$ - Transformadores de tensión: Precisión: Potencia de precisión rango II. Tensiones primarias asignadas hasta 40 kV <p><i>All the tests of the standard for voltage transformers, measuring current transformers and class P current transformers for protection, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Enclosure tightness test in gas systems, at ambient temperature (7.2.8 and 7.3.7) and at low and high temperatures (7.4.7)</i> - <i>Pressure test for the enclosure (7.2.9 and 7.3.8)</i> - <i>Multiple chopped impulse test (7.4.2)</i> - <i>Mechanical tests (7.4.5)</i> - <i>Internal arc fault test (7.4.6)</i> - <i>Gas dew point test (7.4.8)</i> - <i>Corrosion test (7.4.9)</i> - <i>Fire hazard test (7.4.10)</i> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dielectric tests: up to $Um \leq 145 \text{ kV}$</i> - <i>Voltage transformers:</i> Accuracy: burden range II. Rated primary voltages up to 40 kV | <p>UNE-EN 61869-1:2010 UNE EN 61869-1:2011 ERRATUM IEC 61869-1:2007</p> <p>IEC 61869-2:2012</p> <p>UNE-EN 61869-3:2012 IEC 61869-3:2011</p> |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|---|--|
| Aisladores pasantes (pasatapas) <i>Insulated bushings</i> | <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de presión interna - Ensayo de estanquidad en pasatapas con gas o sumergidos en gas <p>Límites: $Um \leq 145 \text{ kV}$</p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Internal pressure test</i> - <i>Tightness test on gas-filled and gas-insulated bushings</i> <p><i>Limits: Um ≤ 145 kV</i></p> | UNE-EN 50180:1997 UNE-EN 50180:1999 CORRIGENDUM UNE-EN 50180:2011 UNE-EN 50181:1997 UNE-EN 50181:2011 UNE EN 60137:2011 IEC 60137:2008 |
| Aisladores de apoyo de interior de materia orgánica para instalaciones de tensión nominal superiores a 1 kV e inferiores a 300 kV <i>Indoor post insulators of organic material for systems with nominal voltages greater than 1kV and below 300 kV</i> | <p>Todos los de la norma</p> <p>Límites: $Um \leq 145 \text{ kV}$</p> <p><i>All the tests of the standard</i></p> <p><i>Limits: Um ≤ 145 kV</i></p> | UNE-EN 60660:2001 IEC 60660:1999 |
| Centros de transformación prefabricados <i>High voltage/low voltage prefabricated substations</i> | <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <p>Apdo 6.9. Ensayos CEM</p> <p>Límites:</p> <p>Arco interno: 1000 V</p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests (6.9)</i> <p><i>Limits:</i></p> <p><i>Arcing due to an internal fault: 1000V</i></p> | UNE-EN 62271-202:2007 IEC 62271-202:2006 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO <i>TEST</i> | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|---|--|---|
| Conjuntos compactos de aparatura para centros de transformación (CEADS) <i>Compact equipment assemblies for distribution substations (CEADS)</i> | <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (apdo. 6.9) - Ensayos de robustez mecánica de cubas herméticas de llenado integral (incluidos en el apdo. 6.201) - Ensayo de estanquidad de la unidad funcional de alta tensión (apdo. 7.4) <p>Límites: Arco interno: 1000 V</p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests (6.9)</i> - <i>Mechanical strength tests of hermetically sealed tanks (included in 6.201)</i> - <i>Tightness tests of high voltage functional unit (7.4)</i> <p><i>Limits:</i> <i>Arcing due to an internal fault: 1000V</i></p> | UNE-EN 50532:2011 |
| Materiales aislantes <i>Insulating materials</i> | <p>Rigidez dieléctrica, ensayos a frecuencias industriales, tensión continua e impulsos 1,2/50 sobre materiales en placas y planchas y tubos rígidos</p> <p>Límites: Tensión alterna < 200 kV Tensión continua - 70 kV, sólo polaridad negativa Impulsos hasta 500 kV</p> <p><i>Electric strength, tests at power frequencies, direct voltage and 1,2/50 μs impulse tests on boards and sheets materials, and rigid tubes</i></p> <p><i>Limits:</i> <i>Power frequency voltage < 200 kV</i> <i>Direct voltage -70 kV, only negative polarity</i> <i>Impulses up to 500 kV</i></p> | UNE-EN 60243-1:1999 UNE-EN 60243-2:2001 UNE-EN 60243-3:2002 IEC 60243-1:1998 IEC 60243-2:2001 IEC 60243-3:2001 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

С.Ю.Б. № 00000000000000000000000000000000

Управление


| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|--|--|
| Materiales aislantes sólidos plásticos <i>Electrical insulating plastic materials</i> | Ensayo del hilo incandescente <i>Glow wire test</i> | UNE-EN 60695-2-10:2002 UNE-EN 60695-2-11:2001 UNE-EN 60695-2-12:2001 UNE-EN 60695-2-12:2011 UNE-EN 60695-2-13:2002 UNE-EN 60695-2-13:2011 IEC 60695-2-10:2000 IEC 60695-2-11:2000 IEC 60695-2-11:2001 CORRIGENDUM 1 IEC 60695-2-12:2010 IEC 60695-2-13:2010 IEC 60695-2-13:2012 CORRIGENDUM 1 |
| Alfombras de material aislante para trabajos eléctricos <i>Electrical insulating matting for live working</i> | Todos los ensayos de la norma, excepto <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos mecánicos (apdos. 5.5, 5.9 y 5.10) - Ensayo de envejecimiento (Aptdo. 5.7) - Ensayo de llama (apdo. 5.8.1) - Resistencia al ácido (apdo. 5.9) - Resistencia al aceite (apdo. 5.10) <i>All the tests of the standard, except:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Mechanical tests (5.5, 5.9 y 5.10) - Aging test (5.7) - Flame retardance test (5.8.1) - Acid resistance (5.9) - Oil resistance (5.10) | UNE-EN 61111:2010 IEC 61111:2009 |
| Mantas eléctricas aislantes <i>Electrical insulating matting for live working</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Inspección visual y mediciones (apdo. 5.2) - Marcado (apdo. 5.3) - Embalaje e instrucciones de uso (apdo. 5.4) - Ensayos dieléctricos (apdo 5.6) - Ensayo de plegado a baja temperatura (apdo. 5.8.2) - Categoría A. Resistencia al ácido. Parte eléctrica (apdo. 6.2) - Categoría C: Ensayo de doblado a temperaturas extremadamente bajas (apdo. 6.6) <ul style="list-style-type: none"> - Visual inspection and measurements (5.2) - Marking (5.3) - Packaging and instructions for use (5.4) - Dielectric tests (5.6) - Low temperature folding test (5.8.2) - Category A: Acid resistance. Electrical part (6.2) - Category C: Extremely low temperature folding test (6.6) | UNE-EN 61112:2010 IEC 61112:2009 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

360643

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|---|---|
| Envolventes de materiales eléctricos <i>Enclosures for electric material</i> | Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes, códigos IP e IK (excepto IK01) <i>Degrees of protection provided by enclosures. Code IP and IK (except IK01)</i> | UNE 20324:1993 UNE 20324/1M:2000 UNE 20324:2004 ERRATUM IEC 60529:1989 IEC 60529/A1:1999 UNE-EN 50102:1996 UNE-EN 50102:2002 CORRIGENDUM UNE-EN 50102/A1:1999 UNE-EN 50102/A1:2002 CORRIGENDUM IEC 62262:2002 |
| Envolventes destinadas a los conjuntos de aparmanta de baja tensión <i>Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies</i> | Ensayos para las envolventes vacías, todos los de la norma excepto: - Ensayo de resistencia a la radiación ultravioleta (UV) <i>Tests for empty enclosures , all the tests of the standard except:</i> - <i>Resistance to ultra-violet(UV) radiation</i> | UNE-EN 62208: 2004 UNE-EN 62208:2012 IEC 62208:2011 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



С.Ю.С.А.

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|---|--|
| Aparamenta de alta tensión <i>High-voltage switchgear and controlgear</i> | <p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM sobre circuitos auxiliares y de mando (Apdos. 6.9.1.2 , 6.9.2 y 6.9.3) - Aparamenta en gas: estanquidad (Apdo. 6.8) - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares (Apdo. 6.10.5.6) - Ensayo de rayos X para botellas de vacío (Apdo. 6.11) - Aparamenta de $Um > 245$ kV: impulso tipo maniobra - - Aparamenta exterior: contaminación artificial <p>Límites:</p> <p>Ensayos dieléctricos:</p> <p>Frecuencia industrial hasta 550 kV</p> <p>Impulso tipo rayo hasta 750 kV</p> <p>Tensión de perturbaciones radioeléctricas hasta 300 kV</p> <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma excepto estanquidad de aparamenta en gas (Apdo. 7.4)</p> <p><i>Type tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests on auxiliary and control circuits (6.9.1.2, 6.9.2 and 6.9.3)</i> - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test (6.8)</i> - <i>Seismic tests on auxiliary circuits (6.10.5.6)</i> - <i>X-radiation test procedure for vacuum interrupters (6.11)</i> - <i>Switchgear and controlgear of $Um>245$ kV: switching impulse voltage test</i> - <i>Outdoor switchgear and controlgear: Artificial pollution test</i> <p><i>Limits:</i></p> <p><i>Dielectric tests:</i></p> <p><i>Power frequency up to 550 kV</i></p> <p><i>Lightning impulse up to 750 kV</i></p> <p><i>Radio interference voltage up to 300 kV</i></p> <p><i>Routine tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except tightness test in gas insulated switchgear and controlgear (7.4)</i></p> | UNE-EN 62271-1:2009 UNE-EN 62271-1/A1:2011 IEC 62271-1:2007 IEC 62271-1/A1:2011 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|--|---|
| <p>Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV</p> <p><i>AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV</i></p> | <p>Ensayos de tipo: Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (Apdo. 6.9.) - Aparamenta en gas: estanquedad (Apdo. 6.8) - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares (Apdo. 6.10.5.6) - Ensayo de rayos X para botellas de vacío (Apdo. 6.11) - Aparamenta exterior: contaminación artificial sobre aisladores (Apdo. 6.2.8) <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de establecimiento y corte: 200 MVA, 36 kV - Arco interno: 1000 V <p>Ensayos individuales: Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estanquedad de aparamenta en gas <p><i>Type tests:</i> <i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests (6.9) - Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test (6.8) - Seismic tests on auxiliary circuits (6.10.5.6) - X-radiation test procedure for vacuum interrupters (6.11) - Outdoor switchgear and controlgear: artificial pollution test on insulators (6.2.8) <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Making and breaking tests: 200 MVA, 36 kV - Arcing due to an internal fault: 1000V <p><i>Routine tests:</i> <i>All the tests of the standard, except</i> <i>tightness test on gas insulated switchgear and controlgear</i></p> | <p>UNE-EN 62271-200:2012 (Vcorr:2013) UNE-EN 62271-200:2005 IEC 62271-200: 2011</p> |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП


| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|---|---|---|
| Aparamenta bajo envolvente aislante para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52kV <i>AC insulation-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV</i> | <p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma excepto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (Apdo.6.9.) - Aparamenta en gas: estanquidad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares <p>Límites:</p> <p>Ensayos de establecimiento y corte: 200 MVA, 36 kV</p> <p>Arco interno: 1000 V</p> <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma excepto estanquidad de aparamenta en gas</p> <p><i>Type tests:</i> <i>All the tests of the standard, except:</i> <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests (6.9) - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test</i> - <i>Seismic tests on auxiliary circuits</i> <p><i>Limits:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Making and breaking tests: 200 MVA, 36 kV</i> - <i>Arcing due to an internal fault: 1000V</i> <p><i>Routine tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except tightness test on gas insulated switchgear and controlgear</i></p> </p></p> | UNE-EN 62271-201:2007 IEC 62271-201:2006 |
| Aparamenta de interior bajo envolvente de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV para ser utilizada en condiciones climáticas severas <i>Indoor enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV to be used in severe climatic conditions</i> | <p>Todos los de la norma</p> <p><i>All the tests of the standard</i></p> | IEC/TS 62271-304:2008 IEC/TS 62271-304:2010 CORRIGENDUM 1 |
| Aparamenta bajo envolvente metálica aislada en SF6 hasta 36 Kv <i>SF6 insulated metal-enclosed switchgear and controlgear up to 36 kV</i> | <p>Ensayo de inmersión</p> <p><i>Immersion test</i></p> | <p>Procedimiento interno PE.EE 27.5.2016. F.1</p> <p><i>Interr PE.EE</i></p> <p>На основание чл.36а ал.3 от ЗОП</p> |

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAZO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|--|--|
| Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna para alta tensión <i>High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches</i> | <p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma excepto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM sobre circuitos auxiliares y de mando (Apdos. 6.9.1.2, 6.9.2 y 6.9.3) - Aparamenta en gas: estanquidad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares - Aparamenta de $Um > 245$ kV: impulso tipo maniobra - Aparamenta exterior: contaminación artificial operación bajo condiciones severas de hielo <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos: - Frecuencia industrial hasta 550 kV - Impulso tipo rayo hasta 750 kV - Tensión de perturbaciones radioeléctricas hasta 300 kV - Ensayos de conexión: 200 MVA, 36 kV <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estanquidad de apertura en gas <p><i>Type tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests on auxiliary and control circuits (6.9.1.2, 6.9.2 and 6.9.3)</i> - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test</i> - <i>Seismic tests on auxiliary circuits</i> - <i>Switchgear and controlgear of $Um > 245$ kV: Switching impulse voltage test</i> - <i>Outdoor switchgear and controlgear: Artificial pollution test and operation under severe ice conditions</i> <p><i>Limits:</i></p> <p><i>Dielectric tests:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Power frequency up to 550 kV</i> - <i>Lightning impulse up to 750 kV</i> - <i>Radio interference voltage up to 300 kV</i> - <i>Making tests: 200 MVA, 36 kV</i> <p><i>Routine tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test</i> | UNE-EN 62271-102:2005 UNE-EN 62271-102:2011 ERRATUM UNE-EN 62271-102/A1:2012 IEC 62271-102:2001 IEC 62271-102:2002 CORRIGENDUM 1 IEC 62271-102:2003 CORRIGENDUM 2 IEC 62271-102:2005 CORRIGENDUM 3 IEC 62271-102/A1:2011 IEC 62271-102/A1:2012 CORRIGENDUM 1 IEC 62271-102/A2:2013 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Учебник

Учебник

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|---|--|---|
| <p>Interruptores automáticos de corriente alterna para alta tensión</p> <p><i>High-voltage alternating-current circuit-breakers</i></p>   | <p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM sobre circuitos auxiliares y de mando - (Apdos. 6.9.1.2, 6.9.2 y 6.9.3) - Aparamenta en gas: estanquidad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares - Ensayos de corte - Aparamenta de $Um > 245$ kV: impulso tipo maniobra - Aparamenta exterior: contaminación artificial y operación bajo condiciones severas de hielo <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos dieléctricos: - Frecuencia industrial hasta 550 kV - Impulso tipo rayo hasta 750 kV - Tensión de perturbaciones radioeléctricas hasta 300 kV - Ensayos de conexión: 200 MVA, 36 kV <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estanquidad de aparamenta en gas <p><i>Type tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests on auxiliary and control circuits (6.9.1.2, 6.9.2 and 6.9.3)</i> - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: Tightness test</i> - <i>Seismic tests on auxiliary circuits</i> - <i>Breaking tests</i> - <i>Switchgear and controlgear of $Um > 245$ kV: Switching impulse voltage test</i> - <i>Outdoor switchgear and controlgear: Artificial pollution test and operation under severe ice conditions</i> <p><i>Limits:</i></p> <p><i>Dielectric tests:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Power frequency up to 550 kV</i> - <i>Lightning impulse up to 750 kV</i> - <i>Radio interference voltage up to 300 kV</i> - <i>Making tests: 200 MVA, 36 kV</i> <p><i>Routine tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gas insulated switchgear and controlgear: tightness test</i> | <p>UNE-EN 62271-100:2011 IEC 62271-100:2008 IEC 62271-100/A1:2012 IEC 62271-100/A1:2012 CORRIGENDUM 1</p>  |


На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO <i>TEST</i> | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|---|---|
| <p>Interruptores de alta tensión para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV</p> <p><i>High voltage switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV</i></p> | <p>Ensayos de tipo:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos CEM (Apdo. 6.9) - Aparamenta en gas: estanquidad - Ensayos sísmicos sobre circuitos auxiliares - Aparamenta exterior: contaminación artificial y operación bajo condiciones severas de hielo <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de establecimiento y corte: 200 MVA, 36 kV <p>Ensayos individuales:</p> <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estanquidad de apertura en gas <p><i>Type tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - EMC tests (6.9) - Gas insulated switchgear and controlgear: Tightness test - Seismic tests on auxiliary circuits - Outdoor switchgear and controlgear: Artificial pollution test and operation under severe ice conditions. <p><i>Limits:</i></p> <p><i>Making and breaking tests: 200 MVA, 36 kV</i></p> <p><i>Routine tests:</i></p> <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gas insulated switchgear and controlgear: Tightness test | <p>UNE-EN 60265-1:1999 UNE-EN 60265-1:2005 CORRIGENDUM UNE-EN 62271-103:2012 IEC 62271-103:2011</p> |




На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|---|---|--|
| Equipos y materiales de alta tensión <i>High voltage equipment and materials</i> | <p>Ensayos de alta tensión: Ensayos en seco y bajo lluvia Ensayos con tensión alterna Ensayos con tensión continua Ensayos con impulsos tipo rayo</p> <p>Límites: - Tensión alterna hasta 550 kV - Tensión continua hasta 100 Kv - Impulsos tipo rayo hasta 750 kV</p> <p><i>High voltage tests: Dry and Wet tests Tests with Alternating Voltage Tests with Direct Voltage Lightning impulse voltage tests</i></p> <p><i>Limits: - Alternating voltage up to 550 kV - Direct voltage up to 100 kV - Lightning impulse voltage up to 750 kV</i></p> | UNE 21308-1:1994 UNE-EN 60060-1:2012 IEC 60060-1:2010 |
| | <p>Medida de las descargas parciales Límite : Tensión de ensayo \leq 550 kV</p> <p><i>Partial discharges measurement Limit: Test voltage \leq 550 kV</i></p> | UNE-EN 60270:2002 IEC 60270:2000 IEC 60270:2001 CORRIGENDUM 1 |
| Pértigas aislantes de maniobra para alta tensión <i>Insulating poles (insulating sticks) for electrical purposes on high-voltage installations</i> | <p>Ensayos eléctricos: corriente de fugas (Apdo. 8.2.2) Ensayos mecánicos: ensayo de flexión (Adpo. 8.4.1)</p> <p><i>Dielectric tests: leakage current (8.2.2) Mechanical tests : bending test (8.4.1)</i></p> | UNE 204003:2003 UNE 204003:2004 ERRATUM |
| Detectores de tipo capacitivo para utilización con tensiones superiores a 1 kV en corriente alterna <i>Capacitive type detectors to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.</i> | <p>Ensayos funcionales (apdo. 6.2) Ensayos dieléctricos (apdo. 6.3) Ensayos mecánicos (apdo. 6.4) Ensayos específicos (cap. 7)</p> <p>Límites: Vdc \leq 100 kV Vac \leq 550 kV</p> <p><i>Function tests (6.2) Dielectric tests (6.3) Mechanical tests (6.4) Specific tests (7)</i></p> <p><i>Limits: Vdc \leq 100 kV Vac \leq 550 kV</i></p> | UNE-EN 61243-1:2006 UNE-EN 61243-1/A1:2011 IEC 61243-1:2003 IEC 61243-1:2005 CORRIGENDUM 1 IEC 61243-1/A1:2009 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO <i>TEST</i> | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|---|---|
| Detectores de tensión tipo bipolar para baja tensión <i>Two-pole low-voltage type voltage detectors</i> | <p>Ensayos para requisitos funcionales (apdo. 5.3), excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dependencia de la frecuencia (apdo 5.3.5) Dependencia del rizado para detectores de tensión con CC (apdo. 5.3.6) <p>Ensayos de requisitos eléctricos (apdo. 5.4), excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Protección contra sobretensiones transitorias (apdo. 5.4.5.1) <p>Ensayos de requisitos mecánicos (apdo. 5.5), excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensayo de vibraciones (apdo. 5.5.4) Resistencia al calor (apdo. 5.5.9) Buena adherencia del aislamiento de la parte aislada del electrodo de contacto (apdo. 5.5.10.3) Ensayos del cable (apdo. 5.5.11) <p>Marcas (apdo. 5.6)</p> <p>Mal uso de la tensión CA/CC (apdo. 5.8.1)</p> <p><i>Tests for general requirements (5.3), except:</i> <i>Frequency dependency (5.3.5)</i> <i>Ripple dependency for d.c. voltage detector (5.3.6)</i></p> <p><i>Tests for electrical requirements (5.4), except:</i> <i>Protection against transient overvoltages (5.4.5.1)</i></p> <p><i>Tests for mechanical requirements (5.5), except:</i> <i>Vibration resistance (5.5.4)</i> <i>Heat resistance (5.5.9)</i> <i>Close adhesion of insulation of the insulated part of the contact electrode (5.5.10.3)</i> <i>Lead tests (5.5.11)</i></p> <p><i>Marking (5.6)</i></p> <p><i>AC/DC voltage misuse (5.8.1)</i></p> | UNE-EN 61243-3:2011 IEC 61243-3:2009 |
| Aparatamiento de baja tensión <i>Low voltage switchgear and controlgear</i> | <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 8.4) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2) - EMC tests (8.4) | UNE-EN 60947-1 :2008 UNE-EN 60947-1/A1:2011 IEC 60947-1:2007 IEC 60947-1/A1:2010 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|--|--|
| Interruptores automáticos de baja tensión <i>Low voltage circuit-breakers</i> | <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos del anexo B - Anexo J: CEM <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2) - Tests of annex B - Annex J: EMC | UNE-EN 60947-2:2007 UNE-EN 60947-2/A1:2011 IEC 60947-2:2006 IEC 60947-2/A1:2009 IEC 60947-2/A2 :2013 |
| Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles de baja tensión <i>Low voltage switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units</i> | <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 8.4) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2) - EMC tests (8.4) | UNE-EN 60947-3:2000 UNE-EN 60947-3/A1:2002 UNE-EN 60947-3/A2:2006 UNE-EN 60947-3:2009 UNE-EN 60947-3:2010 ERRATUM IEC 60947-3:2008 IEC 60947-3/A1:2012 IEC 60947-3/Corr1:2012 |
| Contactores y arrancadores electromecánicos de baja tensión <i>Low voltage electromechanical contactors and motor starters</i> | <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 9.4) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2) - EMC tests (9.4) | UNE-EN 60947-4-1:2002 UNE-EN 60947-4-1:2002 ERRATUM UNE-EN 60947-4-1/A1:2003 UNE-EN 60947-4-1/A2:2006 IEC 60947-4-1:2009 IEC 61947-4-1/A1:2012 |
| Controladores y arrancadores semiconductores de motores de corriente alterna de baja tensión <i>Low voltage contactors and motor starters – AC semiconductor motor controllers and starters</i> | <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inflamabilidad: ensayos de ignición al hilo caliente y de ignición al arco (Apdo. 8.2.1.1.2) - Ensayos CEM (Apdo. 9.3.5) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flammability: hot wire ignition and arc ignition tests (8.2.1.1.2) - EMC tests (9.3.5) | UNE-EN 60947-4-2:2002 UNE-EN 60947-4-2:2008 ERRATUM UNE-EN 60947-4-2/A1:2003 UNE-EN 60947-4-2/A2:2007 IEC 60947-4-2:2011 IEC 60947-4-2/CORR1:2012 |





На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|---|---|--|
| Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie de aparamenta de baja tensión <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies.</i> <i>Type-tested and partially type-tested assemblies</i> | Todos los de la norma, excepto: - Ensayos CEM (Apdo. 8.2.8) All the tests of the standard, except: - EMC tests (8.2.8) | UNE-EN 60439-1:2001 UNE-EN 60439-1/A1:2005 |
| Conjuntos de aparamenta de baja tensión <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies</i> | Todos los de la norma, excepto: - Ensayo de radiación ultravioleta (Apdo. 10.2.4) - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J) All the tests of the standard, except: - Resistance to ultra-violet (UV) radiation (10.2.4) - EMC tests (10.6.2 and annex J) | IEC 61439-1:2011 UNE-EN 61439-1:2011 UNE-EN 61439-1:2012 IEC/TR 61439-0:2010 |
| Conjuntos de aparamenta de potencia de baja tensión <i>Low voltage power switchgear and controlgear assemblies</i> | Todos los de la norma, excepto: - Ensayo de radiación ultravioleta (Apdo. 10.2.4) - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y Anexo J) All the tests of the standard, except: - Resistance to ultra-violet (UV) radiation (10.2.4) - EMC tests (Apdo. 10.6.2. y anexo J) | IEC 61439-2:2011 UNE-EN 61439-2:2011 UNE-EN 61439-2:2012 |
| Canalizaciones prefabricadas de baja tensión <i>Low voltage busbar trunking systems (busways)</i> | Todos los de la norma, excepto: - Ensayos CEM (Apdo. 8.2.8) - Resistencia a la propagación de la llama - Características cortafuegos All the tests of the standard, except: - EMC tests (8.2.8) - Resistance to flame propagation - Fire barrier characteristics | UNE-EN 60439-2:2001 UNE-EN 60439-2/A1:2006 |
| Conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar instalados en lugares accesibles al personal no cualificado durante su utilización. Cuadros de distribución <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons have access for their use. Distribution boards.</i> | Todos los de la norma, excepto: - Ensayos CEM (Apdo. 8.2.8) All the tests of the standard, except: - EMC tests (8.2.8) | UNE-EN 60439-3:1994 UNE-EN 60439-3:2010 CORRIGENDUM UNE-EN 60439-3/A1:1997 UNE-EN 60439-3/A2:2002 На основание чл.36а ал.3 от ЗОП |

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|--|--|
| Conjuntos de apertura de baja tensión destinados a ser utilizados por personas comunes <i>Low-voltage distribution boards intended to be operated by ordinary persons</i> | Todos los de la norma, excepto: - Ensayo de radiación ultravioleta (Apdo. 10.2.4) - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J) <i>All the tests of the standard, except:</i> - <i>Resistance to ultra-violet (UV) radiation (10.2.4)</i> - <i>EMC tests (10.6.2. and Annex J)</i> | UNE-EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012 |
| Conjuntos de apertura de baja tensión: conjuntos para obras (CO). <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies: assemblies for construction sites (ACS)</i> | Todos los de la norma, excepto: - Ensayos de choque (Apdo. 8.2.101.3) - Ensayos de verificación de la resistencia a la corrosión en atmósferas fuertemente contaminadas (Apdo. 8.2.102.2.) - Ensayos CEM (Apdo. 8.2.8) <i>All the tests of the standard, except:</i> - <i>Shock test (8.2.101.3)</i> - <i>Verification of resistance to corrosion in heavily polluted atmosphere (8.2.102.2)</i> - <i>EMC tests (8.2.8)</i> | UNE-EN 60439-4:2005 UNE 201008 IN:2012 |
| Conjuntos de apertura de baja tensión destinados a ser instalados al exterior en lugares públicos. Conjuntos de apertura para redes de distribución (CRD) <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed outdoors in public places. Cable distribution cabinets (CDCS) for power distribution networks</i> | Todos los de la norma, excepto: - Verificación de la resistencia a la corrosión y al envejecimiento (Apdos. 8.2.103.2 y 8.2.103.3) - Ensayos CEM (Apdo. 8.2.8) <i>All the tests of the standard, except:</i> - <i>Verification of corrosion and ageing resistance (8.2.103.2 and 8.2.103.3)</i> - <i>EMC tests (8.2.8)</i> | UNE-EN 60439-5:2007 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|---|--|--|
| Conjuntos de apertura de baja tensión: conjuntos para obras (CO). <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies: assemblies for construction sites (ACS)</i> | Todos los de la norma, excepto: - Ensayo de verificación de la resistencia a la corrosión en atmósferas fuertemente contaminadas (Apdo. 10.2.2.101) - Ensayo de radiación ultravioleta (Apdo. 10.2.4) - Ensayo de choque (Apdo. 10.2.6.3) - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J) <i>All the tests of the standard, except:</i> - <i>Verification of resistance to corrosion in heavily polluted atmospheres (10.2.2.101)</i> - <i>Resistance to ultra-violet (UV) radiation (10.2.4)</i> - <i>Shock test (10.2.6.3)</i> - <i>EMC tests (10.6.2 and Annex J)</i> | IEC 61439-4:2012 |
| Conjuntos de apertura de baja tensión para redes de distribución pública <i>Low voltage switchgear and controlgear assemblies for power distribution in networks</i> | Todos los de la norma, excepto: - Ensayo de radiación ultravioleta (Apdo. 10.2.4) - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2 y Anexo J) - Verificación de categoría de inflamabilidad - (Apdo. 10.2.3.102) <i>All the tests of the standard, except:</i> - <i>Resistance to ultra-violet (UV) radiation (10.2.4)</i> - <i>EMC tests (10.6.2 and Annex J)</i> - <i>Verification of category of flammability (10.2.3.102)</i> | IEC 61439-5:2010 UNE-EN 61439-5:2011 |
| Conjuntos de apertura de baja tensión: Canalizaciones prefabricadas <i>Low-voltage switchgear and controlgear assemblies: Busbar trunking systems</i> | Todos los de la norma, excepto: - Ensayo de radiación ultravioleta (Apdo. 10.2.4) - Ensayos CEM (Apdo. 10.6.2. y anexo J) - Resistencia a la propagación de la llama - (Apdo. 10.101) - Características cortafuegos (Apdo. 10.102) <i>All the tests of the standard, except:</i> - <i>Resistance to ultra-violet (UV) radiation (10.2.4)</i> - <i>EMC tests (10.6.2 and Annex J)</i> - <i>Resistance to flame- propagation (10.101)</i> - <i>Fire resistance in building penetrations (10.102)</i> | IEC 61439-6:2012 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

000653

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|---|---|--|
| Conjuntos de apertura de baja tensión bajo envolvente <i>Enclosed low-voltage switchgear and controlgear assemblies</i> | Ensayo en condiciones de arco debidas a un fallo interno <i>Test under conditions of arcing due to internal fault</i> | UNE-IEC/TR 61641 IN:2011 IEC/TR3 61641:2008 |
| Fusibles de baja tensión destinados a ser utilizados por personas autorizadas (usos principalmente industriales) <i>Low-voltage fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial applications)</i> | Todos los de las normas para las secciones A, B, C, D y F, excepto para la sección A: <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de corrosión del Apdo. 8.11.2.3 - Ensayo de resistencia a la formación de caminos conductores del Apdo. 8.2.5 <i>All the tests of the standards for fuse systems A, B, C, D and F, except for fuse system A:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Verification of resistance to rusting (8.11.2.3) - Resistance to tracking (8.2.5) | UNE-EN 60269-1:2008 UNE-EN 60269-1/A1:2010 HD 60269-2:2007 UNE-HD 60269-2:2011 IEC 60269-1:2006 IEC 60269-1/A1:2009 IEC 60269-2:2010 |
| | Todos los de la norma para las Secciones I y III, excepto los ensayos de resistencia a la formación de caminos conductores (Apdo. 8.2.6.), de corrosión (Apdo. 8.11.2.3), para la sección I <i>All the tests of the standards for the sections I to III, except resistance to tracking (8.2.6) and resistance to rusting (8.11.2.3) for section I</i> | UNE-EN 60269-2:1996 UNE-EN 60269-2/A1:1999 UNE-EN 60269-2/A2:2002 UNE-EN 60269-2:2005 CORRIGENDUM |
| Inversores Solares (Monofásicos y Trifásicos) y Sistemas Compensadores de Huecos (FACTS) de potencia asignada máxima de 300 kW <i>Solar inverters (single-phase and three-phase) and voltage dips compensation systems (FACTS) of rated power up to 300 kW</i> | Medida y evaluación de la respuesta de los Sistemas de Conversión Fotovoltaicos (SCFV) ante huecos de tensión, conforme a las condiciones establecidas en el apdo. 5 Anexo III del documento "Procedimientos de Verificación, Validación y Certificación de los requisitos del PO 12.3. sobre la respuesta de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ante huecos de tensión" versión 10 de 26 de enero de 2012 de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) <i>Measurement and assessment of the response of photovoltaic conversion systems (PVCS) in the event of voltage dips, according to conditions of subclause 5 Annex III of document "Procedure for verification, validation and certification of the requirements of the P.O. 12.3 on the response of wind and solar farms in the event of voltage dips" version 10 of 26th january 2012 of the Spanish Wind Energy Association (AEE)</i> | Procedimiento interno PE.EE-88-E <i>Internal procedure PE.EE-88-E</i> |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|---|--|---|
| Equipo electrónico para uso en instalaciones de potencia Electronic equipment for use in power installations | <p>Todos los de la norma, excepto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de estanquidad para EE refrigerado por líquido (Apdo. 9.4.3.3.) - Ensayo de conveniencia del barniz o del recubrimiento (Apdo. 9.4.4.4.) - Ensayo de descarga parcial (Apdo. 9.4.5.3.) - Ensayos CEM (Apdos. 9.4.6.1. y 9.4.6.2.) <p><i>All the tests of the standard, except:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Seal test for liquid-cooled EE (9.4.3.3)</i> - <i>Suitability test of varnish or coating (9.4.4.4)</i> - <i>Partial discharge test (9.4.5.3)</i> - <i>EMC tests (9.4.6.1 and 9.4.6.2)</i> | UNE-EN 50178:1998 |
| Equipos generadores en paralelo con redes generales de distribución en baja tensión (requisitos de conexión) <i>Micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks (requirements for the connection)</i> | <p>Todos los de las normas para equipos de hasta 300 kVA, excepto:</p> <p>UNE-EN 50438:2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de compatibilidad electromagnética - (Apdo. 5.1) - Ensayo LoM para Austria (última fila de tabla para Austria en Anexo A) <p><i>All the tests of the standards, for equipment up to 300 kVA, except:</i></p> <p>UNE-EN 50438:2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>EMC tests (5.1)</i> - <i>LoM test for Austria (last row in table of annex A for Austria)</i> | <p>UNE-EN 50438:2008 DIN V VDE V 0126 -1-1:2006 DIN V VDE V 0126 -1-1/A1:2012</p> <p>RD 1663/2000, de 29 de septiembre Spanish regulation RD 1663/2000, of September 29th</p> |
| Inversores y dispositivos anti-isla <i>Inverters and islanding prevention devices</i> | <p>Ensayo de prevención de funcionamiento en isla</p> <p><i>Test of islanding prevention measures</i></p> | IEC 62116:2008 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

000003

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|---|--|---|
| Equipos de tratamiento de la información, incluyendo los equipos eléctricos de oficina y equipos conectables a la red de telecomunicación (excluyendo Destructoras personales hogar/oficina de documentos multimedia) <i>Information technology equipment including office electrical equipment and telecommunications networks equipment</i> | Seguridad eléctrica <i>Electrical safety</i> | UNE-EN 60950-1:2007 UNE-EN 60950-1:2007 CORRIGENDUM UNE-EN 60950-1/A11:2009 UNE-EN 60950-1/A1:2011 UNE-EN 60950-1/A12:2011 Apdos 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.2.2, 1.7.2.3, 1.7.2.4, 1.7.2.5, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.7.11, 1.7.12, 1.7.13, 1.7.14, 2.1.1.1, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.6.3.4, 2.6.3.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 5.1, 5.2 y 6.2. |
| Generadores de potencia conectados a redes de BT, sistemas de protección de interfaz e inversores <i>Power generators connected to low voltage grids, interface protection systems and inverters</i> | Todos los de la norma salvo ensayos CEM <i>All the tests of the standard except EMC tests</i> | CEI 0-21:2012 (Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e positivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica) |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП




66085

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO <i>TEST</i> | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|--|--|
| <p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p> | <p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precision</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> - <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> - <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests</i></p> | <p>UNE-EN 50470-1:2007</p> <p>Excepto apdo. 5.4</p> |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAZO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|--|--|
| <p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores de energía activa, destinados a uso residencial, comercial y de industria ligera, para uso en redes eléctricas de 50 Hz (índices de clase A, B y C)</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.) Metering equipment of active energy intended to residential, commercial and light industry for use in 50 Hz electrical networks (class indexes A, B and C)</i></p> | <p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precision</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> - <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> - <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests</i></p> | <p>UNE-EN 50470-3:2007 Excepto apdo. 5.4</p> |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

20081

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO <i>TEST</i> | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|--|--|
| <p>Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos o electromecánicos destinados a la medida de energía eléctrica en sistemas de 50Hz y tensión hasta 600V</p> <p><i>Electricity metering equipment (a.c.)</i></p> <p><i>Static or electromechanics meters and intended to the measuring of electrical energy in 50 Hz systems and voltage up to 600 V.</i></p> | <p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precision</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> - <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> - <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests</i></p> | <p>UNE-EN 62052-11:2004</p> <p>Excepto apdo. 5.4</p> |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

090602

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|--|--|
| Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Contadores estáticos de energía activa (clases 1 y 2) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for active energy (classes 1 and 2)</i> | <p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precision</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> - <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> - <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests</i></p> | <p>UNE-EN 62053-21:2003 Excepto apdo. 5.4</p> |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

550.00

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO <i>TEST</i> | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|--|--|
| Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Contadores estáticos de energía reactiva (clases 2 y 3) <i>Electricity metering equipment (a.c.)</i> <i>Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)</i> | <p>Seguridad eléctrica , mecánicos y funcionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión de impulso - Ensayos con tensión alterna - Potencia absorbida - Ensayo de calentamiento - Ventana - Tapa de bornes - Distancias en el aire y líneas de fuga - Contador con envolvente. Aislante clase II - Ensayo de martillo de resorte (Eh) - Protección contra penetración de polvo y agua - Resistencia al calor y al fuego <p>Ensayos de precision</p> <p><i>Electrical, mechanical and functional safety</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Impulse voltage test</i> - <i>AC voltage test</i> - <i>Absorbed power</i> - <i>Heating</i> - <i>Window</i> - <i>Terminal cover</i> - <i>Clearance and creepage distances</i> - <i>Insulating encased meter of protective class II</i> - <i>Hammer tests (Eh)</i> - <i>Resistance to heat and fire</i> - <i>Protection against penetration of dust and water</i> <p><i>Precision tests</i></p> | UNE-EN 62053-23:2003 Excepto apdo. 5.4 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

СОТОВАЯ

Categoría I (Ensayos "in situ") / Category I (on-site tests)

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|---|---|
| <p>Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV ($Um = 170 \text{ kV}$) hasta 500 kV ($Um = 550 \text{ kV}$)</p> <p><i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV ($Um = 170 \text{ kV}$) up to 500 kV ($Um = 550 \text{ kV}$)</i></p> | <p>Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayo de tensión continua de la cubierta exterior (Apdo. 16.2) - Ensayo de tensión en corriente alterna del aislamiento (Apdo. 16.3) <p><i>Electrical tests after installation (chap. 16):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - DC voltage test of the oversheath (16.2) - AC voltage test of the insulation (16.3) | IEC 62067:2011 |
| <p>Cables de potencia con aislamiento extruido y sus accesorios, de tensión asignada superior a 150 kV ($Um = 170 \text{ kV}$) hasta 400 kV ($Um = 420 \text{ kV}$)</p> <p><i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV ($Um = 170 \text{ kV}$) up to 400 kV ($Um = 420 \text{ kV}$)</i></p> | <p>Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de comprobación del aislamiento principal: Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. - Ensayo de comprobación de la cubierta - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores - Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable <p><i>Electrical tests after installation (clause 16):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tests to verify the main insulation: Method 1: Power frequency withstand test. - Test to verify the oversheath - Continuity and resistance measurement test of screens - Continuity and resistance measurement test of conductors - Partial discharges measurement on the new cable system | UNE 211067-1:2012 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|---|--|
| Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV ($U_m = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 36 kV ($U_m = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($U_m = 170 \text{ kV}$)</i> | <p>Ensayos eléctricos después de la instalación:</p> <p>Parte 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.1: ensayo de tensión dc sobre cubierta - 15.2: ensayo de tensión ac sobre el aislamiento. <p>Parte 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.1 Ensayo eléctrico sobre la "sobrecubierta" (oversheath) <p>2 Ensayos eléctricos sobre los accesorios</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.3.1. Ensayo de tensión ac sobre el aislamiento con equipo resonante - 8.4 Ensayo eléctrico después de la instalación, cubierta no metálica - 8.8 Ensayo dc de resistencia del conductor <p>Partes 3 a 11: ensayos realizados por referencia a los de las partes 1 y 2, dentro de los rangos siguientes para los ensayos sobre cubiertas y sobre el aislamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos sobre cubierta: 25 kV dc - Ensayos sobre aislamiento: 260 kV, 20 Hz a 300 Hz <p><i>Electrical tests after installation:</i></p> <p><i>Part 1.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>15.1:DC voltage test of the oversheat</i> - <i>15.2: AC voltage test of the insulation.</i> <p><i>Part 2.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>8.1 Electrical test on oversheat</i> - <i>8.2 Electrical tests on accessories</i> - <i>8.3.1 AC voltage test on the insulation with resonant system</i> - <i>8.4 Electrical test after installation, non-metallic sheath</i> - <i>8.8 DC conductor resistance test</i> <p><i>Parts 3 to 11: tests performed by reference to those of parts 1 and 2, in the following ranges for the tests of sheaths and of insulation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tests of sheaths: 25 kV dc</i> - <i>Tests of insulation: 260 kV, 20 Hz to 300 Hz</i> | HD 632 S2:2008 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП


| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|--|---|--|
| Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV ($Um = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($Um = 170 \text{ kV}$) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 36 kV ($Um=42 \text{ kV}$) up to 150 kV ($Um=170 \text{ kV}$)</i> | Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayo de tensión continua de la cubierta exterior (Apdo. 16.2) - Ensayo de tensión en corriente alterna del aislamiento (Apdo. 16.3) <i>Electrical tests after installation (chap. 16):</i> - DC voltage test of the oversheath (16.2) - AC voltage test of the insulation (16.3) | IEC 60840:2011 |
| Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV ($Um = 42 \text{ kV}$) hasta 150 kV ($Um = 170 \text{ kV}$) <i>Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 36 kV ($Um=42 \text{ kV}$) up to 150 kV ($Um=170 \text{ kV}$)</i> | Ensayos eléctricos después de la instalación (cap. 16): - Ensayos de comprobación del aislamiento principal. Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. Método 4: Medida de descargas parciales - Ensayo de comprobación de la cubierta - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores - Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable <i>Electrical tests after installation (chap. 16):</i> - Tests to verify the main insulation: Method 1: Power frequency withstand test. Method 4: Partial discharges measurement. - Test to verify the oversheath - Continuity and resistance measurement test of screens - Continuity and resistance measurement test of conductors - Partial discharges measurement on the new cable system | UNE 211632-1:2012 |




На основание чл.36а ал.3 от ЗОП


560337

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|---|---|
| Sistemas de cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna <i>High voltage AC cable systems</i> | <p>Ensayos previos a la puesta en servicio del sistema nuevo de cable de alta tensión (cap. 4): Sistemas nuevos de cables de tensión asignada superior a 0,6/1 kV e inferior o igual a 87/150 (170 kV) (Apdo. 4.1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de comprobación del aislamiento principal (Apdo. 4.1.1). Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. Método 4: Medida de descargas parciales - Ensayo de comprobación de la cubierta (Apdo. 4.1.2) - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas (Apdo. 4.1.3) - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores (Apdo. 4.1.4) <p><i>Electrical tests after installation of a new high voltage cable system (clause 4): New cable systems of rated voltages above 0.6/1 kV up to 87/150 (170 kV) (4.1):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tests of the insulation (4.1.1). Method 1: Power frequency withstand voltage test. Method 4: Partial discharge measurement</i> - <i>Test of the oversheath (4.1.2)</i> - <i>Continuity and resistance measurement test of screens (4.1.3)</i> - <i>Continuity and resistance measurement test of conductors (4.1.4)</i> | UNE 211006:2010 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП




| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / PRODUCT/MATERIAL TO TEST | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD/TEST PROCEDURE |
|--|---|--|
| Sistemas de cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna <i>High voltage AC cable systems</i> | <p>Sistemas nuevos de cables de tensión asignada superior a 87/150 (170 kV) hasta 220/400 (420 kV) (Apdo. 4.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensayos de comprobación del aislamiento principal (Apdo. 4.2.1): Método 1: Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial. - Ensayo de comprobación de la cubierta (Apdo. 4.2.2) - Ensayo de continuidad y resistencia de las pantallas (Apdo. 4.2.3) - Ensayo de continuidad y resistencia de los conductores (Apdo. 4.2.4) <p>Medida de descargas parciales del sistema nuevo de cable (cap. 5)</p> <p>Ensayo de continuidad y resistencia eléctrica de la pantalla y los conductores de los sistemas nuevos de cable (cap. 6):</p> <p><i>New cable systems of rated voltages above 87/150 (170 kV) up to 220/400 (420 kV) (4.2):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tests of the insulation (4.2.1): Method 1: Power frequency withstand voltage test</i> - <i>Test of the oversheath (4.2.2)</i> - <i>Continuity and resistance measurement test of screens (4.2.3)</i> - <i>Continuity and resistance measurement test of conductors (4.2.4).</i> <p><i>Partial discharge measurement of a new cable system (chap. 5)</i></p> <p><i>Continuity and resistance measurement test of screens and conductors of new cable systems (chap. 6)</i></p> | UNE 211006:2010 |
| Líneas eléctricas de alta tensión <i>High voltage power lines</i> | Medida de impedancia de línea <i>Line impedance measurement</i> | Procedimiento interno PE.EE-90-E <i>Internal procedure PE.EE-90-E</i> |
| Equipos y materiales de alta tensión <i>High voltage equipment and materials</i> | <p>Ensayos de alta tensión con tensión alterna</p> <p>Límites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 kV, 20 Hz a 300 Hz <p><i>High voltage test with alternating voltage</i></p> <p><i>Limits:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 kV, 20 Hz to 300 Hz | UNE-EN 60060-3:2006 UNE-EN 60060-3:2007 CORRIGENDUM IEC 60060-3:2006  |

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR / <i>PRODUCT/MATERIAL TO TEST</i> | ENSAYO TEST | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD/TEST PROCEDURE</i> |
|---|--|--|
| Cables de energía para material rodante en aplicaciones ferroviarias <i>Power cables of rolling stock for railway applications</i> | Propiedades dieléctricas: Ensayos de rutina (Apdo. 9.3.3.3) <i>Dielectric properties: Routine tests (9.3.3.3)</i> | IEC 60077-1:1999 |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 9



С

С



СЕКРЕТАРЬ

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАПРЕЖЕНОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ

Съхранение:

- Тип за закрит монтаж, трябва да се съхранява в затворени помещения;
- Съхранявайте при температурни нива, отбелязани на етикета на дървената опаковка.

Транспорт:

- Транспортна опаковка съгласно международните стандарти и практики;
- За последващ транспорт не изваждайте от оригиналната опаковка или обезопасете внимателно;
- Следвайте инструкциите за товарене върху етикетите на дървените каси.

Товарене:

- Тежки обекти- използвайте транспалетни колички или мотокар за товарене;
 - Не поставяйте върху по-крехки обекти;
 - Не поставяйте повече от два сандъка един върху друг;
- Следвайте инструкциите за товарене върху етикетите на дървените каси

Инсталиране:

- Следвайте инструкциите на Esitas, доставени с Вашия трансформатор;
 - Инсталацията трябва да се извърши само от обучен персонал;
 - Винаги заземявайте стоманената основна плоча;
 - Винаги заземявайте края на вторичните клеми;
 - Никога не свързвайте вторичните намотки на късо.

Поддръжка:

- Жivotът на продукта се удължава, ако се използва при нормални условия на системата без проблеми;
- Почиствайте всяка година, ако съществува натрупване на прах върху изолираните части на трансформатора. (Не забравяйте да изключите захранването преди почистване).

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ESİTAŞ

Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

HİLAL MAH.PAŞAKÖY CAD.NO:31

SANCAKTEPE / İSTANBUL

34791 İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 304 32 70 Pbx

Faks: +90 216 304 32 82

E-mail:info@esitas.com

Sultanbeyli V.D. 380 034 3395

**INSTRUCTIONS FOR TRANSPORT, STORAGE, INSTALLATION
AND EXPLOITATION FOR
VOLTAGE TRANSFORMERS INDOOR**

Storage:

- Indoor type, should be stored in closed area
- Keep in the temperature level mentioned on the wooden case labels

Transport:

- Export packaging according to international standards and practices
- For following shipments, please do not remove from the wooden box, or secure carefully
 - Please follow the handling instructions on the wooden case labels

Handling:

- Heavy object, please use transpalet or forklift to carry
 - Do not place over weaker items
 - Do not place more than 2 boxes on top of one another
- Please follow the handling instructions on the wooden case labels

Installation:

- Follow the Esitas Instructions sheet delivered with your VT
 - Installation should be made by skilled pesonell
 - Always ground the steel base plate
 - Always ground one end of the secondary terminals
 - Never short circuit the secondary terminals

Maintenance:

- Longer product life if used under normal system conditions without problems
- Please clean if exists the dust accumulating on the insulated parts of the CT in every 1 year
 - (Please do not forget to cut the system energy before cleaning)

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

С.А.Макаров

С.А.Макаров

С.А.Макаров

С.А.Макаров

С.А.Макаров



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП




CURRENT TRANSFORMERS

INDOOR SUPPORT TYPE CAST RESIN INSULATED CURRENT TRANSFORMERS
(Um=3.6kV 12kV, 17.5 24kV NEW BLOCK TYPES)

Types: ATB 10-BS
ATB 20-BS

- Up to 3 cores*
- On request with capacitive layer.
- On request with barrier.



Technical Data

| TYPES | ATB 10-BS | | | ATB 20-BS | |
|---|--|-----|-------|-----------|-----|
| Operating voltage, Um (kV) | 3,6 | 7,2 | 12 ** | 17,5 | 24 |
| Rated power-frequency withstand voltage (1 minute) (kV) | 10 | 20 | 28 | 38 | 50 |
| Rated impulse test voltage (1.2/50 µs) full wave (kV) | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 |
| Rated frequency (Hz) | 50-60 | | | | |
| Primary rated current (A) | 5 - 2500 (On request 3000A 1.0xIn / Cont. 8 Insulation class B) | | | | |
| Primary reconnection (A) | 2 x 5 - 2 x 600 | | | | |
| Secondary rated current (A) | 1-5 | | | | |
| Metering classes | 0,2 - 0,25 - 0,5 - 0,5S - 1 - 3 - 5 Acc. to IEC 60044-1 | | | | |
| Protection classes | 5P-10P, IPX Acc. to IEC 60044-1 | | | | |
| Rated short-time thermal current (Ith) (Is) (kA) | max. 1000 x In | | | | |
| Rated dynamic current (Idyn) (kA) | 2.5 x Ith | | | | |
| Short-time load (mechanical) (N) | 5000 | | | | |
| Insulation class | E | | | | |
| Ambient temperature (°C) | -25 +40*** | | | | |
| Altitude (m) | 1000 | | | | |
| Standard | According to the customer | | | | |
| Weight (approx) (kg) | 20 - 25 | | | | |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

* For more cores plea


** On request ATB 10-BS op

*** It can be produced according to customer's specified ambient temperature Plea



www.esitas.com

INDOOR SUPPORT TYPE CAST RESIN INSULATED C.T.'S TECHNICAL DRAWING
(Um=3,6kV 12kV, 17,5 24kV NEW BLOCK TYPES)



| TYPES | R | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ATB 10-BS | 355 | 155 | 220 | 148 | 299 | 135 | - | 125 | 270 | 20 |
| ATB 20-BS | 355 | 155 | 280 | 178 | 300 | 135 | 340 | 150 | 280 | 20 |

| TIGHTENING TORQUE (Nm) | |
|-------------------------|-------|
| M5 (Secondary Terminal) | 25-35 |
| M8 (Ground Terminal) | 25-35 |
| M12 (Primary Terminal) | 25-35 |

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

- All dimensions are in mm.
- Tolerances are according to DIN 7168-g when not specified.
- Esitas reserves the right to change the specifications and the dimensions of the goods. Please ask for updated.
- Customer designed products are also available

100113

ПРИЛОЖЕНИЕ 11



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ССОДАЧА



БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ

Главна дирекция МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛИ УРЕДИ

ДО
"Контрагент 35" ЕООД,
6000 – гр. Стара Загора,
ул. „Индустриална”, ПК 177

Български институт по метрология
София 1040, бул. "Г. М. Димитров" № 52б

ДУ-ОТСИ № 33

София, 05.06.2013 г.

ОТНОСНО: Одобряване на тип АТВ 10/20/30 на токови измервателни трансформатори, (по Заявление, вх. № АУ-ОТСИ-33/30.04.2013 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване под № 5007 са вписани **токови измервателни трансформатори тип АТВ 10/20/30**, с метрологични характеристики съгласно Удостоверение № 13.06.5007.

Фирма – производител: ESITAS Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Турция

Срокът на валидност на одобряване на типа е: **03.06.2023 г.**

Измервателните трансформатори, подлежат на задължителна първоначална проверка.

Производителят/вносителят на средството за измерване от одобрен тип се задължава да постави знак за одобрен тип в съответствие с чл. 35 от Закона за измерванията (ДВ, бр. 46 от 2002 г.).

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

1040 София,
бул."д-р. Г. М. Димитров" № 52б
E-mail: GD_MIU@bim.govment.bg

Телефон: На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



София



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Български институт по метрология

REPUBLIC OF BULGARIA
Bulgarian Institute of Metrology



**УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ОДОБРЕН ТИП СРЕДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ**
Measuring Instrument Type-approval Certificate


№ 13.06.5007

Издадено на производител: ESITAS Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Турция
Issued to manufacturer:

На основание на: чл. 32, ал. 1 от Закона за измерванията (ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. бр. 88 от 05 г., изм. и доп. бр. 95 от 2005 г.)
In Accordance with:

Относно: токови измервателни трансформатори тип ATB 10/20/30
In Respect of:

Знак за одобрен тип:
Type Approval Mark:



**Технически и метрологични
карактеристики:**
*Technical and metrological
characteristics:*

приложение, неразделна част от настоящото
удостоверение за одобрен тип средство за измерване

Срок на валидност: 03.06.2023 г.
Valid until:

Вписва се в регистъра на
одобрени за използване
типове средства за
измерване под №:
Reference №:

**Дата на издаване на
удостоверилието за
одобрен тип:** 03.06.2013 г.
Date:

И.Д. ПРЕДСЕДА: На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



СОДРЖАНИЕ

Приложение към удостоверение за одобрен тип № 13.06.5007

Издадено на производител: ESITAS Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S., Турция

Относно: токови измервателни трансформатори тип ATB 10/20/30

1. Описание на типа:

Токовите измервателни трансформатори тип ATB 10/20/30 са предназначени за измерване и релейна защита в комплектни разпределителни устройства за средно напрежение. Максималното работно напрежение е 3,6; 7,2; 12; 17,5; 24 и 36 kV.

Първичните и вторичните намотки са положени върху лентови магнитопроводи и след това залити с епоксидна смола. Вторичните изводи са изведени навън като изолирани съединителни проводници през формованото тяло на трансформатора и фабрично са присъединени към вторичните клеми. Вторичните клеми на трансформатора са разположени в отделна изолирана клемна кутия и са обозначени със стандартни маркировки на изводите.

Външната изолация е от епоксидна смола, с което се постига необходимата изолационна и механична здравина.

2. Технически и метрологични характеристики:

| Тип на трансформатора | ATB 10/20/30 |
|--|--|
| Максимално работно напрежение, kV | 3,6; 7,2; 12; 17,5; 24; 36 |
| Номинален първичен ток, А | 5 - 3000 |
| Превключване на първичната намотка | 2x5 - 2x600 |
| Номинален вторичен ток, А | 1; 5 |
| Номинална честота, Hz | 50 - 60 |
| Клас на точност - намотки за измерване - намотки за защита | 0,2 S; 0,2; 0,5 S; 0,5; 1; 3; 5 5P, 10P, PX |

3. Типово означение: тип ATB 10/20/30

4. Описание на местата, предназначени за поставяне на знаци от метрологичен контрол:

- Знакът за одобрен тип се нанася до табелката с технически данни.
- Знакът за първоначална проверка (марка за залепване) се поставя до знака за одобрен тип.



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

В



БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО
МЕТРОЛОГИЯ

Главна дирекция МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

ДО
„КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА
УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“ П.К. № 177
ТЕЛ.: 042/600 032, ФАКС: 042/600 129

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
София, ул. „Бул. Генерал Димитров“ 22

AY-000029 № 16902

София, 07.07.2015 г.

Относно: Издаване на допълнение № 15.07.5007.1 към удостоверение за одобрен тип № 13.06.5007 на токов измервателен трансформатор тип АТВ 10/20/30.
(по Заявление, вх. № AY-000029-16902/26.06.2015 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че е издадено допълнение № **15.07.5007.1** към удостоверение № 13.06.5007 за одобрен и вписан под № **5007** в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване – **токов измервателен трансформатор тип АТВ 10/20/30** с метрологични характеристики съгласно горепосоченото допълнение.

- Фирма-производител: ESITAŞ Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Турция
Hilal Mahallesi Paşaköy Caddesi No: 31 Sancaktepe
İSTANBUL / TÜRKİYE;
- Срокът на валидност на одобряване на типа е: **03.06.2023 г.**

Измервателните трансформатори подлежат на задължителна първоначална проверка.

Производителят/вносителят на средството за измерване от одобрен тип се задължава да постави знак за одобрен тип в съответствие с чл. 35 от Закона за измерванията (ДВ, бр. 46 от 2002 г.).

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

1040-София
бул. "д-р. Г. М. Димитров" № 52Б
e-mail: GD_MIU@bim.govtment.bg

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



000681



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Български институт по метрология
REPUBLIC OF BULGARIA
Bulgarian Institute of Metrology



ДОПЪЛНЕНИЕ № 15.07.5007.1

КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ТИП СРЕДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ № 13.06.5007 Measuring Instrument Type-approval Certificate-Revision 1

Издадено на
производител:
Issued to manufacturer:

ESITAŞ Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Турция
Hilal Mahallesi Paşaköy Caddesi No:31 Sancaktepe
İSTANBUL / TÜRKİYE

На основание на:
In Accordance with:

чл. 32, ал. 1 от Закона за измерванията (ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. бр. 88 от 05 г., изм. и доп. бр. 95 от 2005 г.)

Относно:
In Respect of:

токов измервателен трансформатор тип ATB 10/20/30

Технически и
метрологични
характеристики:
*Technical and metrological
characteristics:*

приложение, неразделна част от настоящото
удостоверение за одобрен тип средство за измерване

Срок на валидност:
Valid until:

03.06.2023 г.

Средството за измерване е
вписано в регистъра на
одобрениите за използване
типове средства за
измерване под №:
Reference №:

5007

Дата на издаване на
допълнението към
удостоверилието за
одобрен тип:
Date:

06.07.2015 г.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Г

0

Б

Приложение към Допълнение № 15.07.5007.1 към удостоверение № 13.06.5007

Издадено на производител: ESITAŞ Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Турция
Hilal Mahallesi Paşaköy Caddesi No: 31 Sancaktepe
İSTANBUL / TÜRKİYE

Относно: токов измервателен трансформатор тип ATB 10/20/30

Описание на допълнението към удостоверение за одобрен тип № 13.06.5007

• В т. 2. Технически и метрологични характеристики:

Номинален първичен ток, А „5-3000“ да се промени на: „от 5 до 3000“;

Превключване на първичната намотка, А „2x5 - 2x600“ да се промени на „от 2x5 до 2x600“;

• Към т.3. Типово означение да се допълни:

„XX“ към типовото означение ATB 10/20/30: ATB 10-XX/20-XX/30-XX, където:

XX е цифрово-буквена комбинация, състояща се от една цифра и/или буква или от две цифри и/или букви, обозначаваща следното значение:







| | | | |
|----|---|---------------------------|--------------|
| B | - | размер на корпус ATB10-B | (Чертеж № 1) |
| | - | размер на корпус ATB20-B | (Чертеж № 4) |
| B2 | - | размер на корпус ATB10-B2 | (Чертеж № 1) |
| | - | размер на корпус ATB20-B2 | (Чертеж № 4) |
| B3 | - | размер на корпус ATB10-B3 | (Чертеж № 1) |
| B4 | - | размер на корпус ATB20-B4 | (Чертеж № 4) |
| BS | - | размер на корпус ATB10-BS | (Чертеж № 2) |
| | - | размер на корпус ATB20-BS | (Чертеж № 2) |
| S | - | размер на корпус ATB30-S | (Чертеж № 7) |
| S1 | - | размер на корпус ATB30-S1 | (Чертеж № 7) |
| 1 | - | размер на корпус ATB30-1 | (Чертеж № 7) |
| 2 | - | размер на корпус ATB10-2 | (Чертеж № 1) |
| | - | размер на корпус ATB30-2 | (Чертеж № 7) |
| 3 | - | размер на корпус ATB20-3 | (Чертеж № 4) |
| | - | размер на корпус ATB30-3 | (Чертеж № 7) |
| 4 | - | размер на корпус ATB30-4 | (Чертеж № 8) |
| 5 | - | размер на корпус ATB30-5 | (Чертеж № 8) |
| 10 | - | размер на корпус ATB10-10 | (Чертеж № 3) |
| | - | размер на корпус ATB20-10 | (Чертеж № 6) |
| | - | размер на корпус ATB30-10 | (Чертеж № 8) |
| 15 | - | размер на корпус ATB10-15 | (Чертеж № 3) |
| | - | размер на корпус ATB20-15 | (Чертеж № 6) |
| | - | размер на корпус ATB30-15 | (Чертеж № 8) |
| 3A | - | размер на корпус ATB20-3A | (Чертеж № 5) |
| 3B | - | размер на корпус ATB20-3B | (Чертеж № 5) |
| 3K | - | размер на корпус ATB20-3K | (Чертеж № 4) |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ЧЕРТЕЖ № 1

ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ, ОПОРЕН ТИП, С ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЛЯТА СМОЛА, ЗА
ЗАКРИТ МОНТАЖ ($U_m=3,6kV$, 12kV BLOCK TYPES)



| TYPES | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ATB 10-B | 355 | 155 | 220 | 148 | 290 | 125 | 270 | 20 |
| ATB 10-B2 | 395 | 195 | 220 | 148 | 330 | 125 | 310 | 20 |
| ATB 10-B3 | 455 | 255 | 220 | 148 | 390 | 125 | 370 | 20 |
| ATB 10-2 | 355 | 155 | 220 | 175 | 290 | 150 | 270 | 20 |

| TIGHTENING TORQUE (Nm) | min. | max. |
|-------------------------|------|------|
| M5 (Secondary Terminal) | 2.5 | 3.5 |
| M8 (Ground Terminal) | 15 | 20 |
| M12 (Primary Terminal) | 60 | 70 |


Всички размери са в милиметри. Допустимите отклонения са съгласно DIN 7168-g.



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ЧЕРТЕЖ № 2

ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ, ОПОРЕН ТИП, С ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЛЯТА СМОЛА, ЗА
ЗАКРИТ МОНТАЖ (Um=3,6kV; 12kV; 17,5...24kV NEW BLOCK TYPES)



| TYPES | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TIGHTENING TORQUE (Nm) | min | max |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------------|-----|-----|
| ATB 10-BS | 355 | 155 | 220 | 148 | 299 | 135 | - | 125 | 270 | 20 | M5 (Secondary Terminal) | 2.5 | 3.5 |
| ATB 20-BS | 355 | 155 | 280 | 178 | 300 | 135 | 340 | 150 | 280 | 20 | M8 (Ground Terminal) | 15 | 20 |
| | | | | | | | | | | | M12 (Primary Terminal) | 60 | 70 |




Всички размери са в милиметри. Допустимите отклонения са съгласно DIN 7168-g.




На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ЧЕРТЕЖ № 3

ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ, ОПОРЕН ТИП, С ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЛЯТА СМОЛА, ЗА
ЗАКРИТ МОНТАЖ ($U_m=3,6\text{kV}$ 12kV NARROW BLOCK TYPES)



Primary Connection Bars



| TYPES | R | B | C | D | E | F | G |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ATB 10-10 | 330 | 155 | 220 | 148 | 125 | 270 | 20 |
| PTB 10-15 | 330 | 155 | 220 | 148 | 125 | 270 | 20 |


| TIGHTENING TORQUE (Nm) | min. | max. |
|-------------------------|------|------|
| M5 (Secondary Terminal) | 2.5 | 3.5 |
| M8 (Ground Terminal) | 15 | 20 |
| M12 (Primary Terminal) | 60 | 70 |

Всички размери са в милиметри. Допустимите отклонения са съгласно DIN 7168-g.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ЧЕРТЕЖ № 4

ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ, ОПОРЕН ТИП, С ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЛЯТА СМОЛА, ЗА
ЗАКРИТ МОНТАЖ (Um=17,5kV...24kV BLOCK TYPES)




| TYPES | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TIGHTENING TORQUE (Nm) | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | min. | max. |
| ATB 20-B | 355 | 155 | 280 | 178 | 290 | 145 | 150 | 280 | 20 | M5 (Secondary Terminal) | 2.5 3.5 |
| ATB 20-B2 | 355 | 155 | 280 | 205 | 290 | 145 | 180 | 280 | 17 | M8 (Ground Terminal) | 15 20 |
| ATB 20-B4 | 355 | 155 | 280 | 218 | 290 | 145 | 190 | 280 | 17 | M12 (Primary Terminal) | 60 70 |
| ATB 20-3 | 455 | 197 | 280 | 178 | 390 | 195 | 150 | 375 | 22 | | |
| ATB 20-3B | 455 | 197 | 280 | 205 | 390 | 195 | 180 | 375 | 22 | | |
| ATB 20-3K | 455 | 197 | 280 | 218 | 390 | 195 | 190 | 375 | 22 | | |


Всички размери са в милиметри. Допустимите отклонения са съгласно DIN 7168-g.



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП






A-DETAIL






17

| TYPES ▾ | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ATB 20-3A | 455 | 280 | 178 | 390 | 140 | 150 | 375 | 20 |
| ATB 20-3B | 455 | 280 | 205 | 390 | 140 | 180 | 375 | 20 |

| TIGHTENING TORQUE (Nm) ▾ | min. | max. |
|--------------------------|------|------|
| M5 (Secondary Terminal) | 2.5 | 3.5 |
| M8 (Ground Terminal) | 15 | 20 |
| M12 (Primary Terminal) | 60 | 70 |



A-DETAIL



| TYPES ▾ | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ATB 20-3A | 455 | 280 | 178 | 390 | 140 | 150 | 375 | 20 |
| ATB 20-3B | 455 | 280 | 205 | 390 | 140 | 180 | 375 | 20 |


| TIGHTENING TORQUE (Nm) ▾ | min. | max. |
|--------------------------|------|------|
| M5 (Secondary Terminal) | 2.5 | 3.5 |
| M8 (Ground Terminal) | 15 | 20 |
| M12 (Primary Terminal) | 60 | 70 |

Всички размери са в милиметри. Допустимите отклонения са съгласно DIN 7168-g.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ЧЕРТЕЖ № 6

ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ, ОПОРЕН ТИП, С ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЛЯТА СМОЛА, ЗА
ЗАКРИТ МОНТАЖ (Um=17,5kV 24kV NARROW BLOCK TYPES)



| TYPES | A | B | C | D | E | F | G |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ATB 20-10 | 335 | 155 | 280 | 178 | 150 | 280 | 20 |
| ATB 20-15 | 335 | 155 | 280 | 178 | 150 | 280 | 20 |

| TIGHTENING TORQUE (Nm) | min. | max. |
|-------------------------|------|------|
| M5 (Secondary Terminal) | 2.5 | 3.5 |
| M8 (Ground Terminal) | 15 | 20 |
| M12 (Primary Terminal) | 60 | 70 |

Всички размери са в милиметри. Допустимите отклонения са съгласно DIN 7168-g.



страница 8 от 10



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Георги Табаков
Управляващ

00000000

ЧЕРТЕЖ № 7

ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ, ОПОРЕН ТИП, С ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЛЯТА СМОЛА, ЗА
ЗАКРИТ МОНТАЖ (Um=36kV BLOCK TYPES)



| TYPES | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ATB 30-S | 385 | 170 | 360 | 255 | 250 | 125 | 210 | 225 | 300 | 20 |
| ATB 30-S1 | 385 | 170 | 360 | 255 | 270 | 135 | 220 | 225 | 300 | 20 |
| ATB 30-I | 385 | 170 | 360 | 255 | 270 | 135 | 220 | 225 | 300 | 20 |
| ATB 30-2 | 385 | 170 | 360 | 255 | 310 | 155 | 240 | 225 | 300 | 20 |
| ATB 30-3 | 455 | 210 | 360 | 255 | 389 | 195 | 249 | 225 | 375 | 20 |



| TIGHTENING TORQUE (Nm) | min | max |
|-------------------------|-----|-----|
| M5 (Secondary Terminal) | 2.5 | 3.5 |
| M8 (Ground Terminal) | 15 | 20 |
| M12 (Primary Terminal) | 60 | 70 |

Всички размери са в милиметри. Допустимите отклонения са съгласно DIN 7168-г.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ЧЕРТЕЖ № 8

ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ, ОПОРЕН ТИП, С ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЛЯТА СМОЛА,
ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ ($U_m=36kV$ NARROW BLOCK TYPES)




| TYPES | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TIGHTENING TORQUE (Nm) | min | max |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------------|-----|-----|
| ATB 30-4 | 385 | 170 | 360 | 255 | 200 | 100 | 180 | 225 | 300 | 20 | M5 (Secondary Terminal) | 2.5 | 3.5 |
| ATB 30-5 | 385 | 170 | 360 | 255 | 250 | 125 | 210 | 225 | 300 | 20 | M8 (Ground Terminal) | 15 | 20 |
| ATB 30-10 | 385 | 170 | 360 | 255 | 250 | 125 | 210 | 225 | 300 | 20 | M 12 (Primary Terminal) | 60 | 70 |
| ATB 30-15 | 385 | 170 | 360 | 255 | 250 | 125 | 210 | 225 | 300 | 20 | | | |

Всички размери са в милиметри. Допустимите отклонения са съгласно DIN 7168-g.



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 12



На основание чл.3б ал.3 от ЗОП



Test Report

Nº B26-14-BI-07E



Type and routine tests

| | |
|----------------|---|
| TEST OBJECT | Current transformer |
| DESIGNATION | ATB 10-BS |
| MANUFACTURER | ESITAS INSTRUMENT TRANSFORMERS |
| CUSTOMER | ESITAS INSTRUMENT TRANSFORMERS |
| | Hilal Mah. Paşaköy Cad. No:31.34791 Sancaktepe/Istanbul. Turkey |
| STANDARD | IEC 61869-2:2012 |
| RECEPTION DATE | June 4 th , 2014 |
| TEST DATE | June 4 th – 17 th , 2014 |
| ISSUE DATE | July 22 nd , 2014 |

| Test chief | Head of Electrical Equipment Laboratory |
|------------------|---|
| | |
| Estibaliz Montes | Luis Martínez |

* The present report refers only and exclusively to the sample tested and at the moment and conditions in which the measures were made.

*The partial reproduction of the present document is categorically forbidden without the permission in writing of TECNALIA Research & Innovation

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ÍNDEX

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | IDENTIFICATION OF THE TEST OBJECT | 3 |
| 2. | TESTS PERFORMED. STANDARD | 4 |
| 3. | TYPE TESTS..... | 5 |
| 3.1. | Determination of errors | 5 |
| 3.1.1. | Current error and phase displacement of measuring and protective current transformers.. | 5 |
| 3.1.2. | Composite error..... | 6 |
| 3.1.3. | Security factor..... | 7 |
| 3.2. | Lightning impulse test on primary winding | 8 |
| 3.2.1. | Test method..... | 8 |
| 3.2.2. | Result..... | 9 |
| 3.3. | Temperature rise test..... | 10 |
| 3.3.1. | Test method..... | 10 |
| 3.3.2. | Result..... | 11 |
| 3.4. | Short-time current test..... | 12 |
| 3.4.1. | Test method..... | 12 |
| 3.4.2. | Test circuit | 13 |
| 3.4.3. | Results..... | 13 |
| 3.4.4. | Verifications | 13 |
| 4. | ROUTINE TESTS | 18 |
| 4.1. | Verification of terminal markings..... | 18 |
| 4.2. | Power-frequency withstand test on the primary winding | 19 |
| 4.3. | Power-frequency withstand test on secondary windings..... | 19 |
| 4.4. | Partial discharges measurement | 19 |
| 4.5. | Inter-turn overvoltage test | 20 |
| 5. | SUMMARY OF RESULTS | 21 |
| 6. | ANNEX..... | 22 |

1. IDENTIFICATION OF THE TEST OBJECT

CURRENT TRANSFORMER.

The characteristics of the test object, provided by the manufacturer, are the following:

| | | |
|--|-----------------|---------|
| Manufacturer: | ESITAS | |
| Type | ATB 10-BS | |
| Serial No.: | 2014/6304 | |
| Ratio: | 300 / 5 A – 5 A | |
| Primary terminal markings: | P1-P2 | |
| Rated primary current, Ipn: | 300 A | |
| Secondary terminal markings: | 1S1-1S2 | 2S1-2S2 |
| Rated secondary current, Isn: | 5 A | 5 A |
| Rated output: | 15 VA | 15 VA |
| Accuracy class: | 0.5 | 10 P |
| Security factor: | 5 | 10 |
| Rated insulation level: | 12/28/75 kV | |
| Rated short-time thermal current, Ith: | 31.5 kA - 3 s | |
| Rated dynamic current, Idyn: | 2.5xIth kA | |
| Rated frequency: | 50 Hz | |

See photographs of the test object and its rating plate in the annex.



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

2. TESTS PERFORMED. STANDARD

Type and routine tests on the transformer have been performed.

The tests have been carried out according to the standard:

- IEC 61869-2:2012, "Instrument transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers".

Referred standard:

- IEC 60060-1:2010, "High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements".
- IEC 60270: 2000, "High-voltage test techniques - Partial discharge measurements".
- IEC 61869-1:2007, "Instrument transformers. Part 1:General requirements"

The calculation of the uncertainties of the measurements is available.



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

3. TYPE TESTS

3.1. Determination of errors


3.1.1. Current error and phase displacement of measuring and protective current transformers

For class 0.5 the current error and phase displacement of current transformers at rated frequency shall not exceed the values given in table 201 of the standard when the secondary burden is any value from 25% to 100% of the rated burden.

For class 10P transformers at rated burden and at rated frequency, current error and displacement shall not exceed values given in Table 205.

The secondary burden used for test purposes shall have a power-factor of 0.8 lagging except that when the burden is less than 5 VA, in this case a power-factor of 1 shall be used. In no case shall the test burden be less than 1 VA.

Test scheme:



M



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Results:

RATIO 300/5-5 A

| Secondary (Measurement) | Burden (VA) | In (%) | RATIO 300/5-5 A | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|-------------------|--------|--------------------|-------|
| | | | Current error (%) | | Phase displacement | |
| | | | Measured | Limit | Measured | Limit |
| 1s1-1s2 (Class 0.5) | 3.75 (25%) | 120 | +0.29 | ± 0.5 | +7 | ±30 |
| | | 100 | +0.29 | ± 0.5 | +6 | ±30 |
| | | 20 | +0.29 | ± 0.75 | +5 | ±45 |
| | | 5 | +0.30 | ± 1.5 | +7 | ±90 |
| | 15 (100%) | 120 | +0.03 | ± 0.5 | +6 | ±30 |
| | | 100 | +0.09 | ± 0.5 | +4 | ±30 |
| | | 20 | +0.04 | ± 0.75 | +2 | ±45 |
| | | 5 | -0.09 | ± 1.5 | +9 | ±90 |
| 2s1-2s2 (Class 10P) | 15 (100 %) | 100 | +0.45 | ± 3 | +4 | - |

Result: CORRECT. The current error and phase displacement do not exceed the limits established in the standard.

3.1.2. Composite error

For current transformers having substantially continuous ring cores, uniformly distributed secondary windings and having either a centrally located primary conductor(s) or a uniformly distributed primary winding, the direct test may be replaced by the following indirect test provided that the effect of the return primary conductor(s) is negligible.

With the primary winding open-circuited the secondary winding are energized at rated frequency by a substantially sinusoidal voltage having an r.m.s. equal to the secondary limiting e.m.f.. The secondary limiting e.m.f. is the product of the accuracy limit factor, the rated secondary current and the vectorial sum of the rated burden and the impedance of the secondary winding (corrected to 75 °C).

The resulting exciting current, expressed as a percentage of the rated secondary current (5 A) multiplied by the accuracy limit factor must not exceed the limit of composite error in table 205 of standard (10%):

$$(I_{exc} / I_{sn FLP}) \times 100 \leq 10$$

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Secondary 2S1-2S2

$R(75^\circ\text{C}) = 0.1081 \Omega$ $I_{sn} = 5 \text{ A}$, Class 10P10 , Burden = 15 VA $I_{exc} \leq 5 \text{ A}$

| Secondary (Protection) | e.m.f. limit (V) | I excitation limit (A) | I_{exc} measured (I) for e.m.f.= e.m.f limit (A) |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 2S1-2S2 | 34.476 | 5 | 0.195 |

Result: CORRECT. The exciting current does not exceed the limit of composite error.

3.1.3. Security factor

With the primary winding open-circuited, the secondary winding is energized at rated frequency by a substantially sinusoidal voltage. The voltage is increased until the exciting current I_e reaches $I_{srxFSx} 10\%$. The rms value of the obtained terminal voltage shall be less than the secondary limiting e.m.f.

Secondary 1s1-1s2

$R(75^\circ\text{C}) = 0.0759 \Omega$ $I_{sn} = 5 \text{ A}$, Class 0.5 , Burden = 15 VA $I_{exc} \leq 5 \text{ A}$

| Secondary (Measurement) | e.m.f. limit (V) | I excitation (A) | e.m.f measured |
|----------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 1s1-1s2 | 16.557 | 2.5 | 13 |

Result: CORRECT. The measured voltage value is under the e.m.f limit.



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

3.2. Lightning impulse test on primary winding

3.2.1. Test method

The impulse test is performed in accordance with the Standard IEC 60060-1.

The voltage test is applied between the terminals of the primary winding connected together and earth. The frame and the terminals of secondary windings are connected to earth.

The impulse tests consist of voltage application at reference and rated voltage levels. The reference impulse voltage is between 50 % and 75 % of the rated impulse withstand voltage. The peak value and the waveshape of the impulse are recorded. Evidence of insulation failure due to the test may be given by variation in the waveshape at both reference and rated withstand voltage.

The test voltage has the appropriate value depending on the highest voltage for equipment and the specified insulation level.

The test is performed with both positive and negative polarities. Fifteen consecutive impulses of each polarity, not corrected for atmospheric conditions, are applied.

Value of test voltage: **75 kV**


Ambient air conditions during the test:


| | |
|--------------------|-----------|
| Temperature: | 20 °C |
| Pressure: | 100.9 kPa |
| Relative humidity: | 47 % |

The scheme of the test is the following:



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП





- CR: Charging rectifier
- IVG: Impulse voltage generator
- TO: Test object
- IVD: Impulse voltage divider
- RS: Recording system

3.2.2. Result

Result: **CORRECT**. For each polarity:

- no disruptive discharge occurs in the non-self-restoring internal insulation;
- no flashovers occur along the non-self-restoring external insulation;
- no flashovers occur along the self-restoring external insulation;
- no other evidence of insulation failure is detected (e.g. variations in the waveshape of the recorded quantities).

M

10701



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

3.3. Temperature rise test

3.3.1. Test method

The test is made to prove compliance with the requirements of the standard. For the purpose of this test, current transformer is deemed to have attained a steady temperature when the rate of temperature rise does not exceed 1 K per hour.

The temperature rise of a current transformer when carrying a primary current equal to the rated continuous thermal current, with a unity power-factor burden corresponding to the rated output, shall not exceed the appropriate value given in table 5 of IEC 61869-1 standard. These values are based on the normal service conditions.

The test-site ambient temperature shall be between 10 °C and 30 °C.

The temperature rise of windings is measured by the increase in resistance method. The temperature rise of parts other than windings have been measured by thermocouples.

It is not possible to measure the temperature rise on the external surface of the core and other metallic parts where in contact with, or adjacent to. The temperature rise at the top of the housing is measured.


Current for temperature-rise test = extended current rating = $1.2 \times 300 \text{ A} = 360 \text{ A}$.

Test-site ambient temperature during the test: 21 °C.



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Test scheme:



3.3.2. Result

The obtained results are the following:

| Test I | Measurements | Temperature-rise (K) | Limit (K) |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| 360 A (120 % In) | Primary winding | 8 | 75 |
| | Secondary winding 1S1-1S2 | 9 | |
| | Secondary winding 2S1-2S2 | 9 | |

The temperature rise at the top of the housing is 27 °C.

Result: **CORRECT**. The measured temperature-rise values do not exceed the limits specified in the standard for insulation class E declared by manufacturer.

3.4. Short-time current test

3.4.1. Test method

For the thermal short-time current I_{th} test the transformer must initially be at a temperature between 10 °C and 40 °C.

This test is made with the secondary winding(s) short-circuited and the primary winding in series, at a current I for a time t , so that (I^2t) is not less than (I^2th) , and provided t has a value between 0.5 s and 5 s.

The dynamic test is made with secondary winding(s) short-circuited and the primary winding in series. The peak value of primary current is not less than the rated dynamic current (I_{dyn}) for at least one peak.

The dynamic test is combined with the thermal test, provided the first major peak current of that test is not less than the rated dynamic current (I_{dyn}).

Rated values for the test are the following:

Rated short-time thermal current. I_{th} : 31,5 kA - 3 s


Rated dynamic current. I_{dyn} : 78.75 kA

See oscilogram in the annex of the report.

The transformer is deemed to have passed these tests if, after cooling to ambient temperature (between 10 °C and 40 °C), it satisfies the following requirements:

- a) it is not visible damaged;
- b) it withstands the dielectric tests specified in the standard , but with the test voltages or currents reduced to 90 % of those given;
- c) its errors after demagnetization do not differ from those recorded before the tests by more than half the limits of error appropriate to its accuracy class according to the standard.

3.4.2. Test circuit



3.4.3. Results

Registered values

| | |
|---|-------------------|
| Oscillogram No. | 13 |
| Short-time r.m.s. current I_{th} (kA) | 32.07 |
| Short-time peak value current. I_{dyn} (kA) | 82.42 |
| Duration (s) | 3.015 |
| Joule integral I^2t (AAs. 10^9) | $3.15 \cdot 10^9$ |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Temperature ($^{\circ}$ C) | 25 |

Result: **CORRECT**. According to the following verifications:

3.4.4. Verifications

a) Visual check of the transformer

Result: **CORRECT**. The transformer is not visibly damaged and the insulation next to the surface of the conductor does not show significant deterioration.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

b) Dielectric tests with the test voltages or currents reduced to 90 %

Power-frequency withstand test on the primary winding

The voltage test is applied between the terminals of the primary winding connected together and earth. The frame and the terminals of secondary windings are connected to earth.

Test voltage value: **25.2 kV**

Test voltage frequency: 50 Hz

Test duration: 60 s

Result: **CORRECT**. There are neither disruptive discharges nor damage in the insulation.

Power-frequency withstand test on the secondary windings

The test voltage is applied successively between the terminals of each secondary winding connected together and earth. The frame, the primary winding and the other secondary winding are connected to earth.

Test voltage value: **2.7 kV**

Test voltage frequency: 50 Hz

Test duration: 60 s

Result: **CORRECT**. There are neither disruptive discharges nor damage in the insulation.

Partial discharge measurement

The partial discharge test voltages are reached while decreasing the voltage after the power-frequency withstand test (25.2 kV, 60 s).

| Test voltage (r.m.s.) (kV) | Duration (s) | Measurement (pC) | Permissible level (pC) |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 1.2·Um | 14.4 | 30 | 2 |
| 1.2·Um/ $\sqrt{3}$ | 8.47 | 30 | Noise |

Background noise: 1.3 pC

Result: **CORRECT**, the measured partial discharge levels do not exceed the limits specified in the standard.

~~Inter-turn overvoltage test~~

The test is performed according to procedure B: with the primary winding open-circuited, the prescribed test voltage (at some suitable frequency) is applied successively to the terminals of each secondary windings for 60 s, providing that the r.m.s. value of the secondary current does not exceed the rated extended current.

The value of the test frequency shall not be greater than 400 Hz. In this case test values have been:

| | |
|----------------|--------|
| Test frequency | 400 Hz |
| Test duration | 15 s |

At this frequency, if the voltage value achieved at the rated extended secondary current (5.4 A) is lower than 4.05 kV peak (90% of 4.5 kV). The obtained voltage is to be regarded as the test voltage.

Result: **CORRECT**. There are neither disruptive discharges nor damage in the insulation.



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

c) Repetition of determination of current error and phase displacement

| Burden (VA) | In (%) | 1S1-1S2 120% Class 0.5 | | | | |
|----------------|-----------|------------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| | | Current error (%) | | Displacement (min) | | |
| | | Measured | Limit | Measured | Limit | |
| 3.75 (25%) | 120 | before | +0.29 | ±0.25 | +7 | ±15 |
| | | after | +0.29 | | +3 | |
| | | difference | +0 | | -4 | |
| | 100 | before | +0.29 | ±0.25 | +6 | ±15 |
| | | after | +0.29 | | +3 | |
| | | difference | +0 | | -3 | |
| | 20 | before | +0.29 | ±0.375 | +5 | ±22.5 |
| | | after | +0.29 | | +5 | |
| | | difference | +0 | | +0 | |
| 15 (100%) | 5 | before | +0.3 | ±0.75 | +7 | ±45 |
| | | after | +0.32 | | +7 | |
| | | difference | +0.02 | | +0 | |
| | 120 | before | +0.03 | ±0.25 | +6 | ±15 |
| | | after | +0.07 | | +6 | |
| | | difference | +0.04 | | +0 | |
| | 100 | before | +0.09 | ±0.25 | +4 | ±15 |
| | | after | +0.12 | | +3 | |
| | | difference | +0.03 | | -1 | |
| | 20 | before | +0.04 | ±0.375 | +2 | ±22.5 |
| | | after | +0.04 | | +3 | |
| | | difference | +0 | | +1 | |
| | 5 | before | -0.09 | ±0.75 | +9 | ±45 |
| | | after | -0.07 | | +9 | |
| | | difference | -0.02 | | +0 | |



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП