


ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
№ PPD 15-130



УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 15-130, както следва:

„.... В техническите таблици за първа обособена позиция трифазни сухи разпределителни трансформатори 10/0,4 и 20/0,4kV се изисква да се представят загуби на късо съединение при 120°C. В методиката за оценка е описано, че ще се оценяват загуби на късо съединение при 75°C, но в същото време са дадени същите минимални изисквания като при 120°C

Моля уточнете при какви условия ще става оценяването на загубите на късо съединение при 120°C или при 75°C и дали в техническите таблици трябва да се представят данни за 120°C или за 75°C“

Ви информираме, че съобщение с отговор на същия въпрос е публикувано в профила на купувача на интернет адрес:

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=33526&companyId=20808>

и Възложителят е отговорил с писмо с изх. № СВ-DOC-826/01.02.2016г.

С УВАЖЕНИЕ:


РАЛИ МАНЧЕВ,
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

