



ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
СВ - РОС - 284
дата: 13.09.2016 г.
П.Х.1784 Бул. „Д.И.Джонски“ 159

**НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В  
ОТКРITA ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ С РЕФ. № PPD 15-113**

**ОТНОСНО:** Открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти“, реф. № PPD 15-113

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви уведомяваме, че при подготовката на офертата за „Доставка на правоъгълни капаци за кабелни шахти“, реф. № PPD 15-113, трябва да вземете предвид следните пояснения - отговори на получени въпроси, от потенциални участници:

**Въпрос 1:** „Възможно ли е да бъде предложен капак не от бетон, а от полимер, който да има същите размери 900/600/80мм, съответните физически, механични и якостни характеристики, както и устойчивост на атмосферни влияния?“

**Отговор на въпрос 1:**

Следва да се спазват изискванията в техническата спецификация на материала, съгласно т. 2.2 и фигура 2, капакът трябва да бъде изработен от бетон армирован със стомана.

С УВАЖЕНИЕ,

БИСЕР ДИХОНОВ  
РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ „ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“

