



С/В - ДОС - 3888

03.08.2015

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С РЕФ.№PPD 15 - 033

ОТНОСНО: Отговори на получени въпроси в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на прекъсвачи ниско напрежение” и реф. № PPD 15 – 033.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отговаряме на въпрос на потенциален участник в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на прекъсвачи ниско напрежение” и реф. № PPD 15 – 033, както следва:

Въпрос 1: „Може ли за Обособена позиция 3 – Еднополюсни и триполюсни миниатюрни товари прекъсвачи – разединители 125 А – да се предложат изделия, на които широчината на полюса да бъде 18 мм вместо 27мм.“

Отговор 1 : Поддържаме изискването от техническите спецификации, за Обособена позиция 3 – „Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни товари прекъсвачи”, т. 3 „Триполюсни миниатюрни товари прекъсвач разединители 125 А, широчина на полюс 27 mm”, широчината на полюс да бъде 27 mm.

С УВАЖЕНИЕ:


РАЛИ МАНЧЕВ,
УПЪЛНОМОЩЕН ОТ УС
НА “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

