


До
Потенциалните кандидати
реф. № PPD 15-130



УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Приложено изпращаме разяснение в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 и 20kV“ и реф. № PPD 15-130

Приложение: съгласно текста

С УВАЖЕНИЕ,
РАЛИ МАНЧЕВ,
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД



Въпрос:

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Как ще направите оценката на показател „Т2...“ (по какъв начин- чрез методика за приравняване или ще ползвате данни от протоколи и каталози). Къде и какви данни за показател: „У - Оценявана стойност“ трябва да оферират участниците в процедурата за извършването на оценка по формулата на стр. 156 от документацията за участие

Отговор:

По обособена позиция 1 (ОП1) с предмет: Доставка на трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10 kV и трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 20 kV

Възложителят потвърждава Техническите изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката от Раздел IV от документацията за участие.

Участниците следва да попълнят всички данни от Техническите спецификации - колона „Гарантирано предложение“, които Възложителят изисква

Оценката на офертите на участниците за обществената поръчка по Обособена позиция 1 за показател „Т2“ се извършва на база оценка на един представител от всеки от двата типа трансформатори а именно:

- „Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA“;
- „Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 10/0,4kV, 630 kVA“;

чрез следната формула:

$$Q = \frac{(X - Y) \times 5}{(X - Z)}$$

Където:

За „Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 10/0,4kV, 630 kVA,

У - Оценявана стойност - стойността декларирана от участника в техническите данни на стр.14 в т. 7.2 от документацията за участие

X - 7600 W, определена от Възложителя максимално допустима стойност, от техническата спецификация, на стр.14 в т. 7.2 от документацията за участие

Z - Минималната стойност предложена от участниците,

Q - Получена оценка, точки;

за „Трифазен сух разпределителен капсулован трансформатор 20/0,4kV, 630 kVA,

У - Оценявана стойност - стойността декларирана от участника в техническите данни на стр.23 в т. 7.2 от документацията за участие,

X - 7600 W, определена от Възложителя максимално допустима стойност, от техническата спецификация, на стр.23 в т. 7.2 от документацията за участие

Z - Минималната стойност предложена от участниците;

Q - Получена оценка, точки;

Декларираните от участниците данни се удостоверяват с каталожни данни или данни от протоколи от изпитвания. При установени различия в стойностите на двата документа, се вземат предвид данните от протоколите от изпитванията. Възложителят си запазва правото да провери достоверността на предоставените данни