



СВ-дос-4709
18.09.2015

На вниманието на потенциалните участници в

обществена поръчка чрез публична покана реф.№ PPS15– 087

ОТНОСНО: Подготовка на оферта съгласно изискванията, подробно описани в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Демонтаж и монтаж на трансформатори по схема в п/ст „Яна и п/ст „Верила““, реф. № PPS 15-087.

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовка на оферта съгласно изискванията, подробно описани в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Демонтаж и монтаж на трансформатори по схема в п/ст „Яна и п/ст „Верила““, реф. № PPS 15-087, трябва да вземете в предвид следните пояснения и отговори на получени въпроси – Приложение 1, от потенциални участници.

Приложение 1: Съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,


РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД



Приложение 1

Отговори на въпроси към документацията за ~~документацията~~ за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Демонтаж и монтаж на трансформатори по схема в п/ст „Яна и п/ст „Верила““, реф. № PPS 15-087.

Въпрос 1: Не е определено и посочено мястото, където ще остане на временен фундамент в п/ст „Верила“, демонтирания трансформатор 6,3 MVA тип ТМР 6300/110. Моля да се уточни.

Отговор 1: Демонтираният трансформатор 6,3 MVA тип ТМР 6300/110 ще остане на временен фундамент в двора на п/ст „Верила“ с проходни изолатори 110kV успоредно на оградата на ОРУ 110kV.

Въпрос 2: Не е определено и посочено мястото, където ще остане на временен фундамент в п/ст „Яна“, демонтирания трансформатор №2 – ТМТДУ. Моля да се уточни.

Отговор 2: Демонтирания трансформатор №2 – ТМТДУ ще остане на временен фундамент в двора на п/ст „Яна“ пред входа на работилницата.

Въпрос 3: Възложителят ще предостави ли материалите за изграждане на временен фундамент?

Отговор 3: Да.

Въпрос 4: В документацията за участие в обществената поръчка „Демонтаж и монтаж на трансформатори по схема в п/ст „Яна“ и п/ст „Верила““, РЕФ. № PPS 15 – 087 не са специфицирани видовете дейности, които трябва да извърши изпълнителя. Моля да уточните, както следва:

1.1. Демонтажа на трансформаторите, които са в експлоатация, включва ли отсъединяване на първична и вторична комутация или само разкомплектоване в транспортен вид?

Отговор 4.1.1: Отсъединяването на първична и вторична комутация ще бъде извършена от Възложителя. При монтажа на трансформатори върху новите фундаменти да бъдат приведени в експлоатационен вид от изпълнителя.

1.2. Възложителят ще предостави ли заглушки и каретки (колела) за трансформаторите, които са предмет на поръчката?

Отговор 4.1.2: Не.

1.3. Трансформаторите, които ще бъдат в експлоатация, ще бъдат ли оборудвани с каретки върху фундамента?

Отговор 4.1.3: Не.

1.4. Монтажа на трансформаторите, които ще бъдат в експлоатация включва ли вторична комутация и изпитания или ще се изпълняват от Възложителя?

Отговор 4.1.4: Вторична комутация и изпитания ще се изпълнят от Възложителя.

1.5. При необходимост от подмяна на уплътнители (гарнитури) и доливане на масло, ще бъдат ли осигурени от Възложителя

Отговор 4.1.5: Уплътнители (гарнитури) няма да бъдат осигурени от Възложителя. В тази връзка в офертата всеки участник трябва да предвиди необходимите разходи за цялостно извършване на услугата. Доливане на масло ще бъде осигурено от Възложителя.