



**ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
В „ОТКРИТА“ ПО ВИД ПРОЦЕДУРА
С РЕФ. № PPD17-029**

Относно: Постъпили запитвания по документация за участие по "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-029

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по „открита“ по вид процедура с горепосочения предмет, отговаряме, както следва:

ВЪПРОС:

В документацията е посочено, че стоката по предмета на поръчката ще се транспортира (доставя) от Изпълнителя, за негова сметка, на негова отговорност и с негови технически средства (ресурси), при условие на доставка – франко складове на Възложителя, а именно:

- Централен склад гр. София, ул. "Капитан Димитър Списаревски" № 10;
- Склад в гр. Дупница, ул. „Аракчийски мост“ № 5;
- Склад в гр. Левски, ул. " П. Р. Славейков" № 28;
- Склад в гр. Враца, ж. к. „Синиче“ № 21.

В тази връзка, бихме желали да получим информация за **ориентировъчните количества, съответстващи на посочените по-горе четири складови бази.**

ОТГОВОР:

Посочените в документацията за участие, ориентировъчни количества за доставка на Телеуправляем триполюсен, двупозиционен прекъсвач (Реклоузер), за монтиране на открито – ТТП 24 kV/12,5 kA за 630 A – 116 броя, са ориентировъчни и общата предложена стойност, определя максималната стойност по договор. Договорът за доставка на стоката ще се сключи по единична цена.

В т. 1.2 от проекто-договора е определено: «Възложителят не е длъжен да поръчва стока по предмета на договора всеки месец, нито да поръча и закупи цялото прогнозно количество от стоката, през срока на действие на договора. Възложителят ще поръчва само толкова стока, колкото му е необходима според неговата готовност. В поръчката се включват данни за вида на стоката, количество, единична и обща цена, срок и **място за доставка**».

ВЪПРОС:

Моля за уточнение може ли да се представят параметри на предлаганото от нас изделие, с по-добри технически параметри от зададените в Техн. Документация. Ще се смята ли за фактор, че предлаганото съоръжение не отговаря на изискванията или ще се приемат по-добри параметри, покриващи вашите изисквания.

ОТГОВОР:

Ако в «Изискване» за съответния технически параметър е посочено „min“ стойност, посочената конкретна стойност, посочената конкретна стойност от участника не трябва да бъде по-малка от изискваната.

Ако в «Изискване» за съответния технически параметър е посочено „max“ стойност, посочената конкретна стойност, посочената конкретна стойност от участника не трябва да бъде по-голяма от изискваната

**С УВАЖЕНИЕ:
РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД**

