



ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ**

С ПРЕДМЕТ:

**„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ“,
референтен № PPD17-045**

София, 2017 година

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	3
II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.....	6
Раздел-1. Технически спецификации	6
Раздел-2. Изисквания при изпълнение на поръчката	11
III.КРИТЕРИИ. ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.....	14
Раздел-1. Критерии за възлагане на поръчката	14
Раздел-2. Показатели и относителната им тежест	14
Раздел-3. Методика за оценка	14
Раздел-4. Класиране на офертите	14
Раздел-5. Процедура при еднакви ценови предложения.....	14
IV.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.....	15
Раздел-1. Изисквания към участниците	15
Раздел-2. Изисквания към личното състояние на участниците.....	15
Раздел-3. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство	16
Раздел-4. Други основания за отстраняване от участие	17
Раздел-5. Критерии за подбор. Минимални изисквания за допустимост	17
Раздел-6. Съдържание на офертата.....	18
Раздел-7. Изисквания към документите и опаковката.....	21
V.УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА	22
Раздел-1. Комуникация между възложителя и участниците.....	22
Раздел-2. Предоставяне на разяснения по документацията за обществена поръчка.....	22
Раздел-3. Подаване на оферта	23
Раздел-4. Провеждане на процедурата. Отваряне и разглеждане на офертата	23
Раздел-5. Класиране на участниците и определяне на Изпълнител	25
Раздел-6. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка. Сключване на договор за подизпълнение (когато е приложимо)	25
Раздел-7. Изменение на договора.....	27
Раздел-8. Гаранция за изпълнение на договора.....	27
Раздел-9. Други указания	28
VI.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.....	29
VII.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ В ОФЕРТАТА.....	39
Приложение № 1. Опис на документите, съдържащи се в офертата	39
Приложение № 2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП е публикуван и достъпен на интернет страницата на АОП, в рубрика Образци и списъци.	40
Приложение № 3. Предложение за изпълнение на поръчката.....	58
Приложение № 4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения в документацията проект на договор (прилага се към техническото предложение)	67
Приложение № 5. Декларация за срока на валидност на офертата.....	68
Приложение № 6. Ценово предложение (поставя се в отделен, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“).	69
VIII.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗИСКВАНИ ОТ УЧАСТНИКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 67, АЛ. 5 ОТ ЗОП	73
Приложение № 7. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка.....	73
Приложение № 8. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник.....	74
IX.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.....	75
Приложение № 9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/	75
Приложение № 10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.....	76
Приложение № 11. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор	77

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложител:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – търговско дружество, извършващо секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 и § 2, т. 60 от ДР на Закона за обществените поръчки (ЗОП) въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, като представителен орган на дружеството, а от там и като секторен възложител по чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, открива, обявява и провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ с предмет: „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № PPD17-045.

Адрес на възложителя: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, <http://www.cez-rp.bg>.

Правно основание за откриване на процедурата: Възложителят открива и провежда настоящата по вид процедура „публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 19, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на част 5, глава 25 от ЗОП.

За нерегламентираните в настоящата документация условия, се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

Обект на поръчката: Обект на настоящата поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал 1, т. 2 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

- **31400000**, наименование: „Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента“;
- **31153000**, наименование: „Токоизправители“.

Предмет на поръчката:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ с предмет: „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № PPD17-045.

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща демонтаж на стари акумулаторни батерии и токоизправители, и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови такива за направление „Подстанции“ на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции.

Мотивите за неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции, съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗОП: Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като доставяните материали, предмет на настоящата поръчка са еднотипни (по вид и характеристики), производственият процес е единен, защото се касае производство на конкретно определена по вид стока, което обезсмисля разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, т.е. разделянето на обособени позиции няма да способства за оптимизацията на конкурентна среда и няма да привлече нови участници в процедурата.

Възможност за представяне на варианти:

Възложителят не допуска представянето на варианти на офертата.

Количество и/или обем. Място на изпълнение на поръчката:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на нови акумулаторни батерии (АБ) 228V DC/ 165Ah и токоизправители и дейностите свързани с монтажа им и демонтаж на старите АБ, в енергийни обекти на възложителя с посочени административни адреси, както следва:

№	Доставка и дейности	Количество	Енергиен обект	Административен адрес
1.	Доставка на нова акумулаторна батерия (АБ), демонтаж на стара, монтаж на нова и провеждане на 72 часови проби	1 брой	ПС „София център“ 110/10,5 kV	гр. София, ул. „Триадица“ № 8
2.	Доставка на нова акумулаторна батерия (АБ), демонтаж на стара, монтаж на нова и провеждане на 72 часови проби	1 брой	ПС „Александър Наумов“ 110/10,5-10,5 kV	гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 71
3.	Доставка на нова акумулаторна батерия (АБ), демонтаж на стара, монтаж на нова и провеждане на 72 часови проби	1 брой	ПС „Витоша“ 110/10,5-10,5 kV	гр. София, бул. „Витоша“ № 89

№	Доставка и дейности	Количество	Енергиен обект	Административен адрес
4.	Доставка на нова акумулаторна батерия (АБ), демонтаж на стара, монтаж на нова и провеждане на 72 часови проби	1 брой	ПС „Гео Милев“ 110/10,5-10,5 kV	гр. София, ул. „Велчо Атanasов“ № 56
5.	Доставка на нова акумулаторна батерия (АБ), демонтаж на стара, монтаж на нова и провеждане на 72 часови проби	1 брой	ПС „Подуене“ 110/10,5-10,5 kV	гр. София, ул. „Йоаким Осоговски“ № 1
6.	Доставка на нова акумулаторна батерия (АБ), демонтаж на стара, монтаж на нова и провеждане на 72 часови проби	1 брой	ПС „Илиянци“ 110/20 kV	гр. София, гара „Илиянци“
7.	Доставка на нов токоизправител (ТИ), демонтаж на стар, монтаж на нов и провеждане на 72 часови проби	1 брой	ПС „Георги Димитров“ 110/10,5 kV	гр. София, ул. „Рила“ № 2
8.	Доставка на нов токоизправител (ТИ), демонтаж на стар, монтаж на нов и провеждане на 72 часови проби	1 брой	ПС „Боримечка“ 110/10,5-10,5 kV	гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 330

Възложителят предоставя възможност с цел подготовка на оферта, да бъде извършен оглед на обектите, включени в предмета на поръчката. Огледи е възможно да бъдат извършвани всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа от деня на публикуването на документацията в Профила на купувача до деня, предхождащ крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението. За целта е необходимо предварително заявяване, не по-късно от един работен ден преди датата на посещението. Преди извършване на оглед заинтересованото лице следва да попълни и подпише представената му от лицето за контакт, определено от Възложителя за оглед на обекта, декларация за конфиденциалност.

Лице за контакт за оглед на обекти, определено от Възложителя: Нинко Янев – тел. 0887932314, електронна поща: ninko.yanev@cez.bg, а в негово отсъствие Красимир Димитров – тел. 0889716914, електронна поща: krasimir.dimitrov@cez.bg.

Прогнозна стойност и източник на финансиране:

Прогнозната стойност е 160 000.00 (сто и шестдесет хиляди) лева, без ДДС. Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.

Мотив за избор на процедурата:

Стойността на настоящата обществена поръчка, ведно с другите възложени до момента доставки с идентичен предмет, както и стойността на доставката с идентичен предмет, включени в План-графика на обществените поръчки не надхвърля стойностните прагове, регламентирани в чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В тази връзка, възложителят открива и провежда настоящата по вид процедура „публично състезание“. Прогнозната стойност е максималния финансов ресурс, с който възложителя разполага.

Срок за изпълнение на поръчката:

Поръчката се възлага за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на сключване на договор с изборния за изпълнител или до достигане (изчерпване) на максималната му стойност (съответен на стойността на офертата на спечелилия участник), независимо от това кое от така посочените събития ще настъпи първо по време. С настъпването на първото по време от така посочените събития, договорът за обществена поръчка се прекратява автоматично без да е необходимо изпращането на уведомление или предизвестие на която и да е от страните до другата страна.

Цена и начин на плащане:

Възложителят заплаща на Изпълнителя цена в размер на стойността на заявените и действително извършени, и приети доставки на акумулаторни батерии и токоизправители, видове и количества работи, на база възлагателни протоколи на Възложителя **за всяка една подстанция (енергиен обект) поотделно**, по цени от Таблица 1.1 – „Доставка на акумулаторни батерии и токоизправители“ и Таблица 1.2 - „Монтажни дейности, пусково-наладъчни работи и провеждане на 72 часови проби“, приложения към Таблица 1- „Стойностна сметка (СС)“ на ценовото предложение на изборния за изпълнител.

Плащането се извършва в български лева, по банков път, в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на получаване на оригиналната фактура, съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството (ЗС), придружена с двустранен предавателно-приемателен протокол за извършени и приети без забележки:

- доставка на оборудване (АБ и ТИ) в конкретен енергиен обект;
- монтажни дейности, пусково-наладъчни работи, провеждане на 72 часови проби и успешно въвеждане в редовна експлоатация на новомонтираното оборудване в конкретен енергиен обект.

Срок на валидност на офертите: минимум 6 (шест) месеца, считано от крайната дата за получаване на офертите, която е посочена в обявлението за обществена поръчка.

Срок за подаване и място за получаване на офертите:

Крайният срок за подаване на оферти е посочен в обявлението за обществената поръчка, т.IV.2.2).

Офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на Възложителя на адрес: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, преди изтичане на часа и датата, посочени като краен срок за получаване на оферти, в обявлението за обществената поръчка.

Дата, час и място на отваряне на офертите:

Условията за отваряне на офертите са посочени в обявлението за обществената поръчка, т.IV.2.7).

Мястото на отваряне на офертите е на адрес: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, заседателна зала „Черни връх“.

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима на достъп в сградата, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Публичност и прозрачност:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата документация в Профила на купувача на интернет адрес: <https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=64464&companyId=20808> в деня на публикуване на решението и обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП) към Агенцията за обществени поръчки (АОП), съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Раздел-1. Технически спецификации

A. АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ (АБ)

1. Спецификация на акумулаторна батерия 228V DC / 165Ah

№	Параметри	Изисквания
1.	Стандарти, по които е произведена АБ EN 50272-2, IEC 60896-21/22 или еквивалент	
2.	Тип на акумулаторната батерия	Необслужваема, VRLA с GEL електролит
3.	Конструкция на положителната плоча	Решетъчна намазна
4.	Капацитет на акумулаторната батерия C10 при крайно разрядно напрежение 1,80V/ел. и 20°C	165Ah
5.	Разполагаме капацитет в края на експлоатационния срок	≥ 80% от Сном
6.	Ток на късо съединение (съгл. IEC 60 896-2 или еквивалент/и)	A
7.	Вътрешно съпротивление на елемент/блок (съгл. IEC 60 896-2 или еквивалент/и)	mΩ
8.	Брой клетки в един блок	3
9.	Номинално напрежение на един блок	6V
10.	Средно напрежение на клетка при подзаряд	2,25 ÷ 2,27 V/кл
11.	Допустимо отклонение в напрежението на блок при подзаряд	V/блок
12.	Максимално допустим заряден ток	[A]
13.	Максимално допустима AC съставка на зарядния ток	[A]RMS
14.	Зависимост на напрежението на подзаряд от T oC на електролита	mV/ oC/ елем.
15.	Водородни емисии H2/клетка	ml/h/ел.
16.	Срок на съхранение на напълно разрежена батерия с последваща възможност за дълбок заряд без увреждания	дни
17.	Срок на съхранение на заредена АБ без необходимост от дозарядване	≥24 месеца /при 60% остатъчен капацитет
18.	Мин. допустима работна температура	Да се посочи (°C)
19.	Макс. допустима работна температура	Да се посочи (°C)
20.	Степен на саморазряд	≤2%/месец
21.	Цикли разряд-заряд при 100% разряд	брой
22.	Проектен експлоатационен срок – клас Very Long Life по Eurobat 2015 или еквивалент/и	> 12 години
23.	Макс. и мин. допустимо напрежение на елемент, което не води до увреждане	V
24.	Размери на елемент	L ≤246 x B ≤192 x H ≤275 mm
25.	Тегло на елемент	кг
26.	Габаритни размери на стелажа (индикативни)	L2550 x B500 x H632 mm
27.	Тегло на стелажа	кг

2. Допълнителни изисквания към акумулаторните батерии /АБ/ 228V DC / 165Ah

№	Допълнителни изисквания	
1.	Използваните сплави за производството на предложените АБ да са безантимонови, калциево-калаени	
2.	АБ да бъдат с електрически изолирани съединители, връзки с болтово присъединяване и гъвкави междинни мостове	
3.	Върху елементите на АБ да бъдат трайно маркирани полюсите и серийните /партидните / номера, годината на производство, и производителя	
4.	Да бъде посочен материала на кутията и категорията на пламъкоустойчивост. Кутията задължително да е от пламъкоустойчив материал, неразпространяващ горенето. Да бъдат цитирани стандартите според които е направено изследването / UL 94, BS 6334, BS 2782, IEC 707, ISO 4589 или еквивалент/и /	
5.	Да бъде указан производствения опит за предлагания тип АБ - от кога е в редовно производство	
6.	Проектният експлоатационен срок (Design Life) на АБ да бъде над 12 години т.е. Very Long Life съгл. EUROBAT 2015 или еквивалент/и	
7.	Сервизен експлоатационен срок (Service Life Time) в режим на подзаряд, определен по DIN 43 539	

№	Допълнителни изисквания
	ч.4 и ч.5, DIN 40 729, EN 60 896 ч.1 и ч.2 и BS 62 90 ч.2 или еквивалент/и да бъде не по- малък от 10 год.
8.	Окомплектованата акумулаторна батерия се състои от 114 елементи (клетки), междуелементни и междуредови съединители. Да бъде монтирана на сглобяем метален стелаж, етажна конструкция, с киселинно устойчиво покритие и с възможност за различни конфигурации.
9.	Да бъде указан максималния срок на съхранение без необходимост от дозареждане, който срок не може да бъде по- малък от 24 месеца при 60% остатъчен капацитет
10.	Да бъдат представени следните експлоатационни параметри, определени съгласно IEC 60 896-1 и 2, BS 6290-IV, DIN 43539-4,5 или еквивалент/и: <ul style="list-style-type: none"> • номинален капацитет (C10) (Ah); • напрежение (V); • ток на подзаряд (A).
11.	Минимален гаранционен срок, считано от датата на протокола за успешно проведени 72-часови проби - 36 месеца
12.	Акумулаторните батерии да са произведени в срок до 6 мес. преди датата на доставка
13.	Акумулаторните батерии да са преминали всички предвидени заводски и рутинни изпитания
14.	При доставка акумулаторните батерии да бъдат окомплектовани с необходимите резервни части и инструменти, позволяващи нормалното им поддържане и експлоатация, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ термометър; ▪ електрически изолиран гаечен ключ за пристягане на съединенията; ▪ комбиниран AC/DC мултицет за ток и напрежение с DC токови клещи.

3. Документи, доказващи съответствието на АБ с техническите изисквания, неразделна част от техническото предложение на всеки участник.

№	Документи за участие в обществената поръчка, неразделна част от техническото предложение на участника
1	Протоколи за типови изпитания, доказващи техническите им характеристики
2	Проспект/каталог/технически данни на предлагания тип акумулаторни батерии, както и други документи, от които да са видни данните на предлаганата акумулаторна батерия, посочени в таблиците по точки 1 и 2 по-горе, които да съдържат също: <ul style="list-style-type: none"> - таблична характеристика при различен разряден ток, време и крайно разрядно напрежение на клетка V/ел. и t=20°C; - разрядни характеристики или таблици при разряд с постоянен ток и постоянна мощност; - графична характеристика на срока на експлоатация в зависимост от околната температура; - графична характеристика на капацитета на батерията при различни температури.
3	Сертификат от МВР-НПИПАБ-НСПАБ или еквивалент/и относно противопожарната и аварийна безопасност на предлагания тип акумулаторни батерии

4. Документи, които трябва да съпътстват доставката на АБ.

№	Документи, които трябва да съпътстват доставката на АБ
1	Комплектована техническа и експлоатационна документация, в т.ч. инструкция за монтаж, съхранение, експлоатация и обслужване на АБ на български език
2	Декларация за произход, съдържаща данни за производителя (държава, град)
3	Гаранционна карта, съдържаща: гаранционен срок, сервизна мрежа и условия за гаранционно поддържане: срокове и начини за отстраняване на дефектите
4	Документ от производител, че доставените акумулаторни батерии са нови и неупотребявани и че същите са произведени в срок - до 6 мес. преди датата на доставка

Б. ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ (ТИ)

1. Спецификация на универсален токоизправител 220V/40A

№	Параметри	Изисквания
1.	Стандарти	EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60146-1-1 или еквивалент/и
2.	Тип на токоизправителя	Индустриален, тиристорен с галванично разделен /трансформаторен/ вход
3.	Захранващо напрежение	3x400V±10%, N, PE
4.	Захранваща честота	50Hz±10%
5.	Предназначен за захранване на различни типове акумулаторни батерии /брой елементи/	VRLA-114 кл. / и NiCd 184 кл.
6.	Номинална стойност на постоянния ток	≥ 40A
7.	Ограничение на зарядния ток - настояваемо според типа на АБ	1/10 Сном за VRLA батерии; 1/5 Сном за NiCd батерии

№	Параметри	Изисквания
8.	Максимална стойност на постоянното напрежение към АБ	275V
9.	Номинална стойност на напрежение към товара	220V-5% +7% (209-235V)
10.	Пулсации на изправеното напрежение	не повече от 5% (2%пик-пик) /без АБ и ном. товар
11.	Шум	< 70dB (A) на 1m разстояние и 1/2 от височината на ТИ
12.	Работна температура	0 – 40°C при 100% товар 0 – 50°C при 88% товар
13.	Допустима мощност при: минус 10° С плюс 50° С	80 % 80 %
14.	Способ на обслужване	предно
15.	Отчитане тока и напрежението на товара	от дисплей и аналогови уреди
16.	Способ на охлаждане	естествена конвекция
17.	Подход на кабелите	отдолу
18.	Степен на защита	IP 20
19.	Ограничаване тока на ТИ при к.с. във веригите на DC консуматорите	Преминаване в режим на токоограничение – 40 А
20.	Размери на шкафа	L600 × B600 × H1800 / 2000 mm
21.	Режим на работа	Токоизправителят да работи в буферен режим с консуматорите и АБ
22.	Схема на включване	Да бъде включен към цяла АБ
23.	Изправяне на променливото напрежение	Тиристорен блок с цифрово управление
24.	Начин за регулиране на изправеното напрежение в допустимите за консуматорите граници	С пасивни регулиращи елементи (Si противоелементни групи)
25.	Количество регулиращи противоелементни групи	Две Si противоелементни групи
26.	Номинален ток на регулиращата група	50А
27.	Максимален продължителен ток при температура на околната среда 40°C в продължение на 15 мин	40А
28.	Ударен ток на късо съединение /к.с./	≥ 100А/15ms
29.	Брой степени на регулиращата група	Минимум 2
30.	Спад на напрежението на регулиращата група	Да поддържат зададеното напрежение на шини във всички режими на работа
31.	Контрол на състоянието на АБ	Програмируем по време и параметри тест за състоянието на АБ
32.	Сигнализация за повреди чрез изходни релета с потенциални свободни контакти 220V DC / 1 А	<ul style="list-style-type: none"> - обща повреда - смущения в захранващото напрежение - прекъсване на акумулаторна батерия или свързващи проводници - понижено изходно напрежение към потребители DC - повишено изходно напрежение към потребители DC - понижено напрежение към АБ - повишено напрежение към АБ - земно съединение в +/- клона - повреда на температурния датчик
33.	Сигнализация за повреди	<ul style="list-style-type: none"> - входно AC захр. напрежение - повишено напрежение - понижено напрежение - липса на фаза или изгорял предпазител - отклонение на честотата извън допустимите граници - изходно DC напрежение - повишено напрежение към консуматорите DC - понижено напрежение към консуматорите DC - повишено напрежение към АБ - понижено напрежение към АБ - несиметрия на АБ - отрицателен тест на АБ - земно съединение в +/- веригата - повреда на ТИ - спешна повреда - неспешна повреда

№	Параметри	Изисквания
34.	Неизправности по захранващото АС напрежение	Автоматично изключване и автоматично рестартиране при отстраняване на повредата
35.	Неизправности в изходното DC напрежение -контрол повишено напрежение към консуматорите -контрол на изходния ток на ТИ /токоограничение/	Автоматично изключване и ръчно рестартиране при високо изх. напрежение >285 V DC >40A
36.	Режими на работа	Програмируеми автоматични подзаряд и ускорен заряд; Ръчен режим- подзаряд и ускорен заряд при повреда на управляващата платка
37.	Подзаряд -напрежение на подзаряд (програмируеми стойности) -номинален ток -температурен коефициент	Програмируем 2,23 – 2,27V/ел ±1% за Pb батерии 1,40 – 1,45V/ел. ±1% за NiCd батерии До 40 А ±2% /програмируем/ от 2 до 4 mV / °C /ел. (програмируем)
38.	Заряд – IU х-ка -напрежение на заряд (програмируеми стойности) -номинален ток -температурен коефициент -време за заряд	Програмируеми 2,40 V/ел ±1% за Pb батерии; 1,55V/кл. NiCd батерии До 40 А ±2% /програмируем/ от 2 до 4 mV / °C /ел. (програмируем) 0 – 100h (програмируемо според АБ)
39.	Данни от дисплея – реален текст на български или на английски език (не се допускат символи) - да се визуализира режима на работа с минимум следната информация	- ток и напрежение на консуматора - ток и напрежение на АБ - сумарен изходен ток - протокол на повредите - включване теста АБ - температура при АБ - изолационно съпротивление - базови настройки на устройството

2. Допълнителни изисквания към универсални токоизправители 220V/40A

№	Изисквания
1.	Токоизправителят да бъде индустриален тип със срок на експлоатация по-голям от 20 години.
2.	Изправянето на входното напрежение да се осъществява от тиристорен блок с микропроцесорно управление и мониторинг.
3.	Трансформаторен /гальванично разделен / вход
4.	Режими при съвместна работа с VRLA и NiCd АБ: в подзаряд като поема товара на консуматорите и компенсира: - денонощния саморазряд на батерията; - автоматичен ускорен заряд; - ръчен изравнителен заряд; - ръчен режим на подзаряд и ускорен заряд при повреда на управляващата платка.
5.	Изисквания към токозарядното устройство по отношение на режимите на работа (настройваеми стойности според АБ- NiCd или VRLA GEL): а) Режим на подзаряд по IU характеристика: - да обезпечава изискванията за съвместна работа с акумулаторна батерия в буферен режим, като поддържа зарядното напрежение на АБ в границите ± 1%; б) Режим на ускорен заряд по IU характеристика: - осъществява изискванията за съвместна работа с акумулаторната батерия в ускорен заряд с последващо автоматично преминаване в режим на подзаряд. - времето на режима на заряд, след достигане на напрежението на газоотделяне на клетките на АБ, да е настройваемо според типа на и изискванията на АБ; с) Токозарядното устройство да е в състояние да поддържа напрежение на потребителите на прав ток в режимите на подзаряд и ускорен заряд в границите 209-235V; д) Режим на ръчен изравнителен заряд с ограничение по ток и отделяне на консуматорите; е) Преминаване към ръчен режим на подзаряд и ускорен заряд при повреда на управляващата платка
6.	Токоизправителят да бъде включен към цялата акумулаторна батерия от 114 клетки VRLA ГЕЛ /или 184 клетки NiCd
7.	Токоизправителят да реализира всички видове подзарядни и зарядни характеристики за Pb и NiCd акумулаторни батерии
8.	Температурна компенсация на подзарядното напрежение с настройваема стойност, според типа АБ
9.	При отпадане на АБ пулсациите на напрежението (пик-пик) да са в границите на 5%

№	Изисквания
10.	<p>Да осъществява контрол на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостта на акумулаторната батерия и свързващите я проводници; - симетрия на акумулаторната батерия; - капацитета на акумулаторната батерия чрез програмируем по време и натоварване тест; - параметрите на входното захранващо напрежение: <ul style="list-style-type: none"> ▪ повишено захранващо напрежение; ▪ понижено захранващо напрежение; ▪ липса на фаза или изгорял предпазител на захранващото напрежение; - параметрите на изходното изправено напрежение: <ul style="list-style-type: none"> ▪ повишено напрежение към консуматорите; ▪ понижено напрежение към консуматорите; ▪ повишено напрежение на акумулаторната батерия; ▪ понижено напрежение на акумулаторната батерия; ▪ режим на токоограничение; - контрол на температурата на акумулаторното помещение; - контрол за наличие на земя в +/- верига на шини DC
11.	<p>Лицев дисплей, на който чрез основно меню и подменюта да се отчитат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напрежението към акумулаторната батерия; - напрежението към консуматорите; - токът към акумулаторната батерия; - токът на консуматорите; - общият ток на токоизправителя; - режимът на работа на токоизправителя; - възможните режими на работа на токоизправителя и техният избор; - температурата в акумулаторното помещение; - параметрите от последния батериен тест; - вида на повредата при авария
12.	<p>Програмното задаване на подзарядните и зарядните параметри да се извършва както от лицевият дисплей чрез въвеждане на сервизен код така и от РС чрез порт RS 232</p>
13.	<p>При прекъсване на комуникацията между дисплея и управляващата електроника токоизправителят да може да работи устойчиво в последния избран автоматичен режим, както и да преминава в ръчен режим на работа при повреда на управляващата платка</p>
14.	<p>СД сигнализации за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - несиметрия на АБ, прекъсване на батериен предпазител и свързващите я проводници; - отрицателен резултат от батериения тест; - земно съединение в (+) и (-) верига; - обща повреда на токоизправителя; - спешна и неспешна повреда; - аномалии или прекъсване на захранващо напрежение- високо, ниско и честота; - параметрите на изходното изправено напрежение: <ul style="list-style-type: none"> ▪ повишено напрежение към консуматорите; ▪ понижено напрежение към консуматорите; ▪ повишено напрежение на АБ; ▪ понижено напрежение на АБ; - работа в токоограничение на токоизправителя; - отклонения на температурата на акумулаторното помещение и ТИ извън зададени стойности; - отклонение на тока на заряд и напрежението на подзаряд от зададените величини на стабилизация <ul style="list-style-type: none"> ▪ отклонение на тока на заряд извън границите $\pm 2\%$; ▪ отклонение на напрежението на подзаряд извън границите на $\pm 1\%$; - повреда на температурния датчик; - запомня повредите и аномалиите в работата на ТИ
15.	<p>Да сигнализируют чрез потенциално свободни релейни изходи (220V/1A) следните повреди:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обща повреда; - повреда на токоизправителя; - прекъсване или аномалии в захранващо напрежение; - несиметрия на АБ, прекъсване на батериен предпазител и свързващите я проводници; - отрицателен резултат от батериения тест; - земно съединение в (+) и (-) DC верига; - понижено изх. напрежение към консуматорите; - повишено изх. напрежение към консуматорите; - повишено напрежение към АБ; - понижено напрежение към АБ; - повреда на температурния датчик; - спешна и неспешна повреда

№	Изисквания
16.	Надеждна защита на зададените програми при аварии и смущение в захранващото напрежение
17.	Програмно осигуряване със сервизен и потребителски софтуер
18.	Да захранва надеждно консуматорите и при прекъсване или отделяне на акумулаторната батерия (работа без включена батерия)
19.	Да не влияе токоограничаващо на тока на късо съединение във веригите на консуматорите на прав ток
20.	Да удовлетворява изискванията за електромагнитна съвместимост EN 61000-6-2, 6-3
21.	Регулирането на изправеното напрежение в допустимите за консуматорите граници да е посредством пасивни регулиращи елементи (Si противоелементни групи)
22.	<i>Не се допускат следните технически решения:</i> а) импулсни токоизправители (моноблок или модулни) с DC/DC регулатори; б) импулсни токоизправители (моноблок или модулни) с противоелементни групи. в) тиристорни токоизправители с DC/DC регулатори
23.	Минимален гаранционен срок, считано от датата на протокола за успешно проведени 72-часови проби.- 36 месеца

3. Документи, доказващи съответствието на ТИ с техническите изисквания, неразделна част от техническото предложение на всеки участник.

№	Документи за участие в обществената поръчка, неразделна част от техническото предложение на участника
1.	Протоколи за типови изпитания, доказващи техническите характеристики на предлаганите ТИ
2.	Проспект/каталог/технически данни на предлагания тип токоизправители, както и други документи, от които да са видни данните на предлагания токоизправител, посочени в таблиците по точки 1 и 2 по-горе

4. Документи, които трябва да съпътстват доставката на Токоизправителите.

№	Документи, които трябва да съпътстват доставката на ТИ
1.	Комплектована техническа и експлоатационна документация, в т.ч. инструкция за монтаж, съхранение, експлоатация и обслужване на ТИ на български език
2.	Декларация за произход, съдържаща данни за производителя (държава, град)
3.	Гаранционна карта, съдържаща: гаранционен срок, сервизна мрежа и условия за гаранционно поддържане: срокове и начини за отстраняване на дефектите

Раздел-2. Изисквания при изпълнение на поръчката

А. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ НА АБ И ТИ:

Избраният Изпълнител следва да Достави за собствена сметка оборудването (АБ или ТИ) до съответния енергиен обект (подстанция), за която е предназначено. Доставчикът е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката до съответния обекта, съгласно договора.

При доставка акумулаторните батерии и токоизправителите да са окомплектовани с необходимите резервни части и инструменти, позволяващи нормалното им поддържане.

При доставка акумулаторните батерии да са окомплектовани със следните измервателни уреди и аксесоари:

- Термометър;
- Електрически изолиран гаечен ключ за пристягане на съединенията;
- Комбиниран AC/DC мултицет за ток и напрежение с DC токови клещи.

В случай на рекламация и установяване на дефект при доставката и монтажа, да се извърши подмяна на съответния елемент от акумулаторната батерия или токоизправителя с нови, отговарящи на изискванията.

Доставчикът да гарантира доставка на компоненти от предлаганите акумулаторни батерии за срок, по-голям от 10 години, след изтичане на гаранционния период по тази доставка.

Да бъде осигурена подходяща опаковка на акумулаторните батерии и токоизправителите срещу повреда или разрушаване по време на транспортирането им до енергийните обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в гр. София. Акумулаторните батерии и токоизправителите да са защитени от загуба или повреда и да са подходящо опаковани за транспорт. Разходите по отстраняване на повредите при транспортирането им са за сметка на доставчика.

Доставчикът да предаде на Възложителя указания за правилното съхранение до момента на монтиране на акумулаторните батерии и токоизправители в съответните обекти.

Б. МОНТАЖ НА НОВИ АБ И ТИ

Монтажът на новите акумулаторни батерии и токоизправители ще се извърши от изпълнителя, включително пусково-наладъчни работи и провеждане на 72 часови проби под товар в реален режим на работа.

Преди монтажа на новите акумулаторни батерии и токоизправители, да се извърши демонтаж на съществуващите АБ (За ПС „София-център“, ПС „Александър Наумов“, ПС „Витоша“, ПС „Гео Милев“, ПС „Подуене“ и ПС „Илиянци“) и демонтаж на съществуващ ТИ (За ПС „Боримечка“ и ПС „Георги Димитров“).

Монтажът на АБ и ТИ да се изпълни при спазване на инструкциите от завода производител, ПБЗРЕУЕТЦЕМ (Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи) и НУЕУЕЛ (Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии).

Минимален гаранционен срок за изпълнените видове монтажни работи, считано от датата на протокола за успешно проведени 72-часови проби и пускане в експлоатация на съответния обект, в който са монтирани акумулаторните батерии или токоизправителите - 36 месеца.

Последователност на действията при изпълнение на поръчката във всеки един конкретен обект:

- Доставка на АБ или ТИ до съответния енергиен обект, за който е предназначена;
- Демонтаж на съществуваща АБ или ТИ, като по време на демонтажа Възложителят ще осигури алтернативно захранване на веригите на постоянен ток на подстанцията с мобилна АБ или ТИ;
- Монтаж на нова АБ или ТИ в конкретния енергиен обект;
- Пусково наладъчни работи и снемане на характеристики на новомонтирано оборудване;
- Провеждане на 72 часови проби в реален режим на работа;
- Въвеждане на новомонтирано оборудване в редовна експлоатация след успешно проведени 72 часови проби;
- Изготвяне на протокол за въвеждане в експлоатация на оборудването (АБ / ТИ).

Изпълнението на предмета на поръчката/договора трябва да се извършва при посочената по-горе последователност на дейностите и не се допуска едновременно изпълнение на повече от една дейност.

Демонтираните АБ или ТИ ще останат на съхранение в конкретния енергиен обект, в складово помещение на Възложителя. Възложителят ще предаде демонтираните съоръжения съгласно Закона за управление на отпадъците в съответствие с клаузите на друг свой договор за изкупуване на такъв тип материали.

Изпълнителят не се ангажира с извозването на демонтирани АБ или ТИ до други обекти.

В. СРОКОВЕ:

1. Срокове за доставка на АБ и ТИ:

- Доставка на нова АБ в ПС „София-център“ – **до 60 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Доставка на нова АБ в ПС „Александър Наумов“ – **до 60 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Доставка на нова АБ в ПС „Витоша“ – **до 60 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Доставка на нова АБ в ПС „Гео Милев“ – **до 60 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Доставка на нова АБ в ПС „Подуене“ – **до 60 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Доставка на нова АБ в ПС „Илиянци“ – **до 60 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Доставка на нов ТИ в ПС „Георги Димитров“ – **до 90 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Доставка на нов ТИ в ПС „Боримечка“ – **до 90 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни.

2. Срокове за демонтаж на старото оборудване и монтаж на новодоставено оборудване (АБ и ТИ):

- Демонтаж на съществуваща АБ, монтаж на нова в ПС „София-център“, пусково-наладъчни дейности и провеждане на 72 часови проби – **до 10 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Демонтаж на съществуваща АБ, монтаж на нова в ПС „Александър Наумов“, пусково-наладъчни дейности и провеждане на 72 часови проби – **до 10 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;

- Демонтаж на съществуваща АБ, монтаж на нова в ПС „Витоша“, пусково-наладъчни дейности и провеждане на 72 часови проби – **до 10 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Демонтаж на съществуваща АБ, монтаж на нова в ПС „Гео Милев“, пусково-наладъчни дейности и провеждане на 72 часови проби – **до 10 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Демонтаж на съществуваща АБ, монтаж на нова в ПС „Подуене“, пусково-наладъчни дейности и провеждане на 72 часови проби – **до 10 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Демонтаж на съществуваща АБ, монтаж на нова в ПС „Илиянци“, пусково-наладъчни дейности и провеждане на 72 часови проби – **до 10 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Демонтаж на съществуващ ТИ, монтаж на нов в ПС „Георги Димитров“, пусково-наладъчни дейности и провеждане на 72 часови проби – **до 10 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни;
- Демонтаж на съществуващ ТИ, монтаж на нов в ПС „Боримечка“, пусково-наладъчни дейности и провеждане на 72 часови проби – **до 10 календарни дни** след подписване на Възлагателен протокол от двете страни.

3. Срок за изготвяне и представяне на линеен график:

Изпълнителят се задължава в срок до 20 календарни дни, след възлагане на доставка на оборудването в конкретен обект на възложителя, да предостави линеен график за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката в конкретния възложен обект. В представения график трябва да са спазени последователността на действията и сроковете, съгласно договора за поръчка.

III. КРИТЕРИИ. ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Раздел-1. Критерии за възлагане на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критерия: „най-ниска цена“.

Раздел-2. Показатели и относителната им тежест

Показателят, по който ще се оценяват офертите на участниците, е „**Обща стойност за доставка, демонтаж на старите АБ и ТИ, монтаж на нови АБ и ТИ, и пусково-наладъчни работи и изпитания, и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване (АБ и ТИ)**“, предмет на настоящата обществена поръчка, посочена в Таблица 1 на Ценовото предложение на участниците с относителна тежест 100%.

Раздел-3. Методика за оценка

Показателят за оценка на офертите „**Обща стойност за доставка, демонтаж на старите АБ и ТИ, монтаж на нови АБ и ТИ, и пусково-наладъчни работи и изпитания, и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване (АБ и ТИ)**“ се формира като сбор от „Общата стойност на доставката на АБ и ТИ“, посочена в Таблица 1.1 на Ценовото предложение на участниците и „Общата стойност на демонтажа на стари АБ и ТИ, монтажа на нови АБ и ТИ, пусково-наладъчните работи и провеждане на 72 часови проби“, посочена в Таблица 1.2. на Ценовото предложение на участниците.

Бележки:

1. При несъответствие между общите стойности и единичните цени за извършване на доставката и услугата (демонтажа на стари АБ и ТИ, монтажа на нови АБ и ТИ, пусково-наладъчните работи и провеждане на 72 часови проби), предмет на настоящата обществена поръчка, за верни се приемат единичните цени и общите се привеждат в съответствие спрямо единичните.

Раздел-4. Класиране на офертите

Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на „**Обща стойност за доставка, демонтаж на старите АБ и ТИ, монтаж на нови АБ и ТИ, и пусково-наладъчни работи и изпитания, и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване (АБ и ТИ)**“.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща стойност за комплексното изпълнение на всички посочени дейности по доставката и монтажа **на нови АБ и ТИ, демонтажа на старите АБ и ТИ, пусково-наладъчни работи и изпитания, и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване (АБ и ТИ)**, предмет на настоящата обществена поръчка.

Раздел-5. Процедура при еднакви ценови предложения

В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между участниците представили еднакви ценови предложения по реда на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Раздел-1. Изисквания към участниците

1. В публичното състезание могат да участват всички заинтересовани лица – български и чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, които имат право да изпълняват предмета на тази обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обединение участник в процедурата да има определена правна форма, за да участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
3. Възложителят няма да отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник на основание на неговия статут или на правната му форма, когато участникът или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство на поръчката в държавата членка, в която са установени.
4. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени лица. За извършване на съответните действия от името и за сметка на участника от страна на представител по пълномощие, във връзка с провеждането на процедурата, се представя задължително надлежно издадено пълномощно, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат), като нотариална заверка не се изисква.
5. Физическите лица, когато се представляват от друго лице, представят пълномощно за извършване на съответните действия от името и за сметка на физическото лице от страна на представител по пълномощие, във връзка с провеждането на процедурата, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат), като нотариална заверка не се изисква.
6. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
7. За целите на настоящата процедура, към момента на подаване на офертата, документът, с който е създадено обединението, трябва да съдържа минимум следните клаузи, отнасящи се до:
 - правното основание за създаване на обединение;
 - определяне на лице, което ще представлява обединението за целите на конкретната обществена поръчка;
 - разпределение на дейностите от предмета на конкретна обществена поръчка, които ще изпълнява всеки член на обединението;
 - правата и задълженията на участниците в обединението, във връзка с конкретна обществена поръчка;
 - разпределение на отговорностите между членовете на обединението във връзка с конкретната обществена поръчка.
8. В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и/или в основния документ за създаване на обединението не се съдържат посочените по-горе клаузи, участникът трябва да представи сключено към договора допълнително споразумение, в което тези изисквания да са отразени.
9. Когато не е приложен документ за създаване на обединение или в приложения такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия и след прилагане разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, или съставът на обединението се е променил след изтичане на срока за получаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на тази обществена поръчка.
10. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта.
11. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Раздел-2. Изисквания към личното състояние на участниците

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо един или повече членове на обединение, участник в процедурата. Възложителят, няма да отстранява участник по отношение на когото е налице основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен (съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 4 от ЗОП). Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В тази връзка участникът може да докаже, че:
 - а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
 - б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, по отношение на който е доказано (присъства в списъка на АОП, съгласно чл. 57, ал. 4 от ЗОП), че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

2. Възложителят ще прилага посочените основания за отстраняване до изтичане на следните срокове:

а) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП освен ако в присъдата е посочен друг срок;

б) три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и т. 6 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 2-5, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

3. Когато по преценка на възложителя предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, участникът няма да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

4. От възможността да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, не може да се ползва участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки, за времето, определено с присъдата или акта и възложителят ще отстрани такъв участник.

5. В зависимост от установеното основание по чл. 54, ал. 1 и чл. 55 ал. 1, т. 1 и т. 4 (присъства в списъка на АОП съгласно чл. 57, ал. 4) от ЗОП, участникът избран за изпълнител представя един или няколко от документите съгласно чл. 58 от ЗОП, за да докаже липсата на основания за отстраняване.

6. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи. Такива други лица са лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

7. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, участника декларира информацията, като представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), както следва:

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП се попълва част III, буква „А“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП се попълва част III, буква „Б“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;

За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП в срок, съгласно чл. 46, ал.1 от ППЗОП.

Раздел-3. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство

Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство са:

1. Участник в процедурата за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮДРКЛТДС) се отстранява от участие. Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮДРКЛТДС, посочените изрази имат следното значение:

- ✓ "Дружество" е всяко юридическо лице, непсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
- ✓ "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

2. Участник в процедурата за когото са налице осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс.

3. Наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в процедурата.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване, свързани с националното законодателство, участникът **представя попълнена Част III, буква „Г“ Други основания за изключване на ЕЕДОП.** В случай, че участник в процедурата не е посочил липсата на основания за отстраняване в представения ЕЕДОП, Част III, буква "Г", Възложителят съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП може да изиска от участника да представи Декларация за отсъствие на обстоятелствата посочени по-горе (*оригинал*), изготвена по образец от настоящата документация, за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя.

Раздел-4. Други основания за отстраняване от участие

Други основания за отстраняване от участие са посочените в чл. 107 от ЗОП и при тяхното наличие Възложителят ще отстранява участник в процедурата.

Раздел-5. Критерии за подбор. Минимални изисквания за допустимост

А. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участника:

Не се изискват доказателства за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участника, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

Б. Икономическо и финансово състояние на участника:

В настоящата обществена поръчка **няма изисквания** за икономическото и финансово състояние на участника.

В. Технически и професионални способности на участника:

В настоящата обществена поръчка **има изисквания** за технически и професионални способности на участника.

Таблица В Технически и професионални способности

№	Минимално изискване на Възложителя (съгласно чл. 63 от ЗОП)	Доказване от участника (съгласно чл.64 от ЗОП)
1.	Участникът да е изпълнил през последните три /3/ години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката, най-малко при следното минимално изискване: да е произвел и/или доставил, монтирал и въвел в експлоатация в енергиен обект (електрическа подстанция и/или електрическа централа) минимум 4 (четири) броя акумулаторни батерии и минимум 1 (един) брой токоизправител (съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“). * Под „дейности идентични и/или сходни с предмета на поръчката“ да се разбира производство и/или доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на акумулаторни батерии и токоизправители в енергиен обект (електрическа подстанция и/или електрическа централа).	За доказване на съответствието с това изискване участникът представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV. „Критерии за подбор“, Буква „В“, т.1б като декларира/посочва списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите (сумите), датите и получателите на извършената доставка.
2.	Участникът да удостовери, че прилага система за управление на качеството ISO 9001:20xx или еквивалент с обхват, относим към предмета на поръчката, а именно: производство и/или доставка и/или монтаж на индустриални акумулаторни батерии (акумулатори) и/или токоизправители или техни еквиваленти (съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).	За доказване на съответствието с това изискване участникът представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV. „Критерии за подбор“, Буква „Г“ като декларира/посочва публичен регистър , в който е публикувана информацията и е видно, че притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:20xx (или еквивалентен).

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, както и съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договора за обществена поръчка възложителят изиска от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. В тези случаи, доказването на съответствието с изискванията на възложителя се удостоверява с представянето на следните документи:

Документи за доказване на съответствието с изискванията на възложителя от Таблица В.	
По т. 1	Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с

Документи за доказване на съответствието с изискванията на възложителя от Таблица В.	
	посочване на стойностите, датите и получателите, изготвен по образец от Приложение № 7 към настоящата документация, придружен от доказателства за извършена доставка. Без да се ограничава възможността и правото на преценка на участника по какъв начин да докаже извършената доставка, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства в този смисъл могат да бъдат: удостоверение за изпълнение от възложителя на доставката, препоръка от възложителя на доставката, двустранни документи, удостоверяващи приемането на изпълнената доставка от възложителя ѝ, документи за плащане и други, като от съдържанието на съответните документи следва единствено да може да се установи еднозначно и безспорно, че участникът е изпълнил доставки, сходни с предмета на договора (по смисъла на дефиницията от Таблица В Технически и професионални способности по-горе), периода на изпълнение, възложителят на доставката, и видът и броят доставени съоръжения. Преценката за вида на документа/ите, който/ито следва да се предостави/ят, е на кандидата.
По т. 2	Валиден към датата на подаване на оферта Сертификат за въведена и сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:20xx или еквивалент с обхват, относим към предмета на поръчката, а именно: <i>производство и/или доставка и/или монтаж на индустриални акумулаторни батерии (акумулатори) и/или токоизправители или техни еквиваленти (заверено от участника копие)</i>

Г. Изисквания към участници-обединения:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Д. Използване на капацитета на трети лица и подизпълнители:

1. Участниците могат за целите на настоящата поръчка да се позоват на капацитета на *трети лица*, независимо от правната връзка между тях, по отношение на посочените критерии от Възложителя, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
2. Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, свързани с икономическото и финансово състояние, технически способности и професионална компетентност, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В случай на използване на капацитета на трети лица, участниците попълват част II, буква „В“ на ЕЕДОП, и приложимите полета от Част IV от ЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица.

4. Участниците в настоящата процедура посочват в офертата си *подизпълнителите* и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай участниците трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
5. Подизпълнителите трябва да отговарят на определените критерии за подбор, посочени от възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6. Възложителят ще изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията.
7. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

В случай на използване на подизпълнители, участниците попълват част II, буква "В" на ЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП.

Важно: Делът на подизпълнителя се посочва от участника, чрез попълване на Част IV, буква „В“, т. 10 от ЕЕДОП-а на участника.

Раздел-6. Съдържание на офертата.

Офертата трябва да съдържа документите, посочени в тази документация, съответстващи на чл. 47, ал. 3 във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, включително и друга информация, посочена от възложителя в

тази документацията като препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в описанието:

- 1. Опис на представените документи**, на основание чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, подписан от представляващия по закон участника или упълномощено за това лице (*оригинал, изготвен по образец от Приложение № 1 към настоящата документация*).
- 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)***; в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП и съдържащ изискваната от възложителя информация, а когато е приложимо: ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (*оригинал, изготвен по образец от Приложение № 2 към настоящата документация*).

*Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В тези случаи, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Важно: В *Част II, Буква „А“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)*, участниците посочват единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай че обединението не е регистрирано, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В *Част II, Буква „Б“ от ЕЕДОП* се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата.

Важно: В *Част III, Буква „Г“ от ЕЕДОП* се посочва липсата на основания за отстраняване по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛПДС.

Важно: В *Част III, Буква „Г“ от ЕЕДОП* се посочва липсата на свързаност с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на т. 45 от §2 от ДР на ЗОП. В случай, че участникът не е попълнил това обстоятелство в ЕЕДОП, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може по всяко време да изиска от участника да представи Декларация за липсата на свързаност с друг участник, (*оригинал*) изготвена по образец от Приложение № 3 от настоящата документация.

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. В ЕЕДОП участникът описва предприетите от него мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато за него са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаване на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност. Участникът доказва надеждността си, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, с представянето на следните документи:

- (1) по отношение на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение (*оригинал или нотариално заверено копие*);
- (2) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП: документ от съответния компетентен орган за потвърждаване на описаните обстоятелства (*оригинал или нотариално заверено копие*). Възложителят преценява предприетите от участника мерки за надеждност, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

- 4. Заверено от участника копие на договор за обединение** или еквивалентен документ съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, т.е. когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Документът, с който е създадено обединението трябва да отговаря на изискванията посочени по-горе в *Раздел-1. Изисквания към участниците*.
- 5. Доказателства за поетите от подизпълнител задължения, когато е приложимо (оригинал).** Участниците в настоящата процедура посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговорят на определените критерии за подбор, посочени от Възложителя в раздел-5, по горе, „Критерии за подбор. Минимални изисквания за допустимост“, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки подизпълнител следва да представи отделен ЕЕДОП съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП, също и по своя преценка може да представи доказателства, от които по безспорен начин да се установи, че посочения/те подизпълнител/и е/са поел/и задълженията във връзка с изпълнението на поръчката, заявени от участника, на основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП.
- 6. Документи за поетите от третите лица задължения, когато е приложимо (оригинал).** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговорят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Представя се отделен ЕЕДОП от всяко от посочените от участника трети лица, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП.
- 7. Техническо предложение** съдържащо: *Предложение за изпълнение на поръчката (оригинал, изготвено по образец от Приложение № 3.1-3.2., посочени в глава II. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на поръчката* от настоящата документация. Приложения към техническото предложение са:
- а) Документ за упълномощаване (пълномощно),** когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и да представлява участника в процедурата (оригинал, заверено пълномощно).
 - б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (оригинал, изготвена по образец от Приложение № 4)**
 - в) Декларация за срока на валидност на офертата на участника (оригинал, изготвена по образец от Приложение № 5).**
 - д) Документи, доказващи съответствието на АБ с техническите изисквания, посочени в образеца на техническото предложение.**
 - е) Документи, доказващи съответствието на ТИ с техническите изисквания, посочени в образеца на техническото предложение.**
- 8. Ценово предложение (оригинал),** съдържащо предложението на участника относно цената за изпълнение на предмета на поръчката, изготвено по образец от *Приложение № 6. Ценово предложение.* Ценовото предложение се поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Бележки към ценовото предложение:

- а) Определените от участника цени в ценовото му предложение, следва да включват всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката, тъй като цените остават непроменени за срока на договора, а допълнителни претенции за разходи във връзка с изпълнението на поръчката няма да бъдат разглеждани, приемани и заплащани от възложителя. По време на действие на договора, изменения в предложените цени за изпълнение на поръчката, при които е сключен договора, ще бъдат извършвани единствено при наличието на предвидените основания в приложимият ЗОП към момента на изменението и след обосноваването на необходимостта и размера на изменението от заинтересованата от това изменение страна по договора.**
- б) Предложеният начин на плащане трябва да бъде съобразен с изискванията, посочени в документацията и проекта на договор към нея.**
- в) При различие между стойностите, посочени в колона/ ред „общо“ и сбора от отделните позиции в съответните колони, редове и таблици, за верни се приемат единичните цени и общите стойности ще бъдат приведени в съответствие.**
- д) Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно предлаганата от участник в процедурата цена за изпълнение на поръчката/договора.**
- е) Участници, които по какъвто и да е начин са включили елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“**

за настоящата поръчка ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Ще бъдат отстранявани от участие в процедурата и участници, чиито плик „Предлагани ценови параметри“ е прозрачен, не е запечатан или е с нарушена цялост, което позволява цената да бъде видяна.

Раздел-7. Изисквания към документите и опаковката.

1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в писмен вид на хартиен носител и се подават в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която участникът посочва: наименование на участника, включително на участниците в обединението (*когато е приложимо*), адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес (*по възможност*), наименование на предмета на поръчката за която участва и референтният ѝ номер от възложителя, както следва:

..... (наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)
..... (адрес за кореспонденция)
..... (лице за контакт, телефон)
..... (по възможност - факс и електронен адрес)
<p style="text-align: center;">ОФЕРТА за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № PPD17-045</p> <p style="text-align: right;">До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център град София 1784</p>

2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

Всички документи, свързани с предложението, следва, да бъдат на български език. Ако в предложението са включени документи на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

V. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел-1. Комуникация между възложителя и участниците

1. Всички комуникации и действия на възложителя от една страна и заинтересованите лица, участниците от друга страна, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.
Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни и законосъобразни.
2. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП, възложителят изпраща на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка в тридневен срок от издаването им, чрез използването на следните способы:
 - а) на адрес, посочен от участника;
 - (1) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписват с електронен подпис, или
 - (2) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на административен адрес/ адрес за кореспонденция;
 - б) по факс.
3. Когато решението не е получено от участника по някой от изброените способы в т. 2 по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача в деня, в който възложителят е узнал, че решението не е получено от участника и в този случай, решението се счита за връчено от датата на публикуването на съобщението в профила на купувача.
4. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.
5. Участниците изпращат кореспонденцията си на езика, определен в обявлението като език, на който може да се представя офертата.
6. Възложителят изготвя и изпраща своята кореспонденция (пisma, уведомления, отговори, допълнителна информация и други) на български език. Когато документацията се предлага освен на български език и в превод на друг език, кореспонденцията може да се изпраща и в превод на този език. При несъответствие на текста в записите на различните езици, за валидни се считат записите на български език.
7. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.
8. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.
9. При предоставяне на техническата спецификация на участниците в процедурата и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация на други лица.
10. Участниците могат да представят някои от документите в офертите си освен в писмен вид и на електронен носител.
11. При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.
12. Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Раздел-2. Предоставяне на разяснения по документацията за обществена поръчка

1. При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 (пет) дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения, съгласно чл.180, ал. 1 от ЗОП.
2. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. Искания за разяснения, постъпили след изтичане на срока по чл. 180, ал. 1 от ЗОП, няма да бъдат разглеждани от възложителя и публикувани в профила на купувача.

3. Всички участници са длъжни да се съобразят с отговорите и разясненията. Устни разяснения и указания, дадени от служители на Възложителя, няма да бъдат обвързващи за Възложителя, съответно за назначената от него оценителна комисия.

Раздел-3. Подаване на оферта

1. Документите, свързани с участие в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден от 8:00 часа до 16:30 часа до изтичане на срока, посочен в обявлението, в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на адреса, посочен от Възложителя в глава трета от настоящата документация.
2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват: поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или опаковка с нарушена цялост.
3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър на възложителя. В този случай не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
4. В случай, че участникът изпраща офертата си чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД преди изтичане на срока, в който могат да бъдат подадени оферти. Рискът от забава или изгубване на офертата е на участника.
5. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника с тази оферта в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст:

..... (наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)
..... (адрес за кореспонденция)
..... (лице за контакт, телефон)
..... (по възможност - факс и електронен адрес)
„Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № PPD17-045
До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център град София 1784

6. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Раздел-4. Провеждане на процедурата. Отваряне и разглеждане на офертата

1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, спазвайки условията и реда на чл. 103 от ЗОП. Комисията на свое заседание започва работа след получаване на представените оферти в деловодството на Възложителя и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
2. При провеждане на процедурата за обществени поръчки, назначената от възложителя комисия първо провежда предварителен подбор, след което разглежда офертите на участниците. Назначената от Възложителя комисия отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване в деловодството на Възложителя в часа, датата и мястото, указани в обявлението. Отварянето на офертите се извършва публично. На него могат да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

3. Комисията оповестява съдържанието на опаковките и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най-малко трима от членовете подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
4. След приключване на публичната част от заседанието на комисията, същата разглежда всички документи на подадените оферти и проверява дали отговарят на изискванията на ЗОП и тази документация за участие.
5. Комисията разглежда документите на подадените оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
6. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
7. Участниците при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
8. В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. След изтичането на срока за получаване на протокола от участниците, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в Техническото и Ценовото предложение на участниците.
9. Допълнителните документи се представят в писмен вид на хартиен носител и се подават в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която участникът посочва: наименование на участника, включително на участниците в обединението (*когато е приложимо*), адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес (*по възможност*), наименование на предмета на поръчката за която участва и референтният ѝ номер от възложителя, както следва:

.....
(наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)

.....
(адрес за кореспонденция)

.....
(лице за контакт, телефон)

.....
(по възможност - факс и електронен адрес)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Към оферта №.....за участие в „Публично състезание“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № **PPD17-045**

До
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД
бул. „Цариградско шосе“ № 159,
БенчМарк Бизнес Център
град София 1784

10. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
11. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

12. След публичното оповестяване на ценовите предложения на участниците, на закрито заседание комисията проверява ценовите предложения за тяхното съответствие с предварително определените условия на Възложителя.
13. Комисията проверява за наличие на предпоставките на чл. 72 от ЗОП и при наличие на предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
14. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. При необходимост от участника може да бъде изискана разяснителна информация. Обосновката може да не бъде приета от оценителната комисия и участникът да бъде отстранен по причина, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
15. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.
16. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
17. Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, съгласно чл. 181, ал. 4 от ЗОП.

Раздел-5. Класиране на участниците и определяне на Изпълнител

1. Комисията ще класира участниците по степента на съответствие на представените от тях оферти с предварително обявените от възложителя критерии за възлагане, при спазване на последователността, начина и условията, посочени в *глава V. Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите*, от тази документация.
2. Възложителят обявява с решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.
3. Решението се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача.
4. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Раздел-6. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка. Сключване на договор за подизпълнение (когато е приложимо)

1. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в настоящата документация, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Договорът се сключва по реда на ЗОП, а при липса на изрична и изчерпателна правна регламентация в него при спазване на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите в Република България.
2. При подписване на договора за обществена поръчка и в случай, че не са приложими чл. 58, ал. 6 и чл. 67, ал. 8 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител (*на дадена обособена позиция, когато е приложимо*) / подизпълнителят / третото лице (*когато е приложимо*), е длъжен да представи оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган или съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 10, чл. 58, ал. 1 и чл. 67, ал. 6 от ЗОП, а именно:
 - a) *Свидетелство за съдимост* (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Представя се от участника, определен за изпълнител – физическо лице, а за юридическите лица - от управителите или членовете на управителните и надзорни органи, а в случаите когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен/надзорен орган.
 - b) *Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника* (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП). Участникът няма задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

- c) *Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).*
- d) *Удостоверение от Агенцията по вписвания (за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП).*
- e) *Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), изготвена съгласно образеца от Приложение № 9 към тази документацията за обществена поръчка и подписана от представляващия участник.*
- f) *Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (по образец от Приложение № 10 към настоящата документация).*
- g) *Документи, удостоверяващи съответствието на определения за изпълнител с критериите за подбор.*

Бележки:

- *Документите посочени по точки от а) до г) се представят и за подизпълнителят/те и третото/те лице/ца (когато е приложимо).*
 - *Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените обстоятелства от буква b) до буква d) да бъдат издадени не по-рано от три месеца до датата на подписване на договора, а документа по буква а) – до шест месеца.*
 - *Декларацията по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП се подава само от участник, избран за изпълнител - юридическо лице. При участник, избран за изпълнител – неперсонифицирано гражданско дружество по ЗЗД, подобна декларация при подписване на договора се предоставя от всяко юридическо лице, включено в състава на обединението. Тази декларация се подписва задължително от представляващия по актуална регистрация (по закон) съответното юридическо лице. Недопустимо е подписването на тази декларация от пълномощник на представляващия по закон. Горепосочените документи не се представят в случаите, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.*
 - *Съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Когато участникът в процедурата е юридическо лице, декларацията се подписва от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод на български език.*
3. *Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, той представя съответния документ, по т. 2 по-горе, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.*
 4. *При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи освен документите по т. 2 по-горе и гаранцията за изпълнение, съгласно указанията и изискванията на *Раздел-8. Гаранция за изпълнение на договора* от тази глава на документацията.*
 5. *При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор или в случай, че участникът, определен за изпълнител, не изпълни някое от изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или преди сключване на договора не е представил документите по т. 2 по-горе, възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник.*
 6. *Всички разлики между договорените цени, отразени в сключения договор с избирания за изпълнител и действително направените разходи за изпълнение на поръчката са за сметка на изпълнителя и възложителят няма да ги заплаща.*

7. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да ползва подизпълнители при изпълнението ѝ, като е длъжен да заяви това обстоятелство със своята оферта и да предостави изискуемите документи за подизпълнителя. След сключване на договора за обществена поръчка, участникът избран за изпълнител, който е заявил, че ще ползва подизпълнител е длъжен да сключи договор за подизпълнение с посочения подизпълнител. По отношение на сключването, уведомяването, регистрирането, публикуването, изпълнението и прекратяването на договора за подизпълнение се прилага съответно Раздел I на Глава шеста от ППЗОП и чл. 66 от ЗОП.
8. Независимо от възможността за използване на подизпълнителите, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
9. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Раздел-7. Изменение на договора

1. Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска при наличие на основанията, изброени в чл. 116 от ЗОП.

Раздел-8. Гаранция за изпълнение на договора

1. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 5 % от стойността на договора (*съгласно чл.111 и сл. от ЗОП*). Гаранцията няма да служи за обезпечаване на гаранционното поддържане на доставеното оборудване и дейности по предмета на договора.
2. Изпълнителят е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора и в случай на изменение на договора, което представлява извършване на допълнителни дейности.
3. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

3.1 парична сума, преведена по сметка на Възложителя:

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,

SWIFT (BIC): UNCRBGSF

БАНКОВА СМЕТКА (IBAN) В ЛЕВА: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL.

В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № PPD17-045;

3.2 банкова гаранция (оригинал) – банковата гаранция може да бъде изготвена по образец от настоящата документация, или по образец, утвърден от съответната банка, но задължително следва да има поне следното минимално съдържание: размерът на гаранцията да е този, определен в настоящата документация; същата да е безусловна и неотменима и да дава възможност за упражняване при неизпълнение/забава за изпълнение на задължения на изпълнителя, в съответствие с договорените условия; да е издадена в полза на възложителя – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД; да е описано че гарантира изпълнението по следната процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № PPD17-045, със срок на валидност, най-малко 20 /двадесет/ месеца, считано към датата сключване на договора за обществена поръчка. Банковата гаранция за изпълнение на договора се издава най-рано в деня на получаване на поканата за сключване на договора за обществена поръчка. Ако текстът на представената от определения за изпълнител гаранция не съдържа поне минималното съдържание от предходното изречение, то Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да изиска нейната корекция. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция за изпълнение, във връзка с което възложителят може да приложи т. 5 от *Раздел-6* по-горе.

3.3 гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, същата следва да отговаря на следните условия:

- а) Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество,

- регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
- b) Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициер) в застрахователната полица по тази застраховка;
 - c) Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 5 % от общата стойност на договора;
 - d) По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;
 - e) Изпълнителят предава на Възложителя един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;
 - f) В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка, референтния ѝ номер, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;
 - g) Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;
 - h) Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена доставка/услуга/строителство по договора, заявена преди изтичане на срока/прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока/прекратяване на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – до 60 дни след изтичане на валидността на полицата;
 - i) При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;
 - j) За доказване на валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала“. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.
4. Всички разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя.
5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
6. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
7. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор от настоящата документация.

Раздел-9. Други указания

1. За въпроси, във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в настоящите указания (документация за обществената поръчка), се прилага съответно ЗОП и ППЗОП.
 2. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:
 - а) Решението за откриване на процедурата.
 - б) Обявлението за обществена поръчка.
 - в) Пълното описание на предмета на поръчката.
 - г) Техническата спецификация.
 - д) Указанията за подготовка на офертата.
 - е) Условията и информацията по провеждането на процедурата.
 - ж) Образци на документи към офертата за участие в процедурата.
- Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

VI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОГОВОР

№.....

Днес,2017 година (дата на сключване), в град София, България, между:

(1) **„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД**, със седалище и адрес на управление: Република България, 1784 София, Столична община, район “Младост”, бул. „Цариградско шосе” №159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130277958, тел.: 02/ 8958372, 8958423, факс: 02/ 9871862, Разплащателна сметка: Банка: Уникредит Булбанк АД; IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCRBGSF, представлявано от – член на УС, наричано по-долу за краткост

„**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, от една страна,

и

(2), със седалище и адрес на управление:, тел. / факс: +....., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК, Разплащателна сметка: Банка:, BIC:, представлявано от –, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведено „Публично състезание“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“ и реф. № PPD17-045, се сключи настоящият Договор за възлагане на поръчката за следното:

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извърши при условията на настоящия договор доставка на нови акумулаторни батерии и токоизправители и дейностите свързани с монтажа им и демонтаж на старите АБ, в енергийни обекти на възложителя.

1.2. Всички доставки и дейности, включени в предмета на договора се изпълняват в съответствие с техническите изисквания на Приложение 2, неразделна част от договора.

1.3. Основни етапи при изпълнение на договора за всеки един енергиен обект – подстанция са:

1.3.1. Изготвяне и представяне на линеен график за изпълнение на доставките и услугите по предмета на договора за съответния енергиен обект;

1.3.2. Доставка на оборудване-акумулаторни батерии и токоизправители по цени съгласно Приложение 1 и отговарящи на техническите характеристики, описани в Приложение 2;

1.3.3. Демонтажни работи на съществуващи негодни съоръжения, находящи се в съответния енергиен обект: Акумулаторни батерии (За ПС „София-център“, ПС „Александър Наумов“, ПС „Витоша“, ПС „Гео Милев“, ПС „Подуене“ и ПС „Илиянци“) и токоизправители (За ПС „Боримечка“ и ПС „Георги Димитров“);

1.3.4. Монтаж, пуск и наладка на новите акумулаторни батерии и токоизправители, според описанието и цените на Приложение 1 и 2 от настоящия договор.

1.3.5. Последователността на действията при изпълнение на Договора е следната:

- доставка на АБ или ТИ до съответния енергиен обект, за който е предназначена;
- демонтаж на съществуваща АБ или ТИ, като по време на демонтажа Възложителят осигурява алтернативно захранване на веригите на постоянен ток на подстанцията с мобилна АБ или ТИ;
- монтаж на нова АБ или ТИ в конкретния енергиен обект;
- пусково наладъчни работи и снемане на характеристики на новомонтирано оборудване;
- провеждане на 72 часови проби в реален режим на работа и въвеждане на новомонтирано оборудване в редовна експлоатация при успешно проведени 72 часови проби,

като не се допуска едновременно изпълнение на повече от една дейност.

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва на доставките и услугите на следните адреси: гр. София, ул. „Триадица“ № 8 - ПС „София център“ 110/10,5 kV; гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 71 - ПС „Александър Наумов“ 110/10,5-10,5 kV; гр. София, бул. „Витоша“ № 89 - ПС „Витоша“ 110/10,5-10,5 kV; гр. София, ул. „Велчо Атanasов“ № 56 - ПС „Гео Милев“ 110/10,5-10,5 kV; гр. София, ул. „Йоаким Осоговски“ № 1- ПС „Подуене“ 110/10,5-10,5 kV; гр. София, гара „Илиянци“ - ПС „Илиянци“ 110/20 kV; гр. София, ул. „Рила“ № 2 - ПС „Георги Димитров“ 110/10,5 kV; гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 330 - ПС „Боримечка“ 110/10,5-10,5 kV.

РАЗДЕЛ 2. РЕД ЗА РАБОТА

2.1. Изпълнителят изпълнява доставките и дейностите за всяка една подстанция /енергиен обект/, описани в т.1.3.2, т. 1.3.3 и т.1.3.4. съгласно представен от него линеен график по т. 1.3.1 по-горе и само след писменото им възлагане от страна на Възложителя. Изпълнителят доставя и монтира цялостното оборудване, апарати, материали и помощни съоръжения за изпълнение на монтажните работи в съответствие с техническите изисквания на Възложителя и графика по т. 1.3.1.

2.2. Възлагането на изпълнението на монтажните/ демонтажни работи, се осъществява чрез възлагателни протоколи, подписани от Изпълнителя и Възложителя и в съответствие с графика по т. 1.3.1.

2.3. Във възлагателните протоколи се описват видовете и количества на доставките и монтажните работи, които ще се изпълняват, мястото на изпълнение, срокът за изпълнението им, стойността на съответния възлагателен протокол и др.

2.4. След приключване на монтажните работи, Изпълнителят предоставя на Възложителя екзекутивна документация – схеми на свързване, протоколи от измервания и др.

2.5. Изпълнителят извършва пуск и наладка на новомонтираните съоръжения под товар след изпълнение на задължението си по т.2.4.

2.6. Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя протокол за провеждане на 72 часови проби в реален режим на работа и въвеждане на новомонтирано оборудване (АБ / ТИ) в редовна експлоатация при успешно проведени 72 часови проби.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. При осъществяване на предмета на настоящия договор, Възложителят заплаща на Изпълнителя цена в размер на стойността на действително доставените, извършени и приети работи по цени от Приложение № 1 на настоящия договор за всяка една подстанция (енергиен обект) поотделно. Цените са окончателни и няма да бъдат променени по време на действие на договора. В цените са включени всички разходи на Изпълнителя за осъществяване предмета на договора, но общо за предмета на договора не повече от (.....) лева без ДДС. Независимо от това дали срокът на договора по т. 4.1 е изтекъл, при достигане на стойността по тази точка, Договорът се прекратява автоматично, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна.

3.2. Възможно е в процеса на работа да отпадне изпълнението на някои видове услуги, както и на материали, като с това ще се намали стойността на договора.

3.3. Плащането на цените се извършва по цени, посочени в Таблица 1.1 – „Доставка на акумулаторни батерии и токоизправители“ и Таблица 1.2 - „Монтажни дейности, пусково-наладъчни работи и провеждане на 72 часови проби“, приложение към Таблица 1- „Стойностна сметка (СС)“ от Приложение 1. Евантуални претенции от страна на Изпълнителя за допълнително възнаграждение, основани на утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в съответната цена от настоящия договор.

3.4. Заплащането на действително извършените дейности и доставки се осъществява в 60 /шестдесет/ дневен срок, считано от представянето на оригинална фактура за дължимата сума по банков път, както следва:

3.4.1. Плащането на цените за доставките, описани в Таблица 1.1 – „Доставка на акумулаторни батерии и токоизправители“ на Приложение 1 се извършва след приемане на доставката и представяне на документите, посочени в т. 6.7.

3.4.2. Плащането на цената за услугите описани в Таблица 1.2 - „Монтажни дейности, пусково-наладъчни работи и провеждане на 72 часови проби“ на Приложение 1 се извършва след изпълнение на условието по т.2.4 и окончателното приемане на работите с протокол съгласно т. 2.6.

РАЗДЕЛ 4. СРОК

4.1. Договорът се сключва за срок от **18 месеца**, считано от датата на сключването му. С изтичането на така определенният максимален срок на действие, договорът се прекратява автоматично, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна, независимо дали максималната стойност на договора, посочена в т. 3.1 е достигната или не.

4.2. Срокът за предоставяне на линеен график за доставка и монтаж на оборудването по предмета на договора по т. 1.3.1 е до 20 календарни дни от датата на възлагане на доставка на оборудването във всеки конкретен обект на Възложителя. В представения график трябва да са спазени последователността на действията при изпълнение на Договора по т.1.3.5 по-горе и сроковете за изпълнение на дейностите съгласно Приложение 2 към Договора.

4.3. Срокът за извършване на видовете доставки на съоръженията, апаратурата и материалите и услуги съгласно Приложение 2 за всеки един обект, посочен в т. 1.4. е посочен в календарни дни в Приложение 2, след писменото им възлагане от страна на Възложителя.

4.4. Срокът за извършване на демонтаж на старото оборудване, монтаж, пусково-наладъчни работи и изпитания и въвеждане в експлоатация на всяка една подстанция /енергиен обект/, посочена в т.1.4. и свързаните с нормалната ѝ експлоатация апарати и съоръжения в работен режим като цяло е посочен в календарни дни в Приложение 2, след писменото им възлагане от страна на Възложителя.

4.5. Поради причини, непозволяващи работа на енергийния обект, които не се дължат на виновно поведение на Изпълнителя, крайният срок за изпълнение на услугите може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните, удостоверено с подписан двустранен протокол от упълномощени представители на страните.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят е длъжен да окаже съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената съгласно този договор работа;

5.2. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

5.3. Възложителят има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, на всеки етап от изпълнението му.

5.4. Възложителят е длъжен да разглежда в петдневен срок след писмена покана от Изпълнителя доставените на обекта оборудване и съоръжения и да изготви протокол относно съответствието им с техническите изисквания.

5.5. Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на закони, правила и нормативи или водят до съществено отклонение от уговореното в договора.

5.6. Възложителят има право на достъп до обекта във всеки момент от изпълнението на договора, както и да извършва проверки във всеки момент относно качеството на всички мнотажни работи, влаганите материали и спазването на правилата за безопасна работа, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.

5.7. При констатиране на некачествено извършени услуги или некачествено изпълнение на възложената работа по предмета на Договора, Възложителят има право да спира извършването им до отстраняване на констатираното нарушение. Спирането се оформя писмено в констативен протокол, като се посочва конкретната причина за това. В този случай на спиране на работата Изпълнителят не се освобождава от своята отговорност за забава за изпълнение съгласно този Договор.

5.8. Възложителят има право да извърши изпитвания за съответствие на стандартите, в обем по негова преценка, на доставените за изпълнение на поръчката материали, елементи и съоръжения.

5.9. Възложителят има право да не приема доставки на стоки, предмет на договора, в случай на констатиран дефект или несъответствие с изискванията на Възложителя за електротехническо оборудване, които констатации се отразяват писмено в протокол.

РАЗДЕЛ 6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. Изпълнителят е длъжен да изпълнява дейностите, включени в предмета на договора спазвайки, посочените изисквания в т.1.2 и т. 1.3.

6.2. Изпълнителят е длъжен, спазвайки реда, описан в т. 1.3, да изпълнява възложеното му от Възложителя в определените срокове от раздел 4 от настоящия договор.

6.3. Изпълнителят се задължава да изпълни всички договорени доставки и дейности по демонтаж и монтаж качествено, при спазване на необходимата технологична последователност и нормативните правила за безопасност и здраве.

6.4. Изпълнителят се задължава да осигури за изпълнение на услугите ръководители и персонал с необходимия опит и квалификация.

6.5. Изпълнителят се задължава преди започване на работа на обекта да представи на Възложителя поименен списък на лицата, които ще работят на обекта на територията на Възложителя, включително техническия ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ.

6.6. От датата на възлагане на услугите до датата на окончателното приемане на обекта по законоустановения начин, Изпълнителят поема отговорността за всички работи, материали и съоръжения на обекта.

6.7. Изпълнителят се задължава при доставка на необходимото оборудване (акумулаторни батерии, токоизправители и др.), необходимо за изпълнение предмета на договора да представи:

- комплектована техническа и експлоатационна документация в т.ч. инструкция за монтаж, съхранение, експлоатация и обслужване на АБ и ТИ на български език;
- декларация за произход, съдържаща данни за производителя (държава, град) на АБ и ТИ;
- гаранционна карта, съдържаща: гаранционен срок */не по малко от 36 месеца/*, сервизна мрежа и условия за гаранционно поддържане: срокове и начини за отстраняване на дефектите;
- документ от производител, че доставените акумулаторни батерии са нови и неупотребявани и че същите са произведени в срок - до 6 мес. преди датата на доставка.

6.8. Изпълнителят е длъжен при извършване на монтажните работи да не допуска замърсяване на площадката на обекта.

6.9. Изпълнителят е длъжен да извършва монтажните работи при строго спазване изискванията на всички правилници и нормативни актове, имащи отношение към извършването им.

6.10. Преди започване на работа в обекта работниците на Изпълнителя задължително следва да преминат инструктаж по безопасност на труда.

6.11. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на сроковете в настоящия договор.

6.12. При подписване на протокола за завършване на работите и предаване на обекта, Изпълнителят е длъжен да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи, ако има такива.

6.13. Съгласно чл.18 от ЗЗБУТ Изпълнителят е длъжен да подпише и спазва клаузите от споразумение за координиране на мерките за безопасност на труда, което е неразделна част от настоящия договор.

6.14. Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп на Възложителя до работните площадки по всяко време и да изпълнява негови нареждания по отношение технологичната последователност, качеството и мерките за безопасност и здраве.

6.15. Изпълнителят е длъжен да обезщети изцяло за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници и съоръжения на Възложителя или на трети лица.

- 6.16.** Изпълнителят носи отговорност за безопасността на труда и пожарната безопасност на обекта до съставяне на протокол от приемателна комисия на Възложителя, а също така за действията на персонала си и за всички други задължения като работодател.
- 6.17.** При изпълнение на своите задължения по настоящия договор Изпълнителят се задължава да:
- 6.17.1.** Поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възложените работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда.
- 6.17.2.** Осигурява квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на договореното през целия период на изпълнението на обекта, както и да не допуска смяна на техническия ръководител на обекта без да информира за това Възложителя.
- 6.17.3.** Осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.
- 6.17.4.** Осигурява всички необходими площи за временни площадки, като поддържа по тях нормални условия за движение.
- 6.17.5.** Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на извършване на услугите не освобождава Изпълнителя от тази отговорност.
- 6.17.6.** При промяна на посочените от него в този договор адрес, телефон, факс и други координати за връзка да уведоми писмено Възложителя в тридневен срок от настъпване на промяната.
- 6.17.7.** При незадоволителна оценка от проведени пусково-наладъчни работи и 72-часови проби, и пускане в експлоатация на съоръженията Изпълнителят отстранява недостатъците в съоръженията, появили се при пробите, без Възложителят да дължи допълнително заплащане. Възложителят не дължи заплащане на Изпълнителя в случаите на необходимост от провеждане на повече от една проба.
- 6.19.** Предвид задълженията на Възложителя, в качеството му на лицензиант за дейността „разпределение на електрическа енергия“ за територията посочена в лицензията, Изпълнителят се задължава да третира конфиденциалната информация, предоставена му от Възложителя с оглед изпълнение предмета на договора, като поверена търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не съобщава тази информация на трети страни, доколкото друго не е предвидено от императивни норми на закона и да вземе всички необходими предпазни мерки, за да не могат неупълномощени лица да узнаят за нея.
- 6.20.** Независимо от по-горе споменатото, Конфиденциална информация може да бъде споделена с трети страни, при условие че споделянето е необходимо с оглед изпълнение на задълженията по договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимент да обвърже тези трети страни със задълженията относно конфиденциалността на информацията, произтичащи от настоящия договор.
- 6.21.** За извършване на работите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ ще използва следните подизпълнител/и(*попълва се при сключване на договора, ако участникът е декларирал в офертата си, че ще използва подизпълнител/и*), за изпълнение на (*посочват се видовете работи от предмета*).
- 6.22.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/-и за подизпълнение с посоченият/-те в офертата му подизпълнител/-и в **14-дневен** срок от сключване на настоящия договор и да предостави екземпляр/-и от договора/-те за подизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в **3-дневен** срок, считано от датата на сключването му/-им, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.
- 6.23.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета, на лица, които не са подизпълнители.
- 6.24.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да замени подизпълнителя/ите по т. 6.21 когато:
- а.** За подизпълнителя/ите е налице или възникне обстоятелство чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
 - б.** Подизпълнителя/ите не отговарят на нормативно изискване за изпълнение на работите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
 - в.** Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя/ите, включително ако подизпълнителя/ите превъзлагат една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.
- 6.25.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и ако подизпълнителя превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.
- 6.26.** В случаите по т. 6.24 и т. 6.25 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща оригинален екземпляр на възложителя в срок до **3 (три) дни** от датата на сключване заедно с доказателства за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителя.
- 6.27.** Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използване на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
- 6.28.** Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите.
- 6.29.** Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора, за подизпълнение.

РАЗДЕЛ 7. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

- 7.1.** Гаранционният срок за доставените стоки и изпълнените монтажни работи е месеца /не по – малко от 36 месеца/ месеца, считано от датата на приемане на изпълнението им с протокола по т. 2.6.
- 7.2.** Гаранционният срок и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.
- 7.3.** При рекламации на влаганите материали, Изпълнителят заменя изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели изделия и е изцяло за негова сметка.
- 7.4.** Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 24 часа от предявяване сигнал за повреда на мястото на събитието и съответно установяване на рекламация от Възложителя.
- 7.5.** При дефект на повече от два елемента в една и съща акумулаторна батерия през гаранционния срок се подменя цялата батерия.
- 7.6.** Срокът за отстраняване на констатиран дефект-повреда е до 10 работни дни от получаване на сигнал за повреда и/или рекламация от Възложителя.
- 7.7.** В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява изцяло за своя сметка констатираните недостатъци на доставените и монтирани стоки и/или некачествено изпълнени работи в уговорените срокове.
- 7.8.** Гаранционният срок по т.7.1. се удължава с времето от уведомяването на Изпълнителя до отстраняване на дефекта от негова страна, констатирано с двустранен протокол.

РАЗДЕЛ 8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

- 8.1.** При сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение е платима на Възложителя като компенсация за щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. Гаранцията няма да служи за обезпечаване на гаранционното поддържане на доставеното оборудване и дейности по предмета на договора.
- 8.2.** Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума или банкова гаранция, или гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението в размер на 5 % от стойността на договора съгласно т. 3.1 т.е. лв. (с думи:), със срок на валидност 20 /двадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.
- 8.3.** Сумата се внася по сметката на Възложителя или банковата гаранция се предава в оригинал от Изпълнителя на поръчката преди сключване на договора за възлагане.
- 8.4.** Банковата гаранцията е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.
- 8.5. гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението** чрез покритие на отговорността на изпълнителя, същата следва да отговаря на следните условия:
- 8.5.1.** Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
- 8.5.2.** Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициер) в застрахователната полица по тази застраховка;
- 8.5.3.** Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 5 % от общата стойност на договора;
- 8.5.4.** По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;
- 8.5.5.** Изпълнителят предава на Възложителя един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;
- 8.5.6.** В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка, референтния й номер, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;
- 8.5.7.** Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;
- 8.5.8.** Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка и край на действие датата на изпълнение на последната изпълнена доставка/услуга/строителство по договора, заявена преди изтичане на срока/прекратяване на договора, но изпълнена не по-късно от 3 /три/ месеца след изтичане на срока/прекратяване на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – до 60 дни след изтичане валидността на полицата;

- 8.5.9.** При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;
- 8.5.10.** За доказване валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала”. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.
- 8.6.** При всяко усвояване на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за усвояването. В противен случай Възложителят има право да развали договора.
- 8.7.** При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.
- 8.8.** Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя на части, в 60 дневен срок след приключване на изпълнението на възложената работа за съответния енергиен обект, констатирано с протокол по т. 2.6, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.
- 8.9.** Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя.
- 8.10.** При частичното освобождаване на гаранция за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, същото се извършва чрез връщане на оригинала на представената банкова гаранция след представяне от страна на Изпълнителя на нова банкова гаранция в размер равен на остатъка.
- 8.11.** Възложителят има право да инкасира суми от тази гаранция при неизпълнение на договорените задължения от страна на Изпълнителя.
- 8.12.** Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционният срок.
- 8.13.** За проявилите се в гаранционният срок дефекти, Възложителят уведомява писмено Изпълнителят по този договор. В срок до 24 часа след уведомлението Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.
- 8.14.** Възложителят не дължи лихва в периода, през който паричната сума, внесена като гаранция за изпълнение законно е престояла у него.

РАЗДЕЛ 9. РИСК

- 9.1.** Изпълнителят носи отговорност за правилното изпълнение на възложените дейности през срока на изпълнение на договора, както и риска от погиването или повреждането на материали и/или на техника, механизация и оборудване, настъпили в резултат случайното събитие или виновни действия на трети лица.
- 9.2.** Всички вещи, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на договора, остават собственост на Възложителя, като риска от тяхното погиване или повреждане е за сметка на Изпълнителя, от момента на предаването им до тяхното приемане. Изпълнителят носи отговорност и дължи обезщетение на Възложителя за щети, причинени на имотите и вещите, собственост на Възложителя.
- 9.3.** След приемането на възложените дейности без забележки с протокола по т. 2.6, рискът от погиване или повреждане на обекта, причинено от случайно събитие или виновно действия на трети лица преминава върху Възложителя.

РАЗДЕЛ 10. ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 10.1.** В случай, че по време на изпълнението на договора Изпълнителят се натъкне на обстоятелства, пречещи на навременното изпълнение на дейностите, Изпълнителят е длъжен незабавно да уведомява Възложителя в писмен вид за забавянето, за неговата вероятна продължителност и причината(ите), които са го породили. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от санкция за забавено изпълнение.
- 10.2.** При получаване на уведомлението от Изпълнителя, Възложителят оценява ситуацията и по своя преценка може едностранно да удължи времето за изпълнение на Изпълнителят.
- 10.3.** С изключение на случаите, описани в раздел 12 на договора, закъснение в изпълнението на Изпълнителят по отношение на задълженията му води до отговорност от страна на Изпълнителя и налагането на неустойки в съответствие с раздел 11 на договора, освен ако не е извършено удължаване на срока в съответствие с т. 4.5 на договора.
- 10.4.** Забава, причинена вследствие спиране на работа от Изпълнителя по нареждане на Възложителя за отстраняване на допуснати от изпълнителя пропуски, некачествени работи или влагане на несъответстващи на изискванията на Възложителя материали, не е основание за удължаване срока на договора.

РАЗДЕЛ 11. НЕУСТОЙКИ

- 11.1.** В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от доставките и дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, освен в случаите на раздел 12 и т.4.5 на договора, Възложителят, запазвайки правото си за други претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от гаранцията за изпълнение на договора, а в случай че същата е недостатъчна – да здържи дължимата сума от последващо дължимо плащане по договора.

11.2. Размерът на неустойката за забава се определя като сума, възлизаща на 1% на ден върху стойността на просрочените и/или неизвършени дейности за периода на забава, до действителното изпълнение от страна на Изпълнителя.

11.3. При достигане размер на неустойката по т. 11.2 на 10% от стойността на договора, Възложителят може да прекрати договора.

11.4. При забава за плащане Възложителят дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент обявен от БНБ (ОЛП) плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

11.5. При некачествено извършване на монтажните работи, освен задължението за отстраняване на дефектите Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 1% от стойността на некачествено извършените монтажни работи за всеки ден до пълното им отстраняване. Независимо от това Възложителят може да се възползва и от разпоредбите на чл.265 от ЗЗД.

11.6. В случай, че недостатъците, констатирани при приемането на доставките и дейностите или по време на гаранционният срок по раздел 7 не бъдат отстранени в договорените срокове, Изпълнителят дължи освен неустойка по предходната точка и заплащане на направените от Възложителя разноски, за отстраняване на недостатъците.

11.7. Упражняването на право на задържане на дължимата сума от страна на Възложителя при констатиране на недостатъци в извършената доставки и/или монтажни работи не се счита за забава и Възложителят не дължи лихви за забавено плащане.

11.8. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този Договор.

11.9. Възложителят има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този Договор, надвишаващи размера на неустойката.

11.10. В случай на отказ да подпише възлагателен протокол, изготвен от Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 25 % от стойността му. При втори отказ за подписване на възлагателен протокол Възложителят прекратява едностранно договора, като задържа гаранцията за изпълнение на договора.

11.11. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по т. 6.22 от настоящия договор да сключи договор/-и за подизпълнение с посоченият/-те в офертата му подизпълнител/-и в **14-дневен срок** от сключване на настоящия договор, то той дължи неустойка в размер на **2 000 лева**.

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален/-и екземпляр/-и от договора или анекса с подизпълнителя в срок до **3 (три) дни** от датата на сключване на договор/-и за подизпълнение/допълнително споразумение към договор за подизпълнение по т. 6.22 и т. 6.26 от настоящия договор, то той дължи неустойка в размер на **2 000.00 лева** за всеки конкретен случай на нарушение.

РАЗДЕЛ 12. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

12.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

12.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както при забавено изпълнение, както и при настъпилите от това вреди. В 14 дневен срок от началото на това събитие, същото следва да бъде потвърдено със съответните документи от БТПП.

12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

12.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора по т.13.7. В този случай неустойки не се дължат.

РАЗДЕЛ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Действието на този договор се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма за валидност.

13.2. Възложителят може да прекрати действието на договора с 30 дневно писмено предизвестие. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършените до момента доставки и монтажни работи, като отношенията се уреждат с подписване на двустранен споразумителен протокол.

13.3. Ако вследствие на едностранното прекратяване на договора по предходната точка Изпълнителят претърпи вреди, Възложителят е длъжен да го обезщети, но за не повече от разликата между общата цена за обекта и заплатената по предходната алинея сума.

13.4. Възложителят може да прекрати едностранно договора без предизвестие, в случай че са изпълнени условията по т.11.3 и т.11.10.

13.5. В случаите на т.12.4. всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие.

13.6. Договорът се прекратява и в следните случаи:

(1) по т. 3.1; и

(2) по т. 4.1.

РАЗДЕЛ 14. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор.

14.2. Възложителят не поема никаква отговорност по отношение на каквито и да било трудови или синдикални спорове между Изпълнителя от една страна и неговите работници или служители от друга страна, свързани с изпълнението на договора.

14.3. За целите на този договор:

14.3.1 „Конфиденциална информация“ означава категориите „Поверителна“ и „Фирмена“ информация, така както са определени в Програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността на Дружеството от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие одобрена Решение на ДКЕВР № Р-086 от 24.07.2008 год., а именно:

14.3.2 „Поверителна“: Цялата информация, която не е посочена в категория Фирмена, нито в категория Публична, и която може да донесе полза на участник на пазара на електрическа енергия, срещу другите участници в пазара; (напр. прогнозни часови диаграми на клиентите - търговци, привилегировани клиенти; данни за местата на присъединяване; данни за измервателните уреди; данни свързани с Интерфейса, осигуряващ обмена на информация между ЕРД и останалите лица и др.)

14.3.3 „Фирмена“: жалби/рекламации на клиенти на разпределителното предприятие и техният начин на решаване; измерени стойности на клиентите на крайното потребление на клиентите и измерени стойности на доставката на производителя; данни на клиентите за целите на фактурирането, както и данните защитени от Закона за защита на личните данни; планове за развитие на мрежата и модернизация на мрежата; финансова информация относно обезпечения към кредитори, условия на привличане на кредитен ресурс, разплащания с клиенти и т.н.

РАЗДЕЛ 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

15.2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по предходната точка, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.

15.3. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

15.4. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към предмета на спора.

15.5. В случай, че някоя от страните промени посочените в този договор адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

15.6. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите в Република България нормативни актове.

15.7. Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

15.8. По отношение на този договор и за неуредените в него въпроси е приложимо действащото в Република България законодателство.

15.9. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по e-mail или факс.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя и приложенията към него;
3. Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха го подписаха, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДОГОВОР № ___/___/___, 2017 ГОДИНА**

Днес 2017 год., се подписа настоящото, споразумение, между

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от,
....., наричано за краткост “Възложител” и,
представявано от наричано за краткост “Изпълнител”, за задълженията на
страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при
.....

I. Общи положения:

1. Настоящото споразумение се подписва на основание :

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн. Д.в. бр.124/1997г. ; посл. изм. и доп. Д.в. бр.12/12.02.2010 г.), (по-нататък ЗЗБУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн. Д.В. бр.34/2004г., изм. и доп. Д.В.бр.19/2005г.), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на договора.

II. Права и задължения на страните:

3. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.102 от 22.12.2009г.)- Възложителят и Изпълнителят са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

4. Длъжностните лица на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности.

5. Изпълнителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешно фирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора. Изпълнителят отговаря за безопасното изпълнение на дейностите, предмет на договора.

6.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на Възложителя.

6.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

6.3. Персоналът на Изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

6.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работи, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.6.1, 6.2 и 6.3 не се прилагат.

7. Възложителят има право, чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на Изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.

8. Отдел „Управление на качеството“(по-нататък за краткост „УК”) на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпоредения са задължителни за персонала на Изпълнителя.

9. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

10. При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия

по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на Възложителя, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя.

11. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората. Той незабавно уведомява отдел „УК“ на Възложителя за възникналата ситуация.

12. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи е длъжен:

- а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията за защитното изпълнение на съоръженията;
- б) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

13. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „УК“ на Възложителя.

III. Други условия:

14. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;
- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;
- да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

15. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

16. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

17. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

VII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ В ОФЕРТАТА

Приложение № 1. Опис на документите, съдържащи се в офертата.

ОБРАЗЕЦ!

Опис на представените документи			
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, и реф. № PPD17-045			
№ по ред	Наименование	Страница	Бележки
1.	Опис на представените документи, <i>оригинал (изготвен по образец от Приложение № 1 към документацията)</i>		
2.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), <i>оригинал (изготвен по образец от Приложение № 2 към документацията)</i>		
3.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност <i>(когато е приложимо)</i>		
4.	Документ (договор) за създаване на обединение, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, <i>заверено от участника копие (когато е приложимо)</i>		
5.	Доказателство за поетите от третото лице/подизпълнител задължения <i>(когато е приложимо)</i>		
6.	Техническо предложение, изготвено и окомплектовано, което съдържа:		
6.1	Документ за упълномощаване (пълномощно), когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника <i>(когато е приложимо)</i>		
6.2	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя <i>(оригинал), изготвено по образец от Приложение № 3</i>		
6.3	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор <i>(оригинал, изготвена по образец от Приложение № 4)</i>		
6.4	Декларация за срока на валидност на офертата на участника <i>(оригинал, изготвена по образец от Приложение № 5)</i>		
6.4	Документи, доказващи съответствието на АБ с техническите изисквания: - Протоколи за типови изпитания, доказващи техническите им характеристики. - Проспект/каталог/технически данни на предлагания тип акумулаторни батерии, както и други документи, от които да са видни данните на предлаганата акумулаторна батерия, посочени в таблиците в техническото предложение - Сертификат от МВР-НПИПАБ-НСПАБ или еквивалент/и относно противопожарната и аварийна безопасност на предлагания тип акумулаторни батерии.		
6.5	Документи, доказващи съответствието на ТИ с техническите изисквания: - Протоколи за типови изпитания, доказващи техническите характеристики на предлаганите ТИ. - Проспект/каталог/технически данни на предлагания тип токоизправители, както и други документи, от които да са видни данните на предлагания токоизправител, посочени в таблиците в техническото предложение		
7.	Ценово предложение, <i>оригинал, по образец от Приложение № 6.</i> Ценовото предложение се поставя в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.		
8.	Други документи по преценка на участника		

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

_____ Длъжност на представляващия участника

Приложение № 2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП е публикуван и достъпен на интернет страницата на АОП, в рубрика Образци и списъци.

ОБРАЗЕЦ!

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

*При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП¹. Позоваване на съответното обявление², публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: ОБЕС S брой[], дата [], стр.[] ,
Номер на обявлението в ОВ S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]*

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):
[номерът на преписката в РОП 01467-2017-0075, ID номер на решение за откриване на обществената поръчка в РОП 795498]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя³	Отговор:
Име:	Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
За коя обществена поръчки се отнася?	Отговор:
Название или кратко описание на поръчката ⁴ :	„Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо) ⁵ :	PPD17-045

¹ Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

² За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

³ Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

⁴ Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

⁵ Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

A: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация:	Отговор:
Име:	[]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[] []
Пощенски адрес:	[.....]
Лице или лица за контакт ⁶ :	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[.....]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Само в случай че поръчката е запазена⁸: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие ⁹ , или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]

⁶ Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

⁷ Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определенията за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). **Тази информация се изисква само за статистически цели.**
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.

Малки предприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

⁸ Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

⁹ Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

<p>положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.</p>	<p>[...]</p>
<p>Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Не се прилага</p>
<p>Ако „да“:</p> <p><u>Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.</u></p> <p>а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: <i>б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:</i></p> <p>в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък¹⁰:</p> <p>г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?</p> <p>Ако „не“: <u>В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:</u></p> <p>д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или</p>	<p>а) [.....]</p> <p><i>б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p> <p>в) [.....]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>д) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>

¹⁰

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	
Форма на участие:	Отговор:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори ¹¹ ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.	
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [.....] б): [.....] в): [.....]
Обособени позиции	Отговор:
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такова:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[.....]; [.....]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[.....]

¹¹ По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Пощенски адрес:	[.....]
Телефон:	[.....]
Ел. поща:	[.....]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[.....]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

Използване на чужд капацитет:	Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<p>Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.</p> <p><i>Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.</i></p> <p><i>Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти¹², доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.</i></p>	

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:	Отговор:
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [.....]
<p><u>Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.</u></p>	

¹²

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. *Участие в престъпна организация*¹³;
2. *Корупция*¹⁴;
3. *Измама*¹⁵;
4. *Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности*¹⁶;
5. *Изпиране на пари или финансиране на тероризъм*¹⁷
6. *Детски труд и други форми на трафик на хора*¹⁸

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	Отговор:
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице , което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ¹⁹

¹³ Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

¹⁴ Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

¹⁵ По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ С 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

¹⁶ Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

¹⁷ Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

¹⁸ Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

¹⁹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

<p>Ако „да“, моля посочете²⁰:</p> <p>а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;</p> <p>б) посочете лицето, което е осъдено [];</p> <p>в) доколкото е пряко указано в присъдата:</p>	<p>а) дата:[], буква(и): [], причина(а):[]</p> <p>б) [.....]</p> <p>в) продължителността на срока на изключване [.....] и съответната(ите) точка(и) []</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]²¹</i></p>
<p>В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване²² („реабилитиране по своя инициатива“)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>
<p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки²³:</p>	<p>[.....]</p>

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:	
<p>Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>	
<p>Ако „не“, моля посочете:</p> <p>а) съответната страна или държава членка;</p> <p>б) размера на съответната сума;</p> <p>в) как е установено нарушението на задълженията:</p> <p>1) чрез съдебно решение или административен акт:</p>	<p>Данъци</p> <p>а) [.....]</p> <p>б) [.....]</p> <p>в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p>	<p>Социалноосигурителни вноски</p> <p>а) [.....]б) [.....]</p> <p>в1) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p>

²⁰ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²² В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

²³ Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

<ul style="list-style-type: none"> – Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? – Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. – В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен <u>пряко</u> в присъдата: <p>2) по друг начин? Моля, уточнете:</p> <p>г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?</p>	<p>– [.....]</p> <p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>	<p>– [.....]</p> <p>в2) [...]</p> <p>г) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p>
<p><i>Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):²⁴</i></p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>	

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ²⁵

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	Отговор:
<p>Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право²⁶?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанията за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

²⁴ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

²⁵ Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

²⁶ **Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчка или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС**

	Ако да“ , моля опишете предприетите мерки: [.....]
<p>Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:</p> <p>а) обявен в несъстоятелност, или</p> <p>б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или</p> <p>в) споразумение с кредиторите, или</p> <p>г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове²⁷, или</p> <p>д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или</p> <p>е) стопанската му дейност е прекратена?</p> <p>Ако „да“:</p> <p>– Моля представете подробности:</p> <p>– Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства²⁸?</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</i></p>
<p>Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение²⁹?</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не,</p> <p>[.....]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>

²⁷ **Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.**

²⁸ Тази информация **не** трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да е възможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

²⁹ **Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.**

<p>Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси³⁰, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>
<p>Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p>
<p>Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p> <p>Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>
<p>Може ли икономическият оператор да потвърди, че:</p> <p>а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;</p> <p>б) не е укрил такава информация;</p> <p>в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и</p> <p>г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

³⁰

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?	
---	--

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

Специфични национални основания за изключване	Отговор:
Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване , които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? <i>Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:</i>	[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] ³¹
В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване , икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“ , моля опишете предприетите мерки:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не [...]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздела или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	Отговор:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

³¹ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност	Отговор:
<p>1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен³²: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>[...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: [...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
<p>1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва³³(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута година: [.....] оборот:[.....][...]валута (брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и</p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p>

³² Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; **възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение**

³³ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

<p>посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: <u>и/или</u></p> <p>2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва³⁴: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p> <p>година: [.....] оборот:[.....][...]валута</p> <p>(брой години, среден оборот): [.....],[.....][...]валута</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Що се отнася до финансовите съотношения³⁵, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>(посочване на изискваното съотношение — съотношение между x и y³⁶ — и стойността): [...], [.....]³⁷</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: <i>Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>[.....],[.....][...]валута</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: <i>Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по</i></p>	<p>[...]</p> <p><i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията):</i> [.....][.....][.....][.....]</p>

³⁴ Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
³⁵ Например съотношението между активите и пасивите.
³⁶ Например съотношението между активите и пасивите.
³⁷ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

електронен път, моля, посочете:

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	Отговор:								
1а) Само за обществените поръчки за строителство : През референтния период ³⁸ икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид : <i>Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....] Строителни работи: [.....] <i>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</i>								
1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги : През референтния период ³⁹ икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид : При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти ⁴⁰ :	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [.....] <table border="1"><thead><tr><th>Описание</th><th>Суми</th><th>Дати</th><th>Получатели</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Описание	Суми	Дати	Получатели				
Описание	Суми	Дати	Получатели						
2) Той може да използва следните технически лица или органи ⁴¹ , особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:	[.....] [.....]								
3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:	[.....]								

³⁸ Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит отпреди **повече** от пет години.

³⁹ Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години.

⁴⁰ С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

⁴¹ За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка :	[.....]
5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки ⁴² на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване , с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството ?	[] Да [] Не
6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:	а) [.....] б) [.....]
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда :	[.....]
8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Година, брой на ръководните кадри: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[.....]
10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител ⁴³	[.....]

⁴² Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

⁴³ Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

<p>изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:</p>	
<p>11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[...]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	Отговор:
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p>

<p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандартни или системи за екологично управление?</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>

Част V: Намалване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намалване на броя	Отговор:
<p>Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:</p> <p>В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални</p>	<p>[.....]</p> <p>[...] <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не⁴⁵</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа,</p>

⁴⁵ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

<p>доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат⁴⁴, моля, посочете за всички от тях:</p>	<p>точно позоваване на документацията): [.....][.....][.....][.....]⁴⁶</p>
--	---

Част VI: Заключение положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясно разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно⁴⁷; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно⁴⁸, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие **Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД** да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена във всички части, раздели/ точки от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“**, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под номер: **01467-2017- 0075**, ID номер на решение за откриване 795498, референтен № № **PPD17-045**.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

⁴⁴ Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

⁴⁶ Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

⁴⁷ При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

⁴⁸ В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ с предмет:
„Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № PPD17-045

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: ____/_____, факс: ____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № PPD17-045.

Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от глава II. *Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката* от документацията, изискванията и условията описани в проекта на договор и приложенията към него.

Декларирам, че за изпълнение предмета на поръчката ще доставя акумулаторни батерии (АБ) и Токоизправители (ТИ) със следната техническа спецификация:

А. АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ (АБ) 228V DC / 165Ah

Таблица. 1

№	Параметри изисквани от възложителя	Гарантирано предложение на участника
1	Марка:	Да се посочи
2	Модел:	Да се посочи
3	Производител:	Да се посочи
4	В производство от ...	Да се посочи производствения опит за АБ или от кога съответният тип е в редовно производство
5	Гаранционен срок на акумулаторната батерия, считано от датата на протокола за успешно проведени 72-часови проби (минимум 36 месеца)	Да се посочи в месеци
1.	Стандарти, по които е произведена АБ	EN 50272-2, IEC 60896-21/22 или еквивалент/и
2.	Тип на акумулаторната батерия	Необслужваема, VRLA с GEL електролит
3.	Конструкция на положителната плоча	Решетъчна намазна
4.	Капацитет на акумулаторната батерия C10 при крайно разрядно напрежение 1,80V/ел. и 20°C	165Ah
5.	Разполагаем капацитет в края на експлоатационния срок	≥ 80% от Сном
6.	Ток на късо съединение (съгл. IEC 60 896-2 или еквивалент/и)	Да се посочи (А)
7.	Вътрешно съпротивление на елемент/блок (съгл. IEC 60 896-2 или еквивалент/и)	Да се посочи (mΩ)
8.	Брой клетки в един блок	3
9.	Номинално напрежение на един блок	6V
10.	Средно напрежение на клетка при подзаряд	2,25 ÷ 2,27 V/кп
11.	Допустимо отклонение в напрежението на блок при подзаряд	Да се посочи (V/блок)

№	Параметри изисквани от възложителя	Гарантирано предложение на участника
12.	Максимално допустим заряден ток	Да се посочи (А)
13.	Максимално допустима АС съставка на зарядния ток	Да се посочи (А)RMS
14.	Зависимост на напрежението на подзаряд от Т оС на електролита	Да се посочи (mV/ оС/ елем.)
15.	Водородни емисии H2/клетка	Да се посочи (ml/h/ел.)
16.	Срок на съхранение на напълно разреждана батерия с последваща възможност за дълбок заряд без увреждания	Да се посочи в дни
17.	Срок на съхранение на заредена АБ без необходимост от дозареждане	≥24 месеца /при 60% остатъчен капацитет
18.	Мин. допустима работна температура	Да се посочи (°С)
19.	Макс. допустима работна температура	Да се посочи (°С)
20.	Степен на саморазряд	≤2%/месец
21.	Цикли разряд-заряд при 100% разряд	Да се посочи (брой цикли)
22.	Проектен експлоатационен срок – клас Very Long Life по Eurobat 2015 или еквивалент/и	> 12 години
23.	Макс. и мин. допустимо напрежение на елемент, което не води до увреждане	Да се посочи (V)
24.	Размери на елемент	L ≤246 x B ≤192 x H ≤275 mm
25.	Тегло на елемент	Да се посочи (кг)
26.	Габаритни размери на стелажа (индикативни)	L2550 x B500 x H632 mm
27.	Тегло на стелажа	Да се посочи (кг)

Допълнителни характеристики на акумулаторните батерии /АБ/ 228V DC / 165Ah

Таблица. 2

№	Допълнителни изисквания на възложителя	Гарантирано предложение на участника
1.	Използваните сплави за производството на предложените АБ да са безантимонови, калциево-калаени	Да
2.	АБ да бъдат с електрически изолирани съединители, връзки с болтово присъединяване и гъвкави междинни мостове	Да
3.	Върху елементите на АБ да бъдат трайно маркирани полюсите и серийните /партидните / номера, годината на производство, и производителя	Да
4.	Кутията задължително да е от пламъкоустойчив материал, неразпространяващ горенето	Да се посочи материала и категорията на пламъкоустойчивост
5.	Стандартите според които е направено изследването за пламъкоустойчивост / UL 94, BS 6334, BS 2782, IEC 707, ISO 4589 или еквивалент/и /	Да се посочи
6.	Проектният експлоатационен срок (Design Life) на АБ да бъде над 12 години т.е. Very Long Life съгл. EUROBAT 2015 или еквивалент/и	Да
7.	Сервизен експлоатационен срок (Service Life Time) в режим на подзаряд, определен по DIN 43 539 ч.4 и ч.5, DIN 40 729, EN 60 896 ч.1 и ч.2 и BS 62 90 ч.2 или еквивалент/и да бъде не по-малък от 10 год.	Да
8.	Окомплектованата акумулаторна батерия се състои от 114 елемента (клетки), междуелементни и междуредови съединители. Да бъде монтирана на сглобяем метален стелаж, етажна конструкция, с киселинно устойчиво покритие, и с възможност за различни конфигурации	Да
9.	Максималният срок за съхранение без необходимост от дозареждане, който срок не може да бъде по-малък от 24 месеца при 60% остатъчен капацитет	Да се посочи в месеци
10.	Да бъдат представени следните експлоатационни параметри, определени съгласно IEC 60 896-1 и 2, BS 6290-IV, DIN 43539-4,5 или еквивалент/и: <ul style="list-style-type: none"> номинален капацитет (C10) (Ah) напрежение (V) 	Да се посочи номинален капацитет (C10) в Ah Да се посочи напрежение във V Да се посочи ток на подзаряд в А

№	Допълнителни изисквания на възложителя	Гарантирано предложение на участника
	• ток на подзаряд (А)	
11.	Акумулаторните батерии да са произведени в срок до 6 мес. преди датата на доставка	Да

Декларирам, че ако бъдем избрани за изпълнител:

- ще доставяме акумулаторни батерии, които са преминали всички необходими заводски и рутинни изпитания;
- ще доставяме компоненти от предложените от нас акумулаторни батерии за срок, по-голям от 10 години, след изтичане на гаранционния период на доставените акумулаторни батерии;
- предлаганият от нас гаранционен срок за изпълнените видове монтажни работи е месеци, **/Да се посочи минимум 36 месеца/** считано от датата на протокола за успешно проведени 72-часови проби и пускане в експлоатация на съответния обект, на който са монтирани акумулаторните батерии.
- всяка доставка на акумулаторните батерии 228V DC / 165Ah ще бъде придружавана от документите, посочени в Таблица 3:

Таблица. 3

№	Документи, които трябва да съпътстват доставката на АБ
1	Комплектована техническа и експлоатационна документация, в т.ч. инструкция за монтаж, съхранение, експлоатация и обслужване на АБ на български език
2	Декларация за произход, съдържаща данни за производителя (държава, град)
3	Гаранционна карта, съдържаща: гаранционен срок, сервизна мрежа и условия за гаранционно поддържане: срокове и начини за отстраняване на дефектите
4	Документ от производител, че доставените акумулаторни батерии са нови и неупотребявани и че същите са произведени в срок - до 6 мес. преди датата на доставка

- при всяка доставка акумулаторните батерии ще бъдат окомплектовани с необходимите резервни части и инструменти, позволяващи нормалното им поддържане.
- при всяка доставка акумулаторните батерии ще бъдат окомплектовани със следните измервателни уреди и аксесоари:
 - Термометър;
 - Електрически изолиран гаечен ключ за пристягане на съединенията;
 - Комбиниран AC/DC мултицет за ток и напрежение с DC токови клещи.

Б. ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ /ТИ/ 220V/40A

Таблица. 4

№	Параметри изисквани от възложителя	Гарантирано предложение на участника
1	Марка:	Да се посочи
2	Модел:	Да се посочи
3	Производител:	Да се посочи
4	В производство от ...	Да се посочи производствения опит за ТИ - от кога съответният тип е в редовно производство
5	Гаранционен срок на токоизправителя, считано от датата на протокола за успешно проведени 72-часови проби. (минимум 36 месеца)	Да се посочи в месеци
1.	Стандарти, по които е произведен ТИ	EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60146-1-1 или еквивалент(и)
2.	Тип на токоизправителя	Индустриален, тиристорен с галванично разделен /трансформаторен/ вход
3.	Захранващо напрежение	3x400V±10%, N, PE
4.	Захранваща честота	50Hz±10%
5.	Предназначен за захранване на различни типове акумулаторни батерии /брой елементи/	VRLA-114 кл. /NiCd 184 кл.
6.	Номинална стойност на постоянния ток	≥ 40A
7.	Ограничение на зарядния ток - настояваемо според типа на АБ	1/10 Сном за VRLA батерии; 1/5 Сном за NiCd батерии
8.	Максимална стойност на постоянното напрежение към АБ	275V
9.	Номинална стойност на напрежение към товара	220V-5% +7% (209-235V)

№	Параметри изисквани от възложителя	Гарантирано предложение на участника
10.	Пулсации на изправеното напрежение	не повече от 5% (2%пик-пик) /без АБ и ном.товар
11.	Шум	< 70dB (A) на 1m разстояние и 1/2 от височината на ТИ
12.	Работна температура	0 – 40°C при 100% товар 0 – 50°C при 88% товар
13.	Допустима мощност при: минус 10° C плюс 50° C	80 % 80 %
14.	Способ на обслужване	предно
15.	Отчитане тока и напрежението на товара	от дисплей и аналогови уреди
16.	Способ на охлаждане	естествена конвекция
17.	Подход на кабелите	отдолу
18.	Степен на защита	IP 20
19.	Ограничаване тока на ТИ при к.с. във веригите на DC консуматорите	Преминаване в режим на токоограничение–40 А
20.	Размери на шкафа	L600 × B600 × H1800 / 2000 mm
21.	Режим на работа	Буферен режим с консуматорите и АБ
22.	Схема на включване	Включен към цяла АБ
23.	Изправяне на променливото напрежение	Тиристорен блок с цифрово управление
24.	Начин за регулиране на изправеното напрежение в допустимите за консуматорите граници	С пасивни регулиращи елементи (Si противоелементни групи)
25.	Количество регулиращи противоелементни групи	Две Si противоелементни групи
26.	Номинален ток на регулиращата група	50А
27.	Максимален продължителен ток при температура на околната среда 40°C в продължение на 15 мин.	40А
28.	Ударен ток на късо съединение /к.с./	≥ 100А/15ms
29.	Брой степени на регулиращата група	Минимум 2
30.	Спад на напрежението на регулиращата група	Поддържа зададеното напрежение на шини във всички режими на работа
31.	Контрол на състоянието на АБ	Програмируем по време и параметри тест за състоянието на АБ
32.	Сигнализация за повреди чрез изходни релета с потенциални свободни контакти 220V DC / 1 А	<ul style="list-style-type: none"> - обща повреда - смущения в захранващото напрежение - прекъсване на акумулаторна батерия или свързващи проводници - понижено изходно напрежение към потребители DC - повишено изходно напрежение към потребители DC - понижено напрежение към АБ - повишено напрежение към АБ - земно съединение в +/- клона - повреда на температурния датчик
33.	Сигнализация за повреди	<ul style="list-style-type: none"> - входно AC захр. напрежение - повишено напрежение - понижено напрежение - липса на фаза или изгорял предпазител - отклонение на честотата извън допустимите граници - изходно DC напрежение - повишено напрежение към консуматорите DC - понижено напрежение към консуматорите DC - повишено напрежение към АБ - понижено напрежение към АБ - несиметрия на АБ - отрицателен тест на АБ - земно съединение в +/- веригата - повреда на ТИ - спешна повреда - неспешна повреда

№	Параметри изисквани от възложителя	Гарантирано предложение на участника
34.	Неизправности по захранващото АС напрежение	Автоматично изключване и автоматично рестартиране при отстраняване на повредата
35.	Неизправности в изходното DC напрежение -контрол повишено напрежение към консуматорите -контрол на изходния ток на ТИ /токоограничение/	Автоматично изключване и ръчно рестартиране при високо изх. напрежение >285 V DC >40A
36.	Режими на работа	Програмируеми автоматични подзаряд и ускорен заряд; Ръчен режим - подзаряд и ускорен заряд при повреда на управляващата платка
37.	Подзаряд -напрежение на подзаряд (програмируеми стойности) -номинален ток -температурен коефициент	Програмируем 2,23 – 2,27V/ел ±1% за Pb батерии 1,40 – 1,45V/ел. ±1% за NiCd батерии До 40 A ±2% /програмируем/ от 2 до 4 mV / °C /ел. (програмируем)
38.	Заряд – IU х-ка -напрежение на заряд (програмируеми стойности) -номинален ток -температурен коефициент -време за заряд	Програмируеми 2,40 V/ел ±1% за Pb батерии; 1,55V/кл. NiCd батерии До 40 A ±2% /програмируем/ от 2 до 4 mV / °C /ел. (програмируем) 0 – 100h (програмируемо според АБ)
39.	Данни от дисплея – реален текст на български или на английски език (не се допускат символи) - да се визуализира режима на работа с минимум следната информация	- ток и напрежение на консуматора - ток и напрежение на АБ - сумарен изходен ток - протокол на повредите - включване теста АБ - температура при АБ - изолационно съпротивление - базови настройки на устройството

Допълнителни изисквания към универсални токоизправители 220V/40A

Таблица. 5

№	Допълнителни изисквания на възложителя	Гарантирано предложение на участника
1.	Токоизправителят е индустриален тип със срок на експлоатация по-голям от 20 години	Да
2.	Изправянето на входното напрежение се осъществява от тиристорен блок с микропроцесорно управление и мониторинг	Да
3.	Трансформаторен /гальванично разделен / вход	Да
4.	Режими при съвместна работа с VRLA и NiCd АБ: в подзаряд като поема товара на консуматорите и компенсира: - денонощния саморазряд на батерията; - автоматичен ускорен заряд; - ръчен изравнителен заряд; - ръчен режим на подзаряд и ускорен заряд при повреда на управляващата платка	Да
5.	Изисквания към токозарядното устройство по отношение на режимите на работа (настройваеми стойности според АБ-NiCd или VRLA GEL): а) Режим на подзаряд по IU характеристика: - да обезпечава изискванията за съвместна работа с акумулаторна батерия в буферен режим, като поддържа зарядното напрежение на АБ в границите ± 1%; б) Режим на ускорен заряд по IU характеристика: - осъществява изискванията за съвместна работа с акумулаторната батерия в ускорен заряд с последващо автоматично преминаване в режим на подзаряд. - времето на режима на заряд, след достигане на напрежението на газоотделяне на клетките на АБ, да е настройваемо според типа на и изискванията на АБ; в) Токозарядното устройство да е в състояние да поддържа напрежение на потребителите на прав ток в режимите на подзаряд и ускорен заряд в границите 209-235V; г) Режим на ръчен изравнителен заряд с ограничение по ток и	Да

№	Допълнителни изисквания на възложителя	Гарантирано предложение на участника
	отделяне на консуматорите; е) Преминаване към ръчен режим на подзаряд и ускорен заряд при повреда на управляващата платка	
6.	Токоизправителят да бъде включен към цялата акумулаторна батерия от 114 клетки VRLA ГЕЛ /или 184 клетки NiCd	Да
7.	Токоизправителят да реализира всички видове подзарядни и зарядни характеристики за Pb и NiCd акумулаторни батерии	Да
8.	Температурна компенсация на подзарядното напрежение с настройваема стойност, според типа АБ	Да
9.	При отпадане на АБ пулсациите на напрежението (пик-пик) да са в границите на 5%	Да
10.	<p>Да осъществява контрол на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целостта на акумулаторната батерия и свързващите я проводници; - симетрия на акумулаторната батерия; - капацитета на акумулаторната батерия чрез програмируем по време и натоварване тест; - параметрите на входното захранващо напрежение: <ul style="list-style-type: none"> ▪ повишено захранващо напрежение; ▪ понижено захранващо напрежение; ▪ липса на фаза или изгорял предпазител на захранващото напрежение; - параметрите на изходното изправено напрежение: <ul style="list-style-type: none"> ▪ повишено напрежение към консуматорите; ▪ понижено напрежение към консуматорите; ▪ повишено напрежение на акумулаторната батерия; ▪ понижено напрежение на акумулаторната батерия; ▪ режим на токоограничение; - контрол на температурата на акумулаторното помещение; - контрол за наличие на земя в +/- верига на шини DC 	Да
11.	<p>Лицев дисплей, на който чрез основно меню и подменюта да се отчитат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - напрежението към акумулаторната батерия; - напрежението към консуматорите; - токът към акумулаторната батерия; - токът на консуматорите; - общият ток на токоизправителя; - режимът на работа на токоизправителя; - възможните режими на работа на токоизправителя и техният избор; - температурата в акумулаторното помещение; - параметрите от последния батериен тест; - вида на повредата при авария 	Да
12.	Програмното задаване на подзарядните и зарядните параметри да се извършва както от лицевият дисплей чрез въвеждане на сервисен код така и от РС чрез порт RS 232	Да
13.	При прекъсване на комуникацията между дисплея и управляващата електроника токоизправителят да може да работи устойчиво в последния избран автоматичен режим, както и да преминава в ръчен режим на работа при повреда на управляващата платка	Да
14.	<p>СД сигнализации за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - несиметрия на АБ, прекъсване на батериен предпазител и свързващите я проводници; - отрицателен резултат от батерийния тест; - земно съединение в (+) и (-) верига; - обща повреда на токоизправителя; - спешна и неспешна повреда; - аномалии или прекъсване на захранващо напрежение- високо, ниско и честота; - параметрите на изходното изправено напрежение: <ul style="list-style-type: none"> ▪ повишено напрежение към консуматорите; ▪ понижено напрежение към консуматорите; ▪ повишено напрежение на АБ; ▪ понижено напрежение на АБ; 	Да

№	Допълнителни изисквания на възложителя	Гарантирано предложение на участника
	<ul style="list-style-type: none"> - работа в токоограничение на токоизправителя; - отклонения на температурата на акумулаторното помещение и ТИ извън зададени стойности; - отклонение на тока на заряд и напрежението на подзаряд от зададените величини на стабилизация <ul style="list-style-type: none"> ▪ отклонение на тока на заряд извън границите $\pm 2\%$; ▪ отклонение на напрежението на подзаряд извън границите на $\pm 1\%$; - повреда на температурния датчик; - запомня повредите и аномалиите в работата на ТИ 	
15.	<p>Да сигнализируют чрез потенциално свободни релейни изходи (220V/1A) следните повреди:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обща повреда; - повреда на токоизправителя; - прекъсване или аномалии в захранващо напрежение; - несиметрия на АБ, прекъсване на батериен предпазител и свързващите я проводници; - отрицателен резултат от батерийния тест; - земно съединение в (+) и (-) DC верига; - понижено изх. напрежение към консуматорите; - повишено изх. напрежение към консуматорите; - повишено напрежение към АБ; - понижено напрежение към АБ; - повреда на температурния датчик; - спешна и неспешна повреда 	Да
16.	Надеждна защита на зададените програми при аварии и смущение в захранващото напрежение	Да
17.	Програмно осигуряване със сервизен и потребителски софтуер	Да
18.	Да захранва надеждно консуматорите и при прекъсване или отделяне на акумулаторната батерия (работа без включена батерия)	Да
19.	Да не влияе токоограничаващо на тока на късо съединение във веригите на консуматорите на прав ток	Да
20.	Да удовлетворява изискванията за електромагнитна съвместимост EN 61000-6-2, 6-3	Да
21.	Регулирането на изправеното напрежение в допустимите за консуматорите граници да е посредством пасивни регулиращи елементи (Si противоелементни групи)	Да

Декларирам, че ако бъдем избрани за изпълнител:

- ще доставяме токоизправители, които са преминали всички необходими заводски и рутинни изпитания;
- предлаганият от нас гаранционен срок за изпълнените видове монтажни работи е **месеци, /Да се посочи минимум 36 месеца/** считано от датата на протокола за успешно проведени 72-часови проби и пускане в експлоатация на съответния обект, на който са монтирани токоизправителите.
- всяка доставка на токоизправители ще бъде придружавана от документите, посочени в Таблица 6:

Таблица 6.

№	Документи, които трябва да съпътстват доставката на ТИ
1.	Комплектована техническа и експлоатационна документация, в т.ч. инструкция за монтаж, съхранение, експлоатация и обслужване на ТИ на български език
2.	Декларация за произход, съдържаща данни за производителя (държава, град)
3.	Гаранционна карта, съдържаща: гаранционен срок, сервизна мрежа и условия за гаранционно поддържане: срокове и начини за отстраняване на дефектите

- при всяка доставка токоизправителите ще бъдат окомплектовани с необходимите резервни части и инструменти, позволяващи нормалното им поддържане.

В. Предлагаме следните срокове за изпълнение на доставките и дейностите по предмета на договора:

№	Обект/ подстанция Оборудване	Доставка на оборудването – календарни дни след писменото им възлагане от страна на Възложителя	Монтаж на оборудването /включително извършване на демонтажни работи на съществуващото оборудване/, пусково- налаждъчни дейности и провеждане на 72

			часови проби – календарни дни след писменото им възлагане от страна на Възложителя
1.	ПС „София-център“ нова Акумулаторна батерия	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 60)	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 10)
2.	ПС „Александър Наумов“ нова Акумулаторна батерия	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 60)	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 10)
3.	ПС „Витоша“ нова Акумулаторна батерия	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 60)	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 10)
4.	ПС „Гео Милев“ нова Акумулаторна батерия	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 60)	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 10)
5.	ПС „Подуене“ нова Акумулаторна батерия	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 60)	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 10)
6.	ПС „Илиянци“ нова Акумулаторна батерия	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 60)	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 10)
7.	ПС „Георги Димитров“ нов Токоизправител	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 90)	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 10)
8.	ПС „Боримечка нов Токоизправител	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 90)	/Да се посочи/ календарни дни (не повече от 10)

Бележка: Участникът трябва да попълни техническите данни във всички позиции от техническата спецификация, в които е записано „**Да се посочи**“. Наличието на непълнена позиция от таблиците, за която е указано „**Да се посочи**“ е предпоставка за отстраняване на участник.

Г. ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ НА АБ И ТИ

Декларирам, че при изпълнение предмета на договора:

- 1) акумулаторните батерии и токоизправителите ще бъдат доставяни в подходяща опаковка срещу повреда и разрушаване по време на транспорт и съхранение. Отговорностите и разходите по натоварването и транспортирането на оборудването (АБ или ТИ) до съответния енергиен обект (подстанция), за която е предназначено са за наша сметка;
- 2) в случай на рекламация и установяване на дефект при доставката и монтажа ще извършим подмяна на съответния елемент от акумулаторната батерия или токоизправителя с нов, отговарящи на изискванията.

Д. МОНТАЖ НА НОВИ АБ И ТИ

Декларирам, че преди монтажа на новите акумулаторни батерии и токоизправители, ще извършим демонтаж на съществуващите АБ (За ПС „София-център“, ПС „Александър Наумов“, ПС „Витоша“, ПС „Гео Милев“, ПС „Подуене“ и ПС „Илиянци“) и демонтаж на съществуващ ТИ (За ПС „Боримечка“ и ПС „Георги Димитров“).

Декларирам, че всички дейности по предмета на договора ще извършим при спазване на инструкциите от завода производител, ПБЗРЕУЕТЦЕМ (Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи) и НУЕУЕЛ (Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии). Декларирам, че няма да допуснем едновременно изпълнение на повече от една от дейностите, посочени по-долу.

Декларирам, че изпълнението на предмета на договора ще извърши в следната последователност:

- 1) Доставка на АБ или ТИ до съответния енергиен обект, за който е предназначена, като демонтираните АБ или ТИ ще останат на съхранение в помещение на конкретния енергиен обект;
- 2) Демонтаж на съществуваща АБ или ТИ, като по време на демонтажа Възложителят осигурява алтернативно захранване на веригите на постоянен ток на подстанцията с мобилна АБ или ТИ;
- 3) Монтаж на нова АБ или ТИ в конкретния енергиен обект;
- 4) Пусково наладъчни работи и снемане на характеристики на новомонтирано оборудване;
- 5) Провеждане на 72 часови проби в реален режим на работа;
- 6) Въвеждане на новомонтирано оборудване в редовна експлоатация след успешно проведени 72 часови проби.
- 7) Изготвяне на протокол за въвеждане в експлоатация на оборудването (АБ / ТИ).

Декларираме, че в случай, че представляваният от мен/ нас участник бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка ще представим линеен график за изпълнение на поръчката в срок до 20 дни, считано от възлагане на доставка на оборудването в конкретен обект на възложителя, като в представения график ще бъдат спазени последователността на действията и сроковете, съгласно Договора.

Срок за изпълнение на поръчката 18 /осемнадест/ месеца, считано от датата на сключване на договор с избора за изпълнител.

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

(Опишете кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

Към настоящето предложение за изпълнение на поръчката прилагаме следните технически документи за предложените акумулаторните батерии и токоизправители:

Таблица 7.

№	Технически документи за АБ
1.	Протоколи от типови изпитания на акумулаторните батерии, доказващи техническите им характеристики <i>(оригинали или заверени от участника копия на оригиналите)</i> .
2.	Проспект/каталог/технически данни на предлагания тип акумулаторни батерии, както и други документи, от които да са видни данните на предлаганата акумулаторна батерия, посочени в таблици 1 и 2 по-горе – на хартиен носител. Проспектите/каталозите/техническите данни на АБ да съдържат също: - таблична характеристика при различен разряден ток, време и крайно разрядно напрежение на клетка V/ел. и t=20°C; - разрядни характеристики или таблици при разряд с постоянен ток и постоянна мощност; - графична характеристика на срока на експлоатация в зависимост от околната температура; - графична характеристика на капацитета на батерията при различни.
3.	Сертификат от МВР-НПИПАБ-НСПАБ относно противопожарната и аварийна безопасност на предлаганите акумулаторни батерии <i>(оригинали или заверени от участника копия на оригиналите)</i> .

Таблица 8.

№	Технически документи за ТИ
4.	Протоколи от типови изпитания на токоизправителите, доказващи техническите им характеристики <i>(оригинали или заверени от участника копия на оригиналите)</i> .
5.	Проспект/каталог/технически данни на предлагания тип токоизправители, както и други документи, от които да са видни данните на предлагания токоизправител, посочени в таблици 4 и 5 по-горе – на хартиен носител.

Приложения:

- 1) Документ за упълномощаване (пълномощно), ако е приложимо;
- 2) Декларация за съгласие с клаузите на приложения в документацията проект на договор;
- 3) Декларация за срока на валидност на офертата;
- 4) Технически документи за акумулаторните батерии, посочени в Таблица 7 по-горе;
- 5) Технически документи за токоизправителите, посочени в Таблица 8 по-горе.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

Приложение № 4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения в документацията проект на договор (прилага се към техническото предложение)

ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения в документацията проект на договор

Долуподписаният/-ната/ в качеството ми на представляващ (името на участника) участник в обществена поръчка с предмет: „.....“, референтен № ...

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията в проекта на договор, приложен в документацията за участие за възлагане на обществената поръчка.

Дата _____ г.

Декларатор: _____
/име, подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният/ -ата.....,
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаваш/а лична карта №....., издадена наот –
гр.....,

адрес:.....,
(постоянен адрес)

в качеството ми на.....
(посочва се длъжността)

на.....,
(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „.....“, референтен
№

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажменти са валидни и обвързващи за нас за срока, посочен в обявлението за откриване на поръчката, като срок на валидност на офертата, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Дата _____ г.

Декларатор: _____
/име, подпис и печат/

Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Приложение № 6. Ценово предложение (поставя се в отделен, непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри“).

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет:
„Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № **PPD17-045**

От: _____, със седалище град _____ и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: ____ / _____, факс: ____ / _____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(трите имена)

в качеството си на _____
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители“, референтен № **PPD17-045**,
предлагам следното ценово предложение:

Обща стойност на предмета на договора:

Таблица 1.

№	Дейности	Обща стойност за изпълнение в лв. без ДДС
1.	Обща стойност на доставката на АБ и ТИ, (съгласно посочените единични цени в Таблица 1.1. по-долу)	
2.	Обща стойност на демонтажа на стари АБ и ТИ, монтажа на нови АБ и ТИ, пусково-наладъчните работи и провеждане на 72 часови проби (съгласно посочените цени по подстанции в Таблица 1.2. по-долу)	
Обща стойност за доставка, демонтаж на старите АБ и ТИ, монтаж на нови АБ и ТИ, и пусково-наладъчни работи и изпитания, и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване (АБ и ТИ), предмет на поръчката		= ∑ (1÷2)

Обща стойност на доставката по предмета на договора:

Таблица 2.

№	Оборудване	ПС	Цена за доставка в лв. без ДДС
1	Акумулаторна батерия 228V/165Ah /1брой/- тип VRLA с GEL електролит в комплект със стелаж и допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ, съгласно техническите характеристики, посочени в Техническото предложение. Модел: ... Марка: ... Производител: ...	ПС „София-център“	
2	Акумулаторна батерия 228V/165Ah /1брой/- тип VRLA с GEL електролит в комплект със стелаж и допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ, съгласно техническите характеристики, посочени в Техническото предложение. Модел: ... Марка: ... Производител: ...	ПС „Александър Наумов“	
3	Акумулаторна батерия 228V/165Ah /1брой/- тип VRLA с GEL електролит в комплект със стелаж и допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ, съгласно техническите характеристики, посочени в Техническото предложение. Модел: ... Марка: ... Производител: ...	ПС „Витоша“	

№	Оборудване	ПС	Цена за доставка в лв. без ДДС
4	Акумулаторна батерия 228V/165Ah /1броя/- тип VRLA с GEL електролит в комплект със стелаж и допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ, съгласно техническите характеристики, посочени в Техническото предложение. Модел: ... Марка: ... Производител: ...	ПС „Гео Милев“	
5	Акумулаторна батерия 228V/165Ah /1броя/- тип VRLA с GEL електролит в комплект със стелаж и допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ, съгласно техническите характеристики, посочени в Техническото предложение. Модел: ... Марка: ... Производител: ...	ПС „Подуене“	
6	Акумулаторна батерия 228V/165Ah /1броя/- тип VRLA с GEL електролит в комплект със стелаж и допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ, съгласно техническите характеристики, посочени в Техническото предложение. Модел: ... Марка: ... Производител: ...	ПС „Илиянци“	
7	Универсален тиристорен токоизправител с микропроцесорно управление и мониторинг 220V/40A /1броя/ за заряд и подзаряд на акумулаторни батерии тип VRLA и NiCd и захранване на DC консуматори, съгласно техническите характеристики, посочени в Техническото предложение. Модел: ... Марка: ... Производител: ...	ПС „Георги Димитров“	
8	Универсален тиристорен токоизправител с микропроцесорно управление и мониторинг 220V/40A /1броя/ за заряд и подзаряд на акумулаторни батерии тип VRLA и NiCd и захранване на DC консуматори, съгласно техническите характеристики, посочени в Техническото предложение. Модел: ... Марка: ... Производител: ...	ПС „Боримечка“	
Обща стойност на доставката на АБ и ТИ			= \sum (1÷8)

Обща стойност на демонтаж, монтажа, пусково-наладъчните работи и провеждане на 72 часови проби по предмета на договора:

Таблица 3.

№	Дейности	ПС	Цена за изпълнение в лв. без ДДС
1	- Демонтажни работи на съществуваща батерия; - Монтаж на новото оборудване/ в цената трябва да се включат всички мощни материали за извършване на монтажа/; - Монтаж на допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ; - Извършване на пусково-наладъчни работи и изпитания и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване.	ПС „София-център“	
2	- Демонтажни работи на съществуваща батерия; - Монтаж на новото оборудване/ в цената трябва да се включат всички мощни материали за извършване на монтажа/; - Монтаж на допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ; - Извършване на пусково-наладъчни работи и изпитания и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване.	ПС „Александър Наумов“	

№	Дейности	ПС	Цена за изпълнение в лв. без ДДС
3	- Демонтажни работи на съществуваща батерия; - Монтаж на новото оборудване/ в цената трябва да се включат всички помощни материали за извършване на монтажа/; - Монтаж на допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ; - Извършване на пусково-наладъчни работи и изпитания и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване.	ПС „Витоша“	
4	- Демонтажни работи на съществуваща батерия; - Монтаж на новото оборудване/ в цената трябва да се включат всички помощни материали за извършване на монтажа/; - Монтаж на допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ; - Извършване на пусково-наладъчни работи и изпитания и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване.	ПС „Гео Милев“	
5	- Демонтажни работи на съществуваща батерия; - Монтаж на новото оборудване/ в цената трябва да се включат всички помощни материали за извършване на монтажа/; - Монтаж на допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ; - Извършване на пусково-наладъчни работи и изпитания и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване.	ПС „Подуене“	
6	- Демонтажни работи на съществуваща батерия; - Монтаж на новото оборудване/ в цената трябва да се включат всички помощни материали за извършване на монтажа/; - Монтаж на допълнително табло със защита от къси съединения по захранващите проводници на АБ; - Извършване на пусково-наладъчни работи и изпитания и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване.	ПС „Илиянци“	
7	- Демонтажни работи на съществуващ токоизправител; - Монтаж на новото оборудване/ в цената трябва да се включат всички помощни материали за извършване на монтажа/; - Извършване на пусково-наладъчни работи и изпитания и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване.	ПС „Георги Димитров“	
8	- Демонтажни работи на съществуващ токоизправител; - Монтаж на новото оборудване/ в цената трябва да се включат всички помощни материали за извършване на монтажа/; - Извършване на пусково-наладъчни работи и изпитания и провеждане на 72 часови проби под товар за въвеждане в експлоатация на новомонтираното оборудване.	ПС „Боримечка“	
Обща стойност на демонтажа на стари АБ и ТИ, монтажа на нови АБ и ТИ, пусково-наладъчни работи и провеждане на 72 часови проби			= $\sum (1÷8)$

Декларирам, че предлаганата цена на услугата е определена при пълно съответствие с условията за образуването и от документацията за участие и включват:

- Всички необходими доставки на материали и дейности за изпълнение на обекта на поръчката, в съответствие с Техническите изисквания от Глава II от документацията за участие.
- В предложената цена е включено изпълнението на всички дейности, част от предмета на поръчката.
- Всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително труд, механизация, съоръжения, разходи, транспортни и организационни, свързани с огледи, изграждане и пуск в експлоатация на съоръжението, както и транспортни и организационни разходи, разходи по доставяне на материали до мястото на изпълнение на поръчката, демонтаж, монтаж, допълнителни разходи върху труд и механизация и др. са определени при пълно съответствие с изискванията на Възложителя
- Декларирам, че в предложената цена е включено изпълнението на предмета на поръчката и няма да предявявам претенции за допълнително заплащане на необходимите доставки на материали и съпътстващи дейности за изпълнение на обекта на поръчката.

➤ Съгласен съм при несъответствие между „Единичната цена“, „Общата стойност“ и „Общата стойност за изпълнение на всички посочени дейности по доставка/ демонтаж, монтажа, пусково-наладъчните работи и провеждане на 72 часови проби на предлаганото оборудване“, за вярна да се приеме „Единичната цена“, и „Общата стойност“ и „Общата стойност за изпълнение на всички посочени дейности по доставка/ демонтаж, монтажа, пусково-наладъчните работи и провеждане на 72 часови проби на предлаганото оборудване на предлаганото оборудване“ да се приведат в съответствие спрямо нея.

Приемаме предложения от Възложителя начин на плащане, а именно: плащането да се извършва по банков път, с платежно нареждане, в лева, 60 /шестдесет/ дни след датата на получаване на оригиналната фактура, съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството (ЗС), придружена с двустранен предавателно-приемателен протокол за извършени и приети без забележки:

- доставка на оборудване (АБ и ТИ) в конкретен енергиен обект;
- монтажни дейности, пусково-наладъчни работи, успешно проведени 72 часови проби и въвеждане в редовна експлоатация на новомонтираното оборудване в конкретен енергиен обект.

Дата _____ . 2017 година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗИСКАНИ ОТ УЧАСТНИКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 67, АЛ. 5 ОТ ЗОП

Приложение № 7. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка

ОБРАЗЕЦ!

СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ

Долуподписаният/-ната _____
(трите имена)

в качеството ми на представляващ на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура с предмет „**Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и токоизправители**“, референтен № **PPD17-045**.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

През последните три (3) години, считано до датата на подаване на нашата оферта за участие, сме изпълнили описаните по-долу доставки, еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:

№ по ред	Предмет на изпълнената доставка	Стойност на доставката	Срок на изпълнение на доставката (начална и крайна дата на изпълнението)	Получател (наименование и адрес)	Лице за контакти (име и телефон)	Доказателство за изпълнена доставка съгласно чл. 64, ал 1, т. 2 от ЗОП (посочване на приложен документ или конкретен регистър)
1						
2						
3						

Бележки: Изискване на Възложителя е участникът да докаже, че през последните три (3) години, считано от датата на подаване на офертата за участие, да е изпълнил дейности (доставки) с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката, най-малко при следното минимално изискване: да е произвел и/или доставил, монтирал и въвел в експлоатация в енергиен обект (електрическа подстанция или електрическа централа) минимум 4 (четири) броя акумулаторни батерии и минимум 1 (един) брой токоизправител.

*Под „дейности идентични и/или сходни с предмета на поръчката“ да се разбира производство и/или доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на акумулаторни батерии и токоизправители в енергиен обект (електрическа подстанция или електрическа централа).

Приложения: доказателства за извършените доставки, съгласно изискванията на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. (оригинали или заверени от участника копия на оригинала).

_____ година
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис и печат)

име и фамилия

*Този документ се представя при допълнително при поискване от оценителната комисия.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/-ната/ _____, в
качеството ми на представляващ _____, участник
в процедура за възлагане на обществена поръчка с „Доставка и монтаж на акумулаторни батерии и
токоизправители“, референтен № PPD17-045

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Участникът, когото представлявам, не е свързано лице по смисъла на т. 45 от § 2 от ДР на ЗОП с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата _____ г.

Декларатор: _____

/име, подпис и печат/

Бележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

**Този документ се представя при допълнително при поискване от оценителната комисия.*

IX. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Приложение № 9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ (представя се преди сключване на договор)

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Долуподписаният/ата:
(име, презиме, фамилия)

ЕГН:
постоянен адрес
гражданство
документ за самоличност
в качеството ми на законен представител (пълномощник) на:
.....
вписано в регистъра при

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН:
постоянен адрес
гражданство
документ за самоличност

2.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН:
постоянен адрес
гражданство
документ за самоличност

3.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН:
постоянен адрес
гражданство
документ за самоличност

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:/...../.....

Декларатор:
(подпис)

Приложение № 10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ _____,
в качеството ми на законен представител/ упълномощен представител на _____,
(участник / кандидат в процедурата, посочена по-долу)

със седалище и адрес на управление: _____,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____, по повод участие в _____
(вид на процедурата по ЗОП – открита/ограничена/договаряне или др.) за възлагане на

обществена поръчка с предмет: „.....“;

референтен №

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представяваното от мен дружество **е регистрирано / не е регистрирано** в юрисдикция с _____
(невярното се зачертава)

преференциален данъчен режим, а именно: _____.

2. Представяваното от мен дружество **се контролира / не се контролира** от лице, регистрирано в _____
(невярното се зачертава)

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: _____.

3. Представяваното от мен дружество попада в изключението на **чл. 4, т. _____** от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

_____ / _____ година

Декларатор: _____

1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва само в случай, че дружеството **е регистрирано** в юрисдикция с преференциален данъчен режим или **се контролира** от лице, **регистрирано** в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

2. Когато участникът / кандидатът е юридическо лице декларацията се представя от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице.

3. Представя се лично от участника / кандидата – физическо лице или от негов упълномощен представител.

4. Когато участникът / кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.

5. Когато участникът / кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя.

6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТЛТДС.

7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.

8. Легалната дефиниция на понятието "Контрол" се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТЛТДС във връзка с § 1 от ДР на ТЗ.

9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТЛТДС.

10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТЛТДС.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка
ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Известени сме, че нашият Клиент, _____
[име/фирма и адрес на участника]
наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Решение № _____ / _____ г.
[посочва се № и дата на Решението за класиране]
на _____, наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител
[фирма на възложителя]
в процедурата за възлагане на обществена поръчка реф. № _____ с предмет: _____
_____, с което е определен
[описва се обекта, предмета и съответната обособена позиция, ако има такава]
за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ %

[посочва се размера от поканата за процедурата]
от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____),
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]
за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ [Банка], ЕИК _____, с
настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от
Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____),
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]

в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____, до която
[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия] дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, да отговорим писмено не по-късно от 10 работни дни от получаване на запитването.

дата: _____ година
град: _____

Банка: _____

Изпълнителен директор
Име, фамилия:
Подпис и печат: _____