

СВ - ДОС - 76

06.01.2017г



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕФ. № РРС 16-107

Относно: Разяснения на възложителя по обществена поръчка с реф. № РРС 16-107 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Енос“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Димитър Димитров“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Хиподрума“, елемент от критичната инфраструктура на разпределителна мрежа 110 kV на град София“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по обявената процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 16-107 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Енос“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Димитър Димитров“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Хиподрума“, елемент от критичната инфраструктура на разпределителна мрежа 110 kV на град София“, Ви предоставяме отговор на поставения в искането въпрос.


Въпрос:

„В количествената сметка липсва монтажът на муфите 110 kV. Къде следва да се оферира същият – към полагането на кабела 110 kV или да се добави отделна позиция?“

Отговор:

Монтажът на кабелните съединителни муфи 110 kV да бъде оферирани в ценовото предложение в Приложение № 1.2, т. 5 „Полагане на нов сух силов кабел 110 kV (три фази) с обща дължина от 4519 m между ПС „Димитър Димитров“ и ПС „Хиподрума“ по кабелно трасе“, подточка 5.2 „Съществуващ непроходим колектор“.

С УВАЖЕНИЕ:


РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

