

ДО
ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С РЕФ. № PPC 15-128

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД	
Мак. №	СВ-DOC-324
София	15.01.2016 г.
П.К.1784 Бул. "Цар Симеон Тисов" 159	

Относно: Разяснения на възложителя по документацията за участие в открита процедура с предмет „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“, доставка на материали, оборудване и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, реф. № PPC 15-128

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С писмо вх. № СВ-DOC-208/11.01.2016 г. е отправено следното искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура с предмет „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“, доставка на материали, оборудване и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, реф. № PPC 15-128:

„В предоставената към документацията за участие КСС „Приложение 1.1“ към ценовото предложение, е необходимо да се оферира доставка на съединителни муфи 110 kV 1600 mm² и доставка на кабелни глави открит монтаж във въздушна среда 110 kV 1600 mm², съответно позиции 4 и 5 от КСС за доставка на материали. В КСС „Приложение № 1.2“ за изпълнение на строително монтажните работи, липсват позиции за направата на съединителни муфи 110 kV и кабелни глави 110 kV.

Въпрос 1: Молим да уточните чие задължение е направата на 12 броя съединителни муфи 110 kV и 6 броя кабелни глави 110 kV;


Въпрос 2: В случай, че са задължение на Изпълнителя, молим да уточните към коя позиция от КСС, трябва да се оферира направата на съединителни муфи 110 kV и кабелни глави 110 kV.“

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви даваме следните разяснения:

Отговор на Въпрос 1: Задължение на Изпълнителя е направата на 12 броя съединителни муфи 110 kV и 6 броя кабелни глави 110 kV.

Отговор на Въпрос 2: Направата на 12 броя съединителни муфи 110 kV и 6 броя кабелни глави 110 kV да бъдат оферирани в Приложение 1.2 към ценово предложение на точка 5 „Полагане на нов сух силов кабел 110 kV с обща дължина от 7650 м между ПС „Орион“ и ПС „Боримечка“ по съществуващо кабелно трасе.

С УВАЖЕНИЕ:


РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

