


Утвърждавам: Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Упълномощен член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Дата: 28.08.2019 г.



ДОКЛАД

за резултатите от дейността на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029 по описа на възложителя

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА:

Настоящият Доклад е съставен и подписан от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА:

Докладът отразява резултатите от работата на комисията, свързана с отварянето, разглеждането, оценяването и класирането на офертите, във връзка с провеждането на процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ реф. № PPD 19-029, открита от Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с Решение № PPD 19-029-1 от 13.03.2019 г. и Решение с промяна № PPD 19-029-2 от 27.03.2019 г.

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции.

На основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП е открита процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 18.03.2019 г., заведено под преписка № 01467-2019-0017. Решението за откриване на обществената поръчка, както и поканата за участие са публикувани на основание чл. чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП от ЗОП в профила на купувача на Възложителя на 18.03.2019 г. в самостоятелен раздел с № 118322.

III. КОМИСИЯ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС:

Процедурата е проведена от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-3091/ 08.05.2019 г. на г-н Виктор Станчев – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анаета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – Юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Даниел Благоев – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Атанас Танев – Юрисконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

2. Теодора Ангелова – Юрисконсулт „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

3. Евгени Станчев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

4. Светлана Илиева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

6. Благвеста Георгиева – Инженер РЕЕ, отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с реф. № PPD 19-029

7. Любомир Германов - Ръководител ОЦ „Аварийна служба 2“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

В работата на комисията на първото ѝ заседание, поради обективна невъзможност за изпълнение задълженията си, на мястото на Марияна Бецинска /определена за основен член на комисията/ се включи Светлана Илиева /определена за резервен член на комисията/.

Преди да започнат своята работа по отваряне, разглеждане и оценка на офертите на участниците, всички членове на комисията декларираха липсата на основанията за отвод (липса на конфликт на интереси), като подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП в деня на включването им в работата на комисията. Декларациите са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:

Да подадат оферти за участие в настоящата обществена поръчка от възложителя са поканени следните лица (потенциални участници):

1. „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. София, ул. „Околовръстен път.“ № 36, тел.: +359 2 905 50 60; факс: +359 2 905 50 70, e-mail: office@excelor.bg
2. Обединение „ЕНЕРДЖИ ЛАЙН“ ДЗЗД (с участници „Енерджи Маркет“ АД и „Energy Composites Sp.“ z.o.o.), със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, тел.: +359 2 983 1631; факс: +359 2 983 6058, e-mail: office@energymarketad.com
3. „АСФ СЪРВИС“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. Перник 2300, ул. „Пирин“ № 12А, e-mail: service.ltd@asf.bg;
4. „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 7, вх. Б, ет. 1, ап. 11, тел.: 02/ 987 49 60, факс: 02/ 987 49 80, e-mail: office@asm-bg.com.

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно до 16:30 часа (краят на работното време за възложителя) на 07.05.2019 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – възложител на обществената поръчка, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 3 /три/ запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-5399/ 07.05.2019 г. в 11:40 часа от „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 7, вх. Б, ет. 1, ап. 11, тел.: 02/ 987 49 60, факс: 02/ 987 49 80, e-mail: office@asm-bg.com;
2. Вх. № CD-DOC-5410/ 07.05.2019 г. в 13:10 часа от „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. София, ул. „Околовръстен път.“ № 36, тел.: +359 2 905 50 60; факс: +359 2 905 50 70, e-mail: office@excelor.bg;
3. Вх. № CD-DOC-5456/ 07.05.2019 г. в 15:52 часа от „АСФ СЪРВИС“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. Перник 2300, ул. „Пирин“ № 12А, e-mail: service.ltd@asf.bg.

V. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 10:00 часа на 08.05.2019 г. Декларациите са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти присъства представител на участник в процедурата, който попълни списък на присъстващите, както следва:

- Ангел Ангелов – Управител на „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД.

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с реф. № PPD 19-029

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

След отварянето на опаковките с офертите и оповестяване на съдържанието им и след извършване на всички действия, предвидени в чл. 54, ал. 3 – ал. 5 от ППЗОП, в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, Председателят на комисията обяви края на публичната част от заседанието на комисията. За заседанието на комисията, описано по-горе, е изготвен нарочен протокол (Приложение 1 от настоящия доклад).

На свое закрито (за участниците) заседание, проведено на 22.05.2019 г., комисията разгледа представените от участниците документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Констатациите от направената проверка относно наличието и редовността на представените в офертите на участниците документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП са подробно описани от комисията в протокола от 22.05.2019 г., изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, представляващ Приложение 2, неразделна част от настоящия доклад. Съгласно същия, на участника: „АСФ СЪРВИС“ ЕООД е указано, че има възможност да представи нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, за отстраняване на констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията и/или документите за личното състояние и критериите за подбор.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, протоколът по чл. 57, ал. 7 от ППЗОП от 22.05.2019 г., който отразява съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в процедурата, в деня на публикуването му в профила на купувача – 22.05.2019 г. - е изпратен и до участниците в процедурата. Видно от автоматично генерирани факс известия, участниците: „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД и „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД са получили документа в деня на изпращането му - на 22.05.2019 г., а участникът „АСФ СЪРВИС“ ЕООД на 23.05.2019 г. чрез куриер.

От получения на 04.06.2019 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД протокол е видно, че пликове с надпис „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с реф. № РРД 19-029 и предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“, е получен в определения срок (до 16.30 ч. на 31.05.2019 г.) от участника „АСФ СЪРВИС“ ЕООД - вх.№ СD-DOC – 6361/29.05.2019г. в 12.55ч.

След като на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията провери допълнително представените от участника „АСФ СЪРВИС“ ЕООД документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, установи, че участникът е представил нов ЕЕДОП в съответствие с изискванията на ЗОП и тези на възложителя.

Резултатите от работата на комисията съгласно чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, извършена на 04.06.2019 г., са обективирани в изготвения протокол от същата дата, представляващ Приложение 3, неразделна част от настоящия доклад.

На свое закрито заседание, проведено на 07.06.2019 г. съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, допуснати до разглеждане на техническите им предложения, и ги провери за съответствие с изискванията на възложителя, предварително определени в обявлението и документацията за участие.

Резултатите от работата на комисията, извършена на 07.06.2019 г., са обективирани в изготвения протокол от същата дата, представляващ Приложение 4, неразделна част от настоящия доклад.

С писмо изх. № СВ - DOC 2547/10.06.2019 г., комисията изпрати запитване до ЗАО „ФЕНИКС - 88“, с чиято продукция участват в процедурата участниците „АСФ Сървис“ ЕООД и „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД, за предоставяне на каталози, протоколи от типови или заводски (рутинни) изпитвания на композитните стълбове и инструкции за монтаж и експлоатация на композитните стълбове.

При отварянето на опаковката с разясненията по чл. 54, ал. 13 от ППЗОП на свое работно заседание, проведено на 02.07.2019 г., комисията констатира следното:

ЗАО „ФЕНИКС - 88“ е предоставил каталози на композитни стълбове за ниско напрежение и средно напрежение, протоколи от типови или заводски (рутинни) изпитвания на композитните стълбове и инструкции за монтаж и експлоатация на композитните стълбове.

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с реф. № РРД 19-029

В резултат на това в рамките на същото заседание бе извършен и повторен преглед на техническите предложения на участниците „АСФ Сървис“ ЕООД и „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД с оглед получените разяснения.

Резултатите от работата на комисията, извършена на 02.07.2019 г., са обективирани в изготвения протокол от същата дата, представляващ Приложение 5, неразделна част от настоящия доклад.

На 25.07.2019 г. предвид вида на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП, провеждана на основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и на основание чл. 64, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, комисията проведе техническо договаряне с участниците: „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД и „АСФ СЪРВИС“ ЕООД.

В началото на заседанието на комисията, в присъствието на представители на участниците беше изтеглен жребий, на основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП, въз основа на който се определи редът за водене на преговори с участниците

Постигнатите договорености от проведените технически преговори между комисията и представителите на участниците са отразени в протоколи №№ 6, 7 и 8, неразделна част от настоящия доклад, подписани от всички членове на комисията, (без изразено особено мнение) от една страна и от съответните представители на участниците от друга страна. На участниците бе предоставена възможност да предоставят допълнителни документи, свързани с техническите им предложения.

От получения на 31.07.2019 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД списък е видно, че пликове с надпис „Допълнителни документи по процедура на договаряне без предварителна покана за участие, с реф. № РРД 19-029 и предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“, са получени в определения срок (до 16.30ч. на 30.07.2019 г.) от следните участници:

- „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД - вх.№ CD-DOC – 9167/30.07.2019г. в 14.10ч.
- „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД - вх.№ CD-DOC – 9178/30.07.2019г. в 16.03ч.

В договорения на 25.07.2019 г. между комисията и всеки участник поотделно срок (до 16:30 часа на 30.07.2019 г.), нито по-късно, участникът „АСФ Сървис“ ЕООД не е представил изискваните от комисията допълнителни документи в съответствие с постигнатите договорености от проведените технически преговори с него.

С оглед гореизложеното, комисията счита, че участникът не е представил изискваната се информация, свързана с представяне на технически документи, като по този начин представеното от него техническо предложение, бидейки част от подадената от него оферта за участие, не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 57, ал. 1 от ЗОП „АСФ Сървис“ ЕООД не следва да бъде допуснат до следващия етап на процедурата, а именно: отваряне на ценовото му предложение.

След като се увери, че получените от участниците „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД и „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, пликове с допълнителни документи са непрозрачни, запечатани и с ненарушена цялост, комисията пристъпи към отварянето им и разглеждането на съдържащите се в тях документи и информация, като констатира следното:

1. „АСМ Електрик“ ООД:

Участникът е представил изискваните от комисията документи за категория на горимост, които са в съответствие с техническите изисквания на възложителя, поради което техническото му предложение отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2. „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД:

Участникът е представил следните документи:

а. Протокол, определящ класа на негоримост на материала за производство на стълбове – „В1“.

Представеният протокол №103-1-С-17/19.04.2017 г., относно категория на горимост на композитни стълбове производство на ЗАО „ФЕНИКС 88“ съдържа изпитвания, които са проведени съгласно стандарт „ГОСТ 30402-96 Материали строителные. Метод испытания на воспламеняемость“, разработен на база на стандарт ISO 5657-86 „Reaction to fire tests – Ignitability of building products using a radiant heat source“.

При прегледа на резултатите от проведените изпитвания и постановката за тяхното провеждане, бяха констатирани различия в методите при определяне на категорията на горимост на изпитваните образци съгласно ГОСТ 30402-96 и стандартните методи на изпитвания при определяне категорията на горимост „V-0“, изисквана от възложителя, както следва:

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с реф. № РРД 19-029

№.	Изисквания за определяне на категория на горимост	Съгласно изискванията на възложителя и приложимите стандарти за определяне на категория на горимост при вертикален пламък	Резултати от приложените изпитванията съгл. стандарт ГОСТ 30402-96
1	Категория на горимост	„V-0“, съгласно изискванията на възложителя	„B1“ - за образец със защитно покритие тип СГК-2; „B2“ - за образец, без защитно покритие
2	Размери на образците	125 mm x 13 mm, с дебелина до 13 mm	160 mm x 160 mm, с дебелина 12 mm
3	Брой на образците	2 групи по 10 броя	15 броя
4	Метод на изпитване	Метод „В“ - Прилага се вертикален пламък, генериран от горелка със син цвят, с дължина 20 mm, приложен под изпитвания образец, закрепен към стойка, във вертикално положение.	Прилага се индиректно нагряване, чрез топлинен поток, излъчван от повърхността на изпитващата постановка с плътност от 5 kW/m ² , до 50 kW/m ² , въздействащ върху образец, разположен върху хоризонтална повърхност.
5	Продължителност на изпитването	Двукратно прилагане на пламък, в продължение на 10 секунди	Индиректно нагряване, чрез лъчист топлинен поток до достигане на запалване, след което, с намаляване на мощността на стъпки до 10 kW/m ² , се установява пламната температура на образца
6	Тестова постановка	Горелка тип „Бунзен“, захранвана с газ пропан или бутан с мощност 50 W за директно нагряване с открит пламък на изпитваните образци	Постановка с възможност за излъчване на топлинен поток с плътност до 50 kW/m ²

Във връзка с горните различия, установени от представения протокол от проведените изпитвания на образци съгласно стандарт ГОСТ 30402-96 и изискванията на възложителя за категория на горимост „V-0“, следва да се заключи, че стандарт ГОСТ 30402-96, използващ метод с индиректно нагряване на образците с лъчист топлинен поток, не може да се определи като съпоставим с изискванията на възложителя за определяне на категория на горимост V-0. Стандартът използва метод за определяне на пламната температура, без да има възможност да се определи категорията на горимост на материала при прилагане на пламък към образца във вертикална позиция, съгласно изискването на възложителя. Изисканата от възложителя категория на горимост „V-0“ се установява чрез нагряване с открит пламък, с горелка тип „Бунзен“, съгласно референтните стандарти IEC 60695-11-10 метод В; EN 60695-11-10 - метод В; VDE 0471 част 11-10 - метод В, ASTM D 3810-10, UL 94, CSA 22.2 „Vertical Burning Test“ и др.

В допълнение, в случай че според участника е налице еквивалентност между референтните стандарти и ГОСТ 30402-96, то на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП в тежест на участника е да докаже в своята оферта с подходящи средства, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации, което също не е налице.

б. Противопожарни строителни технически норми ПСТН № 2, Приложение № 8 към чл. 14, ал. 12 – Относно съответствие между европейските класове по реакция на огън и по националните групи на горимост, доказващи съответствието на клас на негоримост В, съответстващ на V-0; и

с. Презентацията относно нови изисквания, регламентирани в Наредба ІЗ-1971/ от 29.10.2009 г.

Представеното от участника Приложение № 8 по т. 2.2. по-горе не е част от актуалната, действаща към момента цитирана Наредба ІЗ-1971 и не може да се вземе предвид при сравняване на съответствие на националните групи на горимост. В тези групи липсва категория на горимост „B1“, като в Приложение № 8 са посочени единствено поредицата от групи на горимост: А1, А2, В, С, D, Е и F.

Презентацията по т. 2.3. по-горе, представена от участника, относно нови изисквания, регламентирани в Наредба ІЗ-1971/ от 29.10.2009 г., отново е базирана на същото вече несъществуващо Приложение № 8.

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с реф. № PPD 19-029

С представените от „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД допълнителни материали и документи, изискани от комисията, е видно, че техническото предложение на участника, бидейки част от офертата, представена в настоящата процедура, не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

В тази връзка налице е хипотезата на отстранително основание, посочено в чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, като комисията счита, че на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП не следва да допусне участника „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД до отваряне на ценовото му предложение.

В резултат на извършените технически преговори, разгледаните допълнително представените технически документи и във връзка с констатациите по-горе за съответствието на офертите на участниците с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на единствения участник, чиито документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, а именно: тези на „АСМ Електрик“ ООД.

Резултатите от работата на комисията съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, извършена на 31.07.2019 г., са обективирани в изготвения протокол от същата дата, представляващ Приложение 9, неразделна част от настоящия доклад.

Комисията взе решение ценовите преговори да се извършат на 14.08.2019 г. в 15:00 ч., за което участниците са писмено уведомени с покани, за деня, часа и мястото на провеждане на ценовите преговори. Съобщението за деня, часа и мястото на отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, е публикувано в профила на купувача на 07.08.2019 г.

На публичното заседание на комисията 14.08.2019 г. в 15:00 ч. при отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ присъстваха, следните представители на участници в процедурата:

- Ивелина Софрониева – Упълномощен представител на участника „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД;
- Ангел Ангелов – Управител на участника „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД;
- Анатолий Цаков - Управител на участника „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД.

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя, и оповести предложената от участника цена. Тримата членове на комисията подписаха всички документи, приложени в плика с предлагана цена.

Първоначалното ценово предложение за изпълнение на поръчката на участника, е както следва:

- „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД с предложена обща стойност от 1 731 000,00 лв. без ДДС.

След отварянето и оповестяването на описаното по-горе първоначално ценово предложение, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Резултатите от работата на комисията, извършена на 14.08.2019 г., са обективирани в изготвения протокол от същата дата, представляващ Приложение 10, неразделна част от настоящия доклад.

Постигнатите договорености между комисията и представителите на „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД са отразени в отделен протокол (съставляващ Приложение № 11– неделима част от настоящия доклад), който е подписан от всички членове на комисията (без изразено особено мнение), от една страна, и от представителите на участника, от друга страна. Вследствие проведените преговори, комисията и представителите на участника се споразумяха за следната крайна обща цена за изпълнение на поръчката, а именно:

- „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, с предложена обща стойност от 1 725 400.00 лв. без вкл. ДДС;

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

В съответствие с предварително определения и обявен критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена“, комисията извърши класиране на участниците, както следва:

- 1-во място – „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, с договорена обща стойност от 1 725 400.00 лв. без вкл. ДДС.

VII. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Комисията реши да допусне до класиране участника „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, тъй като офертата му отговаря на изискванията на приложимия закон и тези, поставени от Възложителя.

2. Комисията реши да не допусне до класиране участниците „АСФ Сървис“ ЕООД и „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД, тъй като офертите им не отговарят на предварително обявените условия на поръчката и

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с реф. № РРД 19-029

нормативните изисквания, като по този начин участниците не са изпълнили условия, посочени в документацията за обществената поръчка. На основание чл. 60, ал. 1, т. 5 от ППЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани „АСФ Сървис“ ЕООД и „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Мотивите за отстраняването им са посочени подробно в раздел V от този доклад, както и в протоколите, описващи процеса на работа на комисията и представляващи неразделна част от настоящия документ.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Предвид изложеното, комисията предлага на възложителя, по преценка за целесъобразност:

1. Да постанови решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП за определяне на участника, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка и да сключи договор с него,
или

2. С оглед фактическата обстановка, да постанови решение по чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 108, т. 4 от ЗОП, с основание чл. 110, ал. 2, т. 2 от ЗОП, за прекратяване на процедурата, предвид обстоятелството, че е налице само на една подходяща оферта - оферта Вх. № CD-DOC-5399/ 07.05.2019 г., която отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА:

Приложение № 1 – Протокол от 08.05.2019 г.;

Приложение № 2 – Протокол от 22.05.2019 г. (по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП);

Приложение № 3 – Протокол от 04.06.2019 г.;

Приложение № 4 – Протокол от 07.06.2019 г.;

Приложение № 5 – Протокол от 02.07.2019 г.;

Приложение № 6 – Протокол от 25.07.2019 г.-техн.преговори с „АСФ Сървис“ ЕООД;

Приложение № 7 – Протокол от 25.07.2019 г.-техн.преговори с „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД;

Приложение № 8 – Протокол от 25.07.2019 г.-техн.преговори с „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД;

Приложение № 9 – Протокол от 31.07.2019 г.;

Приложение № 10 – Протокол от 14.08.2019 г.;

Приложение № 11 – Протокол от 14.08.2019 г. – ценови преговори с „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД.

Настоящият доклад е съставен на 23.08.2019 г. от назначената комисия за провеждане на поръчката и се подписва от всичките ѝ членове на същата дата, както следва:

Комисия: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]

Председател: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]

Основни членове:

1. [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]

Цветина Димитрова

Марияна Бейинска

3. [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]

Славчо Иванов

Даниел Благоев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: Няма.

ПРОТОКОЛ
№ 1/ 08.05.2019 г.

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от ППЗОП, които са извършени по време на публичното заседание на комисията по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол са извършени на 08.05.2019 г. и касаят провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“, реф. № РРД 19-029. Процедурата е обявена чрез публикуване на поканата в профила на купувача на 18.03.2019 г.

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 18.03.2019 г. и е заведено под преписка № 01467-2019-0017. Поканата за участие и приложенията към нея са публикувани на профила на купувача на Възложителя на основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП на 18.03.2019 г. Решението за откриване на обществената поръчка е публикувано на основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП в профила на купувача на Възложителя на 18.03.2019 г. в самостоятелен раздел с № 901571.

Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-3091/ 08.05.2019 г. на г-н Виктор Станчев – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Б. Даниел Благоев – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

В работата на комисията на първото ѝ заседание, поради обективна невъзможност за изпълнение задълженията си, на мястото на Марияна Бецинска /определена за основен член на комисията/ се включи Светлана Илиева /определена за резервен член на комисията/.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 10:00 часа на 08.05.2019 г. Декларациите са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти присъства представител на участник в процедурата, който попълни списък на присъстващите, както следва:

- Ангел Ангелов – Управител на „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно до 16:30 часа (краят на работното време за възложителя) на 07.05.2019 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – възложител на обществената поръчка, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 3 /три/ запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-5399/ 07.05.2019 г. в 11:40 часа от „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 7, вх. Б, ет. 1, ап. 11, тел.: 02/ 987 49 60, факс: 02/ 987 49 80, e-mail: office@acm-bg.com;
2. Вх. № CD-DOC-5410/ 07.05.2019 г. в 13:10 часа от „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. София, ул. „Околовръстен път.“ № 36, тел.: +359 2 905 50 60; факс: +359 2 905 50 70, e-mail: office@excelor.bg;
3. Вх. № CD-DOC-5456/ 07.05.2019 г. в 15:52 часа от „АСФ СЪРВИС“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. Перник 2300, ул. „Пирин“ № 12А, e-mail: service.ltd@asf.bg.

След като се увери, че опаковките с офертите на участниците са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в поканата за участие, комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Възложителя.

При отварянето на запечатаните, непрозрачни опаковки за участие, комисията извърши следните действия:

- на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на опаковката и провери и установи наличието на отделни запечатани непрозрачни пликчета с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете ѝ подписаха техническите предложения и пликчетата с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващия представител на участника „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД да подпише техническите предложения и пликчетата с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на другите участници, но същият не се възползва от предоставената му възможност.

След извършването на гореописаните действия на комисията по отношение и на последната запечатана непрозрачна опаковка (съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП) приключи публичната част на заседанието на комисията съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП.

Настоящият протокол е изготвен на 08.05.2019 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Председател: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Анета Димитрова

Членове: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
1. [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Светлана Илиева Цветина Димитрова

[Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
3. [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Славчо Иванов Даниел Благоев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: Няма.

ПРОТОКОЛ
№ 2/ 22.05.2019 г.

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029

РАЗДЕЛ I

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-3091/ 08.05.2019 г. на г-н Виктор Станчев, Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 19-029-1 от 13.03.2019 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за обявяване и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции:

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 18.03.2019 г. и е заведено под преписка № 01467-2019-0017. Поканата за участие и приложенията към нея са публикувани на профила на купувача на Възложителя на основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП на 18.03.2019 г. Решението за откриване за обществената поръчка е публикувано на основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП в профила на купувача на Възложителя на 18.03.2019 г. в самостоятелен раздел с № 901571.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-3091/ 08.05.2019 г. на Възложителя и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Даниел Благов – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД състави и подписа на 22.05.2019 г. този протокол, който отразява прегледа и оценката за съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертите на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в настоящата процедура.

РАЗДЕЛ II

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 10:00 часа на 08.05.2019 г. Декларациите са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка. В работата на комисията на първото ѝ заседание, поради обективна невъзможност за изпълнение задълженията си, на мястото на Марияна Бецинска /определена за основен член на комисията/ се включи Светлана Илиева /определена за резервен член на комисията/.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти присъства представител на участник в процедурата, който попълни списък на присъстващите, както следва:

- Ангел Ангелов – Управител на „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно до 16:30 часа (краят на работното време за възложителя) на 07.05.2019 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – възложител на обществената поръчка, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 3 /три/ запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-5399/ 07.05.2019 г. в 11:40 часа от „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 7, вх. Б, ет. 1, ап. 11, тел.: 02/ 987 49 60, факс: 02/ 987 49 80, e-mail: office@acm-bg.com;
2. Вх. № CD-DOC-5410/ 07.05.2019 г. в 13:10 часа от „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. София, ул. „Околовръстен път.“ № 36, тел.: +359 2 905 50 60; факс: +359 2 905 50 70, e-mail: office@excelor.bg
3. Вх. № CD-DOC-5456/ 07.05.2019 г. в 15:52 часа от „АСФ СЪРВИС“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: България, гр. Перник 2300, ул. „Пирин“ № 12А, e-mail: service.ltd@asf.bg.

За заседанието на комисията на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от ППЗОП бе съставен нарочен Протокол № 1/ 08.05.2019 г., който ще бъде приложен към доклада от работата на комисията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ III

Комисията продължи работата си на заседание, обективизирано в настоящия протокол, като разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. В това заседание на мястото на обявения за резервен член Светлана Илиева, участие взе основният член Марияна Бецинска. Последната се запозна с работата на комисията до момента, попълни и представи декларацията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

В резултат на извършената проверка за наличие и редовност на съдържащите се в офертата на всеки участник документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира следното:

1. По отношение на документите и информацията по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

При попълване на Част III, раздел В от Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) на „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД след отговорите на всеки от въпросите, а именно: „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?“, „Икономическият оператор предмет ли е на производство по несъстоятелност или ликвидация?“, „Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?“, „Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове?“, „Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или от съда?“ и „Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?“, участникът е отбелязал, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС. Съгласно разпоредбите на Част II, глава 17 и Част IV от Търговския закон посочената по-горе информация се съдържа в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, който е публичен и безплатен и по своето естество представлява база данни,

поддържана в Република България, която е държава-членка на ЕС, във връзка с което посочената по-горе информация Е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС.

Предвид изложеното комисията отбелязва като фактическа грешка отрицателния отговор на въпросите, посочени по-горе, която обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за лично състояние.

Участникът „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД е представил необходимите документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, които отговарят на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя по отношение на личното състояние и критериите за подбор, поради което от него не следва да се изисква нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

2. По отношение на документите и информацията по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

При попълване на Част III, раздел В от Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) на „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД след отговорите на всеки от въпросите, а именно: „Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?“ и „Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове?“, участникът е отбелязал, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС. Съгласно разпоредбите на Част II, глава 17 и Част IV от Търговския закон посочената по-горе информация се съдържа в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, който е публичен и безплатен и по своето естество представлява база данни, поддържана в Република България, която е държава-членка на ЕС, във връзка с което посочената по-горе информация Е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС.

Предвид изложеното комисията отбелязва като фактическа грешка отрицателния отговор на въпросите, посочени по-горе, която обаче не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за лично състояние.

Участникът „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД е представил необходимите документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, които отговарят на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя по отношение на личното състояние и критериите за подбор, поради което от него не следва да се изисква нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

3. По отношение на документите и информацията по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника „АСФ СЪРВИС“ ЕООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

3.1. При попълване на Част III, раздел В от Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) на „АСФ СЪРВИС“ ЕООД след отговорите на всеки от въпросите, а именно: „Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?“, „Икономическият оператор предмет ли е на производство по несъстоятелност или ликвидация?“, „Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?“, „Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове?“, „Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или от съда?“ и „Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?“, участникът е отбелязал, че тази информация НЕ е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС. Съгласно разпоредбите на Част II, глава 17 и Част IV от Търговския закон посочената по-горе информация се съдържа в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, който е публичен и безплатен и по своето естество представлява база данни, поддържана в Република България, която е държава-членка на ЕС, във връзка с което посочената по-горе информация Е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС.

ПРОТОКОЛ
№3 от 04.06.2019 г.

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП,
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, които са извършени по време на закрито заседание на комисията. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол, са извършени на 04.06.2019 г. и касаят провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, Заповед № CD-ORD-3091/ 08.05.2019 г. на г-н Виктор Станчев – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Даниел Благов – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

По време на заседанието на комисията, отразено в настоящия протокол, не са настъпвали промени в персоналният ѝ състав, като тя е заседавала в състав – посоченият по-горе председател и основни членове, които са подписали и настоящия протокол.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от 22.05.2019 г., който отразява констатациите на комисията относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в деня на публикуването му в профила на купувача – 22.05.2019 г., е изпратен по факс (на посочени в офертите факс номера) или по куриер (на посочените в офертите адреси за кореспонденция) до всички участници. Видно от автоматично генерираните факс съобщения (известия за доставяне) от техническото средство на изпращане (факс апарат), протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е получен от участниците „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД и „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД в деня на изпращането му по факс - на 22.05.2019 г., а видно от обратната разписка (известие за доставяне от куриерската фирма), участникът „АСФ СЪРВИС“ ЕООД е получил протокола по куриер на 23.05.2019 г.. От получения на 04.06.2019 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД списък е видно, че плик с надпис „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029, е получен в определения срок (до 16:30 часа на 31.05.2019 г.) от участника, от който това е изисквано с протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от 22.05.2019 г., а именно:

„АСФ СЪРВИС“ ЕООД - вх. № CD-DOC 6361/ 29.05.2019 г. в 12:55 часа.

След като се увери, че полученият от участника, посочен по-горе, плик с допълнителни документи е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията, на свое закрито (за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП) заседание, състояло се на 04.06.2019 г. в 10:00 часа, пристъпи към отварянето му и разглеждането на съдържащите се в него документи и информация.

При отварянето на опаковките с допълнителните документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията констатира следното:

- Участникът „АСФ СЪРВИС“ ЕООД е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП), попълнен в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие и нормативните изисквания, в който е предоставил конкретна информация относно предмета на декларираните идентични или сходните дейности с предмета и обема на поръчката, а именно: **доставка (търговия) на метални стълбове с посочено общо количество от 310 броя**, като е посочил крайните получатели и са представени доказателства за извършените доставки.

Комисията счита, че с представения нов еЕЕДОП, участникът е отстранил констатираните несъответствия. Предвид представените документи и с оглед констатациите по Протокол № 2/22.05.2019 година комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и критериите за подбор.

Във връзка с констатираното в протокола от 22.05.2019 г. съответствие на документите, представени от част от участниците в процедурата, а именно: „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД и „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, с изискванията на ЗОП и тези на възложителя, и с оглед констатациите, направени по-горе в настоящия протокол, комисията допуска участниците: „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, „АСФ СЪРВИС“ ЕООД и „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, до етап разглеждане на техническите им предложения и провеждане на технически преговори.

Настоящият протокол е изготвен на 04.06.2019 г. от комисията, назначена за провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия:

Председател:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Анета Димитрова

Членове:

1.

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Цветина Димитрова

Марияна Бенциска

3.

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Славчо Иванов

Даниел Благов

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: Няма.

ПРОТОКОЛ

№ 4 от 07.06.2019 г.

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 56, ал. 2 и чл. 54, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП),
относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 56, ал. 2 и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 56, ал. 2 и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, които са извършени по време на закрито заседание на комисията. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол, са извършени на 07.06.2019 г. и касаят провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, Заповед № CD-ORD-3091/ 08.05.2019 г. на г-н Виктор Станчев – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Даниел Благов – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, провери ги за съответствие с изискванията на възложителя, предварително определени в обявлението и документацията за участие, и установи следното:

1. „АСМ Електрик“ ООД:

1.1. Общи изисквания

- В т. 3.2. при изисквания за категория на горимост „V-0“, което представлява тест по метод с вертикално разположена над пламъка мостра съгласно стандарта EN 60695-11-10, метод А, участникът е декларирал категория на горимост „НВ“, което е тест с хоризонтално разположена над пламъка мостра съгласно метод В, при който „НВ“ означава „Horizontal Burning“.

2. „АСФ Сървис“ ЕООД:

2.1. Общи изисквания

- На стр. 15, т. 3.2в, относно изискваната категория на горимост – „V-0“, участникът е декларирал категория на горимост V-0, с огнезащитно покритие съгласно Г2 по ГОСТ 30244 и В2 по ГОСТ 30402.

2.2. „Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН 835 kg, 9,5 m“

- На стр. 158 от „Ръководство за експлоатация“ на композитен стълб тип ПК0–0,4-1-С-7-2,5-Ф1, в т. 1.5 за означение на композитния стълб, в „индекс числов, клас напрежение“ са описани

напрежения единствено за средно и високо напрежение, като липсва означението за ниско напрежение „0,4“, цитирано в типа;

- На стр. 161 от „Ръководство за експлоатация“ на композитен стълб тип ПКО-0,4-1-С-7-2,5-Ф1, в т. 6.2.4, както и на фигура 3 е посочено, че монтирането на стълба става с помощта на кран, което не съответства на изискването на възложителя, посочено в документацията за обществената поръчка, съгласно което за монтаж „без използване на тежък автотранспорт и кранова механизация“.

2.3. Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии СрН, 13 т

- На стр. 83 в паспорта на предлаганото изделие тип ПКО-20-2-3-9,5-У-3, за тегло на стълба е посочена стойност от 45 kg, но в гарантираното предложение на участника, на стр. 18, т. 5.8 теглото на стълба за СрН е 159 kg, което очевидно води до несъответствие по отношение на декларираните данни.

3. „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД:

3.1. Общи изисквания

- На стр. 7, т. 3.2в, относно изисканата категория на горимост – „V-0“, участникът е декларира категория на горимост „FV“ (ПВ) 0 съгласно стандарта ГОСТ 30244 и IEC 707-81.

3.2. „Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН 835 kg, 9,5 м“

- На стр. 15 от „Ръководство за експлоатация“ на композитен стълб тип ПКО-0,4-1-С-7-2,5-Ф1 (КО-7,9/1,6), в т. 1.5 за означение на композитния стълб, в „индекс числов, клас напрежение“ са описани напрежения единствено за средно и високо напрежение, като липсва означението за ниско напрежение „0,4“, цитирано в типа.

От техническите предложения на участниците „АСФ Сървис“ ЕООД и „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД е видно, че същите участват с изделия на един и същ производител, а именно: ЗАО „Феникс 88“.

След първоначалния преглед на техническите предложения на двамата участници, комисията констатира, че между декларираните технически параметри на предлаганите изделия от двамата участници има разминавания, като например: различни методи за монтаж на стълбовете, различни тегла, чертежи и др.

С оглед констатираните различия в техническите предложения на участниците: „АСФ Сървис“ ЕООД и „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД, комисията реши на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, председателят на комисията да изиска от ЗАО „ФЕНИКС 88“ разяснения за данни, които участниците са декларирали в своите предложения, като за целта производителят да представи следните документи:

- Протоколи от типови или заводски (ругинни) изпитвания на композитните стълбове;
- Каталози на композитни стълбове за ниско напрежение и средно напрежение;
- Инструкции за монтаж и експлоатация на композитните стълбове.

Настоящият протокол е изготвен на 07.06.2019 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документирани по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия: 2016/679
Председател: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Анета Димитрова

Членове: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
1. [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Марияна Гецдинска Цветина Димитрова

3. [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Славчо Иванов Даниел Благоев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: Няма

ПРОТОКОЛ

№5 от 02.07.2019 г.

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 56, ал. 2 и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 56, ал. 2 и чл. 54, ал. 13 от Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 56, ал. 2 и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, които са извършени по време на закрито заседание на комисията. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол, са извършени на 02.07.2019 г. и касаят провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП със Заповед № CD-ORD-3091/ 08.05.2019 г. на г-н Виктор Станчев – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Даниел Благоев – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

С писмо Изх. № СВ - ДОС 2547/ 10.06.2019 г., комисията изпрати запитване до ЗАО „ФЕНИКС - 88“, с чиято продукция участват в процедурата участниците „АСФ Сървис“ ЕООД и „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД, за предоставяне на каталози, протоколи от типови или заводски (рутинни) изпитвания на композитните стълбове и инструкции за монтаж и експлоатация на композитните стълбове.

От получения на 02.07.2019 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД списък е видно, че плик с надпис „Документи по чл. 54, ал. 13 от ППЗОП за обществена поръчка с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“, реф. № РРД 19-029“, е получен в определения в писмото срок (до 16:30 часа на 01.07.2019 г.), и е регистриран, както следва:

1. ЗАО „ФЕНИКС-88“ - вх. № CD-ДОС-7639/ 24.06.2019 г. в 14:52 часа.

След като се увери, че полученият от ЗАО „ФЕНИКС-88“, плик с допълнителни документи е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, комисията, на свое закрито заседание, състояло се на 02.07.2019 г., пристъпи към отварянето му и разглеждането на съдържащите се в него документи и информация.

При отварянето на опаковката с разясненията по чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията констатира следното:

ЗАО „ФЕНИКС - 88“ е предоставил каталози на композитни стълбове за ниско напрежение и средно напрежение, протоколи от типови или заводски (рутинни) изпитвания на композитните стълбове и инструкции за монтаж и експлоатация на композитните стълбове.

В резултат на горното, при повторен преглед на техническите предложения на участниците „АСФ Сървис“ ЕООД и „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД и с оглед получените разяснения, предоставени от ЗАО „ФЕНИКС-88“, чиито продукти двамата участници предлагат, беше констатирано следното:

1. „АСФ Сървис“ ЕООД:

1.1. Общи изисквания

- На стр. 15, т. 3.2в, относно изисканата категория на горимост – „V-0“, участникът е декларирал категория на горимост V-0, с огнезащитно покритие съгласно Г2 по стандарт ГОСТ 30244 и В2 по стандарт ГОСТ 30402, описани на стр. 141 от техническо предложение на участника и представляват част от референтната листа на приложения стандарт ГОСТ 58018-2017. Съгласно изискванията на възложителя категорията за горимост следва да се отнася за целия стълб, а в конкретния случай последната касае онази част от него, която се намира до 2 метра височина от основата му, както е посочено в каталога на завода производител, предоставен от ЗАО „Феникс - 88“.

1.2. „Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН 835 kg, 9,5 m“

- В т. 2 „Изисквания към документацията и изпитванията“, се изисква представяне на чертежи с размери и посочени тегла. Участникът е представил чертежи, които се различават от представените такива от завода производител - ЗАО „Феникс - 88“, в следните параметри:

Параметър	ЗАО „Феникс88“	„АСФ Сървис“ ЕООД
Заводски номер на чертеж	ФБСА1166.00.00.000 СБ	ФБСА1166.00.00.000 ГЧ
Тип на стълба	ПКО-20-1С-038	КО-7,9/1.6
Диаметър при основата	324,6 мм	340 мм
Диаметър при върха	133 мм	131 мм
Тегло	99.97	97

- На стр. 158 от „Ръководство за експлоатация“ на композитен стълб тип ПКО–0,4-1-С-7-2,5-Ф1 , в т. 1.5 за означение на композитния стълб, в „индекс числов, клас напрежение“ са описани напрежения единствено за средно и високо напрежение, като липсва означението за ниско напрежение „0,4“, цитирано в типа;
- На стр. 161 от „Ръководство за експлоатация“ на композитен стълб тип ПКО–0,4-1-С-7-2,5-Ф1, в т. 6.2.4, както и на фигура 3 е посочено, че монтирането на стълба става с помощта на кран, което не съответства на изискването на възложителя за монтаж „без използване на тежък автотранспорт и кранова механизация, както бе констатирано и при предишния преглед на техническото предложение на участника.

1.3. „Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии СрН, 13 m“

- В т. 2 „Изисквания към документацията и изпитванията“, се изисква представяне на чертежи с размери и посочени тегла. Участникът е представил чертежи, които се различават от представените такива от завода производител - ЗАО „Феникс88“, в следните параметри:

Параметър	ЗАО „Феникс88“	„АСФ Сървис“ ЕООД
Заводски номер на чертеж	ФБСА1166.00.00.000-01 СБ	ФБСА1166.00.00.000-01 ГЧ
Тип на стълба	ПКО-20-1С-037	КО-11,2/1.8
Диаметър при основата	387,7 мм	403 мм
Диаметър при върха	133 мм	131 мм
Тегло	159.71	159

- На стр. 83 в паспорта на предлаганото изделие тип ПКО-20-2-3-9,5-У-3 - така изписано, означението се отнася за стълб с височина 9,5 метра, но в таблицата за височина е изписано 13 метра. Теглото на стълба е посочено като 45 kg, но в гарантираното предложение на участника, на стр. 18, в т. 5.8 теглото на стълба за СрН с височина 13 метра е записано 159 kg.

2. „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД

2.1. Общи изисквания

- На стр. 7, в т. 3.2в, относно изискваната категория на горимост – „V-0“, участникът е декларирал категория на горимост “FV” (ПВ) 0 съгласно стандарти ГОСТ 30244 и IEC 707-81. Следва да се отбележи че стандартът, описан в параграф „Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи“ - ГОСТ P58018-2017, реферира единствено към стандарт ГОСТ 30244, като IEC 707-81 не фигурира в референтната му листа.
За оценка на горимост на материалите в стандарт - ГОСТ P58018-2017 са записани единствено стандартите ГОСТ 30244 и ГОСТ 30402, описани на стр. 83 от техническо предложение на участника, които представляват част от референтната листа на приложения стандарт ГОСТ 58018-2017, и съгласно които е необходимо да се представят доказателства за еквивалентност за категориите на горимост, приложими в описаните стандарти и изискваната категория на горимост от възложителя V-0.
- Съгласно изискванията на възложителя категорията за горимост следва да се отнася за целия стълб, а в конкретния случай последната касае оная част от него, която се намира до 2 метра височина от основата му, както е посочено в каталога на завода производител, предоставен от ЗАО „Феникс - 88“. При изискване на възложителя за монтаж „без използване на тежък автотранспорт и кранова механизация“, в двете ръководства за експлоатация, представени от участника за стълбовете за ниско напрежение, на стр. 19, т. 6.2.9, и на стр. 24, т. 6.3.7 за стълбове средно напрежение, са описани следните възможности „при тежки климатични условия или трудно достъпни места изправянето на стълба в изкопа може да се извърши без кран или други повдигащи механизми“, каквито точки с цитирания текст липсват в заводските ръководства за експлоатация на двата стълба, предоставени от ЗАО „Феникс - 88“.

2.2. „Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН 835 kg, 9,5 m”

- В т. 2 „Изисквания към документацията и изпитванията“, се изисква представяне на чертежи с размери и посочени тегла. Участникът е представил чертежи, които се различават от представените такива от завода производител - ЗАО „Феникс88“, в следните параметри:

Параметър	ЗАО „Феникс88“	„ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД
Заводски номер на чертеж	ФБСА1166.00.00.000 СБ	ФБСА1166.00.00.000 ГЧ
Тип на стълба	ПКО-20-1С-038	КО-7,9/1,6
Диаметър при основата	324,6 мм	325 мм
Диаметър при върха	133 мм	131 мм
Тегло	99,97	95

- На стр. 15 от „Ръководство за експлоатация“ на композитен стълб тип ПКО-0,4-1-С-7-2,5-Ф1 (КО-7,9/1,6), в т. 1.5 за означение на композитния стълб, в „индекс числов, клас напрежение“ са описани напрежения единствено за средно и високо напрежение, като липсва означението за напрежение „0,4“, цитирано в типа.

2.3. Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии СрН, 13 m

- В т. 2 „Изисквания към документацията и изпитванията“, се изисква представяне на чертежи с размери и посочени тегла. Участникът е представил чертежи, които се различават от представените такива от завода производител - ЗАО „Феникс88“, в следните параметри:

Параметър	ЗАО „Феникс88“	„ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД
Заводски номер на чертеж	ФБСА1166.00.00.000-01 СБ	ФБСА1166.00.00.000-01 ГЧ
Тип на стълба	ПКО-20-1С-037	КО-11,2/1.8
Диаметър при основата	387,7 мм	388 мм
Диаметър при върха	133 мм	131 мм
Тегло	159.71	155

В резултат на направените по-горе констатации, комисията реши на 25.07.2019 г. да се проведат технически преговори с участниците за изясняване на установените несъответствия. За деня, мястото и часа председателят на комисията следва да изпрати покани до лицата, подали оферти в настоящата процедура.

Настоящият протокол е изготвен на 02.07.2019 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
 Председател: [2016/679]

Анета Димитрова

Членове: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]

1.

Марияна Бецинска

Цветина Димитрова

3.

[Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]

Славчо Иванов

Даниел Благоев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: Няма.

ПРОТОКОЛ

от проведени технически преговори с „АСФ СЪРВИС“ ЕООД – участник процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029.

Днес, 25.07.2019 г., в 10:00 часа започнаха преговори с участника „АСФ СЪРВИС“ ЕООД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Даниел Благоев – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За Участника:

1. Красимир Йорданов – Упълномощен представител на участника „АСФ СЪРВИС“ ЕООД.

Пристъпи се към договаряне по отношение на техническата оферта, представена от участника. Комисията и представителят на участника проведоха преговори по следните въпроси:

- На стр. 15, т. 3.2в, относно изисканата категория на горимост – V-0, участникът е декларирал категория на горимост V-0, с огнезащитно покритие съгласно Г2 по ГОСТ 30244 и В2 по ГОСТ 30402 описани на стр. 141 от техническо предложение на участника и представляват част от референтната листа на приложения стандарт ГОСТ 58018-2017.
- Категорията за горимост следва да се отнася за целия стълб, а не само за височина до 2 метра от основата на стълба, като е посочено в каталога на завода производител предоставен от ЗАО „Феникс88“.

Комисията реши да изиска от участника доказателства по отношение на данните, декларирани в т. 3.2в относно категорията на горимост. Участникът ще представи доказателства относно категория на горимост, като представи протокол/и от изпитвания в тяхната цялост, проведени от акредитирана лаборатория, придружени със всички резултати от изпитванията.

Относно „Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН 835 kg, 9,5 m“

- В т. 2 „Изисквания към документацията и изпитванията“, се изисква представяне на чертежи с размери и посочени тегла. Участникът е представил чертежи, които се различават от представените такива от завода производител - ЗАО „Феникс88“, в следните параметри:

Различия	ЗАО „Феникс88“	„АСФ Сървис“ ЕООД
Заводски номер на чертеж	ФБСА1166.00.00.000 СБ	ФБСА1166.00.00.000 ГЧ
Тип на стълба	ГКО-20-1С-038	КО-7,9/1,6
Диаметър при основата	324,6 мм	340 мм
Диаметър при върха	133 мм	131 мм
Тегло	99,97	97

Участникът ще предостави допълнително тази информация.

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

4. Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

За Участника:

1. Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

- На стр. 158 от „Ръководство за експлоатация“ на композитен стълб тип ПКО–0,4-1-С-7-2,5-Ф1 , в т. 1.5 за означение на композитния стълб, в „индекс числов, клас напрежение“ са описани напрежения единствено за средно и високо напрежение, като липсва означението за напрежение „0,4“, цитирано в типа;

Участникът ще предостави допълнително тази информация.

- На стр. 161 от „Ръководство за експлоатация“ на композитен стълб тип ПКО–0,4-1-С-7-2,5-Ф1, в т.6.2.4, както и на фигура 3 е посочено, че монтирането на стълба става с помощта на кран, което не съответства на изискването на възложителя за монтаж „без използване на тежък автотранспорт и кранова механизация.

Участникът ще предостави допълнително тази информация.

Относно композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии СрН, 13 m

- В т. 2 „Изисквания към документацията и изпитванията“, се изисква представяне на чертежи с размери и посочени тегла. Участникът е представил чертежи, които се различават от представените такива от завода производител - ЗАО „Феникс88“, в следните параметри:

Различия	ЗАО „Феникс88“	„АСФ Сървис“ ЕООД
Заводски номер на чертѝж	ФБСА1166.00.00.000-01 СБ	ФБСА1166.00.00.000-01 ГЧ
Тип на стълба	ПКО-20-1С-037	КО-11,2/1.8
Диаметър при основата	387,7 мм	403 мм
Диаметър при върха	133 мм	131 мм
Тегло	159.71	159

Участникът ще предостави допълнително тази информация.

- На стр. 83 в паспорта на предлаганото изделие тип ПКО-20-2-3-9,5-У-3, като така изписано, означението се отнася за стълб с височина 9,5 метра, но в таблицата за височина е изписано 13 метра. Тегло на стълба е посочено като 45 kg., но в гарантираното предложение на участника, на стр. 18, в т. 5.8 теглото на стълба за СрН с височина 13 метра е записано 159 kg.

Участникът ще предостави допълнително тази информация.

Изисканите документи и информация следва да бъдат представени на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Деловодство в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи по процедура на „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029, в срок до 16:30 часа на 30.07.2019 г.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 10:15 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

За Участника:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

ПРОТОКОЛ

от проведени технически преговори с „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД – участник процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029.

Днес, 25.07.2019г., в 10:30 часа започнаха преговори с участника „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Даниел Благоев – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За Участника:

Анатолий Цаков - Управител на „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД и упълномощен представител на другия управител на дружеството участник.

Пристъпи се към договаряне по отношение на техническата оферта, представена от участника. Комисията и представителят на участника проведеха преговори по следните въпроси:

- В т. 3.2.в при изисквания за категория на горимост „V-0“, което представлява тест по метод с вертикално разположена над пламъка мостра съгласно EN 60695-11-10, метод А, участникът е декларирал категория на горимост „НВ“, което представлява тест с хоризонтално разположена над пламъка мостра съгласно метод В („НВ“ означава „Horizontal Burning“).

Комисията реши да изиска от участника допълнителна информация и доказателства по отношение на данните, декларирани в т. 3.2в относно категорията на горимост. Участникът ще представи допълнителната информация и доказателствата относно категорията на горимост чрез предоставянето на протокол/и от изпитвания в тяхната цялост, проведени от акредитирана лаборатория, придружени със всички резултати от изпитванията.

Изисканите документи и информация следва да бъдат представени на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Деловодство в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи по процедура на „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029, в срок до 16:30 часа на 30.07.2019 г.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 10:45 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

За Комисията:

1.

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

4.

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

За Участника:

1.

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

ПРОТОКОЛ

от проведени технически преговори с „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД – участник процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029

Днес, 25.07.2019 г., в 11:00 часа започнаха преговори с участника „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Даниел Благоев – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

За Участника:

1. Росен Маринов - Упълномощен представител на участника „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД

Пристъпи се към договаряне по отношение на техническата оферта, представена от участника. Комисията и представителят на Участника проведоха преговори по следните въпроси:

• На стр. 7, в т. 3.2в, относно изисканата категория на горимост – V-0, участникът е декларирал категория на горимост "FV" (ПВ) 0 съгласно ГОСТ 30244 и IEC 707-81. Следва да се отбележи че стандартът, описан в параграф „Съответствие на предложеното изпълнение с нормативно-техническите документи" - ГОСТ Р58018-2017, реферира единствено към стандарт ГОСТ 30244, като IEC 707-81 не фигурира в референтната му листа.

За оценка на горимост на материалите в стандарт - ГОСТ Р58018-2017 са записани единствено стандартите ГОСТ 30244 и ГОСТ 30402, описани на стр. 83 от техническо предложение на участника, които представляват част от референтната листа на приложения стандарт ГОСТ 58018-2017.

Категорията за горимост следва да се отнася за целия стълб, а не само за височина до 2 метра от основата на стълба, като е посочено в каталога на завода производител предоставен от ЗАО „Феникс88“.

Комисията реши да изиска от участника доказателства по отношение на данните, декларирани в т. 3.2в относно категорията на горимост. Участникът ще представи доказателства относно категория на горимост, като представи протокол/и от изпитвания в тяхната цялост, проведени от акредитирана лаборатория, придружени със всички резултати от изпитванията.

• При изискване на възложителя за монтаж „без използване на тежък автотранспорт и кранова механизация“, в двете ръководства за експлоатация, предоставени от участника за стълбовете за ниско напрежение, на стр. 19, т. 6.2.9, и на стр. 24, т. 6.3.7 за стълбове средно напрежение, са описани следните възможности „при тежки климатични условия или трудно достъпни места изправянето на стълба в изкопа може да се извърши без кран или други повдигащи механизми“, каквито точки с цитираният текст липсват в заводските ръководства за експлоатация на двата стълба, предоставени от ЗАО „Феникс88“, а е отразено, че монтирането на стълба става с помощта на кран.

Участникът ще предостави допълнително тази информация.

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

За Участника:

1. Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Относно „Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН 835 kg, 9,5 m“

• В т. 2 „Изисквания към документацията и изпитванията“, се изисква представяне на чертежи с размери и посочени тегла. Участникът е представил чертежи, които се различават от представените такива от завода производител - ЗАО „Феникс88“, в следните параметри:

Различия	ЗАО „Феникс88“	„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД
Заводски номер на чертеж	ФБСА1166.00.00.000 СБ	ФБСА1166.00.00.000 ГЧ
Тип на стълба	ПКО-20-1С-038	КО-7,9/1.6
Диаметър при основата	324,6 мм	325 мм
Диаметър при върха	133 мм	131 мм
Тегло	99,97 кг	95 кг

Участникът ще предостави допълнително тази информация.

• На стр. 15 от „Ръководство за експлоатация“ на композитен стълб тип ПКО-0,4-1-С-7-2,5-Ф1 (КО-7,9/1,6), в т. 1.5 за означение на композитния стълб, в „индекс числов, клас напрежение“ са описани напрежения единствено за средно и високо напрежение, като липсва означението за напрежение „0,4“, цитирано в типа.

Участникът ще предостави допълнително тази информация.

Относно „Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии СрН, 13 m“:

• В т. 2 „Изисквания към документацията и изпитванията“, се изисква представяне на чертежи с размери и посочени тегла. Участникът е представил чертежи, които се различават от представените такива от завода производител - ЗАО „Феникс88“, в следните параметри:

Различия	ЗАО „Феникс88“	„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД
Заводски номер на чертеж	ФБСА1166.00.00.000-01 СБ	ФБСА1166.00.00.000-01 ГЧ
Тип на стълба	ПКО-20-1С-037	КО-11,2/1.8
Диаметър при основата	387,7 мм	388 мм
Диаметър при върха	133 мм	131 мм
Тегло	159,71 кг	155 кг

Участникът ще предостави допълнително тази информация.

Изисканите документи и информация следва да бъдат представени на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Деловодство в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи по процедура на „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029“, в срок до 16:30 часа на 30.07.2019 г.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 11:20 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

4. Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

За Участника:

1. Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

ПРОТОКОЛ

от 31.07.2019 г.

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП,
относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без
предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни
електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
във връзка с чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, които са извършени
по време на закрито заседание на комисията. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол,
са извършени на 31.07.2019 г. и касаят провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка
от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни
стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл.
103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, със Заповед № СД-ОРД-3091/ 08.05.2019 г. на г-н Виктор
Станчев – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД;

5. Даниел Благоев – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

По време на провеждане на техническите преговори на 25.07.2019 г., комисията изиска и от тримата
участници: „АСФ Сървис“ ЕООД, „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД и „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД представяне
на допълнителни технически документи в срок до 30.07.2019 г.

От получения на 31.07.2019 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД списък е видно, че
допълнителни документи, са получени в определения в срок (до 16:30 часа на 30.07.2019 г.) от следните
участници, а именно:

1. „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД - вх. № СД-ДОС-9167/ 30.07.2019 г. в 14:10 часа.
2. „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД - вх. № СД-ДОС-9178/ 30.07.2019 г. в 16:03 часа.

В указания по-горе срок (до 16:30 часа на 30.07.2019 г.), нито по-късно участникът „АСФ Сървис“ ЕООД
не е представил изисканите от комисията допълнителни документи в съответствие с постигнатите
договорености от проведените технически преговори с него.

С оглед гореизложеното, комисията счита, че участникът не е представил изискваната се информация,
свързана с представяне на технически документи, като по този начин представеното от него техническо
предложение, бидейки част от подадената от него оферта за участие, не отговаря на предварително
обявените условия за изпълнение на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 57,

ал. 1 от ЗОП „АСФ Сървис“ ЕООД не следва да бъде допуснато до следващия етап на процедурата, а именно: отваряне на ценовото му предложение.

След като се увери, че получените от участниците „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ и „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД, пликове с допълнителни документи са непрозрачни, запечатани и с ненарушена цялост, комисията пристъпи към отварянето им и разглеждането на съдържащите се в тях документи и информация, като констатира следното:

1. „АСМ Електрик“ ООД:

Участникът е представил изискваните от комисията документи за категория на горимост, които са в съответствие с техническите изисквания на възложителя, поради което техническото му предложение отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2. „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД

Участникът е представил са следните документи:

2.1. Протокол, определящ класа на негоримост на материала за производство на стълбове – „В1“.

Представеният протокол №103-1-С-17/19.04.2017 г., относно категория на горимост на композитни стълбове производство на ЗАО „ФЕНИКС 88“ съдържа изпитвания, които са проведени съгласно стандарт „ГОСТ 30402-96 Материали строителные. Метод испытания на воспламеняемость“, разработен на база на стандарт ISO 5657-86 „Reaction to fire tests – Ignitability of building products using a radiant heat source“. При прегледа на резултатите от проведените изпитвания и постановката за тяхното провеждане, бяха констатирани различия в методите при определяне на категорията на горимост на изпитваните образци съгласно ГОСТ 30402-96 и стандартните методи на изпитвания при определяне категорията на горимост „V-0“, изисквана от възложителя, както следва:

№.	Изисквания за определяне на категория на горимост	Съгласно изискванията на възложителя и приложимите стандарти за определяне на категория на горимост при вертикален пламък	Резултати от приложените изпитванията съгл. стандарт ГОСТ 30402-96
1	Категория на горимост	„V-0“, съгласно изискванията на възложителя	„В1“ - за образец със защитно покритие тип СГК-2; „В2“ - за образец, без защитно покритие
2	Размери на образците	125 mm x 13 mm, с дебелина до 13 mm	160 mm x 160 mm, с дебелина 12 mm
3	Брой на образците	2 групи по 10 броя	15 броя
4	Метод на изпитване	Метод „В“ - Прилага се вертикален пламък, генериран от горелка със син цвят, с дължина 20 mm, приложен под изпитвания образец, закрепен към стойка, във вертикално положение.	Прилага се индиректно нагриване, чрез топлинен поток, излъчван от повърхността на изпитващата постановка с плътност от 5 kW/m ² , до 50 kW/m ² , въздействащ върху образец, разположен върху хоризонтална повърхност.
5	Продължителност на изпитването	Двукратно прилагане на пламък, в продължение на 10 секунди	Индиректно нагриване, чрез лъчист топлинен поток до достигане на запалване, след което, с намаляване на мощността на стъпки до 10 kW/m ² , се установява пламната температура на образеца
5	Тестова постановка	Горелка тип „Бунзен“, захранвана с газ пропан или бутан с мощност 50 W за директно нагриване с открит пламък на изпитваните образци	Постановка с възможност за излъчване на топлинен поток с плътност до 50 kW/m ²

Във връзка с горните различия, установени от представения протокол от проведените изпитвания на образци съгласно стандарт ГОСТ 30402-96 и изискванията на възложителя за категория на горимост „V-0“, следва да се заключи, че стандарт ГОСТ 30402-96, използващ метод за индиректно нагриване на образците с лъчист топлинен поток, не може да се определи като съпоставим с изискванията на възложителя за определяне на категория на горимост V-0. Стандартът използва метод за определяне на

пламната температура, без да има възможност да се определи категорията на горимост на материала при прилагане на пламък към образеца във вертикална позиция, съгласно изискването на възложителя. Изисканата от възложителя категория на горимост „V-0“ се установява чрез нагриване с открит пламък, с горелка тип „Бунзен“, съгласно референтните стандарти IEC 60695-11-10 метод B; EN 60695-11-10 - метод B; VDE 0471 част 11-10 - метод B, ASTM D 3810-10, UL 94, CSA 22.2 „Vertical Burning Test“ и др. В допълнение, в случай че според участника е налице еквивалентност между референтните стандарти и ГОСТ 30402-96, то на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП в тежест на участника е да докаже в своята оферта с подходящи средства, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации, което също не е налице.

- 2.2. Противопожарни строително технически норми ПСТН № 2, Приложение № 8 към чл. 14, ал. 12 – Относно съответствие между европейските класове по реакция на огън и по националните групи на горимост, доказващи съответствието на клас на негоримост B, съответстващ на V-0; и
- 2.3. Презентация относно нови изисквания регламентирани в Наредба ІЗ-1971/ от 29.10.2009 г.

Представеното от участника Приложение № 8 по т. 2.2. по-горе не е част от актуалната, действаща към момента цитирана Наредба ІЗ-1971 и не може да се вземе предвид при сравняване на съответствие на националните групи на горимост. В тези групи липсва категория на горимост "B1", като в Приложение № 8 са посочени единствено поредицата от групи на горимост: A1, A2, B, C, D, E и F.

Презентацията по т. 2.3, по-горе, представена от участника, относно нови изисквания, регламентирани в Наредба ІЗ-1971/ от 29.10.2009 г., отново е базирана на същото вече несъществуващо Приложение № 8.

С представените от „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД допълнителни материали и документи, изискани от комисията е видно, че техническото предложение на участника, бидейки част от офертата, представена в настоящата процедура, не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. В тази връзка налице е хипотезата на отстранително основание, посочено в чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, като комисията счита, че на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП не следва да допусне участника „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД до отваряне на ценовото му предложение.

В резултат на извършените технически преговори, допълнително представените технически документи и във връзка с констатациите по-горе за съответствието на офертите на участниците с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на единствения участник, чиито документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, а именно: тези на „АСМ Електрик“ ООД.

След констатациите и решенията, описани по-горе в настоящия протокол, комисията реши отварянето на ценовото предложение на допуснатия участник, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя, да се състои на 14.08.2019 г. от 15:00 ч., а председателят на комисията в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да обяви чрез публикуване в профила на купувача на съобщение за деня, часа и мястото на отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“.

Настоящият протокол е изготвен на 31.07.2019 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Председател: [Анета Димитрова]
Членове: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
1. [Марияна Бецинска] [Цветина Димитрова]
3. [Славчо Иванов] [Даниел Благоев]

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: Няма.

ПРОТОКОЛ

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, които са извършени по време на открито и закрито заседание на комисията. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол са извършени на 14.08.2019 г. и касаят провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № PPD 19-029.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, със Заповед № CD-ORD-3091/ 08.05.2019 г. на г-н Виктор Станчев – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Даниел Благоов – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

В предварително обявените чрез съобщението в профила на купувача дата и час - 14.08.2019 г. в 15:00 часа комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя, а именно: „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД.

На публичното заседание на комисията при отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ присъстваха следните представители на участниците в откритата процедура:

- Ивелина Софрониева – Упълномощен представител на участника „ЕКСЕЛОР Холдинг Груп“ ЕООД;
- Ангел Ангелов – Управител на участника „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД;
- Анатолий Цаков - Управител на участника „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД.

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя, и оповести предложената от участника цена. Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, приложени в плика с предлагана цена.

Първоначалното ценово предложение за изпълнение на поръчката на участника, е както следва:

- „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД с предложена обща стойност от 1 731 000,00 лв. без ДДС.

След отварянето и оповестяването на описаното по-горе ценово предложение, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, на което извърши подробен преглед за съответствие на ценовото предложение на участника „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД с предварително обявените условия за провеждане на поръчката. В резултат от него се установи, че не са налице допуснати аритметични

грешки в ценовото предложение на участника и че същият отговаря на изискванията на възложителя след което се проведеха ценови преговори между комисията и представителите на участника, които са отразени в нарочен протокол.

Настоящият протокол е изготвен на 14.08.2019 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документирани по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия:
Председател: Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Анета Димитрова

Членове: Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

1.

Марияна Бецинска

Цветина Димитрова

3.

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: Няма.

ПРОТОКОЛ

от проведени ценови преговори с „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД – участник в процедура от вида: „договаряне без предварителна покана за участие“ с предмет: „Доставка на композитни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН“ и с реф. № РРД 19-029.

Днес, 14.08.2019г., в 15:15 часа започнаха преговори с участника „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД.

В договарянето взеха участие следните лица:

От страна на комисията:

Председател (и член):

1. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Славчо Иванов – Ръководител отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Даниел Благоев – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За Участника:

Анатолий Цаков и Ангел Ангелов - Управители на „АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД.

В присъствие на представители на участниците, в 15:00 ч. беше отворена ценовата оферта на участника и обявена първоначалната му цена.

Пристъпи се към договаряне на първоначално предложените от участника цени.

Участникът предложи намаление на първоначално предложените цени, като постигнатите договорености са отразени в Приложение 1 - Ценово предложение, неразделна част от настоящия протокол.

В случай на необходимост от продължаване на преговорите (провеждане на следващ кръг преговори) по предмета на поръчката, участникът ще бъде писмено уведомен от комисията за датата, часа и мястото на провеждането им.

Обсъжданията между комисията и представителя на Участника приключиха в 15:45 часа, като в удостоверение на извършените действия се състави и подписа настоящият протокол.

Протоколът е съставен и подписан в 2 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (Възложителя и Участника).

Приложение, неделима част от протокола:

Приложение 1: Ценово предложение.

За Комисията:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

За Участника:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

1. Анатолий Цаков

Ангел Ангелов

№	Наименование	Мярка	Ориент. кол-во	Първ. ед. цена, лева, без ДДС	Първ.обща цена, лева, без ДДС	Догов. на 14.08.2019 г ед. цена лева, без ДДС	Догов.на 14.08.2019 г обща цена лева, без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН 835 kg, 9,5 м	бр.	200	2 195.00	439 000.00	2 189.00	437 800.00
2	Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии СрН, 13 м	бр.	400	3 230.00	1 292 000.00	3 219.00	1 287 600.00
					1 731 000.00		1 725 400.00

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Комисия:

Ан.Димитрова

Цв. Димитрова

М.Бецинска

Сл.Иванов

Д.Благоев

Участник 1...

/А. Цаков/

/А. Ангелов/

„АСМ ЕЛЕКТРИК“ ООД

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679